*Общество с ограниченной ответственностью*

**«ЦЕНТР ТЕПЛОВИДЕНИЯ»**

153002, г. Москва, 115054, ул. Большая Пионерская, дом 15, стр. 1, эт 1 пом II оф. 6В
ИНН: 7705824338, КПП: 770501001, ОГРН: 1077764790872, ОКПО: 84168928,
e-mail: center-therm@bk.ru

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГОРОД БАЛАКОВО БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2028 г.

## Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

## Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГОРОД БАЛАКОВО БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2028 г.

## Обосновывающие материалы

## Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Генеральный директор
ООО «Центр Тепловидения»

_____ Е.А. Ряполова
«_____» _____ 2021 г.

г. Балаково, 2021 г.

## Содержание

Введение....4
Раздел 1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе г. Балаково и с полным топологическим описанием связанности объектов....6
1.1. Структура и состав электронной модели....6
1.2. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе г. Балаково....13
Раздел 2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения....14
2.1. Источники тепловой энергии....14
2.2. Потребители тепловой энергии....15
2.3. Насосные станции и ЦТП....17
2.4. Участки тепловых сетей....21
Раздел 3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное....22
3.1. Административное деление....22
3.2. Территориальное деление....23
Раздел 4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть....26
4.1. Результаты гидравлических расчетов магистральных тепловых сетей от Балаковской ТЭЦ-4....26
Раздел 5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии....35
Раздел 6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку....35
Раздел 7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя....35
Раздел 8. Расчет показателей надежности теплоснабжения....35
Раздел 9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования перспективных вариантов схем теплоснабжения....36
9.1. Подключения перспективных зон теплоснабжения по годам периода 2021 – 2028 гг.....36
Раздел 10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей....40
10.1. Анализ варианта перспективного развития тепловых сетей на 2021 г.....40
10.2. Анализ варианта перспективного развития тепловых сетей на 2022 г.....44
10.3. Анализ варианта перспективного развития тепловых сетей на 2023 г.....48
10.4. Анализ варианта перспективного развития тепловых сетей на 2024 г.....52
10.5. Анализ варианта перспективного развития тепловых сетей на 2025 г.....56
10.6. Анализ варианта перспективного развития тепловых сетей на 2026 – 2028 гг. ....60
Раздел 11. Результаты калибровки электронной модели системы теплоснабжения на актуализируемый период....64
Раздел 12. Изменения гидравлических режимов с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения....65
Список использованных источников....66
Приложение 1. Характеристики потребителей....67
П1.1. Перечень потребителей тепловой энергии от Балаковской ТЭЦ-4....68
Приложение 2. Характеристики участков тепловой сети от Балаковской ТЭЦ-4....136
П2.1. Характеристика участков тепловой сети от Балаковской ТЭЦ-4....137

# Введение

Разработка схемы теплоснабжения г. Балаково выполняется в соответствии с требованиями Технического задания, Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в редакции Постановления Правительства № 276 от 5 марта 2019 г и других нормативных документов.

Электронная модель системы теплоснабжения г. Балаково (далее по тексту электронная модель) разрабатывалась в целях:

- повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения города;
- проведения единой политики в организации текущей деятельности энергопредприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения города;
- обеспечения устойчивого градостроительного развития города;
- разработки мер для повышения надежности системы теплоснабжения города;
- минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;
- создания единой информационной платформы для анализа состояния системы теплоснабжения.

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:

- создание электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения г. Балаково, привязанных к топографической основе города с полным топологическим описанием связанности объектов;
- оптимизация существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, определение оптимальных характеристик проектируемых и реконструируемых участков и других объектов тепловых сетей);
- моделирование перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей);
- оперативное моделирование аварийных ситуаций с целью обеспечения тепловой энергией потребителей;
- мониторинг развития системы теплоснабжения г. Балаково;
- обеспечение ежегодной актуализации схемы теплоснабжения г. Балаково в соответствии с ФЗ-190 «О теплоснабжении» и Постановлением Правительства РФ №154 в редакции Постановления Правительства № 276 от 5 марта 2019 г.

Электронная модель выполнена на программно-расчетном комплексе Zulu Thermo, входящем в состав геоинформационной системы Zulu (ГИС Zulu) ООО «Политерм». В базу данных электронной модели внесено описание элементов тепловой сети. Проведен гидравлический расчет тепловой сети.

Технической базой для разработки электронной модели являются:

- технические паспорта участков тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков;
- технические паспорта тепловых камер и павильонов;
- подключенные тепловые нагрузки;
- схемы насосных станций и технические паспорта на оборудование насосных станций;
- паспорта на устройства защиты от повышения давления и самопроизвольного опорожнения тепловых сетей;
- паспорта на запорно-регулирующую арматуру на тепловых сетях;
- графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети;
- данные режимных карт по расходам и давления теплоносителя в контрольных точках тепловой сети;
- описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;
- данные с приборов учета тепловой энергии.

# Раздел 1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе г. Балаково и с полным топологическим описанием связанности объектов

## 1.1. Структура и состав электронной модели

### 1.1.1. Структура электронной модели

Геоинформационная система (ГИС) – информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно-координированных данных. ГИС содержит данные о пространственных объектах в форме их цифровых представлений (векторных, растровых), включает соответствующий задачам набор функциональных возможностей ГИС, в которых реализуются операции геоинформационных технологий, поддерживается аппаратным, программным, информационным обеспечением.

ГИС Zulu хранит два типа информации — графическую и семантическую.

Графические данные — это набор графических слоев системы. Графический слой представляет собой совокупность пространственных объектов, относящихся к одной теме в пределах некоторой территории и в системе координат, общих для набора слоев.

Семантические данные представляют собой описание по объектам графической базы. Информация в семантическую базу данных заносится пользователем. Семантическая база данных представляет собой набор таблиц, информационно связанных друг с другом. Одна из таблиц должна обязательно содержать поле связи с картой (по умолчанию это поле называется SYS), т.е. то поле, в которое заносятся ключевые значения (ID) графических объектов.

Слой – совокупность пространственных объектов, относящихся к одной теме (классу объектов) в пределах некоторой территории и в системе координат, общих для набора слоев. Послойное или многослойное представление является наиболее распространенным способом организации пространственных данных в послойно-организованных ГИС.

Слой является основной информационной единицей системы Zulu. Слои предназначены для хранения графических объектов. Внутри слоя каждый объект имеет идентификатор (ключ), его также называют ID объекта.

Идентификатор (ID) - уникальный (в пределах слоя) номер, приписываемый пространственному объекту слоя, присваиваться автоматически, служит для связи позиционной и непозиционной части пространственных данных.

По способу хранения графической информации существуют следующие слои:

- векторные;
- растровые;
- слои рельефа;
- слои с серверов.

Векторный слой может содержать: точечные (пиктограммы или «символы»), текстовые, линейные (линии, полилинии), площадные (контуры, поликонтуры) объекты. Кроме того, в векторном слое графические объекты независимо от их графического типа делятся на две разновидности: простые графические объекты (примитивы) и типовые (классифицированные) графические объекты.

Простые графические объекты содержат все атрибуты отображения внутри себя.

Типовые графические объекты содержат лишь ссылку на типовую структуру, которая и определяет графический тип, атрибуты отображения и текущее состояние объекта (такие объекты, как правило, используют при нанесении инженерных сетей).

Простые графические объекты могут быть связаны с одной семантической базой данных, общей для всего слоя. Типовые графические объекты связываются только с семантической базой своего типа.

Растровый слой задается файлом изображения и координатами на местности, соответствующими изображению, так называемым описателем растрового слоя. Информация о растровых объектах хранится в файлах с расширением ZRS. Эти файлы имеют простой текстовый формат. Растровая группа – это объединение растровых объектов, рассматриваемых системой как один объект.

Модели рельефа, построенные в системе Zulu, хранятся в виде особых слоев. В слоях рельефа хранится триангуляционная сетка, для точек вершин которой задана высота над уровнем моря.

В системе помимо растровых и векторных слоев имеется возможность использовать слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service).

Карта является основным документом системы Zulu. Она содержит список слоев с параметрами их отображения, характерными для данной карты. Карта может иметь одно или несколько окон. Через окна карты пользователь может работать со слоями карты: просматривать, осуществлять запросы, редактировать, выводить на печать и т.д. Физически карта является двоичным файлом с расширением ZMP (ZuluMaP).

Карта не содержит графической информации. Графическая информация находится в слоях, а карта хранит только список их имен. При этом слои и файлы карты могут располагаться на компьютере в разных местах. Удалив с диска файл карты, можно потерять только настройки отображения слоев для данной карты.

### 1.1.2. Базовые возможности ГИС Zulu

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.

При создании и корректировке электронной модели ГИС Zulu позволяет:

- осуществлять обработку растровых изображений форматов при помощи встроенного графического редактора;
- пользоваться данными с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service);
- при векторизации использовать как примитивные объекты (символьные, текстовые, линейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые самостоятельно в структуре слоя;

- работать с семантическими данными, подключаемыми к слою из внешних источников BDE, ODBC или ADO через описатели баз данных;
- выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте (поиск определенной информации, нахождение суммы, максимального, минимального значения, и т.д.);
- выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со спецификациями OGC;
- создавать модель рельефа местности и строить на ее основе изолинии, зоны затопления профили и растры рельефа, рассчитывать площади и объемы;
- экспортировать данные из семантической базы или результаты запроса в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML;
- программно или по семантическим данным создавать тематические раскраски, с помощью которых меняется стиль отображения объектов;
- выводить для всех объектов слоя надписи или бирки, текст надписи может как браться из семантической базы данных, так и переопределяться программно;
- отображать объекты слоя в формате псевдо-3D позволяющем визуализироваться относительные высоты объектов (например, высоты зданий);
- создавать и использовать библиотеку графических элементов систем теплоснабжения и режимов их функционирования;
- создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз данных;
- изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов;
- решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), поиск отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных объектов, поиск колец).

### 1.1.3. Моделирование тепловой сети

Пакет ZuluThermo, основой для работы которого является ГИС Zulu, позволяет создать расчетную математическую модель тепловой сети, выполнить ее паспортизацию, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Математическая модель представляет собой связанный граф, где узлами являются объекты, а дугами графа – участки тепловой сети. Каждый объект математической модели относится к определенному типу, характеризующему данную инженерную сеть, и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению. Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок, потребитель и узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию, запорно-регулирующую арматуру, и другие элементы.

Источник – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется сетевым насосом, создающим располагаемый напор, и подпиточным насосом, определяющим напор в обратном трубопроводе.

Участок – это линейный объект, на котором не меняются: диаметр трубопровода, тип прокладки, вид изоляции, расход теплоносителя.

Потребитель – это символьной объект тепловой сети, характеризующийся потреблением тепловой энергии и сетевой воды.

Обобщенный потребитель – символьный объект тепловой сети, характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением. Таким потребителем можно моделировать, например, общую нагрузку квартала.

Узел – это символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В математической модели внутреннее представление объектов (кроме источника, потребителя, перемычки, ЦТП и регуляторов) моделируется двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах.

Насосная станция – символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса.

Тепловая сеть может быть изображена схематично, при этом неважно, будут ли координаты узлов (объектов тепловой сети) и углы поворотов (точки перелома участков) введены по координатам с геодезической точностью или обрисованы по подложке. Важно, чтобы нужные объекты тепловой сети (узлы) были соединены участками (дугами). Схематичное изображение модели тепловой сети позволяет быстро провести теплогидравлические расчеты, но не даёт возможности определить местонахождение своих сетей.

### 1.1.4. Исходные данные модели тепловой сети

Прежде чем приступить к инженерным расчетам, необходимо занести исходные данные, достаточно полно характеризующие все основные объекты тепловой сети. В зависимости от вида проводимого расчета, может потребоваться занести дополнительные данные к уже введенным. Исходные данные хранятся в соответствующей базе данных, которая подключается к схеме, описывающую топологию сети.

Перечень исходных данных, описывающих источник сети:

- геодезическая отметка, м;
- температура в подающем трубопроводе, °С;
- значение температуры сетевой воды в подающем трубопроводе, на которое было выполнено проектирование системы централизованного теплоснабжения, °С;
- температура холодной водопроводной воды, °С;
- температура наружного воздуха, °С;
- располагаемый напор на выходе из источника, м;
- напор в обратном трубопроводе на источнике, м;
- текущая температура наружного воздуха, °С;
- другие данные, необходимые для некоторых типов расчетов.

Перечень исходных данных, описывающих потребителя тепловой энергии:

- высота здания потребителя, м;
- схема подключения потребителя – выбирается схема присоединения узла ввода;
- значение температуры сетевой воды, на которое было выполнено проектирование систем отопления (СО) и вентиляции (СВ);
- расчетная нагрузка на отопление Гкал/ч;
- расчетная температура воды на входе в СО, °С;
- расчетная температура воды на выходе из СО, °С;
- расчетная температура внутреннего воздуха для СО, °С;
- наличие регулятора на отопление;

• для зависимых схем, с непосредственным, элеваторным или насосным смещением необходимо дополнительно занести расчетный располагаемый напор в СО, м;

• для независимых схем, подключенных через теплообменный аппарат необходимо дополнительно указать количество секций теплообменного аппарата (ТО) на СО, потери напора в секциях ТО на СО, м, и др.;

• фактически установленное оборудование: коэффициент пропускной способности регулятора СО, номер установленного элеватора, диаметр установленного сопла элеватора, мм, количество и характеристики установленных шайбы на систему отопления;

• расчетная нагрузка на вентиляцию Гкал/ч;

• расчетная температура наружного воздуха для СВ, °С;

• расчетная температура внутреннего воздуха для СВ, °С;

• установленные шайбы на систему вентиляции – количество и размеры;

• расчетная средняя нагрузка на ГВС Гкал/ч;

• температура воды на ГВС,°С;

• наличие регулятора температуры;

• доля циркуляции от расхода на ГВС, %;

• для систем ГВС с закрытым водоразбором указываются количество секций ТО ГВС I ступени, количество параллельных групп ТО ГВС I ступень и т.д.

Перечень исходных данных, описывающих обобщенного потребителя тепловой энергии:

• геодезическая отметка, м;

• способ задания нагрузки - указывается способ задания нагрузки на обобщенном потребителе: расходом или сопротивлением;

• требуемый напор, м;

• доля водоразбора из подающего трубопровода - задается доля отбора воды (от 0 до 1) из подающего трубопровода при открытом водоразборе системы горячего водоснабжения;

• при задания нагрузки расходом указывается суммарный расход воды на СО, СВ и закр системы ГВС, т/ч;

• расход воды на открытый водоразбор или величина расхода, учитывающего утечки теплоносителя в подающем трубопроводе, т/ч.

Перечень исходных данных, описывающих участок тепловой сети:

• длина участка, м;

• внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов, м;

• шероховатость подающего и обратного трубопроводов, м;

• коэффициент местного сопротивления подающего и обратного трубопроводов;

• местные сопротивления подающего и обратного трубопроводов;

• данные для расчета тепловых потерь через изоляцию.

Дополнительно к рассмотренным элементам системы теплоснабжения, необходимы исходные данные по другим объектам тепловой сети, таким как насосные станции, центральные тепловые пункты, регуляторы давления и расхода.

При проведении соответствующих расчетов тепловой сети с учетом тепловых потерь через теплоизоляцию трубопроводов, рассчитываемых по нормам или по фактическому состоянию изоляции, также необходимы дополнительные данные по участкам тепловой сети (тип прокладки, среднегодовые температуры сетевой воды, воздуха и грунта, тип теплоизоляционного материала и др.).

### 1.1.5. Инженерные расчеты системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения, разработанная в среде ГИС Zulu, обеспечивает проведение необходимых инженерных расчетов, связанных с эксплуатацией существующих и проектированием новых тепловых сетей:

- расчет тупиковых и кольцевых тепловых сетей, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников;
- расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции;
- наладочный гидравлический расчет, целью которого является качественное обеспечение всех потребителей, подключенных к тепловой сети необходимым количеством тепловой энергии и сетевой воды, при оптимальном режиме работы системы централизованного теплоснабжения в целом. В результате наладочного расчета определяются номера элеваторов, диаметры сопел и дросселирующих устройств, а также места их установки. Расчет проводится с учетом различных схем присоединения потребителей к тепловой сети и степени автоматизации подключенных тепловых нагрузок. При этом на потребителях могут устанавливаться регуляторы расхода, нагрузки и температуры. На тепловой сети могут быть установлены насосные станции, регуляторы давления, регуляторы расхода, кустовые шайбы и перемычки;
- поверочный гидравлический расчет тепловой сети для определения фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления;

расчет и построение пьезометрического графика, который наглядно иллюстрирует результаты гидравлического расчета. При этом на экран выводится линия давления в подающем трубопроводе, линия давления в обратном трубопроводе, линия поверхности земли, линия потерь напора на шайбе, высота здания, линия вскипания, линия статического напора. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем;

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;
- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;
- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

### 1.1.6. Состав электронной модели системы теплоснабжения

Как отмечалось в п. 1.1.1 основной составной единицей электронной модели является «слой» – совокупность пространственных объектов, относящихся к одной теме (классу объектов) в пределах некоторой территории и в системе координат, общих для набора слоев.

Разработанная электронная модель содержит в своем составе следующие слои:

- Градостроительные зоны.
- Кадастровое деление
- Гидрография
- Растительность
- Улицы
- Кварталы
- Строения
- Тепловые сети
- Зоны действия источников теплоснабжения

## 1.2. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе г. Балаково

В соответствии с требованиями методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения (утверждены в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 154.) в части разработки электронной модели системы теплоснабжения городов с населением более 100 тысяч человек (раздел IV, п. 69), выполнена разработка модели второго уровня.

Электронная модель второго уровня включает описание магистральных и распределительных (квартальных) тепловых сетей до конечных потребителей и характеристики потребителей. На данном этапе описана топологическая связность объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые камеры, участки тепловых сетей, ЦТП, потребители). Описание топологической связности представляет собой описание гидравлической структуры узлов системы теплоснабжения. В результате выполнения работы создана гидравлическая модель системы теплоснабжения, отражающая существующее положение системы теплоснабжения города.

Пример предствления графической информации приведен на рис.1.2.1.




**Рис. 1.2.1 Пример представления графической информации**

# Раздел 2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения

## 2.1. Источники тепловой энергии

Электронная модель включает описание и характеристики источника тепловой энергии – Балаковской ТЭЦ. По состоянию на начало 2021 г. Балаковская ТЭЦ имеет установленную мощность: электрическую – 370 МВт, тепловую – 1052 Гкал/ч, в т.ч. мощность теплофикационных отборов паровых турбин – 482 Гкал/ч, производственных отборов паровых турбин – 210 Гкал/ч, мощность ПВК – 360 Гкал/ч. БТЭЦ обеспечивает тепловой энергией потребителей МО г. Балаково. Компоновка основного оборудования БТЭЦ выполнена с поперечными связями по острому пару, питательной воде и паропроводам отборов турбин. На Балаковской ТЭЦ эксплуатируются пять паровых котельных агрегата, два водогрейных котла, шесть паровых турбин.

Отпуск тепла по сетям, находящимся в эксплуатационной ответственности Балаковской ТЭЦ-4 производится по графику качественного регулирования 120/70 $^0$С, со спрямлением на 70 $^0$С для нужд ГВС. Температурный график качественного регулирования отпуска тепла представлен в табл. 2.1.1 и на рис. 2.1.1. В утвержденном графике указано, что отпуск тепла производится со срезкой на 105 $^0$С. Температурный график разработан на температуру начала отопительного периода +8 $^o$С, согласно СНиП, отопительный сезон для города Балаково должен начинаться, если среднесуточная температура воздуха держится на протяжении 5 дней ниже +8 градусов.

**Таблица 2.1.1**

| № п/п | Наименование источника тепловой мощности | Температурный график, $^0$С | Описание температурного графика | График |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Балаковская ТЭЦ-4 | 120/70 | Со срезкой на 105 $^o$С при температуре наружного воздуха -18 $^o$С и спрямлением на ГВС при 70 $^o$С при температуре наружного воздуха до -2 $^o$С | Рис. 3.6.1 |




**Рис. 2.1.1. Температурный график 120/70 $^o$С от Балаковской ТЭЦ Со срезкой на 105 $^o$С**

## 2.2. Потребители тепловой энергии

Электронная модель включает описание и характеристики конечных потребителей тепловой энергии. Перечень потребителей тепловой энергии, включенных в электронную модель, приведен в Приложении 1 к Главе 3. Номера схем подключения нагрузки, их название и количество подключенных потребителей приведены в табл. 2.2.1.

**Таблица 2.2.1**

| № п/п | № схемы подключения потребителя | Наименование схемы подключения потребителя | Количество подключенных потребителей |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Потребитель с непосредственным присоединением СО | 1634 |
| 2 | 26 | Потребитель ГВС с циркуляционной линией | 896 |
| 3 | 28 | Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и непосредственным присоединением СО | 157 |

Для потребителей со схемой подключения № 4, № 26 и № 28 присоединение нагрузки ГВС осуществляется **по закрытой схеме с подачей нагретой водопроводной воды по трубопроводам ГВС от теплообменников на ЦТП**.

Пример реализации подключения нагрузки ГВС от ЦТП приведен на рис. 2.2.1.

Бордовыми линиями показана двухтрубная система подачи тепловой энергии на отопление, розовыми – двухтрубная система подачи тепловой энергии на ГВС.

Для остальных схем подключения присоединение нагрузки ГВС осуществляется по закрытой схеме через теплообменники ГВС, установленные у потребителей.




**Рис. 2.2.1. Пример реализации подключения нагрузки ГВС от ЦТП**

Описание основных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям приведено на рис. 2.2.2 – 2.2.4.




**Рис. 2.2.2. Схема № 4. Потребитель с непосредственным присоединением СО**

**Рис. 2.2.3. Схема № 26. Потребитель ГВС с циркуляционной линией**




**Рис. 2.2.4. Схема № 28. Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и непосредственным присоединением СО**

## 2.3. Насосные станции и ЦТП

Электронная модель включает описание и характеристики насосных станций и ЦТП.

### 2.3.1. Насосные станции

На тепловых сетях от Балаковской ТЭЦ-4 установлена одна повысительная насосная станция ПНС-3. Насосная станция предназначена для поддержания давление в обратном трубопроводе из островной части города Балаково, во время отопительного периода, в летний период в ее работе нет необходимости.

В ПНС-3 установлено десять насосов СЭ-1250-70-11, пять на подающем, пять на обратном трубопроводе. На подающем трубопроводе насосы не эксплуатируются, на обратном в работе находятся два насоса, два других в резерве и один аварийный. Так же на балансе имеются четыре подмешивающих насосных станции, которые обеспечивают теплоснабжение 3, 4, 5, 6, 7, 11 кварталов в островной части города и 11 квартала заканальной части города.

На каждой насосной установлено по два насоса - один в работе, один в резерве.

Количество и характеристики насосов, установленных на НС, представлены в табл. 2.3.1.

**Таблица 2.3.1**

| Наименование насосных станций | Марка насосов, их количество | Производительность насосов, м3/ч | Номинальный напор насосов, м | Номинальная мощность двигателя, кВт |
|---|---|---|---|---|
| ПНС-3 | Подающий трубопровод: СЭ-1250-70-11 – 5 шт. Обратный трубопровод: СЭ-1250-70-11 – 5 шт. | 1250 | 70 | 315 |
| Насосная №12 п. Сазанлей | Подмешивающая насосная 5НДВ – 2 шт. | 180 | 36 | 55 |
| Насосная №4 (ж/г) | Подмешивающая насосная 5НДВ – 2 шт. | 180 | 36 | 55 |
| Насосная №11(ж/г) | Подмешивающая насосная Д-200/36 – 2 шт. | 200 | 36 | 37 |
| Насосная №11 п. Сазанлей | Подмешивающая насосная Д-200/36 – 2 шт | 200 | 36 | 37 |

### 2.3.2. ЦТП в схеме теплоснабжения г. Балаково

На тепловых сетях от Балаковской ТЭЦ-4 расположены 76 ЦТП, находящихся на обслуживании Саратовского филиала ПАО «Т Плюс». Общая характеристика квартальных тепловых сетей от ЦТП Балаковской ТЭЦ-4 представлена в табл. 2.3.2. ЦТП оснащены приборами учета тепловой энергии.

**Таблица 2.3.2**

| Год | Количество ЦТП | Средняя тепловая мощность ЦТП, Гкал/ч |
|---|---|---|
| 2016 | 76 | 6,7051 |
| 2017 | 76 | 6,7051 |
| 2018 | 76 | 6,7051 |
| 2019 | 76 | 6,7051 |
| 2020 | 76 | 6,7051 |
| Всего | 76 | 6,7051 |

Общая характеристика ЦТП в тепловых сетях от Балаковской ТЭЦ-4 представлена в табл. 2.3.3.

**Таблица 2.3.3**

| № п/п | Наименование ЦТП | Адрес | Наличие регулятора отопления | Автоматизация | Высота системы отопления, м | Система горячего водоснабжения | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Схема присоединения ГВС | | | | Количество секций (длина секции, м) | | Наличие регуляторов температуры | Наличие циркуляции |
| | | | | | | Открытая схема | Закрытая схема | | | | | | |
| | | | | | | | смешанная | последовательное | параллельное | в I ступени | во II ступени | | |
| 1 | ЦТП-01 | Рабочая 41/1 | - | неавтоматизированная | 23 | - | - | + | - | 4 | 3 | - | нет |
| 2 | ЦТП-02 | Рабочая 57/1 | - | неавтоматизированная | 23 | - | - | + | - | 4 | 3 | - | нет |
| 3 | ЦТП-03 | Харьковская 34/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 4 | 3 | - | есть |
| 4 | ЦТП-04 | Бр. Захаровых 6/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 5 | 4 | - | есть |
| 5 | ЦТП-05 | Бр. Захаровых 144 | - | неавтоматизированная | 50 | - | - | + | - | 8 | 13 | - | есть |
| 6 | ЦТП-06 | Свердлова 17/1 | - | неавтоматизированная | 44 | - | - | + | - | 5 | 6 | - | есть |
| 7 | ЦТП-07 | Свердлова 31/1 | - | неавтоматизированная | 44 | - | - | + | - | 5 | 6 | - | есть |
| 8 | ЦТП-08 | Свердлова 1/1 | - | неавтоматизированная | 44 | - | - | + | - | 3 | 5 | - | есть |
| 9 | ЦТП-09 | Свердлова 56/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 6 | 6 | - | частично |
| 10 | ЦТП-10 | 20 лет ВЛКСМ 55/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 2 | 4 | - | НЕТ |
| 11 | ЦТП-11 | Ленина 60/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 2 | 2 | - | есть |
| 12 | ЦТП-12 | Ф. Социализма 16/1 | - | неавтоматизированная | 50 | - | - | + | - | 6 | 16 | - | есть |
| 13 | ЦТП-13 | Чапаева 107/1 | - | неавтоматизированная | 8 | - | - | + | - | 2 | 2 | - | нет |
| 14 | ЦТП-14 | Ф. Социализма 2/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 2 | 5 | - | частично |
| 15 | ЦТП-15 | Ленина 91/1 | - | неавтоматизированная | 44 | - | - | + | - | 3 | 3 | - | частично |
| 16 | ЦТП-16 | Ф. Социализма 29/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 3 | 3+1 | - | частично |
| 17 | ЦТП-17 | Ф. Социализма 33/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 4 | 5 | - | частично |
| 18 | ЦТП-18 | Гагарина 75/1 | - | неавтоматизированная | 23 | - | - | + | - | 2 | 3 | - | нет |
| 19 | ЦТП-19 | Ленина 97/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 3 | 4 | - | НЕТ, но по АКТу передана частично |
| 20 | ЦТП-20 | Ленина 84/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 2 | 2 | - | нет |
| 21 | ЦТП-21 | Чапаева 115/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 3 | 3 | - | НЕТ, но по АКТу передана частично |
| 22 | ЦТП-22 | Чапаева 131/1 | - | неавтоматизированная | 23 | - | - | + | - | 4 | 3 | - | НЕТ, но по АКТу передана частично |
| 23 | ЦТП-23 | Комсомольская 37/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 4 | 1+3 | - | НЕТ, но по АКТу передана частично |
| 24 | ЦТП-24 | Красноармейская 15/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 4 | 6 | - | НЕТ, но по АКТу передана частично |
| 25 | ЦТП-25 | Ленина 108/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 3 | 3 | - | частично |

| № п/п | Наименование ЦТП | Адрес | Наличие регулятора отопления | Автоматизация | Высота системы отопления, м | Система горячего водоснабжения | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Схема присоединения ГВС | | | | Количество секций (длина секции, м) | | Наличие регуляторов температуры | Наличие циркуляции |
| | | | | | | Открытая схема | Закрытая схема | | | | | | |
| | | | | | | | смешанная | последовательное | параллельное | в I ступени | во II ступени | | |
| 26 | ЦТП-26 | Менделеева 1/1 | - | неавтоматизированная | 23 | - | - | + | - | 3 | 3 | - | НЕТ, но по АКТу передана частично |
| 27 | ЦТП-27 | Минская 2/1 | - | автоматизированная | 50 | - | - | + | - | 5 | 4 | + | частично |
| 28 | ЦТП-28 | Заречная 6а/1 | - | автоматизированная | 35 | - | - | + | - | 4 | 4 | + | нет |
| 29 | ЦТП-29 | Минская 41/1 | - | неавтоматизированная | 23 | - | - | + | - | 4 | 3 | - | нет |
| 30 | ЦТП-30В | Каховская 41/3 | - | неавтоматизированная | 38 | - | - | + | - | 12 | 4 | - | есть |
| 31 | ЦТП-31 | Комарова 146/1 | - | неавтоматизированная | 23 | - | - | + | - | 3 | 3 | - | нет |
| 32 | ЦТП-32 | Вокзальная 7/2 | - | неавтоматизированная | 23 | - | - | + | - | 3 | 2 | - | нет |
| 33 | ЦТП-33 | Минская 57/1 | - | неавтоматизированная | 23 | - | - | + | - | 2 | 2 | - | нет |
| 34 | ЦТП-34 | Вокзальная 16а/1 | - | неавтоматизированная | 23 | - | - | + | - | 2 | 2 | - | нет |
| 35 | ЦТП-35 | Саратовское шоссе 15/1 | - | неавтоматизированная | 23 | - | - | + | - | 2 | 4 | - | нет |
| 36 | ЦТП-36 | Шевченко 21/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 3 | 4 | - | нет |
| 37 | ЦТП-37 | Шевченко 46/1 | - | неавтоматизированная | 56 | - | - | + | - | 6 | 4 | - | нет |
| 38 | ЦТП-38 | Каховская 7/1 | - | неавтоматизированная | 44 | - | - | + | - | 4 | 3 | - | нет |
| 39 | ЦТП-39 | Саратовское шоссе 35/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 4 | 3 | - | нет |
| 40 | ЦТП-40 | 30 лет Победы 9/2 | - | неавтоматизированная | 50 | - | - | + | - | 8 | 14 | - | есть |
| 41 | ЦТП-41 | 30 лет Победы 15/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 4 | 5 | - | есть |
| 42 | ЦТП-42 | 30 лет Победы 43а | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 5 | 6 | - | есть |
| 43 | ЦТП-43 | 30 лет Победы 10/1 | - | неавтоматизированная | 44 | - | - | + | - | 3 | 3 | - | частично, по АКТу передано полностью |
| 44 | ЦТП-44 | Трнавская 5/1 | - | неавтоматизированная | 44 | - | - | + | - | 3 | 3 | - | частично |
| 45 | ЦТП-45 | Трнавская 15/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 3 | 3 | - | частично |
| 46 | ЦТП-46 | пр-кт Героев 2а/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 3 | 5 | - | частично, по АКТу передано полностью |
| 47 | ЦТП-47 | пр-кт Героев 13/1 | - | неавтоматизированная | 44 | - | - | + | - | 3 | 3 | - | частично |
| 48 | ЦТП-48 | пр-кт Героев 5/1 | - | неавтоматизированная | 41 | - | - | + | - | 4 | 3 | - | частично |
| 49 | ЦТП-49 | наб. Леонова 64/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 3 | 4 | - | есть |
| 50 | ЦТП-50 | Трнавская 35/2 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 4 | 3 | - | есть |
| 51 | ЦТП-51 | 30 лет Победы 28/1 | - | неавтоматизированная | 50 | - | - | + | - | 4 | 4 | - | есть |

| № п/п | Наименование ЦТП | Адрес | Наличие регулятора отопления | Автоматизация | Высота системы отопления, м | Система горячего водоснабжения | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Схема присоединения ГВС | | | | Количество секций (длина секции, м) | | Наличие регуляторов температуры | Наличие циркуляции |
| | | | | | | Открытая схема | Закрытая схема | | | | | | |
| | | | | | | | смешанная | последовательное | параллельное | в I ступени | во II ступени | | |
| 52 | ЦТП-52 | Степная 11/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 6 | 4 | - | частично |
| 53 | ЦТП-53 | Степная 17/4 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 4 | 4 | - | есть |
| 54 | ЦТП-55 | 30 лет Победы 32/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 8 | 14 | - | есть |
| 55 | ЦТП-56 | 30 лет Победы 34а | - | автоматизированная | 38 | - | - | + | - | 7 | 7 | + | есть |
| 56 | ЦТП-57 | Саратовское шоссе 49/1 | - | автоматизированная | 38 | - | + | - | - | 14 | 4 | + | есть |
| 57 | ЦТП-58 | Степная 14/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | + | - | - | 7 | 16 | - | есть |
| 58 | ЦТП-59 | Саратовское шоссе 51/1 | - | автоматизированная | 35 | - | + | - | - | 6 | 14 | + | есть |
| 59 | ЦТП-60 | пр-кт Героев 58/1 | - | автоматизированная | 23 | - | - | + | - | 1 | 2 | + | есть |
| 60 | ЦТП-61 | пр-кт Героев 40/2 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 4 | 3 | - | частично |
| 61 | ЦТП-62 | пр-кт Героев 31/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 4 | 4 | - | частично |
| 62 | ЦТП-63 | Трнавская 26/8 | - | автоматизированная | 35 | - | + | - | - | 4 | 10 | + | есть |
| 63 | ЦТП-64 | пр-кт Героев 26/9 | - | автоматизированная | 35 | - | + | - | - | 6 | 12 | + | есть |
| 64 | ЦТП-65 | Трнавская 36/7 | - | автоматизированная | 35 | - | + | - | - | 4 | 10 | + | есть |
| 65 | ЦТП-66 | Степная 27/8 | - | автоматизированная | 35 | - | - | + | - | 6 | 12 | + | есть |
| 66 | ЦТП-67 | Степная 49/1 | - | автоматизированная | 35 | - | - | + | - | 16 | 28 | + | есть |
| 67 | ЦТП-68 | Саратовское шоссе 69/11 | - | автоматизированная | 38 | - | - | + | - | 6 | 18 | + | есть |
| 68 | ЦТП-69 | Степная 96/1 | - | автоматизированная | 38 | - | - | + | - | 6 | 12 | + | есть |
| 69 | ЦТП-70 | Трнавская 61/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 6 | 16 | - | есть |
| 70 | ЦТП-71 | наб. Леонова 63/2 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 6 | 14 | - | есть |
| 71 | ЦТП-72 | наб. Леонова 72/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 6 | 15 | - | есть |
| 72 | ЦТП-73 | Трнавская 67/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 6 | 16 | - | есть |
| 73 | ЦТП-74 | Саратовское шоссе 83/6 | - | автоматизированная | 38 | - | - | + | - | 6 | 14 | + | есть |
| 74 | ЦТП-75 | Трнавская 10 | - | неавтоматизированная | 44 | - | - | + | - | 8 | 14 | - | есть |
| 75 | ЦТП-76 | Саратовское шоссе 83/7 | - | автоматизированная | 38 | - | - | + | - | 8 | 4 | + | есть |
| 76 | ЦТП-77 | 30 лет Победы 38/1 | - | автоматизированная | 38 | - | - | + | - | 6 | 4 | + | есть |

## 2.4. Участки тепловых сетей

Электронная модель включает описание и характеристики участков тепловых сетей.

Общая характеристика тепловых сетей от Балаковской ТЭЦ приведена в табл. 2.4.1.

**Таблица 2.4.1**

| № п/п | Источник тепло-снабжения | Назначение тру-бопроводов | Ср. по МХ год про-кладки | Ср. по МХ диа-метр, мм | Длина труб- в однотр. ис-числении, м | МХ трубопро-водов, м$^2$ | Внутр. объём труб-в, м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источники комбинированной выработки энергии | | | | | | | |
| 1 | Балаковская ТЭЦ-4 | Магистральные | 1985 | 660 | 119697,0 | 79024,80 | 43295,78 |
| | | Квартальные в т.ч. | 1980 | 136 | 315152,2 | 42827,37 | 4234,03 |
| | | - сети отопления | 1979 | 148 | 227030,0 | 33557,03 | 4141,15 |
| | | - сети ГВС | 1983 | 105 | 88122,2 | 9270,34 | 92,87 |
| | | Сумма | 1982 | 281 | 434849,2 | 121852,17 | 47529,81 |
| **Сумма по ЕТО №1** | | **Магистральные** | **1985** | **660** | **119697,0** | **79024,80** | **43295,78** |
| | | **Квартальные в т.ч.** | **1980** | **136** | **315152,2** | **42827,37** | **4234,03** |
| | | **- сети отопления** | **1979** | **148** | **227030,0** | **33557,03** | **4141,15** |
| | | **- сети ГВС** | **1983** | **105** | **88122,2** | **9270,34** | **92,87** |
| | | **Сумма** | **1982** | **281** | **434849,2** | **121852,17** | **47529,81** |

Полный перечень участков тепловых сетей включенных в электронную модель представлен в Приложении 2 Главы 3.

# Раздел 3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

## 3.1. Административное деление

Город Балаково расположен на левом берегу р. Волги в 161 км к северо-востоку от г. Саратова. Северной границей его является водохранилище Саратов-ской ГЭС. Здание гидроэлектростанции и плотина через р. Волгу расположены в северо-западной части города.

Карта г. Балаково представлена на рис. 3.1.1.

**Рис. 3.1.1. Карта г. Балаково**

## 3.2. Территориальное деление

Электронная модель включает графическое представление и описание кадастровых кварталов на территории которых осуществляется теплоснабжение потребителей.

Кадастровое деление в городской черте г. Балаково представлено на рис. 3.2.1.




**Рис. 3.2.1. Кадастровое деление г. Балаково**

Существующие расчетные тепловые нагрузки в г. Балаково с распределением по кадастровым кварталам представлены в таблице 3.2.1.

**Таблица 3.2.1**

| № п/п | Номер квартала | Расчетные тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Отопление и вентиляция | ГВС (сред.) | Сумма |
| **ЕТО Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"** | | | | |
| **Балаковская ТЭЦ-4** | | | | |
| **Островная часть** | | | | |
| 1 | 010102 | 0,511 | 0,000 | 0,511 |
| 2 | 010103 | 0,071 | 0,130 | 0,201 |
| 3 | 010110 | 0,594 | 0,061 | 0,655 |
| 4 | 010115 | 1,392 | 0,000 | 1,392 |

| № п/п | Номер квартала | Расчетные тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Отопление и вентиляция | ГВС (сред.) | Сумма |
| 5 | 010116 | 0,433 | 0,066 | 0,499 |
| 6 | 010119 | 0,386 | 0,071 | 0,457 |
| 7 | 010122 | 0,292 | 0,051 | 0,343 |
| 8 | 010146 | 0,403 | 0,204 | 0,606 |
| 9 | 010150 | 2,534 | 0,000 | 2,534 |
| 10 | 010152 | 2,432 | 0,170 | 2,602 |
| 11 | 010160 | 0,604 | 0,000 | 0,604 |
| 12 | 010176 | 3,302 | 0,434 | 3,736 |
| 13 | 010201 | 0,308 | 0,022 | 0,330 |
| 14 | 010202 | 0,979 | 0,273 | 1,252 |
| 15 | 010203 | 0,012 | 0,000 | 0,012 |
| 16 | 010208 | 0,089 | 0,025 | 0,114 |
| 17 | 010209 | 0,064 | 0,000 | 0,064 |
| 18 | 010215 | 0,965 | 0,126 | 1,091 |
| 19 | 010216 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| 20 | 010219 | 0,045 | 0,000 | 0,045 |
| 21 | 010238 | 12,818 | 1,512 | 14,330 |
| 22 | 010239 | 3,368 | 0,466 | 3,833 |
| 23 | 010245 | 7,074 | 0,701 | 7,774 |
| 24 | 010246 | 0,999 | 0,114 | 1,113 |
| 25 | 010247 | 8,362 | 1,068 | 9,430 |
| 26 | 010248 | 2,533 | 4,398 | 6,930 |
| 27 | 010249 | 0,040 | 0,000 | 0,040 |
| 28 | 010315 | 1,588 | 0,164 | 1,752 |
| 29 | 010316 | 2,009 | 0,432 | 2,441 |
| 30 | 010401 | 1,618 | 0,226 | 1,844 |
| 31 | 010402 | 10,567 | 1,214 | 11,781 |
| 32 | 010403 | 13,824 | 1,733 | 15,557 |
| 33 | 010404 | 0,648 | 0,079 | 0,727 |
| 34 | 010405 | 9,729 | 0,832 | 10,562 |
| 35 | 010406 | 5,115 | 0,348 | 5,463 |
| 36 | 010407 | 9,914 | 0,398 | 10,312 |
| 37 | 010408 | 5,284 | 0,075 | 5,359 |
| 38 | 010501 | 0,459 | 0,136 | 0,595 |
| 39 | 010503 | 1,552 | 0,062 | 1,613 |
| **Итого** | | **112,917** | **15,593** | **128,506** |
| **Центральная часть** | | | | |
| 40 | 020101 | 4,206 | 0,605 | 4,811 |
| 41 | 020102 | 10,539 | 1,840 | 12,379 |
| 42 | 020103 | 9,869 | 1,315 | 11,183 |
| 43 | 020104 | 10,278 | 1,447 | 11,725 |
| 44 | 020115 | 0,176 | 0,028 | 0,205 |
| 45 | 020205 | 13,879 | 1,561 | 15,439 |
| 46 | 020206 | 8,418 | 1,270 | 9,688 |
| 47 | 020207 | 10,768 | 1,368 | 12,136 |
| 48 | 020208 | 14,515 | 1,947 | 16,462 |
| 49 | 020209 | 1,877 | 0,362 | 2,239 |

| № п/п | Номер квартала | Расчетные тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Отопление и вентиляция | ГВС (сред.) | Сумма |
| 50 | 020210 | 0,336 | 0,031 | 0,367 |
| 51 | 020211 | 16,100 | 1,987 | 18,087 |
| 52 | 020212 | 17,261 | 1,984 | 19,245 |
| 53 | 020214 | 1,417 | 0,360 | 1,777 |
| **Итого** | | **119,639** | **16,105** | **135,743** |
| **Заканальная часть** | | | | |
| 54 | 020301 | 13,488 | 2,328 | 15,816 |
| 55 | 020302 | 3,924 | 0,554 | 4,477 |
| 56 | 020313 | 0,491 | 0,048 | 0,538 |
| 57 | 020326 | 0,139 | 0,000 | 0,139 |
| 58 | 020370 | 0,622 | 0,091 | 0,713 |
| 59 | 020371 | 0,474 | 0,067 | 0,541 |
| 60 | 020374 | 6,177 | 0,733 | 6,910 |
| 61 | 020378 | 4,526 | 0,648 | 5,174 |
| 62 | 020382 | 6,475 | 0,883 | 7,358 |
| 63 | 020401 | 9,185 | 1,174 | 10,360 |
| 64 | 020402 | 0,626 | 0,030 | 0,656 |
| 65 | 020403 | 9,382 | 1,114 | 10,496 |
| 66 | 020404 | 11,339 | 1,645 | 12,984 |
| 67 | 020405 | 8,020 | 1,312 | 9,331 |
| 68 | 020406 | 6,086 | 0,874 | 6,960 |
| 69 | 030101 | 4,974 | 0,000 | 4,974 |
| 70 | 030102 | 2,684 | 0,001 | 2,685 |
| 71 | 030103 | 1,322 | 0,000 | 1,322 |
| 72 | 030301 | 0,104 | 0,000 | 0,104 |
| 73 | 030302 | 10,437 | 5,727 | 16,164 |
| 74 | 030312 | 0,379 | 0,000 | 0,379 |
| 75 | 040108 | 0,088 | 0,000 | 0,088 |
| 76 | 041202 | 0,369 | 0,000 | 0,369 |
| 77 | 041601 | 0,633 | 0,146 | 0,779 |
| 78 | 041602 | 2,225 | 0,009 | 2,234 |
| 79 | 041603 | 0,199 | 0,000 | 0,199 |
| **Итого** | | **104,368** | **17,384** | **121,75** |
| **Всего по источнику** | | **336,924** | **49,082** | **385,999** |

# Раздел 4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

## 4.1. Результаты гидравлических расчетов магистральных тепловых сетей от Балаковской ТЭЦ-4

### 4.1.1. Результаты гидравлических расчетов магистральных от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35

При выполнении гидравлического расчета тепловых сетей от Балаковской ТЭЦ-4 были приняты следующие значения:

1) Расчетные параметры:

- температура наружного воздуха – минус 25 °С;
- температурный график тепловой сети - 120/70 °С.

2) Расчетное давление на выходе:

- в подающем трубопроводе – 87 м вод. ст.;
- в обратном трубопроводе – 20 м вод. ст.;
- располагаемый перепад – 67 м вод. ст.;

3) Температура воды на выходе в подающем трубопроводе - 105 °С;

4) Подключение потребителей тепловой энергии – непосредственное, через ограничительные шайбы и смесительные устройства, независимое;

5) Горячее водоснабжение по закрытой схеме.

В результате гидравлического расчета получено:

1) Расход теплоносителя – $G_{под}$= 10256т/ч, $G_{обр}$= 10098 т/ч;

2) Давление в подающих трубопроводах тепловой сети обеспечивает невскипание теплоносителя;

3) Количество тепла, вырабатываемое на источнике: 460,86 Гкал/ч, в т.ч.:

- расход тепла на систему отопления: 318,68 Гкал/ч
- расход тепла на систему вентиляции: 8,39 Гкал/ч
- расход тепла на закрытые системы ГВС: 44,01 Гкал/ч

Параметры работы участка тепловой сети от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35 в 2020 г. отображены в табл. 4.1.1 и на рис. 4.1.1. Расчетная схема участка тепловой сети показана на рис. 4.1.2.

**Таблица 4.1.1**

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.13 | 51.32 | 65.817 |
| Коллектор ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.036 | 51.404 | 65.632 |
| Задвижки Ду800 | 30.74 | 115.827 | 52.557 | 63.27 |
| Тройник Ду1000-Ду600 | 30.74 | 105.612 | 62.304 | 43.308 |
| Врезка на Ду1000 | 30.7 | 105.41 | 62.499 | 42.911 |
| Задвижки Ду1000 | 30.74 | 105.205 | 62.672 | 42.533 |

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| Тройник Ду1000/800 | 29.5 | 101.982 | 65.733 | 36.249 |
| Тройник Ду1000-Ду800 | 29.5 | 101.973 | 65.743 | 36.23 |
| Тройник Ду1000-Ду250 | 29.5 | 101.966 | 65.748 | 36.218 |
| Задвижки 7,8 | 29.5 | 101.965 | 65.75 | 36.215 |
| Узел на Ду1000 | 29.5 | 101.953 | 65.762 | 36.191 |
| Узел на 2Ду1000 | 29.5 | 101.949 | 65.765 | 36.184 |
| Узел ЦО Ду1000 | 29.5 | 101.936 | 65.777 | 36.159 |
| Узел ЦО Ду1000 после РД | 29.5 | 101.924 | 65.789 | 36.135 |
| Ответвление | 29.5 | 101.7 | 66.006 | 35.694 |
| ШО-1 | 29.5 | 101.598 | 66.106 | 35.492 |
| ТК-б/н | 29.5 | 101.543 | 66.16 | 35.383 |
| ШП-1 | 29.5 | 101.342 | 66.354 | 34.988 |
| Врезка у НО-2 2Ду200 | 29.5 | 101.289 | 66.406 | 34.883 |
| НО-4 | 29.5 | 101.285 | 66.409 | 34.876 |
| Сальниковый комп. | 29.5 | 100.67 | 67.006 | 33.664 |
| Врезка | 29.5 | 100.602 | 67.072 | 33.53 |
| ШО-2 | 29.5 | 100.536 | 67.136 | 33.4 |
| ШП-2 | 29.5 | 100.479 | 67.191 | 33.288 |
| Врезка | 29.5 | 100.123 | 67.535 | 32.588 |
| Задвижка 1,2 | 29.5 | 99.749 | 67.837 | 31.912 |
| Врезка Ду300 у НО-13 | 29.5 | 99.251 | 68.258 | 30.993 |
| Врезка на ЦТП-37 | 29.5 | 99.199 | 68.307 | 30.892 |
| НО-17 | 30.5 | 98.638 | 68.852 | 29.786 |
| НО-18 | 29.5 | 98.512 | 68.975 | 29.537 |
| НО-20 | 29.5 | 98.314 | 69.168 | 29.146 |
| Врезка Ду1000/500 у НО-21 | 29.5 | 98.006 | 69.468 | 28.538 |
| Задвижка Ду1000 | 30.6 | 97.779 | 69.69 | 28.089 |
| ШО-27 | 29.55 | 97.717 | 69.751 | 27.966 |
| П-2/2 врезка | 30.6 | 97.567 | 69.898 | 27.669 |
| Павильон П-2/2 | 29.55 | 97.565 | 69.9 | 27.665 |
| П-2/2 задвижка 2Ду700 | 29.55 | 97.553 | 69.911 | 27.642 |
| ТК-1/15 | 29.55 | 97.106 | 70.345 | 26.761 |
| ТК-1/16 | 29.55 | 96.818 | 70.625 | 26.193 |
| ТК-1/17 | 29.55 | 96.035 | 71.384 | 24.651 |
| ТК-1/18-газоопасная | 29.55 | 95.652 | 71.755 | 23.897 |
| ТК-1/19-газоопасная | 29.61 | 95.282 | 72.115 | 23.167 |
| ТК-1/20 | 30.6 | 94.851 | 72.533 | 22.318 |
| ТК-1/21 | 30.6 | 94.635 | 72.743 | 21.892 |
| ТК-1/22 | 30 | 94.457 | 72.915 | 21.542 |
| Перемычка Ду200 в П-2/3 | 29.3 | 94.342 | 73.026 | 21.316 |
| П-2/3 | 29.3 | 94.341 | 73.028 | 21.313 |

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| Задвижка в П-2/3 | 29.3 | 94.332 | 73.036 | 21.296 |
| ТК-1/23 | 29.9 | 93.743 | 73.608 | 20.135 |
| ТК-1/24 | 29.9 | 93.189 | 74.145 | 19.044 |
| ТК-1/25 | 29.9 | 92.599 | 74.718 | 17.881 |
| ТК-1/26 | 29.9 | 91.975 | 75.324 | 16.651 |
| ТК-1/27 | 31.6 | 91.509 | 75.776 | 15.733 |
| ТК-1/28 | 31.6 | 91.185 | 76.089 | 15.096 |
| ТК-1/29 | 31.6 | 90.944 | 76.324 | 14.62 |
| ТК-1/30 | 31.6 | 90.687 | 76.574 | 14.113 |
| Задвижки | 31.6 | 90.606 | 76.652 | 13.954 |
| НО-1 | 31.6 | 90.525 | 76.731 | 13.794 |
| ТК-1/31 | 31.6 | 90.524 | 76.732 | 13.792 |
| ТК-1/32 | 32.6 | 90.325 | 76.927 | 13.398 |
| НО-2 | 32.6 | 90.323 | 76.929 | 13.394 |
| ТК-1/33 | 32.6 | 90.095 | 77.15 | 12.945 |
| НО-3 | 32.6 | 90.088 | 77.156 | 12.932 |
| ТК-1/34 | 32.6 | 89.959 | 77.282 | 12.677 |
| НО-4 | 32.6 | 89.957 | 77.285 | 12.672 |
| Перемычка Ду100 | 32.6 | 89.897 | 77.343 | 12.554 |
| ТК-1/35 | 32.6 | 89.897 | 77.344 | 12.553 |




**Рис. 4.1.1. Пьезометрический график по результатам расчета гидравлического режима работы участка теплосети от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35 в 2020 г.**




**Рис. 4.1.2. Расчетная схема участка тепловой сети от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35**

Параметры работы участка тепловой сети от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/34 в 2020 г. отображены в табл. 4.1.2 и на рис. 4.1.3. Расчетная схема участка тепловой сети показана на рис. 4.1.4.

**Таблица 4.1.2**

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| Балаковская ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.74 | 50.74 | 67.00 |
| Врезка сДу1200 на Ду800 | 30.74 | 117.133 | 51.316 | 65.817 |
| Коллектор ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.036 | 51.404 | 65.632 |
| Задвижки на Ду900 | 30.74 | 116.534 | 51.809 | 64.725 |
| Врезка на "Бал-Авто" | 30.7 | 110.984 | 56.296 | 54.688 |
| П-1 | 30.74 | 110.296 | 56.854 | 53.442 |
| Задвижки Ду600 | 30.74 | 110.292 | 56.857 | 53.435 |
| Переход Ду1000 в Ду900 | 30.74 | 110.083 | 57.028 | 53.055 |
| НО-9 | 30.74 | 107.827 | 58.858 | 48.969 |
| ШО-1 | 29.5 | 106.463 | 60.969 | 45.494 |
| ШО-2 | 29.5 | 106.195 | 61.188 | 45.007 |
| Разветвление | 29.5 | 105.793 | 61.515 | 44.278 |
| П-2 | 29.5 | 105.782 | 61.522 | 44.26 |
| Задвижка 24-23 | 29.5 | 105.772 | 61.529 | 44.243 |
| Тройник Ду600 | 29.5 | 105.74 | 61.554 | 44.186 |
| Узел врезки | 29.5 | 105.628 | 61.635 | 43.993 |
| Врезка | 29.5 | 105.474 | 61.747 | 43.727 |
| ШО | 29.5 | 105.451 | 61.763 | 43.688 |
| Переход Ду600/500 | 30 | 104.654 | 62.342 | 42.312 |
| ТК-4/1 | 30 | 104.029 | 62.795 | 41.234 |
| ТК-4/2 | 30 | 102.948 | 63.581 | 39.367 |
| ТК-4/3 | 30 | 101.793 | 64.421 | 37.372 |
| ТК-4/4 | 30 | 100.543 | 65.33 | 35.213 |
| ТК-4/4 | 30 | 100.027 | 65.706 | 34.321 |
| ТК-4/5 | 30 | 99.195 | 66.313 | 32.882 |
| ТК-4/6 | 30 | 97.98 | 67.197 | 30.783 |
| ТК-4/7 | 30 | 96.766 | 68.083 | 28.683 |
| ТК-4/8 | 30 | 96.036 | 68.617 | 27.419 |
| ТК-4/9 | 30 | 95.532 | 68.985 | 26.547 |
| ТК-4/10 | 30 | 95.328 | 69.133 | 26.195 |
| ТК-4/11 | 30 | 94.918 | 69.432 | 25.486 |
| ТК-4/12 | 30 | 94.592 | 69.671 | 24.921 |
| ТК-4/13 | 30 | 94.253 | 69.916 | 24.337 |
| Ду600 | 30 | 94.195 | 69.958 | 24.237 |
| ПП-1 | 30 | 94.162 | 69.983 | 24.179 |
| Ду600 | 30 | 94.16 | 69.981 | 24.179 |
| Выход из ПП-1 Ду800 | 30 | 100.375 | 69.981 | 30.394 |
| Вход в ПНС-3 Ду600-2 | 30 | 99.933 | 70.319 | 29.614 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.908 | 70.338 | 29.57 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.874 | 70.363 | 29.511 |
| ПНС-3 н/с1 | 30 | 99.849 | 58.383 | 41.466 |

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.825 | 58.402 | 41.423 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.8 | 58.421 | 41.379 |
| Выход из ПНС-3 Ду600-2 | 30 | 99.767 | 58.446 | 41.321 |
| ТК-4/13* | 30 | 99.518 | 58.636 | 40.882 |
| ТК-4/13 | 29.32 | 99.208 | 58.874 | 40.334 |
| ТК-4/14 | 29.3 | 97.716 | 60.014 | 37.702 |
| ТК-4/15 | 29.3 | 96.397 | 61.021 | 35.376 |
| Шахта опуска | 29.3 | 94.907 | 62.162 | 32.745 |
| П-Линёво | 26.8 | 93.515 | 63.227 | 30.288 |
| Задвижка Ду600 | 26.8 | 93.508 | 63.231 | 30.277 |
| Н.О.-6 | 26.88 | 87.524 | 67.808 | 19.716 |
| НО-10 | 26.38 | 84.405 | 70.132 | 14.273 |
| НО-5 | 25.48 | 83.446 | 70.849 | 12.597 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 83.444 | 70.849 | 12.595 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 83.349 | 70.92 | 12.429 |
| Врезка на отель | 25.8 | 82.949 | 70.927 | 12.022 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 82.946 | 70.929 | 12.017 |
| Шахта опуска | 25.48 | 82.924 | 70.952 | 11.972 |
| Тройник Ду600/700 | 25.8 | 82.841 | 71.03 | 11.811 |
| ТК-6/1 | 25.48 | 82.838 | 71.033 | 11.805 |
| Задвижка 2Ду600 | 25.48 | 82.835 | 71.036 | 11.799 |
| ТК-6/21 | 25.8 | 82.515 | 71.345 | 11.17 |
| ТК-6/22 | 25.8 | 82.026 | 71.817 | 10.209 |
| ТК-6/23 | 25.48 | 81.816 | 72.02 | 9.796 |
| ТК-6/24 | 25.8 | 81.337 | 72.482 | 8.855 |
| Шахта опуска | 25.8 | 81.153 | 72.659 | 8.494 |
| ТК-6/25 | 25.8 | 81.107 | 72.703 | 8.404 |
| ТК-6/26 | 25.8 | 80.92 | 72.885 | 8.035 |
| ТК-6/27 | 25.8 | 80.824 | 72.976 | 7.848 |
| ТК-6/28 | 27.3 | 80.683 | 73.113 | 7.57 |
| ТК-6/29 | 27.3 | 80.623 | 73.17 | 7.453 |
| ТК-6/30 | 27.3 | 80.593 | 73.198 | 7.395 |
| ТК-6/31 | 27.3 | 80.562 | 73.229 | 7.333 |
| ТК-6/32 | 29.7 | 80.545 | 73.246 | 7.299 |
| ТК-6/33 | 26.33 | 80.531 | 73.259 | 7.272 |
| ТК-6/34 | 29.56 | 80.527 | 73.263 | 7.264 |




**Рис. 4.1.3. Параметры работы участка тепловой сети от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/34 в 2020 г.**




**Рис. 4.1.4. Расчетная схема участка тепловой сети от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/34**

## Раздел 5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

В существующей системе теплоснабжения г. Балаково отсутствует возможность переключения и распределения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии, в связи с отсутствием других источников тепловой энергии.

## Раздел 6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчет балансов тепловой энергии источников теплоснабжения г. Балаково представлен в Главе 4 пункт 1.1.2 схемы теплоснабжения.

## Раздел 7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов выполнен для режима работы при расчетной температуре наружного воздуха (минус 25 °С) и расчетной температуре в подающем трубопроводе согласно температурным графикам работы источников тепловой энергии, которые приведены в табл. 7.1.1.

Тепловые потери в подающем и обратном трубопроводах по источникам представлены в табл. 7.1.1.

**Таблица 7.1.1**

| № п/п | Наименование объекта | Тепловые потери в подающем тр-де, Гкал/ч | Тепловые потери в обратном тр-де, Гкал/ч | Тепловые потери в подающем и обратном тр-дах, Гкал/ч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Балаковская ТЭЦ-4 | 32,92 | 18,72 | 51,64 |

## Раздел 8. Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности теплоснабжения от источников теплоснабжения г. Балаково представлен в Главе 11 Раздел 3.

# Раздел 9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования перспективных вариантов схем теплоснабжения

## 9.1. Подключения перспективных зон теплоснабжения по годам периода 2021 – 2028 гг.

Сведения о приросте тепловых нагрузок с разделением по перспективным зонам теплоснабжения на весь расчетный период за счет нового строительства с учётом снижения тепловой нагрузки вследствие сноса аварийных и ветхих зданий приведены в табл. 9.1.1. Границы перспективных зон теплоснабжения приняты соответствующими границам перспективных площадок строительства.

**Таблица 9.1.1. Приросты тепловых нагрузок по перспективным зонам теплоснабжения**

| Номер перспек. зоны теплоснаб. | Прирост общей тепловой нагрузки, Гкал/ч | | | | | | Итого за 2021-2028 гг., Гкал/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 – 2028 гг. | |
| **Б** | 0,4183 | 0 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,888 | 2,1943 |
| **В** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 1,3325 | 1,7025 |
| **Г** | 0,1579 | 0,3741 | 0,459 | 0,5925 | 0,5925 | 1,925 | 4,101 |
| **Е** | 1,005 | 1,022 | 0,525 | 0 | 0 | 0 | 2,552 |
| **Общий итог** | **1,5812** | **1,3961** | **1,28** | **0,8885** | **1,2585** | **4,1455** | **10,5498** |

Схема расположения площадок строительства с указанием их номеров на карте города (выделены желтым цветом) в пределах городской черты приведена на рис. 9.1.2.

Перспективные зоны теплоснабжения (Б, В, Г, Е) показаны на рис. 9.1.1, 9.1.2 – 9.1.5.

Перспективная зона теплоснабжения Б расположена в районе ул. Строительной и ул. Волжской в Заканальной части г. Балаково.




**Рис. 9.1.1. Перспективная зона теплоснабжения Б**




**Рис. 9.1.2. Схема расположения площадок нового строительства в г. Балаково (выделены желтым цветом) с указанием их номеров**

Перспективная зона теплоснабжения В расположена в районе Набережной Леонова в Центральной части г. Балаково.




**Рис. 9.1.3. Перспективная зона теплоснабжения В**

Перспективная зона теплоснабжения Г расположена в Саратовского шоссе в Центральной части г. Балаково.




**Рис. 9.1.4. Перспективная зона теплоснабжения Г**

Перспективная зона теплоснабжения Е расположена в ул. Коммунистическая в Островной части г. Балаково.




**Рис. 9.1.5. Перспективная зона теплоснабжения**

# Раздел 10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

## 10.1. Анализ варианта перспективного развития тепловых сетей на 2021 г.

### 10.1.1. Результаты гидравлических расчетов магистральных трубопроводов от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35

Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-1/35 после подключения перспективных зон теплоснабжения в 2021 г. представлен на рис. 10.2.1. Данные для построения пьезометрического графика приведен в табл. 10.2.1.




**Рис. 10.1.1. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-1/35**

**Таблица 10.1.1**

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.13 | 51.32 | 65.817 |
| Коллектор ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.036 | 51.404 | 65.632 |
| Задвижки Ду800 | 30.74 | 115.827 | 52.557 | 63.27 |
| Тройник Ду1000-Ду600 | 30.74 | 105.612 | 62.304 | 43.308 |
| Врезка на Ду1000 | 30.7 | 105.41 | 62.499 | 42.911 |
| Задвижки Ду1000 | 30.74 | 105.205 | 62.672 | 42.533 |
| Тройник Ду1000/800 | 29.5 | 101.982 | 65.733 | 36.249 |
| Тройник Ду1000-Ду800 | 29.5 | 101.973 | 65.743 | 36.23 |
| Тройник Ду1000-Ду250 | 29.5 | 101.966 | 65.748 | 36.218 |
| Задвижки 7,8 | 29.5 | 101.965 | 65.75 | 36.215 |
| Узел на Ду1000 | 29.5 | 101.953 | 65.762 | 36.191 |
| Узел на 2Ду1000 | 29.5 | 101.949 | 65.765 | 36.184 |
| Узел ЦО Ду1000 | 29.5 | 101.936 | 65.777 | 36.159 |
| Узел ЦО Ду1000 после РД | 29.5 | 101.924 | 65.789 | 36.135 |
| Ответвление | 29.5 | 101.7 | 66.006 | 35.694 |
| ШО-1 | 29.5 | 101.598 | 66.106 | 35.492 |
| ТК-б/н | 29.5 | 101.543 | 66.16 | 35.383 |

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| ШП-1 | 29.5 | 101.342 | 66.354 | 34.988 |
| Врезка у НО-2 2Ду200 | 29.5 | 101.289 | 66.406 | 34.883 |
| НО-4 | 29.5 | 101.285 | 66.409 | 34.876 |
| Сальниковый комп. | 29.5 | 100.67 | 67.006 | 33.664 |
| Врезка | 29.5 | 100.602 | 67.072 | 33.53 |
| ШО-2 | 29.5 | 100.536 | 67.136 | 33.4 |
| ШП-2 | 29.5 | 100.479 | 67.191 | 33.288 |
| Врезка | 29.5 | 100.123 | 67.535 | 32.588 |
| Задвижка 1,2 | 29.5 | 99.749 | 67.837 | 31.912 |
| Врезка Ду300 у НО-13 | 29.5 | 99.251 | 68.258 | 30.993 |
| Врезка на ЦТП-37 | 29.5 | 99.199 | 68.307 | 30.892 |
| НО-17 | 30.5 | 98.638 | 68.852 | 29.786 |
| НО-18 | 29.5 | 98.512 | 68.975 | 29.537 |
| НО-20 | 29.5 | 98.314 | 69.168 | 29.146 |
| Врезка Ду1000/500 у НО-21 | 29.5 | 98.006 | 69.468 | 28.538 |
| Задвижка Ду1000 | 30.6 | 97.779 | 69.69 | 28.089 |
| ШО-27 | 29.55 | 97.717 | 69.751 | 27.966 |
| П-2/2 врезка | 30.6 | 97.567 | 69.898 | 27.669 |
| Павильон П-2/2 | 29.55 | 97.565 | 69.9 | 27.665 |
| П-2/2 задвижка 2Ду700 | 29.55 | 97.553 | 69.911 | 27.642 |
| ТК-1/15 | 29.55 | 97.106 | 70.345 | 26.761 |
| ТК-1/16 | 29.55 | 96.818 | 70.625 | 26.193 |
| ТК-1/17 | 29.55 | 96.035 | 71.384 | 24.651 |
| ТК-1/18-газоопасная | 29.55 | 95.652 | 71.755 | 23.897 |
| ТК-1/19-газоопасная | 29.61 | 95.282 | 72.115 | 23.167 |
| ТК-1/20 | 30.6 | 94.851 | 72.533 | 22.318 |
| ТК-1/21 | 30.6 | 94.635 | 72.743 | 21.892 |
| ТК-1/22 | 30 | 94.457 | 72.915 | 21.542 |
| Перемычка Ду200 в П-2/3 | 29.3 | 94.342 | 73.026 | 21.316 |
| П-2/3 | 29.3 | 94.341 | 73.028 | 21.313 |
| Задвижка в П-2/3 | 29.3 | 94.332 | 73.036 | 21.296 |
| ТК-1/23 | 29.9 | 93.743 | 73.608 | 20.135 |
| ТК-1/24 | 29.9 | 93.189 | 74.145 | 19.044 |
| ТК-1/25 | 29.9 | 92.599 | 74.718 | 17.881 |
| ТК-1/26 | 29.9 | 91.975 | 75.324 | 16.651 |
| ТК-1/27 | 31.6 | 91.509 | 75.776 | 15.733 |
| ТК-1/28 | 31.6 | 91.185 | 76.089 | 15.096 |
| ТК-1/29 | 31.6 | 90.944 | 76.324 | 14.62 |
| ТК-1/30 | 31.6 | 90.687 | 76.574 | 14.113 |
| Задвижки | 31.6 | 90.606 | 76.652 | 13.954 |
| НО-1 | 31.6 | 90.525 | 76.731 | 13.794 |
| ТК-1/31 | 31.6 | 90.524 | 76.732 | 13.792 |
| ТК-1/32 | 32.6 | 90.325 | 76.927 | 13.398 |
| НО-2 | 32.6 | 90.323 | 76.929 | 13.394 |
| ТК-1/33 | 32.6 | 90.095 | 77.15 | 12.945 |
| НО-3 | 32.6 | 90.088 | 77.156 | 12.932 |
| ТК-1/34 | 32.6 | 89.959 | 77.282 | 12.677 |
| НО-4 | 32.6 | 89.957 | 77.285 | 12.672 |
| Перемычка Ду100 | 32.6 | 89.897 | 77.343 | 12.554 |
| ТК-1/35 | 32.6 | 89.897 | 77.344 | 12.553 |

Анализ гидравлического режима показал достаточность пропускной способности трубопроводов ТЭЦ-4 для подключения перспективных зон теплоснабжения в 2021 г.

### 10.1.2. Результаты гидравлических расчетов магистральных трубопроводов от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/34

Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-6/34 после подключения перспективных зон теплоснабжения в 2021 г. представлен на рис. 10.2.2. Данные для построения пьезометрического графика приведен в табл. 10.2.2.




**Рис. 10.1.2. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-6/34**

**Таблица 10.1.2**

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| Балаковская ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.738 | 50.74 | 66.998 |
| Врезка сДу1200 на Ду800 | 30.74 | 117.167 | 51.284 | 65.883 |
| Коллектор ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.076 | 51.366 | 65.71 |
| Задвижки на Ду900 | 30.74 | 116.526 | 51.799 | 64.727 |
| Врезка на "Бал-Авто" | 30.7 | 110.457 | 56.594 | 53.863 |
| П-1 | 30.74 | 109.803 | 57.113 | 52.69 |
| Задвижки Ду600 | 30.74 | 109.798 | 57.116 | 52.682 |
| Переход Ду1000 в Ду900 | 30.74 | 109.598 | 57.275 | 52.323 |
| НО-9 | 30.74 | 107.452 | 58.977 | 48.475 |
| ШО-1 | 29.5 | 106.101 | 61.123 | 44.978 |
| ШО-2 | 29.5 | 105.845 | 61.326 | 44.519 |
| Разветвление | 29.5 | 105.463 | 61.63 | 43.833 |
| П-2 | 29.5 | 105.453 | 61.638 | 43.815 |
| Задвижка 24-23 | 29.5 | 105.444 | 61.645 | 43.799 |
| Тройник Ду600 | 29.5 | 105.412 | 61.669 | 43.743 |
| Узел врезки | 29.5 | 105.306 | 61.746 | 43.56 |
| Врезка | 29.5 | 105.162 | 61.854 | 43.308 |
| ШО | 29.5 | 105.14 | 61.87 | 43.27 |
| Переход Ду600/500 | 30 | 104.389 | 62.427 | 41.962 |
| ТК-4/1 | 30 | 103.712 | 62.929 | 40.783 |
| ТК-4/2 | 30 | 102.541 | 63.798 | 38.743 |
| ТК-4/3 | 30 | 101.453 | 64.606 | 36.847 |
| ТК-4/4 | 30 | 100.276 | 65.482 | 34.794 |
| ТК-4/4 | 30 | 99.79 | 65.844 | 33.946 |
| ТК-4/5 | 30 | 99.005 | 66.427 | 32.578 |

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| ТК-4/6 | 30 | 97.861 | 67.279 | 30.582 |
| ТК-4/7 | 30 | 96.717 | 68.131 | 28.586 |
| ТК-4/8 | 30 | 96.028 | 68.644 | 27.384 |
| ТК-4/9 | 30 | 95.481 | 69.051 | 26.43 |
| ТК-4/10 | 30 | 95.29 | 69.195 | 26.095 |
| ТК-4/11 | 30 | 94.904 | 69.482 | 25.422 |
| ТК-4/12 | 30 | 94.594 | 69.712 | 24.882 |
| ТК-4/13 | 30 | 94.275 | 69.949 | 24.326 |
| Ду600 | 30 | 94.221 | 69.99 | 24.231 |
| ПП-1 | 30 | 94.188 | 70.014 | 24.174 |
| Ду600 | 30 | 94.186 | 70.012 | 24.174 |
| Выход из ПП-1 Ду800 | 30 | 100.191 | 70.011 | 30.18 |
| Вход в ПНС-3 Ду600-2 | 30 | 99.737 | 70.361 | 29.376 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.712 | 70.379 | 29.333 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.68 | 70.405 | 29.275 |
| ПНС-3 н/с1 | 30 | 99.655 | 58.423 | 41.232 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.632 | 58.442 | 41.19 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.607 | 58.46 | 41.147 |
| Выход из ПНС-3 Ду600-2 | 30 | 99.575 | 58.486 | 41.089 |
| ТК-4/13* | 30 | 99.335 | 58.67 | 40.665 |
| ТК-4/13 | 29.32 | 99.036 | 58.9 | 40.136 |
| ТК-4/14 | 29.3 | 97.601 | 60.004 | 37.597 |
| ТК-4/15 | 29.3 | 96.323 | 60.988 | 35.335 |
| Шахта опуска | 29.3 | 94.887 | 62.092 | 32.795 |
| П-Линёво | 26.8 | 93.548 | 63.123 | 30.425 |
| Задвижка Ду600 | 26.8 | 93.543 | 63.128 | 30.415 |
| Н.О.-6 | 26.88 | 87.78 | 67.562 | 20.218 |
| НО-10 | 26.38 | 84.749 | 69.842 | 14.907 |
| НО-5 | 25.48 | 83.675 | 70.65 | 13.025 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 83.674 | 70.651 | 13.023 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 83.581 | 70.722 | 12.859 |
| Врезка на отель | 25.8 | 83.132 | 70.729 | 12.403 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 83.13 | 70.731 | 12.399 |
| Шахта опуска | 25.48 | 83.106 | 70.754 | 12.352 |
| Тройник Ду600/700 | 25.8 | 83.025 | 70.832 | 12.193 |
| ТК-6/1 | 25.48 | 83.023 | 70.835 | 12.188 |
| Задвижка 2Ду600 | 25.48 | 83.018 | 70.838 | 12.18 |
| ТК-6/21 | 25.8 | 82.653 | 71.193 | 11.46 |
| ТК-6/22 | 25.8 | 82.089 | 71.738 | 10.351 |
| ТК-6/23 | 25.48 | 81.846 | 71.973 | 9.873 |
| ТК-6/24 | 25.8 | 81.176 | 72.62 | 8.556 |
| Шахта опуска | 25.8 | 80.934 | 72.855 | 8.079 |
| ТК-6/25 | 25.8 | 80.874 | 72.913 | 7.961 |
| ТК-6/26 | 25.8 | 80.626 | 73.153 | 7.473 |
| ТК-6/27 | 25.8 | 80.48 | 73.293 | 7.187 |
| ТК-6/28 | 27.3 | 80.263 | 73.503 | 6.76 |
| ТК-6/29 | 27.3 | 80.166 | 73.599 | 6.567 |
| ТК-6/30 | 27.3 | 80.107 | 73.655 | 6.452 |
| ТК-6/31 | 27.3 | 80.044 | 73.716 | 6.328 |
| ТК-6/32 | 29.7 | 80.004 | 73.755 | 6.249 |
| ТК-6/33 | 26.33 | 79.993 | 73.766 | 6.227 |
| ТК-6/34 | 29.56 | 79.989 | 73.769 | 6.22 |

Анализ гидравлического режима показал достаточность пропускной способности трубопроводов ТЭЦ-4 для подключения перспективных зон теплоснабжения в 2021 г.

## 10.2. Анализ варианта перспективного развития тепловых сетей на 2022 г.

### 10.2.1. Результаты гидравлических расчетов магистральных трубопроводов от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35

Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-1/35 после подключения перспективных зон теплоснабжения в 2022 г. представлен на рис. 10.2.1. Данные для построения пьезометрического графика приведен в табл. 10.2.1.




**Рис. 10.2.1. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-1/35**

**Таблица 10.2.1**

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.13 | 51.32 | 65.817 |
| Коллектор ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.036 | 51.404 | 65.632 |
| Задвижки Ду800 | 30.74 | 115.827 | 52.557 | 63.27 |
| Тройник Ду1000-Ду600 | 30.74 | 105.612 | 62.304 | 43.308 |
| Врезка на Ду1000 | 30.7 | 105.41 | 62.499 | 42.911 |
| Задвижки Ду1000 | 30.74 | 105.205 | 62.672 | 42.533 |
| Тройник Ду1000/800 | 29.5 | 101.982 | 65.733 | 36.249 |
| Тройник Ду1000-Ду800 | 29.5 | 101.973 | 65.743 | 36.23 |
| Тройник Ду1000-Ду250 | 29.5 | 101.966 | 65.748 | 36.218 |
| Задвижки 7,8 | 29.5 | 101.965 | 65.75 | 36.215 |
| Узел на Ду1000 | 29.5 | 101.953 | 65.762 | 36.191 |
| Узел на 2Ду1000 | 29.5 | 101.949 | 65.765 | 36.184 |
| Узел ЦО Ду1000 | 29.5 | 101.936 | 65.777 | 36.159 |
| Узел ЦО Ду1000 после РД | 29.5 | 101.924 | 65.789 | 36.135 |
| Ответвление | 29.5 | 101.7 | 66.006 | 35.694 |
| ШО-1 | 29.5 | 101.598 | 66.106 | 35.492 |
| ТК-6/н | 29.5 | 101.543 | 66.16 | 35.383 |
| ШП-1 | 29.5 | 101.342 | 66.354 | 34.988 |
| Врезка у НО-2 2Ду200 | 29.5 | 101.289 | 66.406 | 34.883 |
| НО-4 | 29.5 | 101.285 | 66.409 | 34.876 |

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| Сальниковый комп. | 29.5 | 100.67 | 67.006 | 33.664 |
| Врезка | 29.5 | 100.602 | 67.072 | 33.53 |
| ШО-2 | 29.5 | 100.536 | 67.136 | 33.4 |
| ШП-2 | 29.5 | 100.479 | 67.191 | 33.288 |
| Врезка | 29.5 | 100.123 | 67.535 | 32.588 |
| Задвижка 1,2 | 29.5 | 99.749 | 67.837 | 31.912 |
| Врезка Ду300 у НО-13 | 29.5 | 99.251 | 68.258 | 30.993 |
| Врезка на ЦТП-37 | 29.5 | 99.199 | 68.307 | 30.892 |
| НО-17 | 30.5 | 98.638 | 68.852 | 29.786 |
| НО-18 | 29.5 | 98.512 | 68.975 | 29.537 |
| НО-20 | 29.5 | 98.314 | 69.168 | 29.146 |
| Врезка Ду1000 у НО-21 | 29.5 | 98.006 | 69.468 | 28.538 |
| Задвижка Ду1000 | 30.6 | 97.779 | 69.69 | 28.089 |
| ШО-27 | 29.55 | 97.717 | 69.751 | 27.966 |
| П-2/2 врезка | 30.6 | 97.567 | 69.898 | 27.669 |
| Павильон П-2/2 | 29.55 | 97.565 | 69.9 | 27.665 |
| П-2/2 задвижка 2Ду700 | 29.55 | 97.553 | 69.911 | 27.642 |
| ТК-1/15 | 29.55 | 97.106 | 70.345 | 26.761 |
| ТК-1/16 | 29.55 | 96.818 | 70.625 | 26.193 |
| ТК-1/17 | 29.55 | 96.035 | 71.384 | 24.651 |
| ТК-1/18-газоопасная | 29.55 | 95.652 | 71.755 | 23.897 |
| ТК-1/19-газоопасная | 29.61 | 95.282 | 72.115 | 23.167 |
| ТК-1/20 | 30.6 | 94.851 | 72.533 | 22.318 |
| ТК-1/21 | 30.6 | 94.635 | 72.743 | 21.892 |
| ТК-1/22 | 30 | 94.457 | 72.915 | 21.542 |
| Перемычка Ду200 в П-2/3 | 29.3 | 94.342 | 73.026 | 21.316 |
| П-2/3 | 29.3 | 94.341 | 73.028 | 21.313 |
| Задвижка в П-2/3 | 29.3 | 94.332 | 73.036 | 21.296 |
| ТК-1/23 | 29.9 | 93.743 | 73.608 | 20.135 |
| ТК-1/24 | 29.9 | 93.189 | 74.145 | 19.044 |
| ТК-1/25 | 29.9 | 92.599 | 74.718 | 17.881 |
| ТК-1/26 | 29.9 | 91.975 | 75.324 | 16.651 |
| ТК-1/27 | 31.6 | 91.509 | 75.776 | 15.733 |
| ТК-1/28 | 31.6 | 91.185 | 76.089 | 15.096 |
| ТК-1/29 | 31.6 | 90.944 | 76.324 | 14.62 |
| ТК-1/30 | 31.6 | 90.687 | 76.574 | 14.113 |
| Задвижки | 31.6 | 90.606 | 76.652 | 13.954 |
| НО-1 | 31.6 | 90.525 | 76.731 | 13.794 |
| ТК-1/31 | 31.6 | 90.524 | 76.732 | 13.792 |
| ТК-1/32 | 32.6 | 90.325 | 76.927 | 13.398 |
| НО-2 | 32.6 | 90.323 | 76.929 | 13.394 |
| ТК-1/33 | 32.6 | 90.095 | 77.15 | 12.945 |
| НО-3 | 32.6 | 90.088 | 77.156 | 12.932 |
| ТК-1/34 | 32.6 | 89.959 | 77.282 | 12.677 |
| НО-4 | 32.6 | 89.957 | 77.285 | 12.672 |
| Перемычка Ду100 | 32.6 | 89.897 | 77.343 | 12.554 |
| ТК-1/35 | 32.6 | 89.897 | 77.344 | 12.553 |

Анализ гидравлического режима показал достаточность пропускной способности трубопроводов ТЭЦ-4 для подключения перспективных зон теплоснабжения в 2022 г.

### 10.2.2. Результаты гидравлических расчетов магистральных трубопроводов от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/34

Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-6/34 после подключения перспективных зон теплоснабжения в 2022 г. представлен на рис. 10.2.2. Данные для построения пьезометрического графика приведен в табл. 10.2.2.




**Рис. 10.2.2. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-6/34**

**Таблица 10.2.2**

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| Балаковская ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.738 | 50.74 | 66.998 |
| Врезка сДу1200 на Ду800 | 30.74 | 117.167 | 51.285 | 65.882 |
| Коллектор ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.075 | 51.367 | 65.708 |
| Задвижки на Ду900 | 30.74 | 116.523 | 51.801 | 64.722 |
| Врезка на "Бал-Авто" | 30.7 | 110.434 | 56.608 | 53.826 |
| П-1 | 30.74 | 109.777 | 57.128 | 52.649 |
| Задвижки Ду600 | 30.74 | 109.773 | 57.131 | 52.642 |
| Переход Ду1000 в Ду900 | 30.74 | 109.573 | 57.291 | 52.282 |
| НО-9 | 30.74 | 107.419 | 58.996 | 48.423 |
| ШО-1 | 29.5 | 106.063 | 61.148 | 44.915 |
| ШО-2 | 29.5 | 105.807 | 61.352 | 44.455 |
| Разветвление | 29.5 | 105.424 | 61.657 | 43.767 |
| П-2 | 29.5 | 105.413 | 61.664 | 43.749 |
| Задвижка 24-23 | 29.5 | 105.404 | 61.671 | 43.733 |
| Тройник Ду600 | 29.5 | 105.372 | 61.695 | 43.677 |
| Узел врезки | 29.5 | 105.267 | 61.773 | 43.494 |
| Врезка | 29.5 | 105.121 | 61.881 | 43.24 |
| ШО | 29.5 | 105.1 | 61.897 | 43.203 |
| Переход Ду600/500 | 30 | 104.349 | 62.457 | 41.892 |
| ТК-4/1 | 30 | 103.671 | 62.961 | 40.71 |
| ТК-4/2 | 30 | 102.499 | 63.834 | 38.665 |
| ТК-4/3 | 30 | 101.411 | 64.646 | 36.765 |
| ТК-4/4 | 30 | 100.233 | 65.525 | 34.708 |
| ТК-4/4 | 30 | 99.746 | 65.888 | 33.858 |
| ТК-4/5 | 30 | 98.961 | 66.474 | 32.487 |

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| ТК-4/6 | 30 | 97.817 | 67.33 | 30.487 |
| ТК-4/7 | 30 | 96.672 | 68.185 | 28.487 |
| ТК-4/8 | 30 | 95.982 | 68.701 | 27.281 |
| ТК-4/9 | 30 | 95.436 | 69.11 | 26.326 |
| ТК-4/10 | 30 | 95.244 | 69.254 | 25.99 |
| ТК-4/11 | 30 | 94.858 | 69.543 | 25.315 |
| ТК-4/12 | 30 | 94.549 | 69.774 | 24.775 |
| ТК-4/13 | 30 | 94.229 | 70.012 | 24.217 |
| Ду600 | 30 | 94.175 | 70.053 | 24.122 |
| ПП-1 | 30 | 94.142 | 70.077 | 24.065 |
| Ду600 | 30 | 70.075 | 70.075 | |
| Выход из ПП-1 Ду800 | 30 | 100.122 | 70.075 | 30.047 |
| Вход в ПНС-3 Ду600-2 | 30 | 99.664 | 70.429 | 29.235 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.64 | 70.448 | 29.192 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.607 | 70.474 | 29.133 |
| ПНС-3 н/с1 | 30 | 99.583 | 58.493 | 41.09 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.559 | 58.512 | 41.047 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.535 | 58.531 | 41.004 |
| Выход из ПНС-3 Ду600-2 | 30 | 99.501 | 58.556 | 40.945 |
| ТК-4/13* | 30 | 99.26 | 58.743 | 40.517 |
| ТК-4/13 | 29.32 | 98.959 | 58.977 | 39.982 |
| ТК-4/14 | 29.3 | 97.516 | 60.1 | 37.416 |
| ТК-4/15 | 29.3 | 96.23 | 61.1 | 35.13 |
| Шахта опуска | 29.3 | 94.787 | 62.223 | 32.564 |
| П-Линёво | 26.8 | 93.441 | 63.272 | 30.169 |
| Задвижка Ду600 | 26.8 | 93.435 | 63.276 | 30.159 |
| Н.О.-6 | 26.88 | 87.639 | 67.786 | 19.853 |
| НО-10 | 26.38 | 84.587 | 70.108 | 14.479 |
| НО-5 | 25.48 | 83.507 | 70.931 | 12.576 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 83.506 | 70.932 | 12.574 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 83.412 | 71.004 | 12.408 |
| Врезка на отель | 25.8 | 82.96 | 71.011 | 11.949 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 82.957 | 71.013 | 11.944 |
| Шахта опуска | 25.48 | 82.934 | 71.037 | 11.897 |
| Тройник Ду600/700 | 25.8 | 82.851 | 71.117 | 11.734 |
| ТК-6/1 | 25.48 | 82.848 | 71.12 | 11.728 |
| Задвижка 2Ду600 | 25.48 | 82.844 | 71.124 | 11.72 |
| ТК-6/21 | 25.8 | 82.436 | 71.519 | 10.917 |
| ТК-6/22 | 25.8 | 81.803 | 72.13 | 9.673 |
| ТК-6/23 | 25.48 | 81.531 | 72.394 | 9.137 |
| ТК-6/24 | 25.8 | 80.759 | 73.141 | 7.618 |
| Шахта опуска | 25.8 | 80.468 | 73.423 | 7.045 |
| ТК-6/25 | 25.8 | 80.395 | 73.493 | 6.902 |
| ТК-6/26 | 25.8 | 80.598 | 73.782 | 6.816 |
| ТК-6/27 | 25.8 | 80.708 | 73.966 | 6.742 |
| ТК-6/28 | 27.3 | 80.625 | 74.24 | 6.385 |
| ТК-6/29 | 27.3 | 80.491 | 74.369 | 6.122 |
| ТК-6/30 | 27.3 | 80.405 | 74.454 | 5.951 |
| ТК-6/31 | 27.3 | 80.31 | 74.545 | 5.765 |
| ТК-6/32 | 29.7 | 80.246 | 74.608 | 5.638 |
| ТК-6/33 | 26.33 | 80.236 | 74.617 | 5.619 |
| ТК-6/34 | 29.56 | 80.233 | 74.62 | 5.613 |

Анализ гидравлического режима показал достаточность пропускной способности трубопроводов ТЭЦ-4 для подключения перспективных зон теплоснабжения в 2022 г.

## 10.3. Анализ варианта перспективного развития тепловых сетей на 2023 г.

### 10.3.1. Результаты гидравлических расчетов магистральных трубопроводов от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35

Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-1/35 после подключения перспективных зон теплоснабжения в 2023 г. представлен на рис. 10.3.1. Данные для построения пьезометрического графика приведен в табл. 10.3.1.




**Рис. 10.3.1. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-1/35**

**Таблица 10.3.1**

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.13 | 51.32 | 65.817 |
| Коллектор ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.036 | 51.404 | 65.632 |
| Задвижки Ду800 | 30.74 | 115.827 | 52.557 | 63.27 |
| Тройник Ду1000-Ду600 | 30.74 | 105.612 | 62.304 | 43.308 |
| Врезка на Ду1000 | 30.7 | 105.41 | 62.499 | 42.911 |
| Задвижки Ду1000 | 30.74 | 105.205 | 62.672 | 42.533 |
| Тройник Ду1000/800 | 29.5 | 101.982 | 65.733 | 36.249 |
| Тройник Ду1000-Ду800 | 29.5 | 101.973 | 65.743 | 36.23 |
| Тройник Ду1000-Ду250 | 29.5 | 101.966 | 65.748 | 36.218 |
| Задвижки 7,8 | 29.5 | 101.965 | 65.75 | 36.215 |
| Узел на Ду1000 | 29.5 | 101.953 | 65.762 | 36.191 |
| Узел на 2Ду1000 | 29.5 | 101.949 | 65.765 | 36.184 |
| Узел ЦО Ду1000 | 29.5 | 101.936 | 65.777 | 36.159 |
| Узел ЦО Ду1000 после РД | 29.5 | 101.924 | 65.789 | 36.135 |
| Ответвление | 29.5 | 101.7 | 66.006 | 35.694 |
| ШО-1 | 29.5 | 101.598 | 66.106 | 35.492 |
| ТК-6/н | 29.5 | 101.543 | 66.16 | 35.383 |
| ШП-1 | 29.5 | 101.342 | 66.354 | 34.988 |
| Врезка у НО-2 2Ду200 | 29.5 | 101.289 | 66.406 | 34.883 |
| НО-4 | 29.5 | 101.285 | 66.409 | 34.876 |

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| Сальниковый комп. | 29.5 | 100.67 | 67.006 | 33.664 |
| Врезка | 29.5 | 100.602 | 67.072 | 33.53 |
| ШО-2 | 29.5 | 100.536 | 67.136 | 33.4 |
| ШП-2 | 29.5 | 100.479 | 67.191 | 33.288 |
| Врезка | 29.5 | 100.123 | 67.535 | 32.588 |
| Задвижка 1,2 | 29.5 | 99.749 | 67.837 | 31.912 |
| Врезка Ду300 у НО-13 | 29.5 | 99.251 | 68.258 | 30.993 |
| Врезка на ЦТП-37 | 29.5 | 99.199 | 68.307 | 30.892 |
| НО-17 | 30.5 | 98.638 | 68.852 | 29.786 |
| НО-18 | 29.5 | 98.512 | 68.975 | 29.537 |
| НО-20 | 29.5 | 98.314 | 69.168 | 29.146 |
| Врезка Ду1000 у НО-21 | 29.5 | 98.006 | 69.468 | 28.538 |
| Задвижка Ду1000 | 30.6 | 97.779 | 69.69 | 28.089 |
| ШО-27 | 29.55 | 97.717 | 69.751 | 27.966 |
| П-2/2 врезка | 30.6 | 97.567 | 69.898 | 27.669 |
| Павильон П-2/2 | 29.55 | 97.565 | 69.9 | 27.665 |
| П-2/2 задвижка 2Ду700 | 29.55 | 97.553 | 69.911 | 27.642 |
| ТК-1/15 | 29.55 | 97.106 | 70.345 | 26.761 |
| ТК-1/16 | 29.55 | 96.818 | 70.625 | 26.193 |
| ТК-1/17 | 29.55 | 96.035 | 71.384 | 24.651 |
| ТК-1/18-газоопасная | 29.55 | 95.652 | 71.755 | 23.897 |
| ТК-1/19-газоопасная | 29.61 | 95.282 | 72.115 | 23.167 |
| ТК-1/20 | 30.6 | 94.851 | 72.533 | 22.318 |
| ТК-1/21 | 30.6 | 94.635 | 72.743 | 21.892 |
| ТК-1/22 | 30 | 94.457 | 72.915 | 21.542 |
| Перемычка Ду200 в П-2/3 | 29.3 | 94.342 | 73.026 | 21.316 |
| П-2/3 | 29.3 | 94.341 | 73.028 | 21.313 |
| Задвижка в П-2/3 | 29.3 | 94.332 | 73.036 | 21.296 |
| ТК-1/23 | 29.9 | 93.743 | 73.608 | 20.135 |
| ТК-1/24 | 29.9 | 93.189 | 74.145 | 19.044 |
| ТК-1/25 | 29.9 | 92.599 | 74.718 | 17.881 |
| ТК-1/26 | 29.9 | 91.975 | 75.324 | 16.651 |
| ТК-1/27 | 31.6 | 91.509 | 75.776 | 15.733 |
| ТК-1/28 | 31.6 | 91.185 | 76.089 | 15.096 |
| ТК-1/29 | 31.6 | 90.944 | 76.324 | 14.62 |
| ТК-1/30 | 31.6 | 90.687 | 76.574 | 14.113 |
| Задвижки | 31.6 | 90.606 | 76.652 | 13.954 |
| НО-1 | 31.6 | 90.525 | 76.731 | 13.794 |
| ТК-1/31 | 31.6 | 90.524 | 76.732 | 13.792 |
| ТК-1/32 | 32.6 | 90.325 | 76.927 | 13.398 |
| НО-2 | 32.6 | 90.323 | 76.929 | 13.394 |
| ТК-1/33 | 32.6 | 90.095 | 77.15 | 12.945 |
| НО-3 | 32.6 | 90.088 | 77.156 | 12.932 |
| ТК-1/34 | 32.6 | 89.959 | 77.282 | 12.677 |
| НО-4 | 32.6 | 89.957 | 77.285 | 12.672 |
| Перемычка Ду100 | 32.6 | 89.897 | 77.343 | 12.554 |
| ТК-1/35 | 32.6 | 89.897 | 77.344 | 12.553 |

Анализ гидравлического режима показал достаточность пропускной способности трубопроводов ТЭЦ-4 для подключения перспективных зон теплоснабжения в 2023 г.

### 10.3.2. Результаты гидравлических расчетов магистральных трубопроводов от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/34

Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-6/34 после подключения перспективных зон теплоснабжения в 2023 г. представлен на рис. 10.3.2. Данные для построения пьезометрического графика приведен в табл. 10.3.2.




**Рис. 10.4.2. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-6/34**

**Таблица 10.3.2**

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| Балаковская ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.738 | 50.74 | 66.998 |
| Врезка сДу1200 на Ду800 | 30.74 | 117.164 | 51.288 | 65.876 |
| Коллектор ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.072 | 51.37 | 65.702 |
| Задвижки на Ду900 | 30.74 | 116.52 | 51.805 | 64.715 |
| Врезка на "Бал-Авто" | 30.7 | 110.422 | 56.616 | 53.806 |
| П-1 | 30.74 | 109.765 | 57.137 | 52.628 |
| Задвижки Ду600 | 30.74 | 109.761 | 57.14 | 52.621 |
| Переход Ду1000 в Ду900 | 30.74 | 109.56 | 57.299 | 52.261 |
| НО-9 | 30.74 | 107.405 | 59.007 | 48.398 |
| ШО-1 | 29.5 | 106.047 | 61.159 | 44.888 |
| ШО-2 | 29.5 | 105.79 | 61.363 | 44.427 |
| Разветвление | 29.5 | 105.406 | 61.668 | 43.738 |
| П-2 | 29.5 | 105.395 | 61.675 | 43.72 |
| Задвижка 24-23 | 29.5 | 105.387 | 61.682 | 43.705 |
| Тройник Ду600 | 29.5 | 105.354 | 61.706 | 43.648 |
| Узел врезки | 29.5 | 105.25 | 61.785 | 43.465 |
| Врезка | 29.5 | 105.105 | 61.893 | 43.212 |
| ШО | 29.5 | 105.083 | 61.909 | 43.174 |
| Переход Ду600/500 | 30 | 104.331 | 62.469 | 41.862 |
| ТК-4/1 | 30 | 103.654 | 62.974 | 40.68 |
| ТК-4/2 | 30 | 102.482 | 63.848 | 38.634 |
| ТК-4/3 | 30 | 101.393 | 64.661 | 36.732 |
| ТК-4/4 | 30 | 100.215 | 65.541 | 34.674 |
| ТК-4/4 | 30 | 99.728 | 65.906 | 33.822 |
| ТК-4/5 | 30 | 98.943 | 66.493 | 32.45 |

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| ТК-4/6 | 30 | 97.798 | 67.349 | 30.449 |
| ТК-4/7 | 30 | 96.653 | 68.206 | 28.447 |
| ТК-4/8 | 30 | 95.964 | 68.723 | 27.241 |
| ТК-4/9 | 30 | 95.418 | 69.133 | 26.285 |
| ТК-4/10 | 30 | 95.226 | 69.277 | 25.949 |
| ТК-4/11 | 30 | 94.839 | 69.566 | 25.273 |
| ТК-4/12 | 30 | 94.529 | 69.797 | 24.732 |
| ТК-4/13 | 30 | 94.21 | 70.036 | 24.174 |
| Ду600 | 30 | 94.156 | 70.077 | 24.079 |
| ПП-1 | 30 | 94.123 | 70.101 | 24.022 |
| Ду600 | 30 | 70.099 | 70.099 | |
| Выход из ПП-1 Ду800 | 30 | 100.094 | 70.099 | 29.995 |
| Вход в ПНС-3 Ду600-2 | 30 | 99.636 | 70.456 | 29.18 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.612 | 70.475 | 29.137 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.579 | 70.501 | 29.078 |
| ПНС-3 н/с1 | 30 | 99.554 | 58.52 | 41.034 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.53 | 58.539 | 40.991 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.505 | 58.557 | 40.948 |
| Выход из ПНС-3 Ду600-2 | 30 | 99.472 | 58.583 | 40.889 |
| ТК-4/13* | 30 | 99.232 | 58.772 | 40.46 |
| ТК-4/13 | 29.32 | 98.93 | 59.007 | 39.923 |
| ТК-4/14 | 29.3 | 97.483 | 60.136 | 37.347 |
| ТК-4/15 | 29.3 | 96.195 | 61.142 | 35.053 |
| Шахта опуска | 29.3 | 94.749 | 62.271 | 32.478 |
| П-Линёво | 26.8 | 93.4 | 63.326 | 30.074 |
| Задвижка Ду600 | 26.8 | 93.393 | 63.33 | 30.063 |
| Н.О.-6 | 26.88 | 87.585 | 67.867 | 19.718 |
| НО-10 | 26.38 | 84.527 | 70.206 | 14.321 |
| НО-5 | 25.48 | 83.443 | 71.034 | 12.409 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 83.442 | 71.035 | 12.407 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 83.348 | 71.107 | 12.241 |
| Врезка на отель | 25.8 | 82.895 | 71.115 | 11.78 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 82.893 | 71.117 | 11.776 |
| Шахта опуска | 25.48 | 82.869 | 71.141 | 11.728 |
| Тройник Ду600/700 | 25.8 | 82.785 | 71.221 | 11.564 |
| ТК-6/1 | 25.48 | 82.782 | 71.224 | 11.558 |
| Задвижка 2Ду600 | 25.48 | 82.778 | 71.229 | 11.549 |
| ТК-6/21 | 25.8 | 82.353 | 71.639 | 10.714 |
| ТК-6/22 | 25.8 | 81.696 | 72.277 | 9.419 |
| ТК-6/23 | 25.48 | 81.412 | 72.552 | 8.86 |
| ТК-6/24 | 25.8 | 80.6 | 73.337 | 7.263 |
| Шахта опуска | 25.8 | 80.289 | 73.638 | 6.651 |
| ТК-6/25 | 25.8 | 80.212 | 73.713 | 6.499 |
| ТК-6/26 | 25.8 | 79.894 | 74.021 | 5.873 |
| ТК-6/27 | 25.8 | 79.685 | 74.222 | 5.463 |
| ТК-6/28 | 27.3 | 79.376 | 74.523 | 4.853 |
| ТК-6/29 | 27.3 | 79.228 | 74.667 | 4.561 |
| ТК-6/30 | 27.3 | 79.128 | 74.763 | 4.365 |
| ТК-6/31 | 27.3 | 79.02 | 74.868 | 4.152 |
| ТК-6/32 | 29.7 | 78.946 | 74.942 | 4.004 |
| ТК-6/33 | 26.33 | 78.936 | 74.95 | 3.986 |
| ТК-6/34 | 29.56 | 78.933 | 74.953 | 3.98 |

Анализ гидравлического режима показал достаточность пропускной способности трубопроводов ТЭЦ-4 для подключения перспективных зон теплоснабжения в 2023 г.

## 10.4. Анализ варианта перспективного развития тепловых сетей на 2024 г.

### 10.4.1. Результаты гидравлических расчетов магистральных трубопроводов от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35

Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-1/35 после подключения перспективных зон теплоснабжения в 2024 г. представлен на рис. 10.4.1. Данные для построения пьезометрического графика приведен в табл. 10.4.1.




**Рис. 10.4.1. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-1/35**

**Таблица 10.4.1**

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| Балаковская ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.738 | 50.74 | 66.998 |
| Врезка Ду1200 | 30.74 | 117.16 | 51.29 | 65.87 |
| Коллектор ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.068 | 51.373 | 65.695 |
| Задвижки | 30.74 | 115.812 | 52.573 | 63.239 |
| Тройник с Ду1000 | 30.74 | 104.594 | 63.286 | 41.308 |
| Врезка на Ду1000 | 30.7 | 104.408 | 63.467 | 40.941 |
| Задвижки Ду1000 | 30.74 | 104.19 | 63.65 | 40.54 |
| Тройник | 29.5 | 100.769 | 66.904 | 33.865 |
| 2Тройник с Ду1000 | 29.5 | 100.759 | 66.912 | 33.847 |
| Тройник с 2Ду1000 | 29.5 | 100.754 | 66.917 | 33.837 |
| Задвижки 7,8 | 29.5 | 100.752 | 66.919 | 33.833 |
| Узел на Ду1000 | 29.5 | 100.74 | 66.931 | 33.809 |
| Узел на 2Ду1000 | 29.5 | 100.737 | 66.935 | 33.802 |
| Узел ЦО Ду1000 | 29.5 | 100.725 | 66.946 | 33.779 |
| Узел ЦО Ду1000 | 29.5 | 100.714 | 66.957 | 33.757 |
| Ответвление | 29.5 | 100.506 | 67.158 | 33.348 |
| ШО-1 | 29.5 | 100.397 | 67.265 | 33.132 |
| ТК-6/н | 29.5 | 100.345 | 67.314 | 33.031 |
| ШП-1 | 29.5 | 100.159 | 67.495 | 32.664 |

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| Врезка у НО-2 2Ду200 | 29.5 | 100.11 | 67.543 | 32.567 |
| НО-4 | 29.5 | 100.107 | 67.546 | 32.561 |
| Сал. компенсатор | 29.5 | 99.533 | 68.103 | 31.43 |
| Врезка на ИП | 29.5 | 99.469 | 68.164 | 31.305 |
| ШО-2 | 29.5 | 99.408 | 68.224 | 31.184 |
| ШП-2 | 29.5 | 99.356 | 68.276 | 31.08 |
| Врезка у НО-11 | 29.5 | 99.025 | 68.598 | 30.427 |
| Задвижка 1,2 | 29.5 | 98.62 | 68.923 | 29.697 |
| Врезка Ду300 у НО-13 | 29.5 | 98.083 | 69.377 | 28.706 |
| Врезка на ЦТП-37 | 29.5 | 98.035 | 69.424 | 28.611 |
| НО-17 | 30.5 | 97.502 | 69.943 | 27.559 |
| НО-18 | 29.5 | 97.381 | 70.06 | 27.321 |
| НО-20 | 29.5 | 97.19 | 70.247 | 26.943 |
| Врезка у НО-21 | 29.5 | 96.879 | 70.549 | 26.33 |
| Задвижка Ду1000 | 30.6 | 96.679 | 70.747 | 25.932 |
| ШО-27 | 29.55 | 96.623 | 70.801 | 25.822 |
| П-2/2 врезка на Ду1000 | 30.6 | 96.469 | 70.951 | 25.518 |
| Павильон П-2/2 | 29.55 | 96.468 | 70.953 | 25.515 |
| П-2/2 задвижка 2Ду700 | 29.55 | 96.459 | 70.963 | 25.496 |
| ТК-1/15 | 29.55 | 96.077 | 71.332 | 24.745 |
| ТК-1/16 | 29.55 | 95.831 | 71.569 | 24.262 |
| ТК-1/17 | 29.55 | 95.166 | 72.215 | 22.951 |
| ТК-1/18-газоопасная | 29.55 | 94.84 | 72.531 | 22.309 |
| ТК-1/19-газоопасная | 29.61 | 94.523 | 72.837 | 21.686 |
| ТК-1/20 | 30.6 | 94.154 | 73.196 | 20.958 |
| ТК-1/21 | 30.6 | 93.968 | 73.376 | 20.592 |
| ТК-1/22 | 30 | 93.815 | 73.524 | 20.291 |
| Перемычка Ду200 в П-2/3 | 29.3 | 93.717 | 73.62 | 20.097 |
| П-2/3 | 29.3 | 93.715 | 73.621 | 20.094 |
| Задвижка в П-2/3 | 29.3 | 93.708 | 73.628 | 20.08 |
| ТК-1/23 | 29.9 | 93.124 | 74.194 | 18.93 |
| ТК-1/24 | 29.9 | 92.646 | 74.657 | 17.989 |
| ТК-1/25 | 29.9 | 92.137 | 75.152 | 16.985 |
| ТК-1/26 | 29.9 | 91.596 | 75.676 | 15.92 |
| ТК-1/27 | 31.6 | 91.193 | 76.067 | 15.126 |
| ТК-1/28 | 31.6 | 90.913 | 76.338 | 14.575 |
| ТК-1/29 | 31.6 | 90.703 | 76.542 | 14.161 |
| ТК-1/30 | 31.6 | 90.479 | 76.759 | 13.72 |
| Задвижки в ТК-1/30 Ду500 | 31.6 | 90.398 | 76.837 | 13.561 |
| НО-1 | 31.6 | 90.317 | 76.916 | 13.401 |
| ТК-1/31 | 31.6 | 90.317 | 76.917 | 13.4 |
| ТК-1/32 | 32.6 | 90.118 | 77.112 | 13.006 |
| НО-2 | 32.6 | 90.115 | 77.113 | 13.002 |
| ТК-1/33 | 32.6 | 89.918 | 77.306 | 12.612 |
| НО-3 | 32.6 | 89.912 | 77.312 | 12.6 |
| ТК-1/34 | 32.6 | 89.783 | 77.438 | 12.345 |
| НО-4 | 32.6 | 89.78 | 77.441 | 12.339 |
| Перемычка Ду100 в ТК-1/35 | 32.6 | 89.72 | 77.499 | 12.221 |

Анализ гидравлического режима показал достаточность пропускной способности трубопроводов ТЭЦ-4 для подключения перспективных зон теплоснабжения в 2024 г.

### 10.4.2. Результаты гидравлических расчетов магистральных трубопроводов от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/34

Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-6/34 после подключения перспективных зон теплоснабжения в 2024 г. представлен на рис. 10.4.2. Данные для построения пьезометрического графика приведен в табл. 10.4.2.




**Рис. 10.4.2. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-6/34**

**Таблица 10.4.2**

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| Балаковская ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.738 | 50.74 | 66.998 |
| Врезка сДу1200 на Ду800 | 30.74 | 117.164 | 51.288 | 65.876 |
| Коллектор ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.072 | 51.37 | 65.702 |
| Задвижки на Ду900 | 30.74 | 116.52 | 51.805 | 64.715 |
| Врезка на "Бал-Авто" | 30.7 | 110.422 | 56.616 | 53.806 |
| П-1 | 30.74 | 109.765 | 57.137 | 52.628 |
| Задвижки Ду600 | 30.74 | 109.761 | 57.14 | 52.621 |
| Переход Ду1000 в Ду900 | 30.74 | 109.56 | 57.299 | 52.261 |
| НО-9 | 30.74 | 107.405 | 59.007 | 48.398 |
| ШО-1 | 29.5 | 106.047 | 61.159 | 44.888 |
| ШО-2 | 29.5 | 105.79 | 61.363 | 44.427 |
| Разветвление | 29.5 | 105.406 | 61.668 | 43.738 |
| П-2 | 29.5 | 105.395 | 61.675 | 43.72 |
| Задвижка 24-23 | 29.5 | 105.387 | 61.682 | 43.705 |
| Тройник Ду600 | 29.5 | 105.354 | 61.706 | 43.648 |
| Узел врезки | 29.5 | 105.25 | 61.785 | 43.465 |
| Врезка | 29.5 | 105.105 | 61.893 | 43.212 |
| ШО | 29.5 | 105.083 | 61.909 | 43.174 |
| Переход Ду600/500 | 30 | 104.331 | 62.469 | 41.862 |
| ТК-4/1 | 30 | 103.654 | 62.974 | 40.68 |
| ТК-4/2 | 30 | 102.482 | 63.848 | 38.634 |
| ТК-4/3 | 30 | 101.393 | 64.661 | 36.732 |
| ТК-4/4 | 30 | 100.215 | 65.541 | 34.674 |
| ТК-4/4 | 30 | 99.728 | 65.906 | 33.822 |
| ТК-4/5 | 30 | 98.943 | 66.493 | 32.45 |

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| ТК-4/6 | 30 | 97.798 | 67.349 | 30.449 |
| ТК-4/7 | 30 | 96.653 | 68.206 | 28.447 |
| ТК-4/8 | 30 | 95.964 | 68.723 | 27.241 |
| ТК-4/9 | 30 | 95.418 | 69.133 | 26.285 |
| ТК-4/10 | 30 | 95.226 | 69.277 | 25.949 |
| ТК-4/11 | 30 | 94.839 | 69.566 | 25.273 |
| ТК-4/12 | 30 | 94.529 | 69.797 | 24.732 |
| ТК-4/13 | 30 | 94.21 | 70.036 | 24.174 |
| Ду600 | 30 | 94.156 | 70.077 | 24.079 |
| ПП-1 | 30 | 94.123 | 70.101 | 24.022 |
| Ду600 | 30 | 70.099 | 70.099 | |
| Выход из ПП-1 Ду800 | 30 | 100.094 | 70.099 | 29.995 |
| Вход в ПНС-3 Ду600-2 | 30 | 99.636 | 70.456 | 29.18 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.612 | 70.475 | 29.137 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.579 | 70.501 | 29.078 |
| ПНС-3 н/с1 | 30 | 99.554 | 58.52 | 41.034 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.53 | 58.539 | 40.991 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.505 | 58.557 | 40.948 |
| Выход из ПНС-3 Ду600-2 | 30 | 99.472 | 58.583 | 40.889 |
| ТК-4/13* | 30 | 99.232 | 58.772 | 40.46 |
| ТК-4/13 | 29.32 | 98.93 | 59.007 | 39.923 |
| ТК-4/14 | 29.3 | 97.483 | 60.136 | 37.347 |
| ТК-4/15 | 29.3 | 96.195 | 61.142 | 35.053 |
| Шахта опуска | 29.3 | 94.749 | 62.271 | 32.478 |
| П-Линёво | 26.8 | 93.4 | 63.326 | 30.074 |
| Задвижка Ду600 | 26.8 | 93.393 | 63.33 | 30.063 |
| Н.О.-6 | 26.88 | 87.585 | 67.867 | 19.718 |
| НО-10 | 26.38 | 84.527 | 70.206 | 14.321 |
| НО-5 | 25.48 | 83.443 | 71.034 | 12.409 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 83.442 | 71.035 | 12.407 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 83.348 | 71.107 | 12.241 |
| Врезка на отель | 25.8 | 82.895 | 71.115 | 11.78 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 82.893 | 71.117 | 11.776 |
| Шахта опуска | 25.48 | 82.869 | 71.141 | 11.728 |
| Тройник Ду600/700 | 25.8 | 82.785 | 71.221 | 11.564 |
| ТК-6/1 | 25.48 | 82.782 | 71.224 | 11.558 |
| Задвижка 2Ду600 | 25.48 | 82.778 | 71.229 | 11.549 |
| ТК-6/21 | 25.8 | 82.353 | 71.639 | 10.714 |
| ТК-6/22 | 25.8 | 81.696 | 72.277 | 9.419 |
| ТК-6/23 | 25.48 | 81.412 | 72.552 | 8.86 |
| ТК-6/24 | 25.8 | 80.6 | 73.337 | 7.263 |
| Шахта опуска | 25.8 | 80.289 | 73.638 | 6.651 |
| ТК-6/25 | 25.8 | 80.212 | 73.713 | 6.499 |
| ТК-6/26 | 25.8 | 79.894 | 74.021 | 5.873 |
| ТК-6/27 | 25.8 | 79.685 | 74.222 | 5.463 |
| ТК-6/28 | 27.3 | 79.376 | 74.523 | 4.853 |
| ТК-6/29 | 27.3 | 79.228 | 74.667 | 4.561 |
| ТК-6/30 | 27.3 | 79.128 | 74.763 | 4.365 |
| ТК-6/31 | 27.3 | 79.02 | 74.868 | 4.152 |
| ТК-6/32 | 29.7 | 78.946 | 74.942 | 4.004 |
| ТК-6/33 | 26.33 | 78.936 | 74.95 | 3.986 |
| ТК-6/34 | 29.56 | 78.933 | 74.953 | 3.98 |

Анализ гидравлического режима показал достаточность пропускной способности трубопроводов ТЭЦ-4 для подключения перспективных зон теплоснабжения в 2024 г.

## 10.5. Анализ варианта перспективного развития тепловых сетей на 2025 г.

### 10.5.1. Результаты гидравлических расчетов магистральных трубопроводов от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35

Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-1/35 после подключения перспективных зон теплоснабжения в 2025 г. представлен на рис. 10.5.1. Данные для построения пьезометрического графика приведен в табл. 10.5.1.




**Рис. 10.5.3. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-1/35**

**Таблица 10.5.3**

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| Балаковская ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.73 | 50.7 | 66.9 |
| Врезка Ду1200 | 30.74 | 117.16 | 51.29 | 65.87 |
| Коллектор ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.068 | 51.373 | 65.695 |
| Задвижки | 30.74 | 115.812 | 52.573 | 63.239 |
| Тройник с Ду1000 | 30.74 | 104.594 | 63.286 | 41.308 |
| Врезка на Ду1000 | 30.7 | 104.408 | 63.467 | 40.941 |
| Задвижки Ду1000 | 30.74 | 104.19 | 63.65 | 40.54 |
| Тройник | 29.5 | 100.769 | 66.904 | 33.865 |
| 2Тройник с Ду1000 | 29.5 | 100.759 | 66.912 | 33.847 |
| Тройник с 2Ду1000 | 29.5 | 100.754 | 66.917 | 33.837 |
| Задвижки 7,8 | 29.5 | 100.752 | 66.919 | 33.833 |
| Узел на Ду1000 | 29.5 | 100.74 | 66.931 | 33.809 |
| Узел на 2Ду1000 | 29.5 | 100.737 | 66.935 | 33.802 |
| Узел ЦО Ду1000 | 29.5 | 100.725 | 66.946 | 33.779 |
| Узел ЦО Ду1000 | 29.5 | 100.714 | 66.957 | 33.757 |
| Ответвление | 29.5 | 100.506 | 67.158 | 33.348 |
| ШО-1 | 29.5 | 100.397 | 67.265 | 33.132 |
| ТК-6/н | 29.5 | 100.345 | 67.314 | 33.031 |
| ШП-1 | 29.5 | 100.159 | 67.495 | 32.664 |

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| Врезка у НО-2 2Ду200 | 29.5 | 100.11 | 67.543 | 32.567 |
| НО-4 | 29.5 | 100.107 | 67.546 | 32.561 |
| Сал. компенсатор | 29.5 | 99.533 | 68.103 | 31.43 |
| Врезка на ИП | 29.5 | 99.469 | 68.164 | 31.305 |
| ШО-2 | 29.5 | 99.408 | 68.224 | 31.184 |
| ШП-2 | 29.5 | 99.356 | 68.276 | 31.08 |
| Врезка у НО-11 | 29.5 | 99.025 | 68.598 | 30.427 |
| Задвижка 1,2 | 29.5 | 98.62 | 68.923 | 29.697 |
| Врезка Ду300 у НО-13 | 29.5 | 98.083 | 69.377 | 28.706 |
| Врезка на ЦТП-37 | 29.5 | 98.035 | 69.424 | 28.611 |
| НО-17 | 30.5 | 97.502 | 69.943 | 27.559 |
| НО-18 | 29.5 | 97.381 | 70.06 | 27.321 |
| НО-20 | 29.5 | 97.19 | 70.247 | 26.943 |
| Врезка у НО-21 | 29.5 | 96.879 | 70.549 | 26.33 |
| Задвижка Ду1000 | 30.6 | 96.679 | 70.747 | 25.932 |
| ШО-27 | 29.55 | 96.623 | 70.801 | 25.822 |
| П-2/2 врезка на Ду1000 | 30.6 | 96.469 | 70.951 | 25.518 |
| Павильон П-2/2 | 29.55 | 96.468 | 70.953 | 25.515 |
| П-2/2 задвижка 2Ду700 | 29.55 | 96.459 | 70.963 | 25.496 |
| ТК-1/15 | 29.55 | 96.077 | 71.332 | 24.745 |
| ТК-1/16 | 29.55 | 95.831 | 71.569 | 24.262 |
| ТК-1/17 | 29.55 | 95.166 | 72.215 | 22.951 |
| ТК-1/18-газоопасная | 29.55 | 94.84 | 72.531 | 22.309 |
| ТК-1/19-газоопасная | 29.61 | 94.523 | 72.837 | 21.686 |
| ТК-1/20 | 30.6 | 94.154 | 73.196 | 20.958 |
| ТК-1/21 | 30.6 | 93.968 | 73.376 | 20.592 |
| ТК-1/22 | 30 | 93.815 | 73.524 | 20.291 |
| Перемычка Ду200 в П-2/3 | 29.3 | 93.717 | 73.62 | 20.097 |
| П-2/3 | 29.3 | 93.715 | 73.621 | 20.094 |
| Задвижка в П-2/3 | 29.3 | 93.708 | 73.628 | 20.08 |
| ТК-1/23 | 29.9 | 93.124 | 74.194 | 18.93 |
| ТК-1/24 | 29.9 | 92.646 | 74.657 | 17.989 |
| ТК-1/25 | 29.9 | 92.137 | 75.152 | 16.985 |
| ТК-1/26 | 29.9 | 91.596 | 75.676 | 15.92 |
| ТК-1/27 | 31.6 | 91.193 | 76.067 | 15.126 |
| ТК-1/28 | 31.6 | 90.913 | 76.338 | 14.575 |
| ТК-1/29 | 31.6 | 90.703 | 76.542 | 14.161 |
| ТК-1/30 | 31.6 | 90.479 | 76.759 | 13.72 |
| Задвижки в ТК-1/30 Ду500 | 31.6 | 90.398 | 76.837 | 13.561 |
| НО-1 | 31.6 | 90.317 | 76.916 | 13.401 |
| ТК-1/31 | 31.6 | 90.317 | 76.917 | 13.4 |
| ТК-1/32 | 32.6 | 90.118 | 77.112 | 13.006 |
| НО-2 | 32.6 | 90.115 | 77.113 | 13.002 |
| ТК-1/33 | 32.6 | 89.918 | 77.306 | 12.612 |
| НО-3 | 32.6 | 89.912 | 77.312 | 12.6 |
| ТК-1/34 | 32.6 | 89.783 | 77.438 | 12.345 |
| НО-4 | 32.6 | 89.78 | 77.441 | 12.339 |
| Перемычка Ду100 в ТК-1/35 | 32.6 | 89.72 | 77.499 | 12.221 |

Анализ гидравлического режима показал достаточность пропускной способности трубопроводов ТЭЦ-4 для подключения перспективных зон теплоснабжения в 2025 г.

### 10.5.2. Результаты гидравлических расчетов магистральных трубопроводов от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/34

Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-6/34 после подключения перспективных зон теплоснабжения в 2025 г. представлен на рис. 10.5.2. Данные для построения пьезометрического графика приведен в табл. 10.5.2.




**Рис. 10.5.4. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-6/34**

**Таблица 10.5.4**

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| Балаковская ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.74 | 50.74 | 66.9 |
| Врезка сДу1200 на Ду800 | 30.74 | 117.16 | 51.29 | 65.88 |
| Коллектор ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.072 | 51.37 | 65.702 |
| Задвижки на Ду900 | 30.74 | 116.52 | 51.805 | 64.715 |
| Врезка на "Бал-Авто" | 30.7 | 110.422 | 56.616 | 53.806 |
| П-1 | 30.74 | 109.765 | 57.137 | 52.628 |
| Задвижки Ду600 | 30.74 | 109.761 | 57.14 | 52.621 |
| Переход Ду1000 в Ду900 | 30.74 | 109.56 | 57.299 | 52.261 |
| НО-9 | 30.74 | 107.405 | 59.007 | 48.398 |
| ШО-1 | 29.5 | 106.047 | 61.159 | 44.888 |
| ШО-2 | 29.5 | 105.79 | 61.363 | 44.427 |
| Разветвление | 29.5 | 105.406 | 61.668 | 43.738 |
| П-2 | 29.5 | 105.395 | 61.675 | 43.72 |
| Задвижка 24-23 | 29.5 | 105.387 | 61.682 | 43.705 |
| Тройник Ду600 | 29.5 | 105.354 | 61.706 | 43.648 |
| Узел врезки | 29.5 | 105.25 | 61.785 | 43.465 |
| Врезка | 29.5 | 105.105 | 61.893 | 43.212 |
| ШО | 29.5 | 105.083 | 61.909 | 43.174 |
| Переход Ду600/500 | 30 | 104.331 | 62.469 | 41.862 |
| ТК-4/1 | 30 | 103.654 | 62.974 | 40.68 |
| ТК-4/2 | 30 | 102.482 | 63.848 | 38.634 |
| ТК-4/3 | 30 | 101.393 | 64.661 | 36.732 |
| ТК-4/4 | 30 | 100.215 | 65.541 | 34.674 |
| ТК-4/4 | 30 | 99.728 | 65.906 | 33.822 |

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| ТК-4/5 | 30 | 98.943 | 66.493 | 32.45 |
| ТК-4/6 | 30 | 97.798 | 67.349 | 30.449 |
| ТК-4/7 | 30 | 96.653 | 68.206 | 28.447 |
| ТК-4/8 | 30 | 95.964 | 68.723 | 27.241 |
| ТК-4/9 | 30 | 95.418 | 69.133 | 26.285 |
| ТК-4/10 | 30 | 95.226 | 69.277 | 25.949 |
| ТК-4/11 | 30 | 94.839 | 69.566 | 25.273 |
| ТК-4/12 | 30 | 94.529 | 69.797 | 24.732 |
| ТК-4/13 | 30 | 94.21 | 70.036 | 24.174 |
| Ду600 | 30 | 94.156 | 70.077 | 24.079 |
| ПП-1 | 30 | 94.123 | 70.101 | 24.022 |
| Ду600 | 30 | 70.099 | 70.099 | |
| Выход из ПП-1 Ду800 | 30 | 100.094 | 70.099 | 29.995 |
| Вход в ПНС-3 Ду600-2 | 30 | 99.636 | 70.456 | 29.18 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.612 | 70.475 | 29.137 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.579 | 70.501 | 29.078 |
| ПНС-3 н/с1 | 30 | 99.554 | 58.52 | 41.034 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.53 | 58.539 | 40.991 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.505 | 58.557 | 40.948 |
| Выход из ПНС-3 Ду600-2 | 30 | 99.472 | 58.583 | 40.889 |
| ТК-4/13* | 30 | 99.232 | 58.772 | 40.46 |
| ТК-4/13 | 29.32 | 98.93 | 59.007 | 39.923 |
| ТК-4/14 | 29.3 | 97.483 | 60.136 | 37.347 |
| ТК-4/15 | 29.3 | 96.195 | 61.142 | 35.053 |
| Шахта опуска | 29.3 | 94.749 | 62.271 | 32.478 |
| П-Линёво | 26.8 | 93.4 | 63.326 | 30.074 |
| Задвижка Ду600 | 26.8 | 93.393 | 63.33 | 30.063 |
| Н.О.-6 | 26.88 | 87.585 | 67.867 | 19.718 |
| НО-10 | 26.38 | 84.527 | 70.206 | 14.321 |
| НО-5 | 25.48 | 83.443 | 71.034 | 12.409 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 83.442 | 71.035 | 12.407 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 83.348 | 71.107 | 12.241 |
| Врезка на отель | 25.8 | 82.895 | 71.115 | 11.78 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 82.893 | 71.117 | 11.776 |
| Шахта опуска | 25.48 | 82.869 | 71.141 | 11.728 |
| Тройник Ду600/700 | 25.8 | 82.785 | 71.221 | 11.564 |
| ТК-6/1 | 25.48 | 82.782 | 71.224 | 11.558 |
| Задвижка 2Ду600 | 25.48 | 82.778 | 71.229 | 11.549 |
| ТК-6/21 | 25.8 | 82.353 | 71.639 | 10.714 |
| ТК-6/22 | 25.8 | 81.696 | 72.277 | 9.419 |
| ТК-6/23 | 25.48 | 81.412 | 72.552 | 8.86 |
| ТК-6/24 | 25.8 | 80.6 | 73.337 | 7.263 |
| Шахта опуска | 25.8 | 80.289 | 73.638 | 6.651 |
| ТК-6/25 | 25.8 | 80.212 | 73.713 | 6.499 |
| ТК-6/26 | 25.8 | 79.894 | 74.021 | 5.873 |
| ТК-6/27 | 25.8 | 79.685 | 74.222 | 5.463 |
| ТК-6/28 | 27.3 | 79.376 | 74.523 | 4.853 |
| ТК-6/29 | 27.3 | 79.228 | 74.667 | 4.561 |
| ТК-6/30 | 27.3 | 79.128 | 74.763 | 4.365 |
| ТК-6/31 | 27.3 | 79.02 | 74.868 | 4.152 |
| ТК-6/32 | 29.7 | 78.946 | 74.942 | 4.004 |
| ТК-6/33 | 26.33 | 78.936 | 74.95 | 3.986 |
| ТК-6/34 | 29.56 | 78.933 | 74.953 | 3.98 |

Анализ гидравлического режима показал достаточность пропускной способности трубопроводов ТЭЦ-4 для подключения перспективных зон теплоснабжения в 2025 г.

## 10.6. Анализ варианта перспективного развития тепловых сетей на 2026 – 2028 гг.

### 10.6.1. Результаты гидравлических расчетов магистральных трубопроводов от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35 на 2028 г.

Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-1/35 на 2028 г. после подключения перспективных зон теплоснабжения в период 2026-2028 гг. представлен на рис. 10.6.1. Данные для построения пьезометрического графика приведен в табл. 10.6.1.




**Рис. 10.6.1. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-1/35 в 2028 г.**

**Таблица 10.6.1**

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| Балаковская ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.738 | 50.74 | 66.998 |
| Врезка Ду1200 | 30.74 | 117.148 | 51.302 | 65.846 |
| Коллектор ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.053 | 51.387 | 65.666 |
| Задвижки | 30.74 | 115.741 | 52.64 | 63.101 |
| Тройник с Ду1000 | 30.74 | 104.03 | 63.831 | 40.199 |
| Врезка на Ду1000 | 30.7 | 103.834 | 64.02 | 39.814 |
| Задвижки Ду1000 | 30.74 | 103.606 | 64.213 | 39.393 |
| Тройник | 29.5 | 100.019 | 67.624 | 32.395 |
| 2Тройник с Ду1000 | 29.5 | 100.01 | 67.633 | 32.377 |
| Тройник с 2Ду1000 | 29.5 | 100.005 | 67.639 | 32.366 |
| Задвижки 7,8 | 29.5 | 100.003 | 67.64 | 32.363 |
| Узел на Ду1000 | 29.5 | 99.99 | 67.653 | 32.337 |
| Узел на 2Ду1000 | 29.5 | 99.987 | 67.657 | 32.33 |
| Узел ЦО Ду1000 | 29.5 | 99.974 | 67.668 | 32.306 |
| Узел ЦО Ду1000 | 29.5 | 99.962 | 67.68 | 32.282 |
| Ответвление | 29.5 | 99.744 | 67.892 | 31.852 |
| ШО-1 | 29.5 | 99.629 | 68.004 | 31.625 |
| ТК-б/н | 29.5 | 99.574 | 68.056 | 31.518 |

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| ШП-1 | 29.5 | 99.379 | 68.246 | 31.133 |
| Врезка у НО-2 2Ду200 | 29.5 | 99.327 | 68.297 | 31.03 |
| НО-4 | 29.5 | 99.324 | 68.3 | 31.024 |
| Сал. компенсатор | 29.5 | 98.718 | 68.889 | 29.829 |
| Врезка на ИП | 29.5 | 98.651 | 68.954 | 29.697 |
| ШО-2 | 29.5 | 98.586 | 69.017 | 29.569 |
| ШП-2 | 29.5 | 98.53 | 69.071 | 29.459 |
| Врезка у НО-11 | 29.5 | 98.181 | 69.412 | 28.769 |
| Задвижка 1,2 | 29.5 | 97.751 | 69.757 | 27.994 |
| Врезка Ду300 у НО-13 | 29.5 | 97.18 | 70.24 | 26.94 |
| Врезка на ЦТП-37 | 29.5 | 97.128 | 70.29 | 26.838 |
| НО-17 | 30.5 | 96.556 | 70.848 | 25.708 |
| НО-18 | 29.5 | 96.426 | 70.975 | 25.451 |
| НО-20 | 29.5 | 96.217 | 71.178 | 25.039 |
| Врезка у НО-21 | 29.5 | 95.879 | 71.508 | 24.371 |
| Задвижка Ду1000 | 30.6 | 95.659 | 71.725 | 23.934 |
| ШО-27 | 29.55 | 95.597 | 71.784 | 23.813 |
| П-2/2 врезка на Ду1000 | 30.6 | 95.429 | 71.95 | 23.479 |
| Павильон П-2/2 | 29.55 | 95.427 | 71.951 | 23.476 |
| П-2/2 задвижка 2Ду700 | 29.55 | 95.417 | 71.961 | 23.456 |
| ТК-1/15 | 29.55 | 95.029 | 72.337 | 22.692 |
| ТК-1/16 | 29.55 | 94.778 | 72.58 | 22.198 |
| ТК-1/17 | 29.55 | 94.097 | 73.239 | 20.858 |
| ТК-1/18-газоопасная | 29.55 | 93.761 | 73.565 | 20.196 |
| ТК-1/19-газоопасная | 29.61 | 93.435 | 73.881 | 19.554 |
| ТК-1/20 | 30.6 | 93.043 | 74.262 | 18.781 |
| ТК-1/21 | 30.6 | 92.847 | 74.453 | 18.394 |
| ТК-1/22 | 30 | 92.679 | 74.615 | 18.064 |
| Перемычка Ду200 в П-2/3 | 29.3 | 92.571 | 74.72 | 17.851 |
| П-2/3 | 29.3 | 92.57 | 74.722 | 17.848 |
| Задвижка в П-2/3 | 29.3 | 92.561 | 74.729 | 17.832 |
| ТК-1/23 | 29.9 | 91.912 | 75.359 | 16.553 |
| ТК-1/24 | 29.9 | 91.379 | 75.877 | 15.502 |
| ТК-1/25 | 29.9 | 90.805 | 76.435 | 14.37 |
| ТК-1/26 | 29.9 | 90.186 | 77.035 | 13.151 |
| ТК-1/27 | 31.6 | 89.714 | 77.493 | 12.221 |
| ТК-1/28 | 31.6 | 89.365 | 77.832 | 11.533 |
| ТК-1/29 | 31.6 | 89.088 | 78.1 | 10.988 |
| ТК-1/30 | 31.6 | 88.795 | 78.387 | 10.408 |
| Задвижки в ТК-1/30 Ду500 | 31.6 | 88.675 | 78.502 | 10.173 |
| НО-1 | 31.6 | 88.556 | 78.619 | 9.937 |
| ТК-1/31 | 31.6 | 88.554 | 78.62 | 9.934 |
| ТК-1/32 | 32.6 | 88.376 | 78.794 | 9.582 |
| НО-2 | 32.6 | 88.375 | 78.796 | 9.579 |
| ТК-1/33 | 32.6 | 88.198 | 78.968 | 9.23 |
| НО-3 | 32.6 | 88.192 | 78.973 | 9.219 |
| ТК-1/34 | 32.6 | 88.075 | 79.088 | 8.987 |
| НО-4 | 32.6 | 88.071 | 79.09 | 8.981 |
| Перемычка Ду100 в ТК-1/35 | 32.6 | 88.016 | 79.144 | 8.872 |

Анализ гидравлического режима показал достаточность пропускной способности трубопроводов ТЭЦ-4 для подключения перспективных зон теплоснабжения в 2028 г.

### 10.6.2. Результаты гидравлических расчетов магистральных трубопроводов от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/34 на 2028 г.

Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-6/34 на 2028 г. после подключения перспективных зон теплоснабжения в период 2025 – 2028 гг. представлен на рис. 10.6.2. Данные для построения пьезометрического графика приведен в табл. 10.6.2.




**Рис. 10.6.2. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-6/34 в 2028 г.**

**Таблица 10.6.2**

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| Балаковская ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.738 | 50.74 | 66.998 |
| Врезка сДу1200 на Ду800 | 30.74 | 117.164 | 51.288 | 65.876 |
| Коллектор ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.072 | 51.37 | 65.702 |
| Задвижки на Ду900 | 30.74 | 116.52 | 51.805 | 64.715 |
| Врезка на "Бал-Авто" | 30.7 | 110.422 | 56.616 | 53.806 |
| П-1 | 30.74 | 109.765 | 57.137 | 52.628 |
| Задвижки Ду600 | 30.74 | 109.761 | 57.14 | 52.621 |
| Переход Ду1000 в Ду900 | 30.74 | 109.56 | 57.299 | 52.261 |
| НО-9 | 30.74 | 107.405 | 59.007 | 48.398 |
| ШО-1 | 29.5 | 106.047 | 61.159 | 44.888 |
| ШО-2 | 29.5 | 105.79 | 61.363 | 44.427 |
| Разветвление | 29.5 | 105.406 | 61.668 | 43.738 |
| П-2 | 29.5 | 105.395 | 61.675 | 43.72 |
| Задвижка 24-23 | 29.5 | 105.387 | 61.682 | 43.705 |
| Тройник Ду600 | 29.5 | 105.354 | 61.706 | 43.648 |
| Узел врезки | 29.5 | 105.25 | 61.785 | 43.465 |
| Врезка | 29.5 | 105.105 | 61.893 | 43.212 |
| ШО | 29.5 | 105.083 | 61.909 | 43.174 |
| Переход Ду600/500 | 30 | 104.331 | 62.469 | 41.862 |
| ТК-4/1 | 30 | 103.654 | 62.974 | 40.68 |
| ТК-4/2 | 30 | 102.482 | 63.848 | 38.634 |
| ТК-4/3 | 30 | 101.393 | 64.661 | 36.732 |
| ТК-4/4 | 30 | 100.215 | 65.541 | 34.674 |
| ТК-4/4 | 30 | 99.728 | 65.906 | 33.822 |

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
|---|---|---|---|---|
| ТК-4/5 | 30 | 98.943 | 66.493 | 32.45 |
| ТК-4/6 | 30 | 97.798 | 67.349 | 30.449 |
| ТК-4/7 | 30 | 96.653 | 68.206 | 28.447 |
| ТК-4/8 | 30 | 95.964 | 68.723 | 27.241 |
| ТК-4/9 | 30 | 95.418 | 69.133 | 26.285 |
| ТК-4/10 | 30 | 95.226 | 69.277 | 25.949 |
| ТК-4/11 | 30 | 94.839 | 69.566 | 25.273 |
| ТК-4/12 | 30 | 94.529 | 69.797 | 24.732 |
| ТК-4/13 | 30 | 94.21 | 70.036 | 24.174 |
| Ду600 | 30 | 94.156 | 70.077 | 24.079 |
| ПП-1 | 30 | 94.123 | 70.101 | 24.022 |
| Ду600 | 30 | 70.099 | 70.099 | |
| Выход из ПП-1 Ду800 | 30 | 100.094 | 70.099 | 29.995 |
| Вход в ПНС-3 Ду600-2 | 30 | 99.636 | 70.456 | 29.18 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.612 | 70.475 | 29.137 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.579 | 70.501 | 29.078 |
| ПНС-3 н/с1 | 30 | 99.554 | 58.52 | 41.034 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.53 | 58.539 | 40.991 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.505 | 58.557 | 40.948 |
| Выход из ПНС-3 Ду600-2 | 30 | 99.472 | 58.583 | 40.889 |
| ТК-4/13* | 30 | 99.232 | 58.772 | 40.46 |
| ТК-4/13 | 29.32 | 98.93 | 59.007 | 39.923 |
| ТК-4/14 | 29.3 | 97.483 | 60.136 | 37.347 |
| ТК-4/15 | 29.3 | 96.195 | 61.142 | 35.053 |
| Шахта опуска | 29.3 | 94.749 | 62.271 | 32.478 |
| П-Линёво | 26.8 | 93.4 | 63.326 | 30.074 |
| Задвижка Ду600 | 26.8 | 93.393 | 63.33 | 30.063 |
| Н.О.-6 | 26.88 | 87.585 | 67.867 | 19.718 |
| НО-10 | 26.38 | 84.527 | 70.206 | 14.321 |
| НО-5 | 25.48 | 83.443 | 71.034 | 12.409 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 83.442 | 71.035 | 12.407 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 83.348 | 71.107 | 12.241 |
| Врезка на отель | 25.8 | 82.895 | 71.115 | 11.78 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 82.893 | 71.117 | 11.776 |
| Шахта опуска | 25.48 | 82.869 | 71.141 | 11.728 |
| Тройник Ду600/700 | 25.8 | 82.785 | 71.221 | 11.564 |
| ТК-6/1 | 25.48 | 82.782 | 71.224 | 11.558 |
| Задвижка 2Ду600 | 25.48 | 82.778 | 71.229 | 11.549 |
| ТК-6/21 | 25.8 | 82.353 | 71.639 | 10.714 |
| ТК-6/22 | 25.8 | 81.696 | 72.277 | 9.419 |
| ТК-6/23 | 25.48 | 81.412 | 72.552 | 8.86 |
| ТК-6/24 | 25.8 | 80.6 | 73.337 | 7.263 |
| Шахта опуска | 25.8 | 80.289 | 73.638 | 6.651 |
| ТК-6/25 | 25.8 | 80.212 | 73.713 | 6.499 |
| ТК-6/26 | 25.8 | 79.894 | 74.021 | 5.873 |
| ТК-6/27 | 25.8 | 79.685 | 74.222 | 5.463 |
| ТК-6/28 | 27.3 | 79.376 | 74.523 | 4.853 |
| ТК-6/29 | 27.3 | 79.228 | 74.667 | 4.561 |
| ТК-6/30 | 27.3 | 79.128 | 74.763 | 4.365 |
| ТК-6/31 | 27.3 | 79.02 | 74.868 | 4.152 |
| ТК-6/32 | 29.7 | 78.946 | 74.942 | 4.004 |
| ТК-6/33 | 26.33 | 78.936 | 74.95 | 3.986 |
| ТК-6/34 | 29.56 | 78.933 | 74.953 | 3.98 |

Анализ гидравлического режима показал достаточность пропускной способности трубопроводов ТЭЦ-4 для подключения перспективных зон теплоснабжения в 2028 г.

# Раздел 11. Результаты калибровки электронной модели системы теплоснабжения на актуализируемый период

В табл. 11.1.1 приведены результаты калибровки электронной модели г. Балаково. Калибровка Балаковской ТЭЦ-4 производилась по режимным картам работы тепловой сети на ОЗП 2020-2021 гг.

**Таблица 11.1.1**

| Источник тепловой энергии (мощности), магистральный вывод | Параметры гидравлических режимов работы | | | | Погрешность м/д расходом, полученным в эл. модели, и фактическим давлениям теплоносителя в трубопроводе (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | По данным фактического режима работы в отопительный период ОЗП 2020-2021 гг. | | По результатам выполненной калибровки электронной модели системы теплоснабжения | | |
| | Давление в подающем/ обратном трубопроводах, (м вод. ст. / м вод. ст.) | Расход теплоносителя в подающем / обратном трубопроводах, ($м^3$/ч / $м^3$/ч) | Давление в подающем/ обратном трубопроводах, (м вод. ст. / м вод. ст.) | Расход теплоносителя в подающем / обратном трубопроводах, ($м^3$/ч / $м^3$/ч) | |
| Балаковская ТЭЦ-4 | 87 / 20 | 9 947 | 87 / 20 | 10 233 | 2,3 |

В соответствие в 93 Методических указаний «Разработка электронной модели системы теплоснабжения должна завершаться калибровкой, результаты которой указываются в соответствии с таблицей П33.3 приложения N 33 к настоящим Методическим указаниям, обеспечивающей адекватность фактических и расчетных (по результатам расчетов с использованием разработанной модели системы теплоснабжения) гидравлических режимов циркуляции теплоносителя в тепловых сетях.

Калибровка разработанной электронной модели должна осуществляться по данным измерений расходов и давлений в контрольных точках тепловой сети, предоставляемых теплоснабжающей и (или) теплосетевой организацией.

Расхождения фактических и расчетных данных не должны превышать 5%.

# Раздел 12. Изменения гидравлических режимов с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения г. Балаково, изменений гидравлических режимов тепловой сети не произошло, в связи с отсутствием изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок.

# Список использованных источников


1. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2. Федеральный Закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
5. Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
6. Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;
7. Методические указания по разработке схем теплоснабжения, утвержденными приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212.
8. Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».
9. Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 1007 «О ценообразовании в теплоэнергетике».
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 года № 18 с изменениями от 20.05.2017 г. «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов.
11. Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя".
12. Свод правил 131.13330.2020 «Строительная климатология». Москва, 2020 г.
13. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», актуализированная редакция, 2011 г.
14. СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов».
15. Свода правил СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280).

# Приложение 1.
# Характеристики потребителей

# П1.1. Перечень потребителей тепловой энергии от Балаковской ТЭЦ-4

**Таблица П1.1.1**

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Привокзальная ул. д.73 | 28.3 | 5 | 4 | 0.07224 | 0 | 0 | 2.497 | 102 | 71.7 |
| 2 | Безымянный проезд д.12 | 28.3 | 6.4 | 4 | 0.16387 | 0 | 0 | 5.661 | 94 | 65.9 |
| 3 | Безымянный проезд д.12 | 28.3 | 3.3 | 4 | 0.01092 | 0 | 0 | 0.321 | 86.9 | 60.6 |
| 4 | Привокзальная ул. д.5 | 28.3 | 8 | 4 | 0.09441 | 0 | 0 | 2.252 | 98.6 | 69.3 |
| 5 | Привокзальная ул. д.4 | 28.3 | 8 | 4 | 0.09441 | 0 | 0 | 2.252 | 100.5 | 70.6 |
| 6 | Привокзальная ул. д.8 | 28.3 | 8 | 28 | 0.03546 | 0 | 0.00685 | 0.846 | 98.5 | 69.1 |
| 7 | Привокзальная ул. д.7 | 28.3 | 8 | 28 | 0.24931 | 0 | 0.05151 | 6.007 | 99 | 69.8 |
| 8 | Привокзальная ул. д.6 | 28.3 | 8 | 28 | 0.1932 | 0 | 0.03425 | 4.653 | 98.3 | 69.3 |
| 9 | Привокзальная ул. д.1 | 28.3 | 8 | 4 | 0.07268 | 0 | 0 | 1.734 | 99.6 | 70 |
| 10 | Привокзальная ул. д.3 | 28.3 | 8 | 4 | 0.07268 | 0 | 0 | 1.734 | 99.4 | 69.8 |
| 11 | Привокзальная ул. д.2 | 28.3 | 8 | 4 | 0.07268 | 0 | 0 | 1.734 | 97.8 | 68.6 |
| 12 | Вокзальная ул. д.26/10 Блок Б | 28.3 | 4 | 4 | 0.041895 | 0 | 0 | 1.448 | 103.5 | 72.9 |
| 13 | Саратовское шоссе д.16 ЭУ-2 | 29.5 | 6 | 28 | 1.2865 | 0 | 0.00437 | 22.238 | 103.9 | 73.1 |
| 14 | Саратовское шоссе д.16 | 29.5 | 10.6 | 28 | 0.20773 | 0 | 0.00115 | 7.176 | 103.6 | 72.9 |
| 15 | Саратовское шоссе д.18 | 29.5 | 10 | 4 | 0.10979 | 0 | 0 | 2.656 | 102 | 71.7 |
| 16 | Саратовское шоссе д.18 | 29.5 | 15 | 4 | 0.10805 | 0 | 0 | 2.241 | 101.7 | 71.5 |
| 17 | Саратовское шоссе д.28 | 29.5 | 4 | 4 | 0.19288 | 0 | 0 | 6.67 | 100 | 70.3 |
| 18 | Безымянный проезд д.4 | 28.3 | 8 | 4 | 0.05086 | 0 | 0 | 1.19 | 90.8 | 63.5 |
| 19 | Транспортная ул. д.6/1 | 28.3 | 6 | 4 | 0.080734 | 0 | 0 | 2.789 | 95.5 | 66.9 |
| 20 | Ивановское шоссе д.2 | 30.3 | 8 | 4 | 0.219 | 0 | 0 | 7.843 | 103.8 | 74 |
| 21 | Шоссе Ак. Королева д.50 | 30.3 | 8 | 4 | 0.12384 | 1.157 | 0 | 4.434 | 104 | 74.1 |
| 22 | Вокзальная ул. д.1а | 30 | 5.4 | 28 | 0.06692 | 0 | 0.0184991 | 2.458 | 99.9 | 71.7 |
| 23 | Вокзальная ул. д.4 | 30.3 | 18.3 | 28 | 0.66355 | 0.3 | 0.03495 | 24.268 | 103.3 | 74.1 |
| 24 | Стадионная ул. д.5 | 30 | 6 | 4 | 0.2647 | 0 | 0 | 9.522 | 93.5 | 68.9 |
| 25 | Стадионная ул. | 30 | 2 | 4 | 0.006325 | 0 | 0 | 0.168 | 94.8 | 59.3 |
| 26 | Стадионная ул. | 30 | 3 | 4 | 0.006325 | 0 | 0 | 0.168 | 94.1 | 58.8 |
| 27 | р-н ГСК Зенит | 30 | 4 | 4 | 0.0456 | 0 | 0 | 1.821 | 97.4 | 71.8 |
| 28 | р-н ГСК Зенит | 30 | 4 | 4 | 0.02472 | 0 | 0 | 0.988 | 97.4 | 71.8 |
| 29 | Промышленная ул. д.30/2 | 30 | 5.4 | 4 | 0.228 | 0 | 0 | 5.468 | 92.8 | 68.3 |
| 30 | Менделеева ул. д.1а | 31.6 | 9 | 28 | 0.37558 | 0 | 0.00685 | 8.253 | 103.1 | 72.3 |
| 31 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.12 | 31.6 | 6 | 28 | 0.14279 | 0 | 0.01562 | 3.14 | 102.1 | 71.6 |
| 32 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.1 | 31.6 | 27 | 4 | 0.2122 | 0 | 0 | 4.662 | 102.5 | 71.9 |
| 33 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.4/1 | 29.3 | 7.9 | 4 | 0.06927 | 0 | 0 | 1.548 | 102.5 | 72.4 |
| 34 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.5а | 30 | 2 | 28 | 0.07477 | 0 | 0.03014 | 1.671 | 101.6 | 71.7 |
| 35 | Титова ул. д.2а | 27.6 | 3 | 4 | 0.26437 | 0 | 0 | 9.204 | 103.5 | 73 |
| 36 | Титова ул. д.2а | 27.6 | 12 | 4 | 0.37154 | 0 | 0 | 12.93 | 103.3 | 72.8 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Чапаева ул. д.140а | 27.6 | 6 | 4 | 0.23487 | 0 | 0.1 | 6.233 | 102.9 | 72.6 |
| 38 | Чапаева ул. д.140 | 27.6 | 6 | 4 | 0.28397 | 0 | 0 | 7.514 | 102.8 | 72.5 |
| 39 | Чапаева ул. д.157а | 27.6 | 27 | 4 | 0.21002 | 0 | 0 | 5.557 | 102.1 | 72 |
| 40 | Академика Жук ул. д.12а | 27.6 | 15 | 4 | 0.15833 | 0 | 0 | 4.189 | 99.6 | 70.1 |
| 41 | Чапаева ул. д.161 | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.16131 | 0 | 0 | 5.615 | 102.6 | 72.4 |
| 42 | Чапаева ул. д.159 | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.16122 | 0 | 0 | 5.611 | 102.2 | 72.1 |
| 43 | Чапаева ул. д.159а | 27.6 | 3 | 4 | 0.09756 | 0 | 0 | 3.396 | 101.5 | 71.6 |
| 44 | Чапаева ул. д.161а | 27.6 | 8 | 28 | 0.2786 | 0 | 0.03116936 | 6.572 | 102.2 | 72.1 |
| 45 | Чапаева ул. д.163 | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.16122 | 0 | 0 | 5.611 | 102.3 | 72.2 |
| 46 | Чапаева ул. д.165 | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.16122 | 0 | 0 | 5.612 | 101.6 | 71.6 |
| 47 | Титова ул. д.5 | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.15836 | 0 | 0 | 5.511 | 101.8 | 71.8 |
| 48 | Титова ул. д.7 | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.15393 | 0 | 0 | 5.357 | 100.7 | 71 |
| 49 | Титова ул. д.3 | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.15946 | 0 | 0 | 5.55 | 103.1 | 72.8 |
| 50 | Титова ул. д.25 | 27.6 | 2.7 | 4 | 0.23875 | 0 | 0 | 6.269 | 103.5 | 72.8 |
| 51 | Титова ул. д.27 | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.15398 | 0 | 0 | 4.043 | 102.9 | 72.4 |
| 52 | Титова ул. д.23 | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.15398 | 0 | 0 | 4.043 | 103 | 72.4 |
| 53 | Титова ул. д.21 | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.15161 | 0 | 0 | 3.98 | 102.5 | 72.1 |
| 54 | Титова ул. д.29 | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.15477 | 0 | 0 | 4.063 | 102.4 | 72 |
| 55 | Комарова ул. д.115 | 30 | 8 | 28 | 0.30591 | 0 | 0.0122391 | 7.953 | 103.2 | 74.5 |
| 56 | Минская ул. д.61а | 30 | 10 | 4 | 0.24156 | 0 | 0 | 5.638 | 98.2 | 71.8 |
| 57 | Волжская ул. д.94 | 30 | 5 | 4 | 0.093696 | 0 | 0.00045699 | 2.448 | 100.6 | 72.6 |
| 58 | Волжская ул. д.47 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.26958 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Леонова наб. д.28а | 30 | 8 | 4 | 0.041657 | 0 | 0 | 1.02 | 92.4 | 64.9 |
| 60 | Леонова наб. д.34 | 30 | 27 | 4 | 0.19376 | 0 | 0 | 4.673 | 101.9 | 71.9 |
| 61 | 30 лет Победы ул. | 30.6 | 4.7 | 4 | 0.0089 | 0 | 0 | 0.308 | 88.9 | 62.1 |
| 62 | Саратовское шоссе | 30.6 | 3 | 4 | 0.00776 | 0 | 0 | 0.21 | 87.9 | 61.4 |
| 63 | Героев пр. д.39 | 30 | 27 | 4 | 0.108112 | 0 | 0 | 2.572 | 102.8 | 72.3 |
| 64 | Радищева ул. д.55 | 29.6 | 9.8 | 4 | 0.17862 | 0 | 0 | 4.62 | 102.2 | 71.4 |
| 65 | Радищева ул. д.53 | 29.6 | 10 | 4 | 0.17862 | 0 | 0 | 6.078 | 101.5 | 71 |
| 66 | Чапаева ул. д.116 | 25.8 | 6 | 4 | 0.12878 | 0 | 0 | 2.933 | 101.8 | 69.2 |
| 67 | Чапаева ул. д.16а | 25.48 | 3 | 4 | 0.04388 | 0 | 0 | 0.999 | 101.7 | 69.1 |
| 68 | Комсомольская ул. д.47б/2 | 29.6 | 3 | 4 | 0.17427 | 0 | 0 | 5.946 | 100.8 | 70.5 |
| 69 | Комсомольская ул. д.47б/1 | 29.6 | 8 | 4 | 0.11431 | 0 | 0 | 2.34 | 100.9 | 70.6 |
| 70 | Красная Звезда ул. д.89 | 29.1 | 6 | 4 | 0.02788 | 0 | 0 | 0.591 | 72.2 | 47.8 |
| 71 | Коммунистическая ул. д.110а | 29.1 | 5.4 | 4 | 0.03115 | 0 | 0 | 0.554 | 91.9 | 65 |
| 72 | Ленина ул. д.112 | 27.9 | 27 | 4 | 0.22351 | 0 | 0 | 5.876 | 101.7 | 71.5 |
| 73 | Ленина ул. д.108 | 27.9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.14285455 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Ленина ул. д.106 | 27.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0173 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Ленина ул. д.112а | 27.9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.01313172 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Ленина ул. д.112 | 27.9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.03764545 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Академика Жук ул. д.12/1 | 27.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.13646505 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Академика Жук ул. д.10 | 27.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.13822705 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Академика Жук ул. д.2 | 27.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.04274 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Академика Жук ул. д.2 | 27.6 | 27 | 4 | 0.65279 | 0 | 0 | 17.075 | 101.9 | 71.5 |
| 81 | Академика Жук ул. д.10 | 27.6 | 27 | 4 | 0.3165316 | 0 | 0 | 7.629 | 102.2 | 71.8 |
| 82 | Академика Жук ул. д.10а | 27.6 | 4 | 4 | 0.02128 | 0 | 0 | 1.441 | 101 | 87.3 |
| 83 | Академика Жук ул. д.6а | 27.6 | 5.4 | 4 | 0.05996 | 0 | 0 | 4.059 | 101.1 | 87.4 |
| 84 | Академика Жук ул. д.10а | 27.6 | 4 | 4 | 0.10765 | 0 | 0.00551 | 2.803 | 102.2 | 71.6 |
| 85 | Академика Жук ул. д.4а | 27.6 | 5.4 | 4 | 0.05996 | 0 | 0 | 4.059 | 100.2 | 86.6 |
| 86 | Академика Жук ул. д.12 | 27.6 | 4 | 4 | 0.02901 | 0 | 0 | 0.785 | 100 | 71 |
| 87 | Академика Жук ул. д.16а | 27.6 | 5.4 | 4 | 0.05996 | 0 | 0 | 4.055 | 101 | 87.3 |
| 88 | Академика Жук ул. д.18а | 27.6 | 5.4 | 4 | 0.05996 | 0 | 0 | 4.055 | 100.5 | 86.9 |
| 89 | Титова ул. д.25/2 | 27.6 | 4 | 28 | 0.04976 | 0 | 0.03557796 | 1.3 | 101.8 | 71.4 |
| 90 | Титова ул. д.25/1 | 27.6 | 4 | 28 | 0.16415 | 0 | 0.00189516 | 4.289 | 103 | 72.3 |
| 91 | Академика Жук ул. д.20а | 27.6 | 5.4 | 4 | 0.059 | 0 | 0 | 3.843 | 102.5 | 88.1 |
| 92 | Академика Жук ул. д.22 | 27.6 | 5.4 | 4 | 0.05996 | 0 | 0 | 3.905 | 102.3 | 88 |
| 93 | Академика Жук ул. д.20 | 27.6 | 5.4 | 4 | 0.05996 | 0 | 0 | 1.562 | 101.9 | 71.4 |
| 94 | Академика Жук ул. д.24 | 27.6 | 5.4 | 4 | 0.059 | 0 | 0 | 1.541 | 102.1 | 71.6 |
| 95 | Академика Жук ул. д.26 | 27.6 | 5.4 | 4 | 0.06317 | 0 | 0 | 1.65 | 102.4 | 71.9 |
| 96 | Академика Жук ул. д.24а | 27.6 | 5.4 | 4 | 0.06317 | 0 | 0 | 4.124 | 103 | 88.6 |
| 97 | Академика Жук ул. д.28 | 27.6 | 5.4 | 4 | 0.08675 | 0 | 0 | 5.671 | 103.2 | 88.8 |
| 98 | Академика Жук ул. д.30 | 27.6 | 5.4 | 4 | 0.09757 | 0 | 0 | 2.552 | 103.1 | 72.4 |
| 99 | Академика Жук ул. д.28А | 27.6 | 5.4 | 4 | 0.059 | 0 | 0 | 1.544 | 103.2 | 72.5 |
| 100 | Ленина ул. д.120 | 27.6 | 8 | 4 | 0.24183 | 0 | 0 | 6.331 | 103.3 | 72.6 |
| 101 | Ленина ул. д.122 | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.12677 | 0 | 0 | 3.319 | 102.9 | 72.3 |
| 102 | Ленина ул. д.120 | 27.6 | 8 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 5.235 | 103 | 72.4 |
| 103 | Академика Жук ул. д.34 | 30.1 | 5.4 | 4 | 0.01855 | 0 | 0 | 0.486 | 89.4 | 62.4 |
| 104 | Ленина ул. д.127 | 30.1 | 10.8 | 4 | 0.179952 | 0 | 0 | 4.716 | 102 | 71.6 |
| 105 | Академика Жук ул. д.36 | 30.1 | 8 | 4 | 0.12728 | 0 | 0 | 3.344 | 95.5 | 67 |
| 106 | Академика Жук ул. д.36а | 30.1 | 8 | 4 | 0.0806 | 0 | 0 | 2.118 | 95.9 | 67.2 |
| 107 | Академика Жук ул. д.38 | 30.1 | 8 | 4 | 0.09656 | 0 | 0 | 2.537 | 95.5 | 67 |
| 108 | Академика Жук ул. д.40 | 30.1 | 8 | 4 | 0.09678 | 0 | 0 | 2.543 | 96.2 | 67.5 |
| 109 | Академика Жук ул. д.42 | 30.1 | 8 | 4 | 0.10277 | 0 | 0 | 2.701 | 97 | 68.1 |
| 110 | Академика Жук ул. д.44 | 30.1 | 8 | 4 | 0.10207 | 0 | 0 | 2.682 | 96.8 | 67.9 |
| 111 | Академика Жук ул. д.42а | 30.1 | 8 | 4 | 0.10248 | 0 | 0 | 2.693 | 97 | 68.1 |
| 112 | Академика Жук ул. д.46 | 30.1 | 8 | 4 | 0.1522 | 0 | 0 | 4 | 97.6 | 68.5 |
| 113 | Академика Жук ул. д.48 | 30.1 | 10.8 | 4 | 0.1582 | 0 | 0 | 10.388 | 98.4 | 84.6 |
| 114 | Академика Жук ул. д.43 | 30.1 | 15 | 28 | 0.06183 | 0 | 0.01965 | 4.211 | 101.8 | 88.1 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Академика Жук ул. д.37 | 30.1 | 15 | 4 | 0.036 | 0 | 0 | 0.976 | 100.4 | 71.4 |
| 116 | Ленина ул. д.125 | 30.1 | 8 | 4 | 0.17356 | 0 | 0 | 4.706 | 101.8 | 72.4 |
| 117 | Ленина ул. д.118 | 27.6 | 8 | 4 | 0.19812 | 0 | 0 | 5.367 | 100.6 | 71.5 |
| 118 | Академика Жук ул. д.29 | 27.6 | 10.8 | 28 | 0.10405 | 0 | 0.01702 | 2.722 | 101.7 | 71.4 |
| 119 | Радищева ул. д.30 | 27.6 | 8 | 4 | 0.0981 | 0 | 0 | 2.658 | 101.5 | 72.1 |
| 120 | Ленина ул. д.116 | 27.6 | 8 | 4 | 0.14331 | 0 | 0 | 3.883 | 101.8 | 72.4 |
| 121 | Ленина ул. д.123 | 30.1 | 8 | 4 | 0.0969 | 0 | 0 | 2.627 | 102.1 | 72.6 |
| 122 | Радищева ул. д.36 | 30.1 | 8 | 4 | 0.08255 | 0 | 0 | 2.238 | 100.5 | 71.4 |
| 123 | Ленина ул. д.121 | 30.1 | 15 | 28 | 0.35175 | 0 | 0.03065278 | 9.178 | 101.9 | 71.5 |
| 124 | Ленина ул. д.114 | 27.9 | 10.2 | 4 | 0.02345 | 0 | 0 | 0.632 | 98.9 | 70.1 |
| 125 | Ленина ул. д.112а/1 | 27.9 | 4 | 4 | 0.09191 | 0 | 0.00094086 | 2.479 | 101.2 | 71.8 |
| 126 | Ленина ул. д.112а | 27.9 | 27 | 4 | 0.17879 | 0 | 0 | 4.821 | 101.9 | 72.3 |
| 127 | Ленина ул. д.106 | 27.9 | 15 | 4 | 0.22424 | 0 | 0 | 5.895 | 101.4 | 71.3 |
| 128 | Ленина ул. д.108 | 27.9 | 27 | 4 | 0.55449 | 0 | 0 | 14.953 | 103.3 | 73.4 |
| 129 | Революционная ул. д.33 | 27.6 | 2 | 4 | 0.03647 | 0 | 0 | 0.91 | 101.7 | 72.3 |
| 130 | Академика Жук ул. д.17а | 27.6 | 5.4 | 28 | 0.20547 | 0 | 0.0087 | 5.566 | 102.7 | 73 |
| 131 | Розы Люксембург ул. д.42 | 27.6 | 5.4 | 4 | 0.07006 | 0 | 0 | 1.896 | 97.9 | 69.5 |
| 132 | Академика Жук ул. д.12/1 | 27.6 | 27 | 4 | 0.9881496 | 0 | 0 | 25.875 | 102.9 | 72.3 |
| 133 | Ленина ул. д.115 | 29.6 | 15 | 4 | 0.32386 | 0 | 0 | 8.47 | 99.5 | 69.8 |
| 134 | Ленина ул. д.111а | 29.6 | 15 | 4 | 0.23261 | 0 | 0 | 8.006 | 101.3 | 71.1 |
| 135 | Механизаторов ул. д.6б | 29.6 | 10 | 4 | 0.14935 | 0 | 0 | 5.331 | 101.5 | 72.2 |
| 136 | Механизаторов ул. д.8б | 29.6 | 3 | 4 | 0.02142 | 0 | 0.00393817 | 0.764 | 100.8 | 71.7 |
| 137 | Механизаторов ул. д.8а | 30.1 | 8 | 4 | 0.19585 | 0 | 0 | 6.986 | 102.8 | 73.1 |
| 138 | Механизаторов ул. д.8б | 30.1 | 3 | 4 | 0.02142 | 0 | 0 | 0.581 | 102.3 | 72.8 |
| 139 | Механизаторов ул. д.1а | 29.6 | 8.1 | 4 | 0.048912 | 0 | 0 | 1.264 | 99 | 69.1 |
| 140 | Механизаторов ул. д.1 | 29.6 | 4 | 4 | 0.39902 | 0 | 0 | 10.311 | 99.6 | 69.6 |
| 141 | Ленина ул. д.111 | 29.6 | 15 | 4 | 0.23398 | 0 | 0 | 8.057 | 101 | 70.9 |
| 142 | Ленина ул. д.113а | 29.6 | 15 | 4 | 0.17171 | 0 | 0 | 4.494 | 100.1 | 70.3 |
| 143 | Ленина ул. д.109а | 29.6 | 15 | 4 | 0.23288 | 0 | 0.0411 | 6.131 | 98.8 | 69.5 |
| 144 | Ленина ул. д.109 | 29.6 | 15 | 4 | 0.26132 | 0 | 0 | 6.838 | 100.6 | 70.6 |
| 145 | Комсомольская ул. д.36 | 29.6 | 14.25 | 4 | 0.3275 | 0 | 0 | 11.286 | 100.9 | 70.9 |
| 146 | Комсомольская ул. д.34 | 29.6 | 13.2 | 4 | 0.40323 | 0 | 0 | 6.947 | 98.8 | 69.3 |
| 147 | Ленина ул. д.113 | 29.6 | 15 | 4 | 0.33108 | 0 | 0 | 8.685 | 102.6 | 72.2 |
| 148 | Ленина ул. д.117а | 29.6 | 15 | 4 | 0.56751 | 0 | 0 | 14.887 | 102.6 | 72.2 |
| 149 | Ленина ул. д.117 | 29.6 | 15 | 4 | 0.30904 | 0 | 0 | 8.109 | 102.8 | 72.3 |
| 150 | Комсомольская ул. д.26 | 29.6 | 8 | 28 | 0.11679 | 0 | 0.00548 | 3.052 | 102.3 | 71.8 |
| 151 | Ленина ул. д.100 | 27.9 | 15 | 28 | 0.26048 | 0 | 0.04016 | 6.822 | 103.1 | 72.4 |
| 152 | Ленина ул. д.110 | 27.9 | 15 | 28 | 0.41801 | 0 | 0.05004 | 10.997 | 102.5 | 72.1 |
| 153 | Ленина ул. д.104 | 27.9 | 15 | 4 | 0.2374 | 0 | 0 | 6.251 | 101.6 | 71.5 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Ленина ул. д.102 | 27.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02573925 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Ленина ул. д.102 | 27.9 | 15 | 4 | 0.25219 | 0 | 0 | 6.643 | 102.7 | 72.3 |
| 156 | Ленина ул. д.98 | 27.9 | 15 | 28 | 0.31348 | 0 | 0.0589 | 8.278 | 102.5 | 72.2 |
| 157 | Красноармейская ул. д.15/1 | 27.6 | 5.4 | 28 | 0.0549016 | 0 | 0.0175 | 1.432 | 102.3 | 71.8 |
| 158 | Красноармейская ул. д.15 | 27.6 | 27 | 4 | 0.4854 | 0 | 0 | 11.881 | 102.5 | 72.8 |
| 159 | Красноармейская ул. д.21 | 27.6 | 15 | 4 | 0.4171 | 0 | 0 | 11.245 | 101.6 | 72.1 |
| 160 | Красноармейская ул. д.13 | 27.6 | 27 | 4 | 0.55671 | 0 | 0 | 13.805 | 102.5 | 72.7 |
| 161 | Красноармейская ул. д.19 | 27.6 | 15 | 4 | 0.31896 | 0 | 0 | 4.301 | 102.5 | 72.8 |
| 162 | Революционная ул. д.48 | 27.6 | 5.4 | 4 | 0.03378 | 0 | 0 | 0.915 | 101.4 | 72 |
| 163 | Красноармейская ул. д.7 | 27.6 | 15 | 4 | 0.23165 | 0 | 0 | 5.67 | 99.8 | 70.8 |
| 164 | Комсомольская ул. д.1 | 27.6 | 27 | 4 | 0.18112 | 0 | 0 | 4.433 | 98.9 | 70.1 |
| 165 | Строителей проезд д.6а | 27.6 | 5.4 | 4 | 0.04342 | 0 | 0 | 1.837 | 99.1 | 78.9 |
| 166 | Чапаева ул. д.149 | 27.6 | 6 | 28 | 0.0919 | 0 | 0.01354 | 2.491 | 101.3 | 72 |
| 167 | Чапаева ул. д.151 | 27.6 | 5.4 | 4 | 0.04342 | 0 | 0 | 1.083 | 99.8 | 70.9 |
| 168 | Академика Жук ул. д.13 | 27.6 | 8 | 4 | 0.06051 | 0 | 0 | 1.639 | 102.6 | 73 |
| 169 | Титова ул. д.33а | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.15962 | 0 | 0 | 4.191 | 102.5 | 72.1 |
| 170 | Титова ул. д.35а | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.17043 | 0 | 0 | 4.474 | 102.4 | 72 |
| 171 | Титова ул. д.27а | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.11022 | 0 | 0 | 2.894 | 102.9 | 72.4 |
| 172 | Ленина ул. д.126 | 27.6 | 15 | 4 | 0.32323 | 0 | 0.04493 | 8.507 | 103.3 | 72.7 |
| 173 | Титова ул. д.31 | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.14343 | 0 | 0 | 3.765 | 102.7 | 72.3 |
| 174 | Титова ул. д.33 | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.16274 | 0 | 0 | 4.272 | 102.8 | 72.3 |
| 175 | Титова ул. д.35 | 27.6 | 4 | 4 | 0.0835 | 0 | 0 | 2.196 | 101.9 | 71.7 |
| 176 | Титова ул. д.23а | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.14008 | 0 | 0 | 3.677 | 102.8 | 72.3 |
| 177 | Титова ул. д.19а | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.14008 | 0 | 0 | 3.677 | 102.8 | 72.3 |
| 178 | Титова ул. д.19 | 27.6 | 15 | 4 | 0.33435 | 0 | 0 | 8.776 | 101.6 | 71.4 |
| 179 | Титова ул. д.17 | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.16221 | 0 | 0 | 4.255 | 100.8 | 70.8 |
| 180 | Титова ул. д.17а | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.15449 | 0 | 0 | 4.053 | 102.2 | 71.8 |
| 181 | Титова ул. д.13 | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.15606 | 0 | 0 | 4.095 | 102 | 71.7 |
| 182 | Титова ул. д.11 | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.15495 | 0 | 0 | 4.065 | 101 | 71 |
| 183 | Титова ул. д.9 | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.16238 | 0 | 0 | 4.261 | 98.5 | 69.1 |
| 184 | Титова ул. д.15 | 27.6 | 15 | 4 | 0.20192 | 0 | 0 | 5.299 | 102.7 | 72.2 |
| 185 | Титова ул. д.25а | 30 | 5.4 | 4 | 0.11958 | 0 | 0 | 3.139 | 102.6 | 72.1 |
| 186 | Ленина ул. д.124а | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.12157 | 0 | 0 | 3.185 | 102.2 | 71.8 |
| 187 | Ленина ул. д.124 | 27.6 | 5.4 | 28 | 0.05103 | 0 | 0.0012 | 1.337 | 102.4 | 71.9 |
| 188 | Ленина ул. д.124 | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.141735 | 0 | 0 | 3.714 | 102.1 | 71.8 |
| 189 | Ленина ул. д.131 | 30.1 | 10.8 | 4 | 0.34138 | 0 | 0 | 8.947 | 102.5 | 72 |
| 190 | Титова ул. д.37 | 30.1 | 2 | 4 | 0.13089 | 0 | 0 | 3.43 | 102 | 71.6 |
| 191 | Титова ул. д.39 | 30.1 | 10.8 | 4 | 0.14995 | 0 | 0 | 3.93 | 102.4 | 72 |
| 192 | Титова ул. д.39а | 30.1 | 10.8 | 4 | 0.10817 | 0 | 0 | 2.835 | 102 | 71.7 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Титова ул. д.41а | 30.1 | 10.8 | 4 | 0.10817 | 0 | 0 | 2.835 | 102.2 | 71.8 |
| 194 | Ленина ул. д.129 | 30.1 | 10.8 | 4 | 0.28562 | 0 | 0 | 7.486 | 102.2 | 71.8 |
| 195 | Титова ул. д.43а | 30.1 | 10.8 | 4 | 0.11297 | 0 | 0 | 2.961 | 102.2 | 71.8 |
| 196 | Титова ул. д.45а | 30.1 | 10.8 | 4 | 0.10817 | 0 | 0 | 2.835 | 102.3 | 71.9 |
| 197 | Титова ул. д.41 | 30.1 | 10.8 | 4 | 0.14999 | 0 | 0 | 3.931 | 102.4 | 72 |
| 198 | Титова ул. д.43 | 30.1 | 10.8 | 4 | 0.16042 | 0 | 0 | 4.205 | 102.6 | 72.1 |
| 199 | Титова ул. д.45 | 30.1 | 10.8 | 4 | 0.15263 | 0 | 0 | 4.001 | 102.7 | 72.2 |
| 200 | Титова ул. д.47 | 30.1 | 10.8 | 4 | 0.16776 | 0 | 0 | 4.397 | 102.7 | 72.2 |
| 201 | Титова ул. д.51 | 30.1 | 10.8 | 4 | 0.15282 | 0 | 0 | 4.006 | 103 | 72.4 |
| 202 | Титова ул. д.49 | 30.1 | 15 | 4 | 0.10439 | 0 | 0 | 2.736 | 102.3 | 71.9 |
| 203 | Титова ул. д.51а | 30.1 | 10.8 | 4 | 0.15282 | 0 | 0 | 4.007 | 102.9 | 72.3 |
| 204 | Титова ул. д.55 | 30.1 | 10.8 | 4 | 0.15282 | 0 | 0 | 4.006 | 102.7 | 72.2 |
| 205 | Титова ул. д.53 | 30.1 | 15 | 4 | 0.09968 | 0 | 0 | 2.613 | 103 | 72.4 |
| 206 | Титова ул. д.57 | 30.1 | 15 | 4 | 0.08599 | 0 | 0 | 2.255 | 102.8 | 72.3 |
| 207 | Титова ул. д.57а | 30.1 | 10.8 | 4 | 0.15308 | 0 | 0 | 4.014 | 102.8 | 72.2 |
| 208 | Титова ул. д.55а | 30.1 | 10.8 | 4 | 0.15282 | 0 | 0 | 4.007 | 102.4 | 72 |
| 209 | Титова ул. д.59 | 30.1 | 4 | 28 | 0.23318 | 0 | 0.02674283 | 6.133 | 101.8 | 71.7 |
| 210 | Титова ул. д.37а | 30.1 | 6 | 28 | 0.141 | 0 | 0.01731631 | 3.7 | 102.3 | 71.9 |
| 211 | Титова ул. д.47а | 30.1 | 10.8 | 4 | 0.11498 | 0 | 0 | 3.014 | 102.3 | 71.9 |
| 212 | Академика Жук ул. д.48а | 30.1 | 5 | 28 | 0.26083 | 0 | 0.02201613 | 6.888 | 97.9 | 68.9 |
| 213 | Академика Жук ул. д.50а | 30.1 | 2 | 28 | 0.10679 | 0 | 0.00420251 | 2.807 | 98.7 | 69.3 |
| 214 | Академика Жук ул. д.50 | 30.1 | 5.4 | 4 | 0.03323 | 0 | 0 | 0.874 | 96.6 | 67.8 |
| 215 | Академика Жук ул. д.52 | 30.1 | 5.4 | 4 | 0.10055 | 0 | 0 | 2.643 | 98.1 | 68.9 |
| 216 | Академика Жук ул. д.54 | 30.1 | 5.4 | 4 | 0.09083 | 0 | 0 | 2.388 | 98.7 | 69.3 |
| 217 | Академика Жук ул. д.54а | 30.1 | 8 | 28 | 0.06622 | 0.01375203 | 0.01357079 | 1.747 | 99.1 | 69.7 |
| 218 | Академика Жук ул. д.56 | 30.1 | 10 | 28 | 0.07217 | 0 | 0.01202778 | 1.899 | 98.2 | 69 |
| 219 | Академика Жук ул. д.58 | 30.1 | 8 | 4 | 0.10534 | 0 | 0 | 2.77 | 98.6 | 69.2 |
| 220 | Академика Жук ул. д.58а | 30.1 | 10.5 | 28 | 0.14233 | 0 | 0.01308244 | 3.744 | 96.7 | 67.9 |
| 221 | Академика Жук ул. д.61 | 30.1 | 5.4 | 4 | 0.0703 | 0 | 0 | 1.904 | 98.7 | 70.1 |
| 222 | Академика Жук ул. д.59 | 30.1 | 5.4 | 4 | 0.07044 | 0 | 0 | 1.907 | 100.1 | 71.1 |
| 223 | Академика Жук ул. д.57 | 30.1 | 5.4 | 4 | 0.07044 | 0 | 0 | 1.908 | 100.7 | 71.6 |
| 224 | Академика Жук ул. д.61а | 30.1 | 3 | 4 | 0.06885 | 0 | 0 | 1.865 | 99.2 | 70.4 |
| 225 | Академика Жук ул. д.55 | 30.1 | 5.4 | 4 | 0.07044 | 0 | 0 | 1.908 | 101.1 | 71.9 |
| 226 | Академика Жук ул. д.53 | 30.1 | 5.4 | 4 | 0.07044 | 0 | 0 | 1.909 | 101.6 | 72.2 |
| 227 | Академика Жук ул. д.51 | 30.1 | 5.4 | 4 | 0.07013 | 0 | 0 | 1.901 | 101.8 | 72.4 |
| 228 | Механизаторов ул. д.5 | 30.1 | 5.4 | 4 | 0.06957 | 0 | 0 | 1.886 | 101.9 | 72.5 |
| 229 | Механизаторов ул. д.3 | 30.1 | 5.4 | 4 | 0.06986 | 0 | 0 | 1.894 | 102.3 | 72.7 |
| 230 | Радищева ул. д.50 | 30.1 | 8 | 4 | 0.06967 | 0 | 0 | 1.889 | 101.8 | 72.4 |
| 231 | Радищева ул. д.52 | 30.1 | 8 | 4 | 0.06967 | 0 | 0 | 1.889 | 102.1 | 72.6 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | Радищева ул. д.54 | 30.1 | 8 | 4 | 0.06996 | 0 | 0 | 1.896 | 101.8 | 72.4 |
| 233 | Радищева ул. д.56 | 30.1 | 8 | 4 | 0.06933 | 0 | 0 | 1.879 | 101.4 | 72.1 |
| 234 | Радищева ул. д.58 | 30.1 | 8 | 4 | 0.06868 | 0 | 0 | 1.861 | 101 | 71.8 |
| 235 | Радищева ул. д.60 | 30.1 | 8 | 4 | 0.06955 | 0 | 0 | 1.884 | 100.6 | 71.5 |
| 236 | Радищева ул. д.62 | 30.1 | 8 | 4 | 0.06955 | 0 | 0 | 1.884 | 100.2 | 71.2 |
| 237 | Ленина ул. д.119 | 29.6 | 15 | 4 | 0.37539 | 0 | 0 | 9.845 | 102 | 71.7 |
| 238 | Ленина ул. д.107а | 29.6 | 27 | 28 | 0.18177 | 0 | 0.02188889 | 4.772 | 98.9 | 69.4 |
| 239 | Комсомольская ул. д.43 | 29.6 | 15 | 4 | 0.32319 | 0 | 0 | 7.336 | 101.4 | 68.8 |
| 240 | Комсомольская ул. д.45 | 29.6 | 15 | 4 | 0.32015 | 0 | 0 | 7.262 | 100.9 | 68.4 |
| 241 | Комсомольская ул. д.47 | 29.6 | 15 | 4 | 0.23188 | 0 | 0 | 5.259 | 99.6 | 67.5 |
| 242 | Комсомольская ул. д.49а | 29.6 | 15 | 4 | 0.32463 | 0.041 | 0 | 7.364 | 100.4 | 68 |
| 243 | Комсомольская ул. д.47/1 | 29.6 | 5.4 | 4 | 0.37011 | 0 | 0 | 9.558 | 102 | 71.3 |
| 244 | Комсомольская ул. д.49 | 29.6 | 27 | 4 | 0.266192 | 0 | 0 | 6.049 | 100.5 | 68.2 |
| 245 | Комсомольская ул. д.41 | 29.6 | 15 | 4 | 0.23022 | 0 | 0 | 5.232 | 101.4 | 68.9 |
| 246 | Комсомольская ул. д.39 | 29.6 | 15 | 4 | 0.32513 | 0 | 0 | 7.389 | 101.2 | 68.7 |
| 247 | Комсомольская ул. д.37 | 29.6 | 15 | 4 | 0.23244 | 0 | 0 | 5.281 | 101.6 | 69 |
| 248 | Ленина ул. д.105б | 29.6 | 15 | 28 | 0.23389 | 0 | 0.03098611 | 5.318 | 99.7 | 67.6 |
| 249 | Ленина ул. д.105а | 29.6 | 15 | 4 | 0.23292 | 0 | 0 | 6.085 | 102.2 | 71.7 |
| 250 | Ленина ул. д.105 | 29.6 | 27 | 4 | 0.25501 | 0 | 0 | 4.383 | 102.9 | 72.2 |
| 251 | Ленина ул. д.103 | 29.6 | 27 | 4 | 0.284755 | 0 | 0 | 7.44 | 102.5 | 71.9 |
| 252 | Ленина ул. д.103а | 29.6 | 15 | 4 | 0.23181 | 0 | 0 | 6.053 | 100.4 | 70.4 |
| 253 | Ленина ул. д.101 | 29.6 | 2.7 | 4 | 0.251695 | 0 | 0 | 5.97 | 101.4 | 70 |
| 254 | Ленина ул. д.99а | 29.6 | 15 | 4 | 0.23228 | 0 | 0 | 5.503 | 102 | 70.4 |
| 255 | Ленина ул. д.95 | 29.6 | 27 | 4 | 0.52444 | 0 | 0 | 12.437 | 101.7 | 70.2 |
| 256 | Ленина ул. д.78 | 27.9 | 15 | 4 | 0.28893 | 0 | 0 | 7.792 | 102.2 | 72.5 |
| 257 | Ленина ул. д.80 | 27.9 | 15 | 4 | 0.27327 | 0 | 0 | 7.369 | 101.4 | 72 |
| 258 | Ленина ул. д.84 | 27.9 | 15 | 4 | 0.23453 | 0 | 0 | 4.995 | 102.5 | 72.8 |
| 259 | Ленина ул. д.86 | 27.9 | 15 | 4 | 0.23605 | 0 | 0 | 5.863 | 101.2 | 71.8 |
| 260 | Ленина ул. д.88 | 27.9 | 27 | 4 | 0.1974 | 0 | 0 | 5.152 | 101.9 | 71.5 |
| 261 | Комсомольская ул. д.33 | 27.9 | 15 | 28 | 0.32668 | 0 | 0.05048611 | 8.529 | 103 | 72.3 |
| 262 | Ленина ул. д.92 | 27.9 | 27 | 4 | 0.021565 | 0 | 0 | 0.741 | 98.6 | 69.1 |
| 263 | Ленина ул. д.90 | 27.9 | 27 | 4 | 0.18068 | 0 | 0 | 6.407 | 101.7 | 72.2 |
| 264 | Ленина ул. д.107 | 29.6 | 27 | 4 | 0.286705 | 0 | 0 | 9.856 | 102.7 | 72.1 |
| 265 | Красноармейская ул. д.17 | 27.6 | 15 | 4 | 0.32728 | 0 | 0 | 8.014 | 102.4 | 72.7 |
| 266 | Красноармейская ул. д.20 | 27.6 | 5.4 | 4 | 0.03704 | 0 | 0 | 1.003 | 98.9 | 70.2 |
| 267 | Красноармейская ул. д.9 | 27.6 | 15 | 4 | 0.22571 | 0 | 0 | 5.526 | 101.5 | 72.1 |
| 268 | Красноармейская ул. д.11 | 27.6 | 15 | 4 | 0.2279 | 0 | 0 | 5.58 | 102.2 | 72.6 |
| 269 | Красноармейская ул. д.5 | 27.6 | 15 | 4 | 0.22661 | 0 | 0 | 5.548 | 101.8 | 72.3 |
| 270 | Красноармейская ул. д.3 | 27.6 | 15 | 4 | 0.3229 | 0 | 0 | 7.904 | 100.5 | 71.3 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | Титова ул. д.1 | 27.6 | 3 | 4 | 0.07405 | 0 | 0 | 1.959 | 102.9 | 72.6 |
| 272 | Розы Люксембург ул. д.34а | 27.6 | 5.4 | 4 | 0.13551 | 0 | 0 | 2.415 | 94.2 | 66.7 |
| 273 | Комсомольская ул. д.47а | 29.6 | 15 | 4 | 0.5476 | 0 | 0 | 13.11 | 101.6 | 70.4 |
| 274 | Факел Социализма ул. д.35 | 29.6 | 15 | 4 | 0.30293 | 0 | 0 | 7.252 | 101.4 | 70.3 |
| 275 | Комсомольская ул. д.51 | 29.6 | 15 | 4 | 0.55524 | 0 | 0 | 13.295 | 101.7 | 70.5 |
| 276 | Факел Социализма ул. д.37 | 29.6 | 15 | 4 | 0.24936 | 0 | 0 | 5.972 | 101.6 | 70.4 |
| 277 | Факел Социализма ул. д.29 | 29.6 | 15 | 4 | 0.32089 | 0 | 0 | 7.686 | 102.5 | 71.1 |
| 278 | Факел Социализма ул. д.19а | 29.6 | 15 | 4 | 0.40957 | 0 | 0 | 9.808 | 101.8 | 70.6 |
| 279 | Факел Социализма ул. д.19 | 29.6 | 15 | 4 | 0.37318 | 0 | 0 | 8.937 | 102.4 | 71 |
| 280 | Факел Социализма ул. д.31 | 29.6 | 15 | 4 | 0.30293 | 0 | 0 | 7.255 | 101.5 | 70.3 |
| 281 | Факел Социализма ул. д.25 | 29.6 | 2.7 | 4 | 0.25436 | 0 | 0 | 6.092 | 100.6 | 69.7 |
| 282 | Факел Социализма ул. д.33 | 29.6 | 15 | 4 | 0.30293 | 0 | 0 | 7.254 | 101.9 | 70.6 |
| 283 | Факел Социализма ул. д.23 | 29.6 | 27 | 4 | 0.23038 | 0 | 0 | 5.516 | 101.6 | 70.4 |
| 284 | Факел Социализма ул. д.21 | 29.6 | 15 | 4 | 0.19723 | 0 | 0 | 4.722 | 100.9 | 69.9 |
| 285 | Факел Социализма ул. д.17 | 29.6 | 27 | 4 | 0.25197 | 0 | 0 | 6.03 | 101.7 | 70.5 |
| 286 | Ленина ул. д.97а | 29.6 | 15 | 4 | 0.32524 | 0 | 0 | 7.783 | 101.8 | 70.6 |
| 287 | Ленина ул. д.93а | 29.6 | 15 | 4 | 0.32326 | 0 | 0 | 7.741 | 102.3 | 70.9 |
| 288 | Ленина ул. д.91 | 29.6 | 15 | 4 | 0.33721 | 0 | 0 | 8.076 | 102 | 70.7 |
| 289 | Ленина ул. д.91 | 29.6 | 27 | 4 | 0.35137 | 0 | 0 | 8.413 | 102 | 70.7 |
| 290 | Ленина ул. д.93 | 29.6 | 2.7 | 4 | 0.18891 | 0 | 0 | 4.524 | 101.8 | 70.5 |
| 291 | Ленина ул. д.76 | 27.9 | 15 | 28 | 0.52871 | 0 | 0.12793703 | 13.953 | 101.2 | 71.3 |
| 292 | Факел Социализма ул. д.15 | 27.9 | 15 | 4 | 0.32579 | 0 | 0 | 11.171 | 101.9 | 71.4 |
| 293 | Факел Социализма ул. д.13 | 27.9 | 15 | 4 | 0.32568 | 0 | 0 | 11.169 | 102.5 | 71.9 |
| 294 | Факел Социализма ул. д.11 | 27.9 | 15 | 4 | 0.21039 | 0 | 0 | 7.216 | 102.5 | 71.9 |
| 295 | Факел Социализма ул. д.9 | 25.5 | 15 | 4 | 0.21006 | 0 | 0 | 5.475 | 101 | 70.8 |
| 296 | Факел Социализма ул. д.13а | 27.9 | 15 | 4 | 0.36809 | 0 | 0 | 9.62 | 102.3 | 71.8 |
| 297 | Факел Социализма ул. д.9а | 25.5 | 15 | 28 | 0.23128 | 0 | 0.0312366 | 6.036 | 102.1 | 71.6 |
| 298 | Факел Социализма ул. д.9б | 25.5 | 15 | 4 | 0.15444 | 0 | 0 | 4.029 | 95.7 | 67 |
| 299 | Факел Социализма ул. д.7а | 25.5 | 15 | 4 | 0.36386 | 0 | 0.0400538 | 9.497 | 102.1 | 71.7 |
| 300 | Факел Социализма ул. д.7 | 25.5 | 15 | 4 | 0.2881 | 0 | 0 | 9.887 | 102.3 | 71.7 |
| 301 | Факел Социализма ул. д.5 | 25.5 | 15 | 4 | 0.29933 | 0 | 0 | 7.808 | 102.1 | 71.6 |
| 302 | Факел Социализма ул. д.6 | 25.5 | 15 | 4 | 0.23326 | 0 | 0.0360618 | 6.098 | 102.1 | 71.7 |
| 303 | Факел Социализма ул. д.5а | 25.5 | 15 | 4 | 0.32518 | 0 | 0.051586 | 8.5 | 101.9 | 71.5 |
| 304 | Факел Социализма ул. д.3а | 25.5 | 15 | 4 | 0.235 | 0 | 0 | 6.13 | 101.7 | 71.3 |
| 305 | Факел Социализма ул. д.3 | 25.5 | 15 | 4 | 0.3107 | 0 | 0.045914 | 8.106 | 101.8 | 71.4 |
| 306 | Факел Социализма ул. д.1 | 25.5 | 15 | 4 | 0.30713 | 0 | 0 | 10.541 | 101.4 | 71.1 |
| 307 | Факел Социализма ул. д.1а | 25.5 | 15 | 4 | 0.32637 | 0 | 0 | 8.512 | 101.1 | 70.9 |
| 308 | Факел Социализма ул. д.3/1 | 25.5 | 4 | 4 | 0.14501 | 0 | 0 | 3.782 | 99.5 | 69.7 |
| 309 | Чапаева ул. д.109 | 25.5 | 15 | 28 | 0.23281 | 0 | 0.0343817 | 6.646 | 102.8 | 69.9 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | Чапаева ул. д.111 | 25.5 | 15 | 4 | 0.22649 | 0 | 0 | 5.386 | 100.9 | 69.7 |
| 311 | Чапаева ул. д.113 | 25.5 | 15 | 4 | 0.23243 | 0 | 0 | 5.529 | 101.9 | 70.4 |
| 312 | Чапаева ул. д.117 | 25.5 | 15 | 4 | 0.22448 | 0 | 0 | 5.339 | 102.8 | 71.1 |
| 313 | Чапаева ул. д.116а | 25.5 | 15 | 4 | 0.37131 | 0 | 0 | 11.77 | 103.1 | 70.2 |
| 314 | Чапаева ул. д.116г | 25.5 | 15 | 4 | 0.23826 | 0 | 0 | 7.554 | 99.3 | 67.5 |
| 315 | Чапаева ул. д.116в | 25.5 | 15 | 4 | 0.23116 | 0 | 0 | 7.328 | 98.5 | 66.9 |
| 316 | Чапаева ул. д.116б | 25.5 | 15 | 4 | 0.2303 | 0 | 0 | 7.307 | 99.1 | 67.4 |
| 317 | Чапаева ул. д.119 | 25.5 | 15 | 4 | 0.31221 | 0 | 0 | 7.425 | 101.8 | 70.4 |
| 318 | Чапаева ул. д.115 | 25.5 | 15 | 4 | 0.22822 | 0 | 0 | 5.428 | 102.8 | 71.1 |
| 319 | Чапаева ул. д.121 | 25.5 | 15 | 4 | 0.22927 | 0 | 0 | 5.453 | 102.5 | 70.9 |
| 320 | Чапаева ул. д.125 | 25.5 | 15 | 4 | 0.31176 | 0 | 0 | 7.412 | 102.1 | 70.6 |
| 321 | Чапаева ул. д.123 | 25.5 | 15 | 4 | 0.22679 | 0 | 0 | 5.392 | 101.6 | 70.2 |
| 322 | Чапаева ул. д.133 | 25.5 | 15 | 4 | 0.31957 | 0 | 0 | 7.329 | 101.4 | 69.1 |
| 323 | Чапаева ул. д.131 | 25.5 | 15 | 4 | 0.32228 | 0 | 0 | 7.391 | 101.8 | 69.4 |
| 324 | Чапаева ул. д.129 | 25.5 | 15 | 4 | 0.32312 | 0 | 0 | 7.407 | 101.4 | 69.1 |
| 325 | Чапаева ул. д.127 | 25.5 | 15 | 4 | 0.31953 | 0 | 0 | 7.323 | 100.5 | 68.4 |
| 326 | Пионерская ул. д.1 | 25.5 | 10 | 4 | 0.3698 | 0 | 0 | 8.481 | 101.2 | 68.9 |
| 327 | Комсомольская ул. д.29 | 25.5 | 10.8 | 28 | 0.48143 | 0 | 0.04306452 | 12.59 | 101.7 | 71.4 |
| 328 | Пионерская ул. д.1а | 25.5 | 5.4 | 4 | 0.20298 | 0 | 0 | 4.643 | 98.6 | 67 |
| 329 | Факел Социализма ул. д.8 | 25.5 | 15 | 4 | 0.33826 | 0 | 0.0517876 | 8.961 | 101.1 | 71.3 |
| 330 | Чапаева ул. д.116 | 25.5 | 15 | 28 | 0.26182 | 0 | 0.07913082 | 8.31 | 102.1 | 69.5 |
| 331 | Чапаева ул. д.112 | 25.8 | 5 | 4 | 0.0639 | 0 | 0 | 1.455 | 102.5 | 69.7 |
| 332 | Факел Социализма ул. д.2а | 25.8 | 27 | 4 | 0.56265 | 0 | 0 | 13.474 | 103 | 71.4 |
| 333 | Факел Социализма ул. д.2 | 25.8 | 27 | 4 | 0.41758 | 0 | 0 | 10.001 | 102.9 | 71.3 |
| 334 | Факел Социализма ул. д.4 | 25.8 | 15 | 4 | 0.23573 | 0 | 0 | 5.646 | 103 | 71.4 |
| 335 | Факел Социализма ул. д.6А/1 | 25.8 | 7 | 28 | 0.0372 | 0 | 0.0063 | 0.847 | 101.9 | 69.2 |
| 336 | Редкова ул. д.52 | 25.8 | 8 | 28 | 0.16794 | 0 | 0.00454 | 3.591 | 98.8 | 67 |
| 337 | Свободы пл. д.5а | 25.8 | 15 | 28 | 0.24686 | 0 | 0.02681452 | 5.278 | 102.7 | 69.8 |
| 338 | Свободы пл. д.5 | 25.8 | 15 | 28 | 0.1782 | 0 | 0.02638441 | 3.81 | 102.6 | 69.7 |
| 339 | Ленина ул. д.70 | 25.8 | 15 | 28 | 0.19721 | 0 | 0.02369624 | 4.219 | 100.5 | 68.2 |
| 340 | Ленина ул. д.68 | 25.8 | 15 | 28 | 0.24451 | 0 | 0.02671147 | 5.244 | 100.5 | 68.3 |
| 341 | Ленина ул. д.60 | 25.8 | 27 | 4 | 1.60806 | 0 | 0 | 36.551 | 102.5 | 69.6 |
| 342 | Свердлова ул. д.47 | 25.8 | 15 | 4 | 0.22971 | 0 | 0 | 5.195 | 102.1 | 69.2 |
| 343 | Свердлова ул. д.45 | 25.8 | 15 | 4 | 0.23395 | 0 | 0 | 5.291 | 102.6 | 69.6 |
| 344 | Свердлова ул. д.43 | 25.8 | 15 | 4 | 0.23326 | 0 | 0 | 5.276 | 102.8 | 69.7 |
| 345 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.55 | 25.8 | 27 | 4 | 0.54971 | 0 | 0 | 12.433 | 102.9 | 69.7 |
| 346 | Свердлова ул. д.58 | 25.8 | 8 | 4 | 0.12753 | 0 | 0 | 4.242 | 101.5 | 70.3 |
| 347 | Факел Социализма ул. д.4а | 25.8 | 27 | 4 | 0.5626 | 0 | 0 | 13.47 | 102.7 | 71.2 |
| 348 | Свердлова ул. д.54 | 25.8 | 27 | 4 | 0.55519 | 0 | 0 | 13.292 | 102.6 | 71.1 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | Чапаева ул. д.103 | 25.8 | 4 | 4 | 0.10227 | 0 | 0 | 2.325 | 102.2 | 69.5 |
| 350 | Чапаева ул. д.107 | 25.8 | 15 | 4 | 0.3182 | 0 | 0 | 7.236 | 102.8 | 69.8 |
| 351 | Чапаева ул. д.107а | 25.8 | 6 | 4 | 0.328 | 0 | 0 | 7.457 | 101.9 | 69.2 |
| 352 | Редкова ул. д.49 | 29.6 | 5.4 | 4 | 0.05511 | 0 | 0 | 1.253 | 100.5 | 68.2 |
| 353 | Редкова ул. д.51 | 29.6 | 5.4 | 4 | 0.06107 | 0 | 0 | 1.388 | 101.2 | 68.7 |
| 354 | Вольская ул. д.75 | 29.6 | 27 | 4 | 0.28771 | 0 | 0 | 6.878 | 101.1 | 70 |
| 355 | Свердлова пл. д.4 | 25.8 | 5.4 | 4 | 0.04788 | 0 | 0 | 1.088 | 96.3 | 65.2 |
| 356 | Ленина ул. д.58 | 25.8 | 27 | 4 | 0.1663633 | 0 | 0 | 3.983 | 101.7 | 70.5 |
| 357 | Свердлова ул. д.56 | 25.8 | 27 | 4 | 0.1368285 | 0 | 0 | 3.277 | 101.8 | 70.6 |
| 358 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.53 | 25.8 | 15 | 4 | 0.32206 | 0 | 0 | 7.708 | 101.6 | 70.4 |
| 359 | Ленина ул. д.48 | 25.8 | 15 | 4 | 0.2729 | 0 | 0 | 6.532 | 101.5 | 70.3 |
| 360 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.51 | 25.8 | 15 | 4 | 0.23197 | 0 | 0 | 5.549 | 100.4 | 69.5 |
| 361 | Ленина ул. д.50 | 25.8 | 15 | 4 | 0.53353 | 0 | 0 | 12.756 | 101.5 | 70.3 |
| 362 | Ленина ул. д.52 | 25.8 | 27 | 4 | 0.37099 | 0 | 0 | 8.88 | 101.8 | 70.5 |
| 363 | Ленина ул. д.56 | 25.8 | 27 | 4 | 0.05201 | 0 | 0 | 1.243 | 101.7 | 70.4 |
| 364 | Ленина ул. д.54 | 25.8 | 27 | 4 | 0.73125 | 0 | 0 | 17.467 | 101.6 | 70.4 |
| 365 | Бр.Захаровых ул. д.16 | 25.8 | 27 | 4 | 0.79776 | 0 | 0 | 19.071 | 101.5 | 70.3 |
| 366 | Бр.Захаровых ул. д.14 | 25.8 | 27 | 4 | 0.15272 | 0 | 0 | 3.65 | 99.4 | 68.7 |
| 367 | Бр.Захаровых ул. д.14а | 25.8 | 4 | 4 | 0.11671 | 0 | 0 | 2.622 | 101.2 | 68.4 |
| 368 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.58 | 25.8 | 27 | 4 | 0.40838 | 0 | 0 | 9.763 | 102.3 | 70.9 |
| 369 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.56 | 25.8 | 27 | 4 | 0.40306 | 0 | 0 | 9.635 | 101.8 | 70.5 |
| 370 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.54 | 25.8 | 27 | 4 | 0.27546 | 0 | 0 | 6.583 | 101 | 69.9 |
| 371 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.52 | 25.8 | 27 | 4 | 0.42228 | 0 | 0 | 9.858 | 99.3 | 68.9 |
| 372 | Октябрьская ул. д.50 | 25.8 | 27 | 4 | 0.42005 | 0 | 0 | 10.053 | 101.8 | 70.5 |
| 373 | Свердлова ул. д.31 | 25.8 | 27 | 4 | 1.03009 | 0 | 0 | 24.637 | 103 | 71.4 |
| 374 | Свердлова ул. д.25 | 25.8 | 6 | 4 | 0.17059 | 0 | 0 | 4.083 | 102.2 | 70.9 |
| 375 | Свердлова ул. д.27 | 25.8 | 32 | 4 | 0.36607 | 0 | 0 | 8.755 | 102.2 | 70.8 |
| 376 | Свердлова ул. д.27а | 25.8 | 5.4 | 4 | 0.05413 | 0 | 0 | 1.295 | 102.5 | 71 |
| 377 | Свердлова ул. д.29 | 25.8 | 27 | 4 | 0.41081 | 0 | 0 | 9.826 | 103 | 71.4 |
| 378 | Свердлова ул. д.19 | 25.8 | 27 | 4 | 0.42237 | 0 | 0 | 10.109 | 102.8 | 71.3 |
| 379 | Свердлова ул. д.21 | 25.8 | 27 | 4 | 0.50705 | 0 | 0 | 12.136 | 102.6 | 71.1 |
| 380 | Свердлова ул. д.23 | 25.8 | 6 | 4 | 0.17059 | 0 | 0 | 3.983 | 101.4 | 70.4 |
| 381 | Свердлова ул. д.15 | 25.8 | 33 | 4 | 0.33451 | 0 | 0 | 7.811 | 102.7 | 71.3 |
| 382 | Свердлова ул. д.17 | 25.8 | 27 | 4 | 0.41527 | 0 | 0 | 9.697 | 102.9 | 71.4 |
| 383 | Свердлова ул. д.13 | 25.8 | 27 | 4 | 0.53732 | 0 | 0 | 12.545 | 102.5 | 71.2 |
| 384 | Свердлова ул. д.9 | 25.8 | 27 | 4 | 0.40957 | 0 | 0 | 9.56 | 102.2 | 70.9 |
| 385 | Октябрьская ул. д.42 | 25.8 | 27 | 4 | 0.38464 | 0 | 0 | 9.233 | 101.4 | 70.4 |
| 386 | Октябрьская ул. д.40 | 25.8 | 27 | 4 | 0.27517 | 0 | 0 | 5.848 | 101.1 | 70.5 |
| 387 | Свердлова ул. д.5 | 25.8 | 27 | 4 | 0.41263 | 0 | 0 | 8.787 | 102.7 | 71.6 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | Свердлова ул. д.3 | 25.8 | 33 | 4 | 0.29738 | 0 | 0 | 6.334 | 102.5 | 71.5 |
| 389 | 60 лет СССР ул. д.32 | 25.8 | 27 | 4 | 0.41187 | 0 | 0 | 8.77 | 102.8 | 71.7 |
| 390 | Свердлова ул. д.5а | 25.8 | 6 | 4 | 0.24615 | 0 | 0 | 5.242 | 102 | 71.1 |
| 391 | 60 лет СССР ул. д.31 | 25.8 | 27 | 4 | 0.37103 | 0 | 0 | 7.9 | 101.1 | 70.5 |
| 392 | 60 лет СССР ул. д.30 | 25.8 | 27 | 4 | 0.3539 | 0 | 0 | 7.526 | 101.9 | 71 |
| 393 | 60 лет СССР ул. д.29 | 25.8 | 27 | 4 | 0.41232 | 0 | 0 | 8.77 | 102.4 | 71.4 |
| 394 | 60 лет СССР ул. д.28 | 25.8 | 27 | 4 | 0.80849 | 0 | 0 | 17.153 | 102.1 | 71.1 |
| 395 | Свердлова ул. д.2 | 25.8 | 15 | 4 | 0.14638 | 0 | 0 | 3.32 | 101.8 | 69.1 |
| 396 | Факел Социализма ул. д.12 | 29.6 | 27 | 4 | 0.66618 | 0 | 0 | 15.932 | 102.4 | 70.9 |
| 397 | Факел Социализма ул. д.14 | 29.6 | 37.8 | 4 | 0.43912 | 0 | 0 | 10.211 | 102 | 70.7 |
| 398 | Факел Социализма ул. д.14а | 29.6 | 4 | 4 | 0.0415 | 0 | 0 | 0.992 | 101.9 | 70.6 |
| 399 | Факел Социализма ул. д.16 | 29.6 | 27 | 4 | 0.54963 | 0 | 0 | 13.162 | 102.4 | 71 |
| 400 | Факел Социализма ул. д.18 | 29.6 | 37.8 | 4 | 0.45812 | 0 | 0 | 10.958 | 101.6 | 70.4 |
| 401 | Факел Социализма ул. д.22 | 29.6 | 27 | 4 | 0.54963 | 0 | 0 | 13.146 | 102 | 70.7 |
| 402 | Факел Социализма ул. д.28 | 29.6 | 5.4 | 4 | 0.26492 | 0 | 0 | 6.335 | 101.1 | 70 |
| 403 | Факел Социализма ул. д.27 | 29.6 | 6 | 4 | 0.5589 | 0 | 0.01717 | 13.649 | 102.3 | 71.4 |
| 404 | Гагарина ул. д.69 | 29.6 | 5.4 | 4 | 0.03954 | 0 | 0 | 1.019 | 100.3 | 70 |
| 405 | Садовая ул. д.119 | 29.6 | 5.4 | 4 | 0.08976 | 0 | 0 | 2.314 | 101.4 | 70.8 |
| 406 | Гагарина ул. д.73 | 29.6 | 15 | 4 | 0.23027 | 0 | 0 | 5.944 | 102.6 | 71.7 |
| 407 | Гагарина ул. д.71 | 29.6 | 15 | 4 | 0.25221 | 0 | 0 | 6.511 | 102.5 | 71.7 |
| 408 | Садовая ул. д.74а | 29.6 | 5.4 | 4 | 0.03954 | 0 | 0 | 1.021 | 102.3 | 71.5 |
| 409 | Садовая ул. д.74 | 29.6 | 5.4 | 4 | 0.03954 | 0 | 0 | 1.019 | 99.8 | 69.7 |
| 410 | Садовая ул. д.76 | 29.6 | 15 | 4 | 0.24517 | 0 | 0 | 6.324 | 101.8 | 71.1 |
| 411 | Гагарина ул. д.75 | 29.6 | 15 | 4 | 0.18216 | 0 | 0 | 4.702 | 102.3 | 71.5 |
| 412 | Гагарина ул. д.77 | 29.6 | 15 | 4 | 0.31293 | 0 | 0 | 8.078 | 102.6 | 71.7 |
| 413 | Гагарина ул. д.79 | 29.6 | 15 | 4 | 0.26721 | 0 | 0 | 6.896 | 101.5 | 70.9 |
| 414 | Гагарина ул. д.44А | 29.6 | 15 | 4 | 0.22363 | 0 | 0 | 6.211 | 100.9 | 72.4 |
| 415 | Гагарина ул. д.42а | 29.6 | 4 | 4 | 0.02511 | 0 | 0 | 0.698 | 100.6 | 72.1 |
| 416 | Гагарина ул. д.38 | 29.6 | 27 | 4 | 0.28974 | 0 | 0 | 8.043 | 98.9 | 70.8 |
| 417 | Бр.Захаровых ул. д.150 | 29.6 | 27 | 4 | 0.28166 | 0 | 0 | 7.82 | 101.1 | 72.4 |
| 418 | Бр.Захаровых ул. д.148 | 29.6 | 27 | 4 | 0.28166 | 0 | 0 | 7.821 | 101.4 | 72.7 |
| 419 | Бр.Захаровых ул. д.154 | 29.6 | 48 | 4 | 0.43564 | 0 | 0 | 11.134 | 101.5 | 72.8 |
| 420 | Бр.Захаровых ул. д.152 | 29.6 | 27 | 4 | 0.75641 | 0 | 0 | 21.014 | 102 | 73.2 |
| 421 | Бр.Захаровых ул. д.146 | 29.6 | 27 | 4 | 0.40239 | 0 | 0 | 11.178 | 101.8 | 73.1 |
| 422 | Гагарина ул. д.40а | 29.6 | 15 | 4 | 0.37611 | 0 | 0 | 10.447 | 101.9 | 73.1 |
| 423 | Бр.Захаровых ул. д.144 | 29.6 | 3 | 4 | 0.00275 | 0 | 0 | 0.078 | 96.8 | 69.3 |
| 424 | Бр.Захаровых ул. д.142 | 29.6 | 27 | 4 | 0.1331875 | 0 | 0 | 3.698 | 102 | 73.2 |
| 425 | Бр.Захаровых ул. д.140 | 29.6 | 27 | 4 | 0.13567 | 0 | 0 | 3.766 | 101.5 | 72.8 |
| 426 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.38 | 27.3 | 4 | 4 | 0.18666 | 0 | 0 | 5.843 | 98.8 | 66.8 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | Чернышевского ул. д.26 | 27.3 | 3 | 4 | 0.34791 | 0 | 0 | 10.89 | 97.9 | 66.1 |
| 428 | Советская ул. д.66 | 27.3 | 8 | 4 | 0.30318 | 0 | 0 | 6.834 | 93.8 | 63.2 |
| 429 | Пролетарская ул. д.4 | 27.3 | 27 | 4 | 0.44971 | 0 | 0 | 9.536 | 101.9 | 69 |
| 430 | Пролетарская ул. д.2 | 27.3 | 27 | 4 | 0.67142 | 0 | 0 | 21.028 | 102.1 | 69.1 |
| 431 | Пролетарская ул. д.3 | 27.3 | 27 | 4 | 0.3605 | 0 | 0 | 11.286 | 101.1 | 68.4 |
| 432 | Московская ул. д.12 | 27.3 | 6 | 4 | 0.01419 | 0 | 0 | 0.32 | 94.3 | 63.6 |
| 433 | Советская ул. д.13 | 27.3 | 8 | 4 | 0.11169 | 0 | 0 | 2.52 | 100.3 | 67.8 |
| 434 | Чапаева ул. д.12 | 27.3 | 8 | 4 | 0.060255 | 0 | 0 | 1.359 | 97.9 | 66.2 |
| 435 | Советская ул. д.35 | 27.3 | 8 | 4 | 0.07092 | 0 | 0 | 1.6 | 97.9 | 66.1 |
| 436 | Советская ул. д.37 | 27.3 | 6 | 4 | 0.0501 | 0 | 0 | 1.13 | 98 | 66.2 |
| 437 | Коммунистическая ул. д.22 | 29.7 | 4 | 4 | 0.08217 | 0 | 0 | 1.853 | 93.5 | 63 |
| 438 | Коммунистическая ул. д.30 | 29.7 | 6 | 4 | 0.12161 | 0 | 0 | 2.742 | 92.9 | 62.6 |
| 439 | Коммунистическая ул. д.15 | 29.7 | 4 | 4 | 0.0095 | 0 | 0 | 0.214 | 97.8 | 66.1 |
| 440 | Коммунистическая ул. д.21а | 29.7 | 2 | 4 | 0.00393 | 0 | 0 | 0.086 | 86.4 | 57.9 |
| 441 | Коммунистическая ул. д.21б | 29.7 | 4 | 4 | 0.01095 | 0 | 0 | 0.247 | 86.9 | 58.3 |
| 442 | Коммунистическая ул. д.21в | 29.7 | 2 | 4 | 0.00685 | 0 | 0 | 0.154 | 86.2 | 57.8 |
| 443 | Коммунистическая ул. д.25 | 29.7 | 4 | 4 | 0.01264 | 0 | 0 | 0.285 | 90.6 | 61 |
| 444 | Коммунистическая ул. д.23 | 29.7 | 4 | 4 | 0.01296 | 0 | 0 | 0.292 | 96.9 | 65.4 |
| 445 | Топоринская ул. д.4 | 29.7 | 4 | 4 | 0.03542 | 0 | 0 | 0.798 | 99.8 | 67.5 |
| 446 | Коммунистическая ул. д.7 | 29.7 | 3 | 4 | 0.07108 | 0 | 0 | 1.602 | 100.1 | 67.7 |
| 447 | Коммунистическая ул. д.1 | 29.7 | 12 | 28 | 0.14034 | 0 | 0.0217 | 3.169 | 99.9 | 67.6 |
| 448 | Коммунистическая ул. Офис СарГ | 27.3 | 33 | 28 | 0.24978 | 0 | 0.03218 | 8.199 | 99.4 | 68.5 |
| 449 | Набережная ул. д.3а | 29.7 | 7.2 | 28 | 0.17744 | 0 | 0.02332 | 6.569 | 97.6 | 70.2 |
| 450 | Коммунистическая ул. д.93/1 | 29.1 | 5.4 | 4 | 0.06608 | 0 | 0 | 1.572 | 81.5 | 54.4 |
| 451 | Коммунистическая ул. д.119б | 29.1 | 3 | 4 | 0.05718 | 0 | 0.00387 | 1.547 | 100.2 | 71.2 |
| 452 | Коммунистическая ул. д.119 | 29.1 | 3 | 4 | 0.03386 | 0 | 0 | 0.916 | 100.2 | 71.2 |
| 453 | Коммунистическая ул. д.121 | 29.1 | 3 | 4 | 0.11297 | 0 | 0 | 3.055 | 101 | 71.7 |
| 454 | Коммунистическая ул. д.108а | 29.1 | 5.4 | 4 | 0.03996 | 0 | 0 | 1.081 | 93.6 | 66.3 |
| 455 | Коммунистическая ул. д.106а | 29.1 | 15 | 4 | 0.05711 | 0 | 0 | 1.544 | 98 | 69.5 |
| 456 | Коммунистическая ул. д.121/5 | 29.1 | 4 | 4 | 0.10507 | 0 | 0 | 2.841 | 99.9 | 70.9 |
| 457 | Коммунистическая ул. д.121б | 29.1 | 2 | 4 | 0.12225 | 0 | 0 | 4.346 | 97.8 | 69.3 |
| 458 | Коммунистическая ул. д.123а | 29.1 | 2 | 4 | 0.05771 | 0 | 0 | 2.052 | 98.6 | 69.9 |
| 459 | Коммунистическая ул. д.123 | 29.1 | 3 | 4 | 0.11597 | 0 | 0 | 3.135 | 99 | 70.2 |
| 460 | Коммунистическая ул. д.121а | 29.1 | 15 | 4 | 0.05636 | 0 | 0 | 1.524 | 96.9 | 68.7 |
| 461 | 20 лет ВЛКСМ пл. д.3 | 29.1 | 3 | 4 | 0.08965 | 0 | 0 | 1.85 | 92.8 | 65.7 |
| 462 | Коммунистическая ул. д.123б | 29.1 | 2 | 4 | 0.05621 | 0 | 0 | 1.998 | 98.2 | 69.6 |
| 463 | Коммунистическая ул. д.125а | 29.1 | 3 | 4 | 0.07697 | 0 | 0 | 2.081 | 94.7 | 67.1 |
| 464 | Коммунистическая ул. д.125 | 29.1 | 3 | 4 | 0.14032 | 0 | 0 | 4.982 | 100.2 | 71.1 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | Коммунистическая ул. д.125б | 29.1 | 8 | 4 | 0.14032 | 0 | 0 | 2.591 | 96.2 | 68.1 |
| 466 | Харьковская ул. д.30 | 29.1 | 15 | 4 | 0.17013 | 0 | 0 | 4.198 | 100.9 | 69.2 |
| 467 | 20 лет ВЛКСМ пл. д.2 | 29.1 | 3 | 4 | 0.08965 | 0 | 0 | 2.425 | 95.7 | 67.9 |
| 468 | Коммунистическая ул. д.125 | 29.1 | 3 | 4 | 0.163711 | 0 | 0 | 4.425 | 101.1 | 71.8 |
| 469 | Коммунистическая ул. д.125 | 29.1 | 2 | 4 | 0.07697 | 0 | 0 | 1.854 | 100.2 | 71.2 |
| 470 | Кормёженская ул. д.31 | 29.1 | 3 | 4 | 0.32579 | 0 | 0 | 11.564 | 100.3 | 71.2 |
| 471 | Коммунистическая ул. д.127 | 29.1 | 3 | 4 | 0.13285 | 0 | 0 | 3.592 | 100 | 71 |
| 472 | Коммунистическая ул. д.129 | 29.1 | 3 | 4 | 0.21118 | 0 | 0 | 5.708 | 99.7 | 70.8 |
| 473 | Коммунистическая ул. д.133 | 29.1 | 4 | 4 | 0.099 | 0 | 0 | 3.521 | 97.9 | 69.4 |
| 474 | Коммунистическая ул. д.121В | 29.1 | 3 | 4 | 0.09544 | 0 | 0 | 2.581 | 100.9 | 71.7 |
| 475 | Харьковская ул. д.36 | 29.1 | 27 | 4 | 0.35917 | 0 | 0 | 9.656 | 100.4 | 71.1 |
| 476 | Харьковская ул. д.34 | 29.1 | 27 | 4 | 0.27458 | 0 | 0 | 7.4 | 100.7 | 71.4 |
| 477 | Харьковская ул. д.32 | 29.1 | 27 | 4 | 0.27458 | 0 | 0 | 7.4 | 100.8 | 71.5 |
| 478 | Коммунистическая ул. д.139 | 29.1 | 15 | 4 | 0.12059 | 0 | 0 | 4.286 | 92.1 | 65.1 |
| 479 | Коммунистическая ул. д.137 | 29.1 | 27 | 4 | 0.18217 | 0 | 0 | 5.462 | 97.7 | 64.8 |
| 480 | Коммунистическая ул. д.137а | 29.1 | 8.4 | 4 | 0.12849 | 0 | 0 | 3.854 | 99.1 | 65.8 |
| 481 | Рабочая ул. д.21а | 28.7 | 8.1 | 28 | 0.24009 | 0 | 0.00697 | 4.68 | 98.9 | 61 |
| 482 | Рабочая ул. д.61 | 28.7 | 15 | 4 | 0.32017 | 0 | 0 | 8.854 | 99.2 | 71 |
| 483 | Рабочая ул. д.57 | 28.7 | 15 | 4 | 0.23215 | 0 | 0 | 4.227 | 99.4 | 71.1 |
| 484 | Рабочая ул. д.55 | 28.7 | 15 | 4 | 0.22692 | 0 | 0 | 6.276 | 99.1 | 70.9 |
| 485 | Рабочая ул. д.53 | 28.7 | 15 | 4 | 0.31176 | 0 | 0 | 3.404 | 98.4 | 70.4 |
| 486 | Рабочая ул. д.59 | 28.7 | 15 | 4 | 0.31957 | 0 | 0 | 8.838 | 98.8 | 70.6 |
| 487 | Рабочая ул. д.41 | 28.7 | 15 | 4 | 0.33662 | 0 | 0 | 7.332 | 99.9 | 71.4 |
| 488 | Рабочая ул. д.45 | 28.7 | 15 | 4 | 0.23214 | 0 | 0 | 6.421 | 98.7 | 70.6 |
| 489 | Рабочая ул. д.47 | 28.7 | 15 | 4 | 0.23292 | 0 | 0 | 6.432 | 98.8 | 70.6 |
| 490 | Рабочая ул. д.49 | 28.7 | 15 | 4 | 0.31307 | 0 | 0 | 8.636 | 97.3 | 69.5 |
| 491 | Рабочая ул. д.43 | 28.7 | 5.4 | 4 | 0.1161 | 0 | 0 | 2.955 | 99.2 | 71 |
| 492 | Рабочая ул. д.39 | 28.7 | 15 | 4 | 0.33795 | 0 | 0 | 8.598 | 99.9 | 71.5 |
| 493 | Рабочая ул. д.51 | 28.7 | 15 | 4 | 0.3239 | 0 | 0 | 8.93 | 98.2 | 70.1 |
| 494 | Рабочая ул. д.33 | 28.7 | 5.4 | 4 | 0.06996 | 0 | 0 | 1.929 | 97 | 69.3 |
| 495 | Набережная ул. д.1 | 29.1 | 6 | 4 | 0.0186 | 0 | 0 | 0.444 | 69.3 | 47.3 |
| 496 | Вольская ул. д.2 | 29.1 | 8 | 4 | 0.06164 | 0 | 0 | 1.641 | 76.6 | 52.8 |
| 497 | 1 Мая ул. д.1а | 29.1 | 12.5 | 28 | 0.47818 | 0 | 0.09209 | 12.141 | 100.4 | 69.7 |
| 498 | Титова ул. д.2 | 30.1 | 4 | 4 | 0.47027 | 0 | 0 | 12.363 | 103.3 | 72.7 |
| 499 | Ленина ул. д.133 | 30.1 | 2 | 4 | 0.07943 | 0 | 0 | 1.858 | 102.1 | 71.8 |
| 500 | Ленина ул. д.103б | 29.6 | 15 | 4 | 0.32316 | 0 | 0.06795 | 7.357 | 102.2 | 69.5 |
| 501 | Ленина ул. д.97 | 29.6 | 15 | 4 | 0.22726 | 0 | 0 | 5.39 | 102.2 | 70.6 |
| 502 | Ленина ул. д.82 | 27.9 | 15 | 4 | 0.25774 | 0 | 0 | 5.489 | 102.1 | 72.5 |
| 503 | Ленина ул. д.76а | 27.9 | 15 | 28 | 0.23389 | 0 | 0.03293056 | 6.2 | 100.9 | 71.1 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.4/3 | 29.3 | 2 | 4 | 0.03166 | 0 | 0 | 0.719 | 94 | 66.1 |
| 505 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.5 | 31.6 | 15 | 4 | 0.31403 | 0 | 0 | 6.903 | 102.4 | 71.8 |
| 506 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.6 | 31.6 | 15 | 4 | 0.23254 | 0 | 0 | 5.116 | 101.6 | 71.3 |
| 507 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.4 | 31.6 | 15 | 4 | 0.24083 | 0 | 0 | 5.292 | 102.7 | 72.1 |
| 508 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.3 | 31.6 | 15 | 4 | 0.22719 | 0 | 0 | 4.992 | 103 | 72.3 |
| 509 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.2 | 31.6 | 15 | 4 | 0.23895 | 0 | 0 | 5.25 | 102.9 | 72.2 |
| 510 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.7 | 31.6 | 15 | 4 | 0.2386 | 0 | 0 | 5.242 | 102.4 | 71.9 |
| 511 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.8 | 31.6 | 15 | 4 | 0.31176 | 0 | 0 | 6.849 | 102 | 71.5 |
| 512 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.13 | 31.6 | 15 | 4 | 0.27254 | 0 | 0 | 5.994 | 103.2 | 72.4 |
| 513 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.10 | 31.6 | 27 | 4 | 0.18256 | 0 | 0 | 4.01 | 99.9 | 70 |
| 514 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.9 | 31.6 | 27 | 4 | 0.18227 | 0 | 0 | 4.014 | 100.3 | 70.4 |
| 515 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.14 | 31.6 | 15 | 4 | 0.23228 | 0 | 0 | 5.109 | 103.2 | 72.5 |
| 516 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.15 | 31.6 | 15 | 4 | 0.23292 | 0 | 0 | 5.121 | 102.8 | 72.1 |
| 517 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.16 | 31.6 | 15 | 4 | 0.23228 | 0 | 0 | 5.107 | 102.4 | 71.8 |
| 518 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.21 | 31.6 | 15 | 4 | 0.34535 | 0 | 0 | 7.586 | 102.6 | 72 |
| 519 | Менделеева ул. д.14 | 31.6 | 6.7 | 28 | 0.16624 | 0 | 0.0250448 | 3.653 | 102.2 | 71.7 |
| 520 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.18 | 31.6 | 15 | 4 | 0.23568 | 0 | 0 | 5.184 | 102 | 71.6 |
| 521 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.19 | 31.6 | 27 | 4 | 0.18041 | 0 | 0 | 3.963 | 102.1 | 71.6 |
| 522 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.20 | 31.6 | 27 | 4 | 0.18112 | 0 | 0 | 3.979 | 101 | 70.8 |
| 523 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.22 | 31.6 | 4 | 4 | 0.05872 | 0 | 0 | 1.29 | 99.2 | 69.5 |
| 524 | Менделеева ул. д.12 | 31.6 | 15 | 4 | 0.23898 | 0 | 0 | 5.25 | 102.5 | 71.9 |
| 525 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.23 | 31.6 | 15 | 4 | 0.23243 | 0 | 0 | 5.106 | 102.3 | 71.8 |
| 526 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.24 | 31.6 | 15 | 4 | 0.34959 | 0 | 0 | 7.679 | 102 | 71.5 |
| 527 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.25 | 31.6 | 15 | 4 | 0.2281 | 0 | 0 | 5.01 | 101.5 | 71.2 |
| 528 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.26 | 31.6 | 15 | 4 | 0.18394 | 0 | 0 | 4.04 | 100.6 | 70.5 |
| 529 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.27 | 31.6 | 15 | 4 | 0.17684 | 0 | 0 | 3.884 | 99.9 | 70 |
| 530 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.28 | 31.6 | 15 | 4 | 0.24469 | 0 | 0 | 5.374 | 100.8 | 70.6 |
| 531 | Менделеева ул. д.16 | 31.6 | 15 | 4 | 0.29383 | 0 | 0 | 6.452 | 100.1 | 70.2 |
| 532 | Менделеева ул. д.15 | 31.6 | 15 | 4 | 0.32211 | 0 | 0 | 7.075 | 101.9 | 71.4 |
| 533 | Менделеева ул. д.13 | 31.6 | 15 | 4 | 0.23197 | 0 | 0 | 5.092 | 101.6 | 71.3 |
| 534 | Менделеева ул. д.8 | 30 | 15 | 4 | 0.1495 | 0 | 0 | 3.284 | 103.5 | 72.6 |
| 535 | Менделеева ул. д.9 | 30 | 15 | 4 | 0.1495 | 0 | 0 | 3.283 | 103.1 | 72.3 |
| 536 | Менделеева ул. д.10 | 30 | 15 | 4 | 0.1495 | 0 | 0 | 3.283 | 103.1 | 72.3 |
| 537 | Менделеева ул. д.1 | 30 | 15 | 4 | 0.15084 | 0 | 0 | 3.313 | 103.4 | 72.6 |
| 538 | Менделеева ул. д.2 | 30 | 15 | 4 | 0.26174 | 0 | 0 | 5.747 | 102.9 | 72.2 |
| 539 | Менделеева ул. д.3 | 30 | 15 | 4 | 0.2597 | 0 | 0 | 5.701 | 102.1 | 71.6 |
| 540 | Менделеева ул. д.4 | 30 | 15 | 4 | 0.1495 | 0 | 0 | 3.282 | 101.7 | 71.3 |
| 541 | Менделеева ул. д.5 | 30 | 15 | 4 | 0.1495 | 0 | 0 | 3.283 | 102 | 71.5 |
| 542 | Менделеева ул. д.6 | 30 | 15 | 4 | 0.14258 | 0 | 0 | 3.131 | 101.6 | 71.2 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | Менделеева ул. д.7 | 30 | 15 | 4 | 0.14258 | 0 | 0 | 3.13 | 102 | 71.5 |
| 544 | Менделеева ул. д.11 | 30 | 4 | 4 | 0.13679 | 0 | 0 | 3.004 | 101.4 | 71.1 |
| 545 | Вокзальная ул. д.1/1 | 30 | 3 | 4 | 0.02818 | 0 | 0 | 0.596 | 100.6 | 71.2 |
| 546 | Леонова наб. д.3А | 30 | 6 | 28 | 0.0965 | 0.5228 | 0.08377 | 2.18 | 103.2 | 73.2 |
| 547 | Леонова наб. д.1б | 30 | 8 | 4 | 0.15581 | 0 | 0 | 5.5 | 100.6 | 71.3 |
| 548 | Леонова наб. д.1а | 30 | 19.7 | 28 | 0.49737 | 0 | 0.0067 | 17.561 | 103.3 | 73.2 |
| 549 | Минская ул. д.2 | 30 | 48 | 4 | 0.50137 | 0 | 0 | 17.711 | 102.4 | 72.6 |
| 550 | Минская ул. д.4 | 30 | 27 | 4 | 0.52167 | 0 | 0 | 11.793 | 102.6 | 72.7 |
| 551 | Минская ул. д.6 | 30 | 4 | 4 | 0.10865 | 0 | 0 | 2.455 | 98.8 | 69.9 |
| 552 | Леонова наб. д.18 | 30 | 15 | 4 | 0.23121 | 0 | 0 | 5.227 | 102.8 | 72.9 |
| 553 | Леонова наб. д.19 | 30 | 15 | 4 | 0.25114 | 0 | 0 | 5.677 | 102.3 | 72.5 |
| 554 | Леонова наб. д.21 | 30 | 15 | 4 | 0.32439 | 0 | 0 | 7.333 | 102.2 | 72.5 |
| 555 | Минская ул. д.8а | 30 | 6.6 | 28 | 0.18037 | 0 | 0.04757617 | 4.737 | 100.1 | 72.4 |
| 556 | Леонова наб. д.20 | 30 | 15 | 4 | 0.20375 | 0 | 0 | 4.606 | 100.5 | 71.2 |
| 557 | Минская ул. д.8 | 30 | 15 | 4 | 0.38285 | 0 | 0 | 10.03 | 102.1 | 73.8 |
| 558 | Минская ул. д.10 | 30 | 15 | 4 | 0.33749 | 0 | 0 | 8.843 | 103 | 74.5 |
| 559 | Минская ул. д.12 | 30 | 15 | 4 | 0.34277 | 0 | 0 | 8.981 | 103 | 74.5 |
| 560 | Волжская ул. д.71 | 30 | 15 | 4 | 0.34275 | 0 | 0 | 8.956 | 102.7 | 74.2 |
| 561 | Волжская ул. д.69 | 30 | 15 | 4 | 0.26081 | 0 | 0.02562276 | 6.858 | 100.7 | 72.9 |
| 562 | Волжская ул. д.65 | 30 | 15 | 4 | 0.32207 | 0 | 0 | 8.414 | 100.9 | 72.8 |
| 563 | Волжская ул. д.67а | 30 | 6.6 | 28 | 0.15823 | 0 | 0.01638889 | 4.162 | 97.7 | 70.6 |
| 564 | Леонова наб. д.22 | 30 | 15 | 28 | 0.31886 | 0 | 0.05863 | 7.417 | 100.2 | 71.3 |
| 565 | Леонова наб. д.23 | 30 | 15 | 4 | 0.20375 | 0 | 0.0474 | 4.676 | 97.1 | 69 |
| 566 | Леонова наб. д.25 | 30 | 27 | 4 | 0.19343 | 0 | 0 | 4.442 | 94 | 66.8 |
| 567 | Леонова наб. д.24 | 30 | 27 | 4 | 0.19343 | 0 | 0 | 4.441 | 95.8 | 68.1 |
| 568 | Леонова наб. д.26 | 30 | 15 | 4 | 0.20983 | 0 | 0 | 5.487 | 98.1 | 70.8 |
| 569 | Леонова наб. д.27 | 30 | 15 | 4 | 0.20247 | 0 | 0 | 5.294 | 99.6 | 71.9 |
| 570 | Леонова наб. д.26а | 30 | 15 | 4 | 0.22771 | 0 | 0 | 5.443 | 99.7 | 72 |
| 571 | Леонова наб. д.27а | 30 | 15 | 4 | 0.32695 | 0 | 0 | 7.891 | 99 | 69.8 |
| 572 | Леонова наб. д.28 | 30 | 27 | 4 | 0.19376 | 0 | 0 | 4.744 | 99.5 | 70.2 |
| 573 | Леонова наб. д.29 | 30 | 27 | 4 | 0.19407 | 0 | 0 | 4.751 | 98.8 | 69.7 |
| 574 | Леонова наб. д.28а | 30 | 15 | 4 | 0.24622 | 0 | 0 | 5.943 | 100.8 | 71.2 |
| 575 | Леонова наб. д.29а | 30 | 15 | 4 | 0.22815 | 0 | 0.02664875 | 5.506 | 99.9 | 70.5 |
| 576 | Волжская ул. д.39 | 30 | 10.7 | 28 | 0.33917 | 0 | 0.00798 | 8.186 | 99.7 | 70.4 |
| 577 | Леонова наб. д.31а | 30 | 15 | 4 | 0.23819 | 0 | 0.02414875 | 5.748 | 99.3 | 70.1 |
| 578 | Леонова наб. д.31 | 30 | 18 | 28 | 0.46764 | 0 | 0.04025538 | 16.423 | 100.9 | 71.3 |
| 579 | Леонова наб. д.31а/1 | 30 | 5.4 | 28 | 0.15659 | 0 | 0.02601703 | 3.779 | 100.9 | 71.3 |
| 580 | Леонова наб. д.32 | 30 | 15 | 4 | 0.20259 | 0 | 0 | 4.887 | 101.5 | 71.7 |
| 581 | Леонова наб. д.35 | 30 | 15 | 4 | 0.26334 | 0 | 0 | 6.352 | 101.4 | 71.6 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | Леонова наб. д.34а | 30 | 15 | 4 | 0.160485 | 0 | 0 | 3.871 | 101.7 | 71.8 |
| 583 | Леонова наб. д.37 | 30 | 15 | 4 | 0.15596 | 0 | 0 | 3.76 | 102.3 | 72.2 |
| 584 | Минская ул. д.16 | 30 | 15 | 4 | 0.33316 | 0 | 0 | 8.723 | 101.2 | 73.1 |
| 585 | Волжская ул. д.61 | 30 | 15 | 4 | 0.32264 | 0 | 0 | 8.431 | 102.5 | 74 |
| 586 | Волжская ул. д.59 | 30 | 15 | 4 | 0.34111 | 0 | 0 | 8.923 | 101.3 | 73.2 |
| 587 | Волжская ул. д.63 | 30 | 15 | 4 | 0.3306 | 0 | 0 | 8.637 | 101.7 | 73.5 |
| 588 | Волжская ул. д.57 | 30 | 15 | 4 | 0.32307 | 0 | 0 | 8.447 | 102.4 | 74 |
| 589 | Волжская ул. д.45 | 30 | 6.85 | 28 | 0.20536 | 0 | 0.05214 | 4.929 | 96.7 | 69.8 |
| 590 | Волжская ул. д.47 | 30 | 15 | 4 | 0.32524 | 0 | 0 | 8.505 | 101.9 | 73.6 |
| 591 | Волжская ул. д.55 | 30 | 15 | 4 | 0.25281 | 0 | 0 | 6.609 | 101 | 73 |
| 592 | Волжская ул. д.53 | 30 | 15 | 4 | 0.26154 | 0 | 0 | 6.837 | 101.3 | 73.2 |
| 593 | Леонова наб. д.26б | 30 | 4 | 4 | 0.13772 | 0 | 0.0055 | 3.603 | 98.5 | 71.1 |
| 594 | Волжская ул. д.45 | 30 | 4 | 4 | 0.12517 | 0 | 0 | 2.802 | 94 | 66.2 |
| 595 | Леонова наб. д.40 | 30 | 15 | 28 | 0.26269 | 0 | 0.03781 | 6.333 | 102.1 | 72.1 |
| 596 | Леонова наб. д.42 | 31.5 | 15 | 4 | 0.32091 | 0 | 0 | 7.734 | 102.1 | 72.1 |
| 597 | Леонова наб. д.43 | 31.5 | 15 | 4 | 0.32128 | 0 | 0 | 7.742 | 103.2 | 72.9 |
| 598 | Заречная ул. д.2 | 31.5 | 15 | 4 | 0.32668 | 0 | 0 | 7.872 | 102.9 | 72.6 |
| 599 | Заречная ул. д.4 | 31.5 | 15 | 4 | 0.79079 | 0 | 0 | 19.033 | 102.2 | 72.1 |
| 600 | Леонова наб. д.44 | 31.5 | 15 | 4 | 0.3303 | 0 | 0 | 7.96 | 102.8 | 72.6 |
| 601 | Заречная ул. д.7 | 31.5 | 15 | 4 | 0.00379 | 0 | 0 | 0.091 | 101.6 | 71.7 |
| 602 | Заречная ул. д.6а | 31.5 | 15 | 4 | 0.25614 | 0 | 0 | 6.166 | 102.7 | 72.5 |
| 603 | Заречная ул. д.10 | 31.5 | 15 | 4 | 0.32568 | 0 | 0 | 7.839 | 102.8 | 72.6 |
| 604 | Заречная ул. д.8 | 31.5 | 15 | 4 | 0.3219 | 0 | 0 | 7.748 | 102.2 | 72.1 |
| 605 | Заречная ул. д.6 | 31.5 | 15 | 4 | 0.22434 | 0 | 0 | 5.4 | 102.6 | 72.4 |
| 606 | Волжская ул. д.1 | 31.5 | 15 | 4 | 0.36964 | 0 | 0 | 8.896 | 101 | 71.3 |
| 607 | Волжская ул. д.1а | 31.5 | 9.9 | 28 | 0.26276 | 0 | 0.02018369 | 6.319 | 97.5 | 68.7 |
| 608 | Гвардейская ул. д.5а | 30 | 2 | 4 | 0.00264 | 0 | 0 | 0.07 | 92.6 | 65 |
| 609 | Волжская ул. д.37 | 30 | 7 | 4 | 0.12533 | 0 | 0 | 3.277 | 93 | 66.9 |
| 610 | Волжская ул. д.41 | 30 | 15 | 28 | 0.23389 | 0 | 0.04329 | 8.783 | 100.9 | 73 |
| 611 | Волжская ул. д.74а | 30.6 | 8 | 4 | 0.15319 | 0 | 0 | 4.004 | 100.2 | 72.3 |
| 612 | Минская ул. д.23 | 30 | 15 | 4 | 0.23672 | 0 | 0 | 6.2 | 102.4 | 74 |
| 613 | Минская ул. д.21 | 30 | 15 | 4 | 0.22958 | 0 | 0 | 6.009 | 102.1 | 73.8 |
| 614 | Минская ул. д.25 | 30 | 15 | 4 | 0.35013 | 0 | 0.06392 | 9.186 | 103.3 | 74.8 |
| 615 | Минская ул. д.27 | 30 | 15 | 4 | 0.36952 | 0 | 0 | 9.667 | 103.5 | 74.9 |
| 616 | Минская ул. д.29 Админ. | 30 | 9.5 | 28 | 0.27993 | 0 | 0.000681 | 7.319 | 103.1 | 74.6 |
| 617 | Минская ул. д.31 | 30 | 15 | 4 | 0.36775 | 0 | 0 | 9.62 | 102.8 | 74.4 |
| 618 | Минская ул. д.33 | 30 | 15 | 4 | 0.33979 | 0 | 0 | 8.887 | 102.1 | 73.8 |
| 619 | Минская ул. д.29а | 30 | 15 | 28 | 0.32524 | 0 | 0.04723611 | 3.659 | 103.3 | 74.8 |
| 620 | Комарова ул. д.109 | 30 | 15 | 4 | 0.22815 | 0 | 0 | 5.997 | 100.8 | 73 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | Комарова ул. д.107 | 30 | 15 | 4 | 0.21541 | 0 | 0 | 5.662 | 98 | 70.8 |
| 622 | Комарова ул. д.105 | 30 | 15 | 4 | 0.18162 | 0 | 0 | 4.727 | 100.3 | 72.3 |
| 623 | Комарова ул. д.103 | 30 | 15 | 4 | 0.1816 | 0 | 0 | 4.726 | 103.7 | 74.9 |
| 624 | Комарова ул. д.111 | 30 | 15 | 4 | 0.2269 | 0 | 0 | 4.262 | 100.3 | 72.6 |
| 625 | Комарова ул. д.113 | 30 | 15 | 4 | 0.23269 | 0 | 0 | 5.071 | 102.3 | 74.1 |
| 626 | Минская ул. д.17 | 30 | 15 | 4 | 0.19106 | 0 | 0 | 4.167 | 102.4 | 74.2 |
| 627 | Минская ул. д.19 | 30 | 15 | 4 | 0.18175 | 0 | 0 | 4.784 | 102.8 | 74.5 |
| 628 | Минская ул. д.15 | 30 | 15 | 4 | 0.19198 | 0 | 0 | 4.19 | 101 | 73.1 |
| 629 | Минская ул. д.13 | 30 | 15 | 4 | 0.22604 | 0 | 0 | 5.102 | 101.7 | 73.7 |
| 630 | Леонова наб. д.10 | 30 | 5 | 28 | 0.14297 | 0 | 0.02381 | 3.239 | 98.6 | 71.4 |
| 631 | Леонова наб. д.11 | 29.9 | 15 | 28 | 0.22509 | 0 | 0.125811 | 5.443 | 101.3 | 75 |
| 632 | Леонова наб. д.12 | 29.9 | 15 | 28 | 0.34366 | 0 | 0.178664 | 8.249 | 101.8 | 75.2 |
| 633 | Минская ул. д.7 | 29.9 | 15 | 4 | 0.18922 | 0 | 0 | 4.966 | 101.8 | 73.6 |
| 634 | Минская ул. д.7а | 29.9 | 3 | 4 | 0.00615 | 0 | 0 | 0.277 | 82.8 | 59.3 |
| 635 | Леонова наб. д.13 | 29.9 | 15 | 28 | 0.23934 | 0 | 0.117205 | 5.637 | 102.1 | 75 |
| 636 | Леонова наб. д.14 | 29.9 | 15 | 4 | 0.25639 | 0 | 0 | 6.891 | 102.5 | 74.8 |
| 637 | Минская ул. д.3 | 29.9 | 15 | 28 | 0.33985 | 0 | 0.17336 | 13.026 | 102.8 | 74.9 |
| 638 | Леонова наб. д.15 | 29.9 | 15 | 4 | 0.28643 | 0 | 0 | 7.593 | 102.8 | 74.6 |
| 639 | Минская ул. д.5 | 29.9 | 15 | 4 | 0.33847 | 0 | 0 | 8.885 | 102.7 | 74.3 |
| 640 | Минская ул. д.9/1 | 30 | 3.5 | 4 | 0.14765 | 0 | 0 | 3.861 | 102 | 73.7 |
| 641 | Минская ул. д.11 | 30 | 15 | 4 | 0.2287 | 0 | 0 | 6.021 | 100.2 | 72.5 |
| 642 | Леонова наб. д.9 | 30 | 15 | 28 | 0.47994 | 0 | 0.00987 | 13.207 | 101.8 | 73.1 |
| 643 | Леонова наб. д.7 | 30 | 5.4 | 28 | 0.08844 | 0 | 0.0166 | 3.245 | 101.1 | 72.6 |
| 644 | Леонова наб. д.8 | 30 | 11 | 28 | 0.22529 | 0 | 0.01933 | 5.792 | 101.5 | 72.9 |
| 645 | Леонова наб. д.3 | 30 | 15 | 4 | 0.22479 | 0 | 0 | 8.23 | 103.1 | 74.1 |
| 646 | Леонова наб. д.2 | 30 | 15 | 4 | 0.26469 | 0 | 0 | 9.688 | 103 | 74 |
| 647 | Леонова наб. д.4 | 30 | 15 | 4 | 0.22454 | 0 | 0 | 4.933 | 102.6 | 73.6 |
| 648 | Леонова наб. д.5 | 30 | 15 | 4 | 0.22561 | 0 | 0 | 4.991 | 102.1 | 73.5 |
| 649 | Леонова наб. д.1 | 30 | 15 | 4 | 0.3409 | 0 | 0 | 12.343 | 103.9 | 74.3 |
| 650 | Вокзальная ул. д.1 | 30 | 15 | 4 | 0.25103 | 0 | 0 | 9.059 | 102.9 | 73.5 |
| 651 | Леонова наб. д.6 | 30 | 5.4 | 28 | 0.130782 | 0 | 0.137718 | 2.983 | 98.9 | 71.8 |
| 652 | Комарова ул. д.126 | 29.5 | 11 | 28 | 0.22235 | 0 | 0.02011 | 8.297 | 103.3 | 74.7 |
| 653 | Комарова ул. д.128 | 29.5 | 15 | 28 | 0.23401 | 0 | 0.04173 | 8.768 | 103.5 | 74.9 |
| 654 | Комарова ул. д.133 | 30 | 15 | 4 | 0.09432 | 0 | 0 | 3.503 | 101.4 | 73.1 |
| 655 | Комарова ул. д.144 | 29.5 | 15 | 4 | 0.23357 | 0 | 0 | 8.653 | 103.8 | 74.8 |
| 656 | Комарова ул. д.135/4 | 30 | 5.4 | 4 | 0.08491 | 0 | 0 | 3.149 | 103.4 | 74.6 |
| 657 | Комарова ул. д.146 | 29.5 | 15 | 4 | 0.23515 | 0 | 0 | 8.715 | 103.9 | 74.9 |
| 658 | Комарова ул. д. 146/1 | 29.5 | 5.4 | 4 | 0.013827 | 0 | 0 | 0.513 | 102.7 | 74 |
| 659 | Комарова ул. д.144а | 29.5 | 3 | 4 | 0.0215 | 0 | 0 | 0.558 | 102.4 | 73.8 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | Комарова ул. д.148 | 29.5 | 15 | 4 | 0.23573 | 0 | 0 | 8.738 | 103.8 | 74.9 |
| 661 | Комарова ул. д.150 | 29.5 | 27 | 4 | 0.18601 | 0 | 0 | 4.698 | 102.1 | 73.7 |
| 662 | Комарова ул. д.151 | 29.5 | 27 | 4 | 0.1966 | 0 | 0 | 4.966 | 103 | 74.4 |
| 663 | Комарова ул. д.152 | 29.5 | 27 | 4 | 0.19763 | 0 | 0 | 4.992 | 103.8 | 75 |
| 664 | Вокзальная ул. д.5 | 29.5 | 15 | 4 | 0.23465 | 0 | 0 | 8.696 | 103.7 | 74.8 |
| 665 | Вокзальная ул. д.6 | 29.5 | 15 | 4 | 0.23674 | 0 | 0 | 8.77 | 103.3 | 74.5 |
| 666 | Вокзальная ул. д.7 | 29.5 | 15 | 4 | 0.23674 | 0 | 0 | 8.768 | 103.3 | 74.5 |
| 667 | Вокзальная ул. д.9 | 29.5 | 15 | 4 | 0.23573 | 0 | 0 | 5.236 | 103 | 74.3 |
| 668 | Вокзальная ул. д.17а | 29.5 | 15 | 4 | 0.32668 | 0 | 0 | 12.235 | 103.6 | 75 |
| 669 | Вокзальная ул. д.13а | 29.5 | 15 | 4 | 0.23602 | 0 | 0 | 8.84 | 104 | 75.2 |
| 670 | Вокзальная ул. д.12 | 29.5 | 15 | 4 | 0.24874 | 0 | 0 | 9.315 | 103.5 | 74.9 |
| 671 | Вокзальная ул. д.10 | 29.5 | 15 | 4 | 0.31254 | 0 | 0 | 11.71 | 103.4 | 74.9 |
| 672 | Вокзальная ул. д.11 | 29.5 | 15 | 4 | 0.3386 | 0 | 0 | 12.681 | 103.3 | 74.8 |
| 673 | Вокзальная ул. д.15 | 29.5 | 15 | 4 | 0.32505 | 0 | 0 | 12.173 | 102.4 | 74.1 |
| 674 | Вокзальная ул. д.14а | 29.5 | 15 | 4 | 0.23619 | 0 | 0 | 8.844 | 103.6 | 75 |
| 675 | Вокзальная ул. д.13 | 29.5 | 15 | 4 | 0.2347 | 0 | 0 | 8.791 | 104 | 75.3 |
| 676 | Вокзальная ул. д.14 | 29.5 | 15 | 4 | 0.23716 | 0 | 0 | 8.883 | 104.1 | 75.4 |
| 677 | Вокзальная ул. д.7а | 30 | 15 | 4 | 0.32336 | 0 | 0 | 8.198 | 102.8 | 74.4 |
| 678 | Вокзальная ул. д.6а | 29.5 | 15 | 4 | 0.31221 | 0 | 0 | 7.919 | 104.3 | 75.5 |
| 679 | Вокзальная ул. д.5а | 29.5 | 15 | 4 | 0.32288 | 0 | 0 | 8.187 | 102.4 | 74.1 |
| 680 | Вокзальная ул. д.8 | 29.5 | 15 | 4 | 0.23391 | 0 | 0 | 8.667 | 103 | 74.2 |
| 681 | Минская ул. д.59 | 29.5 | 9 | 28 | 0.3205 | 0 | 0.01507 | 12.039 | 102.7 | 74.4 |
| 682 | Комарова ул. д.132а | 29.5 | 5.4 | 4 | 0.1398 | 0 | 0 | 3.148 | 99.4 | 71.8 |
| 683 | Комарова ул. д.132/1 | 29.5 | 5.4 | 28 | 0.14154 | 0 | 0.01507 | 3.734 | 101.2 | 73.4 |
| 684 | Комарова ул. д.132 | 29.5 | 15 | 4 | 0.23446 | 0 | 0 | 8.758 | 102.6 | 74.2 |
| 685 | Комарова ул. д.130 | 29.5 | 15 | 4 | 0.23523 | 0 | 0 | 6.106 | 102.7 | 74 |
| 686 | Комарова ул. д.130а | 29.5 | 15 | 28 | 0.23264 | 0 | 0.05671 | 8.685 | 103.4 | 74.8 |
| 687 | Комарова ул. д.134 | 29.5 | 15 | 4 | 0.23575 | 0 | 0 | 6.16 | 102.5 | 74.1 |
| 688 | Комарова ул. д.134а | 29.5 | 15 | 4 | 0.27031 | 0 | 0 | 7.059 | 101.4 | 73.2 |
| 689 | Комарова ул. д.142 | 29.5 | 15 | 4 | 0.23237 | 0 | 0 | 6.04 | 101.6 | 73.3 |
| 690 | Комарова ул. д.140 | 29.5 | 15 | 4 | 0.15565 | 0 | 0 | 4.045 | 102.5 | 73.9 |
| 691 | Комарова ул. д.138 | 29.5 | 15 | 4 | 0.15487 | 0 | 0 | 4.025 | 101.4 | 73.1 |
| 692 | Минская ул. д.41 | 29.5 | 15 | 4 | 0.23237 | 0 | 0 | 6.041 | 103.5 | 74.7 |
| 693 | Минская ул. д.51 | 29.5 | 15 | 4 | 0.23154 | 0 | 0 | 6.019 | 101.7 | 73.3 |
| 694 | Минская ул. д.59а | 29.5 | 8.1 | 28 | 0.29384 | 0 | 0.017083 | 6.651 | 101.2 | 74.2 |
| 695 | Минская ул. д.43 | 29.5 | 15 | 4 | 0.09389 | 0 | 0 | 1.753 | 101.2 | 74.1 |
| 696 | Минская ул. д.49 | 29.5 | 15 | 4 | 0.19487 | 0 | 0 | 3.637 | 100.2 | 73.3 |
| 697 | Минская ул. д.55 | 29.5 | 15 | 4 | 0.26674 | 0 | 0 | 6.222 | 100.4 | 73.5 |
| 698 | Минская ул. д.47 | 29.5 | 15 | 4 | 0.24268 | 0 | 0 | 6.309 | 100.6 | 72.5 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699 | Минская ул. д.45 | 29.5 | 15 | 4 | 0.3214 | 0 | 0 | 7.161 | 101.9 | 73.5 |
| 700 | Минская ул. д.39 | 29.5 | 15 | 4 | 0.22898 | 0 | 0 | 5.952 | 101.4 | 73.1 |
| 701 | Комарова ул. д.122а | 29.5 | 15 | 4 | 0.261 | 0 | 0 | 6.788 | 103.1 | 74.4 |
| 702 | Комарова ул. д.122 | 29.5 | 15 | 4 | 0.2438 | 0 | 0 | 6.337 | 103.4 | 74.6 |
| 703 | Минская ул. д.37 | 29.5 | 15 | 4 | 0.32139 | 0 | 0 | 8.357 | 102.3 | 73.8 |
| 704 | Комарова ул. д.136 | 29.5 | 15 | 4 | 0.16497 | 0 | 0 | 4.287 | 99.5 | 71.7 |
| 705 | Комарова ул. д.124 | 29.5 | 15 | 4 | 0.24034 | 0 | 0 | 8.908 | 102.8 | 74.1 |
| 706 | Минская ул. д.57а | 29.5 | 15 | 4 | 0.32505 | 0 | 0 | 7.587 | 102.4 | 75 |
| 707 | Минская ул. д.63а | 29.5 | 5.4 | 4 | 0.088 | 0.097 | 0 | 2.052 | 103.2 | 75.6 |
| 708 | Минская ул. д.57 | 29.5 | 15 | 4 | 0.32505 | 0 | 0 | 7.587 | 102.7 | 75.2 |
| 709 | Минская ул. д.65 | 29.5 | 5.4 | 28 | 0.13369 | 0 | 0.04073 | 5.219 | 102.3 | 75 |
| 710 | Минская ул. д.65А | 29.5 | 15 | 4 | 0.32465 | 0 | 0 | 7.577 | 102 | 74.7 |
| 711 | Минская ул. д.71 | 29.5 | 6.8 | 28 | 0.14078 | 0 | 0.02178 | 3.197 | 97.4 | 71.3 |
| 712 | Минская ул. д.69 | 29.5 | 6.9 | 28 | 0.136 | 0 | 0.0245 | 3.172 | 102.8 | 75.3 |
| 713 | Шевченко ул. д.79а | 29.5 | 15 | 28 | 0.24534 | 0 | 0.041 | 5.718 | 103.6 | 75.9 |
| 714 | Шевченко ул. д.79 | 29.5 | 15 | 4 | 0.23531 | 0 | 0 | 4.557 | 103 | 75.3 |
| 715 | Шевченко ул. д.77 | 29.5 | 15 | 4 | 0.22681 | 0 | 0 | 4.392 | 99.6 | 72.8 |
| 716 | Шевченко ул. д.81 | 29.5 | 15 | 4 | 0.23529 | 0 | 0 | 4.556 | 98.8 | 72.1 |
| 717 | Шевченко ул. д.101 | 29.5 | 15 | 4 | 0.33065 | 0 | 0 | 12.741 | 103.9 | 75.9 |
| 718 | Шевченко ул. д.85 | 29.5 | 15 | 4 | 0.22559 | 0 | 0 | 5.203 | 102.5 | 74.8 |
| 719 | Шевченко ул. д.87 | 29.5 | 15 | 4 | 0.22815 | 0 | 0 | 8.771 | 103.2 | 75.3 |
| 720 | Шевченко ул. д.89 | 29.5 | 15 | 4 | 0.22386 | 0 | 0 | 8.602 | 101.5 | 74 |
| 721 | Шевченко ул. д.91 | 29.5 | 15 | 4 | 0.234 | 0 | 0 | 8.994 | 101.8 | 74.3 |
| 722 | Шевченко ул. д.83 | 29.5 | 15 | 4 | 0.23518 | 0 | 0 | 9.04 | 103.8 | 75.8 |
| 723 | Шевченко ул. д.96 | 29.5 | 15 | 4 | 0.23431 | 0 | 0 | 5.188 | 102 | 74.3 |
| 724 | Шевченко ул. д.98 | 29.5 | 15 | 4 | 0.32342 | 0 | 0 | 7.163 | 102.5 | 74.7 |
| 725 | Шевченко ул. д.93 | 29.5 | 15 | 4 | 0.22991 | 0 | 0 | 8.8 | 103.9 | 75.8 |
| 726 | Шевченко ул. д.95 | 29.5 | 15 | 4 | 0.23425 | 0 | 0 | 8.965 | 103.6 | 75.5 |
| 727 | Шевченко ул. д.97 | 29.5 | 15 | 4 | 0.23328 | 0 | 0 | 8.927 | 102 | 74.3 |
| 728 | Шевченко ул. д.100 | 29.5 | 15 | 4 | 0.24245 | 0 | 0 | 5.365 | 103 | 75 |
| 729 | Шевченко ул. д.106 | 29.5 | 15 | 4 | 0.23064 | 0 | 0 | 8.79 | 103.7 | 75.5 |
| 730 | Шевченко ул. д.102 | 29.5 | 15 | 4 | 0.24542 | 0 | 0 | 5.43 | 101.8 | 74.1 |
| 731 | Шевченко ул. д.92 | 29.5 | 5.4 | 28 | 0.15334 | 0 | 0.02106 | 3.397 | 101.4 | 73.8 |
| 732 | Шевченко ул. д.94 | 29.5 | 15 | 4 | 0.31254 | 0 | 0 | 11.928 | 101.9 | 74.1 |
| 733 | Шевченко ул. д.120А | 29.5 | 15 | 4 | 0.31469 | 0 | 0 | 12.008 | 101.6 | 73.9 |
| 734 | Шевченко ул. д.120 | 29.5 | 15 | 4 | 0.23308 | 0 | 0 | 8.981 | 100.2 | 73.1 |
| 735 | Шевченко ул. д.121 | 29.5 | 15 | 4 | 0.23094 | 0 | 0 | 7.986 | 101.5 | 71.3 |
| 736 | Саратовское шоссе д.25 | 29.5 | 15 | 4 | 0.24743 | 0 | 0 | 8.556 | 102.5 | 72.1 |
| 737 | Саратовское шоссе д.23 | 29.5 | 15 | 4 | 0.24743 | 0 | 0 | 8.557 | 103 | 72.5 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738 | Саратовское шоссе д.21 | 29.5 | 15 | 4 | 0.31878 | 0 | 0 | 11.025 | 103.5 | 72.8 |
| 739 | Саратовское шоссе д.19 | 29.5 | 5 | 4 | 0.14369 | 0 | 0.00989 | 4.986 | 102.8 | 72.4 |
| 740 | Саратовское шоссе д.17 | 29.5 | 15 | 4 | 0.31286 | 0 | 0 | 10.82 | 103.9 | 73.2 |
| 741 | Саратовское шоссе д.15 | 29.5 | 15 | 4 | 0.22877 | 0 | 0 | 7.911 | 104.2 | 73.3 |
| 742 | Саратовское шоссе д.13 | 29.5 | 15 | 4 | 0.22033 | 0 | 0 | 7.62 | 104.5 | 73.6 |
| 743 | Шевченко ул. д.114б | 29.5 | 15 | 4 | 0.2295 | 0 | 0 | 7.939 | 104.4 | 73.5 |
| 744 | Шевченко ул. д.104а | 29.5 | 15 | 4 | 0.20842 | 0 | 0 | 4.344 | 103.6 | 73 |
| 745 | Шевченко ул. д.104 | 29.5 | 15 | 4 | 0.34606 | 0 | 0 | 12.02 | 103.7 | 73.1 |
| 746 | Шевченко ул. д.104б | 29.5 | 15 | 4 | 0.11157 | 0 | 0 | 3.875 | 100.6 | 70.9 |
| 747 | Шевченко ул. д.108 | 29.5 | 15 | 4 | 0.3223 | 0 | 0 | 12.281 | 104 | 75.7 |
| 748 | Шевченко ул. д.110 | 29.5 | 15 | 4 | 0.19841 | 0 | 0 | 7.56 | 104 | 75.7 |
| 749 | Шевченко ул. д.112 | 29.5 | 27 | 4 | 0.19024 | 0 | 0 | 7.253 | 103.2 | 75.1 |
| 750 | Вокзальная ул. д.71 | 29.5 | 6 | 4 | 0.06462 | 0 | 0 | 1.479 | 102.1 | 74.3 |
| 751 | Шевченко ул. д.99 | 29.5 | 15 | 4 | 0.32596 | 0 | 0 | 12.434 | 104.2 | 75.9 |
| 752 | Вокзальная ул. д.10а | 29.5 | 15 | 4 | 0.32316 | 0 | 0 | 12.189 | 103 | 74.7 |
| 753 | Вокзальная ул. д.19 | 29.5 | 15 | 4 | 0.23516 | 0 | 0 | 8.864 | 101.1 | 73.3 |
| 754 | Вокзальная ул. д.18 | 29.5 | 15 | 4 | 0.23531 | 0 | 0 | 8.875 | 103.2 | 74.8 |
| 755 | Вокзальная ул. д.9а | 29.5 | 15 | 4 | 0.30939 | 0 | 0 | 11.67 | 103.3 | 74.9 |
| 756 | Вокзальная ул. д.18а | 29.5 | 15 | 4 | 0.21745 | 0 | 0 | 8.21 | 103.4 | 75 |
| 757 | Вокзальная ул. д.16а | 29.5 | 15 | 4 | 0.25789 | 0 | 0 | 9.738 | 103.5 | 75.1 |
| 758 | Вокзальная ул. д.8а | 29.5 | 15 | 4 | 0.31116 | 0 | 0 | 11.741 | 102.3 | 74.2 |
| 759 | Вокзальная ул. д.16 | 29.5 | 8 | 28 | 0.36349 | 0 | 0.04658 | 13.752 | 100.7 | 73 |
| 760 | Шевченко ул. д.90 | 29.5 | 8 | 28 | 0.26549 | 0 | 0.01781 | 10.226 | 102.6 | 74.9 |
| 761 | Минская ул. д.67 | 29.5 | 15 | 4 | 0.22565 | 0 | 0 | 5.3 | 103.2 | 75.8 |
| 762 | Минская ул. д.61 | 29.5 | 15 | 4 | 0.22465 | 0 | 0 | 5.276 | 101.2 | 74.2 |
| 763 | Минская ул. д.75 | 29.5 | 15 | 4 | 0.36116 | 0 | 0 | 8.482 | 99.6 | 73 |
| 764 | Шевченко ул. д.75 | 29.5 | 15 | 4 | 0.22681 | 0 | 0 | 4.37 | 102.6 | 74.9 |
| 765 | Минская ул. д.73 | 29.5 | 15 | 4 | 0.22867 | 0 | 0 | 4.405 | 99.7 | 72.7 |
| 766 | Минская ул. д.77 | 29.5 | 4 | 28 | 0.10878 | 0 | 0.00604167 | 2.098 | 100.8 | 73.6 |
| 767 | Минская ул. д.77/1 | 29.5 | 3 | 4 | 0.0126 | 0 | 0 | 0.34 | 98.6 | 71.9 |
| 768 | Шевченко ул. д.122 | 29.5 | 15 | 4 | 0.33017 | 0 | 0 | 8.524 | 102.5 | 74.8 |
| 769 | Каховская ул. д.9 | 29.5 | 32.4 | 4 | 0.30795 | 0 | 0 | 7.354 | 103.2 | 72.6 |
| 770 | Каховская ул. д.5 | 29.5 | 32.4 | 4 | 0.34989 | 0 | 0 | 8.355 | 103.2 | 72.6 |
| 771 | Каховская ул. д.3 | 29.5 | 15 | 4 | 0.38627 | 0 | 0 | 9.222 | 103.6 | 72.9 |
| 772 | Заречная ул. д.44 | 29.5 | 15 | 4 | 0.42063 | 0 | 0 | 10.039 | 102.6 | 72.2 |
| 773 | Каховская ул. д.7 | 29.5 | 15 | 4 | 0.44163 | 0 | 0 | 10.55 | 103.5 | 72.9 |
| 774 | Каховская ул. д.11 | 29.5 | 27 | 4 | 0.8378 | 0 | 0 | 20.006 | 103 | 72.5 |
| 775 | Каховская ул. д.13 | 29.5 | 27 | 4 | 0.50067 | 0 | 0 | 11.955 | 103 | 72.5 |
| 776 | Каховская ул. д.15 | 29.5 | 27 | 4 | 0.17229 | 0 | 0 | 4.114 | 103.2 | 72.6 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 | Шевченко ул. д.7А | 29.5 | 5.4 | 4 | 0.1294 | 0 | 0 | 3.091 | 99.6 | 70 |
| 778 | Шевченко ул. д.1 | 29.5 | 15 | 4 | 0.43986 | 0 | 0 | 10.506 | 103.2 | 72.7 |
| 779 | Дружбы ул. д.5 | 29.5 | 27 | 4 | 0.59538 | 0 | 0 | 14.217 | 103.1 | 72.6 |
| 780 | Шевченко ул. д.5А | 29.5 | 15 | 4 | 0.19436 | 0 | 0 | 4.639 | 102.2 | 71.9 |
| 781 | Шевченко ул. д.3А | 29.5 | 15 | 4 | 0.19436 | 0 | 0 | 4.034 | 102.2 | 71.9 |
| 782 | Заречная ул. д.45а | 29.5 | 5.4 | 4 | 0.08549 | 0 | 0 | 2.042 | 101.7 | 71.6 |
| 783 | Шевченко ул. д.6 | 29.5 | 15 | 4 | 0.31594 | 0 | 0 | 7.549 | 104 | 73.3 |
| 784 | Шевченко ул. д.12 | 29.5 | 15 | 4 | 0.10017 | 0 | 0 | 2.394 | 103.8 | 73.1 |
| 785 | Шевченко ул. д.14 | 29.5 | 15 | 4 | 0.32938 | 0 | 0 | 7.922 | 103.4 | 73 |
| 786 | Шевченко ул. д.16 | 29.5 | 15 | 4 | 0.39242 | 0 | 0 | 9.439 | 104.3 | 73.6 |
| 787 | Шевченко ул. д.24 | 29.5 | 15 | 28 | 0.33634 | 0 | 0.126391 | 11.748 | 104.3 | 73.7 |
| 788 | Шевченко ул. д.22 | 29.5 | 15 | 28 | 0.28216 | 0 | 0.115592 | 9.88 | 104.2 | 73.7 |
| 789 | Шевченко ул. д.26 | 29.5 | 15 | 4 | 0.22771 | 0 | 0 | 4.772 | 103.8 | 73.3 |
| 790 | Саратовское шоссе д.33 | 29.5 | 5.4 | 28 | 0.45798 | 0 | 0.01135753 | 15.929 | 104.4 | 73.6 |
| 791 | Шевченко ул. д.28 | 30 | 15 | 4 | 0.22771 | 0 | 0 | 4.772 | 102 | 72 |
| 792 | Саратовское шоссе д.31а | 29.5 | 27 | 4 | 0.19872 | 0 | 0 | 4.126 | 103.1 | 72.6 |
| 793 | Саратовское шоссе д.31 | 29.5 | 27 | 4 | 0.65901 | 0 | 0 | 13.682 | 103.2 | 72.6 |
| 794 | Саратовское шоссе д.29 | 29.5 | 27 | 4 | 0.60073 | 0 | 0 | 12.474 | 103.8 | 73.1 |
| 795 | Саратовское шоссе д.27 | 29.5 | 27 | 4 | 0.65257 | 0 | 0 | 13.552 | 104.2 | 73.4 |
| 796 | Шевченко ул. д.46 | 29.5 | 48 | 4 | 0.9427 | 0 | 0 | 19.579 | 103.7 | 73 |
| 797 | Шевченко ул. д.44 | 29.5 | 27 | 4 | 0.49562 | 0 | 0 | 10.291 | 102.9 | 72.4 |
| 798 | Шевченко ул. д.21 | 29.5 | 15 | 4 | 0.24055 | 0 | 0 | 4.995 | 104 | 73.3 |
| 799 | Шевченко ул. д.19 | 29.5 | 15 | 4 | 0.24744 | 0 | 0 | 5.138 | 103.8 | 73.1 |
| 800 | Лобачевского ул. д.120 | 29.5 | 27 | 4 | 0.85127 | 0 | 0 | 17.675 | 104.1 | 73.3 |
| 801 | Шевченко ул. д.38 | 29.5 | 15 | 4 | 0.31616 | 0 | 0 | 6.565 | 102.7 | 72.3 |
| 802 | Шевченко ул. д.36 | 29.5 | 15 | 4 | 0.31616 | 0 | 0 | 6.565 | 100.2 | 70.4 |
| 803 | Шевченко ул. д.17 | 29.5 | 15 | 4 | 0.23719 | 0 | 0 | 4.924 | 101.1 | 71.1 |
| 804 | Шевченко ул. д.1а | 29.5 | 5.4 | 4 | 0.36228 | 0 | 0 | 7.521 | 102.1 | 71.8 |
| 805 | Шевченко ул. д.25 | 29.5 | 15 | 4 | 0.3235 | 0 | 0 | 6.712 | 102.7 | 72.3 |
| 806 | Шевченко ул. д.23 | 29.5 | 15 | 4 | 0.31355 | 0 | 0 | 6.505 | 101.6 | 71.4 |
| 807 | Лобачевского ул. д.116 | 29.5 | 27 | 4 | 0.85127 | 0 | 0 | 17.674 | 104.1 | 73.3 |
| 808 | Каховская ул. д.43/2 | 29.5 | 15 | 4 | 0.0214 | 0 | 0 | 0.444 | 100.8 | 70.9 |
| 809 | Каховская ул. д.43 | 29.5 | 27 | 4 | 0.7822 | 0 | 0 | 27.016 | 103.2 | 72.6 |
| 810 | Каховская ул. д.41/1 | 29.5 | 24.3 | 4 | 0.68787 | 0 | 0 | 23.785 | 103.9 | 73.1 |
| 811 | Каховская ул. д.41 | 29.5 | 15 | 4 | 0.32264 | 0 | 0 | 11.156 | 103.9 | 73.2 |
| 812 | Каховская ул. д.39 | 29.5 | 15 | 4 | 0.20148 | 0 | 0 | 6.968 | 103.3 | 72.7 |
| 813 | Каховская ул. д.45 | 29.5 | 15 | 4 | 0.73869 | 0 | 0 | 25.526 | 103.1 | 72.6 |
| 814 | Шевченко ул. д.42 | 29.5 | 5.4 | 4 | 0.20413 | 0 | 0 | 4.239 | 103.3 | 72.7 |
| 815 | Саратовское шоссе д.35 | 29.5 | 27 | 4 | 0.47164 | 0 | 0 | 11.265 | 103.2 | 72.6 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | Саратовское шоссе д.37а | 29.5 | 27 | 4 | 0.47443 | 0 | 0 | 11.335 | 103.9 | 73.2 |
| 817 | Саратовское шоссе д.37 | 29.5 | 5.4 | 4 | 0.04818 | 0 | 0 | 1.152 | 103.9 | 73.2 |
| 818 | Саратовское шоссе д.39 | 29.5 | 48 | 4 | 0.50066 | 0 | 0 | 11.968 | 103.8 | 73.1 |
| 819 | Шевченко ул. д.2 | 29.5 | 27 | 4 | 0.79196 | 0 | 0 | 18.92 | 102.9 | 72.4 |
| 820 | Шевченко ул. д.4 | 29.5 | 27 | 4 | 0.19223 | 0 | 0 | 4.593 | 101.2 | 71.2 |
| 821 | Шевченко ул. д.7 | 29.5 | 27 | 4 | 0.48421 | 0 | 0 | 11.566 | 103.6 | 73 |
| 822 | Шевченко ул. д.9 | 29.5 | 27 | 4 | 0.18216 | 0 | 0 | 4.352 | 103.4 | 72.8 |
| 823 | Заречная ул. д.45 | 29.5 | 5.4 | 4 | 0.36228 | 0.09655 | 0 | 8.648 | 102.1 | 71.8 |
| 824 | Заречная ул. д.45 | 29.5 | 3 | 4 | 0.05653 | 0.0965 | 0 | 1.349 | 102.1 | 71.8 |
| 825 | Саратовское шоссе д.28 | 29.5 | 2 | 4 | 0.12 | 0 | 0 | 2.488 | 100.5 | 70.6 |
| 826 | Транспортная ул. д.3 | 29.5 | 5 | 4 | 0.06449 | 0 | 0 | 1.337 | 98.7 | 69.3 |
| 827 | Транспортная ул. д.3 | 29.5 | 4 | 4 | 0.34666 | 0 | 0 | 7.178 | 101.5 | 71.3 |
| 828 | Транспортная ул. д.3/5 | 29.5 | 3 | 4 | 0.02722 | 0 | 0 | 0.637 | 99.1 | 69.6 |
| 829 | Транспортная ул. д.1 | 29.5 | 5 | 4 | 0.30011 | 0 | 0 | 7.026 | 101.4 | 71.3 |
| 830 | Транспортная ул. д.3 | 29.5 | 15 | 4 | 0.41757 | 0 | 0 | 9.776 | 103.1 | 72.5 |
| 831 | Транспортная ул. д.6/3 | 28.3 | 4 | 4 | 0.05086 | 0 | 0 | 1.758 | 99.1 | 69.6 |
| 832 | Транспортная ул. д.4 | 28.3 | 6 | 4 | 0.031487 | 0 | 0 | 0.736 | 87.4 | 61 |
| 833 | Саратовское шоссе д.14 | 29.5 | 5 | 4 | 0.26884 | 0 | 0 | 6.292 | 103.5 | 72.8 |
| 834 | Вокзальная ул. База " ВПРОК" | 30.3 | 5.4 | 4 | 0.06805 | 0 | 0 | 2.484 | 98.5 | 70.5 |
| 835 | 30 лет Победы ул. д.69/1 | 28.3 | 8 | 28 | 0.30751 | 0.167314 | 0.05236111 | 7.39 | 102.8 | 72.5 |
| 836 | 30 лет Победы ул. д.71 | 28.3 | 8.8 | 4 | 0.76423026 | 0 | 0 | 18.302 | 102.4 | 72.2 |
| 837 | Саратовское шоссе д.50/8 | 26.7 | 4 | 28 | 0.06 | 0.331 | 0.04636 | 2.114 | 99.1 | 70.1 |
| 838 | Саратовское шоссе д.50/8 | 26.7 | 9.7 | 28 | 0.03262 | 0 | 0.00358871 | 1.132 | 96.3 | 67.6 |
| 839 | Саратовское шоссе д.58 | 26.7 | 8 | 4 | 0.361 | 0.41966735 | 0 | 8.633 | 102.5 | 72.2 |
| 840 | Саратовское шоссе д.68 (21 | 26.7 | 25 | 28 | 0.41304266 | 0 | 0.023938 | 14.383 | 102.8 | 72.5 |
| 841 | 30 лет Победы ул. 8Амкр | 30.6 | 5 | 28 | 0.41 | 0.0984 | 0.14698477 | 14.274 | 102.3 | 72.1 |
| 842 | 30 лет Победы ул. д.40 | 30.2 | 3 | 5 | 0.062297 | 0.25466 | 0 | 0.922 | 87.3 | 46.9 |
| 843 | 30 лет Победы ул. д.36 | 30.2 | 27 | 4 | 0.56488 | 0 | 0 | 13.902 | 103.2 | 73 |
| 844 | 30 лет Победы ул. д.36в | 30.2 | 27 | 4 | 0.40967 | 0 | 0 | 10.081 | 101.8 | 72 |
| 845 | 30 лет Победы ул. д.38 | 30.2 | 27 | 4 | 1.07028 | 0 | 0 | 25.564 | 103.5 | 72.8 |
| 846 | Саратовское шоссе д.49 | 29.9 | 27 | 4 | 0.62789 | 0 | 0 | 14.994 | 103.1 | 72.6 |
| 847 | Саратовское шоссе д.45 | 29.9 | 15 | 4 | 0.21834 | 0 | 0 | 5.215 | 102.8 | 72.3 |
| 848 | Саратовское шоссе д.45а | 29.9 | 15 | 4 | 0.21834 | 0 | 0 | 5.215 | 101.5 | 71.4 |
| 849 | Саратовское шоссе д.45б | 29.9 | 27 | 4 | 0.21018 | 0 | 0 | 5.019 | 101 | 71.1 |
| 850 | Саратовское шоссе д.45в | 29.9 | 27 | 4 | 0.21127 | 0 | 0 | 5.045 | 98.9 | 69.5 |
| 851 | Саратовское шоссе д.47 | 29.9 | 5.4 | 4 | 0.21358 | 0 | 0 | 5.1 | 102.5 | 72.1 |
| 852 | Саратовское шоссе д.53 | 29.9 | 27 | 4 | 0.62789 | 0 | 0 | 14.993 | 102.8 | 72.3 |
| 853 | Саратовское шоссе д.55 | 29.9 | 27 | 4 | 0.41651 | 0 | 0 | 9.946 | 101.2 | 71.2 |
| 854 | Саратовское шоссе д.51 | 30.2 | 15 | 4 | 0.2112 | 0 | 0 | 5.135 | 102.8 | 72.8 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | Саратовское шоссе д.57 | 30.2 | 27 | 4 | 0.15481 | 0 | 0 | 3.761 | 99.5 | 70.4 |
| 856 | Степная ул. д.18 | 30.2 | 27 | 4 | 0.41208 | 0 | 0 | 10.011 | 102.2 | 72.4 |
| 857 | Степная ул. д.20 | 30.2 | 27 | 4 | 0.41208 | 0 | 0 | 10.012 | 102.8 | 72.8 |
| 858 | Степная ул. д.16 | 30.2 | 15 | 4 | 0.64966 | 0 | 0 | 15.775 | 102.8 | 72.8 |
| 859 | Степная ул. д.14 | 30.2 | 15 | 4 | 0.26962 | 0 | 0 | 6.545 | 102.8 | 72.8 |
| 860 | Степная ул. д.12 | 30.2 | 15 | 4 | 0.40065 | 0 | 0 | 9.723 | 102.6 | 72.6 |
| 861 | Степная ул. д.18а | 30.2 | 5.4 | 4 | 0.19616 | 0 | 0 | 4.831 | 102 | 72.2 |
| 862 | 30 лет Победы ул. д.34/1 | 30.2 | 27 | 4 | 0.30915 | 0 | 0 | 7.613 | 103.4 | 73.2 |
| 863 | 30 лет Победы ул. д.32 | 30.2 | 27 | 4 | 0.66578 | 0 | 0 | 11.711 | 103.4 | 73.2 |
| 864 | 30 лет Победы ул. д.34 | 30.2 | 27 | 4 | 0.46394 | 0 | 0 | 11.424 | 103 | 72.9 |
| 865 | 30 лет Победы ул. д.36б | 30.2 | 27 | 4 | 0.28278 | 0 | 0 | 6.964 | 103.6 | 73.4 |
| 866 | 30 лет Победы ул. д.36а | 30.2 | 27 | 4 | 0.40653 | 0 | 0 | 10.01 | 103.4 | 73.2 |
| 867 | Степная ул. д.30 | 30.2 | 8 | 4 | 0.96079 | 0.0193 | 0 | 23.662 | 103.4 | 73.2 |
| 868 | Степная ул. д.6 | 30.2 | 27 | 4 | 0.40008 | 0 | 0 | 9.852 | 103.4 | 73.2 |
| 869 | Степная ул. д.4 | 30.2 | 25 | 4 | 0.41048 | 0 | 0 | 10.107 | 102.4 | 72.5 |
| 870 | Степная ул. д.10 | 30.2 | 15 | 4 | 0.62942 | 0 | 0 | 15.27 | 102.2 | 72.4 |
| 871 | Степная ул. д.10А | 30.2 | 8 | 4 | 0.2759 | 0.282 | 0 | 5.812 | 102.8 | 72.7 |
| 872 | Степная ул. д.8а | 30.2 | 27 | 4 | 0.43239 | 0 | 0 | 10.632 | 102.9 | 72.8 |
| 873 | Степная ул. д.8 | 30.2 | 27 | 4 | 0.41436 | 0 | 0 | 10.187 | 102.6 | 72.6 |
| 874 | Степная ул. д.22/24 | 30.2 | 15 | 4 | 0.77706 | 0 | 0 | 18.882 | 102.8 | 72.8 |
| 875 | Степная ул. д.26 | 30.2 | 27 | 4 | 0.26714 | 0 | 0 | 6.49 | 101.4 | 71.8 |
| 876 | Степная ул. д.28 | 30.2 | 27 | 4 | 0.67398 | 0 | 0 | 16.371 | 100.9 | 71.4 |
| 877 | Степная ул. д.28/1 | 30.2 | 3.8 | 4 | 0.00886 | 0 | 0 | 0.312 | 85.3 | 59.9 |
| 878 | Героев пр. д.36 | 30.2 | 27 | 4 | 0.15382 | 0 | 0 | 3.718 | 101.8 | 72 |
| 879 | Героев пр. д.38 | 30.2 | 27 | 4 | 0.26907 | 0 | 0 | 6.504 | 102.2 | 72.2 |
| 880 | Героев пр. д.40 | 30.2 | 27 | 4 | 0.27072 | 0 | 0 | 6.544 | 101.7 | 71.8 |
| 881 | Героев пр. д.34 | 30.2 | 4 | 4 | 0.02292 | 0 | 0 | 0.554 | 98.3 | 69.4 |
| 882 | Героев пр. д.36 | 30 | 5.4 | 4 | 0.19823 | 0 | 0 | 4.883 | 100.9 | 71.8 |
| 883 | Героев пр. д.29 | 30 | 5.4 | 28 | 0.06916 | 0 | 0.00056452 | 1.638 | 102.3 | 71.7 |
| 884 | Героев пр. д.31 | 30 | 27 | 4 | 0.46046 | 0 | 0 | 11.347 | 102.3 | 72.8 |
| 885 | Героев пр. д.33 | 30 | 6.8 | 28 | 0.09026 | 0 | 0.02081541 | 2.146 | 99.7 | 70 |
| 886 | Саратовское шоссе д.73 | 30 | 27 | 4 | 0.35905 | 0 | 0 | 8.85 | 101.5 | 72.2 |
| 887 | Степная ул. д.60 | 30 | 16 | 4 | 0.44607 | 0 | 0 | 10.995 | 99.8 | 71 |
| 888 | Героев пр. д.31а | 30 | 5.4 | 4 | 0.09396 | 0 | 0 | 2.316 | 100.2 | 71.2 |
| 889 | Героев пр. д.44 | 30.2 | 27 | 4 | 0.23052 | 0 | 0 | 5.573 | 102.3 | 72.3 |
| 890 | Героев пр. д.46 | 30.2 | 15 | 4 | 0.22448 | 0 | 0 | 4.718 | 99.9 | 70.5 |
| 891 | Героев пр. д.44а | 30.2 | 27 | 4 | 0.23134 | 0 | 0 | 5.593 | 102.7 | 72.6 |
| 892 | Героев пр. д.42 | 30.2 | 15 | 4 | 0.32592 | 0 | 0 | 7.878 | 101.9 | 72 |
| 893 | Героев пр. д.44б | 30.2 | 15 | 4 | 0.22936 | 0 | 0 | 5.545 | 102.1 | 72.2 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 | Степная ул. д.24а | 30.2 | 5.4 | 4 | 0.17662 | 0 | 0 | 3.71 | 101.4 | 71.6 |
| 895 | Героев пр. д.46Б | 30.2 | 15 | 4 | 0.16588 | 0 | 0 | 4.03 | 100.8 | 71.3 |
| 896 | Героев пр. д.52 | 30.2 | 15 | 4 | 0.21968 | 0 | 0 | 5.188 | 100.1 | 70.6 |
| 897 | Героев пр. д.50 | 30.2 | 15 | 4 | 0.21968 | 0 | 0 | 5.189 | 101.8 | 71.8 |
| 898 | Героев пр. д.56 | 29.9 | 27 | 4 | 0.26838 | 0 | 0 | 6.52 | 102.9 | 72.9 |
| 899 | Героев пр. д.54 | 29.9 | 27 | 4 | 0.40703 | 0 | 0 | 9.894 | 103.1 | 73.1 |
| 900 | Героев пр. д.58в | 29.9 | 27 | 4 | 0.43129 | 0 | 0 | 10.463 | 101.4 | 71.7 |
| 901 | Героев пр. д.58б | 29.9 | 24.3 | 4 | 0.27072 | 0 | 0 | 6.569 | 101.8 | 72.1 |
| 902 | Героев пр. д.58а | 29.9 | 27 | 4 | 0.40703 | 0 | 0 | 9.878 | 102.1 | 72.3 |
| 903 | Героев пр. д.58 | 29.9 | 27 | 4 | 0.58494 | 0 | 0 | 14.208 | 102.6 | 72.6 |
| 904 | Саратовское шоссе д.65 | 29.9 | 5.4 | 28 | 0.3052 | 0 | 0.04572581 | 10.524 | 103.2 | 72.5 |
| 905 | Героев пр. д.41 | 30.2 | 5.4 | 4 | 0.16269 | 0 | 0 | 3.797 | 101.2 | 71.1 |
| 906 | Героев пр. д.27 | 30 | 27 | 4 | 0.46046 | 0 | 0 | 9.864 | 102.2 | 72.7 |
| 907 | Степная ул. д.48/1 | 30 | 27 | 4 | 0.06577 | 0 | 0 | 1.408 | 99.7 | 70.8 |
| 908 | Степная ул. д.48/3 | 30 | 27 | 4 | 0.00827 | 0 | 0 | 0.177 | 99.7 | 70.9 |
| 909 | Степная ул. д.52 | 30.19 | 27 | 4 | 0.31807 | 0 | 0 | 6.81 | 102.2 | 72.7 |
| 910 | Степная ул. д.54 | 30 | 27 | 4 | 0.05574 | 0 | 0 | 1.193 | 101.6 | 72.3 |
| 911 | Степная ул. д.56 | 30 | 15 | 4 | 0.31807 | 0 | 0 | 6.809 | 101.2 | 72 |
| 912 | Степная ул. д.56 | 30 | 15 | 4 | 0.0065 | 0 | 0.00035 | 0.139 | 101.2 | 72 |
| 913 | Степная ул. д.70 | 31.6 | 5.4 | 4 | 0.04443 | 0.03144249 | 0.02745968 | 0.918 | 102.1 | 71.7 |
| 914 | Саратовское шоссе д.69/10 | 31.6 | 5.65 | 4 | 0.14508 | 0 | 0 | 2.996 | 103.2 | 72.5 |
| 915 | Саратовское шоссе д.69/6 | 31.6 | 27 | 4 | 0.52505 | 0 | 0 | 11.153 | 103.4 | 73.4 |
| 916 | Саратовское шоссе д.69/7 | 31.6 | 27 | 4 | 0.3147 | 0 | 0 | 6.686 | 103.3 | 73.3 |
| 917 | Саратовское шоссе д.67 | 31.6 | 5.4 | 4 | 0.22876 | 0 | 0 | 5.581 | 102.6 | 72.8 |
| 918 | Саратовское шоссе д.71 | 31.6 | 27 | 4 | 0.15718 | 0 | 0 | 3.838 | 102.9 | 73 |
| 919 | Саратовское шоссе д.71а | 31.6 | 27 | 4 | 0.3716 | 0 | 0 | 9.072 | 102.7 | 72.8 |
| 920 | Саратовское шоссе д.69/5 | 31.6 | 27 | 4 | 0.42584 | 0 | 0 | 10.399 | 103.3 | 73.3 |
| 921 | Саратовское шоссе д.69/4 | 31.6 | 27 | 4 | 0.42251 | 0 | 0 | 10.314 | 103.1 | 73.2 |
| 922 | Саратовское шоссе д.69/3 | 31.6 | 27 | 4 | 0.578 | 0 | 0 | 14.108 | 102.9 | 73 |
| 923 | Саратовское шоссе д.69/2 | 31.6 | 27 | 4 | 0.55653 | 0 | 0 | 13.582 | 102.5 | 72.7 |
| 924 | Саратовское шоссе д.69/1 | 31.6 | 27 | 4 | 0.40929 | 0 | 0 | 10.003 | 102.5 | 72.7 |
| 925 | Саратовское шоссе д.83/5 | 29.97 | 27 | 4 | 0.25267 | 0 | 0 | 5.441 | 101.6 | 72.4 |
| 926 | Саратовское шоссе д.83/4 | 29.97 | 27 | 4 | 0.15701 | 0 | 0 | 3.38 | 102.8 | 73.3 |
| 927 | Саратовское шоссе д.83/3 | 29.97 | 27 | 4 | 0.15701 | 0 | 0 | 3.381 | 103 | 73.5 |
| 928 | Саратовское шоссе д.83/2 | 29.97 | 27 | 4 | 0.15701 | 0 | 0 | 3.381 | 103.1 | 73.6 |
| 929 | Саратовское шоссе д.81 | 29.97 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.099725 | 0 | 0 | 0 |
| 930 | Саратовское шоссе д.83/1 | 30 | 27 | 4 | 0.11849 | 0 | 0 | 2.552 | 103.2 | 73.6 |
| 931 | Саратовское шоссе д.85/3 | 31.6 | 27 | 4 | 0.41254 | 0 | 0 | 8.883 | 102.4 | 73 |
| 932 | Саратовское шоссе д.85/2 | 31.6 | 27 | 4 | 0.46395 | 0 | 0 | 9.99 | 102.8 | 73.3 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 933 | Саратовское шоссе д.85/1 | 31.6 | 27 | 4 | 0.19653 | 0 | 0 | 4.232 | 103.2 | 73.6 |
| 934 | Саратовское шоссе д.89/4 | 31.6 | 27 | 4 | 0.16231 | 0 | 0 | 3.494 | 103.1 | 73.5 |
| 935 | Саратовское шоссе д.89/1 | 31.6 | 27 | 4 | 0.23195 | 0 | 0 | 4.992 | 102.2 | 72.8 |
| 936 | Саратовское шоссе д.91 | 31.6 | 27 | 4 | 0.57964 | 0 | 0 | 12.471 | 103 | 73.4 |
| 937 | Саратовское шоссе д.93/1 | 31.6 | 27 | 4 | 0.66018 | 0 | 0 | 14.201 | 102.8 | 73.3 |
| 938 | Саратовское шоссе д.93/2 | 31.6 | 27 | 4 | 0.51581 | 0 | 0 | 11.094 | 102.2 | 72.8 |
| 939 | Степная ул. д.108 | 31.6 | 27 | 4 | 0.102736 | 0 | 0 | 2.17 | 102.8 | 72.8 |
| 940 | Степная ул. д.106 | 31.6 | 27 | 4 | 0.1451 | 0 | 0 | 3.064 | 103 | 72.9 |
| 941 | Степная ул. д.104 | 31.6 | 27 | 4 | 0.15218 | 0 | 0 | 3.214 | 103.2 | 73.1 |
| 942 | Степная ул. д.81 | 31.6 | 27 | 4 | 0.162516 | 0 | 0 | 3.434 | 103.2 | 73.1 |
| 943 | Степная ул. д.80 | 31.6 | 27 | 4 | 0.43558 | 0 | 0 | 9.256 | 103.2 | 73.3 |
| 944 | Степная ул. д.78 | 31.6 | 27 | 4 | 0.4411 | 0 | 0 | 9.369 | 103.1 | 73.2 |
| 945 | Степная ул. д.76 | 31.6 | 27 | 4 | 0.29214 | 0 | 0 | 6.204 | 102.6 | 72.8 |
| 946 | Степная ул. д.72 | 30 | 27 | 4 | 0.43534 | 0 | 0 | 9.254 | 101.7 | 72.1 |
| 947 | Степная ул. д.82 | 30 | 27 | 4 | 0.43707 | 0 | 0 | 9.292 | 102.4 | 72.6 |
| 948 | Степная ул. д.86 | 30 | 27 | 4 | 0.44357 | 0 | 0 | 9.435 | 102.6 | 72.9 |
| 949 | Степная ул. д.84 | 30 | 27 | 4 | 0.72697 | 0 | 0 | 15.459 | 102.8 | 73 |
| 950 | Степная ул. д.88 | 30 | 27 | 4 | 0.56683 | 0 | 0 | 12.057 | 102.9 | 73.1 |
| 951 | Степная ул. д.102 | 31.6 | 27 | 4 | 0.15237333 | 0 | 0 | 3.219 | 102.8 | 72.8 |
| 952 | Степная ул. д.100 | 31.6 | 27 | 4 | 0.15200667 | 0 | 0 | 3.21 | 102.4 | 72.5 |
| 953 | Степная ул. д.98 | 31.6 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 |
| 954 | Степная ул. д.92 | 31.6 | 27 | 4 | 0.34793 | 0 | 0 | 7.398 | 102.4 | 72.7 |
| 955 | Степная ул. д.94 | 31.6 | 27 | 4 | 0.34294 | 0 | 0 | 7.291 | 101.9 | 72.3 |
| 956 | Степная ул. д.96 | 31.6 | 27 | 4 | 0.33474 | 0 | 0 | 7.117 | 101.8 | 72.2 |
| 957 | Степная ул. д.47 | 31.6 | 27 | 4 | 0.47286 | 0 | 0 | 16.743 | 103 | 73.1 |
| 958 | Степная ул. д.45 | 31.6 | 27 | 4 | 0.31254 | 0 | 0 | 11.064 | 102.9 | 73 |
| 959 | Степная ул. д.49 | 31.6 | 27 | 4 | 0.39641 | 0 | 0 | 14.044 | 103 | 73.1 |
| 960 | Степная ул. д.43 | 31.6 | 27 | 4 | 0.43603 | 0 | 0 | 15.436 | 102.8 | 73 |
| 961 | Степная ул. д.37/2 | 31.6 | 27 | 4 | 0.28752 | 0 | 0 | 10.174 | 102.6 | 72.8 |
| 962 | Степная ул. д.37/1 | 31.6 | 27 | 4 | 0.55648 | 0 | 0 | 19.668 | 101.7 | 72.1 |
| 963 | Степная ул. д.35/3 | 31.6 | 27 | 4 | 0.51421 | 0 | 0 | 18.19 | 102.9 | 73 |
| 964 | Степная ул. д.35/2 | 31.6 | 27 | 4 | 0.37569 | 0 | 0 | 13.253 | 102 | 72.2 |
| 965 | Степная ул. д.35/1 | 31.6 | 27 | 4 | 0.25885 | 0 | 0 | 9.167 | 102.8 | 72.9 |
| 966 | Степная ул. д.27/3 | 31.6 | 27 | 4 | 0.55652 | 0 | 0 | 11.766 | 103 | 73 |
| 967 | Степная ул. д.27/2 | 31.6 | 27 | 4 | 0.69022 | 0 | 0 | 14.59 | 102.6 | 72.7 |
| 968 | Степная ул. д.27/1, 1 п | 31.6 | 27 | 4 | 0.1293 | 0 | 0 | 2.702 | 100.2 | 70.6 |
| 969 | Трнавская ул. д.42 | 31.6 | 4 | 4 | 0.066575 | 0.064 | 0 | 1.392 | 99.5 | 70.1 |
| 970 | Трнавская ул. д.40 | 31.6 | 27 | 4 | 0.85105 | 0 | 0 | 17.786 | 102.3 | 72.2 |
| 971 | Трнавская ул. д.36/6 | 31.6 | 27 | 4 | 0.84785 | 0 | 0 | 17.723 | 102.4 | 72.2 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 972 | Трнавская ул. д.32 | 31.6 | 27 | 4 | 0.43454 | 0 | 0 | 9.404 | 102.5 | 73.2 |
| 973 | Трнавская ул. д.26/7 | 31.6 | 27 | 4 | 0.456 | 0 | 0 | 9.867 | 102.3 | 73.1 |
| 974 | Трнавская ул. д.26/6 | 31.6 | 27 | 4 | 0.64642 | 0 | 0 | 13.988 | 102.4 | 73.1 |
| 975 | Трнавская ул. д.26/5 | 31.6 | 27 | 4 | 0.53488 | 0 | 0 | 11.577 | 102.8 | 73.4 |
| 976 | Трнавская ул. д.28а | 31.6 | 27 | 4 | 0.10505 | 0 | 0 | 2.271 | 102 | 72.8 |
| 977 | Трнавская ул. д.28г | 31.6 | 27 | 4 | 0.15914 | 0 | 0 | 3.441 | 102.7 | 73.4 |
| 978 | Трнавская ул. д.28в | 31.6 | 27 | 4 | 0.15914 | 0 | 0 | 3.442 | 102.9 | 73.5 |
| 979 | Трнавская ул. д.28б | 31.6 | 27 | 4 | 0.23183 | 0 | 0 | 5.012 | 102.4 | 73.1 |
| 980 | Трнавская ул. д.26/4 | 31.6 | 27 | 4 | 0.36125 | 0 | 0 | 7.82 | 103 | 73.6 |
| 981 | Трнавская ул. д.26/3 | 31.6 | 27 | 4 | 0.40012 | 0 | 0 | 8.666 | 103.1 | 73.7 |
| 982 | Трнавская ул. д.26/2 | 31.6 | 27 | 4 | 0.51543 | 0 | 0 | 11.168 | 103.2 | 73.7 |
| 983 | Трнавская ул. д.26/1 | 31.6 | 27 | 4 | 0.28974 | 0 | 0 | 6.277 | 103 | 73.6 |
| 984 | Героев пр. д.23/5 | 31.6 | 3 | 4 | 0.00997 | 0 | 0 | 0.202 | 100.2 | 69.9 |
| 985 | Героев пр. д.23 | 31.6 | 8 | 4 | 0.57458 | 0 | 0 | 11.665 | 102.3 | 71.4 |
| 986 | Трнавская ул. д.34 | 31.6 | 3 | 4 | 0.44994 | 0 | 0 | 9.742 | 102.6 | 73.3 |
| 987 | Героев пр. д.29/8 | 31.6 | 27 | 4 | 0.53317 | 0 | 0 | 11.401 | 103.2 | 73.4 |
| 988 | Героев пр. д.29/9 | 31.6 | 27 | 4 | 0.27097 | 0 | 0 | 5.794 | 103.2 | 73.4 |
| 989 | Героев пр. д.29/7 | 31.6 | 27 | 4 | 0.42948 | 0 | 0 | 9.183 | 103.2 | 73.4 |
| 990 | Героев пр. д.29/2а | 31.6 | 27 | 4 | 0.09805 | 0 | 0 | 2.096 | 101.5 | 72.1 |
| 991 | Героев пр. д.29/2г | 31.6 | 27 | 4 | 0.16106 | 0 | 0 | 3.443 | 102.3 | 72.8 |
| 992 | Героев пр. д.29/2б | 31.6 | 27 | 4 | 0.23206 | 0 | 0 | 4.96 | 102.6 | 73 |
| 993 | Героев пр. д.29/2в | 31.6 | 27 | 4 | 0.16082 | 0 | 0 | 3.438 | 101.8 | 72.4 |
| 994 | Героев пр. д.29/6 | 31.6 | 27 | 4 | 0.40644 | 0 | 0 | 8.686 | 103.1 | 73.3 |
| 995 | Героев пр. д.29/5 | 31.6 | 27 | 4 | 0.55652 | 0 | 0 | 11.891 | 103 | 73.2 |
| 996 | Героев пр. д.29/4 | 31.6 | 27 | 4 | 0.26743 | 0 | 0 | 5.713 | 102.7 | 73 |
| 997 | Героев пр. д.29/4а | 31.6 | 27 | 4 | 0.26743 | 0 | 0 | 5.713 | 102.4 | 72.8 |
| 998 | Героев пр. д.29/3 | 31.6 | 27 | 4 | 0.41254 | 0 | 0 | 8.813 | 102.2 | 72.6 |
| 999 | Степная ул. д.68 | 31.6 | 27 | 4 | 0.83593 | 0 | 0.05305108 | 28.771 | 103.4 | 72.7 |
| 1000 | Трнавская ул. д.25 | 31.6 | 15 | 4 | 0.33556 | 0 | 0 | 8.515 | 103.4 | 72.2 |
| 1001 | Трнавская ул. д.23 | 31.6 | 36 | 4 | 0.36367 | 0 | 0 | 9.791 | 101.7 | 72.5 |
| 1002 | Трнавская ул. д.21 | 31.6 | 36 | 4 | 0.40352 | 0 | 0 | 10.866 | 102.4 | 73 |
| 1003 | Трнавская ул. д.19 | 31.6 | 15 | 4 | 0.22803 | 0 | 0 | 6.138 | 102.1 | 72.8 |
| 1004 | Героев пр. д.17 | 31.6 | 15 | 4 | 0.31941 | 0 | 0 | 8.611 | 102.9 | 73.4 |
| 1005 | Героев пр. д.13 | 31.6 | 15 | 4 | 0.15236 | 0 | 0 | 4.108 | 102.8 | 73.3 |
| 1006 | Героев пр. д.3а | 31.6 | 27 | 4 | 0.4961 | 0 | 0 | 13.373 | 101.2 | 72.1 |
| 1007 | Героев пр. д.15 | 31.6 | 4.8 | 4 | 0.17126 | 0 | 0 | 4.619 | 102 | 72.8 |
| 1008 | Трнавская ул. д.29а | 31.6 | 15 | 4 | 0.38527 | 0 | 0 | 10.388 | 102.6 | 73.2 |
| 1009 | Трнавская ул. д.29 | 31.6 | 15 | 4 | 0.92179 | 0 | 0 | 24.811 | 101.7 | 72.5 |
| 1010 | Трнавская ул. д.33 | 31.6 | 15 | 4 | 0.32122 | 0 | 0 | 8.497 | 102.9 | 72.9 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | Трнавская ул. д.27а | 31.6 | 27 | 4 | 0.15378 | 0 | 0 | 4.067 | 102 | 72.3 |
| 1012 | Трнавская ул. д.27 | 31.6 | 27 | 4 | 0.15381 | 0 | 0 | 4.068 | 102.3 | 72.5 |
| 1013 | Трнавская ул. д.35 | 31.6 | 15 | 4 | 0.30941 | 0 | 0 | 8.184 | 103.2 | 73.1 |
| 1014 | Бульвар Роз ул. д.12 | 31.6 | 15 | 4 | 0.23071 | 0 | 0 | 6.105 | 103.2 | 73.2 |
| 1015 | Трнавская ул. д.31а | 31.6 | 15 | 4 | 0.1854 | 0 | 0 | 4.905 | 102.1 | 72.4 |
| 1016 | Трнавская ул. д.31 | 31.6 | 27 | 4 | 0.1357967 | 0 | 0 | 3.592 | 101.1 | 71.6 |
| 1017 | Трнавская ул. д.31 | 31.6 | 27 | 4 | 0.1357967 | 0 | 0 | 3.592 | 101.2 | 71.7 |
| 1018 | Трнавская ул. д.31 | 31.6 | 27 | 4 | 0.1357967 | 0 | 0 | 3.592 | 101.4 | 71.8 |
| 1019 | Трнавская ул. д.49А | 31.6 | 15 | 4 | 0.04091 | 0 | 0 | 1.082 | 101.9 | 72.2 |
| 1020 | Трнавская ул. д.43 | 31.6 | 15 | 4 | 0.23268 | 0 | 0 | 6.151 | 102.4 | 72.6 |
| 1021 | Трнавская ул. д.49а | 31.6 | 15 | 4 | 0.40843 | 0 | 0 | 10.802 | 102 | 72.2 |
| 1022 | Героев пр. д.9 | 31.6 | 15 | 4 | 0.23054 | 0 | 0 | 6.213 | 98.9 | 70.4 |
| 1023 | Героев пр. д.7 | 31.6 | 15 | 4 | 0.23005 | 0 | 0 | 6.201 | 100.9 | 72 |
| 1024 | Героев пр. д.5 | 31.6 | 15 | 4 | 0.31912 | 0 | 0 | 8.606 | 102.5 | 73.1 |
| 1025 | Героев пр. д.3 | 31.6 | 27 | 4 | 0.54813 | 0 | 0 | 14.779 | 102.1 | 72.8 |
| 1026 | Героев пр. д.1 | 31.6 | 27 | 4 | 0.45488 | 0 | 0 | 12.264 | 102 | 72.7 |
| 1027 | Леонова наб. д.53 | 31.6 | 5.4 | 4 | 0.18778 | 0 | 0 | 5.063 | 100.2 | 71.4 |
| 1028 | Леонова наб. д.61 | 31.6 | 27 | 4 | 0.95464 | 0 | 0 | 25.23 | 101.6 | 72 |
| 1029 | Леонова наб. д.60 | 31.6 | 27 | 4 | 0.15257 | 0 | 0 | 5.377 | 101.7 | 72 |
| 1030 | Леонова наб. д.62 | 31.6 | 15 | 4 | 0.21755 | 0 | 0 | 5.755 | 102.2 | 72.4 |
| 1031 | Леонова наб. д.63/А | 31.6 | 5.4 | 4 | 0.06081 | 0 | 0 | 1.608 | 90.3 | 63.6 |
| 1032 | Леонова наб. д.58 | 31.6 | 33.5 | 4 | 0.36182 | 0 | 0 | 9.755 | 101.9 | 72.7 |
| 1033 | Леонова наб. д.57 | 31.6 | 33.5 | 4 | 0.35063 | 0 | 0 | 9.45 | 101.8 | 72.6 |
| 1034 | Леонова наб. д.53 | 32.6 | 5.4 | 5 | 0.262 | 0.68 | 0 | 3.123 | 86.3 | 48.5 |
| 1035 | Леонова наб. д.63 | 31.6 | 27 | 4 | 0.77383 | 0 | 0 | 20.463 | 102 | 72.2 |
| 1036 | Леонова наб. д.64 | 31.6 | 15 | 4 | 0.25606 | 0 | 0 | 6.774 | 101.9 | 72.2 |
| 1037 | Героев пр. д.20 | 29.9 | 15 | 4 | 0.23196 | 0 | 0 | 5.657 | 102.3 | 72.5 |
| 1038 | Героев пр. д.18 | 29.9 | 15 | 4 | 0.20231 | 0 | 0 | 4.936 | 103.1 | 73.2 |
| 1039 | Трнавская ул. д.13 | 29.9 | 15 | 4 | 0.23404 | 0 | 0 | 5.714 | 103.4 | 73.3 |
| 1040 | Трнавская ул. д.15 | 29.9 | 15 | 4 | 0.45097 | 0 | 0 | 11.008 | 103.2 | 73.3 |
| 1041 | Трнавская ул. д.11 | 30 | 15 | 4 | 0.16712 | 0 | 0 | 4.08 | 102.9 | 73 |
| 1042 | Трнавская ул. д.7 | 29.9 | 15 | 4 | 0.30618 | 0 | 0 | 7.474 | 103.1 | 73.2 |
| 1043 | Трнавская ул. д.7а бывший сад | 29.9 | 4.8 | 4 | 0.13621 | 0 | 0 | 3.322 | 101.9 | 72.2 |
| 1044 | Трнавская ул. д.8а | 29.9 | 27 | 4 | 0.14328667 | 0 | 0 | 3.494 | 102.3 | 72.5 |
| 1045 | Трнавская ул. д.8а | 29.9 | 27 | 4 | 0.14328667 | 0 | 0 | 3.494 | 102.5 | 72.7 |
| 1046 | Трнавская ул. д.16А МАО СОШ №1 | 29.9 | 9 | 4 | 0.37915 | 0 | 0 | 9.244 | 102.7 | 72.8 |
| 1047 | Трнавская ул. д.5 | 29.9 | 15 | 4 | 0.61669 | 0 | 0 | 16.626 | 102.9 | 73.4 |
| 1048 | 30 лет Победы ул. д.16 | 29.9 | 15 | 4 | 0.23196 | 0 | 0 | 6.253 | 103 | 73.5 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049 | Трнавская ул. д.1 | 29.9 | 15 | 4 | 0.329 | 0 | 0 | 8.461 | 102.7 | 72 |
| 1050 | 30 лет Победы ул. д.20 | 29.9 | 15 | 4 | 0.35956 | 0 | 0 | 9.687 | 102.2 | 72.9 |
| 1051 | Трнавская ул. д.3 | 29.9 | 15 | 4 | 0.35021 | 0 | 0 | 9.009 | 103.4 | 72.6 |
| 1052 | 30 лет Победы ул. д.18 | 29.9 | 15 | 4 | 0.32063 | 0 | 0 | 8.624 | 101.9 | 72.6 |
| 1053 | 30 лет Победы ул. д.12 | 29.9 | 15 | 4 | 0.17749 | 0 | 0 | 4.778 | 101.5 | 72.3 |
| 1054 | Трнавская ул. д.5а | 29.9 | 5.4 | 4 | 0.19946 | 0 | 0 | 5.367 | 101.3 | 72.1 |
| 1055 | 30 лет Победы ул. д.10 | 29.9 | 15 | 4 | 0.42623 | 0 | 0 | 11.277 | 102.7 | 72.8 |
| 1056 | 30 лет Победы ул. д.6 | 29.9 | 15 | 4 | 0.22513 | 0 | 0 | 5.956 | 102.9 | 72.9 |
| 1057 | 30 лет Победы ул. д.4б | 29.9 | 27 | 4 | 0.4195 | 0 | 0 | 11.085 | 101.6 | 71.9 |
| 1058 | 30 лет Победы ул. д.8а | 29.9 | 3 | 4 | 0.08289 | 0 | 0 | 2.193 | 101.1 | 71.6 |
| 1059 | 30 лет Победы ул. д.10а | 29.9 | 3 | 4 | 0.08275 | 0 | 0 | 2.19 | 102 | 72.3 |
| 1060 | 30 лет Победы ул. д.4а | 29.9 | 27 | 4 | 0.42082 | 0 | 0 | 11.122 | 102.6 | 72.7 |
| 1061 | 30 лет Победы ул. д.4 | 29.9 | 27 | 4 | 0.41911 | 0 | 0 | 11.075 | 102.3 | 72.4 |
| 1062 | 30 лет Победы ул. д.6а | 29.9 | 8 | 4 | 0.13628 | 0 | 0 | 3.603 | 100.8 | 71.3 |
| 1063 | Леонова наб. д.48 | 29.9 | 27 | 4 | 0.33421 | 0 | 0 | 8.832 | 101.7 | 72 |
| 1064 | Леонова наб. д.50 | 29.9 | 27 | 4 | 0.33421 | 0 | 0 | 8.832 | 101.4 | 71.8 |
| 1065 | Леонова наб. д.49 | 29.9 | 27 | 4 | 0.33421 | 0 | 0 | 8.831 | 101.4 | 71.8 |
| 1066 | Леонова наб. д.51а | 29.9 | 15 | 4 | 0.18056 | 0 | 0 | 4.351 | 102.5 | 72.4 |
| 1067 | Героев пр. д.10 | 29.9 | 15 | 4 | 0.80725 | 0 | 0 | 16.914 | 102.7 | 72.5 |
| 1068 | Героев пр. д.8 | 29.9 | 15 | 4 | 0.21547 | 0 | 0 | 5.194 | 102.6 | 72.4 |
| 1069 | Героев пр. д.12 | 29.9 | 15 | 4 | 0.32433 | 0 | 0 | 7.826 | 102.8 | 72.6 |
| 1070 | Героев пр. д.6 | 29.9 | 15 | 4 | 0.24424 | 0 | 0 | 5.892 | 103 | 72.7 |
| 1071 | Героев пр. д.4 | 29.9 | 15 | 4 | 0.23134 | 0 | 0 | 5.582 | 102.9 | 72.7 |
| 1072 | Героев пр. д.2а | 29.9 | 15 | 4 | 0.23183 | 0 | 0 | 5.593 | 102.9 | 72.7 |
| 1073 | Героев пр. д.2 | 29.9 | 27 | 4 | 0.83787 | 0 | 0 | 20.213 | 102.7 | 72.5 |
| 1074 | 30 лет Победы ул. д.8 | 29.9 | 15 | 4 | 0.23069 | 0 | 0 | 6.102 | 102 | 72.2 |
| 1075 | Бульвар Роз ул. д.13 | 32.6 | 27 | 4 | 0.58632 | 0 | 0 | 12.555 | 102 | 72.6 |
| 1076 | Бульвар Роз ул. д.11 | 32.6 | 27 | 4 | 0.53725 | 0 | 0 | 14.386 | 102.3 | 72.8 |
| 1077 | Бульвар Роз ул. д.7 | 32.6 | 27 | 4 | 0.27685 | 0 | 0 | 7.412 | 100.2 | 71.2 |
| 1078 | Бульвар Роз ул. д.9 | 32.6 | 8 | 4 | 0.17653 | 0 | 0 | 4.728 | 100.3 | 71.3 |
| 1079 | Трнавская ул. д.55 | 32.6 | 15 | 4 | 0.20734 | 0 | 0 | 5.557 | 103.2 | 73.5 |
| 1080 | Трнавская ул. д.61 | 32.6 | 15 | 4 | 0.28778 | 0 | 0 | 7.713 | 102.5 | 73 |
| 1081 | Трнавская ул. д.63 | 32.6 | 27 | 4 | 0.41529 | 0 | 0 | 11.13 | 103.2 | 73.5 |
| 1082 | Трнавская ул. д.57 | 32.6 | 27 | 4 | 0.24877 | 0 | 0 | 9.035 | 102.9 | 73.7 |
| 1083 | Трнавская ул. д.67 | 32.6 | 15 | 4 | 0.30967 | 0 | 0 | 8.435 | 103.1 | 73.8 |
| 1084 | Трнавская ул. д.75 | 32.6 | 27 | 4 | 0.53841 | 0 | 0 | 14.65 | 102.9 | 73.7 |
| 1085 | Трнавская ул. д.63а | 32.6 | 15 | 4 | 0.56598 | 0 | 0 | 15.162 | 102.7 | 73.1 |
| 1086 | Трнавская ул. д.65 | 32.6 | 27 | 4 | 0.54445 | 0 | 0 | 14.803 | 102 | 72.9 |
| 1087 | Трнавская ул. д.65а | 32.6 | 5.4 | 4 | 0.04351 | 0 | 0 | 1.183 | 101 | 72.2 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1088 | Трнавская ул. д.69 | 32.6 | 8.3 | 4 | 0.18139 | 0 | 0 | 4.939 | 102.3 | 73.2 |
| 1089 | Трнавская ул. д.73 | 32.6 | 27 | 4 | 0.79958 | 0 | 0 | 21.757 | 103.1 | 73.8 |
| 1090 | Трнавская ул. д.77 | 32.6 | 27 | 4 | 0.23096 | 0 | 0 | 6.28 | 101.8 | 72.8 |
| 1091 | Трнавская ул. д.79 | 32.6 | 27 | 4 | 0.23096 | 0 | 0 | 6.28 | 101.7 | 72.8 |
| 1092 | Леонова наб. д.74 | 32.6 | 5.4 | 4 | 0.05363 | 0 | 0 | 1.458 | 100.7 | 72 |
| 1093 | Леонова наб. д.78 | 32.6 | 24.3 | 4 | 0.60602 | 0 | 0 | 16.421 | 101.8 | 72.7 |
| 1094 | Леонова наб. д.69А | 32.6 | 5.4 | 4 | 0.09514 | 0 | 0 | 2.578 | 95.4 | 68 |
| 1095 | Леонова наб. д.73 | 32.6 | 27 | 4 | 0.80627 | 0 | 0 | 21.856 | 102.3 | 73.1 |
| 1096 | Леонова наб. д.75 | 32.6 | 27 | 4 | 0.41582 | 0 | 0 | 11.273 | 102.3 | 73.1 |
| 1097 | Леонова наб. д.72 | 32.6 | 27 | 4 | 0.68133 | 0 | 0 | 18.481 | 102.4 | 73.2 |
| 1098 | Леонова наб. д.76 | 32.6 | 27 | 4 | 0.67508 | 0 | 0 | 18.306 | 101.8 | 72.7 |
| 1099 | Леонова наб. д.80 | 32.6 | 27 | 4 | 0.195 | 0 | 0 | 5.288 | 99.8 | 71.3 |
| 1100 | Леонова наб. д.67б | 32.6 | 9 | 4 | 0.14503 | 0 | 0 | 3.87 | 100.9 | 71.7 |
| 1101 | Леонова наб. д.67а | 32.6 | 27 | 4 | 0.54404 | 0 | 0 | 14.52 | 101.6 | 72.2 |
| 1102 | Леонова наб. д.66а | 32.6 | 27 | 4 | 0.26805 | 0 | 0 | 7.164 | 102.1 | 72.6 |
| 1103 | Бульвар Роз ул. д.3 | 32.6 | 15 | 4 | 0.22609 | 0 | 0 | 6.044 | 102 | 72.5 |
| 1104 | Бульвар Роз ул. д.5а | 32.6 | 9.6 | 4 | 0.30415 | 0 | 0 | 8.116 | 101 | 71.7 |
| 1105 | Бульвар Роз ул. д.1 | 32.6 | 27 | 4 | 0.2879 | 0 | 0 | 7.694 | 98.7 | 70 |
| 1106 | Леонова наб. д.66 | 32.6 | 27 | 4 | 0.80928 | 0 | 0 | 21.631 | 102.1 | 72.6 |
| 1107 | Героев пр. д.29/1 | 31.6 | 5.4 | 4 | 0.17788 | 0 | 0 | 3.803 | 102.4 | 72.8 |
| 1108 | Трнавская ул. д.30 | 31.6 | 5.4 | 4 | 0.18059 | 0 | 0 | 3.907 | 102.3 | 73 |
| 1109 | Трнавская ул. д.38 | 30 | 8 | 4 | 0.82635 | 0 | 0 | 17.671 | 102.9 | 73.2 |
| 1110 | Степная ул. д.29 | 31.6 | 5.4 | 4 | 0.18372 | 0 | 0 | 3.883 | 101.9 | 72.1 |
| 1111 | Степная ул. д.31г | 31.6 | 27 | 4 | 0.16106 | 0 | 0 | 3.404 | 102.6 | 72.7 |
| 1112 | Степная ул. д.31б | 31.6 | 27 | 4 | 0.23206 | 0 | 0 | 4.904 | 102.8 | 72.8 |
| 1113 | Степная ул. д.31а | 31.6 | 27 | 4 | 0.09805 | 0 | 0 | 2.072 | 102.7 | 72.7 |
| 1114 | Степная ул. д.31в | 31.6 | 27 | 4 | 0.16082 | 0 | 0 | 3.399 | 102.6 | 72.7 |
| 1115 | Степная ул. д.27/4 | 31.6 | 27 | 4 | 0.43454 | 0 | 0 | 9.185 | 102.9 | 72.9 |
| 1116 | Степная ул. д.27/5 | 31.6 | 27 | 4 | 0.42948 | 0 | 0 | 9.075 | 102.7 | 72.7 |
| 1117 | Степная ул. д.27/6 | 31.6 | 27 | 4 | 0.54677 | 0 | 0 | 11.552 | 102.4 | 72.5 |
| 1118 | Степная ул. д.27/7 | 31.6 | 27 | 4 | 0.63862 | 0 | 0 | 13.492 | 101.8 | 72 |
| 1119 | Степная ул. д.66 | 31.6 | 5.4 | 28 | 0.36 | 0.18 | 0.35 | 12.401 | 102.9 | 72.3 |
| 1120 | Трнавская ул. д.36 | 31.6 | 27 | 4 | 0.1897 | 0 | 0 | 3.965 | 102 | 72 |
| 1121 | Леонова наб. д.54/2 | 34.82 | 15 | 4 | 0.04836 | 0 | 0 | 1.221 | 98.2 | 68.3 |
| 1122 | Леонова наб. д.90 | 34.82 | 10 | 28 | 0.09672 | 0 | 0.22018369 | 3.265 | 93.9 | 65.2 |
| 1123 | 30 лет Победы ул. д.1б | 30.6 | 15 | 4 | 0.16175 | 0 | 0 | 4.041 | 101.7 | 72.7 |
| 1124 | 30 лет Победы ул. д.1а | 30.6 | 42 | 4 | 0.37416 | 0 | 0 | 13.552 | 102.2 | 73.1 |
| 1125 | 30 лет Победы ул. д.1 | 30.6 | 42 | 4 | 0.425359 | 0 | 0 | 15.411 | 102.7 | 73.4 |
| 1126 | 30 лет Победы ул. д.9а | 30.6 | 27 | 4 | 0.81361 | 0 | 0 | 20.36 | 103.2 | 73.9 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1127 | 30 лет Победы ул. д.3 | 30.6 | 27 | 4 | 0.2879 | 0 | 0 | 7.201 | 102.5 | 73.3 |
| 1128 | 30 лет Победы ул. д.3а | 30.6 | 5.4 | 4 | 0.11806 | 0 | 0 | 2.953 | 101.3 | 72.4 |
| 1129 | 30 лет Победы ул. д.5а | 30.6 | 27 | 4 | 0.2675 | 0 | 0 | 6.691 | 102.6 | 73.4 |
| 1130 | 30 лет Победы ул. д.5б | 30.6 | 15 | 4 | 0.06613 | 0 | 0 | 1.654 | 101.1 | 72.3 |
| 1131 | 30 лет Победы ул. д.5 | 30.6 | 27 | 4 | 0.42228 | 0 | 0 | 10.568 | 103.2 | 73.9 |
| 1132 | 30 лет Победы ул. д.7а | 30.6 | 27 | 4 | 0.27312 | 0 | 0 | 6.835 | 103.2 | 73.8 |
| 1133 | 30 лет Победы ул. д.9б | 30.6 | 5.4 | 4 | 0.15889 | 0 | 0 | 3.979 | 103 | 73.7 |
| 1134 | 30 лет Победы ул. д.7б | 30.6 | 15 | 4 | 0.06705 | 0 | 0 | 1.678 | 100.6 | 71.9 |
| 1135 | 30 лет Победы ул. д.7 | 30.6 | 27 | 4 | 0.40153 | 0 | 0 | 10.046 | 102.8 | 73.6 |
| 1136 | Трнавская ул. д.3а | 30.6 | 11 | 4 | 0.42739 | 0 | 0 | 10.637 | 102.6 | 71.1 |
| 1137 | Трнавская ул. д.1а | 30.6 | 8 | 4 | 0.13653 | 0 | 0 | 3.277 | 98 | 69 |
| 1138 | Трнавская ул. д.3 | 30.6 | 8 | 4 | 0.13837 | 0 | 0 | 3.462 | 102.1 | 73 |
| 1139 | 30 лет Победы ул. д.13 | 30.6 | 27 | 4 | 0.36081 | 0 | 0 | 9.031 | 102.6 | 73.4 |
| 1140 | 30 лет Победы ул. д.9 | 30.6 | 27 | 4 | 0.59353 | 0 | 0 | 14.859 | 103.3 | 73.9 |
| 1141 | 30 лет Победы ул. д.9/1 | 30.6 | 5.4 | 4 | 0.09667 | 0 | 0 | 2.42 | 103 | 73.7 |
| 1142 | Трнавская ул. д.12 | 32.3 | 14 | 4 | 0.5409 | 0 | 0.00246 | 12.8 | 100.9 | 70.7 |
| 1143 | Трнавская ул. д.6 | 30.6 | 37.8 | 4 | 0.44518 | 0 | 0 | 15.465 | 103 | 72.6 |
| 1144 | Трнавская ул. д.8 | 30.6 | 37.8 | 4 | 0.32855 | 0 | 0 | 11.413 | 102.9 | 72.5 |
| 1145 | Трнавская ул. д.4 | 30.6 | 27 | 4 | 0.14318 | 0 | 0 | 3.432 | 103 | 72.6 |
| 1146 | Трнавская ул. д.2 | 30.6 | 27 | 4 | 0.15724 | 0 | 0 | 3.768 | 102.2 | 72 |
| 1147 | Энергетиков проезд д.2 | 30.6 | 27 | 4 | 0.40971 | 0 | 0 | 9.967 | 102.4 | 72.5 |
| 1148 | 30 лет Победы ул. д.15 | 30.6 | 27 | 4 | 0.41495 | 0 | 0 | 10.096 | 103.1 | 73.1 |
| 1149 | 30 лет Победы ул. д.45 | 30.6 | 27 | 4 | 0.26858 | 0 | 0 | 6.606 | 100.8 | 71.7 |
| 1150 | 30 лет Победы ул. д.21а | 30.6 | 5.4 | 4 | 0.18663 | 0 | 0 | 4.541 | 102 | 72.2 |
| 1151 | 30 лет Победы ул. д.57а | 30.6 | 3 | 4 | 0.0324 | 0 | 0 | 0.831 | 85.7 | 60.4 |
| 1152 | 30 лет Победы ул. д.57 | 30.6 | 27 | 4 | 0.43186 | 0 | 0 | 10.62 | 100.8 | 71.6 |
| 1153 | 30 лет Победы ул. д.55 | 30.6 | 27 | 4 | 0.15547 | 0 | 0 | 3.823 | 101.2 | 71.9 |
| 1154 | 30 лет Победы ул. д.53 | 30.6 | 27 | 4 | 0.41094 | 0 | 0 | 10.11 | 102.1 | 72.6 |
| 1155 | 30 лет Победы ул. д.51 | 30.6 | 27 | 4 | 0.16287 | 0 | 0 | 4.009 | 102.5 | 72.9 |
| 1156 | 30 лет Победы ул. д.47/1а | 30.6 | 15 | 4 | 0.02495 | 0 | 0 | 0.615 | 95.2 | 67.5 |
| 1157 | 30 лет Победы ул. д.47 | 30.6 | 15 | 4 | 0.41404 | 0 | 0 | 10.2 | 102.8 | 73.1 |
| 1158 | 30 лет Победы ул. д.41 | 30.6 | 15 | 4 | 0.40644 | 0 | 0 | 10.011 | 102.2 | 72.7 |
| 1159 | 30 лет Победы ул. д.49 | 30.6 | 5.4 | 4 | 0.19205 | 0 | 0 | 4.73 | 101.7 | 72.4 |
| 1160 | 30 лет Победы ул. д.43 | 30.6 | 27 | 4 | 0.27766 | 0 | 0 | 6.835 | 102.7 | 73.1 |
| 1161 | 30 лет Победы ул. д.39 | 30.6 | 27 | 4 | 0.4179 | 0 | 0 | 10.282 | 102.4 | 72.8 |
| 1162 | 30 лет Победы ул. д.39а | 30.6 | 3 | 4 | 0.05289 | 0 | 0 | 1.301 | 102.3 | 72.8 |
| 1163 | 30 лет Победы ул. д.35 | 30.6 | 15 | 4 | 0.41756 | 0 | 0 | 10.153 | 102.2 | 72.4 |
| 1164 | 30 лет Победы ул. д.35а | 30.6 | 5.4 | 4 | 0.07549 | 0 | 0 | 1.835 | 99.6 | 70.5 |
| 1165 | 30 лет Победы ул. д.33 | 30.6 | 27 | 4 | 0.27554 | 0 | 0 | 6.699 | 101.9 | 72.1 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1166 | 30 лет Победы ул. д.31 | 30.6 | 27 | 4 | 0.27876 | 0 | 0 | 6.777 | 100.7 | 71.3 |
| 1167 | 30 лет Победы ул. д.27 | 30.6 | 27 | 4 | 0.27706 | 0 | 0 | 6.738 | 102.7 | 72.7 |
| 1168 | 30 лет Победы ул. д.25 | 30.6 | 27 | 4 | 0.2773 | 0 | 0 | 6.743 | 101.4 | 71.8 |
| 1169 | 30 лет Победы ул. д.29 | 30 | 27 | 4 | 0.4131 | 0 | 0 | 10.048 | 102.9 | 72.9 |
| 1170 | 30 лет Победы ул. д.37 | 30.6 | 27 | 4 | 0.4282 | 0 | 0 | 10.533 | 102.2 | 72.7 |
| 1171 | 30 лет Победы ул. д.21 | 30.6 | 27 | 4 | 0.27094 | 0 | 0 | 6.59 | 102.6 | 72.7 |
| 1172 | 30 лет Победы ул. д.23 | 30.6 | 27 | 4 | 0.4144 | 0 | 0 | 10.079 | 102.2 | 72.4 |
| 1173 | 30 лет Победы ул. д.19 | 30.6 | 27 | 4 | 0.42732 | 0 | 0 | 10.393 | 102.1 | 72.3 |
| 1174 | Энергетиков проезд д.4 | 30.6 | 27 | 4 | 0.27546 | 0 | 0 | 6.7 | 101.2 | 71.7 |
| 1175 | 30 лет Победы ул. д.26 | 30.6 | 42 | 4 | 0.42514 | 0 | 0 | 14.935 | 103.2 | 73 |
| 1176 | 30 лет Победы ул. д.28 | 30.6 | 42 | 4 | 0.42378 | 0 | 0 | 14.889 | 103.3 | 73.1 |
| 1177 | 30 лет Победы ул. д.30 | 30.6 | 42 | 4 | 0.42378 | 0 | 0 | 14.889 | 103.3 | 73.1 |
| 1178 | Степная ул. д.5 | 30.6 | 27 | 4 | 0.68602 | 0 | 0 | 16.627 | 102.6 | 72.6 |
| 1179 | 30 лет Победы ул. д.24 | 30.6 | 5 | 4 | 0.40824 | 0 | 0 | 9.9 | 102.8 | 72.8 |
| 1180 | Степная ул. д.7 | 30.6 | 15 | 4 | 0.2342 | 0 | 0 | 5.678 | 102.9 | 72.8 |
| 1181 | Степная ул. д.9 | 30.6 | 15 | 4 | 0.43184 | 0 | 0 | 10.426 | 103.2 | 73 |
| 1182 | Степная ул. д.11 | 30.6 | 15 | 4 | 0.22169 | 0 | 0 | 5.353 | 103.3 | 73 |
| 1183 | Энергетиков проезд д.12 | 30.6 | 15 | 4 | 0.39318 | 0 | 0 | 9.492 | 102.7 | 72.6 |
| 1184 | Энергетиков проезд д.8 | 30.6 | 27 | 4 | 0.25647 | 0 | 0 | 5.405 | 102.4 | 72.5 |
| 1185 | Энергетиков проезд д.10 | 30.6 | 27 | 4 | 0.3941 | 0 | 0 | 8.306 | 102.3 | 72.3 |
| 1186 | Энергетиков проезд д.6 | 30.6 | 27 | 4 | 0.7994 | 0 | 0 | 16.836 | 101.9 | 72 |
| 1187 | 30 лет Победы ул. д.22 | 30.6 | 27 | 4 | 0.7994 | 0 | 0 | 19.366 | 102 | 72.2 |
| 1188 | Степная ул. д.13 | 30.6 | 15 | 4 | 0.22169 | 0 | 0 | 5.352 | 103.1 | 72.9 |
| 1189 | Степная ул. д.15 | 30.6 | 15 | 4 | 0.23134 | 0 | 0 | 5.584 | 102.7 | 72.6 |
| 1190 | Степная ул. д.17 | 30.6 | 15 | 4 | 0.2342 | 0 | 0 | 4.918 | 102.1 | 72.1 |
| 1191 | Степная ул. д.19 | 30.6 | 27 | 4 | 0.37498 | 0 | 0 | 7.873 | 102.5 | 72.4 |
| 1192 | Героев пр. д.30 | 30.6 | 15 | 4 | 0.22169 | 0 | 0 | 4.655 | 98.8 | 69.7 |
| 1193 | Героев пр. д.28 | 30.6 | 27 | 4 | 0.2342 | 0 | 0 | 4.917 | 101.9 | 72 |
| 1194 | Энергетиков проезд д.20 | 30.6 | 27 | 4 | 0.41783 | 0 | 0 | 8.771 | 101.9 | 72 |
| 1195 | Энергетиков проезд д.18 | 30.6 | 15 | 4 | 0.23395 | 0 | 0 | 4.91 | 102.5 | 72.4 |
| 1196 | Энергетиков проезд д.22а | 30.6 | 5.4 | 4 | 0.26125 | 0 | 0 | 5.479 | 100.6 | 71 |
| 1197 | Энергетиков проезд д.22 | 30.6 | 27 | 4 | 0.43463 | 0 | 0 | 9.121 | 101.4 | 71.6 |
| 1198 | Энергетиков проезд д.14 | 30.6 | 27 | 4 | 0.68602 | 0 | 0 | 14.393 | 102.1 | 72.1 |
| 1199 | Героев пр. д.22 | 30.6 | 27 | 4 | 0.62942 | 0 | 0 | 13.213 | 101.4 | 71.6 |
| 1200 | Энергетиков проезд д.24 | 30.6 | 27 | 4 | 0.68602 | 0 | 0 | 14.396 | 101.1 | 71.4 |
| 1201 | Энергетиков проезд д.10а | 30.6 | 5.4 | 4 | 0.20072 | 0 | 0 | 4.211 | 102 | 72 |
| 1202 | 30 лет Победы ул. д.41а | 30.6 | 8 | 28 | 0.27977 | 0 | 0.04135 | 6.654 | 100.8 | 70.8 |
| 1203 | Степная ул. д.2 | 30.6 | 11 | 4 | 0.23 | 0.23 | 0 | 5.402 | 101.9 | 71.8 |
| 1204 | Шевченко ул. д.97А | 29.5 | 15 | 4 | 0.23197 | 0 | 0 | 5.413 | 100.9 | 73.8 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1205 | Редкова ул. д.50 | 25.8 | 6 | 28 | 0.2389 | 0 | 0.02055 | 5.137 | 100.2 | 68.2 |
| 1206 | Академика Жук ул. д.65 | 29.6 | 7.3 | 4 | 0.0608 | 0 | 0 | 2.086 | 101.2 | 70.9 |
| 1207 | Академика Жук ул. д.68 | 29.6 | 15 | 4 | 0.27192 | 0 | 0 | 9.323 | 99.9 | 70 |
| 1208 | Академика Жук ул. д.68 | 29.6 | 3.9 | 4 | 0.05155 | 0 | 0 | 1.769 | 98.2 | 68.8 |
| 1209 | Академика Жук ул. д.64 | 29.6 | 4 | 4 | 0.04817 | 0 | 0 | 1.653 | 98.4 | 68.9 |
| 1210 | Академика Жук ул. д.64 | 29.6 | 12 | 4 | 0.24375 | 0 | 0 | 8.363 | 100.8 | 70.7 |
| 1211 | Академика Жук ул. д.64 | 29.6 | 12.9 | 4 | 0.29151 | 0.07172 | 0 | 10.004 | 101.8 | 71.4 |
| 1212 | Академика Жук ул. д.64 | 29.6 | 3 | 4 | 0.0072 | 0 | 0 | 0.198 | 97.8 | 68.5 |
| 1213 | Академика Жук ул. д.64 | 29.6 | 3 | 4 | 0.00994 | 0 | 0 | 0.273 | 92.2 | 64.4 |
| 1214 | Комсомольская ул. д.47б | 29.6 | 4 | 4 | 0.16538 | 0 | 0.02 | 5.658 | 101.5 | 71.1 |
| 1215 | Свердлова ул. д.5 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.06932 | 0 | 0 | 0 |
| 1216 | Свердлова ул. д.3 | 25.8 | 33 | 26 | 0 | 0 | 0.05178 | 0 | 0 | 0 |
| 1217 | Свердлова ул. д.5а | 25.8 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.01879 | 0 | 0 | 0 |
| 1218 | 60 лет СССР ул. д.32 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0933266 | 0 | 0 | 0 |
| 1219 | 60 лет СССР ул. д.31 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0865591 | 0 | 0 | 0 |
| 1220 | 60 лет СССР ул. д.28 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.1075 | 0 | 0 | 0 |
| 1221 | 60 лет СССР ул. д.29 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.1971667 | 0 | 0 | 0 |
| 1222 | 60 лет СССР ул. д.30 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.07562 | 0 | 0 | 0 |
| 1223 | Октябрьская ул. д.40 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0368333 | 0 | 0 | 0 |
| 1224 | Свердлова ул. д.17 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0229 | 0 | 0 | 0 |
| 1225 | Свердлова ул. д.25 | 25.8 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.02327 | 0 | 0 | 0 |
| 1226 | Свердлова ул. д.25 | 25.8 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.02327 | 0 | 0 | 0 |
| 1227 | Свердлова ул. д.19 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0927083 | 0 | 0 | 0 |
| 1228 | Свердлова ул. д.21 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.06877 | 0 | 0 | 0 |
| 1229 | Октябрьская ул. д.50 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.06027 | 0 | 0 | 0 |
| 1230 | Свердлова ул. д.27а | 25.8 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.00087366 | 0 | 0 | 0 |
| 1231 | Свердлова ул. д.27 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.02337491 | 0 | 0 | 0 |
| 1232 | Свердлова ул. д.29 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.11363636 | 0 | 0 | 0 |
| 1233 | Свердлова ул. д.31 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.1341111 | 0 | 0 | 0 |
| 1234 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.58 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0594892 | 0 | 0 | 0 |
| 1235 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.56 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.11454545 | 0 | 0 | 0 |
| 1236 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.54 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0342361 | 0 | 0 | 0 |
| 1237 | Свердлова ул. д.15 | 25.8 | 33 | 26 | 0 | 0 | 0.03991263 | 0 | 0 | 0 |
| 1238 | Свердлова ул. д.13 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0715694 | 0 | 0 | 0 |
| 1239 | Октябрьская ул. д.42 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.06986 | 0 | 0 | 0 |
| 1240 | Свердлова ул. д.9 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0530833 | 0 | 0 | 0 |
| 1241 | Ленина ул. д.58 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.15409091 | 0 | 0 | 0 |
| 1242 | Свердлова ул. д.56 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.13002906 | 0 | 0 | 0 |
| 1243 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.53 | 25.8 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0384409 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1244 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.51 | 25.8 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0372639 | 0 | 0 | 0 |
| 1245 | Бр.Захаровых ул. д.14а | 25.8 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.00175909 | 0 | 0 | 0 |
| 1246 | Ленина ул. д.48 | 25.8 | 5.8 | 26 | 0 | 0 | 0.02818182 | 0 | 0 | 0 |
| 1247 | Ленина ул. д.50 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.09288 | 0 | 0 | 0 |
| 1248 | Ленина ул. д.52 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0535139 | 0 | 0 | 0 |
| 1249 | Ленина ул. д.56 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.05541936 | 0 | 0 | 0 |
| 1250 | Ленина ул. д.54 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.17909091 | 0 | 0 | 0 |
| 1251 | Бр.Захаровых ул. д.16 | 25.8 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0835139 | 0 | 0 | 0 |
| 1252 | Бр.Захаровых ул. д.14 | 25.8 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0186389 | 0 | 0 | 0 |
| 1253 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.55 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.20272727 | 0 | 0 | 0 |
| 1254 | Свердлова ул. д.43 | 25.8 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04603 | 0 | 0 | 0 |
| 1255 | Свердлова ул. д.45 | 25.8 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0239583 | 0 | 0 | 0 |
| 1256 | Свердлова ул. д.47 | 25.8 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0289852 | 0 | 0 | 0 |
| 1257 | Ленина ул. д.60 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.23999 | 0 | 0 | 0 |
| 1258 | Факел Социализма ул. д.4 | 25.8 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0403091 | 0 | 0 | 0 |
| 1259 | Факел Социализма ул. д.2 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.02563 | 0 | 0 | 0 |
| 1260 | Факел Социализма ул. д.2а | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.15342273 | 0 | 0 | 0 |
| 1261 | Факел Социализма ул. д.4а | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.03654 | 0 | 0 | 0 |
| 1262 | Свердлова ул. д.54 | 25.8 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.104953 | 0 | 0 | 0 |
| 1263 | Чапаева ул. д.107 | 25.8 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.01379032 | 0 | 0 | 0 |
| 1264 | Чапаева ул. д.103 | 25.8 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.00138441 | 0 | 0 | 0 |
| 1265 | Чапаева ул. д.107а | 25.8 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00954545 | 0 | 0 | 0 |
| 1266 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.38 | 27.3 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.01917 | 0 | 0 | 0 |
| 1267 | 20 лет ВЛКСМ пл. д.2 | 29.1 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.01148611 | 0 | 0 | 0 |
| 1268 | 20 лет ВЛКСМ пл. д.3 | 29.1 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.00975 | 0 | 0 | 0 |
| 1269 | Коммунистическая ул. д.121/5 | 29.1 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.00376344 | 0 | 0 | 0 |
| 1270 | Харьковская ул. д.30 | 29.1 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 |
| 1271 | Харьковская ул. д.34 | 29.1 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.04986 | 0 | 0 | 0 |
| 1272 | Харьковская ул. д.32 | 29.1 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0348889 | 0 | 0 | 0 |
| 1273 | Харьковская ул. д.36 | 29.1 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.05781 | 0 | 0 | 0 |
| 1274 | Рабочая ул. д.51 | 28.7 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0524306 | 0 | 0 | 0 |
| 1275 | Рабочая ул. д.33 | 28.7 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.0067222 | 0 | 0 | 0 |
| 1276 | Рабочая ул. д.41 | 28.7 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.12545455 | 0 | 0 | 0 |
| 1277 | Рабочая ул. д.43 | 28.7 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.0796 | 0 | 0 | 0 |
| 1278 | Рабочая ул. д.61 | 28.7 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.19825 | 0 | 0 | 0 |
| 1279 | Рабочая ул. д.55 | 28.7 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0254543 | 0 | 0 | 0 |
| 1280 | Рабочая ул. д.59 | 28.7 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0489722 | 0 | 0 | 0 |
| 1281 | Рабочая ул. д.53 | 28.7 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 |
| 1282 | Академика Жук ул. д.64 | 29.6 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0.05798 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1283 | Академика Жук ул. д.64 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.00812 | 0 | 0 | 0 |
| 1284 | Академика Жук ул. д.65 | 29.6 | 7.3 | 26 | 0 | 0 | 0.00685 | 0 | 0 | 0 |
| 1285 | Академика Жук ул. д.66 | 29.6 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0.02746416 | 0 | 0 | 0 |
| 1286 | Академика Жук ул. д.68 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02111 | 0 | 0 | 0 |
| 1287 | Академика Жук ул. д.68 | 29.6 | 3.9 | 26 | 0 | 0 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 |
| 1288 | Академика Жук ул. д.64 | 29.6 | 12.9 | 26 | 0 | 0 | 0.10404 | 0 | 0 | 0 |
| 1289 | Пролетарская ул. д.3 | 27.3 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.06626344 | 0 | 0 | 0 |
| 1290 | Пролетарская ул. д.2 | 27.3 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.08043011 | 0 | 0 | 0 |
| 1291 | Пролетарская ул. д.4 | 27.3 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.05326613 | 0 | 0 | 0 |
| 1292 | Факел Социализма ул. д.15 | 27.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02686111 | 0 | 0 | 0 |
| 1293 | Ленина ул. д.82 | 27.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02713038 | 0 | 0 | 0 |
| 1294 | Ленина ул. д.84 | 27.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.15116935 | 0 | 0 | 0 |
| 1295 | Ленина ул. д.86 | 27.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04556 | 0 | 0 | 0 |
| 1296 | Ленина ул. д.88 | 27.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.01918683 | 0 | 0 | 0 |
| 1297 | Ленина ул. д.78 | 27.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.01626057 | 0 | 0 | 0 |
| 1298 | Ленина ул. д.80 | 27.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.34604091 | 0 | 0 | 0 |
| 1299 | Ленина ул. д.92 | 27.9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.00153225 | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | Ленина ул. д.90 | 27.9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0219 | 0 | 0 | 0 |
| 1301 | Чапаева ул. д.133 | 25.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.06438 | 0 | 0 | 0 |
| 1302 | Чапаева ул. д.131 | 25.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.06935 | 0 | 0 | 0 |
| 1303 | Чапаева ул. д.129 | 25.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.07068 | 0 | 0 | 0 |
| 1304 | Чапаева ул. д.127 | 25.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.06877 | 0 | 0 | 0 |
| 1305 | Пионерская ул. д.1а | 25.5 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.05130909 | 0 | 0 | 0 |
| 1306 | Пионерская ул. д.1 | 25.5 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0.03973 | 0 | 0 | 0 |
| 1307 | Чапаева ул. д.119 | 25.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03973118 | 0 | 0 | 0 |
| 1308 | Чапаева ул. д.121 | 25.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03856944 | 0 | 0 | 0 |
| 1309 | Чапаева ул. д.123 | 25.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.06819545 | 0 | 0 | 0 |
| 1310 | Чапаева ул. д.125 | 25.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03049283 | 0 | 0 | 0 |
| 1311 | Чапаева ул. д.117 | 25.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04274 | 0 | 0 | 0 |
| 1312 | Чапаева ул. д.111 | 25.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03151 | 0 | 0 | 0 |
| 1313 | Чапаева ул. д.116в | 25.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03922715 | 0 | 0 | 0 |
| 1314 | Чапаева ул. д.116б | 25.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03380556 | 0 | 0 | 0 |
| 1315 | Чапаева ул. д.116г | 25.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03184722 | 0 | 0 | 0 |
| 1316 | Чапаева ул. д.116а | 25.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04785663 | 0 | 0 | 0 |
| 1317 | Ленина ул. д.105 | 29.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.02241622 | 0 | 0 | 0 |
| 1318 | Ленина ул. д.103 | 29.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.03694893 | 0 | 0 | 0 |
| 1319 | Ленина ул. д.101 | 29.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.01667338 | 0 | 0 | 0 |
| 1320 | Ленина ул. д.107 | 29.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.098495 | 0 | 0 | 0 |
| 1321 | Комсомольская ул. д.35 | 29.6 | 15 | 28 | 0.32595 | 0 | 0.0518078 | 8.545 | 102.9 | 72.3 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322 | Ленина ул. д.97 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02572 | 0 | 0 | 0 |
| 1323 | Ленина ул. д.95 | 29.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.15277727 | 0 | 0 | 0 |
| 1324 | Ленина ул. д.103а | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.01688952 | 0 | 0 | 0 |
| 1325 | Ленина ул. д.105а | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02991263 | 0 | 0 | 0 |
| 1326 | Ленина ул. д.99а | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03542339 | 0 | 0 | 0 |
| 1327 | Ленина ул. д.91 | 29.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.09108636 | 0 | 0 | 0 |
| 1328 | Ленина ул. д.93 | 29.6 | 2.7 | 26 | 0 | 0 | 0.04837727 | 0 | 0 | 0 |
| 1329 | Ленина ул. д.97а | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0420094 | 0 | 0 | 0 |
| 1330 | Ленина ул. д.93а | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0268563 | 0 | 0 | 0 |
| 1331 | Факел Социализма ул. д.17 | 29.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.037748 | 0 | 0 | 0 |
| 1332 | Факел Социализма ул. д.13 | 27.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02269713 | 0 | 0 | 0 |
| 1333 | Комсомольская ул. д.51 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.040077 | 0 | 0 | 0 |
| 1334 | Факел Социализма ул. д.29 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03625 | 0 | 0 | 0 |
| 1335 | Факел Социализма ул. д.19а | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.071996 | 0 | 0 | 0 |
| 1336 | Факел Социализма ул. д.19 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0359879 | 0 | 0 | 0 |
| 1337 | Факел Социализма ул. д.23 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0687 | 0 | 0 | 0 |
| 1338 | Факел Социализма ул. д.21 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.00462727 | 0 | 0 | 0 |
| 1339 | Факел Социализма ул. д.31 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.08108871 | 0 | 0 | 0 |
| 1340 | Факел Социализма ул. д.25 | 29.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.03638 | 0 | 0 | 0 |
| 1341 | Факел Социализма ул. д.37 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.00989545 | 0 | 0 | 0 |
| 1342 | Факел Социализма ул. д.33 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03159207 | 0 | 0 | 0 |
| 1343 | Факел Социализма ул. д.35 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0513172 | 0 | 0 | 0 |
| 1344 | Комсомольская ул. д.47а | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03988 | 0 | 0 | 0 |
| 1345 | Комсомольская ул. д.49 | 29.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.046188 | 0 | 0 | 0 |
| 1346 | Комсомольская ул. д.39 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.12527727 | 0 | 0 | 0 |
| 1347 | Комсомольская ул. д.41 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.08318636 | 0 | 0 | 0 |
| 1348 | Комсомольская ул. д.43 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03862903 | 0 | 0 | 0 |
| 1349 | Комсомольская ул. д.49а | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.01961 | 0 | 0 | 0 |
| 1350 | Комсомольская ул. д.47 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04200269 | 0 | 0 | 0 |
| 1351 | Комсомольская ул. д.47/1 | 29.6 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.04247 | 0 | 0 | 0 |
| 1352 | Комсомольская ул. д.45 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.05069444 | 0 | 0 | 0 |
| 1353 | Комсомольская ул. д.37 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02598118 | 0 | 0 | 0 |
| 1354 | Гагарина ул. д.77 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02496976 | 0 | 0 | 0 |
| 1355 | Гагарина ул. д.79 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02653674 | 0 | 0 | 0 |
| 1356 | Гагарина ул. д.71 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03447 | 0 | 0 | 0 |
| 1357 | Гагарина ул. д.73 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03479 | 0 | 0 | 0 |
| 1358 | Гагарина ул. д.75 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.01247298 | 0 | 0 | 0 |
| 1359 | Бр.Захаровых ул. д.140 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04527778 | 0 | 0 | 0 |
| 1360 | Бр.Захаровых ул. д.142 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.07928763 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | Бр.Захаровых ул. д.152 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03317727 | 0 | 0 | 0 |
| 1362 | Бр.Захаровых ул. д.154 | 29.6 | 42 | 26 | 0 | 0 | 0.01195455 | 0 | 0 | 0 |
| 1363 | Бр.Захаровых ул. д.146 | 29.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0498333 | 0 | 0 | 0 |
| 1364 | Бр.Захаровых ул. д.148 | 29.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.01868182 | 0 | 0 | 0 |
| 1365 | Гагарина ул. д.38 | 29.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0338056 | 0 | 0 | 0 |
| 1366 | Бр.Захаровых ул. д.150 | 29.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0279444 | 0 | 0 | 0 |
| 1367 | Гагарина ул. д.40а | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.08016801 | 0 | 0 | 0 |
| 1368 | Гагарина ул. д.44А | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02708333 | 0 | 0 | 0 |
| 1369 | Гагарина ул. д.40а | 29.6 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.00098566 | 0 | 0 | 0 |
| 1370 | Факел Социализма ул. д.16 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.035136 | 0 | 0 | 0 |
| 1371 | Факел Социализма ул. д.18 | 29.6 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0.04516801 | 0 | 0 | 0 |
| 1372 | Факел Социализма ул. д.22 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.039607 | 0 | 0 | 0 |
| 1373 | Факел Социализма ул. д.28 | 29.6 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.06056 | 0 | 0 | 0 |
| 1374 | Факел Социализма ул. д.14 | 29.6 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0.09181818 | 0 | 0 | 0 |
| 1375 | Факел Социализма ул. д.14А | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.00017727 | 0 | 0 | 0 |
| 1376 | Факел Социализма ул. д.12 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.20272727 | 0 | 0 | 0 |
| 1377 | Вольская ул. д.75 | 29.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.019399 | 0 | 0 | 0 |
| 1378 | Красноармейская ул. д.15 | 27.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.18385 | 0 | 0 | 0 |
| 1379 | Красноармейская ул. д.21 | 27.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.13070909 | 0 | 0 | 0 |
| 1380 | Красноармейская ул. д.19 | 27.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0396371 | 0 | 0 | 0 |
| 1381 | Красноармейская ул. д.17 | 27.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04875 | 0 | 0 | 0 |
| 1382 | Красноармейская ул. д.13 | 27.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.07173182 | 0 | 0 | 0 |
| 1383 | Красноармейская ул. д.11 | 27.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03479839 | 0 | 0 | 0 |
| 1384 | Красноармейская ул. д.9 | 27.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| 1385 | Красноармейская ул. д.7 | 27.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03543011 | 0 | 0 | 0 |
| 1386 | Комсомольская ул. д.1 | 27.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.04718636 | 0 | 0 | 0 |
| 1387 | Красноармейская ул. д.5 | 27.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.01718 | 0 | 0 | 0 |
| 1388 | Красноармейская ул. д.3 | 27.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| 1389 | Ленина ул. д.104 | 27.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03588396 | 0 | 0 | 0 |
| 1390 | Факел Социализма ул. д.7 | 25.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02862052 | 0 | 0 | 0 |
| 1391 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.9 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0274 | 0 | 0 | 0 |
| 1392 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.10 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.01581317 | 0 | 0 | 0 |
| 1393 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.7 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02139785 | 0 | 0 | 0 |
| 1394 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.8 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03941532 | 0 | 0 | 0 |
| 1395 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.3 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.01227151 | 0 | 0 | 0 |
| 1396 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.4 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.01851479 | 0 | 0 | 0 |
| 1397 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.5 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02862007 | 0 | 0 | 0 |
| 1398 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.6 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02483871 | 0 | 0 | 0 |
| 1399 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.2 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.01475807 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.14 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| 1401 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.13 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02726 | 0 | 0 | 0 |
| 1402 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.17 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.09781 | 0 | 0 | 0 |
| 1403 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.18 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| 1404 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.15 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04356 | 0 | 0 | 0 |
| 1405 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.16 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 |
| 1406 | Менделеева ул. д.9 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02767 | 0 | 0 | 0 |
| 1407 | Менделеева ул. д.10 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02658 | 0 | 0 | 0 |
| 1408 | Менделеева ул. д.5 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02603 | 0 | 0 | 0 |
| 1409 | Менделеева ул. д.6 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02822 | 0 | 0 | 0 |
| 1410 | Менделеева ул. д.7 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02356 | 0 | 0 | 0 |
| 1411 | Менделеева ул. д.11 | 30 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.00120968 | 0 | 0 | 0 |
| 1412 | Менделеева ул. д.8 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02301 | 0 | 0 | 0 |
| 1413 | Менделеева ул. д.1 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02959 | 0 | 0 | 0 |
| 1414 | Менделеева ул. д.2 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03093 | 0 | 0 | 0 |
| 1415 | Менделеева ул. д.3 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02757 | 0 | 0 | 0 |
| 1416 | Менделеева ул. д.4 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02438 | 0 | 0 | 0 |
| 1417 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.20 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.020681 | 0 | 0 | 0 |
| 1418 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.27 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02986 | 0 | 0 | 0 |
| 1419 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.26 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02712 | 0 | 0 | 0 |
| 1420 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.25 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03479 | 0 | 0 | 0 |
| 1421 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.24 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.07340278 | 0 | 0 | 0 |
| 1422 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.23 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.01999328 | 0 | 0 | 0 |
| 1423 | Менделеева ул. д.12 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.01745072 | 0 | 0 | 0 |
| 1424 | Менделеева ул. д.13 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02807124 | 0 | 0 | 0 |
| 1425 | Менделеева ул. д.15 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04332661 | 0 | 0 | 0 |
| 1426 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.28 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.01041667 | 0 | 0 | 0 |
| 1427 | Менделеева ул. д.16 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.01903898 | 0 | 0 | 0 |
| 1428 | Минская ул. д.2 | 30 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0.05695 | 0 | 0 | 0 |
| 1429 | Минская ул. д.4 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0811 | 0 | 0 | 0 |
| 1430 | Леонова наб. д.18 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.05288 | 0 | 0 | 0 |
| 1431 | Леонова наб. д.21 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.06932 | 0 | 0 | 0 |
| 1432 | Леонова наб. д.19 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.05342 | 0 | 0 | 0 |
| 1433 | Леонова наб. д.20 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04438 | 0 | 0 | 0 |
| 1434 | Леонова наб. д.24 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.03315 | 0 | 0 | 0 |
| 1435 | Леонова наб. д.25 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.03534 | 0 | 0 | 0 |
| 1436 | Волжская ул. д.71 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.05808 | 0 | 0 | 0 |
| 1437 | Волжская ул. д.65 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03057124 | 0 | 0 | 0 |
| 1438 | Волжская ул. д.63 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0611 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1439 | Волжская ул. д.59 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.06219 | 0 | 0 | 0 |
| 1440 | Волжская ул. д.61 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.05699 | 0 | 0 | 0 |
| 1441 | Минская ул. д.14 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04973253 | 0 | 0 | 0 |
| 1442 | Минская ул. д.16 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04847446 | 0 | 0 | 0 |
| 1443 | Минская ул. д.12 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.10161818 | 0 | 0 | 0 |
| 1444 | Минская ул. д.8 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.05452957 | 0 | 0 | 0 |
| 1445 | Минская ул. д.10 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04110887 | 0 | 0 | 0 |
| 1446 | Минская ул. д.5 | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.11430909 | 0 | 0 | 0 |
| 1447 | Минская ул. д.7 | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.01945565 | 0 | 0 | 0 |
| 1448 | Леонова наб. д.14 | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02663979 | 0 | 0 | 0 |
| 1449 | Леонова наб. д.15 | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.01770833 | 0 | 0 | 0 |
| 1450 | Комарова ул. д.113 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.07920455 | 0 | 0 | 0 |
| 1451 | Комарова ул. д.111 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.07372273 | 0 | 0 | 0 |
| 1452 | Минская ул. д.17 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02383 | 0 | 0 | 0 |
| 1453 | Минская ул. д.19 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02485215 | 0 | 0 | 0 |
| 1454 | Минская ул. д.15 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0533 | 0 | 0 | 0 |
| 1455 | Минская ул. д.11 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03098611 | 0 | 0 | 0 |
| 1456 | Минская ул. д.13 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02905466 | 0 | 0 | 0 |
| 1457 | Комарова ул. д.109 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.08517727 | 0 | 0 | 0 |
| 1458 | Комарова ул. д.107 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.07073636 | 0 | 0 | 0 |
| 1459 | Комарова ул. д.103 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.05893182 | 0 | 0 | 0 |
| 1460 | Комарова ул. д.105 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.01069892 | 0 | 0 | 0 |
| 1461 | Минская ул. д.31 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.10839545 | 0 | 0 | 0 |
| 1462 | Минская ул. д.33 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04636111 | 0 | 0 | 0 |
| 1463 | Минская ул. д.27 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04202778 | 0 | 0 | 0 |
| 1464 | Минская ул. д.25 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.11522273 | 0 | 0 | 0 |
| 1465 | Минская ул. д.23 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.05262727 | 0 | 0 | 0 |
| 1466 | Минская ул. д.21 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04815455 | 0 | 0 | 0 |
| 1467 | Комарова ул. д.130 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03459677 | 0 | 0 | 0 |
| 1468 | Вокзальная ул. д.5 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.07197273 | 0 | 0 | 0 |
| 1469 | Вокзальная ул. д.8 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.01865 | 0 | 0 | 0 |
| 1470 | Комарова ул. д.146 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.12851818 | 0 | 0 | 0 |
| 1471 | Комарова ул. д.144 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.12287727 | 0 | 0 | 0 |
| 1472 | Комарова ул. д.152 | 29.5 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.05214545 | 0 | 0 | 0 |
| 1473 | Комарова ул. д.151 | 29.5 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.02678 | 0 | 0 | 0 |
| 1474 | Комарова ул. д.150 | 29.5 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.04993182 | 0 | 0 | 0 |
| 1475 | Вокзальная ул. д.6а | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.11157727 | 0 | 0 | 0 |
| 1476 | Вокзальная ул. д.7а | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.2656 | 0 | 0 | 0 |
| 1477 | Вокзальная ул. д.6а | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.13200455 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1478 | Вокзальная ул. д.14 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.10634091 | 0 | 0 | 0 |
| 1479 | Вокзальная ул. д.14а | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 |
| 1480 | Вокзальная ул. д.13 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.173911 | 0 | 0 | 0 |
| 1481 | Вокзальная ул. д.13а | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0266 | 0 | 0 | 0 |
| 1482 | Вокзальная ул. д.17а | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0259 | 0 | 0 | 0 |
| 1483 | Вокзальная ул. д.10 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0273 | 0 | 0 | 0 |
| 1484 | Вокзальная ул. д.11 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 |
| 1485 | Вокзальная ул. д.15 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0522043 | 0 | 0 | 0 |
| 1486 | Вокзальная ул. д.6а | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0300336 | 0 | 0 | 0 |
| 1487 | Вокзальная ул. д.18а | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0176613 | 0 | 0 | 0 |
| 1488 | Вокзальная ул. д.8а | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0287 | 0 | 0 | 0 |
| 1489 | Вокзальная ул. д.18 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0207 | 0 | 0 | 0 |
| 1490 | Вокзальная ул. д.19 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0349395 | 0 | 0 | 0 |
| 1491 | Вокзальная ул. д.10а | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0305 | 0 | 0 | 0 |
| 1492 | Шевченко ул. д.99 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0515694 | 0 | 0 | 0 |
| 1493 | Вокзальная ул. д.71 | 29.5 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.01843182 | 0 | 0 | 0 |
| 1494 | Шевченко ул. д.110 | 29.5 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.165596 | 0 | 0 | 0 |
| 1495 | Шевченко ул. д.112 | 29.5 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0166129 | 0 | 0 | 0 |
| 1496 | Шевченко ул. д.108 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03619624 | 0 | 0 | 0 |
| 1497 | Шевченко ул. д.106 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02413979 | 0 | 0 | 0 |
| 1498 | Шевченко ул. д.102 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04051389 | 0 | 0 | 0 |
| 1499 | Шевченко ул. д.98 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03270833 | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | Шевченко ул. д.100 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03509722 | 0 | 0 | 0 |
| 1501 | Шевченко ул. д.96 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03206944 | 0 | 0 | 0 |
| 1502 | Шевченко ул. д.94 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03581317 | 0 | 0 | 0 |
| 1503 | Шевченко ул. д.104б | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.070692 | 0 | 0 | 0 |
| 1504 | Шевченко ул. д.104 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.232959 | 0 | 0 | 0 |
| 1505 | Шевченко ул. д.104а | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.112221 | 0 | 0 | 0 |
| 1506 | Саратовское шоссе д.15 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 |
| 1507 | Саратовское шоссе д.13 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0207594 | 0 | 0 | 0 |
| 1508 | Шевченко ул. д.114б | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.01785996 | 0 | 0 | 0 |
| 1509 | Саратовское шоссе д.17 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0327151 | 0 | 0 | 0 |
| 1510 | Саратовское шоссе д.21 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0298858 | 0 | 0 | 0 |
| 1511 | Саратовское шоссе д.23 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0179839 | 0 | 0 | 0 |
| 1512 | Саратовское шоссе д.25 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0225134 | 0 | 0 | 0 |
| 1513 | Шевченко ул. д.121 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0195161 | 0 | 0 | 0 |
| 1514 | Шевченко ул. д.120 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0242697 | 0 | 0 | 0 |
| 1515 | Шевченко ул. д.120А | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.165596 | 0 | 0 | 0 |
| 1516 | Шевченко ул. д.122 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.07544 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1517 | Шевченко ул. д.75 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04329 | 0 | 0 | 0 |
| 1518 | Минская ул. д.73 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.07671364 | 0 | 0 | 0 |
| 1519 | Шевченко ул. д.79 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04438 | 0 | 0 | 0 |
| 1520 | Шевченко ул. д.77 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04411 | 0 | 0 | 0 |
| 1521 | Шевченко ул. д.81 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04548 | 0 | 0 | 0 |
| 1522 | Минская ул. д.61 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.32163636 | 0 | 0 | 0 |
| 1523 | Минская ул. д.75 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04550179 | 0 | 0 | 0 |
| 1524 | Минская ул. д.67 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.37701818 | 0 | 0 | 0 |
| 1525 | Комарова ул. д.122а | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03836 | 0 | 0 | 0 |
| 1526 | Минская ул. д.41 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04466 | 0 | 0 | 0 |
| 1527 | Минская ул. д.39 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03945 | 0 | 0 | 0 |
| 1528 | Минская ул. д.45 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.05452 | 0 | 0 | 0 |
| 1529 | Минская ул. д.37 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.05288 | 0 | 0 | 0 |
| 1530 | Минская ул. д.51 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04219 | 0 | 0 | 0 |
| 1531 | Минская ул. д.43 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03534 | 0 | 0 | 0 |
| 1532 | Минская ул. д.55 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03644 | 0 | 0 | 0 |
| 1533 | Минская ул. д.47 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04254 | 0 | 0 | 0 |
| 1534 | Минская ул. д.49 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03316 | 0 | 0 | 0 |
| 1535 | Комарова ул. д.140 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02932 | 0 | 0 | 0 |
| 1536 | Комарова ул. д.142 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04384 | 0 | 0 | 0 |
| 1537 | Комарова ул. д.138 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0263 | 0 | 0 | 0 |
| 1538 | Комарова ул. д.136 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02685 | 0 | 0 | 0 |
| 1539 | Шевченко ул. д.93 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.08767136 | 0 | 0 | 0 |
| 1540 | Шевченко ул. д.95 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.130643 | 0 | 0 | 0 |
| 1541 | Шевченко ул. д.97 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03315188 | 0 | 0 | 0 |
| 1542 | Шевченко ул. д.89 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02823925 | 0 | 0 | 0 |
| 1543 | Шевченко ул. д.87 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02498656 | 0 | 0 | 0 |
| 1544 | Шевченко ул. д.91 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04411 | 0 | 0 | 0 |
| 1545 | Шевченко ул. д.83 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.09464545 | 0 | 0 | 0 |
| 1546 | Шевченко ул. д.85 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.08468182 | 0 | 0 | 0 |
| 1547 | Минская ул. д.57а | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03932796 | 0 | 0 | 0 |
| 1548 | Минская ул. д.57 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04563172 | 0 | 0 | 0 |
| 1549 | Минская ул. д.65А | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0352 | 0 | 0 | 0 |
| 1550 | Шевченко ул. д.97А | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0248656 | 0 | 0 | 0 |
| 1551 | Волжская ул. д.55 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02916891 | 0 | 0 | 0 |
| 1552 | Волжская ул. д.53 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.08119545 | 0 | 0 | 0 |
| 1553 | Волжская ул. д.57 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.05610887 | 0 | 0 | 0 |
| 1554 | Леонова наб. д.26 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03315278 | 0 | 0 | 0 |
| 1555 | Леонова наб. д.27 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02985215 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1556 | Леонова наб. д.28 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.06974091 | 0 | 0 | 0 |
| 1557 | Леонова наб. д.29 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.01504032 | 0 | 0 | 0 |
| 1558 | Леонова наб. д.28а | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0184207 | 0 | 0 | 0 |
| 1559 | Леонова наб. д.27а | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03818548 | 0 | 0 | 0 |
| 1560 | Леонова наб. д.26а | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02114247 | 0 | 0 | 0 |
| 1561 | Леонова наб. д.32 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03791667 | 0 | 0 | 0 |
| 1562 | Леонова наб. д.34 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0241129 | 0 | 0 | 0 |
| 1563 | Леонова наб. д.35 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02497984 | 0 | 0 | 0 |
| 1564 | Леонова наб. д.34а | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03831317 | 0 | 0 | 0 |
| 1565 | Леонова наб. д.37 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.01639785 | 0 | 0 | 0 |
| 1566 | Леонова наб. д.43 | 31.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03637097 | 0 | 0 | 0 |
| 1567 | Леонова наб. д.44 | 31.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04071237 | 0 | 0 | 0 |
| 1568 | Леонова наб. д.42 | 31.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.19413889 | 0 | 0 | 0 |
| 1569 | Заречная ул. д.10 | 31.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.1312 | 0 | 0 | 0 |
| 1570 | Заречная ул. д.8 | 31.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04540323 | 0 | 0 | 0 |
| 1571 | Заречная ул. д.6а | 31.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0293078 | 0 | 0 | 0 |
| 1572 | Заречная ул. д.7 | 31.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.16985455 | 0 | 0 | 0 |
| 1573 | Заречная ул. д.4 | 31.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.23036818 | 0 | 0 | 0 |
| 1574 | Заречная ул. д.6 | 31.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04658 | 0 | 0 | 0 |
| 1575 | Волжская ул. д.1 | 31.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03974462 | 0 | 0 | 0 |
| 1576 | Заречная ул. д.2а | 31.5 | 10 | 28 | 0.15652 | 0 | 0.02404122 | 3.697 | 103.1 | 72.8 |
| 1577 | Заречная ул. д.2 | 31.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03860215 | 0 | 0 | 0 |
| 1578 | Леонова наб. д.2 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03218414 | 0 | 0 | 0 |
| 1579 | Леонова наб. д.5 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03293056 | 0 | 0 | 0 |
| 1580 | Леонова наб. д.1 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0434543 | 0 | 0 | 0 |
| 1581 | Шевченко ул. д.46 | 29.5 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0.07159 | 0 | 0 | 0 |
| 1582 | Шевченко ул. д.42 | 29.5 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.01274 | 0 | 0 | 0 |
| 1583 | Шевченко ул. д.38 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02757 | 0 | 0 | 0 |
| 1584 | Шевченко ул. д.36 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0324126 | 0 | 0 | 0 |
| 1585 | Саратовское шоссе д.27 | 29.5 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.16656364 | 0 | 0 | 0 |
| 1586 | Саратовское шоссе д.29 | 29.5 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 |
| 1587 | Саратовское шоссе д.31 | 29.5 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.15483636 | 0 | 0 | 0 |
| 1588 | Саратовское шоссе д.31а | 29.5 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.05354091 | 0 | 0 | 0 |
| 1589 | Шевченко ул. д.1а | 29.5 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.03425 | 0 | 0 | 0 |
| 1590 | Шевченко ул. д.28 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| 1591 | Шевченко ул. д.26 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 |
| 1592 | Лобачевского ул. д.120 | 29.5 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.08284 | 0 | 0 | 0 |
| 1593 | Лобачевского ул. д.116 | 29.5 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0858602 | 0 | 0 | 0 |
| 1594 | Шевченко ул. д.44 | 29.5 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.237726 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1595 | Шевченко ул. д.21 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.154878 | 0 | 0 | 0 |
| 1596 | Шевченко ул. д.19 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.169728 | 0 | 0 | 0 |
| 1597 | Шевченко ул. д.25 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0249 | 0 | 0 | 0 |
| 1598 | Шевченко ул. д.23 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.08926364 | 0 | 0 | 0 |
| 1599 | Шевченко ул. д.17 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.174499 | 0 | 0 | 0 |
| 1600 | Шевченко ул. д.23а | 29.5 | 15 | 4 | 0.09 | 0 | 0 | 1.867 | 101.6 | 71.4 |
| 1601 | Шевченко ул. д.23а | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.00115 | 0 | 0 | 0 |
| 1602 | Каховская ул. д.43 | 29.5 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.14377016 | 0 | 0 | 0 |
| 1603 | Каховская ул. д.41 | 29.5 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0780914 | 0 | 0 | 0 |
| 1604 | Каховская ул. д.41/1 | 29.5 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.14993952 | 0 | 0 | 0 |
| 1605 | Каховская ул. д.45 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.10211694 | 0 | 0 | 0 |
| 1606 | Каховская ул. д.39 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02925 | 0 | 0 | 0 |
| 1607 | Саратовское шоссе д.39 | 29.5 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0.1979328 | 0 | 0 | 0 |
| 1608 | Саратовское шоссе д.37а | 29.5 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0434 | 0 | 0 | 0 |
| 1609 | Шевченко ул. д.2 | 29.5 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.349608 | 0 | 0 | 0 |
| 1610 | Саратовское шоссе д.35 | 29.5 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.07906 | 0 | 0 | 0 |
| 1611 | Шевченко ул. д.16 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0425269 | 0 | 0 | 0 |
| 1612 | Шевченко ул. д.12 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.01074 | 0 | 0 | 0 |
| 1613 | Шевченко ул. д.6 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.188009 | 0 | 0 | 0 |
| 1614 | Шевченко ул. д.4 | 29.5 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0.098535 | 0 | 0 | 0 |
| 1615 | Шевченко ул. д.14 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0336156 | 0 | 0 | 0 |
| 1616 | Заречная ул. д.45а | 29.5 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.00765909 | 0 | 0 | 0 |
| 1617 | Шевченко ул. д.9 | 29.5 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 |
| 1618 | Шевченко ул. д.7 | 29.5 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0262 | 0 | 0 | 0 |
| 1619 | Дружбы ул. д.5 | 29.5 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.15941818 | 0 | 0 | 0 |
| 1620 | Каховская ул. д.15 | 29.5 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0164852 | 0 | 0 | 0 |
| 1621 | Каховская ул. д.13 | 29.5 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0413 | 0 | 0 | 0 |
| 1622 | Каховская ул. д.11 | 29.5 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.1442809 | 0 | 0 | 0 |
| 1623 | Каховская ул. д.7 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.15347727 | 0 | 0 | 0 |
| 1624 | Шевченко ул. д.1 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.14899091 | 0 | 0 | 0 |
| 1625 | Шевченко ул. д.7а | 29.5 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.02298 | 0 | 0 | 0 |
| 1626 | Шевченко ул. д.3А | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0284341 | 0 | 0 | 0 |
| 1627 | Шевченко ул. д.5а | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0219 | 0 | 0 | 0 |
| 1628 | Заречная ул. д.45 | 29.5 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.02824 | 0 | 0 | 0 |
| 1629 | Заречная ул. д.44 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0724059 | 0 | 0 | 0 |
| 1630 | Каховская ул. д.5 | 29.5 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0.0368011 | 0 | 0 | 0 |
| 1631 | Каховская ул. д.9 | 29.5 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0.02659 | 0 | 0 | 0 |
| 1632 | Каховская ул. д.3 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0698522 | 0 | 0 | 0 |
| 1633 | Трнавская ул. д.4 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.05227 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1634 | Трнавская ул. д.2 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.01277778 | 0 | 0 | 0 |
| 1635 | Трнавская ул. д.8 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0483 | 0 | 0 | 0 |
| 1636 | Трнавская ул. д.6 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.01571 | 0 | 0 | 0 |
| 1637 | 30 лет Победы ул. д.21а | 30.6 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.01630909 | 0 | 0 | 0 |
| 1638 | Энергетиков проезд д.2 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0491806 | 0 | 0 | 0 |
| 1639 | 30 лет Победы ул. д.15 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0511389 | 0 | 0 | 0 |
| 1640 | 30 лет Победы ул. д.29 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.12397273 | 0 | 0 | 0 |
| 1641 | 30 лет Победы ул. д.27 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.07676364 | 0 | 0 | 0 |
| 1642 | 30 лет Победы ул. д.25 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.042083 | 0 | 0 | 0 |
| 1643 | 30 лет Победы ул. д.35 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0541667 | 0 | 0 | 0 |
| 1644 | 30 лет Победы ул. д.35а | 30 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.00244 | 0 | 0 | 0 |
| 1645 | 30 лет Победы ул. д.33 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.08037273 | 0 | 0 | 0 |
| 1646 | 30 лет Победы ул. д.31 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.09422273 | 0 | 0 | 0 |
| 1647 | 30 лет Победы ул. д.21 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0430108 | 0 | 0 | 0 |
| 1648 | 30 лет Победы ул. д.19 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.11718182 | 0 | 0 | 0 |
| 1649 | 30 лет Победы ул. д.23 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.12422273 | 0 | 0 | 0 |
| 1650 | Энергетиков проезд д.4 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0299028 | 0 | 0 | 0 |
| 1651 | 30 лет Победы ул. д.47 | 30.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0733938 | 0 | 0 | 0 |
| 1652 | 30 лет Победы ул. д.47/1а | 30.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.00039545 | 0 | 0 | 0 |
| 1653 | 30 лет Победы ул. д.41 | 30.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0741734 | 0 | 0 | 0 |
| 1654 | 30 лет Победы ул. д.43 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.08177273 | 0 | 0 | 0 |
| 1655 | 30 лет Победы ул. д.39 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0706317 | 0 | 0 | 0 |
| 1656 | 30 лет Победы ул. д.39а | 30.6 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.00873 | 0 | 0 | 0 |
| 1657 | 30 лет Победы ул. д.37 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0517778 | 0 | 0 | 0 |
| 1658 | 30 лет Победы ул. д.45 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0338056 | 0 | 0 | 0 |
| 1659 | 30 лет Победы ул. д.51 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.02176075 | 0 | 0 | 0 |
| 1660 | 30 лет Победы ул. д.53 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0827487 | 0 | 0 | 0 |
| 1661 | 30 лет Победы ул. д.55 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.01858199 | 0 | 0 | 0 |
| 1662 | 30 лет Победы ул. д.57 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0657706 | 0 | 0 | 0 |
| 1663 | 30 лет Победы ул. д.49 | 30.6 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |
| 1664 | 30 лет Победы ул. д.9/1 | 30.6 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.02443 | 0 | 0 | 0 |
| 1665 | 30 лет Победы ул. д.7а | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.04192 | 0 | 0 | 0 |
| 1666 | 30 лет Победы ул. д.7 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0859005 | 0 | 0 | 0 |
| 1667 | 30 лет Победы ул. д.7б | 30.6 | 4.5 | 26 | 0 | 0 | 0.00396818 | 0 | 0 | 0 |
| 1668 | 30 лет Победы ул. д.5 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0737 | 0 | 0 | 0 |
| 1669 | 30 лет Победы ул. д.5б | 30.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.00068182 | 0 | 0 | 0 |
| 1670 | 30 лет Победы ул. д.5а | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.02421 | 0 | 0 | 0 |
| 1671 | 30 лет Победы ул. д.3 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0883132 | 0 | 0 | 0 |
| 1672 | 30 лет Победы ул. д.3а | 30.6 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.00685455 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1673 | 30 лет Победы ул. д.9 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.10932 | 0 | 0 | 0 |
| 1674 | 30 лет Победы ул. д.13 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.05903 | 0 | 0 | 0 |
| 1675 | 30 лет Победы ул. д.9а | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.15562 | 0 | 0 | 0 |
| 1676 | 30 лет Победы ул. д.1 | 30.6 | 42 | 26 | 0 | 0 | 0.12085909 | 0 | 0 | 0 |
| 1677 | 30 лет Победы ул. д.1а | 30.6 | 42 | 26 | 0 | 0 | 0.10375 | 0 | 0 | 0 |
| 1678 | 30 лет Победы ул. д.1б | 30.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.00257727 | 0 | 0 | 0 |
| 1679 | 30 лет Победы ул. д.38 | 30.2 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.14719758 | 0 | 0 | 0 |
| 1680 | Саратовское шоссе д.49 | 29.9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.08858199 | 0 | 0 | 0 |
| 1681 | Саратовское шоссе д.47 | 29.9 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.01125909 | 0 | 0 | 0 |
| 1682 | Саратовское шоссе д.53 | 29.9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.08363889 | 0 | 0 | 0 |
| 1683 | Саратовское шоссе д.55 | 29.9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.09331989 | 0 | 0 | 0 |
| 1684 | Саратовское шоссе д.45 | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02816667 | 0 | 0 | 0 |
| 1685 | Саратовское шоссе д.45а | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03135081 | 0 | 0 | 0 |
| 1686 | Саратовское шоссе д.45б | 29.9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.02577778 | 0 | 0 | 0 |
| 1687 | Саратовское шоссе д.45в | 29.9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.05977727 | 0 | 0 | 0 |
| 1688 | 30 лет Победы ул. д.36б | 30.2 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.06287634 | 0 | 0 | 0 |
| 1689 | 30 лет Победы ул. д.36а | 30.2 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.05222222 | 0 | 0 | 0 |
| 1690 | 30 лет Победы ул. д.36 | 30.2 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.01601479 | 0 | 0 | 0 |
| 1691 | 30 лет Победы ул. д.36в | 30.2 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.06145161 | 0 | 0 | 0 |
| 1692 | Степная ул. д.30 | 30.2 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0.05853182 | 0 | 0 | 0 |
| 1693 | 30 лет Победы ул. д.32 | 30.2 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.08717742 | 0 | 0 | 0 |
| 1694 | Степная ул. д.6 | 30.2 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.19869444 | 0 | 0 | 0 |
| 1695 | Степная ул. д.4 | 30.2 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.05986559 | 0 | 0 | 0 |
| 1696 | Степная ул. д.18а | 30.2 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.02349 | 0 | 0 | 0 |
| 1697 | Степная ул. д.8а | 30.2 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.20302778 | 0 | 0 | 0 |
| 1698 | Степная ул. д.10а | 30.2 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0.01611364 | 0 | 0 | 0 |
| 1699 | Степная ул. д.8 | 30.2 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.12867727 | 0 | 0 | 0 |
| 1700 | Степная ул. д.10 | 30.2 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.12677419 | 0 | 0 | 0 |
| 1701 | Степная ул. д.16 | 30.2 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.12676747 | 0 | 0 | 0 |
| 1702 | Степная ул. д.14 | 30.2 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.08105455 | 0 | 0 | 0 |
| 1703 | Степная ул. д.12 | 30.2 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.05918683 | 0 | 0 | 0 |
| 1704 | Степная ул. д.20 | 30.2 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.06215054 | 0 | 0 | 0 |
| 1705 | Степная ул. д.18 | 30.2 | 24.3 | 26 | 0 | 0 | 0.07251344 | 0 | 0 | 0 |
| 1706 | Саратовское шоссе д.57 | 30.2 | 24.3 | 26 | 0 | 0 | 0.01683468 | 0 | 0 | 0 |
| 1707 | Героев пр. д.46б | 30.2 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.01122273 | 0 | 0 | 0 |
| 1708 | Степная ул. д.22/24 | 30.2 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.26408636 | 0 | 0 | 0 |
| 1709 | Степная ул. д.26 | 30.2 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.04051389 | 0 | 0 | 0 |
| 1710 | Степная ул. д.28 | 30.2 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.21499091 | 0 | 0 | 0 |
| 1711 | Степная ул. д.28/1 | 30.2 | 3.8 | 26 | 0 | 0 | 0.00174 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1712 | 30 лет Победы ул. д.30 | 30.6 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0.05726 | 0 | 0 | 0 |
| 1713 | Степная ул. д.5 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.12082 | 0 | 0 | 0 |
| 1714 | 30 лет Победы ул. д.28 | 30.6 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0.06247 | 0 | 0 | 0 |
| 1715 | 30 лет Победы ул. д.26 | 30.6 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0.06055 | 0 | 0 | 0 |
| 1716 | 30 лет Победы ул. д.22 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.14247 | 0 | 0 | 0 |
| 1717 | Энергетиков проезд д.6 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.13342 | 0 | 0 | 0 |
| 1718 | Энергетиков проезд д.8 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.04822 | 0 | 0 | 0 |
| 1719 | Энергетиков проезд д.10 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.06959 | 0 | 0 | 0 |
| 1720 | Степная ул. д.7 | 30.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.05068 | 0 | 0 | 0 |
| 1721 | 30 лет Победы ул. д.24 | 30.6 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0.03562 | 0 | 0 | 0 |
| 1722 | Героев пр. д.42 | 30.2 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.03843414 | 0 | 0 | 0 |
| 1723 | Героев пр. д.44б | 30.2 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03879032 | 0 | 0 | 0 |
| 1724 | Героев пр. д.44а | 30.2 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02307796 | 0 | 0 | 0 |
| 1725 | Героев пр. д.44 | 30.2 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03879032 | 0 | 0 | 0 |
| 1726 | Героев пр. д.46 | 30.2 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02349462 | 0 | 0 | 0 |
| 1727 | Степная ул. д.24а | 30.2 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.00417563 | 0 | 0 | 0 |
| 1728 | Героев пр. д.40 | 30.2 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.04712 | 0 | 0 | 0 |
| 1729 | Героев пр. д.36 | 30.2 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.01896057 | 0 | 0 | 0 |
| 1730 | Героев пр. д.38 | 30.2 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.03643817 | 0 | 0 | 0 |
| 1731 | Героев пр. д.52 | 30.2 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03616 | 0 | 0 | 0 |
| 1732 | Героев пр. д.50 | 30.2 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03342 | 0 | 0 | 0 |
| 1733 | Саратовское шоссе д.51 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.07627727 | 0 | 0 | 0 |
| 1734 | Героев пр. д.54 | 29.9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.19522222 | 0 | 0 | 0 |
| 1735 | Героев пр. д.56 | 29.9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.03769444 | 0 | 0 | 0 |
| 1736 | Героев пр. д.58 | 29.9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.20187727 | 0 | 0 | 0 |
| 1737 | Героев пр. д.58а | 29.9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.19673611 | 0 | 0 | 0 |
| 1738 | Героев пр. д.58б | 29.9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.03877778 | 0 | 0 | 0 |
| 1739 | Героев пр. д.58в | 29.9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.06038979 | 0 | 0 | 0 |
| 1740 | Степная ул. д.11 | 30.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.05071 | 0 | 0 | 0 |
| 1741 | Степная ул. д.13 | 30.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.05041 | 0 | 0 | 0 |
| 1742 | Степная ул. д.15 | 30.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04849 | 0 | 0 | 0 |
| 1743 | Энергетиков проезд д.10а | 30.6 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.02419 | 0 | 0 | 0 |
| 1744 | Энергетиков проезд д.18 | 30.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.05178 | 0 | 0 | 0 |
| 1745 | Энергетиков проезд д.14 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.11233 | 0 | 0 | 0 |
| 1746 | Степная ул. д.9 | 30.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.06535 | 0 | 0 | 0 |
| 1747 | Энергетиков проезд д.12 | 30.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.07863 | 0 | 0 | 0 |
| 1748 | Степная ул. д.17 | 30.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.045766 | 0 | 0 | 0 |
| 1749 | Степная ул. д.19 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.05177778 | 0 | 0 | 0 |
| 1750 | Героев пр. д.30 | 30.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.08440455 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | Героев пр. д.22 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.15630455 | 0 | 0 | 0 |
| 1752 | Энергетиков проезд д.20 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.19544444 | 0 | 0 | 0 |
| 1753 | Энергетиков проезд д.22а | 30.6 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.01031818 | 0 | 0 | 0 |
| 1754 | Энергетиков проезд д.22 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.02131818 | 0 | 0 | 0 |
| 1755 | Энергетиков проезд д.24 | 30.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.19993636 | 0 | 0 | 0 |
| 1756 | Трнавская ул. д.5 | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.23819545 | 0 | 0 | 0 |
| 1757 | 30 лет Победы ул. д.16 | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0287836 | 0 | 0 | 0 |
| 1758 | 30 лет Победы ул. д.20 | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.08292727 | 0 | 0 | 0 |
| 1759 | Трнавская ул. д.1 | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03916308 | 0 | 0 | 0 |
| 1760 | 30 лет Победы ул. д.18 | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.10448182 | 0 | 0 | 0 |
| 1761 | 30 лет Победы ул. д.12 | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.05032273 | 0 | 0 | 0 |
| 1762 | Трнавская ул. д.5а | 29.9 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.00907273 | 0 | 0 | 0 |
| 1763 | Трнавская ул. д.15 | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04162634 | 0 | 0 | 0 |
| 1764 | Трнавская ул. д.13 | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0364028 | 0 | 0 | 0 |
| 1765 | Героев пр. д.18 | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.08685 | 0 | 0 | 0 |
| 1766 | Героев пр. д.20 | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.09393182 | 0 | 0 | 0 |
| 1767 | Трнавская ул. д.16 | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02119 | 0 | 0 | 0 |
| 1768 | Трнавская ул. д.8а | 29.9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.00073636 | 0 | 0 | 0 |
| 1769 | Трнавская ул. д.8а | 29.9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.05243182 | 0 | 0 | 0 |
| 1770 | Трнавская ул. д.8а | 29.9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.05243182 | 0 | 0 | 0 |
| 1771 | Трнавская ул. д.7 | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0397177 | 0 | 0 | 0 |
| 1772 | Трнавская ул. д.11 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0171438 | 0 | 0 | 0 |
| 1773 | 30 лет Победы ул. д.10а | 29.9 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.00537273 | 0 | 0 | 0 |
| 1774 | 30 лет Победы ул. д.4б | 29.9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.13168182 | 0 | 0 | 0 |
| 1775 | 30 лет Победы ул. д.4а | 29.9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.1967361 | 0 | 0 | 0 |
| 1776 | 30 лет Победы ул. д.4 | 29.9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.11309091 | 0 | 0 | 0 |
| 1777 | 30 лет Победы ул. д.10 | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0447491 | 0 | 0 | 0 |
| 1778 | 30 лет Победы ул. д.8 | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0300067 | 0 | 0 | 0 |
| 1779 | 30 лет Победы ул. д.6 | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0376944 | 0 | 0 | 0 |
| 1780 | 30 лет Победы ул. д.6а | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02349 | 0 | 0 | 0 |
| 1781 | Леонова наб. д.48 | 29.9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0283468 | 0 | 0 | 0 |
| 1782 | Леонова наб. д.50 | 29.9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.10127273 | 0 | 0 | 0 |
| 1783 | Леонова наб. д.49 | 29.9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.09504545 | 0 | 0 | 0 |
| 1784 | Леонова наб. д.48а | 29.9 | 15 | 4 | 0.043441 | 0 | 0 | 1.048 | 93 | 65.4 |
| 1785 | Героев пр. д.2а | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0176344 | 0 | 0 | 0 |
| 1786 | Героев пр. д.4 | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0203495 | 0 | 0 | 0 |
| 1787 | Героев пр. д.2 | 29.9 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.1031389 | 0 | 0 | 0 |
| 1788 | Героев пр. д.6 | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0254704 | 0 | 0 | 0 |
| 1789 | Героев пр. д.8 | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02157258 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790 | Леонова наб. д.51а | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02015278 | 0 | 0 | 0 |
| 1791 | Героев пр. д.10 | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.133414 | 0 | 0 | 0 |
| 1792 | Героев пр. д.12 | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0452823 | 0 | 0 | 0 |
| 1793 | Леонова наб. д.61 | 31.6 | 15 | 4 | 0.0269 | 0 | 0 | 0.711 | 101 | 71.5 |
| 1794 | Героев пр. д.5 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.12602727 | 0 | 0 | 0 |
| 1795 | Героев пр. д.7 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03877778 | 0 | 0 | 0 |
| 1796 | Героев пр. д.9 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03834722 | 0 | 0 | 0 |
| 1797 | Героев пр. д.1 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.13041 | 0 | 0 | 0 |
| 1798 | Героев пр. д.3 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.16954091 | 0 | 0 | 0 |
| 1799 | Героев пр. д.3а | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.12928636 | 0 | 0 | 0 |
| 1800 | Леонова наб. д.57 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.04572581 | 0 | 0 | 0 |
| 1801 | Леонова наб. д.53 | 31.6 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.01603 | 0 | 0 | 0 |
| 1802 | Леонова наб. д.58 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.03750455 | 0 | 0 | 0 |
| 1803 | Леонова наб. д.64 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.08598636 | 0 | 0 | 0 |
| 1804 | Леонова наб. д.63 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.10876389 | 0 | 0 | 0 |
| 1805 | Леонова наб. д.62 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03836694 | 0 | 0 | 0 |
| 1806 | Леонова наб. д.60 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.01349462 | 0 | 0 | 0 |
| 1807 | Леонова наб. д.61 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.27903182 | 0 | 0 | 0 |
| 1808 | Героев пр. д.13 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02236559 | 0 | 0 | 0 |
| 1809 | Героев пр. д.17 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.09762273 | 0 | 0 | 0 |
| 1810 | Трнавская ул. д.21 | 31.6 | 36 | 26 | 0 | 0 | 0.08496364 | 0 | 0 | 0 |
| 1811 | Трнавская ул. д.23 | 31.6 | 37 | 26 | 0 | 0 | 0.09679091 | 0 | 0 | 0 |
| 1812 | Трнавская ул. д.19 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04044355 | 0 | 0 | 0 |
| 1813 | Трнавская ул. д.29 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.11093056 | 0 | 0 | 0 |
| 1814 | Трнавская ул. д.25 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.05471057 | 0 | 0 | 0 |
| 1815 | Героев пр. д.15 | 31.6 | 4.8 | 26 | 0 | 0 | 0.00317273 | 0 | 0 | 0 |
| 1816 | Трнавская ул. д.29а | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02480455 | 0 | 0 | 0 |
| 1817 | Трнавская ул. д.33 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04995968 | 0 | 0 | 0 |
| 1818 | Трнавская ул. д.27 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 |
| 1819 | Трнавская ул. д.27а | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02082 | 0 | 0 | 0 |
| 1820 | Бульвар Роз ул. д.12 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03922222 | 0 | 0 | 0 |
| 1821 | Трнавская ул. д.31а | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02519 | 0 | 0 | 0 |
| 1822 | Трнавская ул. д.43 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03726389 | 0 | 0 | 0 |
| 1823 | Трнавская ул. д.31 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.03889545 | 0 | 0 | 0 |
| 1824 | Трнавская ул. д.31 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.03889545 | 0 | 0 | 0 |
| 1825 | Трнавская ул. д.31 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.03889545 | 0 | 0 | 0 |
| 1826 | Трнавская ул. д.49а | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.01196364 | 0 | 0 | 0 |
| 1827 | Трнавская ул. д.35 | 31.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.11980909 | 0 | 0 | 0 |
| 1828 | Трнавская ул. д.61 | 32.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04301 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1829 | Трнавская ул. д.55 | 32.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.104613 | 0 | 0 | 0 |
| 1830 | Бульвар Роз ул. д.13 | 32.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.07958 | 0 | 0 | 0 |
| 1831 | Бульвар Роз ул. д.11 | 32.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.09836 | 0 | 0 | 0 |
| 1832 | Бульвар Роз ул. д.7 | 32.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.05096 | 0 | 0 | 0 |
| 1833 | Трнавская ул. д.63 | 32.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.06795 | 0 | 0 | 0 |
| 1834 | Трнавская ул. д.63а | 32.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.08685 | 0 | 0 | 0 |
| 1835 | Бульвар Роз ул. д.9 | 32.6 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0.0008871 | 0 | 0 | 0 |
| 1836 | Леонова наб. д.72 | 32.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| 1837 | Леонова наб. д.76 | 32.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.12493 | 0 | 0 | 0 |
| 1838 | Леонова наб. д.80 | 32.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0389 | 0 | 0 | 0 |
| 1839 | Леонова наб. д.75 | 32.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0724 | 0 | 0 | 0 |
| 1840 | Леонова наб. д.78 | 32.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.11178 | 0 | 0 | 0 |
| 1841 | Леонова наб. д.73 | 32.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.15342 | 0 | 0 | 0 |
| 1842 | Леонова наб. д.69А | 32.6 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.00959 | 0 | 0 | 0 |
| 1843 | Трнавская ул. д.67 | 32.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04849 | 0 | 0 | 0 |
| 1844 | Трнавская ул. д.57 | 32.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0474 | 0 | 0 | 0 |
| 1845 | Трнавская ул. д.69 | 32.6 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0.05843 | 0 | 0 | 0 |
| 1846 | Трнавская ул. д.73 | 32.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.13808 | 0 | 0 | 0 |
| 1847 | Трнавская ул. д.65 | 32.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.09808 | 0 | 0 | 0 |
| 1848 | Трнавская ул. д.77 | 32.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.01668182 | 0 | 0 | 0 |
| 1849 | Трнавская ул. д.65а | 32.6 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.00269 | 0 | 0 | 0 |
| 1850 | Трнавская ул. д.79 | 32.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.01581818 | 0 | 0 | 0 |
| 1851 | Трнавская ул. д.75 | 32.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.09534 | 0 | 0 | 0 |
| 1852 | Бульвар Роз ул. д.3 | 32.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03288 | 0 | 0 | 0 |
| 1853 | Леонова наб. д.66а | 32.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.04757 | 0 | 0 | 0 |
| 1854 | Леонова наб. д.67а | 32.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.09589 | 0 | 0 | 0 |
| 1855 | Бульвар Роз ул. д.5а | 32.6 | 9.6 | 26 | 0 | 0 | 0.03257 | 0 | 0 | 0 |
| 1856 | Леонова наб. д.67б | 32.6 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0.00918 | 0 | 0 | 0 |
| 1857 | Леонова наб. д.66 | 32.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.14219 | 0 | 0 | 0 |
| 1858 | Бульвар Роз ул. д.1 | 32.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.05288 | 0 | 0 | 0 |
| 1859 | Трнавская ул. д.34 | 31.6 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.01915 | 0 | 0 | 0 |
| 1860 | Трнавская ул. д.26/3 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.07056 | 0 | 0 | 0 |
| 1861 | Трнавская ул. д.28г | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.02466 | 0 | 0 | 0 |
| 1862 | Трнавская ул. д.28б | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.03534 | 0 | 0 | 0 |
| 1863 | Трнавская ул. д.28а | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.00986 | 0 | 0 | 0 |
| 1864 | Трнавская ул. д.28в | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.02466 | 0 | 0 | 0 |
| 1865 | Трнавская ул. д.26/4 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.06884 | 0 | 0 | 0 |
| 1866 | Трнавская ул. д.26/5 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.09134 | 0 | 0 | 0 |
| 1867 | Трнавская ул. д.26/6 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.10986 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1868 | Трнавская ул. д.26/7 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1869 | Трнавская ул. д.32 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.07066 | 0 | 0 | 0 |
| 1870 | Трнавская ул. д.30 | 31.6 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.00959 | 0 | 0 | 0 |
| 1871 | Трнавская ул. д.26/1 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.05096 | 0 | 0 | 0 |
| 1872 | Трнавская ул. д.26/2 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.09342 | 0 | 0 | 0 |
| 1873 | Трнавская ул. д.36 | 31.6 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0.17452 | 0 | 0 | 0 |
| 1874 | Трнавская ул. д.36/6 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.14911 | 0 | 0 | 0 |
| 1875 | Трнавская ул. д.40 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.15233 | 0 | 0 | 0 |
| 1876 | Степная ул. д.27/1, 1-2 п | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.051068 | 0 | 0 | 0 |
| 1877 | Степная ул. д.27/2 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.12438 | 0 | 0 | 0 |
| 1878 | Степная ул. д.27/3 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.09753 | 0 | 0 | 0 |
| 1879 | Степная ул. д.27/4 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.07753 | 0 | 0 | 0 |
| 1880 | Степная ул. д.27/5 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.06857 | 0 | 0 | 0 |
| 1881 | Степная ул. д.27/6 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0926 | 0 | 0 | 0 |
| 1882 | Степная ул. д.27/7 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.10192 | 0 | 0 | 0 |
| 1883 | Степная ул. д.31б | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.04301 | 0 | 0 | 0 |
| 1884 | Степная ул. д.31г | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.02466 | 0 | 0 | 0 |
| 1885 | Степная ул. д.31а | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.01432 | 0 | 0 | 0 |
| 1886 | Степная ул. д.31в | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.02685 | 0 | 0 | 0 |
| 1887 | Степная ул. д.29 | 31.6 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.01177273 | 0 | 0 | 0 |
| 1888 | Степная ул. д.49 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.069493 | 0 | 0 | 0 |
| 1889 | Степная ул. д.35/1 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.048493 | 0 | 0 | 0 |
| 1890 | Степная ул. д.35/2 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.05699 | 0 | 0 | 0 |
| 1891 | Степная ул. д.47 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.064658 | 0 | 0 | 0 |
| 1892 | Степная ул. д.45 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.041096 | 0 | 0 | 0 |
| 1893 | Степная ул. д.43 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.067319 | 0 | 0 | 0 |
| 1894 | Степная ул. д.37/2 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.04274 | 0 | 0 | 0 |
| 1895 | Степная ул. д.37/1 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.07753 | 0 | 0 | 0 |
| 1896 | Степная ул. д.35/3 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.07918 | 0 | 0 | 0 |
| 1897 | Степная ул. д.92 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.04959 | 0 | 0 | 0 |
| 1898 | Степная ул. д.94 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.05096 | 0 | 0 | 0 |
| 1899 | Степная ул. д.96 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0562 | 0 | 0 | 0 |
| 1900 | Степная ул. д.88 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.04726 | 0 | 0 | 0 |
| 1901 | Степная ул. д.86 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.06466 | 0 | 0 | 0 |
| 1902 | Степная ул. д.84 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.10521 | 0 | 0 | 0 |
| 1903 | Степная ул. д.72 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.09342 | 0 | 0 | 0 |
| 1904 | Степная ул. д.72 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.07452 | 0 | 0 | 0 |
| 1905 | Степная ул. д.74 | 30 | 27 | 4 | 0.56392 | 0 | 0 | 11.989 | 102.3 | 72.6 |
| 1906 | Степная ул. д.82 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.06329 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | Степная ул. д.81 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.05699 | 0 | 0 | 0 |
| 1908 | Степная ул. д.104 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.06192 | 0 | 0 | 0 |
| 1909 | Степная ул. д.102 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.05644 | 0 | 0 | 0 |
| 1910 | Степная ул. д.100 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.07808 | 0 | 0 | 0 |
| 1911 | Степная ул. д.106 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.06438 | 0 | 0 | 0 |
| 1912 | Степная ул. д.108 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.03096 | 0 | 0 | 0 |
| 1913 | Саратовское шоссе д.67 | 31.6 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.01651 | 0 | 0 | 0 |
| 1914 | Саратовское шоссе д.71 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.02493 | 0 | 0 | 0 |
| 1915 | Саратовское шоссе д.71а | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.07574 | 0 | 0 | 0 |
| 1916 | Саратовское шоссе д.69/7 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.04712 | 0 | 0 | 0 |
| 1917 | Саратовское шоссе д.69/6 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.09233 | 0 | 0 | 0 |
| 1918 | Саратовское шоссе д.69/5 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.06986 | 0 | 0 | 0 |
| 1919 | Саратовское шоссе д.69/4 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.06192 | 0 | 0 | 0 |
| 1920 | Саратовское шоссе д.69/3 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.08521 | 0 | 0 | 0 |
| 1921 | Саратовское шоссе д.69/2 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.08438 | 0 | 0 | 0 |
| 1922 | Саратовское шоссе д.69/1 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.070685 | 0 | 0 | 0 |
| 1923 | Степная ул. д.80 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.05918 | 0 | 0 | 0 |
| 1924 | Степная ул. д.78 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.07781 | 0 | 0 | 0 |
| 1925 | Степная ул. д.76 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.04521 | 0 | 0 | 0 |
| 1926 | Саратовское шоссе д.83/1 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.01178 | 0 | 0 | 0 |
| 1927 | Саратовское шоссе д.83/2 | 29.97 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 |
| 1928 | Саратовское шоссе д.83/3 | 29.97 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.01973 | 0 | 0 | 0 |
| 1929 | Саратовское шоссе д.83/4 | 29.97 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.02192 | 0 | 0 | 0 |
| 1930 | Саратовское шоссе д.83/5 | 29.97 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.04356 | 0 | 0 | 0 |
| 1931 | Саратовское шоссе д.81 | 29.97 | 27 | 4 | 0.609365 | 0 | 0 | 13.757 | 103 | 73.4 |
| 1932 | Саратовское шоссе д.85/3 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.06301 | 0 | 0 | 0 |
| 1933 | Саратовское шоссе д.85/2 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.06219 | 0 | 0 | 0 |
| 1934 | Саратовское шоссе д.85/1 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.03425 | 0 | 0 | 0 |
| 1935 | Саратовское шоссе д.89/4 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.02027 | 0 | 0 | 0 |
| 1936 | Саратовское шоссе д.89/1 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.03068 | 0 | 0 | 0 |
| 1937 | Саратовское шоссе д.91 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.08822 | 0 | 0 | 0 |
| 1938 | Саратовское шоссе д.93/2 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.08575 | 0 | 0 | 0 |
| 1939 | Саратовское шоссе д.93/1 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.08575 | 0 | 0 | 0 |
| 1940 | Героев пр. д.27 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.12822 | 0 | 0 | 0 |
| 1941 | Героев пр. д.36 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.00194444 | 0 | 0 | 0 |
| 1942 | Степная ул. д.48/1 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.00648298 | 0 | 0 | 0 |
| 1943 | Степная ул. д.52 | 30.19 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.04543862 | 0 | 0 | 0 |
| 1944 | Степная ул. д.54 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.00079545 | 0 | 0 | 0 |
| 1945 | Степная ул. д.56 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.04701389 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | Героев пр. д.31а | 30 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.00172043 | 0 | 0 | 0 |
| 1947 | Саратовское шоссе д.73 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.1969583 | 0 | 0 | 0 |
| 1948 | Степная ул. д.60 | 30 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0.04675403 | 0 | 0 | 0 |
| 1949 | Героев пр. д.31 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.10623 | 0 | 0 | 0 |
| 1950 | Степная ул. д.48 | 30 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.07251 | 0 | 0 | 0 |
| 1951 | Степная ул. д.48 | 30 | 27 | 4 | 0.20765 | 0 | 0 | 4.447 | 102.5 | 72.9 |
| 1952 | Степная ул. д.58 | 30 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.0021595 | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | Трнавская ул. д.38 | 30 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0.04653 | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | Трнавская ул. д.38 | 30 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.00727273 | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | Трнавская ул. д.38 | 30 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.00727273 | 0 | 0 | 0 |
| 1956 | Трнавская ул. д.38 | 30 | 4 | 4 | 0.15556 | 0 | 0 | 3.326 | 102.4 | 72.8 |
| 1957 | Трнавская ул. д.38 | 30 | 4 | 4 | 0.01574 | 0 | 0 | 0.337 | 99.6 | 70.7 |
| 1958 | Героев пр. д.29/8 | 31.6 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0.20670833 | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | Героев пр. д.29/9 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.04073611 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | Героев пр. д.29/1 | 31.6 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.00396818 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | Героев пр. д.29/2б | 31.6 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0.03184722 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | Героев пр. д.29/2а | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.01126389 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | Героев пр. д.29/2г | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.06452957 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | Героев пр. д.29/2в | 31.6 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0.06452957 | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | Героев пр. д.29/7 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.05156944 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | Героев пр. д.29/6 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.068359 | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | Героев пр. д.29/5 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.095105 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | Героев пр. д.29/4 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.03726389 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | Героев пр. д.29/4а | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.03769444 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | Героев пр. д.29/3 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.07528226 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | Героев пр. д.29/1 | 31.6 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0.050959 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | Героев пр. д.29/1 | 31.6 | 19 | 4 | 0.17788 | 0 | 0 | 3.8 | 101.6 | 72.2 |
| 1973 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.52 | 25.8 | 24.3 | 26 | 0 | 0 | 0.0698723 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | Рабочая ул. д.49 | 28.7 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.10045455 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | Рабочая ул. д.47 | 28.7 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.07954545 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | Рабочая ул. д.45 | 28.7 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0359722 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | Факел Социализма ул. д.1 | 25.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04203629 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | Факел Социализма ул. д.3/1 | 25.5 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.00771953 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | Факел Социализма ул. д.1а | 25.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04797939 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | Факел Социализма ул. д.11 | 27.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.01583781 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | Факел Социализма ул. д.9 | 25.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02765255 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | Факел Социализма ул. д.5 | 25.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0219086 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | Факел Социализма ул. д.6а | 25.8 | 27 | 28 | 0.47141 | 0 | 0.06 | 14.923 | 103.1 | 70.1 |
| 1984 | Чапаева ул. д.140 | 27.6 | 10 | 4 | 0.33623 | 0 | 0 | 8.894 | 102.3 | 72.2 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Комарова ул. д.117 | 30.36 | 8 | 4 | 0.42235 | 0.78 | 0 | 9.117 | 104 | 75.1 |
| 1986 | Трнавская ул. д.3 | 29.9 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.05762 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 30 лет Победы ул. д.37А | 30 | 3.7 | 4 | 0.05509 | 0 | 0 | 1.355 | 100.9 | 71.7 |
| 1988 | 30 лет Победы ул. д.37А | 30 | 3.7 | 26 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Леонова наб. д.49 | 29.9 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.00585 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 30 лет Победы ул. д.29 | 30 | 3 | 4 | 0.071871 | 0 | 0 | 1.773 | 102.3 | 72.5 |
| 1991 | 30 лет Победы ул. д.29 | 30 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.00314516 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Степная ул. д.58А | 30.6 | 4 | 4 | 0.1204 | 0 | 0 | 2.862 | 103.3 | 72.6 |
| 1993 | 30 лет Победы ул. д.34/1 | 30.2 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.03886425 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 30 лет Победы ул. д.34 | 30.2 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.31699172 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Ленина ул. д.115 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04918011 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Ленина ул. д.111а | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Механизаторов ул. д.6б | 29.6 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00958333 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Ленина ул. д.109 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03354 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Ленина ул. д.117 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03252688 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Ленина ул. д.113 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03858199 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Ленина ул. д.113а | 29.6 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00497312 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Ленина ул. д.119 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.43884921 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Ленина ул. д.117а | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04846102 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Ленина ул. д.111 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02384409 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Вокзальная ул. д.1а | 30 | 3 | 4 | 0.01169 | 0 | 0 | 0.418 | 96.1 | 68.3 |
| 2006 | Радищева ул. д.57 | 29.6 | 6 | 4 | 0.17319 | 0 | 0 | 4.48 | 102.1 | 71.4 |
| 2007 | Розы Люксембург ул. д.39 | 27.6 | 4 | 4 | 0.0772 | 0 | 0.002 | 2.091 | 96.1 | 68.2 |
| 2008 | Чапаева ул. д.118А | 27.6 | 6 | 28 | 0.13056 | 0 | 0.02455197 | 4.146 | 97.2 | 66 |
| 2009 | Чапаева ул. д.118 | 27.6 | 3 | 4 | 0.05062 | 0 | 0 | 1.607 | 96.1 | 65.2 |
| 2010 | Чапаева ул. д.118 | 27.6 | 6 | 4 | 0.0988 | 0 | 0 | 3.136 | 96 | 65.1 |
| 2011 | Заовражная ул. д.48 | 27.3 | 4 | 4 | 0.31027 | 0.056 | 0 | 10.184 | 96.5 | 66.4 |
| 2012 | Красная звезда ул. д.8/1 | 29.7 | 10 | 4 | 0.23757 | 0 | 0 | 5.038 | 99.9 | 67.6 |
| 2013 | Заовражная ул. д.49 | 27.3 | 10 | 4 | 0.05348 | 0 | 0 | 1.755 | 96 | 66 |
| 2014 | Чапаева ул. д.107/1 | 27.6 | 3 | 4 | 0.01304 | 0 | 0 | 0.297 | 96.1 | 65.1 |
| 2015 | Титова ул. Шлюзы "КНС" | 27.6 | 4.3 | 4 | 0.01696 | 0 | 0 | 0.59 | 96.6 | 67.9 |
| 2016 | Район гидросооружений | 27.6 | 6 | 28 | 0.21303 | 0.056 | 0.03077061 | 4.636 | 100.6 | 68.8 |
| 2017 | Район гидросооружений | 27.6 | 6 | 4 | 0.11657 | 0 | 0 | 2.537 | 98.3 | 67.1 |
| 2018 | Титова ул. | 27.6 | 5 | 28 | 0.03457 | 0.01168293 | 0.01027778 | 1.205 | 102 | 72 |
| 2019 | Топоринская ул. д.2 | 27.3 | 3.5 | 4 | 0.03721 | 0 | 0 | 1.165 | 98.7 | 66.7 |
| 2020 | Рабочая ул. | 29.1 | 4.95 | 4 | 0.0099 | 0 | 0 | 0.297 | 100.7 | 66.9 |
| 2021 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.67 | 25.8 | 6 | 4 | 0.24963 | 0 | 0 | 5.827 | 98.6 | 68.3 |
| 2022 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.49 | 25.8 | 3 | 28 | 0.0514 | 0 | 0.00309588 | 1.155 | 101 | 68.2 |
| 2023 | Менделеева ул. д.3/4 | 30 | 4 | 4 | 0.02788 | 0 | 0 | 1.009 | 87.3 | 61.9 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Чапаева ул. д.109А | 25.5 | 7.6 | 4 | 0.0048 | 0 | 0 | 0.11 | 100.7 | 68.5 |
| 2025 | Бр.Захаровых ул. | 25.8 | 5 | 4 | 0.0204 | 0 | 0 | 0.639 | 100.4 | 67.9 |
| 2026 | Почтовая ул. д.2 | 27.3 | 4 | 4 | 0.04712 | 0 | 0 | 1.476 | 98.7 | 66.7 |
| 2027 | Саратовское шоссе д.15/1 | 29.5 | 3 | 4 | 0.00488 | 0 | 0 | 0.165 | 97.4 | 68.4 |
| 2028 | Минская ул. д.122/4 | 29.5 | 6 | 4 | 0.096132 | 0.04120961 | 0 | 1.996 | 103.6 | 72.9 |
| 2029 | Минская ул. д.16 | 30 | 3 | 4 | 0.00645 | 0 | 0 | 0.169 | 100 | 72.2 |
| 2030 | Менделеева ул. д.3/3 | 30 | 4 | 4 | 0.08584 | 0 | 0 | 1.553 | 101.8 | 72.8 |
| 2031 | Стадионная ул. | 30 | 3 | 4 | 0.07835 | 0 | 0 | 0.94 | 98.3 | 72.5 |
| 2032 | Промышленная ул. д.30/2 | 30 | 5.4 | 4 | 0.10081 | 0 | 0 | 1.209 | 89.7 | 65.9 |
| 2033 | Ивановское шоссе д.9 | 30 | 4 | 4 | 0.34557 | 0 | 0 | 9.669 | 75.2 | 54.8 |
| 2034 | Менделеева ул. д.2/2 | 30 | 4 | 4 | 0.0428 | 0 | 0 | 0.996 | 101.5 | 72.7 |
| 2035 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.19 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.01733333 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.21 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.03942204 | 0 | 0 | 0 |
| 2037 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.11/1 | 31.6 | 5.4 | 28 | 0.01856 | 0 | 0.00201 | 0.408 | 92.5 | 64.5 |
| 2038 | 1 м-он | 30 | 4 | 4 | 0.01702 | 0 | 0 | 0.68 | 100.6 | 74.2 |
| 2039 | Саратовское шоссе д.16/1 | 29.5 | 3 | 4 | 0.01772 | 0 | 0 | 0.368 | 101.7 | 71.5 |
| 2040 | Саратовское шоссе д.20 | 29.5 | 9.87 | 4 | 0.09417 | 0 | 0 | 1.953 | 95.3 | 66.8 |
| 2041 | Саратовское шоссе д.20 | 29.5 | 5.7 | 4 | 0.08083 | 0 | 0 | 1.676 | 86.6 | 60.4 |
| 2042 | Саратовское шоссе д.20 | 29.5 | 5.7 | 4 | 0.06849 | 0 | 0 | 1.42 | 97.4 | 68.3 |
| 2043 | Саратовское шоссе д.89/3 | 31.6 | 27 | 4 | 0.57533 | 0 | 0 | 12.381 | 102.8 | 73.3 |
| 2044 | Саратовское шоссе д.89/2 | 31.6 | 27 | 4 | 0.30253 | 0 | 0 | 6.511 | 102.6 | 73.1 |
| 2045 | Саратовское шоссе д.89/3 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.09397 | 0 | 0 | 0 |
| 2046 | Саратовское шоссе д.89/2 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0389 | 0 | 0 | 0 |
| 2047 | Каховская ул. д.47 | 29.5 | 27 | 4 | 0.963978 | 0 | 0 | 33.311 | 103.9 | 73.1 |
| 2048 | Саратовское шоссе д.66 (21 мкр | 26.7 | 27 | 28 | 0.15662 | 0 | 0.01258065 | 5.457 | 102.6 | 72.4 |
| 2049 | Шевченко ул. д.88 | 29.5 | 5.4 | 4 | 0.04679 | 0 | 0 | 1.046 | 100.5 | 73.3 |
| 2050 | Волжская ул. д.80а | 30.6 | 3 | 4 | 0.21529 | 0 | 0 | 5.627 | 100.8 | 72.8 |
| 2051 | Минская ул. д.10 | 30 | 3 | 4 | 0.0193 | 0 | 0 | 0.505 | 103 | 74.5 |
| 2052 | Вокзальная ул. д.22/3 | 28.3 | 3 | 4 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.044 | 97.3 | 87.3 |
| 2053 | Леонова наб. д.63/2 | 32.6 | 7.3 | 4 | 0.0286 | 0 | 0 | 0.765 | 101.6 | 72.3 |
| 2054 | Комсомольская ул. д.29/3 | 25.5 | 4 | 4 | 0.072 | 0 | 0 | 2.294 | 102.2 | 69.7 |
| 2055 | Трнавская ул. д.6/1 | 30.6 | 4 | 4 | 0.04225 | 0.065 | 0 | 1.013 | 102.6 | 72.3 |
| 2056 | Саратовское шоссе д.93 | 31.6 | 3 | 4 | 0.00928 | 0 | 0 | 0.2 | 101.8 | 72.5 |
| 2057 | Свердлова ул. д.23 | 25.8 | 3 | 4 | 0.01554 | 0 | 0 | 0.518 | 99.3 | 68.9 |
| 2058 | Саратовское шоссе д.69А | 31.6 | 4 | 4 | 0.14754 | 0 | 0 | 3.136 | 102.4 | 72.6 |
| 2059 | Героев пр. д.25/1 | 30.2 | 5 | 4 | 0.06599 | 0 | 0 | 1.413 | 97.6 | 69.3 |
| 2060 | Степная ул. д.21/3 | 31.6 | 5 | 4 | 0.037428 | 0.0705 | 0 | 1.288 | 102.1 | 71.7 |
| 2061 | Бр.Захаровых ул. д.152А | 29.6 | 4 | 4 | 0.05955 | 0 | 0 | 1.473 | 100.9 | 72.3 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2062 | Факел Социализма ул. д.6а/1ЦО | 25.8 | 4 | 4 | 0.0491 | 0 | 0 | 1.118 | 100.1 | 68 |
| 2063 | Бр.Захаровых ул. д.140а | 29.6 | 4 | 28 | 0.0715 | 0 | 0.0024 | 1.985 | 101.7 | 72.9 |
| 2064 | Бр.Захаровых ул. д.154А | 29.6 | 4 | 4 | 0.08408 | 0 | 0 | 2.333 | 101.5 | 72.8 |
| 2065 | Ленина ул. д.94/1 | 27.9 | 4 | 4 | 0.14907 | 0 | 0 | 3.888 | 101.3 | 71.1 |
| 2066 | Героев пр. д.23/1 | 31.6 | 4 | 4 | 0.03346 | 0 | 0 | 0.679 | 102.3 | 71.4 |
| 2067 | Героев пр. д.23/7 | 31.6 | 4 | 28 | 0.027745 | 0 | 0.0004 | 0.563 | 93.2 | 64.8 |
| 2068 | Героев пр. д.23/7 | 31.6 | 8 | 28 | 0.0202764 | 0 | 0.00783 | 0.412 | 93.3 | 64.9 |
| 2069 | Бульвар Роз ул. д.18 | 31.6 | 4 | 4 | 0.05955 | 0 | 0 | 1.501 | 103 | 71.7 |
| 2070 | Коммунистическая ул. д.27 | 29.7 | 4 | 4 | 0.01229 | 0 | 0 | 0.277 | 88.3 | 59.3 |
| 2071 | Академика Жук ул. д.10 | 27.6 | 3 | 28 | 0.09612 | 0 | 0.00386 | 3.432 | 101.5 | 72.2 |
| 2072 | 30 лет Победы ул. д.34а | 30.2 | 4 | 4 | 0.0246 | 0 | 0 | 0.865 | 103.4 | 73.2 |
| 2073 | 30 лет Победы ул. д.17 | 30.6 | 4 | 4 | 0.0902 | 0 | 0 | 3.18 | 101.3 | 71.7 |
| 2074 | Волжская ул. д.80/2 | 30.6 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.00630376 | 0 | 0 | 0 |
| 2075 | Заовражная ул. д.9 | 29.7 | 4 | 4 | 0.06275 | 0 | 0 | 1.415 | 99.1 | 67 |
| 2076 | Чапаева ул. д.116а/2 | 25.5 | 3 | 4 | 0.02983 | 0 | 0 | 0.946 | 96.7 | 65.6 |
| 2077 | Саратовское шоссе д.28/2 | 29.5 | 2 | 4 | 0.01889 | 0 | 0 | 0.438 | 96.5 | 67.7 |
| 2078 | Пионерская ул. д.48 | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.037 | 0 | 0 | 1.002 | 96.8 | 68.7 |
| 2079 | Красноармейская ул. д.32 | 27.6 | 8 | 4 | 0.01763 | 0 | 0 | 0.477 | 96 | 68.1 |
| 2080 | Степная ул. д.25 | 31.6 | 4 | 4 | 0.02433 | 0 | 0 | 0.867 | 100.6 | 71.5 |
| 2081 | Комарова ул. д.135/9 | 30 | 4 | 4 | 0.00535 | 0 | 0 | 0.198 | 98.8 | 71.2 |
| 2082 | Комарова ул. д.135. ООО "Эльдо | 30 | 4 | 4 | 0.09221 | 0 | 0 | 2.322 | 104 | 74.6 |
| 2083 | Комарова ул. д.135/13 ЗАО "Рок | 30 | 6 | 4 | 0.12651 | 0.22 | 0 | 4.596 | 103.5 | 74.1 |
| 2084 | Комарова ул. д.135/13 ООО "Мо | 30 | 4 | 4 | 0.07623 | 0.2159 | 0 | 2.78 | 103.7 | 74.4 |
| 2085 | Факел Социализма ул. д.25/1 | 29.6 | 4 | 28 | 0.04787 | 0 | 0.0053 | 1.147 | 100.4 | 69.6 |
| 2086 | Коммунистическая ул. д.127/1 | 29.1 | 4 | 4 | 0.066994 | 0 | 0 | 2.383 | 100.6 | 71.4 |
| 2087 | Трнавская ул. д.36/7 "БАЭС" | 31.6 | 8.1 | 4 | 0.0291 | 0 | 0.00137 | 1.014 | 102.4 | 72.2 |
| 2088 | Степная ул. д.8б | 30.2 | 3 | 4 | 0.023 | 0 | 0 | 0.566 | 102.6 | 72.6 |
| 2089 | Свердлова ул. д.13/2 | 25.8 | 5.4 | 4 | 0.0552642 | 0 | 0 | 1.844 | 102.5 | 71.1 |
| 2090 | Ленина ул. д.93 | 29.6 | 27 | 4 | 0.18653 | 0 | 0 | 4.343 | 101.1 | 70 |
| 2091 | Ленина ул. д.93 | 29.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.02733199 | 0 | 0 | 0 |
| 2092 | Трнавская ул. д.8а | 29.9 | 27 | 4 | 0.14328667 | 0 | 0 | 3.494 | 102.4 | 72.6 |
| 2093 | Саратовский тракт | 30.7 | 6 | 4 | 0.149456 | 0.208375 | 0 | 3.58 | 104.1 | 73.4 |
| 2094 | Балаково-16 ПУТ-1 | 29.14 | 4 | 4 | 14.88095 | 0 | 0 | 516.897 | 104.6 | 73.8 |
| 2095 | Чапаева ул. д.140 | 27.6 | 10 | 4 | 0.29383 | 0 | 0 | 7.773 | 101.4 | 71.5 |
| 2096 | Чапаева ул. д.115 | 25.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03618056 | 0 | 0 | 0 |
| 2097 | Комсомольская ул. д.31 | 25.5 | 9 | 28 | 0.33605 | 0 | 0.02885753 | 8.764 | 102.7 | 72 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2098 | Героев пр. д.28 | 30.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 |
| 2099 | Леонова наб. д.63/А | 31.6 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.00217742 | 0 | 0 | 0 |
| 2100 | Транспортная ул. д.12 | 30.7 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 323.255 | 104.2 | 60.8 |
| 2101 | Саратовское шоссе д.9 | 30.74 | 10.8 | 28 | 1.17707 | 0 | 0.04032 | 39.83 | 104.6 | 73 |
| 2102 | Саратовское шоссе д.8/6 | 30.74 | 5 | 4 | 0.80069 | 0.454 | 0 | 27.297 | 104.6 | 73.2 |
| 2103 | 30 лет Победы ул. д.25а | 30 | 4 | 4 | 0.02877 | 0 | 0 | 0.686 | 100.8 | 71.3 |
| 2104 | 30 лет Победы ул. д.31а | 30 | 6 | 28 | 0.0033 | 0 | 0.00017 | 0.116 | 96.9 | 68.5 |
| 2105 | 30 лет Победы ул. д.32/1 | 30.2 | 8 | 4 | 0.00308 | 0 | 0 | 0.076 | 101.3 | 71.7 |
| 2106 | 30 лет Победы ул. д.51а | 30.6 | 4 | 28 | 0.0074 | 0 | 0.00073 | 0 | 0 | 0 |
| 2107 | 30 лет Победы ул. д.55а | 30.6 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0.00987455 | 0 | 0 | 0 |
| 2108 | 30 лет Победы ул. д.9/2 | 30.6 | 8 | 28 | 0.00646 | 0 | 0.00038 | 0.234 | 102.5 | 73.3 |
| 2109 | Комарова ул. | 29.5 | 4.3 | 4 | 0.01696 | 0 | 0 | 0.63 | 94.7 | 68.1 |
| 2110 | Вокзальная ул. д.65 | 29.5 | 10 | 4 | 0.04998 | 0 | 0 | 1.884 | 99.6 | 72.2 |
| 2111 | Героев пр. д.29/2г | 31.6 | 4 | 4 | 0.00472 | 0 | 0 | 0.101 | 102 | 72.5 |
| 2112 | Героев пр. д.29/2г | 31.6 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.00257 | 0 | 0 | 0 |
| 2113 | Вокзальная ул. д.7/1 | 29.5 | 4 | 4 | 0.08229 | 0 | 0 | 2.082 | 103.2 | 74.8 |
| 2114 | Ленина ул. д.121 за маг Одежда | 29.6 | 6 | 4 | 0.01168 | 0 | 0 | 0.208 | 96.9 | 68.8 |
| 2115 | Ленина ул. д.100/1 | 27.9 | 5 | 4 | 0.01946 | 0 | 0 | 0.51 | 102.1 | 71.7 |
| 2116 | Ленина ул. д.100А | 27.9 | 3 | 4 | 0.00154 | 0 | 0 | 0.04 | 86.8 | 60.5 |
| 2117 | Волжская ул. д.45/1 | 30 | 4 | 4 | 0.041122 | 0 | 0 | 0.973 | 92.3 | 64.9 |
| 2118 | Ленина ул. д.122а | 27.6 | 32.4 | 4 | 0.87617 | 0 | 0 | 23.879 | 103.3 | 73.6 |
| 2119 | Ленина ул. д.127/1 | 30.1 | 5 | 4 | 0.00856 | 0 | 0 | 0.224 | 101.1 | 71 |
| 2120 | Ленина ул. д.47 | 25.8 | 5.4 | 4 | 0.06 | 0 | 0 | 1.363 | 94.8 | 64.2 |
| 2121 | Ленина ул. д.92А | 27.9 | 5 | 4 | 0.00385 | 0 | 0 | 0.101 | 98.1 | 68.7 |
| 2122 | Вольская ул. д.1а | 29.1 | 3 | 4 | 0.00474 | 0 | 0 | 0.099 | 67.1 | 44.1 |
| 2123 | Героев пр. д.40/1 | 30.2 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 |
| 2124 | Минская ул. д.12/1 | 30 | 6 | 4 | 0.02595 | 0.0129 | 0 | 0.68 | 102.7 | 74.3 |
| 2125 | Московская ул. д.13 | 27.3 | 6 | 4 | 0.00372 | 0 | 0 | 0.084 | 90.7 | 61.1 |
| 2126 | Заовражная ул. д.13 | 27.3 | 6 | 4 | 0.04545 | 0 | 0 | 1.025 | 101.6 | 68.8 |
| 2127 | Леонова наб. д.56/1 | 31.6 | 8 | 4 | 0.09735 | 0 | 0 | 2.623 | 98.9 | 70.4 |
| 2128 | Заовражная ул. д.48 | 27.3 | 6 | 28 | 0.04995 | 0 | 0.00342 | 1.099 | 96.2 | 66.2 |
| 2129 | Леонова наб. д.72/1 | 32.6 | 9 | 4 | 0.00904 | 0 | 0 | 0.245 | 100.7 | 72 |
| 2130 | Леонова наб. д.76/1 | 32.6 | 5.4 | 4 | 0.00277 | 0 | 0 | 0.11 | 91.2 | 64.9 |
| 2131 | Октябрьская ул. д.50/1 | 25.8 | 9 | 4 | 0.04974 | 0 | 0.00264 | 1.191 | 97.8 | 67.6 |
| 2132 | Пионерская ул. д.52 | 27.6 | 6 | 4 | 0.01214 | 0 | 0 | 0.329 | 98.1 | 69.7 |
| 2133 | Рабочая ул. д.53А | 28.7 | 15 | 4 | 0.01233 | 0 | 0 | 0.341 | 97.8 | 70 |
| 2134 | Трнавская ул. д.61/1 | 32.6 | 4 | 4 | 0.02919 | 0 | 0 | 0.782 | 103.2 | 73.5 |
| 2135 | Трнавская ул. д.67/1 | 32.6 | 7 | 4 | 0.05641 | 0 | 0 | 1.537 | 103.1 | 73.8 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2136 | Трнавская ул. д.61/1 | 32.6 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.00274 | 0 | 0 | 0 |
| 2137 | Трнавская ул. д.67/1 | 32.6 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0.00411 | 0 | 0 | 0 |
| 2138 | Саратовское шоссе д.39/2 | 29.5 | 5.4 | 28 | 0.06912 | 0.06602415 | 0.00993728 | 1.653 | 102.8 | 72.4 |
| 2139 | Саратовское шоссе д.12/1 | 28.3 | 3 | 4 | 0.008 | 0 | 0 | 0.193 | 103.1 | 72.9 |
| 2140 | Саратовское шоссе д.16/1 | 29.5 | 3 | 4 | 0.00382 | 0 | 0 | 0.079 | 99.2 | 69.7 |
| 2141 | Саратовское шоссе д.25/1 | 29.5 | 3 | 4 | 0.00632 | 0 | 0 | 0.219 | 96.2 | 67.5 |
| 2142 | Саратовское шоссе д.43А | 29.9 | 3 | 4 | 0.00546 | 0 | 0 | 0.13 | 102.7 | 72.3 |
| 2143 | Саратовское шоссе д.43А | 29.9 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.00041667 | 0 | 0 | 0 |
| 2144 | Саратовское шоссе д.51/2 | 30 | 4 | 4 | 0.0692 | 0 | 0 | 1.681 | 102.3 | 72.5 |
| 2145 | Саратовское шоссе д.53 | 29.9 | 3 | 4 | 0.00755 | 0 | 0 | 0.18 | 102.1 | 71.9 |
| 2146 | Саратовское шоссе д.53 | 29.9 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.000214 | 0 | 0 | 0 |
| 2147 | Саратовское шоссе д.75 | 31.6 | 3 | 4 | 0.035 | 0 | 0 | 0.721 | 103.4 | 72.6 |
| 2148 | Саратовское шоссе д.69 | 31.6 | 3 | 4 | 0.00651 | 0 | 0 | 0.134 | 103.2 | 72.5 |
| 2149 | Свердлова пл. д.7 | 25.8 | 4 | 4 | 0.01378 | 0 | 0 | 0.313 | 100.6 | 68.2 |
| 2150 | Свердлова пл. д.7/1 | 25.8 | 4 | 4 | 0.02445 | 0 | 0 | 0.555 | 97.4 | 65.9 |
| 2151 | Свердлова пл. д.7/4 | 25.8 | 4 | 4 | 0.01084 | 0 | 0 | 0.246 | 100.6 | 68.3 |
| 2152 | Свердлова пл. д.7/5 | 25.8 | 4 | 4 | 0.00727 | 0 | 0 | 0.165 | 100.4 | 68.1 |
| 2153 | Свердлова пл. д.7/3 мастерские | 25.8 | 3 | 4 | 0.0469 | 0 | 0 | 1.065 | 100.6 | 68.2 |
| 2154 | Свердлова пл. д.7 | 25.8 | 4 | 4 | 0.06368 | 0 | 0 | 1.446 | 100.9 | 68.4 |
| 2155 | Саратовское шоссе д.83/6 | 30 | 4 | 4 | 0.00257 | 0 | 0 | 0.053 | 100.6 | 70.5 |
| 2156 | Саратовское шоссе д.83/6 | 30 | 4 | 4 | 0.00311 | 0 | 0 | 0.064 | 101.1 | 70.8 |
| 2157 | Саратовское шоссе д.83/6 | 30 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |
| 2158 | Свердлова ул. д.15/1 | 25.8 | 4 | 4 | 0.04514 | 0 | 0 | 1.054 | 102.3 | 71 |
| 2159 | Степана Разина ул. д.5 | 27.6 | 6 | 28 | 0.15084 | 0 | 0.03929 | 3.62 | 102.5 | 69.7 |
| 2160 | Степная ул. д.96/1 | 31.6 | 4 | 4 | 0.01798 | 0 | 0 | 0.382 | 102.9 | 73 |
| 2161 | Степная ул. д.96/1 | 30 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.00137 | 0 | 0 | 0 |
| 2162 | Степная ул. д.27/8 | 31.6 | 4 | 4 | 0.00398 | 0 | 0 | 0.082 | 102 | 71.5 |
| 2163 | Степная ул. д.27/8 | 31.6 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |
| 2164 | Степная ул. д.8б | 30.2 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 |
| 2165 | Степная ул. д.17/2 | 30.6 | 4 | 4 | 0.02229 | 0 | 0 | 0.468 | 101.9 | 72 |
| 2166 | Степная ул. д.27А | 31.6 | 27 | 4 | 0.029 | 0 | 0 | 0.595 | 102.2 | 71.6 |
| 2167 | Степная ул. д.33 | 31.6 | 5 | 4 | 0.06998 | 0 | 0 | 1.479 | 102.5 | 72.6 |
| 2168 | Степная ул. д.33 | 31.6 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0.00377 | 0 | 0 | 0 |
| 2169 | Степная ул. д.58 | 30 | 5.4 | 4 | 0.0587 | 0 | 0 | 1.446 | 100.5 | 71.5 |
| 2170 | Степная ул. д.58а | 30 | 7.7 | 4 | 0.02882 | 0 | 0 | 0.71 | 99.9 | 71 |
| 2171 | Героев пр. д.26/9 | 31.6 | 4 | 4 | 0.00316 | 0 | 0 | 0.087 | 98.9 | 70.6 |
| 2172 | Трнавская ул. д.26/3 | 31.6 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.02119 | 0 | 0 | 0 |
| 2173 | Героев пр. д.26/9 | 31.6 | 4 | 4 | 0.02529 | 0 | 0 | 0.541 | 103.2 | 73.4 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2174 | Трнавская ул. д.26/3 | 31.6 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |
| 2175 | Трнавская ул. д.34/5 | 31.6 | 4 | 4 | 0.06005 | 0 | 0 | 1.468 | 102.9 | 73.5 |
| 2176 | Трнавская ул. д.34/5 | 31.6 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.00137 | 0 | 0 | 0 |
| 2177 | Трнавская ул. д.3/2 | 30.6 | 3 | 28 | 0.00669 | 0 | 0.00038 | 0.146 | 100.1 | 71.5 |
| 2178 | Трнавская ул. д.3/3 | 30.6 | 3 | 4 | 0.02079 | 0 | 0 | 0.52 | 102.1 | 73.1 |
| 2179 | Транспортная ул. д.13/3 | 29.17 | 4 | 4 | 0.02263 | 0 | 0 | 0.534 | 94.9 | 66.7 |
| 2180 | Транспортная ул. д.15/1 | 29.17 | 4 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 4.724 | 101.4 | 71.5 |
| 2181 | Транспортная ул. д.15/1 | 29.17 | 4 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.362 | 101.6 | 71.7 |
| 2182 | Транспортная ул. д.2/2 | 29.5 | 4 | 4 | 0.16594 | 0 | 0 | 3.883 | 99.2 | 69.6 |
| 2183 | Степная ул. | 30.6 | 4 | 4 | 0.12986 | 0 | 0 | 4.471 | 102.4 | 71.9 |
| 2184 | Степная ул. д.17/1 | 30.6 | 3 | 4 | 0.00428 | 0 | 0 | 0.108 | 89.9 | 63.2 |
| 2185 | Степная ул. д.12/1 | 30.2 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.00785 | 0 | 0 | 0 |
| 2186 | Степная ул. д.14/1 | 30.2 | 4 | 4 | 0.02634 | 0 | 0 | 0.64 | 102.9 | 72.9 |
| 2187 | Степная ул. д.14/1 | 30.2 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.00119 | 0 | 0 | 0 |
| 2188 | Степная ул. д.11А | 30.6 | 4 | 4 | 0.02634 | 0 | 0 | 0.636 | 102.7 | 72.6 |
| 2189 | Степная ул. д.11А | 30.6 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 |
| 2190 | Привокзальная МУП Бал.-Вод | 28.3 | 4 | 4 | 0.02086 | 0 | 0 | 0.498 | 85.7 | 59.8 |
| 2191 | Чапаева ул. д.107 | 25.8 | 5 | 4 | 0.02358 | 0 | 0 | 0.536 | 96.2 | 65.1 |
| 2192 | Шевченко ул. д.122/2 | 29.5 | 3 | 4 | 0.00425 | 0 | 0 | 0.082 | 95.9 | 69.9 |
| 2193 | Минская,77 | 29.5 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.02428 | 0 | 0 | 0 |
| 2194 | Шевченко ул. КНС | 29.5 | 3.8 | 4 | 0.01224 | 0 | 0 | 0.424 | 94.4 | 66.2 |
| 2195 | Саратовское шоссе д.14 | 29.5 | 3 | 4 | 0.00323 | 0 | 0 | 0.134 | 85.4 | 59.5 |
| 2196 | Саратовское шоссе д.14 Здание | 29.5 | 4 | 28 | 0.1184 | 0 | 0.0028629 | 4.093 | 101.5 | 71.4 |
| 2197 | Саратовское шоссе д.14 | 29.5 | 4 | 4 | 0.1184 | 0 | 0 | 4.094 | 101.9 | 71.6 |
| 2198 | Саратовское шоссе д.14 | 29.5 | 4 | 4 | 0.07542 | 0 | 0 | 2.608 | 98.2 | 68.9 |
| 2199 | Саратовское шоссе д.14 | 29.5 | 4 | 4 | 0.12583 | 0 | 0 | 4.35 | 99.7 | 70 |
| 2200 | Вокзальная ул. д.26/10 Блок А | 28.3 | 4 | 4 | 0.041895 | 0 | 0 | 1.448 | 103.3 | 72.7 |
| 2201 | Вокзальная ул. д.21 | 29.5 | 3.3 | 4 | 0.01475 | 0 | 0 | 0.51 | 102.6 | 72.2 |
| 2202 | Вокзальная ул. д.22 | 29.5 | 3 | 4 | 0.0234 | 0 | 0 | 0.809 | 103.2 | 72.6 |
| 2203 | Вокзальная ул. д.22/2 | 28.3 | 3 | 4 | 0.00033 | 0 | 0 | 0.042 | 101.9 | 92.8 |
| 2204 | Вокзальная ул. д.24/2 | 29.5 | 4 | 4 | 0.0638 | 0 | 0 | 2.205 | 103.5 | 72.8 |
| 2205 | Вокзальная ул. д.24/7 | 28.3 | 3 | 4 | 0.07756 | 0 | 0 | 2.681 | 103.1 | 72.5 |
| 2206 | Вокзальная ул. д.24/7 | 28.3 | 3 | 4 | 0.05924 | 0 | 0 | 2.047 | 103 | 72.5 |
| 2207 | Безымянный проезд д.7/1 | 28.3 | 4 | 4 | 0.0646 | 0 | 0 | 2.232 | 99.4 | 69.8 |
| 2208 | Безымянный проезд д.5/1 | 28.3 | 4 | 4 | 0.0172 | 0 | 0 | 0.594 | 95.7 | 67.1 |
| 2209 | Вокзальная ул. д.24 | 29.5 | 5 | 4 | 0.12902 | 0 | 0 | 4.458 | 102 | 71.7 |
| 2210 | Вокзальная ул. д.30 | 28.3 | 3 | 4 | 0.01935 | 0 | 0 | 0.669 | 90.6 | 63.4 |
| 2211 | Вокзальная ул. д.24/3 | 28.3 | 4 | 4 | 0.0778 | 0 | 0 | 2.689 | 101.8 | 71.6 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | Вокзальная ул. д.28 | 29.5 | 5 | 4 | 0.12902 | 0 | 0 | 4.457 | 100.3 | 70.5 |
| 2213 | Вокзальная ул. д.24 | 29.5 | 5 | 4 | 0.16956 | 0 | 0 | 5.853 | 101.9 | 71.7 |
| 2214 | Привокзальная ул. Адм. зд. "РЖ | 28.3 | 6 | 4 | 0.06599 | 0 | 0 | 2.282 | 101.4 | 71.3 |
| 2215 | Вокзальная ул. д.26/1 | 28.3 | 2.95 | 4 | 0.03151 | 0 | 0 | 1.089 | 91 | 63.7 |
| 2216 | Вокзальная ул. д.26/4 | 28.3 | 4 | 4 | 0.0079 | 0 | 0 | 0.273 | 100.2 | 70.4 |
| 2217 | Вокзальная ул. д.24/5 | 28.3 | 3.3 | 4 | 0.0321 | 0 | 0 | 0.643 | 102.9 | 72.4 |
| 2218 | Вокзальная ул. д.26/1 | 28.3 | 6 | 4 | 0.3151 | 0.02375 | 0 | 10.891 | 102.3 | 71.9 |
| 2219 | Академика Жук ул. д.64 | 29.6 | 3.9 | 4 | 0.0392 | 0 | 0 | 1.345 | 98.5 | 69 |
| 2220 | Академика Жук ул. д.64 | 29.6 | 6.85 | 4 | 0.08125 | 0 | 0 | 2.788 | 101.9 | 71.5 |
| 2221 | Академика Жук ул. д.64 | 29.6 | 3.4 | 4 | 0.02046 | 0 | 0 | 0.702 | 98.6 | 69 |
| 2222 | Академика Жук ул. д.64 | 29.6 | 3.5 | 4 | 0.01168 | 0 | 0 | 0.401 | 96.9 | 67.8 |
| 2223 | Академика Жук ул. д.64 | 29.6 | 3 | 4 | 0.04178 | 0 | 0 | 1.434 | 98.2 | 68.8 |
| 2224 | Академика Жук ул. д.65 | 29.6 | 2.7 | 4 | 0.03972 | 0 | 0 | 1.363 | 100.5 | 70.4 |
| 2225 | Академика Жук ул. д.64 | 29.6 | 3.4 | 26 | 0 | 0 | 0.00822 | 0 | 0 | 0 |
| 2226 | Академика Жук ул. д.64 | 29.6 | 3.5 | 26 | 0 | 0 | 0.00274 | 0 | 0 | 0 |
| 2227 | Академика Жук ул. д.64 | 29.6 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0.01739 | 0 | 0 | 0 |
| 2228 | Академика Жук ул. | 29.6 | 3 | 4 | 0.00747 | 0 | 0 | 0.256 | 94.4 | 66 |
| 2229 | Академика Жук ул. д.64 | 29.6 | 3 | 4 | 0.00387 | 0 | 0 | 0.239 | 87.8 | 61.1 |
| 2230 | Академика Жук ул. д.64 | 29.6 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.02418 | 0 | 0 | 0 |
| 2231 | Академика Жук ул. д.64 | 29.6 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0.1464 | 0 | 0 | 0 |
| 2232 | Академика Жук ул. д.64 | 29.6 | 10 | 4 | 0.099536 | 0.1574 | 0 | 3.415 | 102 | 71.5 |
| 2233 | Привокзальная ул. д.73 | 29.6 | 4 | 4 | 0.00939 | 0 | 0 | 0.325 | 97.5 | 68.4 |
| 2234 | Вокзальная ул. д.26/10 | 28.3 | 4 | 4 | 0.079044 | 0 | 0 | 1.639 | 102.7 | 72.2 |
| 2235 | Вокзальная ул. д.26/18 | 28.3 | 4 | 4 | 0.04719 | 0 | 0 | 1.631 | 102.9 | 72.4 |
| 2236 | Транспортная ул. д.2/2 | 29.5 | 10 | 28 | 0.4714 | 0 | 0.00078629 | 16.307 | 102.9 | 72.4 |
| 2237 | Транспортная ул. д.4 | 29.5 | 16.2 | 4 | 0.19236 | 0 | 0 | 4.504 | 100.3 | 70.5 |
| 2238 | Вокзальная ул. д.26/10 Блок Г | 28.3 | 4 | 4 | 0.0413 | 0 | 0 | 1.428 | 100.8 | 70.9 |
| 2239 | Вокзальная ул. д.26/10 Блок В | 28.3 | 3 | 4 | 0.041895 | 0 | 0 | 1.448 | 103.3 | 72.7 |
| 2240 | Вокзальная ул. д.24/22 | 29.5 | 4 | 4 | 0.1486 | 0 | 0 | 5.133 | 102.4 | 72 |
| 2241 | Вокзальная ул. д.24/32/1 | 29.5 | 4 | 4 | 0.0307 | 0 | 0 | 1.061 | 98.9 | 69.5 |
| 2242 | Вокзальная ул. д.24 | 28.3 | 6 | 4 | 0.06465 | 0 | 0 | 2.234 | 103.1 | 72.5 |
| 2243 | Вокзальная ул. д.24 | 29.5 | 4 | 4 | 0.016 | 0 | 0 | 0.553 | 85.7 | 59.7 |
| 2244 | Привокзальная ул. | 29.5 | 8.5 | 4 | 0.36123 | 0 | 0 | 8.403 | 99.9 | 69.1 |
| 2245 | Титова ул. КНС | 30.1 | 4.25 | 4 | 0.00804 | 0 | 0 | 0.277 | 92.8 | 65 |
| 2246 | Саратовское шоссе д.11 | 29.5 | 5 | 28 | 0.38295 | 0 | 0.00483871 | 8.942 | 103.7 | 72 |
| 2247 | Набережная ул. | 29.1 | 5 | 4 | 0.0204 | 0 | 0 | 0.447 | 75.3 | 50 |
| 2248 | Академика Жук ул. д.64 | 29.6 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.00274 | 0 | 0 | 0 |
| 2249 | Шевченко ул. | 29.5 | 4.4 | 4 | 0.0147 | 0 | 0 | 0.347 | 96.4 | 67.8 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 | Академика Жук ул. д.65 | 29.6 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.00626 | 0 | 0 | 0 |
| 2251 | Академика Жук ул. д.65 | 29.6 | 7.3 | 4 | 0.0608 | 0 | 0 | 2.086 | 100.9 | 70.7 |
| 2252 | Академика Жук ул. д.65 | 29.6 | 7.3 | 26 | 0 | 0 | 0.003425 | 0 | 0 | 0 |
| 2253 | Рабочая ул. д.39 | 28.7 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0437858 | 0 | 0 | 0 |
| 2254 | Леонова наб. | 30 | 4.3 | 4 | 0.01696 | 0 | 0 | 0.634 | 98.7 | 71.2 |
| 2255 | Рабочая ул. д.37 | 28.7 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.07562 | 0 | 0 | 0 |
| 2256 | Рабочая ул. д.37 | 28.7 | 15 | 4 | 0.32831 | 0 | 0 | 2.981 | 99.2 | 70.9 |
| 2257 | Рабочая ул. д.31 | 28.7 | 3 | 4 | 0.01849 | 0 | 0 | 0.523 | 93.1 | 66.3 |
| 2258 | Леонова наб. д.63/2 | 32.6 | 7.3 | 26 | 0 | 0 | 0.00411 | 0 | 0 | 0 |
| 2259 | Транспортная ул. д.3 | 29.5 | 5 | 4 | 0.4714 | 0 | 0 | 9.773 | 102.3 | 71.9 |
| 2260 | Рабочая ул. д.57 | 28.7 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0369176 | 0 | 0 | 0 |
| 2261 | Саратовское шоссе д.28 | 29.5 | 4 | 4 | 0.04894 | 0 | 0 | 1.287 | 101.5 | 71.3 |
| 2262 | Саратовское шоссе д.26 | 29.6 | 5 | 4 | 0.41927 | 0 | 0 | 14.501 | 100.9 | 71 |
| 2263 | Вокзальная ул. д.1а | 30.3 | 3 | 4 | 0.00808 | 0 | 0 | 0.289 | 96 | 68.2 |
| 2264 | Безымянный проезд д.12/1 | 28.3 | 4 | 4 | 0.052 | 0 | 0 | 1.797 | 95.5 | 67 |
| 2265 | Безымянный проезд д.14 | 28.3 | 4 | 4 | 0.04362 | 0 | 0 | 1.085 | 87.4 | 61 |
| 2266 | Безымянный проезд д.12 | 28.3 | 3.55 | 4 | 0.01606 | 0 | 0 | 0.555 | 90.8 | 63.5 |
| 2267 | Безымянный проезд д.12 | 28.3 | 6.4 | 4 | 0.03289 | 0 | 0 | 1.136 | 93.7 | 65.6 |
| 2268 | Безымянный проезд д.12 | 29.6 | 2.9 | 4 | 0.00547 | 0 | 0 | 0.113 | 90.5 | 63.2 |
| 2269 | Саратовское шоссе | 30.7 | 5 | 4 | 0.12435 | 0 | 0 | 4.315 | 94.1 | 66 |
| 2270 | Вокзальная ул. д.24/63 | 28.3 | 3 | 4 | 0.01122 | 0 | 0 | 0.388 | 94.3 | 66.1 |
| 2271 | Вокзальная ул. д.30 | 28.3 | 3 | 4 | 0.01273 | 0 | 0 | 0.44 | 93.5 | 65.5 |
| 2272 | Саратовское шоссе д.12/1 | 28.3 | 3 | 4 | 0.00466 | 0 | 0 | 0.113 | 97.8 | 68.9 |
| 2273 | Саратовское шоссе д.12/1 | 28.3 | 4 | 4 | 0.04275 | 0 | 0 | 1.032 | 95.1 | 67 |
| 2274 | Саратовское шоссе д.12/1 | 28.3 | 6 | 4 | 0.17265 | 0 | 0 | 4.169 | 98.6 | 69.5 |
| 2275 | Радищева ул. д.55 Здание гара | 29.6 | 9.8 | 4 | 0.03274 | 0 | 0 | 0.847 | 101.4 | 70.9 |
| 2276 | Радищева ул. д.55 МУП "БВ" | 29.6 | 8.8 | 4 | 0.09396 | 0 | 0 | 2.431 | 99.3 | 69.4 |
| 2277 | Радищева ул. д.55 Хим. лаборат | 29.6 | 9.8 | 4 | 0.05527 | 0 | 0 | 1.43 | 102 | 71.3 |
| 2278 | Радищева ул. д.55, Гаражи | 29.6 | 9.8 | 4 | 0.11156 | 0 | 0 | 2.886 | 102 | 71.3 |
| 2279 | Радищева ул. д.55 Здание гара | 29.6 | 9.8 | 4 | 0.03211 | 0 | 0 | 0.831 | 101.8 | 71.2 |
| 2280 | Балаково-16 ПУТ-2 | 30.7 | 4 | 4 | 0.2939 | 0 | 0 | 10.208 | 91 | 63.8 |
| 2281 | Привокзальная ул. ОАО РЖД | 28.3 | 8 | 4 | 0.08363 | 0 | 0 | 1.996 | 98.2 | 69 |
| 2282 | Привокзальная ул. | 28.3 | 2.7 | 4 | 0.0307 | 0 | 0 | 1.062 | 97.2 | 68.2 |
| 2283 | Привокзальная ул. | 28.3 | 8 | 4 | 0.06328 | 0 | 0 | 1.51 | 99.8 | 70.2 |
| 2284 | Привокзальная ул. д.8А | 28.3 | 4 | 4 | 0.06432 | 0 | 0 | 1.535 | 97.3 | 68.3 |
| 2285 | Бр.Захаровых ул. д.12а | 25.8 | 4 | 4 | 0.02672 | 0 | 0 | 0.645 | 101.1 | 70.2 |
| 2286 | Бр.Захаровых ул. д.12 | 25.8 | 27 | 4 | 0.26805 | 0 | 0 | 6.469 | 101.2 | 70.4 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2287 | Бр.Захаровых ул. д.10 | 25.8 | 27 | 4 | 0.93091 | 0 | 0 | 22.444 | 102.1 | 70.9 |
| 2288 | Бр.Захаровых ул. д.12а | 25.8 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 |
| 2289 | Бр.Захаровых ул. д.12 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.04164 | 0 | 0 | 0 |
| 2290 | Бр.Захаровых ул. д.10 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.15863 | 0 | 0 | 0 |
| 2291 | Ленина ул. д.91 | 29.6 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.11008636 | 0 | 0 | 0 |
| 2292 | Бр.Захаровых ул. д.8 | 25.8 | 27 | 4 | 0.80849 | 0 | 0 | 19.521 | 102.6 | 71.3 |
| 2293 | Бр.Захаровых ул. д.8 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.14384 | 0 | 0 | 0 |
| 2294 | Бр.Захаровых ул. д.6 | 25.8 | 27 | 4 | 0.2269 | 0 | 0 | 5.479 | 102.5 | 71.3 |
| 2295 | Бр.Захаровых ул. д.6 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.09508737 | 0 | 0 | 0 |
| 2296 | Бр.Захаровых ул. д.4 | 25.8 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.0728853 | 0 | 0 | 0 |
| 2297 | Бр.Захаровых ул. д.4 | 25.8 | 27 | 4 | 0.3535 | 0 | 0 | 8.538 | 102.3 | 71.1 |
| 2298 | Бр.Захаровых ул. д.8а | 25.8 | 4 | 4 | 0.62407 | 0 | 0 | 15.079 | 102.4 | 71.2 |
| 2299 | Бр.Захаровых ул. д.8а | 25.8 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.08887 | 0 | 0 | 0 |
| 2300 | Титова ул. д.61 Гараж | 30.1 | 4 | 4 | 0.05785 | 0 | 0 | 1.561 | 97.2 | 68.2 |
| 2301 | Свердлова пл. д.7/2 мастерские | 25.8 | 3 | 4 | 0.0469 | 0 | 0 | 1.065 | 100.6 | 68.3 |
| 2302 | Транспортная ул. д.1 | 29.5 | 4 | 4 | 0.00393 | 0 | 0 | 0.136 | 98.6 | 69.2 |
| 2303 | Транспортная ул. д.1 | 29.5 | 4 | 4 | 0.05787 | 0 | 0 | 2.001 | 99.1 | 69.6 |
| 2304 | Транспортная ул. д.1 | 29.5 | 4 | 4 | 0.00156 | 0 | 0 | 0.054 | 95.8 | 67.2 |
| 2305 | Транспортная ул. д.1 | 29.5 | 4 | 4 | 0.00223 | 0 | 0 | 0.093 | 84.9 | 59.1 |
| 2306 | Героев пр. д.29В | 30 | 9.76 | 28 | 0.02768 | 0 | 0.00274 | 0.655 | 102.6 | 72 |
| 2307 | Транспортная ул. | 29.6 | 5.4 | 4 | 0.075002 | 0 | 0 | 2.592 | 96.7 | 67.8 |
| 2308 | Транспортная ул. д.3 | 29.5 | 4 | 4 | 0.17829 | 0 | 0 | 6.162 | 102.2 | 71.9 |
| 2309 | Транспортная ул. д.3 | 29.5 | 4 | 4 | 0.02031 | 0 | 0 | 0.702 | 101 | 71 |
| 2310 | Транспортная ул. д.3 | 29.5 | 4 | 4 | 0.09821 | 0 | 0 | 3.393 | 99.4 | 69.8 |
| 2311 | Транспортная ул. д.3 | 29.5 | 4 | 4 | 0.02749 | 0 | 0 | 0.951 | 99.7 | 70.1 |
| 2312 | Транспортная ул. | 29.5 | 4 | 4 | 0.09945 | 0 | 0 | 3.44 | 101.8 | 71.6 |
| 2313 | Транспортная ул. д.3 | 29.5 | 4 | 4 | 0.37646 | 0 | 0 | 13.007 | 100.9 | 70.9 |
| 2314 | Транспортная ул. д.3 | 29.5 | 3 | 4 | 0.16055 | 0 | 0 | 3.76 | 100.6 | 70.7 |
| 2315 | Саратовское шоссе д.26 | 29.5 | 4 | 4 | 0.00602 | 0 | 0 | 0.208 | 100.4 | 70.6 |
| 2316 | Чапаева ул. д.109А | 25.5 | 4 | 4 | 0.0024 | 0 | 0 | 0.053 | 84.9 | 57.2 |
| 2317 | Чапаева ул. д.109А | 25.5 | 7.4 | 4 | 0.02085 | 0 | 0 | 0.477 | 100.5 | 68.4 |
| 2318 | Чапаева ул. д.109А | 25.5 | 3.3 | 4 | 0.23243 | 0 | 0 | 5.683 | 102.3 | 69.7 |
| 2319 | Чапаева ул. д.109А | 25.5 | 4 | 4 | 0.01674 | 0 | 0 | 0.409 | 99 | 67.3 |
| 2320 | Транспортная ул. д.3/1 | 29.5 | 5 | 4 | 0.45869 | 0 | 0 | 10.739 | 102.7 | 72.3 |
| 2321 | Саратовское шоссе д.12/1 | 28.3 | 8 | 4 | 0.03362 | 0 | 0 | 0.812 | 99.7 | 70.4 |
| 2322 | Факел Социализма ул. д.17 | 29.6 | 3 | 4 | 0.0793 | 0 | 0 | 1.898 | 101.8 | 70.5 |
| 2323 | Академика Жук ул. д.58а | 30.1 | 4.5 | 4 | 0.04215 | 0 | 0 | 1.108 | 97.1 | 68.2 |
| 2324 | Менделеева ул. д.3/3 | 30 | 4 | 4 | 0.02944 | 0 | 0 | 0.532 | 101.6 | 72.6 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2325 | Факел Социализма ул. д.25 | 29.6 | 27 | 4 | 0.05876 | 0 | 0 | 1.407 | 100.5 | 69.6 |
| 2326 | Комсомольская ул. д.41/1 | 29.6 | 4 | 4 | 0.02535 | 0 | 0 | 0.576 | 100.9 | 68.5 |
| 2327 | 30 лет Победы ул. д.71 | 28.3 | 6.6 | 4 | 0.02605 | 0 | 0 | 0.624 | 94.5 | 66.4 |
| 2328 | 30 лет Победы ул. д.71 | 28.3 | 6.6 | 4 | 0.06384 | 0 | 0 | 1.529 | 98.3 | 69.1 |
| 2329 | Чапаева ул. д.113 | 25.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.04548 | 0 | 0 | 0 |
| 2330 | Степная ул. д.27/1, 5 п | 31.6 | 27 | 4 | 0.1293 | 0 | 0 | 2.733 | 101.4 | 71.8 |
| 2331 | Степная ул. д.27/1, 3-5 п | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.077602 | 0 | 0 | 0 |
| 2332 | Ленина ул. д.105 | 29.6 | 2.7 | 4 | 0.07003 | 0 | 0 | 1.83 | 102.8 | 72.2 |
| 2333 | Ленина ул. д.103 | 29.6 | 24.3 | 4 | 0.280405 | 0 | 0 | 7.326 | 102.1 | 71.7 |
| 2334 | Комсомольская ул. д.29 | 25.5 | 10 | 4 | 0.1239 | 0 | 0 | 3 | 102 | 69.5 |
| 2335 | Ленина ул. д.56 | 25.8 | 27 | 4 | 0.56797 | 0 | 0 | 13.57 | 101.7 | 70.4 |
| 2336 | Ленина ул. д.56 | 25.8 | 27 | 4 | 0.06959 | 0 | 0 | 1.663 | 101.7 | 70.4 |
| 2337 | Ленина ул. д.60 | 25.8 | 3 | 4 | 0.19737 | 0 | 0 | 6.231 | 102.5 | 69.6 |
| 2338 | Вокзальная ул. д.9а | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0279637 | 0 | 0 | 0 |
| 2339 | 30 лет Победы ул. д.28 | 30.6 | 3.45 | 4 | 0.01681 | 0 | 0 | 0.408 | 102.9 | 72.9 |
| 2340 | 30 лет Победы ул. д.28 | 30.6 | 3.45 | 26 | 0 | 0 | 0.00079301 | 0 | 0 | 0 |
| 2341 | Академика Жук ул. д.56 Почта | 30.1 | 3 | 4 | 0.00894 | 0 | 0 | 0.235 | 97 | 68.1 |
| 2342 | Героев пр. д.3 Почта | 31.6 | 3.9 | 26 | 0 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0 |
| 2343 | Героев пр. д.3 Почта | 31.6 | 3.9 | 4 | 0.01825 | 0 | 0 | 0.492 | 100.3 | 71.5 |
| 2344 | Заовражная ул. д.13 | 29.7 | 6.9 | 26 | 0 | 0 | 0.04705 | 0 | 0 | 0 |
| 2345 | Заовражная ул. д.13 | 27.3 | 4 | 4 | 0.07863 | 0 | 0 | 2.464 | 100.8 | 68.2 |
| 2346 | Заовражная ул. д.13 | 29.7 | 6.9 | 4 | 0.02594 | 0 | 0 | 0.585 | 100.7 | 68.1 |
| 2347 | Заовражная ул. д.13 | 29.7 | 6.9 | 4 | 0.07434 | 0 | 0 | 1.677 | 100.3 | 67.8 |
| 2348 | Заовражная ул. д.13 | 29.7 | 6.9 | 4 | 0.00695 | 0 | 0 | 0.157 | 99 | 66.9 |
| 2349 | Заовражная ул. д.13 | 29.7 | 6.9 | 4 | 0.02959 | 0 | 0 | 0.667 | 101.3 | 68.5 |
| 2350 | Заовражная ул. д.13 | 27.3 | 4 | 26 | 0.04429 | 0 | 0.022145 | 0 | 0 | 0 |
| 2351 | Заовражная ул. д.13 | 27.3 | 6.9 | 26 | 0.01661 | 0 | 0.00222 | 0 | 0 | 0 |
| 2352 | Заовражная ул. д.13 | 29.7 | 6.9 | 26 | 0 | 0 | 0.00554 | 0 | 0 | 0 |
| 2353 | Заовражная ул. д.13 | 29.7 | 6.9 | 26 | 0 | 0 | 0.0346 | 0 | 0 | 0 |
| 2354 | Заовражная ул. д.13 | 29.7 | 6.9 | 4 | 0.01393 | 0 | 0 | 0.314 | 97.8 | 66.1 |
| 2355 | Заовражная ул. д.13 | 27.3 | 4 | 4 | 0.07881 | 0 | 0 | 2.469 | 100.5 | 68 |
| 2356 | Заовражная ул. д.13 | 27.7 | 4 | 4 | 0.0033 | 0 | 0 | 0.074 | 101.7 | 68.8 |
| 2357 | Красная Звезда,2 | 27.3 | 3.1 | 4 | 0.00397 | 0 | 0 | 0.124 | 97.7 | 66 |
| 2358 | Красная Звезда,6 | 27.3 | 3.5 | 4 | 0.03547 | 0 | 0 | 1.11 | 98.8 | 66.8 |
| 2359 | Саратовское шоссе д.29 Почта | 29.5 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0 |
| 2360 | Саратовское шоссе д.29 Почта | 29.5 | 25 | 4 | 0.00532 | 0 | 0 | 0.11 | 102.7 | 72.2 |
| 2361 | Чапаева ул. д.123 Почта | 25.5 | 15 | 4 | 0.00821 | 0 | 0 | 0.195 | 96.1 | 66.3 |
| 2362 | Чапаева ул. д.123 Почта | 25.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2363 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.1 | 31.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.02021685 | 0 | 0 | 0 |
| 2364 | Рабочая ул. д.41 "Почта России | 28.7 | 5.4 | 4 | 0.01288 | 0 | 0 | 0.14 | 99.6 | 71.2 |
| 2365 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.54 Почта | 25.8 | 3 | 4 | 0.02846 | 0 | 0 | 0.68 | 100.2 | 69.3 |
| 2366 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.54 Почта | 25.8 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0 |
| 2367 | Шевченко ул. д.79А Почта | 29.5 | 3 | 4 | 0.01073 | 0 | 0 | 0.209 | 102.4 | 75 |
| 2368 | Заовражная ул. д.48 | 27.3 | 8 | 4 | 0.09724 | 0 | 0 | 3.191 | 95.5 | 65.6 |
| 2369 | 30 лет Победы ул. д.71а (1п) | 28.3 | 15 | 4 | 0.106295 | 0 | 0 | 2.547 | 99.8 | 70.2 |
| 2370 | 30 лет Победы ул. д.71а | 28.3 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.01552419 | 0 | 0 | 0 |
| 2371 | 30 лет Победы ул. д.71 | 30 | 8.8 | 26 | 0 | 0 | 0.19234767 | 0 | 0 | 0 |
| 2372 | Комсомольская ул. д.32 Почта | 29.6 | 19.8 | 4 | 0.29747 | 0 | 0 | 7.785 | 102 | 71.6 |
| 2373 | Факел Социализма ул. д.3а | 25.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03191532 | 0 | 0 | 0 |
| 2374 | Комсомольская ул. д.36 | 29.6 | 14.25 | 26 | 0 | 0 | 0.05147222 | 0 | 0 | 0 |
| 2375 | Энергетиков проезд д.2а | 30.6 | 5.4 | 28 | 0.0628 | 0 | 0.00013 | 1.107 | 101 | 71.5 |
| 2376 | Заовражная ул. д.13 | 27.3 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.022145 | 0 | 0 | 0 |
| 2377 | Леонова наб. д.3 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.02491263 | 0 | 0 | 0 |
| 2378 | Леонова наб. д.4 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.03183468 | 0 | 0 | 0 |
| 2379 | Трнавская ул. д.8а/1 | 29.9 | 4 | 28 | 0.00357 | 0 | 0.00162 | 0.087 | 101.9 | 72.3 |
| 2380 | 30 лет Победы ул. д.8а | 29.9 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.00228 | 0 | 0 | 0 |
| 2381 | Факел Социализма ул. д.23 | 30 | 4 | 4 | 0.03316 | 0 | 0 | 0.794 | 101.1 | 70 |
| 2382 | Факел Социализма ул. д.23 | 30 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |
| 2383 | Дружбы ул. д.5 | 29.5 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 |
| 2384 | Дружбы ул. д.5 | 29.5 | 5.4 | 4 | 0.08754 | 0 | 0 | 2.09 | 103.1 | 72.6 |
| 2385 | Комарова ул. д.107 | 30 | 4 | 4 | 0.035731 | 0 | 0 | 1.006 | 97.3 | 70.3 |
| 2386 | Комарова ул. д.107 | 30 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.00211 | 0 | 0 | 0 |
| 2387 | Вокзальная ул. д.7а | 30 | 3 | 4 | 0.05111 | 0 | 0 | 1.295 | 101.9 | 73.7 |
| 2388 | Вокзальная ул. д.7а | 30 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.0027957 | 0 | 0 | 0 |
| 2389 | Трнавская. ул. д.1 | 29.9 | 3.7 | 4 | 0.02776 | 0 | 0 | 0.714 | 99.6 | 69.8 |
| 2390 | Степная ул. д.23а | 31.6 | 5.4 | 28 | 0.040294 | 0 | 0.02838 | 0.832 | 103.3 | 72.5 |
| 2391 | Саратовское шоссе д.16 | 29.5 | 4 | 28 | 0.47731 | 0 | 0.00478 | 16.498 | 103.3 | 72.7 |
| 2392 | Леонова наб. д.28а | 30 | 3.3 | 4 | 0.02312 | 0 | 0 | 0.485 | 96 | 67.6 |
| 2393 | Вокзальная ул. д.7а | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.00337 | 0 | 0 | 0 |
| 2394 | Вокзальная ул. д.7а | 30 | 5 | 4 | 0.04375 | 0 | 0 | 1.109 | 102.2 | 73.9 |
| 2395 | Дружбы ул. д.5 | 29.5 | 5.4 | 4 | 0.03627 | 0 | 0 | 0.866 | 102.6 | 72.2 |
| 2396 | Дружбы ул. д.5 | 29.5 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.00186 | 0 | 0 | 0 |
| 2397 | Бр.Захаровых ул. д.154 | 29.6 | 3.3 | 4 | 0.02756 | 0 | 0 | 0.765 | 101.3 | 72.6 |
| 2398 | 30 лет Победы ул. д.21а | 30.6 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0.00266 | 0 | 0 | 0 |
| 2399 | Минская ул. д.75 | 29.5 | 4 | 4 | 0.04438 | 0 | 0 | 0.869 | 96.6 | 70.7 |
| 2400 | Заречная ул. д.11 | 31.5 | 3 | 4 | 0.0043 | 0 | 0 | 0.102 | 94.8 | 66.7 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | Заречная ул. д.11 | 31.5 | 3 | 4 | 0.00437 | 0 | 0 | 0.103 | 99.8 | 70.4 |
| 2402 | Ленина ул. д.131 | 30.1 | 10.8 | 4 | 0.34138 | 0 | 0 | 8.941 | 102.5 | 72 |
| 2403 | Саратовское шоссе д.2 | 30.49 | 3.65 | 4 | 0.0073 | 0 | 0 | 0.149 | 97 | 67.7 |
| 2404 | Саратовское шоссе д.67 | 31.6 | 5.4 | 4 | 0.04 | 0 | 0 | 0.978 | 100.8 | 71.5 |
| 2405 | Саратовское шоссе д.67 | 31.6 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| 2406 | Привокзальная ул. | 28.3 | 4.3 | 4 | 0.06833 | 0 | 0 | 2.363 | 100.5 | 70.7 |
| 2407 | Саратовское шоссе д.81 | 29.97 | 24.3 | 26 | 0 | 0 | 0.099725 | 0 | 0 | 0 |
| 2408 | Саратовское шоссе д.81 | 29.97 | 24.3 | 4 | 0.609365 | 0 | 0 | 13.758 | 103 | 73.4 |
| 2409 | Саратовское шоссе д.5а | 30.74 | 5 | 4 | 0.11648 | 0 | 0 | 2.366 | 100.5 | 70.1 |
| 2410 | Саратовское шоссе д.5а | 30.74 | 5 | 4 | 0.03069 | 0 | 0 | 0.623 | 99.1 | 69.1 |
| 2411 | Саратовское шоссе д.5а | 30.74 | 5 | 4 | 0.00662 | 0 | 0 | 0.168 | 85.4 | 59 |
| 2412 | Саратовское шоссе д.16/1 | 29.5 | 6 | 4 | 0.00587 | 0 | 0 | 0.122 | 101.2 | 71.1 |
| 2413 | Саратовское шоссе д.16/1 | 29.5 | 3 | 4 | 0.00229 | 0 | 0 | 0.048 | 101.7 | 71.5 |
| 2414 | Саратовское шоссе д.16/1 | 29.5 | 8.2 | 28 | 0.12219 | 0 | 0.00685 | 2.543 | 99.1 | 69.7 |
| 2415 | Саратовское шоссе д.16/1 | 29.5 | 4.7 | 4 | 0.06411 | 0 | 0 | 1.33 | 95.7 | 67.1 |
| 2416 | Саратовское шоссе д.16/1 | 29.5 | 5.5 | 4 | 0.05582 | 0 | 0 | 1.157 | 92.4 | 64.6 |
| 2417 | Саратовское шоссе д.16/1 | 29.5 | 6.1 | 4 | 0.00387 | 0 | 0 | 0.08 | 85.2 | 59.4 |
| 2418 | Саратовское шоссе д.16/1 | 29.5 | 6.1 | 4 | 0.08052 | 0 | 0 | 1.67 | 102.1 | 71.8 |
| 2419 | Саратовское шоссе д.16/1 | 29.5 | 2.9 | 4 | 0.00168 | 0 | 0 | 0.04 | 95.6 | 70.6 |
| 2420 | Саратовское шоссе д.16/1 | 29.5 | 4.7 | 4 | 0.00834 | 0 | 0 | 0.173 | 92 | 64.4 |
| 2421 | Комсомольская ул. д.1 | 27.6 | 5.4 | 28 | 0.04879 | 0 | 0.00157 | 1.194 | 98.8 | 70.1 |
| 2422 | Саратовское шоссе д.20 | 29.5 | 5.7 | 4 | 0.11726 | 0 | 0 | 2.431 | 97.6 | 68.5 |
| 2423 | Саратовское шоссе д.20 | 29.5 | 5.7 | 4 | 0.00327 | 0 | 0 | 0.068 | 95.5 | 67 |
| 2424 | Саратовское шоссе д.20 | 29.5 | 5.7 | 4 | 0.11885 | 0 | 0 | 2.465 | 99.2 | 69.7 |
| 2425 | Саратовское шоссе д.2 | 30.74 | 9.1 | 4 | 0.08306 | 0 | 0 | 1.687 | 87.4 | 60.5 |
| 2426 | Саратовское шоссе д.2 | 30.74 | 5.6 | 4 | 0.08306 | 0 | 0 | 1.687 | 98.2 | 68.4 |
| 2427 | Саратовское шоссе д.2 | 30.74 | 3.3 | 4 | 0.00212 | 0 | 0 | 0.072 | 89 | 61.7 |
| 2428 | Саратовское шоссе д.2 | 30.74 | 9.3 | 4 | 0.06708 | 0 | 0 | 1.362 | 89.1 | 61.7 |
| 2429 | Степная ул. д.21/3 | 31.6 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |
| 2430 | Комарова ул. д.150 | 29.5 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.00136 | 0 | 0 | 0 |
| 2431 | Комарова ул. д.150 | 29.5 | 27 | 4 | 0.07708 | 0 | 0 | 1.947 | 101.7 | 73.4 |
| 2432 | Саратовское шоссе д.26 | 29.5 | 5.9 | 4 | 0.01133 | 0 | 0 | 0.392 | 89.3 | 62.4 |
| 2433 | Трнавская ул. д.34/5 | 31.6 | 6 | 4 | 0.06005 | 0 | 0 | 2.158 | 102.8 | 73.3 |
| 2434 | Героев пр. д.34 | 30.2 | 4 | 4 | 0.00809 | 0 | 0 | 0.196 | 98.6 | 69.6 |
| 2435 | Степная ул. д.56 | 30 | 3 | 4 | 0.01543 | 0 | 0 | 0.33 | 101.2 | 72 |
| 2436 | Степная ул. д.52 | 30 | 4 | 4 | 0.02997 | 0 | 0 | 0.642 | 102 | 72.6 |
| 2437 | Степная ул. д.48 | 30 | 3 | 4 | 0.00396 | 0 | 0 | 0.085 | 102.1 | 72.7 |
| 2438 | Степная ул. д.54 | 30 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.00175 | 0 | 0 | 0 |
| 2439 | Степная ул. д.54 | 30 | 4 | 4 | 0.05574 | 0 | 0 | 1.193 | 101.7 | 72.3 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2440 | Красная Звезда ул. д.8/2 | 29.7 | 6 | 4 | 0.0782 | 0.1342 | 0 | 1.883 | 97.4 | 69.1 |
| 2441 | Факел Социализма ул. д.15 | 27.9 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.00094534 | 0 | 0 | 0 |
| 2442 | Механизаторов ул. д.1а | 29.6 | 8.1 | 26 | 0 | 0 | 0.00095 | 0 | 0 | 0 |
| 2443 | Факел Социализма ул. д.27 | 29.6 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.01717 | 0 | 0 | 0 |
| 2444 | Коммунистическая ул. д.129 | 29.1 | 3 | 4 | 0.21118 | 0 | 0 | 5.708 | 99.7 | 70.8 |
| 2445 | 30 лет Победы ул. д.71а (2п) | 28.3 | 15 | 4 | 0.106295 | 0 | 0 | 2.546 | 99.3 | 69.8 |
| 2446 | Минская ул. д.9 | 30 | 6.9 | 4 | 0.0695 | 0 | 0 | 1.817 | 102.1 | 73.8 |
| 2447 | Минская ул. д.9 | 30 | 6.9 | 4 | 0.14765 | 0 | 0 | 3.861 | 102.1 | 73.8 |
| 2448 | Волжская ул. д.39 | 30 | 6.4 | 4 | 0.00942 | 0 | 0 | 0.267 | 81.6 | 58.3 |
| 2449 | Волжская ул. д.45 | 30 | 4 | 4 | 0.02446 | 0 | 0 | 0.914 | 100 | 72.2 |
| 2450 | Героев пр. д.41 | 30.2 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.00120072 | 0 | 0 | 0 |
| 2451 | Комарова ул. д.117 | 30.36 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 |
| 2452 | Минская ул. д.16 | 30 | 6 | 4 | 0.00432 | 0 | 0 | 0.113 | 100.1 | 72.3 |
| 2453 | Минская ул. д.33 | 30 | 3 | 4 | 0.01362 | 0 | 0 | 0.356 | 102 | 73.7 |
| 2454 | Саратовское шоссе д.66 | 26.7 | 27 | 28 | 0.062055 | 0 | 0.004274 | 2.162 | 102.6 | 72.4 |
| 2455 | Саратовское шоссе д.66 ( | 26.7 | 27 | 28 | 0.005706 | 0 | 0.000214 | 0.199 | 102.5 | 72.3 |
| 2456 | Саратовское шоссе д.18 | 29.5 | 5 | 4 | 0.00174 | 0 | 0 | 0.042 | 86.7 | 60.5 |
| 2457 | Степная ул. д.68 | 31.6 | 3 | 4 | 0.00279 | 0 | 0 | 0.096 | 103.4 | 72.7 |
| 2458 | Степная ул. д.68 | 31.6 | 3 | 28 | 0.00612 | 0 | 0.00044 | 0.211 | 103.4 | 72.7 |
| 2459 | Титова ул. д.1 | 27.6 | 3 | 4 | 0.02141 | 0 | 0 | 0.566 | 103 | 72.6 |
| 2460 | Титова ул. д.15 | 27.6 | 2.7 | 4 | 0.02448 | 0 | 0 | 0.642 | 102.7 | 72.2 |
| 2461 | Титова ул. д.15 | 27.6 | 2.7 | 4 | 0.03181 | 0 | 0 | 0.835 | 102.7 | 72.2 |
| 2462 | Минская ул. д.16 | 30 | 6 | 4 | 0.00302 | 0 | 0 | 0.079 | 100.1 | 72.2 |
| 2463 | Минская ул. д.16 | 30 | 3 | 4 | 0.00259 | 0 | 0 | 0.075 | 99 | 71.4 |
| 2464 | Шевченко ул. д.110 | 29.5 | 3 | 4 | 0.02323 | 0 | 0 | 0.885 | 104.1 | 75.7 |
| 2465 | Минская ул. д.14 | 30 | 15 | 4 | 0.33453 | 0 | 0 | 8.762 | 102.6 | 74.2 |
| 2466 | 30 лет Победы ул. д.38 | 30.2 | 3 | 4 | 0.00577 | 0 | 0 | 0.138 | 103.4 | 72.8 |
| 2467 | 30 лет Победы ул. д.38 | 30.2 | 3 | 4 | 0.00277 | 0 | 0 | 0.066 | 103.3 | 72.8 |
| 2468 | Академика Жук ул. д.10а | 27.6 | 4 | 4 | 0.02162 | 0 | 0.00551 | 0.563 | 102.2 | 71.6 |
| 2469 | Харьковская ул. д.28 | 29.1 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.20020833 | 0 | 0 | 0 |
| 2470 | Волжская ул. д.53 | 30 | 3 | 4 | 0.00539 | 0 | 0 | 0.141 | 100.6 | 72.6 |
| 2471 | Волжская ул. д.53 | 30 | 3 | 4 | 0.01854 | 0 | 0 | 0.485 | 101.1 | 73 |
| 2472 | Волжская ул. д.53 | 30 | 3 | 4 | 0.01055 | 0 | 0 | 0.276 | 100.9 | 72.9 |
| 2473 | Волжская ул. д.53 | 30 | 3 | 4 | 0.00514 | 0 | 0 | 0.134 | 100.5 | 72.6 |
| 2474 | Академика Жук ул. д.56а | 30.1 | 4 | 28 | 0.06794 | 0 | 0.00267473 | 1.786 | 98.9 | 69.5 |
| 2475 | Академика Жук ул. д.58а | 30.1 | 10.5 | 28 | 0.02885 | 0 | 0.00025986 | 0.759 | 96.7 | 67.9 |
| 2476 | Степная ул. д.56 | 30 | 3 | 4 | 0.00887 | 0 | 0 | 0.19 | 101.2 | 72 |
| 2477 | Степная ул. д.48 | 30 | 3 | 4 | 0.01503 | 0 | 0 | 0.322 | 102.5 | 72.9 |
| 2478 | Степная ул. д.48 | 30 | 8 | 4 | 0.2438 | 0 | 0 | 5.221 | 102.5 | 72.9 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2479 | Героев пр. д.31/1 | 30 | 3 | 4 | 0.00602 | 0 | 0.000013 | 0.215 | 102.7 | 73.1 |
| 2480 | Героев пр. д.31 | 30 | 3 | 4 | 0.00569 | 0 | 0 | 0.14 | 102.3 | 72.8 |
| 2481 | Героев пр. д.27 | 30 | 3 | 4 | 0.00773 | 0 | 0 | 0.166 | 102.5 | 72.9 |
| 2482 | Каховская ул. д.43 | 29.5 | 3 | 4 | 0.00492 | 0 | 0 | 0.17 | 102.9 | 72.4 |
| 2483 | Каховская ул. д.43 | 29.5 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.00057 | 0 | 0 | 0 |
| 2484 | Героев пр. д.27 | 30 | 3 | 4 | 0.00355 | 0 | 0 | 0.076 | 102.5 | 72.9 |
| 2485 | Героев пр. д.27 | 30 | 3 | 4 | 0.00951 | 0 | 0 | 0.204 | 102.5 | 73 |
| 2486 | Каховская ул. д.47 | 29.5 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.12795 | 0 | 0 | 0 |
| 2487 | Трнавская ул. д.4 | 30.6 | 3 | 4 | 0.0279818 | 0 | 0 | 0.671 | 103 | 72.6 |
| 2488 | Степная ул. д.24а | 30.2 | 5.4 | 4 | 0.00655 | 0 | 0 | 0.138 | 101.1 | 71.4 |
| 2489 | Минская ул. д.8 | 30 | 15 | 4 | 0.00501 | 0 | 0 | 0.131 | 101.6 | 73.5 |
| 2490 | Минская ул. д.8 | 30 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.00017473 | 0 | 0 | 0 |
| 2491 | Волжская ул. д.71 | 30 | 15 | 4 | 0.01586 | 0 | 0 | 0.414 | 102.4 | 74 |
| 2492 | Бульвар Роз ул. д.9 | 32.6 | 8 | 4 | 0.00705 | 0 | 0 | 0.189 | 99.9 | 71 |
| 2493 | Героев пр. д.40/1 | 30.2 | 3 | 4 | 0.00896 | 0 | 0 | 0.217 | 101.5 | 71.7 |
| 2494 | Волжская ул. д.57 | 30 | 15 | 4 | 0.00621 | 0 | 0 | 0.162 | 101.7 | 73.5 |
| 2495 | Комарова ул. д.135/5 | 30 | 4 | 4 | 0.01061 | 0 | 0 | 0.27 | 87.1 | 61.9 |
| 2496 | 30 лет Победы ул. д.41а | 30.6 | 8 | 28 | 0.27977 | 0 | 0.04135 | 6.654 | 100.8 | 70.8 |
| 2497 | Героев пр. д.39 | 30 | 27 | 4 | 0.108112 | 0 | 0 | 2.572 | 102.9 | 72.3 |
| 2498 | Героев пр. д.39 | 30 | 27 | 4 | 0.108112 | 0 | 0 | 2.572 | 102.9 | 72.3 |
| 2499 | Героев пр. д.39 | 30 | 27 | 4 | 0.108112 | 0 | 0 | 2.571 | 102.9 | 72.3 |
| 2500 | Героев пр. д.39 | 30 | 27 | 28 | 0.108112 | 0 | 0.05918 | 2.572 | 102.9 | 72.3 |
| 2501 | Ленина ул. д.58 | 25.8 | 27 | 4 | 0.1663633 | 0 | 0 | 3.984 | 101.7 | 70.5 |
| 2502 | Ленина ул. д.58 | 25.8 | 27 | 4 | 0.1663633 | 0 | 0 | 3.983 | 101.6 | 70.4 |
| 2503 | Свердлова ул. д.56 | 25.8 | 27 | 4 | 0.1368285 | 0 | 0 | 3.276 | 101.8 | 70.5 |
| 2504 | Свердлова ул. д.56 | 25.8 | 27 | 4 | 0.1368285 | 0 | 0 | 3.276 | 101.8 | 70.5 |
| 2505 | Свердлова ул. д.56 | 25.8 | 27 | 4 | 0.1368285 | 0 | 0 | 3.276 | 101.7 | 70.5 |
| 2506 | Свердлова ул. д.56 | 25.8 | 27 | 4 | 0.1368285 | 0 | 0 | 3.277 | 101.7 | 70.5 |
| 2507 | Свердлова ул. д.56 | 25.8 | 27 | 4 | 0.1368285 | 0 | 0 | 3.276 | 101.7 | 70.5 |
| 2508 | Свердлова ул. д.56 | 25.8 | 27 | 4 | 0.1368285 | 0 | 0 | 3.276 | 101.5 | 70.4 |
| 2509 | Степная ул. д.100 | 31.6 | 27 | 4 | 0.1520066 | 0 | 0 | 3.21 | 102.4 | 72.5 |
| 2510 | Степная ул. д.100 | 31.6 | 27 | 4 | 0.1520066 | 0 | 0 | 3.21 | 102.4 | 72.5 |
| 2511 | Свердлова ул. д.29 | 25.8 | 27 | 4 | 0.41081 | 0 | 0 | 9.826 | 103 | 71.4 |
| 2512 | Свердлова ул. д.29 | 25.8 | 27 | 4 | 0.41081 | 0 | 0 | 9.826 | 103 | 71.4 |
| 2513 | Трнавская ул. д.6/1 | 30.6 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| 2514 | Степная ул. д.102 | 31.6 | 27 | 4 | 0.152373 | 0 | 0 | 3.218 | 102.8 | 72.8 |
| 2515 | Степная ул. д.102 | 31.6 | 27 | 4 | 0.152373 | 0 | 0 | 3.218 | 102.8 | 72.8 |
| 2516 | Степная ул. д.104 | 31.6 | 27 | 4 | 0.15218 | 0 | 0 | 3.215 | 103.2 | 73.1 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2517 | Степная ул. д.104 | 31.6 | 27 | 4 | 0.15218 | 0 | 0 | 3.215 | 103.2 | 73.1 |
| 2518 | Степная ул. д.106 | 31.6 | 27 | 4 | 0.1451 | 0 | 0 | 3.064 | 103 | 72.9 |
| 2519 | Степная ул. д.106 | 30 | 27 | 4 | 0.1451 | 0 | 0 | 3.064 | 103 | 72.9 |
| 2520 | Коммунистическая ул. д.93 | 29.1 | 5.4 | 4 | 0.06608 | 0 | 0 | 1.759 | 81.6 | 56.4 |
| 2521 | Привокзальная ул. д.8А | 28.3 | 8 | 28 | 0.06328 | 0 | 0.00110215 | 1.51 | 99 | 69.6 |
| 2522 | Леонова наб. д.34а | 30 | 15 | 4 | 0.160485 | 0 | 0 | 3.871 | 101.7 | 71.8 |
| 2523 | Леонова наб. д.90 | 34.82 | 10 | 28 | 0.24353 | 0 | 0.22018369 | 4.932 | 93.9 | 65.2 |
| 2524 | Минская ул. д.43 | 29.5 | 15 | 4 | 0.09389 | 0 | 0 | 1.752 | 101 | 73.9 |
| 2525 | Комарова ул. д.135/8 | 30.36 | 4 | 4 | 0.02156 | 0 | 0 | 0.48 | 93.9 | 67.5 |
| 2526 | Комсомольская ул. д.34 | 29.6 | 13.2 | 4 | 0.17237 | 0 | 0 | 5.942 | 101.2 | 71.1 |
| 2527 | Комарова ул. д.135/6 | 30.36 | 4 | 4 | 0.0059 | 0 | 0 | 0.219 | 98.7 | 71 |
| 2528 | Комарова ул. д.135/1 | 30 | 5 | 4 | 0.12313 | 0 | 0 | 4.473 | 103.7 | 74.3 |
| 2529 | Комсомольская ул. д.29/3 | 25.5 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 |
| 2530 | Академика Жук ул. д.66 | 29.6 | 16 | 4 | 0.036 | 0.055381 | 0 | 1.235 | 98.2 | 68.7 |
| 2531 | Комарова ул. д.135/9 | 30 | 4 | 4 | 0.02458 | 0 | 0 | 0.912 | 99 | 71.2 |
| 2532 | Комарова ул. д.135/5 | 30 | 4 | 4 | 0.01061 | 0 | 0 | 0.236 | 98.8 | 71.1 |
| 2533 | Комарова ул. д.135/10 | 30 | 5.4 | 4 | 0.00581 | 0 | 0 | 0.151 | 93.3 | 67 |
| 2534 | Комарова ул. д.135/10 | 30 | 4 | 4 | 0.0216 | 0 | 0 | 0.801 | 96.8 | 69.6 |
| 2535 | Комарова ул. д.135/11/1 | 30.36 | 4 | 4 | 0.03308 | 0 | 0 | 0.859 | 97.5 | 70.1 |
| 2536 | Ленина ул. д.107 | 29.6 | 27 | 4 | 0.286705 | 0 | 0 | 9.856 | 102.7 | 72.1 |
| 2537 | Харьковская ул. д.28 | 29.1 | 15 | 4 | 0.41931 | 0 | 0 | 9.525 | 100.1 | 68.7 |
| 2538 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.17 | 31.6 | 15 | 4 | 0.34606 | 0 | 0 | 7.611 | 102.7 | 72.1 |
| 2539 | Трнавская ул. д.8 | 30.6 | 3 | 4 | 0.099 | 0 | 0 | 2.373 | 103 | 72.6 |
| 2540 | Коммунистическая ул. д.125 | 29.1 | 3 | 4 | 0.122238 | 0 | 0 | 3.304 | 101.1 | 71.8 |
| 2541 | Коммунистическая ул. д.125 | 29.1 | 3 | 4 | 0.183011 | 0 | 0 | 4.947 | 101.1 | 71.8 |
| 2542 | Степная ул. д.108 | 31.6 | 27 | 4 | 0.102736 | 0 | 0 | 2.17 | 102.8 | 72.8 |
| 2543 | Степная ул. д.81 | 31.6 | 27 | 4 | 0.162516 | 0 | 0 | 3.434 | 103.2 | 73.1 |
| 2544 | Степная ул. д.81 | 31.6 | 27 | 4 | 0.162516 | 0 | 0 | 3.434 | 103.2 | 73.1 |
| 2545 | Коммунистическая ул. д.139 | 29.1 | 15 | 4 | 0.12059 | 0 | 0 | 4.286 | 92.1 | 65.1 |
| 2546 | Степная ул. д.27/1, 2 п | 31.6 | 27 | 4 | 0.1293 | 0 | 0 | 2.702 | 100.2 | 70.6 |
| 2547 | Степная ул. д.27/1, 4 п | 31.6 | 27 | 4 | 0.1293 | 0 | 0 | 2.733 | 101.4 | 71.8 |
| 2548 | Степная ул. д.27/1, 3 п | 31.6 | 27 | 4 | 0.1293 | 0 | 0 | 2.733 | 101.4 | 71.8 |
| 2549 | Минская ул. д.33 | 30 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.00274642 | 0 | 0 | 0 |
| 2550 | Комарова ул. д.135/6 | 30.36 | 3 | 4 | 0.01077 | 0 | 0 | 0.399 | 101 | 72.8 |
| 2551 | Комарова ул. д.135/6 | 30.36 | 3 | 4 | 0.02076 | 0 | 0 | 0.77 | 100.9 | 72.7 |
| 2552 | Трнавская ул. д.36/7 "БАЭС" | 31.6 | 8.1 | 26 | 0 | 0 | 0.00137 | 0 | 0 | 0 |
| 2553 | Комарова ул. д.135/5 | 30 | 4 | 4 | 0.017 | 0 | 0 | 0.418 | 96.6 | 69 |
| 2554 | Комарова ул. д.135/3/1 | 30 | 4 | 4 | 0.01075 | 0 | 0 | 0.264 | 96.6 | 69 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2555 | Трнавская ул. д.36 | 31.6 | 27 | 4 | 0.1897 | 0 | 0 | 3.965 | 101.9 | 71.9 |
| 2556 | Трнавская ул. д.36 | 31.6 | 27 | 4 | 0.1897 | 0 | 0 | 3.965 | 101.7 | 71.7 |
| 2557 | Трнавская ул. д.36 | 31.6 | 27 | 4 | 0.1897 | 0 | 0 | 3.965 | 101.4 | 71.5 |
| 2558 | Трнавская ул. д.36 | 31.6 | 27 | 4 | 0.1897 | 0 | 0 | 3.965 | 100.8 | 71.1 |
| 2559 | Бр.Захаровых ул. д.6 | 25.8 | 24.3 | 4 | 0.2269 | 0 | 0 | 5.479 | 102.5 | 71.3 |
| 2560 | Бр.Захаровых ул. д.140 | 29.6 | 3 | 4 | 0.1356 | 0 | 0 | 3.764 | 101.5 | 72.8 |
| 2561 | Бр.Захаровых ул. д.140 | 29.6 | 3 | 4 | 0.1356 | 0 | 0 | 3.764 | 101.5 | 72.8 |
| 2562 | Ленина ул. д.124 | 27.6 | 10.8 | 4 | 0.148325 | 0 | 0 | 3.887 | 102.5 | 72.1 |
| 2563 | Гагарина ул. д.40а | 29.6 | 3 | 4 | 0.0287 | 0 | 0 | 0.797 | 100.7 | 72.2 |
| 2564 | Ленина ул. д.127 | 30.1 | 10.8 | 4 | 0.111368 | 0 | 0 | 2.919 | 102 | 71.7 |
| 2565 | Бр.Захаровых ул. д.142 | 29.6 | 15 | 4 | 0.1331875 | 0 | 0 | 3.698 | 102 | 73.2 |
| 2566 | Бр.Захаровых ул. д.142 | 29.6 | 15 | 4 | 0.1331875 | 0 | 0 | 3.698 | 102 | 73.2 |
| 2567 | Бр.Захаровых ул. д.142 | 29.6 | 15 | 4 | 0.1331875 | 0 | 0 | 3.698 | 102 | 73.2 |
| 2568 | Трнавская ул. д.10 | 30.6 | 5.4 | 4 | 0.02553 | 0 | 0.00038 | 0.612 | 102.8 | 72.5 |
| 2569 | Комсомольская ул. д.49 | 29.6 | 27 | 4 | 0.397788 | 0 | 0 | 9.523 | 101.1 | 70.1 |
| 2570 | Транспортная ул. д.1 | 29.5 | 2 | 4 | 0.83514 | 0 | 0 | 17.306 | 101.7 | 71.5 |
| 2571 | 30 лет Победы ул. д.26 | 30.6 | 4 | 4 | 0.0318 | 0 | 0 | 0.771 | 102.1 | 72.2 |
| 2572 | Шевченко ул. д.108 | 29.5 | 3 | 4 | 0.00394 | 0 | 0 | 0.15 | 103.7 | 75.5 |
| 2573 | Шевченко ул. д.108 | 29.5 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.00081989 | 0 | 0 | 0 |
| 2574 | Ленина ул. д.92 | 27.9 | 27 | 4 | 0.17558 | 0 | 0 | 6.226 | 101.7 | 72.1 |
| 2575 | Шевченко ул. д.79 | 29.5 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.08069545 | 0 | 0 | 0 |
| 2576 | Коммунистическая ул. д.20В | 29.7 | 27 | 14 | 0.26036 | 0 | 0.2822 | 2.661 | 0 | 49.2 |
| 2577 | Коммунистическая ул. д.20Г | 29.7 | 27 | 14 | 0.26036 | 0 | 0.2822 | 2.654 | 0 | 49.2 |
| 2578 | Саратовское шоссе д.11/1 | 28.3 | 5.4 | 4 | 0.06 | 0 | 0 | 1.407 | 95.7 | 66.3 |
| 2579 | Чапаева ул. д.126 | 27.6 | 6 | 4 | 0.00812 | 0 | 0 | 0.498 | 89.7 | 71.3 |
| 2580 | Минская ул. д.49А | 29.5 | 2.7 | 4 | 0.00447 | 0 | 0 | 0.087 | 89.3 | 65 |
| 2581 | Минская ул. д.55 | 29.5 | 2.7 | 4 | 0.00367 | 0 | 0 | 0.071 | 87.4 | 63.6 |
| 2582 | Комсомольская ул. д.29/4 | 25.5 | 3 | 4 | 0.02778 | 0 | 0 | 0.668 | 101.5 | 71.2 |
| 2583 | Комсомольская ул. д.29/3 | 25.5 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.00096326 | 0 | 0 | 0 |
| 2584 | Коммунистическая ул. д.137А | 29.1 | 8.4 | 26 | 0 | 0 | 0.00427867 | 0 | 0 | 0 |
| 2585 | Коммунистическая ул. д.137 | 29.1 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.02548 | 0 | 0 | 0 |
| 2586 | Факел Социализма ул. д.17 | 29.6 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.00312 | 0 | 0 | 0 |
| 2587 | Шевченко ул. д.101 | 29.5 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.0509543 | 0 | 0 | 0 |
| 2588 | Бр.Захаровых ул. д.154 | 29.6 | 3.3 | 26 | 0 | 0 | 0.00175 | 0 | 0 | 0 |
| 2589 | Комарова ул. д.144а | 29.5 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.00093414 | 0 | 0 | 0 |
| 2590 | Комарова ул. д.146/1 | 29.5 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.00067652 | 0 | 0 | 0 |
| 2591 | Вокзальная ул. д.3А | 29.5 | 4 | 28 | 0.26 | 0.22 | 0.0675 | 9.73 | 103.8 | 75.1 |
| 2592 | Чапаева ул. д.111 | 25.5 | 3 | 4 | 0.0505 | 0 | 0 | 1.201 | 100.8 | 69.7 |

| № п/п | Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания, м | Номер схемы подключения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Темп-ра воды на входе в СО, °С | Темп-ра воды на выходе из СО, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2593 | Строительная ул. д.41 | 30 | 27 | 28 | 0.6 | 0 | 0.44 | 12.908 | 102.4 | 73 |
| 2594 | Волжская ул. д.29 | 30 | 27 | 28 | 0.6 | 0 | 0.44 | 12.812 | 102.3 | 72.7 |
| 2595 | Волжская ул. д.27 | 30 | 27 | 28 | 0.6 | 0 | 0.44 | 12.837 | 102.5 | 72.9 |
| 2596 | Волжская,39 | 30 | 27 | 28 | 0.7 | 0 | 0.56 | 14.985 | 102.1 | 72.6 |
| 2597 | Ленина ул. д.109/1 | 29.6 | 4 | 28 | 0.022775 | 0 | 0.01925 | 0.618 | 97.2 | 69 |
| 2598 | Комарова ул. д.146/1 | 29.5 | 5.4 | 4 | 0.00555 | 0 | 0 | 0.206 | 94.3 | 67.8 |
| 2599 | Механизаторов ул. д.6б | 29.6 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0.04918011 | 0 | 0 | 0 |
| 2600 | Свердлова ул. д.13/2 | 25.8 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 |
| 2601 | Вокзальная ул. д.6/1 | 29.5 | 3 | 4 | 0.06531 | 0 | 0 | 2.419 | 102.7 | 74 |
| 2602 | Саратовское шоссе д.70 | 26.7 | 27 | 28 | 0.42871 | 0 | 0.3033 | 14.973 | 102.8 | 72.6 |
| 2603 | Ленина ул. д.122а | 27.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.05333 | 0 | 0 | 0 |
| 2604 | Трнавская ул. д.35/1 | 31.6 | 3.2 | 4 | 0.0042 | 0 | 0 | 0.106 | 93.7 | 65 |
| 2605 | Саратовское шоссе д.72 | 26.7 | 27 | 28 | 0.42871 | 0 | 0.3033 | 15.135 | 102.3 | 72.5 |
| 2606 | Чапаева ул. д.157А | 27.6 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.01837 | 0 | 0 | 0 |
| 2607 | Чапаева ул. д.107 | 25.8 | 5 | 4 | 0.02525 | 0 | 0 | 0.574 | 102.3 | 69.5 |
| 2608 | Трнавская. ул. д.1 | 29.9 | 3.7 | 26 | 0 | 0 | 0.00329 | 0 | 0 | 0 |
| 2609 | Вокзальная, ул. д.111/1 | 27.6 | 3 | 4 | 0.062 | 0 | 0 | 1.533 | 102.9 | 73 |
| 2610 | Леонова наб. д.74 | 32.6 | 5.4 | 26 | 0 | 0 | 0.01075 | 0 | 0 | 0 |
| 2611 | Шевченко, 122/2 | 29.5 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 |
| 2612 | Рабочая ул. д.45 | 28.7 | 4 | 4 | 0.0737 | 0 | 0 | 2.035 | 99.3 | 71 |
| 2613 | Свердлова ул. д.69 | 25.8 | 6 | 4 | 0.10205 | 0 | 0 | 2.319 | 100.9 | 68.5 |

## Приложение 2.
## Характеристики участков тепловой сети от Балаковской ТЭЦ-4

# П2.1. Характеристика участков тепловой сети от Балаковской ТЭЦ-4

**Таблица П2.1.1**

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НО-8 | НО-12 | 499 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 2261.3089 | -2483.527 | 1993 |
| 2 | НО-21 | НО-25 | 319 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 2209.6873 | -2436.308 | 1992 |
| 3 | НО-25 | Врезка на ОСВ Ду800 | 84 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 2191.5069 | -2419.7291 | 1992 |
| 4 | ТК-3/1 | ТК-3/1' Тройник Ду600 | 1 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 2191.2195 | -1774.0115 | 1963 |
| 5 | Тройник Ду600 | Узел ЦО Ду600 | 16 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 2191.2153 | -1774.0159 | 1963 |
| 6 | ТК-3/3 | ТК-3/4 | 194.2 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1841.6821 | -1425.7387 | 2017 |
| 7 | ТК-3/4 | ТК-3/5 | 97 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1841.5437 | -1425.8805 | 2017 |
| 8 | ТК-3/5 | ТК-3/7 | 261.6 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1752.0926 | -1336.7475 | 2017 |
| 9 | ТК-3/7 | ТК-3/8 | 144.6 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1612.8579 | -1198.0744 | 1963 |
| 10 | ТК-3/8 | ТК-3/9 | 160.6 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1596.1474 | -1181.5932 | 1963 |
| 11 | ТК-3/9 | Задвижки ПСВ/ОСВ в ТК-3/9 | 1 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 918.6872 | -508.1152 | 1963 |
| 12 | ТК-3/10 | ТК-3/11 | 10 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 918.6838 | -508.1186 | 1963 |
| 13 | ТК-3/11 | ТК-3/12 | 220 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 918.6788 | -508.1237 | 1963 |
| 14 | ТК-3/12 | ТК-3/13 | 71.5 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 867.4877 | -457.2026 | 1963 |
| 15 | ТК-3/13 | ТК-3/14 | 130 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 830.7498 | -420.5697 | 1963 |
| 16 | ТК-3/14 | ТК-3/15 | 209.1 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 750.3044 | -340.3829 | 1963 |
| 17 | ТК-3/15 | ТК-3/16 | 146.8 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 750.2002 | -340.4896 | 1963 |
| 18 | ТК-3/16 | ТК-3/20 | 470 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 627.7985 | -219.3741 | 2017 |
| 19 | ТК-3/59 Тройник | ТК-3/20 | 5 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 407.2301 | 0.0026 | 1963 |
| 20 | ТК-3/20 | ТК-3/21 | 60.3 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 407.2277 | 0 | 1963 |
| 21 | ШО-6 | Задвижка 2Ду800 в ПП-1 | 139.5 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1799.4969 | -2361.0647 | 1990 |
| 22 | ПП-1 | ТК-3/22 | 94.6 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1777.9722 | -1950.627 | 1963 |
| 23 | ТК-3/22 | Ввод Ду600 в ПНС-3 | 31.6 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1777.9047 | -1950.6961 | 1963 |
| 24 | ПП-1 | Задвижка Ду600 в ПП-1 перемычка | 1 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 0 | -769.6787 | 1973 |
| 25 | Выход из ПНС-3 №1 | ТК-7/1 | 80.3 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1777.8736 | -1950.7279 | 1963 |
| 26 | ТК-7/1 | ТК-7/2 | 23.6 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1777.8163 | -1950.7866 | 1963 |
| 27 | ТК-7/2 | ТК-7/3 | 206.2 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1777.7995 | -1950.8038 | 1990 |
| 28 | ТК-7/3 | ТК-7/4 | 129.9 | 0.616 | 0.616 | Надземная | 1775.3854 | -1948.691 | 1990 |
| 29 | ТК-7/4 | ТК-7/5 | 77.6 | 0.616 | 0.616 | Надземная | 1773.2915 | -1946.7875 | 1990 |
| 30 | ТК-7/5 | ТК-7/6 | 257 | 0.616 | 0.616 | Надземная | 1773.2362 | -1946.8441 | 1990 |
| 31 | ТК-7/6 | ТК-7/7 | 75 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1773.0065 | -1947.0794 | 1991 |
| 32 | ТК-7/7 | ТК-7/8 | 180.2 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1748.5016 | -1922.709 | 1991 |
| 33 | ТК-7/8 | ТК-7/9 | 86.7 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1656.31 | -1832.5071 | 1991 |
| 34 | ТК-7/9 | ТК-7/10 | 79.7 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1656.2482 | -1832.5705 | 1991 |
| 35 | ТК-7/10 | ТК-7/11 | 97 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1656.1913 | -1832.6287 | 1991 |
| 36 | ТК-7/11 | ТК-7/12 | 122 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1656.1221 | -1832.6996 | 1991 |
| 37 | ТК-7/12 | ТК-7/13 | 96.5 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1656.0351 | -1832.7887 | 1991 |
| 38 | ТК-7/13 | ТК-7/14 | 114.3 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 785.517 | -778.0895 | 1973 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | ТК-7/14 | ТК-7/15 | 53.2 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 785.46 | -778.1479 | 1973 |
| 40 | ТК-7/15 | ТК-7/16 | 59.4 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 773.0701 | -765.8236 | 1973 |
| 41 | ТК-7/16 | ТК-7/17 | 122 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 773.0405 | -765.854 | 1973 |
| 42 | ТК-7/17 | ТК-7/18 | 20 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 771.1208 | -764.0605 | 1973 |
| 43 | ТК-7/18 | ТК-7/19 | 113.2 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 771.1108 | -764.0707 | 1973 |
| 44 | ТК-7/19 | ТК-7/20 | 118.8 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 771.0544 | -764.1286 | 1973 |
| 45 | ТК-7/20 | ТК-7/21 | 57.1 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 770.9951 | -764.1893 | 1973 |
| 46 | ТК-7/21 | ТК-7/22 | 137.1 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 594.803 | -588.9372 | 1997 |
| 47 | ТК-7/22 | ТК-7/23 | 116.8 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 594.7346 | -589.0073 | 1997 |
| 48 | ТК-7/23 | ШО | 339.04 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 594.6764 | -589.0671 | 1997 |
| 49 | РУ НО-5 | ШП | 15.67 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 594.4809 | -589.2676 | 1996 |
| 50 | ШО-8/1 | ШП-8 | 37 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 535.4851 | -530.9245 | 1996 |
| 51 | ШП-8 | ТК-7/24 | 37.4 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 535.4666 | -530.9434 | 1996 |
| 52 | ТК-7/24 | ТК-7/25 | 88 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 535.448 | -530.9625 | 1996 |
| 53 | ТК-7/25 | ТК-7/26 | 204.3 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 521.4452 | -517.3926 | 1996 |
| 54 | ТК-7/26 | ТК-7/27 | 71.35 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 486.1312 | -482.3841 | 1996 |
| 55 | ТК-7/27 | ТК-7/28 | 77 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 476.5355 | -472.8731 | 1996 |
| 56 | ТК-7/28 | ТК-7/29 | 49 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 476.4971 | -472.9125 | 1996 |
| 57 | ТК-7/29 | ТК-7/30 | 153.65 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 436.9825 | -433.5107 | 1996 |
| 58 | ТК-7/30 | Задвижки 16-17 Ду500 в П-Гагар | 50 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 432.5185 | -429.2753 | 1996 |
| 59 | П-Гагарина | Задвижки 12-11 Ду500 в П-Гагар | 2.5 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 418.8392 | -415.9284 | 1979 |
| 60 | ТК-6/14 | ТК-6/15 | 137.7 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 418.761 | -416.0086 | 2015 |
| 61 | ТК-6/15 | Неподвижная опора | 1.5 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 300.63 | -298.4388 | 2014 |
| 62 | ТК-6/17 | Неподвижная опора | 125.7 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 300.4894 | -298.5832 | 2014 |
| 63 | ТК-6/18 | Неподвижная опора | 100 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 300.3613 | -298.7146 | 2014 |
| 64 | ТК-6/19 | ТК-6/20 | 229 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 300.3084 | -298.7689 | 1979 |
| 65 | ТК-6/20 | ТК-6/44 | 210 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 203.4027 | -202.4581 | 1979 |
| 66 | ТК-6/44 | ТК-6/45 | 96.2 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 203.2973 | -202.5662 | 1977 |
| 67 | ТК-6/45 | ТК-6/46 | 39.7 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 190.4703 | -189.8357 | 1977 |
| 68 | ТК-6/46 | ТК-6/47 | 181.4 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 190.4631 | -189.843 | 1977 |
| 69 | ТК-6/47 | ТК-6/48 | 101.2 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 190.4305 | -189.8765 | 1977 |
| 70 | ТК-6/48 | ТК-6/49 | 92.5 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 174.6923 | -174.1922 | 1977 |
| 71 | ТК-6/49 | ТК-6/50 | 92.5 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 174.6756 | -174.2093 | 1977 |
| 72 | ТК-6/50 | ТК-6/51 | 99.6 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 150.1967 | -149.7985 | 1977 |
| 73 | ТК-6/51 | ТК-6/52 | 100.6 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 150.1788 | -149.8169 | 1977 |
| 74 | ТК-6/52 | ТК-1-10/1 (ТК б/н) | 120 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 140.3246 | -140.0169 | 1974 |
| 75 | ТК-б/н 1-10/1 | ТК-б/н 1-10/2 | 200 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 93.6747 | -93.4683 | 1978 |
| 76 | ТК-1-10/2 | ЦТП-1 ул. Рабочая | 153 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 50.5156 | -50.4241 | 1978 |
| 77 | Врезка после ЦТП-1 | ТК-1-10/4 | 11 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 24.5795 | -24.5503 | 1978 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Задвижки 9-10 Ду600 в П-Гагари | ТК-6/13 | 121 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 0.1186 | 0 | 2003 |
| 79 | ТК-6/12 | ТК-6/13 | 171 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 0 | 0 | 2003 |
| 80 | ТК-6/11 | ТК-6/12 | 172 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 136.9038 | -136.3388 | 2003 |
| 81 | ТК-6/10 | ТК-6/11 | 255 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 187.9316 | -186.7754 | 2002 |
| 82 | ТК-6/9 | ТК-6/10 | 135 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 287.5811 | -284.7851 | 2002 |
| 83 | ТК-6/8 | ТК-6/9 | 120 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 348.8102 | -345.6471 | 2002 |
| 84 | ТК-6/7 | ТК-6/8 | 110.4 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 348.9151 | -345.5395 | 2006 |
| 85 | ТК-6/6 | ТК-6/7 | 40 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 348.9525 | -345.501 | 2010 |
| 86 | ТК-6/6 | ТК-8/33 | 36 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 28.7454 | -28.6119 | 1973 |
| 87 | ТК-8/33 | ТК-8/34 | 94 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 15.4202 | -15.3408 | 1973 |
| 88 | ТК-8/20 | Задвижка ТК-8/20 | 59 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1973 |
| 89 | ТК-8/19' | ТК-8/20 | 22 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1965 |
| 90 | ТК-8/19 | ТК-8/19' | 9.5 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 35.3391 | -35.2945 | 1965 |
| 91 | ТК-8/18 | ТК-8/19 | 14.3 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 66.8968 | -66.7914 | 1965 |
| 92 | ТК-8/17 | ТК-8/18 | 82.4 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 166.5246 | -162.7239 | 1965 |
| 93 | ТК-8/16 | ТК-8/17 | 117.1 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 166.5831 | -162.6642 | 2013 |
| 94 | ТК-8/16 | Задвижка Ду250 | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 44.1537 | -44.0882 | 2013 |
| 95 | ТК-8/15 | ТК-8/16 | 110.7 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 17.5449 | -206.6958 | 2013 |
| 96 | ТК-8/14 | ТК-8/15 | 108.6 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 40.2327 | -229.2458 | 2011 |
| 97 | ТК-8/13 | ТК-8/14 | 306.9 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 391.0897 | -578.3553 | 2001 |
| 98 | ТК-8/12 | ТК-8/13 | 59.9 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 391.1196 | -578.3247 | 2001 |
| 99 | ТК-8/11 | ТК-8/12 | 74 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 414.0467 | -601.1323 | 2001 |
| 100 | ТК-8/10 | ТК-8/11 | 74 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 414.0836 | -601.0945 | 2001 |
| 101 | ТК-8/9 | ТК-8/10 | 74 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 414.1205 | -601.0567 | 2001 |
| 102 | ТК-8/8 | ТК-8/9 | 74 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 547.3085 | -739.7812 | 1999 |
| 103 | ТК-8/7 | ТК-8/8 | 52 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 547.3344 | -739.7546 | 1973 |
| 104 | ТК-8/6 | ТК-8/7 | 3 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 585.2987 | -777.6807 | 1973 |
| 105 | ТК-8/5 | ТК-8/6 | 70 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 588.6532 | -780.9597 | 1973 |
| 106 | ТК-8/4 | ТК-8/5 | 27 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 708.0109 | -893.6496 | 1973 |
| 107 | ТК-8/3 | ТК-8/4 | 91 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 720.2012 | -905.719 | 1973 |
| 108 | ТК-8/2 | ТК-8/3 | 123 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 770.8668 | -956.1653 | 1973 |
| 109 | ТК-8/1 | ТК-8/2 | 72 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 859.7075 | -1044.7799 | 1973 |
| 110 | ТК-7/13 | ТК-8/1 | 76 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 870.4493 | -1054.7697 | 1973 |
| 111 | ТК-8/21 | ТК-8/16 | 80.8 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 193.3116 | 0.0272 | 1976 |
| 112 | ТК-8/23 | ТК-8/22 | 36.3 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 193.3233 | 0.0394 | 1966 |
| 113 | ТК-8/24 | ТК-8/23 | 183.1 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 241.2751 | -47.6954 | 1966 |
| 114 | ТК-8/25 | ТК-8/24 | 142.8 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 296.8364 | -103.0675 | 1966 |
| 115 | ТК-8/26 | ТК-8/25 | 79 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 340.9697 | -147.0511 | 1993 |
| 116 | ТК-8/27 | ТК-8/26 | 96.1 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 341.0176 | -147.0019 | 1993 |
| 117 | ТК-8/28 | ТК-8/27 | 94.4 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 357.1182 | -162.9798 | 1993 |
| 118 | ШО-7 | ТК-8/28 | 42.6 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 357.1395 | -162.958 | 1993 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | НО-5 | ШО-7 | 0.5 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 1616.3292 | -1413.3312 | 1993 |
| 120 | НО-5 | Задвижки Ду700 | 1.5 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 1256.2036 | -1247.4983 | 1993 |
| 121 | ТК-6/1 Врезка 700 | Задвижка Ду600 | 2 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 792.521 | -786.6169 | 2009 |
| 122 | ТК-6/2 | ТК-6/3 | 54 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 792.3992 | -786.7419 | 2009 |
| 123 | ТК-6/3 | ТК-6/4 | 65 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 663.8577 | -658.6514 | 2009 |
| 124 | ТК-6/4 | ТК-6/5 | 138.3 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 663.7968 | -658.7139 | 2009 |
| 125 | ТК-6/5 | ТК-6/6 | 237 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 420.7357 | -416.5915 | 2004 |
| 126 | ТК-6/1 пеход с Ду600/Ду400 | Задвижка Ду400 | 1 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 460.8641 | -458.2021 | 1971 |
| 127 | ТК-6/21 | ТК-6/22 | 159.9 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 442.6987 | -440.1287 | 1971 |
| 128 | ТК-6/22 | ТК-6/23 | 69.8 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 439.3262 | -436.8658 | 1971 |
| 129 | ТК-6/23 | ТК-6/24 | 164.8 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 367.3303 | -365.0672 | 1971 |
| 130 | ТК-6/24 | ШО | 34.5 | 0.414 | 0.414 | Надземная | 290.8729 | -288.9335 | 1971 |
| 131 | ТК-6/25 | ТК-6/26 | 142.3 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 290.8618 | -288.945 | 1971 |
| 132 | ТК-6/26 | ТК-6/27 | 142.5 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 206.4969 | -204.7947 | 1971 |
| 133 | ТК-6/27 | ТК-6/28 | 212.4 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 206.451 | -204.842 | 1971 |
| 134 | ТК-6/28 | ТК-6/29 | 115.5 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 181.1581 | -179.7929 | 1975 |
| 135 | ТК-6/29 | ТК-6/30 | 98.2 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 137.8999 | -136.6673 | 1975 |
| 136 | ТК-6/30 | ТК-6/31 | 106.8 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 137.8682 | -136.7 | 1975 |
| 137 | ТК-6/31 | ТК-6/32 | 86.7 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 112.0235 | -111.0082 | 1975 |
| 138 | ТК-6/32 | ТК-6/33 | 125.2 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 83.4566 | -82.5411 | 1975 |
| 139 | ТК-6/33 | ТК-6/34 | 104.4 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 48.9639 | -48.3495 | 1975 |
| 140 | ТК-6/34 | ТК-6/35 | 68 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 31.8896 | -31.4033 | 1977 |
| 141 | ТК-6/35 | ТК-6/36 | 90.9 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 31.8774 | -31.4159 | 1977 |
| 142 | ТК-6/36 | ТК-6/37 | 81.3 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 31.8611 | -31.4328 | 1977 |
| 143 | ТК-6/37 | ТК-6/38 | 81.3 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 6.7445 | -6.3498 | 1977 |
| 144 | ТК-6/38 | ТК-6/39 | 182 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 6.7299 | -6.3649 | 1977 |
| 145 | ТК-6/39 | ТК-6/40 | 193 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 6.697 | -6.3988 | 1977 |
| 146 | ТК-6/40 | ТК-6/41 | 187.7 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 6.6621 | -6.4346 | 1977 |
| 147 | ТК-6/41 | ТК-6/42 | 39.1 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 2.3292 | -2.1917 | 1977 |
| 148 | ТК-6/42 | ТК-6/43 | 165 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 0.0598 | 0.0601 | 1977 |
| 149 | ТК-6/43 | ТК-6/44 | 155.8 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 0.0293 | 0.0293 | 1977 |
| 150 | Н.О.-6 | Задвижки 2Ду250 | 1.5 | 0.259 | 0.259 | Надземная | 170.3786 | -170.3002 | 2003 |
| 151 | П-Линёво | Задвижки 1-2 | 1 | 0.616 | 0.616 | Надземная | 1788.0935 | -1582.2082 | 1973 |
| 152 | ТК-4/15 | Шахта опуска | 240 | 0.616 | 0.616 | Надземная | 1797.7489 | -1591.1652 | 1973 |
| 153 | ТК-4/14 | ТК-4/15 | 200 | 0.616 | 0.616 | Надземная | 1797.8915 | -1591.0186 | 1973 |
| 154 | ТК-4/13 | ТК-4/14 | 240 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1798.0627 | -1590.8428 | 1973 |
| 155 | ТК-4/13* | ТК-4/13 | 50 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1798.0984 | -1590.8061 | 1973 |
| 156 | Выход из ПНС-3 №2 | ТК-4/13* | 40 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1798.1269 | -1590.7768 | 1973 |
| 157 | ТК-4/13 | ПП-1 | 16 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1370.8054 | -1180.9287 | 1973 |
| 158 | ТК-4/12 | ТК-4/13 | 93.5 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1370.872 | -1180.8604 | 1973 |
| 159 | ТК-4/11 | ТК-4/12 | 90.6 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1370.9367 | -1180.7943 | 1973 |
| 160 | ТК-4/10 | ТК-4/11 | 108.2 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1401.8681 | -1211.0968 | 1973 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | ТК-4/9 | ТК-4/10 | 53.8 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1401.9065 | -1211.0575 | 1973 |
| 162 | ТК-4/8 | ТК-4/9 | 139.3 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1402.0058 | -1210.9557 | 1973 |
| 163 | ТК-4/7 | ТК-4/8 | 193.2 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1402.1436 | -1210.8146 | 1973 |
| 164 | ТК-4/6 | ТК-4/7 | 320.5 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1402.3721 | -1210.5804 | 1973 |
| 165 | ТК-4/5 | ТК-4/6 | 320.5 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1402.6006 | -1210.3462 | 1973 |
| 166 | ТК-4/4 | ТК-4/5 | 219.7 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1402.7573 | -1210.1857 | 1973 |
| 167 | ТК-4/4 | ТК-4/4 | 136.3 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1402.8545 | -1210.0861 | 1973 |
| 168 | ТК-4/3 | ТК-4/4 | 329.6 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1403.0895 | -1209.8452 | 1973 |
| 169 | ТК-4/2 | ТК-4/3 | 304.5 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1403.3065 | -1209.6227 | 1973 |
| 170 | ТК-4/1 | ТК-4/2 | 319.4 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1403.5342 | -1209.3893 | 1973 |
| 171 | Ду600 врезка перемычки | Узел врезки | 29.3 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1405.2771 | -1210.7058 | 1973 |
| 172 | П-2` Задвижки 24-23 | Задвижки 24-23 | 2.5 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1405.2842 | -1210.6985 | 1973 |
| 173 | ШО-5 | Разветвление | 24 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1973 |
| 174 | П-2 | Задвижка 22-21 | 2.5 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 761.2162 | -921.8972 | 1994 |
| 175 | 2Тройник с 2Ду1000 на 2Ду800 | Тройник с 2Ду1000 на 2Ду250 | 3 | 1 | 1 | Подз. канальная | 3582.2048 | -3566.0176 | 1987 |
| 176 | ВрезкаДу900/1000 | ШО-4 | 40.5 | 1 | 1 | Подз. канальная | 3449.5228 | -3434.8686 | 1994 |
| 177 | П-2` | Задвижки 17-18 в П-2` | 5 | 0.902 | 0.902 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1970 |
| 178 | ШО-1 | ШП-1 | 57 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 132.3879 | -131.4508 | 1987 |
| 179 | ШП-1 | НО-б/н на ТЦ "Бегемот" | 148 | 0.414 | 0.414 | Надземная | 132.3696 | -131.4696 | 1987 |
| 180 | Врезка на ТЦ Бегемот | НО-б/н | 293 | 0.414 | 0.414 | Надземная | 110.7094 | -109.9459 | 1987 |
| 181 | НО-б/н база Кристалл | Врезк-тройнДу250/57 ОАО " РЖД" | 250 | 0.414 | 0.414 | Надземная | 35.1523 | -34.8778 | 1987 |
| 182 | Врезка на КНС Привокзаль-ная | Врезка на МКД №3-№2 ул.Привок. | 16 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 32.2834 | -32.193 | 1987 |
| 183 | Ду900/600 | П-2 Ду900/600 | 21 | 0.902 | 0.902 | Подз. канальная | 1405.3163 | -1210.6656 | 1970 |
| 184 | Врезка с Ду900/600 | Задвижка 25-26 | 4 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1860.5723 | -1768.8081 | 1989 |
| 185 | Тройник с 2Ду1000 на 2Ду800 | 2Тройник с 2Ду1000 на 2Ду800 | 5 | 1 | 1 | Надземная | 3582.2142 | -3566.008 | 1987 |
| 186 | Врезка с Ду600/800 | ТК-2/1 | 2 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 1860.4867 | -2414.9779 | 1989 |
| 187 | ТК-2/1 | ТК-2/2 | 160 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1859.5346 | -2415.9557 | 2012 |
| 188 | ТК-2/2 | ТК-2/3 | 155 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1859.3403 | -2416.1552 | 1989 |
| 189 | ТК-2/3 | ТК-2/4 | 105.9 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1859.152 | -2416.3486 | 1990 |
| 190 | ТК-2/4 | ТК-2/5 | 119 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1859.0234 | -2416.4806 | 1989 |
| 191 | ТК-2/5 | Н.О.-11 | 8 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1858.8789 | -2416.629 | 1990 |
| 192 | Н.О.-15 | ШО-6 | 906 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 1803.7342 | -2362.982 | 1990 |
| 193 | Задвижка | ТК-3/59 | 1 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 220.3338 | -219.617 | 1963 |
| 194 | ТК-3/60 | ТК-3/61 | 105 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 154.0632 | -153.5194 | 1969 |
| 195 | ТК-3/61 | ТК-3/62 | 286 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 78.5068 | -78.1635 | 1969 |
| 196 | ТК-3/62 | ТК-3/63 | 44 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 57.1206 | -56.9913 | 1969 |
| 197 | ТК-3/9 | Задвижки ПСВ/ОСВ в ТК-3/9 | 1 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 677.3456 | -673.5953 | 1974 |
| 198 | ТК-3/30 | ТК-3/31 | 200.4 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 592.9895 | -589.5854 | 1974 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | ТК-3/31 | ТК-3/32 | 110.6 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 485.6574 | -482.5493 | 1974 |
| 200 | ТК-3/32 | ТК-3/33 | 104.8 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 485.6023 | -482.6058 | 1974 |
| 201 | ТК-3/33 | ТК-3/34 | 103.1 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 404.3674 | -401.6053 | 1998 |
| 202 | ТК-3/34 | ТК-3/35 | 59.5 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 404.316 | -401.6579 | 1998 |
| 203 | ТК-3/35 | ТК-3/36 | 20 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 404.2864 | -401.6883 | 1998 |
| 204 | ТК-3/36 | ТК-3/37 | 212.1 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 394.3702 | -391.7971 | 2015 |
| 205 | ТК-3/37 | ТК-3/38 | 166.5 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 277.0721 | -275.7302 | 1965 |
| 206 | ТК-3/38 | ТК-3/42 | 68.2 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 133.1578 | -132.5673 | 1965 |
| 207 | ТК-3/42 | ТК-3/42' | 33 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 133.1456 | -132.5799 | 1965 |
| 208 | ТК-3/42' | ТК-3/43 | 84.6 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 130.691 | -130.148 | 1965 |
| 209 | ТК-3/43 | ТК-3/44 | 65.9 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 84.5945 | -84.1581 | 1965 |
| 210 | ТК-3/44 | ТК-3/44' | 83.4 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 84.5827 | -84.1703 | 1965 |
| 211 | ТК-3/44' | ТК-3/45 | 89.5 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 84.5677 | -84.1856 | 1965 |
| 212 | ТК-3/45 | ТК-3/48 | 29 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 18.9661 | -18.9274 | 1965 |
| 213 | ТК-3/38 | ТК-3/39 | 91.9 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 143.8606 | -143.2178 | 1965 |
| 214 | ТК-3/39 | ТК-3/40 | 75.8 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 134.3017 | -133.7071 | 1965 |
| 215 | ТК-3/40 | ТК-3/41 | 73.9 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 53.6284 | -53.5573 | 1965 |
| 216 | ТК-3/40 | ТК-3/53 | 43.9 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 65.6478 | -65.1669 | 1973 |
| 217 | ТК-3/54 | ТК-3/55 | 185.9 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 16.4881 | -16.0726 | 1973 |
| 218 | ТК-3/55 | ТК-3/56 | 41.9 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.2689 | -5.2607 | 1973 |
| 219 | ТК-3/56 | ТК-3/57 | 51 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 2.1757 | -2.3373 | 1973 |
| 220 | ТК-3/45 | ТК-3/46 | 86 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 65.5855 | -65.2746 | 1965 |
| 221 | ТК-3/46 | ТК-3/47 | 108 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 53.9927 | -53.711 | 1965 |
| 222 | ТК-3/47 | ТК-2-3/4 | 38 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 35.411 | -35.254 | 1966 |
| 223 | ТК-2-3/4 | ТК-2-3/2 | 29 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 17.3189 | -17.2742 | 1966 |
| 224 | Главный корпус ТЭЦ-4 | Коллетор ТЭЦ-4 | 8 | 1 | 1 | Надземная | 9043.0007 | -8680.9203 | 1981 |
| 225 | Врезка с Ду1000 на Ду600 | Тройник на Ду1000 | 104.5 | 1 | 1 | Надземная | 3585.1422 | -3563.003 | 1981 |
| 226 | Ответвление на Ду1000 | Задвижки в П-1А | 25.6 | 1 | 1 | Надземная | 0 | 0 | 1981 |
| 227 | Ответвление 2Ду1000 | Задвижки 2Ду1000 | 5 | 1 | 1 | Надземная | 3584.9459 | -3563.2044 | 1987 |
| 228 | ШО-2 | Врезка с Ду900/800 | 145 | 0.902 | 0.902 | Надземная | 3266.1102 | -2979.2462 | 1970 |
| 229 | ШО-1 | ШО-2 | 97 | 0.902 | 0.902 | Подз. канальная | 3266.2584 | -2979.0941 | 1970 |
| 230 | Переход с Ду1000 в Ду900 | Врезка у НО-9 на МРСК Волга | 810 | 0.902 | 0.902 | Надземная | 3274.3638 | -2983.5753 | 1970 |
| 231 | П-1Тройник Ду1000 в Ду900 | Задвижка Ду600 в П-1 | 1.5 | 0.902 | 0.902 | Надземная | 3274.4784 | -2983.4576 | 1970 |
| 232 | П-1 | Врезка с Ду600 в Ду900 | 1.5 | 0.902 | 0.902 | Надземная | 0 | 0 | 1969 |
| 233 | Врезка у НО-6 Ду900/100 | П-3 | 725 | 0.902 | 0.902 | Надземная | 2166.2281 | -2130.1537 | 1969 |
| 234 | П-3 | Задвижки Ду800 | 3 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 1632.8821 | -1601.1681 | 1990 |
| 235 | П-4 | Перемычка в П-4 | 137 | 0.804 | 0.804 | Подземная бес-канальная | 1307.4305 | -1280.5892 | 1990 |
| 236 | ТК-5/1 | ТК-5/2 | 147 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 1307.0977 | -1280.9306 | 1990 |
| 237 | ТК-5/2 | ТК-5/3 | 383 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 1306.9191 | -1281.1138 | 1990 |
| 238 | ТК-5/3 | ТК-5/4 | 110.5 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1306.4538 | -1281.591 | 1990 |
| 239 | ТК-5/4 | ТК-5/5 | 325 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1294.8901 | -1270.9545 | 1990 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | ТК-5/5 | ТК-5/6 | 437 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 1294.4952 | -1271.3594 | 1990 |
| 241 | ТК-5/6 | ТК-5/7 | 130 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1293.9642 | -1271.9038 | 1990 |
| 242 | ТК-5/7 | П-5 | 34 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1293.8062 | -1272.0657 | 1997 |
| 243 | П-5 | Задвижки 7-8 в П-5 | 1 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1293.76 | -1272.1131 | 1997 |
| 244 | ТК-5/8 | ТК-5/8А | 72 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1293.6956 | -1272.1791 | 1997 |
| 245 | ТК-5/8А | ТК-5/9 | 211 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1293.6081 | -1272.2688 | 1997 |
| 246 | ТК-5/9 | ТК-5/10 | 288 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1279.5699 | -1258.7589 | 1997 |
| 247 | ТК-5/10 | ТК-5/11 | 107 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1279.2199 | -1259.1177 | 1997 |
| 248 | ТК-5/11 | ТК-5/12 | 138.6 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1253.5296 | -1233.7349 | 1997 |
| 249 | ТК-5/12 | ТК-5/13 | 259 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1253.3612 | -1233.9075 | 1996 |
| 250 | ТК-5/13 | ТК-б/н НО-1 | 156 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1238.7217 | -1219.9536 | 1996 |
| 251 | ТК-б/н НО-1 | ТК-5/13А | 96 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1181.6324 | -1163.3417 | 1996 |
| 252 | ТК-5/13А | ТК-5/14 | 97 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1181.5157 | -1163.4613 | 1996 |
| 253 | ТК-5/14 | ТК-5/15 | 73 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1157.0385 | -1139.2451 | 1996 |
| 254 | ТК-5/15 | П-2/2 Задвижка 2Ду800 | 118.1 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1156.9498 | -1139.3361 | 1996 |
| 255 | П-2/2 Врезка с Ду1000 на Ду700 | П-2/2 Задвижка 2Ду600 | 6 | 0.616 | 0.616 | Надземная | 1334.721 | -1327.4135 | 2011 |
| 256 | ТК-1/2 | ТК-1/3 | 55 | 0.616 | 0.616 | Надземная | 1268.7181 | -1261.8027 | 2011 |
| 257 | ТК-1/3 | ТК-1/4 | 168 | 0.616 | 0.616 | Надземная | 1268.6789 | -1261.8429 | 2011 |
| 258 | ТК-1/4 | ТК-1/5 | 129 | 0.616 | 0.616 | Надземная | 1268.5591 | -1261.9657 | 2011 |
| 259 | ТК-1/5 | ТК-1/6 | 125 | 0.616 | 0.616 | Надземная | 1086.1892 | -1080.154 | 2011 |
| 260 | ТК-1/6 | поворот 90 | 116 | 0.616 | 0.616 | Надземная | 1086.1001 | -1080.2454 | 2011 |
| 261 | ТК-1/7 | ТК-1/8 | 142.9 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 934.5158 | -929.2661 | 1989 |
| 262 | ТК-1/8 | ТК-1/9 | 78.1 | 0.616 | 0.616 | Надземная | 923.3989 | -918.3678 | 1989 |
| 263 | ТК-1/9 | ТК-1/10 | 120.4 | 0.616 | 0.616 | Надземная | 923.3432 | -918.4248 | 1989 |
| 264 | ТК-1/10 | ТК-1/11 | 250.7 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 923.2573 | -918.5128 | 1990 |
| 265 | ТК-1/11 | ТК-1/11А | 70 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 608.3413 | -604.6726 | 1990 |
| 266 | ТК-1/11А | ТК-1/12 | 135.5 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 567.9943 | -565.1038 | 1990 |
| 267 | ТК-1/12 | НО-10 | 95.2 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 567.8976 | -565.2028 | 1989 |
| 268 | ТК-1/12А | ТК-1/13 | 61.9 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 538.7456 | -537.0006 | 1989 |
| 269 | ТК-1/13 | ТК-1/14 | 414.5 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 315.5728 | -314.3525 | 1989 |
| 270 | ТК-1/7 | ТК-1/58 | 86.9 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 151.4725 | -151.0939 | 1981 |
| 271 | ТК-1/58 | ТК-1/59 | 77.2 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 151.4569 | -151.1099 | 1981 |
| 272 | ТК-1/59 | ТК-1/60 | 93.7 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 137.2621 | -136.9684 | 1981 |
| 273 | ТК-1/60 | ТК-1/61 | 71.3 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 137.2503 | -136.9805 | 1981 |
| 274 | ТК-1/61 | ТК-1/62 | 82.7 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 137.2413 | -136.9897 | 1981 |
| 275 | П-2/2 Врезка с Ду1000 на Ду700 | П-2/2 Задвижка Ду700 П-2/2 | 3 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 2012.4792 | -2003.8663 | 1992 |
| 276 | ТК-1/15 | ТК-1/16 | 78.4 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 1959.029 | -1950.833 | 1992 |
| 277 | ТК-1/16 | ТК-1/17 | 212.8 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 1958.9555 | -1950.9083 | 1992 |
| 278 | ТК-3-10/1 | ЦТП-55 | 127 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 73.6966 | -73.5967 | 1987 |
| 279 | ТК-1/17 | ТК-1/18 | 123.2 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 1799.8308 | -1792.4139 | 1992 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | ТК-1/18 | ТК-1/19 | 119.4 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 1799.7153 | -1792.5323 | 1992 |
| 281 | ТК-1/19 | ТК-1/20 | 221.8 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 1423.6762 | -1417.4979 | 1992 |
| 282 | ТК-1/20 | ТК-1/21 | 111.2 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 1423.4684 | -1417.711 | 1992 |
| 283 | ТК-1/21 | ТК-1/22 | 140.1 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 1149.842 | -1144.9736 | 1992 |
| 284 | ТК-1/22 | П-2/3 перемычка Ду2Ду200 | 90.4 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 1149.7107 | -1145.1082 | 1992 |
| 285 | П-2/3 | Задвижки Ду500 в П-2/3 | 1.5 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 1058.4589 | -1054.2469 | 2018 |
| 286 | ТК-1/23 | ТК-1/24 | 101.8 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 1040.2222 | -1036.1333 | 2018 |
| 287 | ТК-1/24 | ТК-1/25 | 120.1 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 988.8199 | -984.9104 | 2018 |
| 288 | ТК-1/25 | ТК-1/26 | 145 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 925.5747 | -921.8783 | 2018 |
| 289 | ТК-1/26 | ТК-1/27 | 127.4 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 852.8203 | -849.4699 | 2018 |
| 290 | ТК-1/27 | ТК-1/28 | 137 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 684.4925 | -681.6408 | 2018 |
| 291 | ТК-1/28 | ТК-1/29 | 134.9 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 596.8534 | -594.4199 | 1981 |
| 292 | ТК-1/29 | ТК-1/30 | 143.7 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 596.7861 | -594.4889 | 1981 |
| 293 | ТК-1/30 | ТК-1/31 | 78.8 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 464.4783 | -462.5832 | 1981 |
| 294 | ТК-1/31 | ТК-1/32 | 107.5 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 358.9977 | -358.1367 | 1981 |
| 295 | ТК-1/32 | ТК-1/33 | 1 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 358.9631 | -358.1723 | 1981 |
| 296 | ТК-1/33 | ТК-1/34 | 1 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 279.2939 | -278.6799 | 1981 |
| 297 | ТК-1/34 | ТК-1/35 | 1 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 188.8803 | -188.4542 | 1981 |
| 298 | ТК-1/31 | ТК-1/50 | 106.2 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 105.4015 | -104.5276 | 1981 |
| 299 | ТК-1/50 | ТК-1/51 | 200.5 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 105.3485 | -104.582 | 1981 |
| 300 | ТК-1/51 | ТК-1/52 | 100.7 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 105.2485 | -104.6847 | 1981 |
| 301 | ТК-1/30 | ТК-1/46Врезка на ост.пав. "Ряб | 1.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 132.2362 | -131.9793 | 1986 |
| 302 | ТК-1/46 | ТК-1/47 | 77.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 65.965 | -65.8142 | 1986 |
| 303 | ТК-1/47 | ТК-1/48 | 154.8 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 65.9588 | -65.8206 | 1986 |
| 304 | ТК-1/48 | ТК-1/49 | 152.8 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 65.9463 | -65.8334 | 1986 |
| 305 | ТК-1/27 | ТК-1/42 | 135.6 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 168.2644 | -167.8943 | 1986 |
| 306 | ТК-1/42 | ТК-1/43 | 89.7 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 168.2473 | -167.9119 | 1986 |
| 307 | ТК-1/43 | ТК-1/44 | 78.6 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 88.8803 | -88.6821 | 1986 |
| 308 | ТК-1/44 | ТК-1/45 | 162.3 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 88.8704 | -88.6923 | 1986 |
| 309 | ТК-1/26 | ТК-1/39 | 54.8 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 72.682 | -72.4825 | 1981 |
| 310 | ТК-1/39 | ТК-1/40 | 201.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 72.6751 | -72.4896 | 1981 |
| 311 | ТК-1/40 | ТК-1/41 | 108.9 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 72.6497 | -72.5156 | 1981 |
| 312 | П-2/3 | Задвижка в П-2/3 | 1 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 91.1657 | -90.9497 | 1981 |
| 313 | ТК-1/37 | ТК-1/38 | 76.7 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 91.1402 | -90.9759 | 1981 |
| 314 | ТК-1/19 | ТК-1/53 | 72.6 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 265.3071 | -264.7601 | 1979 |
| 315 | ТК-1/53 | ТК-1/54 | 101.9 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 134.3844 | -134.0534 | 1979 |
| 316 | ТК-1/54 | ТК-1/55 | 94.9 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 134.3716 | -134.0666 | 1979 |
| 317 | ТК-1/55 | ТК-1/56 | 88.8 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 73.9761 | -73.7995 | 1979 |
| 318 | ТК-1/56 | ТК-1/57 | 88.2 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 73.9649 | -73.811 | 1979 |
| 319 | П-2/2 | П-2/2 Врезка на Ду1000 Ду800 | 91 | 1 | 1 | Подз. канальная | 2190.568 | -2191.6182 | 1994 |
| 320 | Врезка у НО-23 Ду1000/500 | НО-26 | 318 | 1 | 1 | Надземная | 2191.3195 | -2190.8473 | 1994 |
| 321 | НО-18 | НО-20 | 205 | 1 | 1 | Надземная | 2545.3943 | -2539.4706 | 1994 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | НО-17 | НО-18 | 111 | 1 | 1 | Надземная | 2757.4866 | -2750.6693 | 1994 |
| 323 | НО-13 | НО-17 | 469 | 1 | 1 | Надземная | 2825.8653 | -2817.1828 | 1994 |
| 324 | НО-13 | НО-13 | 40 | 1 | 1 | Надземная | 2914.8213 | -2905.8192 | 1994 |
| 325 | НО-11 | НО-13 | 1 | 1 | 1 | Надземная | 3119.336 | -3109.4407 | 1994 |
| 326 | НО-4 | НО-5 | 380 | 1 | 1 | Надземная | 3281.6181 | -3268.2652 | 1994 |
| 327 | НО-2 | НО-4 | 2 | 1 | 1 | Надземная | 3350.3194 | -3336.8263 | 1994 |
| 328 | ШО-3 | НО-2 | 29.8 | 1 | 1 | Надземная | 3449.1781 | -3435.2222 | 1994 |
| 329 | ШО-4 | ШО-3 | 31 | 1 | 1 | Подз. канальная | 3449.4467 | -3434.9466 | 1994 |
| 330 | ТК-3/3 | ТК-3/3` | 3 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 349.2805 | -348.5357 | 1965 |
| 331 | ТК-3/23 | ТК-3/24 | 170.1 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 244.4644 | -243.9134 | 1965 |
| 332 | ТК-3/24 | ТК-3/25 | 172 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 216.0159 | -215.5415 | 1965 |
| 333 | ТК-3/25 | ТК-3/26 | 93.35 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 173.503 | -173.1218 | 1965 |
| 334 | ТК-3/26 | Ввод транзита Шевченко,101 | 8 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 132.3436 | -132.0651 | 1965 |
| 335 | Вход транзита Шевчен-ко,101 | Выход транзита Шевченко,101 | 18.85 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 119.0809 | -118.8138 | 1965 |
| 336 | ТК-3/27 | Ввод ЦО МКД Шевченко,79а | 52.87 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 104.6388 | -104.411 | 1965 |
| 337 | Ввод ЦО МКД Шевчен-ко,79а | ВыхЦО Транз МКД Шевчен-ко,79а | 12.23 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 72.5845 | -72.4205 | 1965 |
| 338 | ТК-3/28 | ТК-3/29 | 101 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 69.1428 | -68.9937 | 1965 |
| 339 | ТК-3/5 | Вокзальная 8а | 71 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 89.3819 | -89.2038 | 1959 |
| 340 | ТК-2-1/7 | ЦТП-34 | 71 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 73.1928 | -73.0887 | 1981 |
| 341 | НО-13 | Задвижка у НО-13 | 3.5 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 204.3401 | -203.8008 | 1999 |
| 342 | ТК-1/72 | ТК-1/73 | 74.6 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 204.3261 | -203.8151 | 1999 |
| 343 | ТК-1/73 | ТК-1/74 | 117.6 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 204.3127 | -203.8289 | 1999 |
| 344 | ТК-1/74 | ТК-1/75 | 45.5 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 204.2916 | -203.8505 | 1999 |
| 345 | ТК-1/75 | ЦТП-36 | 121.25 | 0.259 | 0.207 | Подз. канальная | 75.807 | -75.6953 | 1993 |
| 346 | ТК-1/75 | ТК-б/н | 220 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 128.4765 | -128.1636 | 2008 |
| 347 | ТК-1-4Б | ЦТП-30В | 103 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 127.9563 | -127.7974 | 2008 |
| 348 | Врезка Ду1000/500 у НО-23 | Задвижка Ду500 | 1 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 334.8017 | -331.0457 | 1998 |
| 349 | НО-6 | НО-7 | 75 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 321.5133 | -318.2934 | 1998 |
| 350 | Врезка у НО -14 на ЦТП-75 | НО-15 | 109.9 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 280.2229 | -277.6229 | 1998 |
| 351 | ШО-9 | ТК-1/63 | 50 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 276.7675 | -274.5324 | 1998 |
| 352 | ТК-1/63 | ТК-1/64 | 20 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 276.7426 | -274.558 | 1998 |
| 353 | ТК-1/64 | ТК-1/65 | 37 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 276.7362 | -274.5646 | 1998 |
| 354 | ТК-1/65 | ТК-1/66 | 46 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 276.7242 | -274.5769 | 1998 |
| 355 | ТК-1/66 | ТК-1/67 | 59 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 276.7094 | -274.5921 | 1998 |
| 356 | ТК-1/67 | ТК-1/68 | 64 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 270.0588 | -268.005 | 1998 |
| 357 | ТК-1/68 | ТК-1/69 | 70 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 269.9554 | -267.9435 | 1998 |
| 358 | ТК-1/69 | ТК-1/69/1 | 26 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 269.9328 | -267.9667 | 1998 |
| 359 | ТК-1/70 | ТК-1/71 | 118 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 198.0891 | -196.5766 | 1998 |
| 360 | ТК-1/71 | ТК-2-7/4 | 103 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 138.9031 | -137.5569 | 1968 |
| 361 | ТК-2-7/4 | ТК-2-7/5 | 126 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 138.6852 | -137.3656 | 1968 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | ТК-2-7/5 | ТК-3/67 | 244 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 105.5292 | -104.2761 | 1968 |
| 363 | Тройник с Ду1000/600 | Задвижка Ду600 | 8 | 0.616 | 0.616 | Надземная | 2166.305 | -2130.0747 | 1969 |
| 364 | Коллектор ТЭЦ-4 | Задвижки СП-СО Ду800 на Ду900 | 36 | 0.902 | 0.902 | Надземная | 3288.3826 | -2991.0971 | 1970 |
| 365 | Врезка 400/150 | Задвижка 3,4 | 1 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 74.0283 | -73.7447 | 1987 |
| 366 | Врезка с Ду200/100 | Врезка на ИП Колесова | 11 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 46.7551 | -46.6483 | 1987 |
| 367 | Узел ЦО ООО Экселент ЛТД | ЦО ООО Экселент ЛТД | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.4966 | -2.4944 | 1987 |
| 368 | Врезка на ИП Крынкин | Задвижка 5,6 | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 18.2941 | -18.135 | 1987 |
| 369 | Разветвление | Задвижки 5,6 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.7885 | -7.7774 | 1987 |
| 370 | Разветвление | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.0864 | -1.0832 | 1988 |
| 371 | Врезка на МКД Привокзал-ную,4,5 | Врезка на МКД Привокзаль-ную,4 | 50 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.5036 | -4.4987 | 1959 |
| 372 | Врезка на Приз-ную ул. д.4 | ЦО МКД Привокзальная ул. д.5 | 54 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.2518 | -2.2493 | 1987 |
| 373 | Врезка на Привокзальную,4 | Ввод ЦО МКД Вривокзальная,4 | 7 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.2516 | -2.2496 | 1987 |
| 374 | На Привокзальную ул. д.4,5 | Врезка на Адм.здание РЖД | 65 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 24.306 | -24.2353 | 1987 |
| 375 | Врезка на Адм.здание РЖД | На Привокзальную ул.6,7 | 77 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 24.2978 | -24.2437 | 1987 |
| 376 | Врезка на Привокзаль-ную,6,7 | Врезка на Привокзальную,7 | 130 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 11.6376 | -11.6216 | 1987 |
| 377 | Врезка на Привокзальную ул.6,7 | Врезка на Привокзальную ул.1,8 | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.6504 | -12.632 | 1987 |
| 378 | Врезка на Привокзальную,7 | ЦО МКД Привокзальная,7 | 59 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.5909 | -6.5842 | 1987 |
| 379 | Врезка на Привокзальную,7 | Ввод ЦО Привокзальная,6 | 75.2 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.0451 | -5.0391 | 1987 |
| 380 | Врезка на Привокзальную ул.1,8 | Вход ЦО Привокзальную ул.8 | 38.1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.9828 | -3.9781 | 1987 |
| 381 | Врезка на адм.здание РЖД | Врезка на АФТО РЖД | 61 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.0586 | -3.0526 | 1987 |
| 382 | На Привокзальную ул. д. 2, 3 | На Привокзальную ул. д. 2 | 32 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.4686 | -3.4643 | 1987 |
| 383 | ЦО МКД Привокзальная ул. д.2,3 | ЦО МКД Привокзальная ул. д.3 | 32 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.734 | -1.7322 | 1987 |
| 384 | На Привокзальную ул. 2,3 | ЦО на Привокзальную ул. 2 | 64 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.7344 | -1.7322 | 1987 |
| 385 | Врезка 150/50 | ВНИ Лавриков | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 6.1657 | -6.1594 | 1987 |
| 386 | НО-4 | Задвижка 1,2 | 5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 68.6976 | -68.5649 | 1995 |
| 387 | ТК-б/н | Задвижка Ду 100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 23.74 | -23.7146 | 1995 |
| 388 | ТК-б/н | Ш.П. | 77 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 68.6872 | -68.5756 | 1995 |
| 389 | ГБ-16 | МРСК Волги | 1 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 7.1884 | -7.1822 | 1959 |
| 390 | ТК-1-18 | КП-БП-2 | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.6565 | -2.6542 | 1995 |
| 391 | Разветвление Филиал "СВЭС" | ЦО МО Быково-Отрогское | 6 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.2831 | -2.2809 | 1995 |
| 392 | НО-11 | Задвижка 1,2 | 5 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 157.5117 | -156.7897 | 1964 |
| 393 | Врезка нс СТО ВАЗа и КАМ РТИ | Задвижкки 1.2 | 54 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 37.1159 | -37.04 | 1964 |
| 394 | Переход Ду150/70 | Задвижка 9,10 | 2 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 13.6007 | -13.5849 | 1964 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | Тройник на Транспортную ул. | Врезка на на гаражи БалАвто-Дор | 158 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 23.5104 | -23.4599 | 1964 |
| 396 | Врезка на ЗАо КАМРТИ | Врезка на ОАО Промэнерго | 80 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 120.2577 | -119.8911 | 1964 |
| 397 | Врезка на ООО "Агрохимик" | Задвижки 1.2 | 1.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 82.9449 | -82.8251 | 1964 |
| 398 | ТК-б/н | Задвижки Ду150 | 2.8 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 28.6215 | -28.5785 | 1964 |
| 399 | Задвижки Ду100 | ЦО ЗАО "КАМРТИ" гаражи | 2.82 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 54.3187 | -54.2514 | 1964 |
| 400 | Разветвление | Узел ввода отопления | 100 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.1909 | -1.1881 | 1964 |
| 401 | Разветвление | ТК-ИП-Ушенин | 35 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 7.8766 | -7.8653 | 1964 |
| 402 | Врезка на ООО Полимер-продкут | Задвижки 3,4 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.1186 | -6.1094 | 1964 |
| 403 | Врезка на ИП Куликов | Задвижки в КПП ИП Куликов | 93.7 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.7891 | -2.7857 | 1964 |
| 404 | Задвижка Ду 300 | Разветвление на БМУС | 48 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 1.4154 | -1.3963 | 1992 |
| 405 | Н.О.-15 | до врезки на СТО ЗЕНИТ-ЛТД | 24 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 53.7067 | -53.6898 | 2014 |
| 406 | от врезки на СТО ЗЕНИТ-ЛТД | КП-А | 27 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 7.8441 | -7.8359 | 2015 |
| 407 | КП-А | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 7.8433 | -7.8367 | 2015 |
| 408 | АМ-125 | Разветвление | 58 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 45.8619 | -45.8547 | 2014 |
| 409 | Ввод ЦО Гипермаркет "Магнит" | Насос ЦО Гипермаркет "Магнит" | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 45.8602 | -45.8564 | 2014 |
| 410 | ТК-3/14 | Ввод ЦО Наб.Леонова,1 | 49.5 | 0.207 | 0.15 | Подз. канальная | 80.3806 | -80.2532 | 1966 |
| 411 | транзит ЦО МКД Наб. Леонова 1 | транзит ЦО МКД Наб. Леонова 1 | 8 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 9.0602 | -9.0504 | 1966 |
| 412 | ТК-2-2/4 | Ввод ЦО МКД Вокзальная 1а | 85.8 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 2.6659 | -2.6623 | 1966 |
| 413 | Ввод ЦО Вокзальная1а | ЦО Вокзальная1а | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.6651 | -2.6631 | 1966 |
| 414 | ТК-3/12 | УТ-3 | 140 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 38.1058 | -38.0649 | 2003 |
| 415 | Разветвление | ТК-б/н-РЖД | 80 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 35.6154 | -35.5902 | 2003 |
| 416 | ТК-б/н-РЖД | Узел ввода отопления | 9 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 35.613 | -35.5926 | 2003 |
| 417 | Переход Ду 150/300 | Врезка на ПЧ-12 ДПО РЖД | 437 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 8.482 | -8.3154 | 1992 |
| 418 | ТК-4/11 | Задвижка | 2.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 30.8543 | -30.3816 | 2016 |
| 419 | ТК-ГС-О-Зенит | ТК-АБ-Береюк | 142 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 12.6867 | -12.6355 | 1973 |
| 420 | ТК-АБ-Березюк | ТК-ГС-К | 39 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 9.8715 | -9.8349 | 1973 |
| 421 | ТК-ГС-К | ТК-ЗА-Ника | 264 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 9.5345 | -9.5017 | 1973 |
| 422 | Врезкана Промэнерго | Вход ЦО ООО Промэнерго | 5.33 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.5232 | -9.5131 | 1973 |
| 423 | ТК-ГС-К | Разветвление | 10 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.3354 | -0.3349 | 1973 |
| 424 | Разветвление | Узел ввода отопления | 5 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.1677 | -0.1675 | 1973 |
| 425 | Разветвление | Узел ввода отопления | 7 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.1677 | -0.1675 | 1973 |
| 426 | ТК-АБ-Береюк | Разветвление | 50 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 2.8092 | -2.8068 | 1973 |
| 427 | Разветвление | Узел ввода отопления | 18 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 1.8212 | -1.8198 | 1973 |
| 428 | Разветвление | Узел ввода отопления | 9 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.9879 | -0.9871 | 1973 |
| 429 | ТК-ГС-О-Зенит | Врезка на ТК-ГС-О-Зенит | 89 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 17.4489 | -17.1058 | 1973 |
| 430 | ТК-3/60 | ТК-1-1 | 129 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 66.2567 | -66.1118 | 1965 |
| 431 | ТК-2-5/5 | ввод Наб.50лет ВКСМ,1а | 46 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.3275 | -8.3185 | 1965 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | КП-Н50-1а | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.3266 | -8.3194 | 1965 |
| 433 | ТК-2-5/5 | ТК-б/н-КП-Приют | 56 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.31 | -3.3055 | 1965 |
| 434 | ТК-б/н-КП-Приют | Узел ввода отопления | 13 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.3093 | -3.3063 | 1965 |
| 435 | ТК-2-5/5 | 50 лет ВЛКСМ 2 | 122.25 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 54.6088 | -54.4984 | 1965 |
| 436 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.2 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.2 | 2 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 26.7909 | -26.7506 | 1967 |
| 437 | Ввод ЦО Наб 50 лет ВЛКСМ 1 | ЦО Наб 50 лет ВЛКСМ 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.6623 | -4.6582 | 1965 |
| 438 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.2 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.2 | 70 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 16.5468 | -16.5073 | 1967 |
| 439 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.7 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.7 | 70 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 11.2979 | -11.2761 | 1967 |
| 440 | выход ЦО МКД 50 ВЛКСМ д. 8 | ввод ЦО МКД 50 ВЛКСМ д. 10 | 47 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.0106 | -4.0063 | 1967 |
| 441 | Выход ЦО Наб 50 лет ВЛКСМ 2 | Ввод ЦО Наб 50 лет ВЛКСМ 3 | 22.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 26.7907 | -26.7508 | 1967 |
| 442 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.3 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.3 | 70 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 21.7982 | -21.764 | 1967 |
| 443 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.4 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.4 | 70 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 16.5036 | -16.4788 | 1967 |
| 444 | выход ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.5 | ввод ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.6 | 15.7 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.5966 | -9.586 | 1967 |
| 445 | выход ЦО МКД 50 ВЛКСМ д. 8 | ввод ЦО МКД 50 ВЛКСМ д. 9 | 52.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.48 | -4.4742 | 1967 |
| 446 | ТК-7/3 | КП-АТ | 26 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.5482 | -1.5458 | 2002 |
| 447 | Ввод ЦО 50 лет ВЛКСМ наб. д.4/ | ЦО Шинный центр Аксар-таер | 1 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 1.5477 | -1.5463 | 2002 |
| 448 | ТК-7/4 | К-ДЮСШ 50 лет ВЛКСМ 5а | 69.75 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.0012 | -1.9984 | 1967 |
| 449 | К-ДЮСШ | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.0005 | -1.9991 | 1967 |
| 450 | ТК-7/7 | ТК-б/н-КП/Сар.ргес. | 16 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 9.2049 | -9.195 | 1988 |
| 451 | ТК-б/н-КП/Сар.ргес. | ЗАО "ВУТК" | 8 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 9.2043 | -9.1957 | 1988 |
| 452 | ТК-7/7 | ТК-б/н | 60 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.5222 | -13.5074 | 1988 |
| 453 | Ввод ЦО Титова ул. д.2а | ЗАО "Эконом Банк" | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 12.9303 | -12.9191 | 1991 |
| 454 | ТК-7/8 | ТК-20/6КВ | 104 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 92.063 | -90.3335 | 1973 |
| 455 | ТК-20/6КВ | ТК-1-8/1 | 120 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 40.3036 | -38.7435 | 1988 |
| 456 | Ввод ЦО ул.Чапаева,140а | ЦО Здание бассейна Бу-рувестник | 38 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.2333 | -4.7477 | 1988 |
| 457 | ТК-1-8/1 | ТК-18/2 | 12 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 40.294 | -38.7534 | 1988 |
| 458 | ТК-1-8/3 | Ввод ЦО Чапаева,140 1й корп. | 36 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.5149 | -7.5074 | 1988 |
| 459 | Ввод ЦО Чапаева,140 | ЦО в Адм. корп. БИТТиУ | 1.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.5144 | -7.5079 | 1988 |
| 460 | ТК-1-8/3 | ТК-1-8/4 | 120 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 26.542 | -26.5021 | 1988 |
| 461 | Ввод ЦО Чапаева,157А | ЦО МКД Чапаева,157А | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.5568 | -5.552 | 1988 |
| 462 | Ввод ЦО Академика Жук,12а | Узел ввода ЦО | 159 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.1908 | -4.1831 | 1988 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | Ввод ЦО Академика Жук,12а | ЦО Песионный фонд | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.1888 | -4.1852 | 1988 |
| 464 | ТК-20/6КВ | ТК-19/6КВ | 49 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 51.751 | -51.5986 | 1973 |
| 465 | ТК-16/6КВ | ТК-17/6КВ | 17 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 22.4636 | -22.4154 | 1973 |
| 466 | ТК-17/6КВ | Разветвление | 12 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 16.8479 | -16.8137 | 1973 |
| 467 | Врезка на МКД Чапаева,163 | Ввод ЦО Чапаева,161 | 28 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.6167 | -5.6088 | 1988 |
| 468 | Ввод ЦО МКД Чапаева,161 | ЦО МКД Чапаева ул. д.161 | 8 | 0.15 | 0.15 | Подвальная | 5.6155 | -5.61 | 1973 |
| 469 | ТК-17/6КВ | КП-ЧП-159 | 73 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.6143 | -5.6031 | 1973 |
| 470 | Ввод ЦО Чапаева,159 | ЦО МКД Чапаева,159 | 1.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.6112 | -5.6062 | 1988 |
| 471 | ТК-16/6КВ | ТК-15/6КВ | 74 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 10.3151 | -10.2861 | 1973 |
| 472 | ТК-15/6КВ | ТК-14/6КВ | 15 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 3.3992 | -3.3891 | 1973 |
| 473 | ТК-14/6КВ | КП-АК-159А | 20 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 3.398 | -3.3903 | 1973 |
| 474 | Ввод ЦО Чапаева,159А | ЦО Никитина Ирина Викторов-на | 9 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 3.3964 | -3.392 | 1988 |
| 475 | ТК-15/6КВ | КП-ЧП-161А | 43 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.9099 | -6.9031 | 1988 |
| 476 | Ввод ЦО Чапаева,161а | ЦО Чапаева,161а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 6.9094 | -6.9037 | 1988 |
| 477 | Врезка на МКд Чапаева,163 | Врезка на Чапаева,161 | 59 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 11.2307 | -11.2055 | 1973 |
| 478 | Врезка на МКд Чапаева,163 | Ввод ЦО МКД Чапаева,163 | 28 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.6127 | -5.6054 | 1973 |
| 479 | Ввод ЦО МКД Чапаева,163 | ЦО МКД Чапаева,163 | 1.5 | 0.15 | 0.15 | Подвальная | 5.6115 | -5.6066 | 1973 |
| 480 | Врезка на МКД Чапаева,163 | Ввод ЦО МКД Чапаева,165 | 92 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.6155 | -5.6027 | 1973 |
| 481 | Ввод ЦО МКД Чапаева,165 | ЦО МКД Чапаева,165 | 1.5 | 0.15 | 0.15 | Подвальная | 5.6116 | -5.6067 | 1973 |
| 482 | ТК-19/6КВ | ТК-16/6КВ | 160 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 32.7915 | -32.6883 | 1973 |
| 483 | ТК-19/6КВ | ТК-18/6КВ | 17 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 16.4296 | -16.3923 | 1973 |
| 484 | ТК-18/6КВ | ТК-13/6КВ | 154 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 10.8784 | -10.8483 | 1973 |
| 485 | ТК-13/6КВ | КП-ТИ-5 | 39 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.5113 | -5.5054 | 1973 |
| 486 | Ввод ЦО Титова,5 | ЦО МКД Титова 5 | 1.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.5108 | -5.5059 | 1973 |
| 487 | ТК-13/6КВ | КП-ТИ-7 | 74 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.3606 | -5.3495 | 1973 |
| 488 | Ввод ЦО Титова,7 | ЦО МКД Титова,7 | 1.5 | 0.15 | 0.15 | Подвальная | 5.3575 | -5.3527 | 1973 |
| 489 | ТК-18/6КВ | КП-ТИ-3 | 29 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.5504 | -5.5448 | 1973 |
| 490 | Ввод ЦО МКД Титова,3 | ЦО МКД Титова,3 | 1.5 | 0.15 | 0.15 | Подвальная | 5.5501 | -5.5452 | 1973 |
| 491 | ТК-8/2 | ТК-5/6КВ | 55 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 69.2022 | -69.0773 | 1973 |
| 492 | ТК-5/6КВ | КП-ТИТ-25 | 9 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.269 | -6.2632 | 1973 |
| 493 | Ввод ЦО Титова,25 | ЦО ООО "Любава" | 1.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.2689 | -6.2634 | 1973 |
| 494 | ТК-5/6КВ | ТК-4/6КВ | 27 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.1327 | -16.1103 | 1973 |
| 495 | ТК-4/6КВ | КП-ТИ-27 | 27 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.0433 | -4.0384 | 1973 |
| 496 | КП-ТИ-27 | Узел ввода отопления | 8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.0427 | -4.0389 | 1973 |
| 497 | ТК-4/6КВ | КП-ТИ-23 | 22 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.0432 | -4.0385 | 1973 |
| 498 | КП-ТИ-23 | Узел ввода отопления | 8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.0427 | -4.0389 | 1973 |
| 499 | ТК-4/6КВ | ТК-3/6КВ | 59 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.0458 | -8.0339 | 1973 |
| 500 | ТК-3/6КВ | Ввод ЦО Титова,21 | 32 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.9806 | -3.9759 | 1973 |
| 501 | ТК-3/6КВ | Ввод ЦО Титова,29 | 35 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.064 | -4.0591 | 1973 |
| 502 | Ввод ЦО Титова,21 | ЦО МКД Титова,21 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 3.98 | -3.9765 | 1973 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | Ввод ЦО Титова,29 | ЦО МКД Титова,29 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.0634 | -4.0598 | 1973 |
| 504 | ТК-5/6КВ | ТК-7/6КВ | 94 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 46.7981 | -46.7062 | 1973 |
| 505 | ТК-7/6КВ | Ввод ЦО Титова,25а | 38 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.1391 | -3.1354 | 1973 |
| 506 | ТК-7/6КВ | ТК-6/6КВ | 25 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 16.136 | -16.1079 | 1973 |
| 507 | ТК-6/6КВ | КП-ТИ-23А | 22 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 3.6773 | -3.6727 | 1973 |
| 508 | ТК-6/6КВ | КП-ТИ-19А | 19 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 3.6773 | -3.6729 | 1973 |
| 509 | ТК-6/6КВ | КП-ТИ-19 | 102 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.7803 | -8.7633 | 1973 |
| 510 | ТК-7/6КВ | ТК-10/6КВ | 94 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 27.5191 | -27.467 | 1973 |
| 511 | ТК-10/6КВ | КП-ТИТ-15 | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.7762 | -6.7697 | 1973 |
| 512 | ТК-10/6КВ | ТК-9/6КВ | 38 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.4727 | -16.4496 | 1973 |
| 513 | ТК-9/6КВ | КП-ТИ-13 | 22 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.0952 | -4.0907 | 1973 |
| 514 | ТК-9/6КВ | КП-ТИ-17А | 28 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.0539 | -4.0493 | 1973 |
| 515 | ТК-9/6КВ | ТК-8/6КВ | 65 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.3229 | -8.3104 | 1973 |
| 516 | ТК-8/6КВ | КП-ТИ-17 | 36 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.256 | -4.2507 | 1973 |
| 517 | ТК-8/6КВ | КП-ТИ-11 | 28 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.0656 | -4.061 | 1973 |
| 518 | ТК-10/6КВ | ТК-11/6КВ | 50 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 4.2662 | -4.2517 | 1973 |
| 519 | ТК-11/6КВ | ТК-12/6КВ | 47 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 4.2641 | -4.2539 | 1973 |
| 520 | ТК-12/6КВ | КП-ТИ-9 | 62 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.2621 | -4.2559 | 1973 |
| 521 | ТК-8/2 | Разветвление | 59 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 19.6026 | -19.5741 | 1973 |
| 522 | Врезка ЦО на МКД Тито-ва,37А | Ввод ЦО МКД Титова,37а | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.8948 | -2.8914 | 1973 |
| 523 | Разветвление | ТК-2/6КВ | 36 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.7067 | -16.6838 | 1973 |
| 524 | ТК-2/6КВ | ТК-1/6КВ | 25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.667 | -8.6549 | 1973 |
| 525 | ТК-2/6КВ | Разветвление | 18 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.0391 | -8.0296 | 1973 |
| 526 | ТК-1/6КВ | Разветвление | 21 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.6665 | -8.6554 | 1973 |
| 527 | Разветвление | КП-ТИ-33А | 22 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.1912 | -4.1864 | 1973 |
| 528 | Разветвление | КП-ТИ-35А | 33 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.4749 | -4.4695 | 1973 |
| 529 | ТК-8/1 | ТК-23/6КВ | 26 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.7039 | -10.0286 | 1973 |
| 530 | ТК-23/6КВ | Узел ввода Ленина-126 | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.5071 | -7.8354 | 1973 |
| 531 | Разветвление | Ввод ЦО на МКД Титова,33 | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.2728 | -4.2682 | 1973 |
| 532 | Врезка на МКД Титова,31-33 | Ввод ЦО на МКД Титова,31 | 18 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.766 | -3.7617 | 1973 |
| 533 | ТК-23/6КВ | Ввод ЦО МКД Титова,35 | 72 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.1963 | -2.1936 | 1973 |
| 534 | ТК-3/31 | ТК-2-4/11 | 21 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 52.3748 | -52.349 | 1972 |
| 535 | ТК-2-4/11 | КП-КОМ-115 | 14 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.0856 | -8.0769 | 1972 |
| 536 | Ввод Комарова,115 | ЦО СОШ №6 | 13 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.085 | -8.0775 | 1972 |
| 537 | ТК-2-4/11 | ИНБ-ТП | 48 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.5042 | -3.4996 | 2014 |
| 538 | ИНБ-ТП | КП-КОМ-133 | 12 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.5036 | -3.5003 | 2014 |
| 539 | ТК-3/31 | Разветвление | 63 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 54.8574 | -54.7894 | 1986 |
| 540 | Разветвление | КП-КО-128 | 32 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 9.2127 | -9.205 | 1986 |
| 541 | Разветвление | ТК-2-4/6 | 30 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 45.6421 | -45.5871 | 1986 |
| 542 | ТК-2-4/6 | Ввод ЦО Полик-ка3 Коморо- | 29.75 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.5119 | -8.5041 | 1986 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ва,126 | | | | | | | |
| 543 | ТК-2-4/6 | КП-КО-130а | 55 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 35.1732 | -35.13 | 2008 |
| 544 | КП-КО-130а | ТК-2-6/16 | 26 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 25.8805 | -25.8497 | 1986 |
| 545 | ТК-2-6/16 | 1КП-КО-134 | 37 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.2204 | -13.2052 | 1986 |
| 546 | ТК-2-6/16 | ИНБ-132 | 24 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.659 | -12.6456 | 1986 |
| 547 | ИНБ-132 | 2КП-КО-132 | 52 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.6586 | -12.6461 | 1986 |
| 548 | 2КП-КО-132 | КП-КО-132/1 | 52 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.8998 | -3.8963 | 1986 |
| 549 | 1КП-КО-134 | 2КП-КО-134 | 48 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.2197 | -13.2059 | 1986 |
| 550 | 2КП-КО-134 | 3КП-КО-134а | 64 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 7.0592 | -7.0522 | 1986 |
| 551 | ТК-3/30 | ТК-6/н | 1.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.1848 | -8.1556 | 2000 |
| 552 | ТК-2-6/4 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 8.6532 | -8.646 | 1997 |
| 553 | ТК-2-6/3 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 68.6746 | -68.5941 | 1997 |
| 554 | ТК-2-6/3 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.6207 | -6.6115 | 1997 |
| 555 | ТК-2-6/14 | ТК-2-6/15 | 57.4 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.1069 | -6.1002 | 1997 |
| 556 | ТК-2-6/15 | Ввод ЦО в МКД Комарова, 144 | 11.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.1062 | -6.101 | 1997 |
| 557 | ТК-2-6/4 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 8.7151 | -8.7079 | 1997 |
| 558 | ТК-2-6/4 | ТК-2-6/5 | 58.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 51.3054 | -51.2412 | 1997 |
| 559 | ТК-2-6/5 | Ввод ЦО в МКД Комарова, 148 | 11 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.7381 | -8.7308 | 1997 |
| 560 | ТК-2-6/5 | ТК-2-6/6 | 45 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 42.5648 | -42.5129 | 1997 |
| 561 | ТК-2-6/6 | Задвижка Ду80 | 14 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.6966 | -8.6891 | 1997 |
| 562 | ТК-2-6/6 | ТК-2-6/7 | 71.25 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 33.8663 | -33.8258 | 1997 |
| 563 | ТК-2-6/7 | ТК-2-6/8 | 30 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.9042 | -13.89 | 1997 |
| 564 | ТК-2-6/8 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.6677 | -8.6594 | 1997 |
| 565 | ТК-2-6/8 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 5.2359 | -5.2312 | 1997 |
| 566 | ТК-2-6/7 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 19.9591 | -19.9388 | 1997 |
| 567 | Безкамерная врезка | Ввод ЦО Вокзальная ул.д7 | 25 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 8.7681 | -8.7606 | 1997 |
| 568 | Безкамерная врезка | Ввод ЦО Вокзальная ул.д6 | 25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.1901 | -11.1791 | 1997 |
| 569 | ТК-3/8 | ввод ЦО МКД Комарова 152 | 30 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.6075 | -16.5868 | 1986 |
| 570 | ввод ЦО МКД Комарова 152 | ИТП-152 | 6 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.615 | -11.5999 | 0 |
| 571 | КП-КОМ-151 | КП-КОМ-150 | 48 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.6469 | -6.639 | 1986 |
| 572 | ТК-3/7 | ЦТП-32 | 11 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 139.0482 | -138.8641 | 1960 |
| 573 | ВыхЦОТранз.МКД Вокзаль-ная,6а | Ввод ЦО МКД Вокзальная ул.д.5а | 10.25 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.1871 | -8.1802 | 1997 |
| 574 | Ввод ЦО МКД Вокзальная ул.д.6а | ГБ-Вокзальная ул.д.6а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 3.4814 | -3.4814 | 1981 |
| 575 | ВыхЦОТранз.МКД Вокзаль-ная,6а | Ввод ЦО МКД Вокзальная ул.д.7а | 10.25 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.6024 | -10.5934 | 0 |
| 576 | ТК-3/7 | ЦТП-32 | 41 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 108.8546 | -108.7006 | 1960 |
| 577 | ЦТП-32 | ТК-2-6/9 | 48 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 108.8513 | -108.704 | 2009 |
| 578 | ТК-2-6/9 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 17.7275 | -17.7123 | 1960 |
| 579 | ТК-2-6/9 | ТК-2-6/10 | 37 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 91.12 | -90.9956 | 2009 |
| 580 | ТК-2-6/10 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.791 | -8.7839 | 1960 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | ТК-2-6/10 | Ввод ЦО МКД Вокзальная,13А | 44.6 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 82.326 | -82.2147 | 2009 |
| 582 | Ввод ЦО МКД Вокзальная,13А | ВыхЦОТранз.МКД Вокзальная,13А | 14 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 73.4825 | -73.3857 | 2009 |
| 583 | ТК-2-6/11 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.2351 | -12.2248 | 1960 |
| 584 | Ввод ЦО МКД Вокзальная, 14 | ВыхЦОТранз.МКД Вокзальная, 14 | 12.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.8445 | -8.8366 | 1960 |
| 585 | ТК-2-6/11 | ТК-2-6/12 | 58.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 61.24 | -61.1685 | 1960 |
| 586 | ТК-2-6/12 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.3154 | -9.3079 | 1960 |
| 587 | ТК-2-6/12 | Задвижка Ду80 | 11 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 27.0618 | -27.0358 | 2014 |
| 588 | Ввод ЦО МКД Вокзальная, 10 | ВыхЦО Транз МКД Вокзальная,10 | 41.26 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 15.3514 | -15.3354 | 1960 |
| 589 | ТК-2-6/13 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.202 | -12.1918 | 1960 |
| 590 | ТК-2-6/13 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.1485 | -3.1445 | 1960 |
| 591 | ТК-3/64 | ЦО Мировые сурьи | 74.2 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.1484 | -3.1446 | 1960 |
| 592 | ТК-2-6/12 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 24.858 | -24.8296 | 1960 |
| 593 | Ввод ЦО МКД Вокзальная, 11 | ВыхЦОТранз.МКД Вокзальная,11 | 63 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 12.176 | -12.1604 | 1960 |
| 594 | ВыхЦОТранз.МКД Вокзальная,11 | Ввод ЦО МКД Вокзальная, 15 | 11.25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.1733 | -12.1631 | 1960 |
| 595 | ТК-2-1/7 | Задвижки в ТК-2-1/7 | 172.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 14.0869 | -14.0554 | 1989 |
| 596 | Ввод ЦО МКД Вокзальная 9а | Задвижка ЦО Вокзальная 8а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 11.7448 | -11.7281 | 1981 |
| 597 | ТК-2-1/8 | Ввод ЦО МКД Вокзальна 9а | 45 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 55.2331 | -55.1665 | 1981 |
| 598 | ТК-2-1/8 | Ввод ЦО МКД Вокзальна 16а | 6 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.7378 | -9.7298 | 1981 |
| 599 | ТК-2-1/8 | Ввод ЦО МКД Вокзальная 18а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.2107 | -8.2037 | 1981 |
| 600 | ЦТП-34 | ТК-2-1/8 | 52 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 73.1838 | -73.0978 | 1981 |
| 601 | Транзит ЦО МКД Вокзальная 9а | Транзит ЦО МКД Вокзальная 9а | 71 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 43.487 | -43.4398 | 1981 |
| 602 | Выход ЦО МКД Вокзальная 9а | Ввод ЦО МКД Вокзальная 18 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 19.6258 | -19.6031 | 1981 |
| 603 | Транзит ЦО Вокзальная 18 | Транзит ЦО Вокзальная 18 | 80 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.7507 | -10.7359 | 1981 |
| 604 | ТК-б/н | Выход ЦО Вокзальная 19 | 10 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.8637 | -8.8564 | 1981 |
| 605 | Транзит ЦО МКД Вокзальная 9а | Транзит ЦО МКД Вокзальная 9а | 18 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 12.1893 | -12.1782 | 1981 |
| 606 | ТК-3/3 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.108 | 96.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 90.4182 | -90.2739 | 1969 |
| 607 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.108 | ТК-б/н | 1.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 16.8947 | -16.8792 | 1987 |
| 608 | ТК-б/н | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.112 | 59 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.4494 | -8.4411 | 1987 |
| 609 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.108 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,108 | 99 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 60.3828 | -60.2809 | 1969 |
| 610 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,108 | Задвижка Ду125 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 60.3786 | -60.2852 | 1969 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.106 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,106 | 200 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 51.5876 | -51.5023 | 1969 |
| 612 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,106 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.100 | 14.75 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 46.1481 | -46.0862 | 1969 |
| 613 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.100 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,100 | 100 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 40.7825 | -40.7262 | 1969 |
| 614 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,100 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.98 | 18.3 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 37.2352 | -37.1911 | 1969 |
| 615 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.98 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,98 | 80 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 29.1313 | -29.0946 | 1969 |
| 616 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,98 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 29.1279 | -29.098 | 1969 |
| 617 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.96 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,96 | 40 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 23.9387 | -23.9151 | 1969 |
| 618 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.94 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.9282 | -11.9184 | 1969 |
| 619 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.120А | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.0093 | -11.9978 | 1969 |
| 620 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,100 | Ввод ЦО Д/сад34 Шевченко,92 | 35 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.543 | -3.5394 | 1969 |
| 621 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,106 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,106 | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.431 | -5.4247 | 1969 |
| 622 | ТК-б/н | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.110 | 8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.4452 | -8.4382 | 1987 |
| 623 | ТК-3/23 | ГРБ-99 | 14 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.3801 | -14.3667 | 2001 |
| 624 | ГРБ-99 | КП-ШЕ-99 | 6 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4657 | -0.4656 | 0 |
| 625 | Выход транз.цо, Шевченко.99 | Вход транз.цо, Вокзальная.71А | 8 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.479 | -1.4777 | 2001 |
| 626 | Задвижка Ду200 | НО-2 | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 98.8027 | -98.4534 | 1987 |
| 627 | ТК-2-10/1 | ЦТП-35 | 88 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 60.2746 | -59.9729 | 1987 |
| 628 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,17 | ВыхЦОТранз МКД Сарат.шоссе,17 | 100 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 41.3606 | -41.111 | 1966 |
| 629 | ТК-2-10/3 | 1КП-СШ-21 | 51.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 36.3636 | -36.2869 | 1987 |
| 630 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,21 | ВыхЦО ТранзМКД Сарат.шоссе,21 | 100 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 25.3349 | -25.2763 | 1987 |
| 631 | ВыхЦО ТранзМКД Сарат.шоссе,21 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,23 | 10.25 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 25.3268 | -25.2845 | 1987 |
| 632 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,23 | ВыхЦО ТранзМКД Сарат.шоссе,23 | 100 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 16.7692 | -16.7361 | 1987 |
| 633 | ВыхГВС ТранзМКД Сарат.шоссе,23 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,25 | 10.25 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 16.765 | -16.7405 | 1987 |
| 634 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,25 | ВыхГВС ТранзМКД Сарат.шоссе,25 | 80 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.2089 | -8.1928 | 1987 |
| 635 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,25 | Задвижка Ду150 | 19 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 7.987 | -7.978 | 1987 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.122 | Выход ЦО МКД Шевченко ул.д.121 | 11.75 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.9812 | -8.9733 | 1987 |
| 637 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.122 | Вых ЦО ТранзМКД Шевченко, 122 | 20 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 11.5735 | -11.5527 | 1987 |
| 638 | 2КП-ШЕ-122 | ИНД-77 | 27 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.2473 | -2.2452 | 1987 |
| 639 | ТК-2-10/1 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,13 | 6 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.6196 | -7.6128 | 1987 |
| 640 | ТК-2-10/1 | ТК-2-10/2 | 22.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 30.9056 | -30.8706 | 1969 |
| 641 | ТК-2-10/2 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.114б | 3.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.9391 | -7.9321 | 1969 |
| 642 | ТК-2-10/2 | Ввод ЦО МКД Шевченко,104 | 140 | 0.1 | 0.1 | Подземная бесканальная | 22.9658 | -22.9392 | 1969 |
| 643 | ГБ Шевченко ул.д.104 | ГБ Шевченко ул.д.104 | 6 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 20.2404 | -20.2191 | 1969 |
| 644 | ТК-2-10/4 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.122 | 10 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 20.0978 | -20.0691 | 1987 |
| 645 | ТК-2-1/1 | ТК-2-10/4 | 54 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 21.1459 | -21.1112 | 1987 |
| 646 | ТК-3/26 | ТК-2-1/1 | 170 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 30.7973 | -30.7336 | 1986 |
| 647 | ТК-3/26 | Ввод ЦО Школа№8 Шевченко, 90 | 84 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 10.3504 | -10.3351 | 1965 |
| 648 | ТК-3/27 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.79 | 90 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 14.4357 | -14.4092 | 1986 |
| 649 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.79 | ГБ-Шевченко ул.д.79 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.9224 | -0.9224 | 1986 |
| 650 | Бескамерная врезка ЦО | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.77 | 35 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.3926 | -4.3882 | 1986 |
| 651 | Бескамерная врезка ЦО | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.81 | 69 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.5567 | -4.5513 | 1986 |
| 652 | ТК-2-1/1 | ввод ЦО МКД Шевченко 75 | 12 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 9.6443 | -9.6297 | 1986 |
| 653 | транзит ЦО МКД Шевченко 75 | транзит ЦО МКД Шевченко 75 | 57 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 4.4077 | -4.3994 | 1986 |
| 654 | выход ЦО МКД Шевченко 75 | ввод ЦО МКД Шевченко 73 | 39 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.406 | -4.4011 | 1986 |
| 655 | Ввод ЦО МКД Шевченко,79а | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,79а | 19 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 25.3702 | -25.3199 | 1986 |
| 656 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,79а | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.67 | 118.75 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 25.1607 | -25.1123 | 1986 |
| 657 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.67 | ГБ-Минская ул.д.67 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 19.8561 | -19.822 | 1986 |
| 658 | ТК-2-1/4 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.61 | 13 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.2767 | -5.2723 | 1986 |
| 659 | ТК-2-1/4 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.75 | 136 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 9.3553 | -9.3392 | 1986 |
| 660 | ТК-3/28 | Ввод ЦО ПНД Минская ул. д.69 | 18 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.4359 | -3.4327 | 1965 |
| 661 | ТК-3/25 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.83 | 40 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 42.4912 | -42.4418 | 1981 |
| 662 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.87 | ГБ-Шевченко ул.д.87 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3629 | -0.3628 | 1981 |
| 663 | ТК-6/33 | Врезка на Коммунст.- ю,7,9,4а | 100 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 32.8927 | -32.6812 | 1982 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664 | Врезка на Коммунст.-ю,7,9,4а | Тк-б/н | 13 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 30.1621 | -29.9705 | 1982 |
| 665 | ТК-3/29 | ЦТП-33 | 2 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 46.6104 | -46.5038 | 1981 |
| 666 | ТК-3/29 | ЦО Бизнес- инкубатор | 19.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 5.8231 | -5.8213 | 1981 |
| 667 | ТК-3/29 | ТК-2-6/1 | 31.85 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 7.5897 | -7.5784 | 1965 |
| 668 | ТК-2-6/1 | ТК-2-6/2 | 76.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 19.1754 | -19.1303 | 1965 |
| 669 | ТК-2-6/2 | Узел ЦО к-р "РОССИЯ" | 178 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.6416 | -5.6304 | 1965 |
| 670 | ТК-2-6/1 | ИБ-70 | 105 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.84 | -6.832 | 1965 |
| 671 | ТК-2-6/2 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.43 | 122 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.5277 | -13.5062 | 1965 |
| 672 | Ввод-1 ЦО МКД Минская ул.д.43 | Ввод-2 ЦО МКД Минская ул.д.43 | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.7728 | -11.7573 | 1965 |
| 673 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.55 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.49 | 61 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.796 | -3.7913 | 1965 |
| 674 | ЦО ЦТП-56 | Ввод ЦО МКД 30 лет Побе-ды,34/1 | 32.1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 19.0393 | -19.0182 | 2013 |
| 675 | ЦТП-55 | Насос ЦО | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 73.6863 | -73.6072 | 1987 |
| 676 | ЦО ЦТП-55 | Ввод ЦО МКД 30 л. Победы д.32 | 22 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 11.7113 | -11.7007 | 1987 |
| 677 | ЦО ЦТП-55 | ТК-3-10/2 | 38 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 61.8987 | -61.8312 | 1987 |
| 678 | ТК-3-10/2 | ТК-3-10/4 | 41 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 41.9356 | -41.8918 | 1987 |
| 679 | ТК-3-10/4 | Ввод ЦО Степная ул. д.18а | 43.2 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.8314 | -4.8257 | 1987 |
| 680 | ТК-3-10/4 | ТК-3-10/5 | 87.6 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 37.1025 | -37.0679 | 1987 |
| 681 | ТК-3-10/5 | Вход ЦО МКД Степная ул. д.8а | 44.7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 37.0999 | -37.0705 | 1987 |
| 682 | Вход ЦО МКД Степная ул. д.8а | Выход ЦО МКД Ст д.8 а и д.10а | 39 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 37.0991 | -37.0714 | 1987 |
| 683 | Выход ЦО МКД Ст д.8 а и д.10а | Вход ЦО "Поликлиника №2" | 40 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 15.7137 | -15.7077 | 1987 |
| 684 | Выход ЦО МКД Ст д.8 а и д.10а | ЦО МКД Степная ул. д.8 и д.8б | 40 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.7531 | -10.742 | 1987 |
| 685 | ТК-3-10/2 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.6 | 6.8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 19.9615 | -19.941 | 1987 |
| 686 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.6 | Выход ЦО МКД Степная ул. д.6 | 75 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.109 | -10.0973 | 1987 |
| 687 | Выход ЦО МКД Степная ул. д.6 | ТК-3-10/3 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.1076 | -10.0987 | 1987 |
| 688 | ТК-б/н ЦО | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.34 | 19.4 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.4245 | -11.414 | 1959 |
| 689 | ТК-3-10/1 | ЦТП-56 | 93.7 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 85.2216 | -85.1096 | 1959 |
| 690 | Насос ПСВ ЦО ЦТП-56 | Узел ЦО ЦТП-56 | 2 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 85.2139 | -85.1175 | 1991 |
| 691 | ЦО ЦТП-56 | Ввод ЦО МКД 30 лет Поб д.36б | 16 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 40.963 | -40.9163 | 1991 |
| 692 | Выход ЦО МКД 30 лет По-беды 36б | ТК-3-10/9 | 5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 33.9969 | -33.9601 | 1991 |
| 693 | Вход ЦО МКД 30 лет Побе-ды 36а | Вход ЦО МКД 30 лет Победы 36 | 88 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 23.9864 | -23.9588 | 1991 |
| 694 | Ввод ЦО МКД 30 лет Побе- | Выход ЦО МКД 30 лет Победы | 88 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.0824 | -10.07 | 1991 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ды 36 | 36 | | | | | | | |
| 695 | ЦО ЦТП-56 | Ввод ЦО 30 лет Победы,30 | 59 | 0.207 | 0.15 | Подз. канальная | 24.346 | -24.3184 | 1991 |
| 696 | Врезка на м-н Романтик | ЦТП-51 | 139.7 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 128.0474 | -127.8609 | 1980 |
| 697 | ЦТП-51 | Разветвление | 2 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 128.0362 | -127.8724 | 1980 |
| 698 | ЦТП-51 | ТК-3-5/1 | 40 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 81.8962 | -81.8021 | 1980 |
| 699 | ТК-3-5/1 | ТК-3-5/2 | 14.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 50.3767 | -50.3165 | 1980 |
| 700 | ТК-3-5/2 | КП-30-28 | 6 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 15.2967 | -15.2834 | 1980 |
| 701 | ТК-3-5/2 | ТК-3-5/3 | 61 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 35.0795 | -35.0337 | 1980 |
| 702 | ТК-3-5/3 | КП-30-26 | 11 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 15.7061 | -15.6924 | 1980 |
| 703 | ТК-3-5/3 | 1КП-30-22 | 53 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 19.3707 | -19.344 | 1980 |
| 704 | 1КП-30-22 | КП-30-22 | 149 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 19.3685 | -19.3462 | 1980 |
| 705 | КП-ПрЭ-8 | ТК-3/54 | 50 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 16.8373 | -16.8204 | 1980 |
| 706 | ТК-3-5/5 | КП-ПрЭ-8 | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 22.2431 | -22.2208 | 1980 |
| 707 | ТК-3-5/5 | КП-ПрЭ-10 | 21 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.3061 | -8.2985 | 1980 |
| 708 | ТК-3-5/8 | ТК-3-5/5 | 152 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 30.5557 | -30.5127 | 1980 |
| 709 | ТК-3-5/7 | ТК-3-5/8 | 26 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 30.5568 | -30.5116 | 1980 |
| 710 | ТК-3-5/7 | КП-СТ-7 | 4 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.6777 | -5.6728 | 1980 |
| 711 | ТК-3-5/6 | ТК-3-5/7 | 65 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 36.2364 | -36.1824 | 1980 |
| 712 | Разветвление | ТК-8-5/6 | 50 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 46.1391 | -46.0711 | 1980 |
| 713 | ТК-8-5/6 | КП-30-24 | 33 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.9006 | -9.8908 | 1980 |
| 714 | ТК-3-5/1 | ТК-3-5/1А | 8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 31.5178 | -31.4874 | 1980 |
| 715 | ТК-3-5/1А | 30 лет Победы 30 | 7 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 14.8893 | -14.8764 | 1980 |
| 716 | ТК-3-5/1А | КП-СТ-5 | 95.1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 16.6284 | -16.6111 | 1980 |
| 717 | ЦТП-33 | ТК-2-1/2 | 15.7 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 20.585 | -20.5518 | 1981 |
| 718 | ТК-2-1/2 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.57 | 20.75 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 20.5837 | -20.5531 | 1981 |
| 719 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.57 | ВыхЦОТранз МКД Минская ул.д.57 | 110 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 12.996 | -12.973 | 1981 |
| 720 | ВыхЦОТранз МКД Минская ул.д.57 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.65А | 32 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 12.9927 | -12.9763 | 1981 |
| 721 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.65А | ВыхЦО Транз МКД Минская, 65А | 63 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.4152 | -5.4066 | 1981 |
| 722 | ТК-3/29 | ВводЦО Полик-ка№2 Минская,65 | 71.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.1115 | -9.0985 | 1981 |
| 723 | ВводЦО Полик-ка№2 Минскаая,65 | Вых ЦО Трназ Минская,65 | 52 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.4506 | -3.4444 | 1981 |
| 724 | ВводЦО Полик-ка№2 Минскаая,65 | ЦО Дет.Полик-ка№2 Минская,65 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.6595 | -5.6554 | 1981 |
| 725 | ТК-3/24 | ГБ-93 | 14 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 28.4271 | -28.3939 | 1981 |
| 726 | ГБ-93 | 2КП-Ш-93 | 31 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 1.7298 | -1.7272 | 0 |
| 727 | Ввод ЦО МКД Шевченко,93 | Выход ТР.ЦО МКД Шевченко,93 | 40 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 17.8964 | -17.8744 | 1981 |
| 728 | Ввод ЦО МКД Шевченко,95 | Выход ТР.ЦО МКД Шевченко,95 | 61 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.9292 | -8.9183 | 1981 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729 | Выход ЦО МКД Шевчен-ко,95 | Ввод ЦО МКД Шевченко,97 | 34 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.928 | -8.9194 | 1981 |
| 730 | ввод ЦО МКД Наб. Леонова 1 | ГБ-1 Наб. Леонова 1 | 65 | 0.207 | 0.15 | Подвальная | 71.3164 | -71.205 | 1966 |
| 731 | ТК-2-2/3 | ввод ЦО МКД Наб. Леонова 3 | 14.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 13.1639 | -13.1513 | 1966 |
| 732 | ТК-2-2/2 | ТК-2-2/3 | 36 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 45.609 | -45.5479 | 1966 |
| 733 | ТК-2-2/3 | Разветвление | 145 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 22.7538 | -22.7193 | 1966 |
| 734 | Разветвление | КП-НЛ-7 | 33 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.4281 | -3.4246 | 1966 |
| 735 | Разветвление | КП-НЛ-8 | 40 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.0038 | -5.998 | 1966 |
| 736 | Разветвление | КП-НЛ-9 | 52 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.3158 | -13.303 | 1966 |
| 737 | К-1НЛ | ГБ-1 | 8 | 0.207 | 0.15 | Подз. канальная | 1.147 | -1.146 | 1966 |
| 738 | ТК-2-2/2 | ТК-2-2/4 | 30 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 12.2056 | -12.187 | 1966 |
| 739 | ТК-2-2/4 | врезка с ЦО МКД Наб Леонова 4 | 54 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.5385 | -9.526 | 1966 |
| 740 | ТК-2-2/5 | ввод ЦО МКД Наб. Леонова 1 | 0.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.9913 | -4.987 | 1966 |
| 741 | ТК-2-2/5 | Наб. Леонов 6 (Д/с №23) | 144 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.5462 | -4.5401 | 1966 |
| 742 | ТК-3/16 | Задвижки в ТК-3/16 | 0.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 122.3285 | -121.1906 | 1963 |
| 743 | ТК-солнышко | ТК-2-2/9 | 245 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 121.7297 | -120.5982 | 1967 |
| 744 | ТК-2-2/9 | КП-КСЦ | 39 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 27.0413 | -27.0134 | 1963 |
| 745 | КП-КСЦ | КП-НЛ-1Б | 110 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.5019 | -5.4928 | 1963 |
| 746 | КП-КСЦ | ТК-б/н1-2 | 22 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 21.5344 | -21.5257 | 1963 |
| 747 | ТК-2-2/9 | ТК-2-2/10 | 60 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 94.6575 | -93.6164 | 1967 |
| 748 | ТК-2-2/11 | Леонова наб. 1А ГДК | 50 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.6283 | -17.6114 | 1963 |
| 749 | ТК-2-2/11 | ТК- Смотровая | 316.65 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 77.0217 | -76.0128 | 1987 |
| 750 | ЦТП-27 | Выход ЦО ЦТП-27 | 15 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 54.8098 | -54.7495 | 1987 |
| 751 | Выход ЦО ЦТП-27 | Ввод ЦО МКД Минская 2 | 70 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 17.7133 | -17.694 | 1987 |
| 752 | Выход ЦО ЦТП-27 | ТК-2-2/8 | 8.3 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 37.0961 | -37.0559 | 1987 |
| 753 | ТК-2-2/8 | Ввод ЦО МКД наб. Леонова 18 | 12 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.561 | -12.5487 | 1987 |
| 754 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова 18 | Выход ЦО МКД Наб.Леонова 18 | 18 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.3338 | -7.3264 | 1987 |
| 755 | Ввод ЦО МКД наб.Леонова 19 | ТК-2-2/8 | 48.7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.2857 | -10.2727 | 1987 |
| 756 | Ввод ЦО МКД наб.Леонова 19 | Выход ЦО МКД наб.Леонова 19 | 36 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.6074 | -4.6012 | 1987 |
| 757 | ТК-2-2/8 | Ввод ЦО МКД Минская 4 | 33.75 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.2492 | -14.2348 | 1987 |
| 758 | Ввод ЦО МКД Минская 4 | Выход ЦО МКД Минская 4 | 55 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.4554 | -2.4523 | 1987 |
| 759 | Задвижка Ду 100 | КП-МИН-8А | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.2671 | -5.2625 | 1973 |
| 760 | ТК-3/55 | КП-ВО-69 | 44 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.8587 | -6.4744 | 1973 |
| 761 | ТК-3/55 | КП-ВО-67а | 141 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.3526 | -4.3455 | 1973 |
| 762 | ТК-3/57 | ТК-2-3/1 | 43.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 22.1362 | -21.3408 | 1987 |
| 763 | ТК-2-3/1 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.0704 | -8.0635 | 1987 |
| 764 | ТК-2-3/1 | Задвижка Ду150 | 154 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 14.0639 | -13.2792 | 1987 |
| 765 | Ввод ЦО МКД Леонова | ВыхЦО МКД Трназ Леонова | 90 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.3745 | -9.3608 | 1987 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | наб.,23 | наб,23 | | | | | | | |
| 766 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,24 | ГБ-Леонова наб. ул.д.24 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4881 | -0.4881 | 1966 |
| 767 | ТК-3/43 | ТК-3/43" | 16.5 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 46.0812 | -46.0054 | 1965 |
| 768 | ТК-3/58 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.71 | 24.63 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 9.9664 | -9.9573 | 1966 |
| 769 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.71 | ГБ-Волжская ул.д.71 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.5956 | -0.5956 | 1966 |
| 770 | ТК-3/58 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 27.2519 | -27.219 | 1966 |
| 771 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.61 | 47.75 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 27.2498 | -27.2211 | 1966 |
| 772 | ВыхЦО МКД Трназ Волжская,63 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.59 | 51.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.9237 | -8.9152 | 1965 |
| 773 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.61 | ВыхЦО МКД Трназ Волжская,63 | 39 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.1783 | -10.1687 | 1965 |
| 774 | ВыхЦО МКД Трназ Волжская,63 | ГБ-Волжская ул.д.61 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.2541 | -1.254 | 1965 |
| 775 | ТК-3/54 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 28.9865 | -28.9565 | 1966 |
| 776 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.12 | ГБ-Минская ул.д.12 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.354 | -1.354 | 1966 |
| 777 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.14 | ВыхЦО Транз МКД Минская,14 | 63.75 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 8.7259 | -8.7141 | 1966 |
| 778 | ТК-3/54 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 19.6599 | -19.641 | 1965 |
| 779 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.10 | ГБ-Минская ул.д.10 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6546 | -0.6545 | 1965 |
| 780 | ТК-3/42 | Узел ввода отопления | 53 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.4487 | -2.4379 | 0 |
| 781 | ТК-3/46 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.57 | 2.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 11.582 | -11.5748 | 1966 |
| 782 | ВыхГВС МКД Транз Волжская,57 | Ввод ГВС МКД Волжская ул.д.57 | 50 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.234 | 0 | 1989 |
| 783 | ЦО МКД Волжская ул.д.57 | ГБ-Волжская ул.д.57 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 2.9721 | -2.972 | 1966 |
| 784 | ТК-2-3/4 | ТК-2-3/5 | 31.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 18.0874 | -17.9848 | 1966 |
| 785 | ТК-2-3/5 | Ввод ЦО МКД Волжская ул. д.55 | 37.25 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 6.6095 | -6.6035 | 1966 |
| 786 | ТК-2-3/5 | Ввод ЦО МКД Волжская ул. д.53 | 23 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 7.8734 | -7.8666 | 1966 |
| 787 | Ввод в МКД Волжская,47 | Ввод в ТП-11 Сазанлей | 7.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 10.0603 | -9.9759 | 1965 |
| 788 | ТП-11 Сазанлей | Ввод в МКД Волжская, 47 | 40 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 9.1404 | -9.0693 | 1965 |
| 789 | ТК-1/тс11 | Выход ЦО из МКД Волжская №47 | 7.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 9.1353 | -9.0745 | 1965 |
| 790 | ТК-1/тс11 | ТК-2/тс11 | 128 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 9.1306 | -9.0793 | 1965 |
| 791 | ТК-2/тс11 | ИТП Детский сад № 15 | 7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.5651 | -5.5592 | 1965 |
| 792 | ТК-2/тс11 | ТК-3/тс11 | 63 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.5493 | -3.5367 | 1965 |
| 793 | ТК-3/тс11 | ТК-4/тс11 | 33 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.2789 | -3.2724 | 1965 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | ТК-4/тс11 | Волжская 37 | 40.26 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.2775 | -3.2738 | 1965 |
| 795 | ТК-2-3/2 | Центр "Семья" | 90 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.6038 | -3.5153 | 1966 |
| 796 | ТК-2-3/2 | ТК-2-3/3 | 26 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 5.4471 | -5.4352 | 1966 |
| 797 | ТК-2-3/6 | ТК-2-3/7 | 102 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 0 | 0 | 0 |
| 798 | ТК-2-3/7 | ТК-2-3/8 | 123 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 3.7914 | -3.7561 | 1973 |
| 799 | ТК-2-3/8 | КП-НЛ-29а | 25 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 5.5089 | -5.0906 | 1973 |
| 800 | ТК-2-3/8 | КП-ВО-39 | 78 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.2772 | -8.2672 | 1973 |
| 801 | ТК-2-3/8 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,28а | 21.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 25.9871 | -25.9266 | 1973 |
| 802 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,28а | Задвижка Ду200 | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 19.4881 | -19.4336 | 1973 |
| 803 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,28а | ГБ-Леонова наб. ул.д.28а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5558 | -0.5558 | 1973 |
| 804 | 1КП-НЛ-28а | Узел ввода отопление | 110 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.022 | -1.0169 | 1973 |
| 805 | ВыхЦОТрназМКД Леонова наб.,28а | Ввод ЦО в МКД Леонова наб.,27а | 66.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.8919 | -7.8826 | 1973 |
| 806 | ТК-2-3/3 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,26а | 35 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.4439 | -5.4386 | 1973 |
| 807 | ТК-2-3/3 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 11.2343 | -11.2096 | 1966 |
| 808 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,28 | ГБ-Леонова наб. ул.д.28 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.578 | -0.5779 | 1966 |
| 809 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова,27 | ГБ-Наб. Леонова ул.д.27 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.4454 | -0.4453 | 1966 |
| 810 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,27 | ВыхЦО Трназ МКД Леонова наб,27 | 58 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 5.4884 | -5.4803 | 1966 |
| 811 | ТК-2-7/9 | КП-НЛ-31а | 47 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 5.7542 | -5.3656 | 1973 |
| 812 | ТК-2-7/8 | ТК-2-7/9 | 70 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 49.3308 | -48.3939 | 1973 |
| 813 | ТК-2-7/8 | ИНБ-31 | 62.75 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 16.8673 | -16.8516 | 1968 |
| 814 | ТК-2-7/7 | ТК-2-7/8 | 93 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 66.2098 | -65.2335 | 1968 |
| 815 | ТК-2-7/7 | КП-НЛ-31а/1 | 24 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.0661 | -4.0622 | 1968 |
| 816 | Врезка ЦО на МКД Н.Леонова,34А | ТК-2-7/7 | 101 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 70.2887 | -69.2827 | 1968 |
| 817 | Бесканальная врезка ЦО | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова,34а | 14 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.7429 | -7.7358 | 1966 |
| 818 | ТК-2-7/6 | Врезка ЦО на МКД Н.Леонова,34А | 43 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 78.0371 | -77.013 | 1966 |
| 819 | ТК-2-7/6 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.5118 | -16.4961 | 1966 |
| 820 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,34 | ГБ-Леонова наб.ул.д.34 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5983 | -0.5983 | 1966 |
| 821 | ЦО Леонова наб. 34 | ЦО Леонова наб. 35 | 24.8 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.3524 | -6.3463 | 1966 |
| 822 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,34 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,32 | 15.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.8872 | -4.8826 | 1966 |
| 823 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,34 | ЦО МКД Леонова наб.ул.д.34 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.6735 | -4.6694 | 1966 |
| 824 | ТК-3/65 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова,37 | 70 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 98.7098 | -97.6163 | 1966 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | ТК-3/66 | ТК-3/65 | 63 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 98.7211 | -97.6047 | 1961 |
| 826 | ТК-3/67 | ТК-3/66 | 111 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 105.4853 | -104.321 | 1961 |
| 827 | ТК-3/66 | Ввод ЦО Наб.Леонова,40 | 11.4 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 6.7443 | -6.7367 | 1966 |
| 828 | ТК-2-7/5 | Задвижка Ду300 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 33.1401 | -33.1057 | 1968 |
| 829 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,43 | ГБ-Леонова наб. ул.д.43 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.828 | -1.828 | 1975 |
| 830 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,43 | ВыхЦО Транз.МКД Леонова наб,43 | 18 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 7.9609 | -7.9529 | 1975 |
| 831 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,43 | ВыхЦО Транз.МКД Леонова наб,43 | 80 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 7.7355 | -7.725 | 1975 |
| 832 | ТК-2-7/5 врезка на Зареч-ная,2 | Ввод ЦО МКД Заречная 2 | 25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.8726 | -7.8648 | 1987 |
| 833 | Ввод ЦО МКД Заречная,7 | Выход ЦО МКД Заречная,7 | 100 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 19.0367 | -19.0135 | 1987 |
| 834 | ТК-1/71 | ТК-2-7/3 | 47.25 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 55.1927 | -55.1073 | 1987 |
| 835 | ТК-2-7/3 | ТК-2-7/2 | 36 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 55.1889 | -55.1112 | 1987 |
| 836 | ТК-2-7/1 | Задвижка Ду 100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.5885 | -15.5724 | 1987 |
| 837 | Ввод ЦО МКД Заречная,10 | Выход ЦО МКД Заречная,10 | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.7488 | -7.7406 | 1987 |
| 838 | ТК-2-7/1 | Задвижка Ду 80 | 11.25 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.1665 | -6.1606 | 1987 |
| 839 | ТК-2-7/2 | Ввод ЦО МДК Заречная 7 | 6.75 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 19.1282 | -19.1043 | 1987 |
| 840 | Ввод ЦО МКД Заречная 6 | Выход ЦО Заречная, 6 | 100 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.8982 | -8.8863 | 1987 |
| 841 | Выход ЦО Заречная, 6 | Ввод ЦО Волжская, 1 | 9.75 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.8963 | -8.8883 | 1987 |
| 842 | ТК-1/67 | Задвижка Ду 100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.6317 | -6.6066 | 1965 |
| 843 | Разветвление | ТК-б/н | 28 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 41.016 | -40.9522 | 2010 |
| 844 | ЦТП-75 | Насос ЦО ПСВ | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 41.0076 | -40.9609 | 2001 |
| 845 | ЦТП-75 | 1КП-ТР-4 | 36.2 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 40.3954 | -40.3551 | 2001 |
| 846 | Транзит Трнавская,4 | 2КП-ТР-4 | 34 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.7688 | -3.7644 | 2001 |
| 847 | переход | переход | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.7683 | -3.7648 | 2001 |
| 848 | Трнавская,4 | Трнавская,6 | 24 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 32.5222 | -32.4931 | 2001 |
| 849 | КП-ТР-8 | КП-ТР-6 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 18.7353 | -18.7206 | 2001 |
| 850 | ТК-1/19 | ТК-3-6/1 | 20 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 110.6202 | -110.389 | 1983 |
| 851 | ТК-3-6/1 | ТК-3-6/2 | 55 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 110.6177 | -110.3916 | 1983 |
| 852 | ТК-3-6/2 | ТК-3-6/3 | 148 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 106.1394 | -105.9323 | 1983 |
| 853 | ТК-3-6/3 | ТК-3-6/4 | 95 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 14.2334 | -14.1963 | 1983 |
| 854 | ТК-3-6/4 | ТК-3-6/5 | 62 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 14.2258 | -14.2042 | 1983 |
| 855 | ТК-3-6/5 | ТК-3-6/6 | 40.8 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 14.2231 | -14.2068 | 1983 |
| 856 | ТК-3-6/6 | Ввод ЦО Лицей№1 30летПобеды41А | 11 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 14.2214 | -14.2086 | 1983 |
| 857 | ТК-3-6/3 | ТК-3-6/8 | 133.8 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 91.8873 | -91.7552 | 1983 |
| 858 | ТК-3-6/8 | ЦТП-42 | 22 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 91.8765 | -91.7662 | 1983 |
| 859 | ЦТП-42 | Разветвление | 7 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 91.8747 | -91.768 | 1983 |
| 860 | ЦТП-42 | Ввод ЦО МКД 30 лет Побе-ды,47 | 23 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 20.8268 | -20.8068 | 1983 |
| 861 | Ввод ЦО МКД 30 лет Побе- | Ввод ЦО МКД 30 лет Побе- | 33 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 10.0111 | -10.0017 | 1983 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ды,47 | ды,41 | | | | | | | |
| 862 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,47 | ВыхЦО Транз МКД 30летПобеды,47 | 23.02 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6151 | -0.614 | 1983 |
| 863 | ТК-3-6/7 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,47/1 | 10 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6148 | -0.6141 | 1983 |
| 864 | ЦТП-42 | ТК-3-6/9 | 37 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 71.0473 | -70.9618 | 1983 |
| 865 | ТК-3-6/9 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,51 | 76 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 29.4005 | -29.3618 | 1983 |
| 866 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,51 | Ввод ЦО МКД 30летПобеды,53 | 74 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 25.3896 | -25.3572 | 1983 |
| 867 | Ввод ЦО МКД 30летПобеды,53 | ВыхЦО ТранзМКД 30летПобеды,53 | 75 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.2782 | -15.2572 | 1983 |
| 868 | ВыхЦО ТранзМКД 30летПобеды,53 | ТК-3-6/11 | 13 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.2768 | -15.2586 | 1983 |
| 869 | ТК-3-6/11 | Ввод ЦО МКД 30летПобеды,55 | 22 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.2765 | -15.2588 | 1983 |
| 870 | Ввод ЦО МКД 30летПобеды,55 | Ввод ЦО МКД 30летПобеды,57 | 39 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 11.4528 | -11.4392 | 1983 |
| 871 | Ввод ЦО МКД 30летПобеды,57 | ВыхЦО ТранзМКД 30летПобеды,57 | 70 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8327 | -0.8291 | 1983 |
| 872 | ТК-3-6/9 | Ввод ЦО детский сад №14 | 47 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.73 | -4.7252 | 1983 |
| 873 | ТК-3-6/9 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,43 | 43 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 36.9157 | -36.8759 | 1983 |
| 874 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,43 | ВыхЦО ТранзМКД 30летПобеды,43 | 50 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 30.0803 | -30.048 | 1983 |
| 875 | ВыхЦО ТранзМКД 30летПобеды,43 | Ввод ЦО Фитнес лайф Победы,39а | 9 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.5834 | -11.5732 | 1983 |
| 876 | ВыхЦО ТранзМКД 30летПобеды,43 | ТК-3-6/10 | 13 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 18.496 | -18.4758 | 1983 |
| 877 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,37 | ВводЦО Библ-ка 30летПобеды,37а | 74 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.9626 | -7.9527 | 1983 |
| 878 | ТК-1/21 | ТК-3-6/28 | 114.2 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 273.5222 | -272.8442 | 1981 |
| 879 | ТК-3-6/28 | ТК-3-6/29 | 81 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 159.1768 | -158.8381 | 1984 |
| 880 | ТК-3-6/29 | ТК-3-6/30 | 30 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 12.8103 | -12.7543 | 0 |
| 881 | ТК-3-6/30 | ТК-3-6/31 | 83 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 12.8079 | -12.7568 | 0 |
| 882 | ТК-3-6/28 | ТК-3-6/27 | 50 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 114.3249 | -114.0272 | 1981 |
| 883 | ТК-3-6/27 | ТК-3-6/26 | 54 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 114.316 | -114.0363 | 1981 |
| 884 | ТК-3-6/26 | ТК-3-6/24 | 130 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 114.3063 | -114.0463 | 1981 |
| 885 | ЦТП-41 узел ЦО | ТК-3-6/14 | 8 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 109.7186 | -109.5567 | 1981 |
| 886 | Разветвление | ТК-3-6/15 | 4 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.5416 | -4.5368 | 1981 |
| 887 | ТК-3-6/15 | ЦО 30 лет Победы,21А | 49.8 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.5416 | -4.5368 | 1981 |
| 888 | ТК-3-6/24 | КП-30-29 | 15 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 51.5812 | -51.5163 | 1981 |
| 889 | КП-30-29 | ТК-3-6/23 | 75 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 41.5322 | -41.4777 | 1981 |
| 890 | КП-30-27 | разветвление | 49 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.4304 | -7.4216 | 1981 |
| 891 | ТК-3-6/21 | КП-30-25 | 11 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.4293 | -7.4227 | 1981 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 892 | КП-30-27 | ТК-3-6/20А | 4 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 27.3596 | -27.3279 | 1981 |
| 893 | ТК-3-6/20 | КП-30-35 | 9 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 25.5857 | -25.5571 | 1981 |
| 894 | Врезка на ТК-3/17 | ТК-3-6/17 | 9 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 13.5953 | -13.581 | 1981 |
| 895 | ТК-3-6/17 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы, 33 | 21 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 13.5951 | -13.5811 | 1981 |
| 896 | КП-30-33 | 2КП-30-33 | 49 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.8957 | -6.8881 | 1981 |
| 897 | 2КП-30-33 | ТК-3-6/18 | 9 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 6.895 | -6.8887 | 1981 |
| 898 | ТК-3-6/18 | КП-30-31 | 10 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 6.8949 | -6.8888 | 1981 |
| 899 | Врезка на ТК-3-6/17 | Выход (тр.) 30 лет Победы,35 | 24 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8358 | -1.8336 | 1981 |
| 900 | ТК-3-6/24 | КП-30-21 | 71 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 36.9534 | -36.8986 | 1981 |
| 901 | 30 лет Победы 21 транзит ЦО | 30 лет Победы 21 транзит ЦО | 25 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 30.3571 | -30.3197 | 1981 |
| 902 | ТК-3-6/25 | КП-30-19 | 31 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.3932 | -10.3835 | 1981 |
| 903 | ТК-3-6/25 | 1КП-30-23 | 36 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 19.9623 | -19.9379 | 1981 |
| 904 | 1КП-30-23 | 2КП-30-23 | 50 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 9.8822 | -9.8686 | 1981 |
| 905 | Выход ЦО 30 лет Победы,23 | Вход ЦО 30 лет Победы,17 | 9 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 9.8801 | -9.8708 | 1981 |
| 906 | ТК-3-6/29 | ТК-б/н | 132 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 146.352 | -146.0987 | 1984 |
| 907 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9 | ЦО МКД 30 лет Победы 9 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.8587 | -14.8464 | 1984 |
| 908 | ТК-3-5/7а | КП-ТР-3б | 37.3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.1327 | -4.1288 | 1984 |
| 909 | ТК-3-2/3 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.13 | 5.12 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.0309 | -9.0231 | 1984 |
| 910 | ТК-3-2/4 | ТК-3-2/8 | 121 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.6391 | -10.6247 | 1984 |
| 911 | Задвижка Ду 100 | Узел ввода ЦО ООО "Новый мир" | 142.4 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.2795 | -3.2712 | 1998 |
| 912 | ТК-3-5/4 | ЦТП-40 | 59 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 135.6863 | -135.5011 | 1984 |
| 913 | ЦТП-40 | Насос ЦО ЦТП-40 | 2 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 135.6815 | -135.506 | 1984 |
| 914 | ЦО ЦТП-40 | Ввод ЦО Муз.шк 30 лет Поб 9б | 20 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.9789 | -3.9751 | 1984 |
| 915 | ЦО ЦТП-40 | ТК-3-2/5 | 17.6 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 131.4635 | -131.2933 | 1984 |
| 916 | ТК-3-2/6 | Ввод ЦО МДОУ Дет.сад №61 | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.4203 | -2.4178 | 1984 |
| 917 | ТК-3-2/5 | ТК-3-2/12 | 48 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 47.6363 | -47.5778 | 1984 |
| 918 | ТК-3-2/12 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.5 | 6.8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 29.0735 | -29.0377 | 1984 |
| 919 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.5 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы д.5 | 69 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 18.5051 | -18.4784 | 1984 |
| 920 | ТК-3-2/13 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 5б | 36 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.6549 | -1.6525 | 1984 |
| 921 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы д.5 | ТК-3-2/13 | 17 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.6551 | -1.6523 | 1984 |
| 922 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.5а | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 5а | 24 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.8469 | -16.8293 | 1984 |
| 923 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 5а | ТК-3-2/15 | 13.6 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.1556 | -10.1445 | 1984 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 3 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 3 | 48 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.9539 | -2.9495 | 1984 |
| 925 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 3 | Ввод ЦО Стоматолог.пол-ка №2 | 7.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.953 | -2.9504 | 1984 |
| 926 | ТК-3-2/5 | ТК-3-2/6 | 24 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 83.8257 | -83.7169 | 1984 |
| 927 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9а | 49 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 53.3763 | -53.3078 | 1984 |
| 928 | Выход тр.ЦО 30 лет Победы,9а | ТК-3-2/9 | 20 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 33.0095 | -32.9714 | 1984 |
| 929 | ТК-3-2/9 | ТК-3-2/10 | 35 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 33.0089 | -32.972 | 1984 |
| 930 | ТК-3-5/10а | КП-30-1 | 9.4 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.4109 | -15.3978 | 1984 |
| 931 | ТК-3-5/10 | ТК-3-5/11 | 86.4 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 17.5969 | -17.5753 | 1984 |
| 932 | ТК-3-5/11 | Ввод ЦО 30 лет Победы,1а | 34.3 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.5532 | -13.5406 | 1984 |
| 933 | ТК-3-5/11а | КП-30-1б | 60 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.0412 | -4.0373 | 1984 |
| 934 | ТК-3-2/16 | Насосная 1 | 40.2 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.2938 | 0.0015 | 1984 |
| 935 | ТК-3-2/12 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 7а | 18 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 18.5614 | -18.5415 | 1984 |
| 936 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 7а | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 7а | 27 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.7259 | -11.7124 | 1984 |
| 937 | ТК-3-2/16 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 7 | 11.1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 11.7253 | -11.713 | 1984 |
| 938 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы,7 | ТК-3-2/17 | 21 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.6784 | -1.6754 | 1984 |
| 939 | ТК-3-2/17 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д,7б | 39 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.6782 | -1.6756 | 1984 |
| 940 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 9 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.1659 | -13.1497 | 1984 |
| 941 | ЦТП-44 | Разветвление | 2 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 51.3397 | -51.2872 | 1975 |
| 942 | Разветвление | КП-ТР-5 | 25 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 16.6269 | -16.6118 | 1975 |
| 943 | Разветвление | ТК-3-1/9 | 17 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 34.7125 | -34.6755 | 1975 |
| 944 | ТК-3-1/9 | 2КП-30-16 | 9 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 34.712 | -34.6759 | 1975 |
| 945 | 2КП-30-16 | КП-30-16 | 85 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 28.4588 | -28.4283 | 1975 |
| 946 | КП-30-16 | ТК-3-1/11 | 7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 28.4572 | -28.4299 | 1975 |
| 947 | ТК-3-1/11 | КП-30-20 | 25 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.6869 | -9.6782 | 1975 |
| 948 | ТК-3-1/11 | ТК-3-1/12 | 45 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 18.7702 | -18.7519 | 1975 |
| 949 | ТК-3-1/12 | КП-30-18 | 30 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 8.624 | -8.6165 | 1975 |
| 950 | ТК-3-1/12 | ТК-3-1/13 | 35 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 10.1456 | -10.136 | 1975 |
| 951 | ТК-3-1/13 | КП-30-12 | 18 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.7779 | -4.7737 | 1975 |
| 952 | ТК-3-1/13 | Ввод ЦО Детский сад №5 | 33 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 5.3674 | -5.3626 | 1975 |
| 953 | ТК-1/25 | ЦТП-45 | 55 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 63.1853 | -63.0936 | 1975 |
| 954 | ЦТП-45 | Разветвление | 2 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 63.1784 | -63.1007 | 1975 |
| 955 | ЦТП-45 | ТК-3-1/15 | 27 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 51.6235 | -51.5587 | 1975 |
| 956 | ТК-3-1/15 | Ввод ЦО МКД Трнавская,15 | 28 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.0086 | -10.9982 | 1975 |
| 957 | ЦТП-45 | ТК-3-1/14 | 52 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 11.5544 | -11.5424 | 1975 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958 | ТК-3-1/14 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.7 | 10 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 7.4738 | -7.4672 | 1975 |
| 959 | ТК-3-1/14 | Ввод ЦО МКД Трнавская,11 | 21 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.0797 | -4.0758 | 1975 |
| 960 | ТК-3-1/15 | Ввод ЦО МКД Трнавская,13 | 10 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 40.6137 | -40.5613 | 1975 |
| 961 | Тр-т ЦО МКД ВводТрнавская,13 | Тр-т ЦО МКД ВыходТрнавская,13 | 80 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 34.8997 | -34.853 | 1975 |
| 962 | Тр-т ЦО МКД ВыходТрнавская,13 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 10.5948 | -10.583 | 1975 |
| 963 | ТК-3-1/16 | ВВод ЦО МКД Проспект Героев 18 | 6 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 10.5946 | -10.5832 | 1975 |
| 964 | ВВод ЦО МКД Пр Героев18 | Выход ЦО МКД Пр Героев18 | 84 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.6583 | -5.6512 | 1975 |
| 965 | Выход ЦО МКД Пр Героев 18 | ТК-3-1/17 | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 5.6572 | -5.6522 | 1975 |
| 966 | Тр-т Выход ЦО МКД Трнавская,13 | Задвижка 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 24.3025 | -24.2723 | 1975 |
| 967 | ТК-3-1/18 | КП-ТР-7а | 85 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.3231 | -3.3187 | 1975 |
| 968 | ТК-3-1/18 | ТК-3-1/19 | 34 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 20.9781 | -20.9551 | 1975 |
| 969 | ТК-3-1/19 | Ввод ЦО Трнавская,16А | 60 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 9.2441 | -9.2354 | 1975 |
| 970 | ТК-3-1/19 | ТК-3-1/20 | 27.4 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.5885 | -10.5767 | 1975 |
| 971 | ТК-3-1/20 | ТК-3-1/21 | 36.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.5882 | -10.5771 | 1975 |
| 972 | ТК-3-1/21 | Ввод ЦО Трнавская,8а | 15 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 3.4946 | -3.4914 | 1975 |
| 973 | ТК-3-1/21 | ТК-3-1/22 | 26 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 7.0931 | -7.0861 | 1975 |
| 974 | ТК-3-1/22 | Ввод ЦО МКД Трнавская,8а | 8 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.4939 | -3.4908 | 1975 |
| 975 | ТК-3-1/22 | Ввод ЦО МКД Трнавскя,8а | 16 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.599 | -3.5956 | 1975 |
| 976 | ТК-1/38 | ЦТП-43 | 104 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 91.1305 | -90.9858 | 1975 |
| 977 | ЦТП-43 | насос | 2 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 91.1174 | -90.9992 | 1975 |
| 978 | ЦТП-43 | ТК-3-1/1 | 27 | 0.159 | 0.1 | Подз. канальная | 37.6718 | -37.6265 | 1975 |
| 979 | ЦТП-43 | ТК-3-1/2 | 50 | 0.159 | 0.125 | Подз. канальная | 53.4453 | -53.3731 | 1975 |
| 980 | ТК-3-1/1 | КП-30-10 | 28 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.3833 | -4.3785 | 1975 |
| 981 | ТК-3-1/2 | 1КП-30-6 | 11 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 42.1657 | -42.1084 | 1975 |
| 982 | ТК-3-1/1 | Ввод ЦО 30 лет Победы 4а | 92 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 33.2872 | -33.2484 | 1975 |
| 983 | КП-30-4а | КП-30-4б | 60 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.0874 | -11.0734 | 1975 |
| 984 | КП-30-4а | КП-30-4 | 59 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 11.0764 | -11.0647 | 1975 |
| 985 | 1КП-30-6 | 2КП-30-6 | 84 | 0.15 | 0.15 | Подвальная | 30.1073 | -30.0616 | 1975 |
| 986 | 2КП-30-6 | ТК-3-1/4 | 54 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 30.1037 | -30.0653 | 1975 |
| 987 | ТК-3-1/4 | ТК-3-1/5 | 86 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 30.1021 | -30.0669 | 1975 |
| 988 | ТК-3-1/5 | КП-30-6а | 39 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.6039 | -3.5998 | 1975 |
| 989 | ТК-3-1/5 | ТК-3-1/6 | 53 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 26.4957 | -26.4697 | 1975 |
| 990 | ТК-3-1/6 | КП-НЛ-50 | 30 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 8.832 | -8.8238 | 1975 |
| 991 | ТК-3-1/6 | КП-НЛ-49 | 7 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 8.8319 | -8.8242 | 1975 |
| 992 | 1КП-30-6 | ТК-3-1/3 | 42 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 6.1025 | -6.0966 | 1975 |
| 993 | ТК-3-1/3 | КП-30-8 | 10 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 6.1022 | -6.0968 | 1975 |
| 994 | ТК-1/41 | ЦТП-46 | 53 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 72.636 | -72.5297 | 1975 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995 | ЦТП-46 | Разветвление | 2 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 72.6293 | -72.5365 | 1975 |
| 996 | Разветвление | ТК-3-1/23 | 29.2 | 0.159 | 0.159 | Подз. канальная | 64.8026 | -64.7179 | 1975 |
| 997 | ТК-3-1/23 | Проспект Героев,6 | 29.6 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 32.3551 | -32.3199 | 1975 |
| 998 | КП-ПрГ-6 | 2КП-ПрГ-6 | 80 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 26.4623 | -26.4333 | 1975 |
| 999 | Разветвление | Бесканальная врезка | 31.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 21.2665 | -21.2457 | 1975 |
| 1000 | Врезка ЦО МКД Наб.Леонова,51а | Ввод ЦО МКД Пр.Героев,10 | 22 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.9148 | -16.8993 | 1975 |
| 1001 | Бесканальная врезка | Набережная Леонова,51а | 20 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.3511 | -4.347 | 1975 |
| 1002 | Разветвление | ТК-3-1/22 | 8 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.8264 | -7.8189 | 1975 |
| 1003 | ТК-3-1/22 | КП-Пр.Г-12 | 30 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 7.8263 | -7.819 | 1975 |
| 1004 | ТК-3-1/23 | Проспект Героев, 4 | 46 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 32.4461 | -32.3994 | 1975 |
| 1005 | Проспект Героев, 4 | Проспект Героев, 2а | 20 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 26.8618 | -26.8239 | 1975 |
| 1006 | Проспект Героев, 2а | Проспект Героев, 2 | 59 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 21.2679 | -21.2361 | 1975 |
| 1007 | Проспект Героев, 2 | Набережная Леонова, 48а | 142 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.0525 | -1.0425 | 1975 |
| 1008 | ТК-1/43 | ЦТП-47 | 93 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 79.3556 | -79.2414 | 1979 |
| 1009 | ЦТП-47 | ЦО ЦТП-47 | 1 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 79.3481 | -79.249 | 1979 |
| 1010 | ЦО ЦТП-47 | ТК-3-3/1 | 48 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 64.3399 | -64.2559 | 1979 |
| 1011 | ТК-3-3/1 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.13 | 9 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.1077 | -4.1042 | 1979 |
| 1012 | ТК-3-3/1 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.17 | 47 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 60.2302 | -60.1538 | 1979 |
| 1013 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.17 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.17 | 114 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 51.6176 | -51.5525 | 1979 |
| 1014 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.17 | ТК-3-3/3 | 9 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 51.6143 | -51.5559 | 1979 |
| 1015 | ТК-3-3/3 | Вход ЦО МКД Трнавск ул. д.21 | 22 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 20.6582 | -20.6381 | 1979 |
| 1016 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.21 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.23 | 55 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.7915 | -9.7819 | 1979 |
| 1017 | ТК-3-3/3 | Ввод ЦО МКД Трнавск ул. д.19 | 8 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 30.9557 | -30.9182 | 1979 |
| 1018 | Выход ЦО МКД Трнавск ул. д.19 | ТК-3-3/4 | 9 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 24.8145 | -24.7877 | 1979 |
| 1019 | ТК-1/28 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.25 | 7.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.5151 | -8.5073 | 1979 |
| 1020 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.25 | ЦО МКД Трнавская ул. д.25 | 1.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.515 | -8.5074 | 1979 |
| 1021 | ЦО ЦТП-47 | ТК-3-3/2 | 4 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 15.008 | -14.9934 | 1979 |
| 1022 | ТК-3-3/2 | Ввод ЦО Героев пр. д.15 | 40 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.6191 | -4.6142 | 1979 |
| 1023 | ТК-3-3/2 | Ввод ЦО "Детск.поликлиника №2" | 32 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.3888 | -10.3792 | 1979 |
| 1024 | ТК-1/28 | ТК-3-8/1 | 44 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 79.0557 | -78.7836 | 0 |
| 1025 | ТК-3-8/1 | ТК-3-8/2 | 71 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 79.0501 | -78.7893 | 1988 |
| 1026 | ТК-3-8/2 | ТК-3-8/3 | 98 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 79.0412 | -78.7985 | 1988 |
| 1027 | ТК-3-8/3 | Ввод ЦО ЦТП РУС | 40 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 13.5947 | -13.5674 | 1988 |
| 1028 | ТК-3-8/4 | Задвижки в ТК-3-8/3 | 122.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 65.4341 | -65.2438 | 1988 |
| 1029 | Ввод ЦО Трнавская,26/2 | Ввод ЦО Трнавская,26/3 | 50 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 58.389 | -58.3123 | 1988 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | Выход ЦО Трнавская,26/3 | Ввод ЦО Трнавская,26/4 | 39 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 33.3929 | -33.3488 | 1988 |
| 1031 | Ввод ЦО Трнавская,26/4 | Ввод ЦО Трнавская,26/5 | 80 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 25.5711 | -25.5369 | 1988 |
| 1032 | Ввод ЦО Трнавская,26/5 | Ввод ЦО Трнавская,26/6 | 100 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 13.9907 | -13.9731 | 1988 |
| 1033 | ТК-3-8/10 | Ввод ЦО Трнавская,26/7 | 67.7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.8678 | -9.857 | 1988 |
| 1034 | ТК-3-8/10 | ТК-3-8/11 | 11 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.4041 | -9.3953 | 1988 |
| 1035 | ТК-3-8/11 | Ввод ЦО Трнавская,32 | 14.3 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.4039 | -9.3955 | 1988 |
| 1036 | ТК-3-8/9 | ТК-3-8/10 | 93 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 19.2737 | -19.2505 | 1988 |
| 1037 | ТК-3-8/9 | Ввод ЦОДетский сад №67 | 65 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.9077 | -3.9038 | 1988 |
| 1038 | Ввод ЦО Трнавская,26/1 | Выход ЦО Трнавская,26/1 | 45 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 23.1831 | -23.1526 | 1988 |
| 1039 | Ввод ЦО Трнавская,26/2 | Ввод ЦО Трнавская,26/1 | 50 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 29.4627 | -29.4225 | 1988 |
| 1040 | Выход ЦО Трнавская,26/3 | ТК-3-8/8 | 36 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 14.1683 | -14.1525 | 1988 |
| 1041 | Ввод ЦО МКД Трнав-ская,28г | Ввод ЦО МКД Трнавская,28б | 33 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.0124 | -5.0073 | 1988 |
| 1042 | Ввод ЦО МКД Трнав-ская,28г | Ввод ЦО МКД Трнавская,28а | 33 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.2717 | -2.269 | 1988 |
| 1043 | ТК-3-8/5 | Ввод ЦО Трнавская,34 | 60 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 9.7433 | -9.7327 | 1988 |
| 1044 | ТК-3-8/6 | Задвижки вТК-3-8/6 | 1.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 110.3229 | -110.1744 | 0 |
| 1045 | Насос ЦО в ЦТП-63 | Узел ЦО в ЦТП-63 | 3.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 110.3212 | -110.1757 | 1988 |
| 1046 | ТК-3-8/7 | ТК-3-8/6 | 47.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 110.3289 | -110.1683 | 1989 |
| 1047 | ТК-1/13 | ТК-3-8/23 | 44 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 223.1286 | -222.6933 | 1989 |
| 1048 | ТК-3-8/23 | ТК-3-8/22 | 49 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 221.9871 | -221.5638 | 1989 |
| 1049 | ТК-3-8/22 | ТК-3-8/21 | 64 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 221.9809 | -221.5702 | 1989 |
| 1050 | ТК-3-8/21 | ТК-3-8/20 | 49 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 221.9729 | -221.5784 | 1989 |
| 1051 | ТК-3-8/20 | ТК-3-8/17 | 132 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 221.9667 | -221.5848 | 1989 |
| 1052 | ТК-3-8/17 | Задвижки вТК-3-8/17 | 1.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 111.6182 | -111.4366 | 0 |
| 1053 | ЦТП-64 | Насос в ЦТП-64 | 2 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 111.6121 | -111.4425 | 1989 |
| 1054 | Выход-1 ЦО ЦТП-64 | ТК-3-8/18 | 17 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 89.7306 | -89.5933 | 1989 |
| 1055 | ТК-3-8/18 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/8 | 18 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 89.7292 | -89.5947 | 1989 |
| 1056 | Ввод ЦО МКД Пр. Геро-ев,29/8 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/7 | 25 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 54.6845 | -54.5987 | 1989 |
| 1057 | Ввод ЦО МКД Пр. Геро-ев,29/7 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/6 | 76.6 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 45.5007 | -45.425 | 1989 |
| 1058 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев 26/6 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев 26/5 | 76.6 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 35.9443 | -35.8837 | 1989 |
| 1059 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев 26/5 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев 26/4 | 100 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 24.0499 | -24.006 | 1989 |
| 1060 | Ввод ЦО МКД Пр. Геро-ев,29/4 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/4а | 100 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 18.3324 | -18.302 | 1989 |
| 1061 | Ввод ЦО МКД Пр. Геро-ев,29/4а | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/3 | 36 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 12.6153 | -12.5984 | 1989 |
| 1062 | Ввод ЦО МКД Пр. Геро-ев,29/9 | Выход ЦО МКД Пр. Героев,29/9 | 50 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 17.8472 | -17.8177 | 1989 |
| 1063 | ТК-3-8/19 | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2б | 18 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.04 | -14.0229 | 1989 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1064 | Ввод ЦО МКД Пр Геро-ев,29/2б | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2г | 45 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.0795 | -9.0673 | 1989 |
| 1065 | Ввод ЦО МКД Пр Геро-ев,29/2г | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2а | 35 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.0966 | -2.0935 | 1989 |
| 1066 | Ввод ЦО МКД Пр Геро-ев,29/2г | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2в | 37 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.4384 | -3.434 | 1989 |
| 1067 | ТК-3-8/9 | Ввод ЦО Пр. Героев,29/1 | 20 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.8028 | -3.7992 | 1989 |
| 1068 | ТК-3-8/17 | ТК-3-8/16 | 23.3 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 110.3318 | -110.1652 | 1989 |
| 1069 | ЦО ЦТП-64 | Ввод ЦО Трнавская,28 | 125 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 21.3404 | -21.3091 | 1989 |
| 1070 | ТК-3-8/6 | ТК-3-8/12 | 277 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 65.4184 | -65.2598 | 1988 |
| 1071 | Насос ЦО в ЦТП-65 | Узел ЦО ЦТП-65 | 4 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 65.3945 | -65.284 | 1988 |
| 1072 | ЦО ЦТП-65 | ТК-3-8/14 | 8 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 41.1857 | -41.1242 | 1988 |
| 1073 | ТК-3-8/14 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.36/6 | 9 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 41.1853 | -41.1246 | 1988 |
| 1074 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.36/6 | Выход ЦО МКД Трнавская ул.36 | 70 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 19.8361 | -19.7997 | 1988 |
| 1075 | Выход ЦО МКД Трнавская ул.36/6 | ТК-3-8/15 | 5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.6221 | -3.6197 | 1988 |
| 1076 | ЦО ЦТП-65 | ТК-3-8/13 | 16 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 23.1943 | -23.1676 | 1988 |
| 1077 | ТК-3-8/13 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.40 | 12 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 23.194 | -23.1679 | 1988 |
| 1078 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.40 | Выход ЦО МКД Трнавская ул.40 | 137 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.4074 | -5.3971 | 1988 |
| 1079 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/3 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/2 | 150 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 22.8039 | -22.7611 | 1991 |
| 1080 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/4 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/5 | 120 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 34.1361 | -34.0778 | 1991 |
| 1081 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/5 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/6 | 120 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 25.0552 | -25.0139 | 1991 |
| 1082 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/6 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/7 | 120 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 13.4977 | -13.4757 | 1991 |
| 1083 | ТК-1/14 | Задвижки в ТК-1/14 на ЦТП-66,6 | 1.5 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 225.5352 | -225.1205 | 1991 |
| 1084 | ТК-3-7/4 | ТК-3-7/3 | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 97.7269 | -97.5581 | 1991 |
| 1085 | ТК-3-7/3 | ЦТП-66 | 26 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 97.7212 | -97.5639 | 1991 |
| 1086 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/3 | ТК-3-7/1 | 54.9 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.6655 | -17.6446 | 1991 |
| 1087 | ТК-3-7/1 | Ввод ЦО МДОУ Детсад №72 | 80 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 3.884 | -3.8789 | 1991 |
| 1088 | ТК-3-7/1 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.31б | 30 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.7805 | -13.7667 | 1991 |
| 1089 | ТК-3-7/4 | Задвижки в ТК-3-7/4 | 0.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 127.7755 | -127.596 | 1994 |
| 1090 | ТК-3-7/5 | Вво д ЦО МКД Степная 47 | 9 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 63.357 | -61.9754 | 1994 |
| 1091 | транзит ЦО МКД Степная 47 | транзит ЦО МКД Степная 47 | 110 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 63.3566 | -61.9757 | 1994 |
| 1092 | транзит ЦО МКД Степная | транзит ЦО МКД Степная 45 | 51 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 46.6087 | -45.2515 | 1994 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 45 | | | | | | | | |
| 1093 | КП-СТ-45 | ТК-3-7/8 | 5.3 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 35.5427 | -34.1992 | 1994 |
| 1094 | ТК-3-7/8 | Ввод ЦО Степная 43 | 7.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.4358 | -15.4224 | 1994 |
| 1095 | ТК-3-7/7 | Ввод ЦО МКД Степная 37/2 | 53 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 20.106 | -18.7777 | 1994 |
| 1096 | транзит ЦО МКД Степная 37/1 | транзит ЦО МКД Степная 37/1 | 105 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.9302 | -8.6143 | 0 |
| 1097 | КП-СТ-35/3 | КП-СТ-37/1 | 53 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.7409 | -11.0347 | 1994 |
| 1098 | транзит ЦО МКД Степная 35/3 | транзит ЦО МКД Степная 35/3 | 65 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 13.2555 | -13.2392 | 0 |
| 1099 | ТК-3-7/6 | Ввод ЦО МКД Степная 35/1 | 25 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.1676 | -9.1592 | 1994 |
| 1100 | ТК-3-7/6 | Ввод ЦО МКД Степная 35/3 | 49.3 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 41.1878 | -42.448 | 1994 |
| 1101 | транзит ЦО МКД Степная 49 | транзит ЦО МКД Степная 49 | 41.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 50.3597 | -51.6027 | 1994 |
| 1102 | ТК-3-7/5 | Вво д ЦО МКД Степная 49 | 25 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 64.4053 | -65.6341 | 1994 |
| 1103 | ТК-1/35 | Задвижка Ду300 в ТК-1/35 на МС | 1.5 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 94.1904 | -94.1083 | 0 |
| 1104 | ТК-3/41 | Врезка на дома | 49 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 53.6191 | -53.5668 | 1964 |
| 1105 | Разветвление на минская 3 | ввод МКД Минская, 3 | 18.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 14.8915 | -14.8808 | 1964 |
| 1106 | Разветвление на Леонов 15 | ввод МКД Леонова 15 | 11.25 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.9018 | -7.8954 | 1964 |
| 1107 | Бескамерная врезка (р-н Леон.1 | Бескамерная врезка (р-н Леон.1 | 47 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 30.8237 | -30.7927 | 1964 |
| 1108 | Бескамерная врезка (р-н Леон.1 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,14 | 11 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.8916 | -6.8859 | 1964 |
| 1109 | Бескамерная врезка (р-н Леон.1 | ТК-2-2/6 | 63 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 23.9308 | -23.9083 | 1964 |
| 1110 | ТК-2-2/6 | Ввод МКД Леонова наб.,13 | 18.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.9097 | -6.9049 | 1964 |
| 1111 | ТК-2-2/6 | Развет наб.Леонова 11 и 12 | 28 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.0192 | -17.0053 | 1964 |
| 1112 | Разветвление безкан. врез-ки | ввод МКД Наб.Леонова 11 | 55 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.8235 | -6.818 | 1964 |
| 1113 | Разветвление безкан. врез-ки | ввод МКД Наб.Леонова 12 | 30.75 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.1952 | -10.1878 | 1964 |
| 1114 | ТК-3/40 | ГБ-Минская 5 | 76 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 15.0119 | -14.9968 | 1964 |
| 1115 | ГБ-5 | КП-МИ-5 | 8 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8826 | -0.8824 | 0 |
| 1116 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.7 | Ввод ЦО ООО "Фламинго" | 23 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2767 | -0.2763 | 1964 |
| 1117 | ТК-3/39 | ТК-МАГ | 38 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 9.5424 | -9.5276 | 1965 |
| 1118 | ТК-МАГ | КП-МАГ | 20 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.8617 | -3.8568 | 2014 |
| 1119 | ТК-МАГ | КП-М9 | 25 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.6791 | -5.6724 | 1965 |
| 1120 | ТК-3/37 | ТК-3/68 | 71.4 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 117.2298 | -116.1369 | 1971 |
| 1121 | ТК-3/68 | ТК-3/70 | 58.4 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 27.2546 | -27.2228 | 1971 |
| 1122 | ТК-3/68 | ТК-3/69 | 46.6 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 57.1782 | -57.0749 | 1971 |
| 1123 | ТК-3/69 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.27 | 11 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 32.7912 | -31.8451 | 1964 |
| 1124 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.27 | ГБ-Минская ул.д.27 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.7267 | -1.7266 | 1964 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1125 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.25 | ВыхЦО Транз МКД Минская,25 | 14 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.2102 | -12.1986 | 1964 |
| 1126 | Бескамерная врезка ЦО | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.21 | 48 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 6.0097 | -6.0044 | 1964 |
| 1127 | Бескамерная врезка ЦО | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.23 | 31 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 6.1999 | -6.1946 | 1964 |
| 1128 | ТК-3/70 | Ввод ЦО ПАО "почта России" | 12 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.3261 | -7.3197 | 1971 |
| 1129 | ТК-3/70 | ГБ-Минская 31 | 77 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 19.9268 | -19.9048 | 1989 |
| 1130 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.31 | ГБ-Минская ул..д.31 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.0608 | -1.0608 | 1989 |
| 1131 | ТК-3/69 | ТК-2-4/8 | 39 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 57.1762 | -57.0769 | 1971 |
| 1132 | ТК-2-4/8 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.29а | 5.75 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 17.9328 | -17.8958 | 1971 |
| 1133 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.29а | ВыхЦО Транз МКД Минская,29а | 143 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 13.7685 | -13.735 | 1971 |
| 1134 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.109 | ВыхЦО Транз МКД Комарова,109 | 63 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 6.6716 | -6.6591 | 1965 |
| 1135 | ВыхЦО Транз МКД Комарова,109 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.6698 | -6.661 | 1965 |
| 1136 | ТК-2-4/8 | ТК-2-4/9 | 93.75 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 39.2418 | -39.1828 | 1965 |
| 1137 | ТК-2-4/9 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.113 | 58.75 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 10.3769 | -10.3639 | 1965 |
| 1138 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.113 | ГБ-Комарова ул.д. 113 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.0414 | -1.0414 | 1965 |
| 1139 | ТК-2-4/9 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.19 | 28 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 28.8609 | -28.8229 | 1965 |
| 1140 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.19 | ГБ- Минская ул.д.19 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.1661 | -1.1661 | 1965 |
| 1141 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.17 | ВыхЦО Транз МКД Минская,17 | 7 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 4.1672 | -4.1634 | 1965 |
| 1142 | Безкамерная врезка. | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.11 | 94 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.0222 | -6.015 | 1965 |
| 1143 | Безкамерная врезка. | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.13 | 16 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.1021 | -5.0976 | 1965 |
| 1144 | Безкамерная врезка. | ТК-2-4/10 | 20.25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.6151 | -7.6057 | 1965 |
| 1145 | ТК-2-4/10 | Ввод ЦОД/сад№10 Наб.Леонова,10 | 96.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.4243 | -3.42 | 1965 |
| 1146 | ТК-2-4/10 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.15 | 24 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.1904 | -4.1861 | 1965 |
| 1147 | ТК-3/33 | ТК-3/51 | 100.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 81.1826 | -81.054 | 1964 |
| 1148 | ТК-3/51 | ЦТП-29 | 38.25 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 49.8989 | -49.8214 | 1986 |
| 1149 | ЦТП-29 | Разветвление | 6 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 49.8973 | -49.8231 | 1986 |
| 1150 | ЦТП-29 | ТК-2-4/3 | 31 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 18.404 | -18.3767 | 1986 |
| 1151 | ТК-2-4/3 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.3615 | -12.3433 | 1986 |
| 1152 | Ввод ЦО в МКД Комарова,140 | Ввод ЦО в МКД Комарова,138 | 65 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.3147 | -8.303 | 1986 |
| 1153 | Ввод ЦО в МКД Комарова,138 | Ввод ЦО в МКД Комарова,136 | 64 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.2886 | -4.2827 | 1986 |
| 1154 | ТК-3/52 | КП-КО-124 | 33 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 8.9084 | -8.9008 | 1986 |
| 1155 | ТК-3/51 | ТК-2-4/4 | 32.25 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 21.7362 | -21.7116 | 1986 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1156 | ТК-2-4/4 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.122 | 11.75 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 6.3372 | -6.332 | 1986 |
| 1157 | ТК-2-4/4 | ИБ-122а | 26 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 7.0386 | -7.0325 | 1986 |
| 1158 | ТК-2-4/4 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.37 | 77.75 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 8.3595 | -8.348 | 1987 |
| 1159 | ТК-2-4/3 | Ввод ЦО в МКД Комарова,142 | 79 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.042 | -6.034 | 1986 |
| 1160 | ЦТП-29 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.41 | 17 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 31.493 | -31.4466 | 1986 |
| 1161 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.41 | ВыхЦОТрназ МКД Минская,41 | 14 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 25.4508 | -25.4108 | 1986 |
| 1162 | ТК-2-4/1 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.39 | 91 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.9532 | -5.9461 | 1986 |
| 1163 | ТК-2-4/1 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.1619 | -7.154 | 1986 |
| 1164 | ТК-2-4/1 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 12.3337 | -12.3127 | 1986 |
| 1165 | ТК-2-4/2 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.0196 | -6.0138 | 1986 |
| 1166 | ТК-2-4/2 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.3105 | -6.3024 | 1986 |
| 1167 | ТК-3/36 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.103 | 9 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.9097 | -9.8978 | 1965 |
| 1168 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.103 | ГБ-Комарова ул.д.103 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4545 | -0.4545 | 1965 |
| 1169 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.103 | ВыхЦО Транз МКД Комаро-ва,103 | 114 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 4.7288 | -4.7212 | 1965 |
| 1170 | ТК-3/48 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.41 | 114.5 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 9.2807 | -9.2701 | 1967 |
| 1171 | ТК-3/48 | ТК-3/49 | 75 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 9.6831 | -9.6598 | 1989 |
| 1172 | ТК-3/49 | ТК-б/н | 37 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.6723 | -5.6659 | 1989 |
| 1173 | ТК-3/49 | Ввод ЦО Балаковоатомком-плект | 56 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.0047 | -4.0001 | 1989 |
| 1174 | ЦТП-31 | ТК-2-6/3 | 2.25 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 76.06 | -75.9682 | 1997 |
| 1175 | ЦТП-36 | Разветвление | 6 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 75.7917 | -75.7053 | 1993 |
| 1176 | Разветвление | ТК-2-8/1 | 18.75 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 35.3499 | -35.3175 | 1993 |
| 1177 | ТК-1-4Б | Ввод ЦО Каховская 43/2 | 21 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4444 | -0.4438 | 2008 |
| 1178 | ЦТП-30В | Разветвление | 3 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 127.9433 | -127.8107 | 2008 |
| 1179 | Разветвление | ТК-2-4Б | 19 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 69.1005 | -69.0298 | 2008 |
| 1180 | ТК-б/н-2 | КП-КА-43 | 159 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 27.1888 | -27.1588 | 2008 |
| 1181 | ТК-2-4Б | ТК-3-4Б | 23 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 41.9112 | -41.8716 | 2008 |
| 1182 | ТК-б/н-3 | КП-КА-41 | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 34.9416 | -34.9108 | 2008 |
| 1183 | КП-КА-41 | КП-КА-41/1 | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 23.7853 | -23.7644 | 2008 |
| 1184 | ТК-б/н-3 | Каховская 39 | 35 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.9689 | -6.9615 | 2008 |
| 1185 | ЦТП-30В | ТК-б/н-4-4Б | 9 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 58.8427 | -58.781 | 2008 |
| 1186 | ТК-б/н-4 | ТК-б/н-5 | 70 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 25.5294 | -25.5007 | 2008 |
| 1187 | ЦТП-36 | ТК-2-8/2 | 16.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 30.1481 | -30.1079 | 1993 |
| 1188 | ТК-2-8/2 | ТК-2-8/2' | 41.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 25.1524 | -25.118 | 1993 |
| 1189 | ТК-2-8/2 | ЦО МКД Шевченко ул. д.21 | 4 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.995 | -4.9906 | 1993 |
| 1190 | ТК-2-8/2 | ЦО МКД Шевченко ул. д.19 | 3.75 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 5.1381 | -5.1336 | 1993 |
| 1191 | ТК-2-8/2' | ТК-2-8/3 | 40 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 20.0126 | -19.9863 | 1993 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192 | ТК-2-8/3 | ЦО МКД Шевченко ул. д.17 | 51 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.9257 | -4.9188 | 1993 |
| 1193 | ТК-2-8/3 | Вход ЦО Шевченко ул. д.25 | 111 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 15.0862 | -15.0682 | 1993 |
| 1194 | 1КП-ШЕ-25 | 2КП-ШЕ-25 | 76 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.3727 | -8.3634 | 1993 |
| 1195 | 2КП-ШЕ-25 | КА-ШЕ-23 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.5047 | -6.499 | 1993 |
| 1196 | ТК-2-8/2 | КП-ШЕ-44 | 102 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.2932 | -10.2804 | 1993 |
| 1197 | НО-13 | Задвижка у НО-13 | 3.5 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 88.8808 | -88.7134 | 1987 |
| 1198 | ЦТП-37 | Разветвление | 3 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 88.8572 | -88.7376 | 1987 |
| 1199 | Разветвление | КП-ШЕ-46 | 43 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 19.5814 | -19.559 | 1987 |
| 1200 | Разветвление | ТК-2-8/4 | 4.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 69.2755 | -69.179 | 1987 |
| 1201 | ТК-2-8/4 | КП-СШ-27 | 44 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 51.4762 | -51.4091 | 1987 |
| 1202 | КП-СШ-27 | КП-СШ-29 | 95 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 37.9224 | -37.8708 | 1987 |
| 1203 | КП-СШ-29 | Разветвление ФГУП Почта России | 20 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 25.4447 | -25.4122 | 1987 |
| 1204 | КП-СШ-31 | КП-СШ-31а | 4 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.126 | -4.1224 | 1987 |
| 1205 | КП-СШ-31 | ТК-2-8/7 | 38 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.5222 | -7.5135 | 1987 |
| 1206 | ТК-2-8/7 | КП-ШЕ-1а | 28 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.5215 | -7.5142 | 1987 |
| 1207 | ТК-2-8/4 | ТК-2-8/5 | 57 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 17.7991 | -17.7701 | 1987 |
| 1208 | ТК-2-8/5 | Ввод ЦО Детский сад №3 | 21.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.2392 | -4.2352 | 1987 |
| 1209 | ТК-2-8/5 | 1КП-ШЕ-38 | 77 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.5582 | -13.5367 | 1987 |
| 1210 | 1КП-ШЕ-38 | 2КП-ШЕ-38 | 119 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.5675 | -6.5568 | 1987 |
| 1211 | Выход ЦО МКД Шевченко,38 | Ввод ЦО МКД Шевченко,36 | 11 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.5652 | -6.5591 | 1987 |
| 1212 | Врезка у НО-17 | задвижка у НО-17 | 42.75 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 67.4977 | -67.4176 | 1973 |
| 1213 | ТК-2-8/11 | Ответвление | 57 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 51.4452 | -51.3865 | 1973 |
| 1214 | ТК-2-8/10 | Ответвление | 9 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.0489 | -16.0348 | 1973 |
| 1215 | ТК-2-8/10 | БГВС-24 | 11 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 13.0826 | -13.0722 | 1973 |
| 1216 | ТК-2-8/10 | ТК-2-8/9 | 33.75 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 20.6486 | -20.627 | 1973 |
| 1217 | ТК-2-8/9 | БГВС-22 | 14.75 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 11.1022 | -11.0933 | 1973 |
| 1218 | ТК-2-8/9 | ТК-2-8/8 | 72 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.773 | -4.7671 | 1987 |
| 1219 | ТК-2-8/8 | КП-ШЕ-26 | 3.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.7721 | -4.7679 | 1987 |
| 1220 | ТК-2-8/10 | ТК-2-9/5 | 17.25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.7116 | -17.6898 | 1973 |
| 1221 | ТК-2-9/5 | 1КП-ШЕ-16 | 1.25 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.4394 | -9.4312 | 1973 |
| 1222 | ТК-2-9/5 | Ж/д Шевченко №14 | 125 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.272 | -8.2589 | 1973 |
| 1223 | 1КП-ШЕ-6 | КП-ШЕ-4 | 98 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.5946 | -4.5868 | 1988 |
| 1224 | Врезка у НО-18 на ЦТП-39, 38 | Задвижка у НО-18 | 3.5 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 211.8838 | -211.4127 | 1988 |
| 1225 | ЦТП-39 | Разветвление | 7 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 127.3054 | -127.1128 | 1988 |
| 1226 | ЦТП-39 | ТК-2-9/2 | 78.75 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 41.5305 | -41.4743 | 1988 |
| 1227 | ТК-2-9/2 | КП-СШ-35 | 79 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 11.2663 | -11.2545 | 1988 |
| 1228 | ТК-2-9/2 | 1КП-СШ-37а | 15 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 30.2609 | -30.2232 | 1988 |
| 1229 | Ввод ЦО Саратосвкое шоссе,37А | Выход ЦО Саратовское шоссе,37А | 79 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 18.9253 | -18.8988 | 1988 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | 2КА-СШ-37а | ТК-2-9/16 | 16.8 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 18.922 | -18.9022 | 1988 |
| 1231 | ТК-2-9/16 | Ввод ЦО Шевченко,2 | 38.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 18.9215 | -18.9027 | 1988 |
| 1232 | ЦТП-39 | ТК-2-9/3 | 13.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 85.7744 | -85.6391 | 1988 |
| 1233 | ТК-2-9/3 | Ввод ЦО Детский сад №39 | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.394 | -2.3918 | 1988 |
| 1234 | ТК-2-9/3 | ТК-2-9/15 | 40 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 83.3793 | -83.2484 | 1988 |
| 1235 | ТК-2-9/15 | 1КП-ШЕ-6 | 20 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 83.3761 | -83.2517 | 1988 |
| 1236 | 1КП-ШЕ-6 | ТК-2-9/6 | 24.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 71.231 | -71.1245 | 0 |
| 1237 | ТК-2-9/6 | ТК б/н | 18.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.0431 | -2.04 | 1988 |
| 1238 | ТК-2-9/6 | ТК-2-9/7 | 112.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 69.1859 | -69.0866 | 1988 |
| 1239 | ТК-2-9/7 | ЦО МКД Шевчекно 7. 9 | 19.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 15.9183 | -15.9038 | 1988 |
| 1240 | ТК-2-9/7 | Безкамерная врезка Др.5 | 145 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 53.2585 | -53.1921 | 1988 |
| 1241 | безкамерная врезка | Ввод Дружбы ул.д.5 | 22 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 17.1745 | -17.158 | 1988 |
| 1242 | ТК-2-9/6 | ЦТП-38 | 355 | 0.259 | 0.207 | Подз. канальная | 84.5236 | -84.3561 | 1987 |
| 1243 | ТК-2-9/10 | ТК-2-9/11 | 110 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.6785 | -16.664 | 1987 |
| 1244 | ТК-2-9/11 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.9893 | -11.9803 | 1987 |
| 1245 | ТК-2-9/11 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.6872 | -4.6858 | 1987 |
| 1246 | ТК-2-9/10 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 8.6747 | -8.6656 | 1987 |
| 1247 | ТК-1-9/12 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.0345 | -4.0309 | 1987 |
| 1248 | ТК-1-9/12 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.6396 | -4.6353 | 1987 |
| 1249 | ТК-2-9/9 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.5992 | -13.5835 | 1987 |
| 1250 | ВыхЦО Транз МКД Шевчен-ко,1 | Ввод ЦО Детский сад №56 | 56 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.0913 | -3.0876 | 1987 |
| 1251 | ТК-2-9/13 | Ввод ЦО МКД Каховская ул.д.3 | 31.25 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 19.262 | -19.2425 | 1987 |
| 1252 | Ввод ЦО МКД Каховская ул.д.3 | Ввод ЦО МКД Заречная ул.д.44 | 79 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.0401 | -10.0293 | 1987 |
| 1253 | ТК-2-9/13 | ТК-2-9/14 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.7102 | -15.694 | 1987 |
| 1254 | ТК-2-9/14 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.3538 | -7.3471 | 1987 |
| 1255 | ТК-2-9/14 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.3555 | -8.3479 | 1987 |
| 1256 | ЦТП-38 | Разветвление | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 84.4788 | -84.3854 | 1987 |
| 1257 | ЦТП-38 | ТК-2-9/13 | 22.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 34.9727 | -34.936 | 1987 |
| 1258 | ЦТП-38 | Ввод ЦО МКД Каховская ул.д.7 | 32 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.5501 | -10.5401 | 1987 |
| 1259 | Безкамерная врезка Др.5 | ТК-2-9/8 | 13.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 36.0779 | -36.0404 | 1988 |
| 1260 | ТК-2-9/8 | КП-КА-15 | 19.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 36.0773 | -36.041 | 1988 |
| 1261 | КП-КА-15 | 1КП-КА-13 | 37 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 31.9627 | -31.9317 | 1988 |
| 1262 | НО-20 | Задвижка Ду125 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 18.4465 | -18.4258 | 1983 |
| 1263 | ГБ-37 | КП-СШ-37 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.2746 | -1.2745 | 1983 |
| 1264 | НО-9 | КП-30-НЛ | 471 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 13.0462 | -13.0011 | 2012 |
| 1265 | ТК-1/15 | ТК-Кристалл | 75.24 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 20.3527 | -20.1937 | 1992 |
| 1266 | ТК-б/н на СК Кристалл | Задвижки ПСВ/ОСВ 2Ду150 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 19.2968 | -19.2724 | 0 |
| 1267 | ТК-Кристалл | ТК-б/н-гараж | 39.41 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 1.0317 | -0.9461 | 1992 |
| 1268 | ТК-б/н | ЦО стоянка ИП Сафонов и гараж | 1.5 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.5179 | -0.5171 | 0 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1269 | ТК-б/н-гараж | ЦТП-54 | 45.61 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 0.4869 | -0.4568 | 1992 |
| 1270 | ТК-1/15 | Ввод ЦО М-н Ярослав | 33 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 7.2145 | -7.2121 | 2010 |
| 1271 | ТК-1/15 | ЦТП-77 | 104 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 25.7729 | -25.7404 | 2010 |
| 1272 | ЦТП-77 | Ввод ЦО 30 лет Победы ул. д.38 | 45 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 25.7698 | -25.7436 | 2010 |
| 1273 | ШО (Ду600мм) | ЦТП-57 | 58.6 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 65.8676 | -65.7495 | 2011 |
| 1274 | ЦТП-57 | ЦО ЦТП-57 | 3 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 65.8628 | -65.7543 | 1988 |
| 1275 | ТК-3-10/11 | ТК-3-10/12 | 44 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 20.5045 | -20.4644 | 1988 |
| 1276 | ТК-3-10/12 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.45 | 17 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.2153 | -5.2101 | 1988 |
| 1277 | ТК-3-10/12 | ТК-3-10/13 | 65 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 15.2873 | -15.2561 | 1988 |
| 1278 | ТК-3-10/13 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 45а | 27 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 15.2846 | -15.259 | 1988 |
| 1279 | ТК-3-10/14 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 45б | 8 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.0653 | -10.0538 | 1988 |
| 1280 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 45б | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 45в | 66 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.046 | -5.0392 | 1988 |
| 1281 | ТК-3-10/11 | ТК-3-10/15 | 74 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 45.2258 | -45.1618 | 1988 |
| 1282 | ТК-3-10/15 | Ввод ЦО МКД Саратовск шос-се 49 | 24 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.995 | -14.981 | 1988 |
| 1283 | ТК-3-10/15 | ТК-3-10/16 | 53 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 30.2277 | -30.184 | 1988 |
| 1284 | ТК-3-10/16 | Ввод ЦО МДОУ Детсад №18 | 23 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.1003 | -5.0953 | 1988 |
| 1285 | ТК-3-10/16 | Ввод ЦО Саратовск шоссе 53 | 44.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 25.1252 | -25.091 | 1988 |
| 1286 | Ввод ЦО Саратовск шоссе 53 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 55 | 98 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 9.9503 | -9.9333 | 1988 |
| 1287 | ТК-1/5 | ТК-3-11/1 | 200 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 182.2778 | -181.906 | 1990 |
| 1288 | ТК-3-11/1 | ТК-3-11/2 | 36.25 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 182.2419 | -181.9428 | 1990 |
| 1289 | ТК-3-11/2 | ЦТП-59 | 28.1 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 64.3666 | -64.2749 | 1990 |
| 1290 | ЦО ЦТП-59 | Ввод ЦО Саратовское шоссе д.51 | 28 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.8166 | -6.8098 | 1990 |
| 1291 | ЦО ЦТП-58 | ТК-3-10/8 | 54 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 47.3163 | -47.2683 | 1980 |
| 1292 | ТК-3-10/8 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.16 | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.7748 | -15.7609 | 1980 |
| 1293 | ТК-3-10/8 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.14 | 12.3 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 31.5405 | -31.5084 | 1980 |
| 1294 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.14 | Вход ЦО МКД Степная ул. д.12 | 43 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 24.9948 | -24.9689 | 1980 |
| 1295 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.12 | Выход ЦО МКД Степная ул. д.12 | 59 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.2713 | -15.2553 | 1980 |
| 1296 | Выход ЦО МКД Степная ул. д.12 | ТК-3-10/6 | 9.45 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.2702 | -15.2564 | 1980 |
| 1297 | ЦО ЦТП-58 | ТК-3-11/4 | 49 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 69.887 | -69.7926 | 1980 |
| 1298 | ТК-3-11/4 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.20 | 31 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 23.7872 | -23.7613 | 1980 |
| 1299 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.20 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.18 | 59 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.7741 | -13.758 | 1980 |
| 1300 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.18 | Ввод ЦО МКД Сар.шоссе 57 | 84 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.762 | -3.7567 | 1980 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | ТК-3-11/4 | ТК-3-11/5 | 38 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.0304 | -4.0259 | 1980 |
| 1302 | ТК-3-11/5 | Ввод ЦО МДОУ Детсад №65 | 45 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.0301 | -4.0262 | 1980 |
| 1303 | ТК-3-11/4 | ЦО МКД Степная ул. д.22/24 | 39 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 42.0672 | -42.0075 | 1980 |
| 1304 | Ввод ЦО МКД Степная д.22/24 | Выход ЦО МКД Степная д.22/24 | 149 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 23.1837 | -23.1434 | 1980 |
| 1305 | Выход ЦО МКД Степная д.22/24 | ТК-3-11/7 | 22 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 23.1773 | -23.1498 | 1980 |
| 1306 | ТК-3-11/7 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.26 | 34 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 23.1764 | -23.1508 | 1980 |
| 1307 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.26 | Выход ЦО МКД Степная ул. д.26 | 50 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.6848 | -16.6677 | 1980 |
| 1308 | Выход ЦО МКД Степная ул. д.26 | Вход ЦО МКД Степная ул. д.28 | 13 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.6839 | -16.6686 | 1980 |
| 1309 | Вход ЦО МКД Степная ул. д.28 | Вход ЦО МКД Степная ул. д.28/1 | 50 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3122 | -0.3114 | 1980 |
| 1310 | ЦО ЦТП-59 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.54 | 74.8 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 57.5462 | -57.469 | 1990 |
| 1311 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.54 | Выход ЦО МКД Героев пр.д.54 | 74 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 47.6493 | -47.587 | 1990 |
| 1312 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.56 | Выход ЦО МКД Героев пр.д.56 | 49 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 41.1263 | -41.0752 | 1990 |
| 1313 | ТК-3-11/18 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58 | 33.3 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 41.1237 | -41.0778 | 1990 |
| 1314 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58А | 99 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 26.9146 | -26.8836 | 1990 |
| 1315 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58А | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58Б | 59 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.0343 | -17.0156 | 1990 |
| 1316 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58Б | Выход ЦО МКД Героев пр.д.58Б | 39 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.4641 | -10.4532 | 1990 |
| 1317 | ТК-1/59 | ЦТП-60 | 84 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 10.3824 | -10.3625 | 1988 |
| 1318 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.50 | Выход ЦО МКД Героев пр.д.50 | 44 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.1894 | -5.1826 | 1988 |
| 1319 | ТК-1/59 | ИТП-ИП Кугрышев А.А, | 75 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.7985 | -3.7932 | 0 |
| 1320 | ТК-1/8 | КП-СШ-65 | 23 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 11.015 | -11.0027 | 0 |
| 1321 | ТК-1/62 | ЦТП-61 | 100 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 50.9041 | -50.8267 | 1983 |
| 1322 | ЦО ЦТП-61 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.44а | 24 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 29.3117 | -29.2783 | 1983 |
| 1323 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.44а | Выход ЦО МКД Героев пр. д.44а | 14 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 10.2935 | -10.2808 | 1983 |
| 1324 | ТК-3-11/15 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.44 | 7 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.2929 | -10.2814 | 1983 |
| 1325 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.44 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.44 | 81 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.7197 | -4.7131 | 1983 |
| 1326 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.44 | ТК-3-11/16 | 5.3 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.7186 | -4.7142 | 1983 |
| 1327 | ТК-3-11/16 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.46 | 9 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 4.7186 | -4.7142 | 1983 |
| 1328 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.44а | ЦО МКД Героев пр. д.44б и д.42 | 20 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 13.4244 | -13.4101 | 1983 |
| 1329 | ЦО МКД Героев пр. д.44б и | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.44б | 14.9 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 5.5457 | -5.54 | 1983 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | д.42 | | | | | | | | |
| 1330 | ЦО МКД Героев пр. д.44б и д.42 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.42 | 39 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 7.8781 | -7.8706 | 1983 |
| 1331 | ЦО ЦТП-61 | Ввод ЦО Степная ул. д.24а | 100 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.8479 | -3.8436 | 1983 |
| 1332 | ЦО ЦТП-61 | ТК-3-11/13 | 54 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.7363 | -17.7133 | 1983 |
| 1333 | ТК-3-11/13 | ТК-3-11/12 | 31 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 17.7353 | -17.7143 | 1983 |
| 1334 | ТК-3-11/12 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.38 | 7 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 17.734 | -17.7156 | 1983 |
| 1335 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.38 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.36 | 9 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.7182 | -3.7146 | 1983 |
| 1336 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.38 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.38 | 19 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.7611 | -6.7544 | 1983 |
| 1337 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.38 | разветвление ИП Демина | 36 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.7503 | -0.7485 | 1983 |
| 1338 | ТК-1/62 | Разветвление на КП-ПрГ-29 | 120 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 86.3267 | -86.1737 | 1983 |
| 1339 | ЦТП-62 | ТК-3-9/15 | 36 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 38.198 | -38.1398 | 1983 |
| 1340 | ТК-3-9/15 | Ввод ЦО Героев пр.,31 | 30.1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 15.9634 | -15.9421 | 1983 |
| 1341 | КП-ПрГ-31 | ТК-б/н-32 | 50 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.4759 | -4.465 | 1983 |
| 1342 | ТК-3-9/15 | ТК-3-9/16 | 58 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 22.2335 | -22.1988 | 1983 |
| 1343 | ТК-3-9/16 | Ввод ЦО Проспект Героев,33 | 69 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.3806 | -2.3758 | 1983 |
| 1344 | ТК-3-9/16 | ТК-3-9/17 | 24 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 19.8505 | -19.8254 | 1983 |
| 1345 | ТК-3-9/17 | КП-СШ-73 | 31 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.851 | -8.8423 | 1983 |
| 1346 | ТК-3-9/17 | ТК-3-9/18 | 171 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 10.9985 | -10.9842 | 1983 |
| 1347 | ТК-3-9/18 | ЦО Степная 60 | 9 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 10.9952 | -10.9857 | 1983 |
| 1348 | Разветвление | ТК-3-9/11 | 25.4 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 45.578 | -45.5224 | 1983 |
| 1349 | ТК-3-9/11 | КП-ПрГ-27 | 8 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 15.1945 | -15.1784 | 1983 |
| 1350 | КП-ПрГ-27 | Ввод ЦО ИКС недвижимость | 48 | 0.1 | 0.08 | Подз. канальная | 4.8846 | -4.8786 | 1983 |
| 1351 | ТК-3-9/11 | ТК-3-9/12 | 45 | 0.1 | 0.08 | Подз. канальная | 30.383 | -30.3443 | 1983 |
| 1352 | ТК-3-9/12 | КП-СТ-48 | 16 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 12.8973 | -12.8834 | 1983 |
| 1353 | ТК-3-9/12 | КП-СТ-52 | 40 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.4849 | -17.4615 | 1983 |
| 1354 | КП-СТ-52 | ТК-3-9/14 | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.6742 | -10.6581 | 1983 |
| 1355 | ТК-3-9/14 | КП-СТ-54 | 5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.3864 | -2.3843 | 1983 |
| 1356 | ТК-3-9/14 | Ввод ЦО МКД Степная,56 | 42 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 7.4686 | -7.4561 | 1983 |
| 1357 | ТК-1/55 | ЦТП-52 | 30 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 60.3835 | -60.2794 | 1982 |
| 1358 | ЦТП-52 | Насос ЦО на обратке | 3 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 60.3811 | -60.2819 | 1982 |
| 1359 | Разветвление | ТК-3-5/22 | 20 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 39.8243 | -39.7491 | 1982 |
| 1360 | ТК-3-5/22 | 1КП-СТ-11 | 30 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 39.8235 | -39.75 | 1982 |
| 1361 | 1КП-СТ-11 | 2КП-СТ-11 | 89 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 34.4689 | -34.4026 | 1982 |
| 1362 | 2КП-СТ-11 | ТК-3-5/9 | 8 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 34.4651 | -34.4064 | 1982 |
| 1363 | ТК-3-5/9 | КП-СТ-13 | 23 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 34.4648 | -34.4068 | 1982 |
| 1364 | Разветвление | КП-СТ-9 | 50 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 19.9203 | -19.8979 | 1982 |
| 1365 | КП-СТ-9 | КП-СТ-12 | 88 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.4932 | -9.4817 | 1982 |
| 1366 | ТК-1/57 | ЦТП-53 | 55.1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 73.9538 | -73.8224 | 1979 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1367 | ЦТП-53 | Разветвление | 5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 73.9493 | -73.827 | 1979 |
| 1368 | ЦТП-53 | ТК-3-5/19 | 51 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 73.4806 | -73.3598 | 1979 |
| 1369 | ТК-3-5/19 | Ввод ЦО МКД Степная,17 | 25 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.0258 | -5.0208 | 1979 |
| 1370 | ТК-3-5/10 | Ввод ЦО МКД Степная,15 | 10 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 5.5846 | -5.5796 | 1982 |
| 1371 | ТК-3-5/10 | ТК-3-5/11 | 111.3 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 23.5209 | -23.4865 | 1982 |
| 1372 | ТК-3-5/11 | ЦО Энергетиков пр. 18 | 7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 19.305 | -19.2841 | 1982 |
| 1373 | 1КП-ПрЭ-18 | 2КП-ПрЭ-18 | 89 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.3949 | -14.3785 | 1982 |
| 1374 | Выход ЦО пр.Энергетиков,18 | ТК-3-5/12 | 16 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 14.3932 | -14.3802 | 1982 |
| 1375 | ТК-3-5/12 | Ввод ЦО Энергетиков пр. д.14 | 7 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 14.393 | -14.3804 | 1982 |
| 1376 | ТК-3-5/11 | Ввод ЦО Детский сад № 50 | 43 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.2112 | -4.2072 | 1982 |
| 1377 | ТК-3-5/19 | ТК-3-5/18 | 37 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 68.4506 | -68.3432 | 1979 |
| 1378 | ТК-3-5/18 | Ввод ЦО МКД Степная,19 | 7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.8733 | -7.8663 | 1979 |
| 1379 | ТК-3-5/18 | ТК-3-5/17 | 32 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 60.5743 | -60.4799 | 1979 |
| 1380 | ТК-3-5/17 | 1КП-ПрГ-28 | 28 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 22.7938 | -22.757 | 1979 |
| 1381 | Ввод ЦО Героев 28 | Выход ЦО Героев 28 | 75 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 4.6592 | -4.646 | 1979 |
| 1382 | Героев 28 | ТК-3-5/21 | 14 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 4.656 | -4.6493 | 1979 |
| 1383 | ТК-3-5/21 | Ввод ЦО Героев пр.,д.30 | 17 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 4.6554 | -4.6499 | 1979 |
| 1384 | 1КП-ПрГ-28 | ТК-3-5/20 | 89 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 13.2161 | -13.2002 | 1979 |
| 1385 | ТК-3-5/20 | КП-ПрГ-22 | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.2135 | -13.2019 | 1979 |
| 1386 | ТК-3-5/17 | ТК-3-5/16 | 89 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 37.778 | -37.7256 | 1979 |
| 1387 | ТК-3-5/16 | Ввод ЦО Энергетиков пр.,20 | 16 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 8.7712 | -8.7632 | 1979 |
| 1388 | ТК-3-5/16 | ТК-3-5/15 | 44.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 29.003 | -28.9663 | 1979 |
| 1389 | ТК-3-5/14 | ТК-3-5/13 | 34 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 23.5203 | -23.4956 | 1979 |
| 1390 | ТК-3-5/14 | Ввод ЦО Детский сад №62 | 49 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 5.4794 | -5.4739 | 1979 |
| 1391 | ТК-3-5/13 | КП-ПрЭ-24 | 36 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 14.3978 | -14.3831 | 1979 |
| 1392 | ТК-3-5/13 | КП-ПрЭ-22 | 6 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.1215 | -9.1135 | 1979 |
| 1393 | ТК-1/11А | Вход ЦО МКД Степная ул. д.39 | 137.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 13.4984 | -13.4787 | 2015 |
| 1394 | ТК-1/11' | ТК-б/н-Форум | 114 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 22.9874 | -22.5289 | 0 |
| 1395 | ТК-б/н-Форум | КП-СТ-70 | 24 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 2.0031 | -1.5858 | 0 |
| 1396 | ТК-б/н-Форум | КП-Детсад | 66.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 20.9751 | -20.9526 | 0 |
| 1397 | НО-10 | Вход ЦО МКД Степная ул. д.68 | 21.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 29.0834 | -28.2726 | 0 |
| 1398 | ТК-б/н | КП-ТД | 12 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.9963 | -2.9927 | 0 |
| 1399 | ТК-1/11 | УТ-6 | 0.5 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 314.7372 | -314.0234 | 2008 |
| 1400 | ТК-3-9/3 | ТК-3-9/2 | 27.8 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 85.7366 | -85.6181 | 1991 |
| 1401 | ТК-3-9/2 | ТК-3-9/1 | 95.6 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 18.4948 | -18.472 | 1991 |
| 1402 | ТК-3-9/1 | Ввод ЦО Детский сад № 22 | 54.8 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 5.5816 | -5.5764 | 1991 |
| 1403 | ТК-3-9/1 | ввод ЦО МКД Сар. Шоссе 71 | 22.3 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 12.9114 | -12.8975 | 1991 |
| 1404 | транзит ЦО МКД Сар. Шос-се 71 | транзит ЦО МКД Сар. Шоссе 71 | 30 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.0726 | -9.0628 | 1991 |
| 1405 | ТК-3-9/3 | Ввод ЦО МКД Сар. Шоссе 69/1 | 160 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 10.0078 | -9.9914 | 1991 |
| 1406 | тр-зит ЦО МКД Сар. Шоссе | тр-зит ЦО МКД Сар. Шоссе | 105 | 0.15 | 0.125 | Подвальная | 13.5869 | -13.5677 | 1991 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 69/3 | 69/3 | | | | | | | |
| 1407 | тр-зит ЦО МКД Сар. Шоссе 69/4 | тр-зит ЦО МКД Сар. Шоссе 69/4 | 96 | 0.15 | 0.125 | Подвальная | 27.699 | -27.6608 | 1991 |
| 1408 | тр-зит ЦО МКД Сар. Шоссе 69/5 | тр-зит ЦО МКД Сар. Шоссе 69/5 | 90 | 0.15 | 0.125 | Подвальная | 38.0169 | -37.9634 | 1991 |
| 1409 | тр-зит ЦО МКД Сар. Шоссе 69/6 | тр-зит ЦО МКД Сар. Шоссе 69/6 | 110 | 0.15 | 0.125 | Подвальная | 48.4203 | -48.35 | 1991 |
| 1410 | тр-зит ЦО МКД Сар. Шоссе 69/7 | тр-зит ЦО МКД Сар. Шоссе 69/7 | 60 | 0.15 | 0.125 | Подвальная | 59.5756 | -59.4914 | 1991 |
| 1411 | ТК-3-9/2 | Ввод ЦО МКД Сар. Шоссе 69/7 | 10 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 66.2629 | -66.1708 | 1991 |
| 1412 | Разветвление | ТК-3-9/4 | 49 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 187.0746 | -186.7289 | 2008 |
| 1413 | ТК-б/н Степная 81 | ввод ЦО МКД Степная 81 | 22 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.3026 | -10.2931 | 2008 |
| 1414 | ТК-б/н Степная 81 | ТК-б/н Степная 108 и 100 | 21 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 42.4684 | -42.4163 | 2008 |
| 1415 | ТК-б/н Степная 104 | ввод ЦО МКД Степная 104 | 14 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.644 | -9.6353 | 2008 |
| 1416 | ТК-б/н Степная 102 и 100 | ТК-б/н Степная 100 | 138 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 19.2916 | -19.2642 | 2008 |
| 1417 | ТК-б/н Степная 102 | ввод ЦО МКД Степная 102 | 11 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.656 | -9.6474 | 2008 |
| 1418 | ТК-б/н Степная 102 | ввод ЦО МКД Степная 100 | 85 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.6315 | -9.621 | 2008 |
| 1419 | ТК-б/н Степная 108 и 100 | ТК-б/н Степная 104 | 21 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 23.1762 | -23.1527 | 2008 |
| 1420 | ТК-б/н Степная 104 | ТК-б/н Степная 106 и 108 | 60 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 13.5318 | -13.5178 | 2008 |
| 1421 | ТК-б/н Степная 108 и 106 | ввод ЦО МКД Степная 106 | 11 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.1916 | -9.1833 | 2008 |
| 1422 | ТК-б/н Степная 106 и 108 | ввод ЦО МКД Степная 108 | 25 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.3395 | -4.3353 | 2008 |
| 1423 | ТК-3-9/4 | ТК-3-9/5 | 100 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 187.0658 | -186.7379 | 2008 |
| 1424 | ТК-3-9/5 | ЦТП-76 | 0.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 52.7733 | -52.7071 | 2008 |
| 1425 | ТК-3-9/6 | КП-СШ-83/1 | 32 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 18.1395 | -18.1156 | 0 |
| 1426 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 83/1 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 83/1 | 28 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.5869 | -15.5665 | 0 |
| 1427 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 83/1 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 83/1 | 28 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.2052 | -12.1886 | 0 |
| 1428 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 83/1 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 83/1 | 30 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.8239 | -8.8113 | 0 |
| 1429 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 83/5 | ЦО МКД Сар.Шоссе 83/5 | 77 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.4423 | -5.4348 | 0 |
| 1430 | ТК-3-9/6 | ЦТП-74 | 17 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 134.2629 | -134.0612 | 2008 |
| 1431 | ЦТП-74 | Ответвление | 2 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 134.2608 | -134.0634 | 1996 |
| 1432 | ТК-3-9/7 | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 85/5 | 18.7 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 8.8864 | -8.8729 | 1996 |
| 1433 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 85/2 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 85/2 | 0.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 9.9897 | -9.9813 | 1996 |
| 1434 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 85/1 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 85/1 | 59.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 9.9914 | -9.9795 | 1996 |
| 1435 | ТК-3-9/8 | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 85/1 | 10 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 14.2233 | -14.2075 | 1996 |
| 1436 | ТК-3-9/7 | ТК-3-9/8 | 78 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 79.5921 | -79.4768 | 1996 |
| 1437 | ТК-3-9/8 | ТК-3-9/9 | 42.4 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 65.3625 | -65.2757 | 1996 |
| 1438 | ТК-3-9/9 | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 89/4 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 27.3839 | -27.3519 | 1996 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1439 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 89/4 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 89/4 | 110 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 23.8896 | -23.8607 | 1996 |
| 1440 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 89/3 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 89/3 | 40 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 11.5049 | -11.4917 | 1996 |
| 1441 | ТК-3-9/9 | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 91 | 38.2 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 37.9768 | -37.9257 | 1996 |
| 1442 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 91/1 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 91/1 | 80 | 0.125 | 0.1 | Подвальная | 25.5011 | -25.4688 | 1996 |
| 1443 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 91/1 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 91/1 | 70 | 0.125 | 0.1 | Подвальная | 11.2977 | -11.2815 | 1996 |
| 1444 | ТК-3-9/4 | ввод ЦО МКД Степная 80 | 25 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 9.2565 | -9.2482 | 0 |
| 1445 | ТК-3-9/4 | ТК-б/н Степная 78 | 73 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 15.5745 | -15.5581 | 1991 |
| 1446 | ТК-б/н Степная 78 | ввод ЦО МКД Степная 78 | 5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.369 | -9.3609 | 0 |
| 1447 | ТК-б/н Степная | ввод ЦО МКД Степная 76 | 63 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 6.2045 | -6.1981 | 1991 |
| 1448 | транзит ЦО МКД Степная 74 | транзит ЦО МКД Степная 74 | 118 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 9.2579 | -9.243 | 1994 |
| 1449 | ТК-1/14 | Задвижки в ТК-1/14 на ЦТП-69 | 1.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 89.742 | -89.5348 | 1994 |
| 1450 | транзит ЦО МКД Степная 88 | транзит ЦО МКД Степная 88 | 70 | 0.15 | 0.15 | Подвальная | 46.0075 | -45.9416 | 1994 |
| 1451 | транзит ЦО Степная 84 | транзит ЦО Степная 84 | 153 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 21.2517 | -21.2165 | 1994 |
| 1452 | ТК-1-2А | ввод ЦО МКД Степная 82 | 78 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.2928 | -9.2827 | 1994 |
| 1453 | транзит ЦО МКД Степная 88 | транзит ЦО МКД Степная 88 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | Подвальная | 21.495 | -21.4723 | 1994 |
| 1454 | транзит ЦО МКД Степная 88 | транзит ЦО МКД Степная 88 | 49 | 0.15 | 0.15 | Подвальная | 9.4376 | -9.4252 | 1994 |
| 1455 | ТК-3-7/9 | ТК-3-7/10 | 68 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 21.8177 | -21.7791 | 1994 |
| 1456 | транзит ГВС МКД Степная 92 | транзит ГВС МКД Степная 92 | 115 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 21.8142 | -21.7818 | 1994 |
| 1457 | выход ЦО МКД Степная 92 | ввод ГВС МКД Степная 94 | 11.6 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.4124 | -14.3931 | 1994 |
| 1458 | транзит ГВС МКД Степная 94 | транзит ГВС МКД Степная 94 | 100 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 14.4122 | -14.3933 | 1994 |
| 1459 | 2КП-СТ-94 | КП-СТ-96 | 17 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.1178 | -7.1111 | 1994 |
| 1460 | ТК-1/45 | ЦТП-48 | 125 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 88.8499 | -88.7132 | 1979 |
| 1461 | ЦТП-48 | ЦО ЦТП-48 | 1 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 88.8341 | -88.7294 | 1979 |
| 1462 | ЦО ЦТП-48 | ТК-3-3/7 | 4 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 61.9381 | -61.8642 | 1979 |
| 1463 | ТК-3-3/7 | ЦО МКД Героев пр. д.5 | 7.2 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 21.0237 | -20.9975 | 1979 |
| 1464 | ЦО МКД Героев пр. д.5 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.5 | 94 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.4176 | -12.3992 | 1979 |
| 1465 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.5 | ТК-3-3/10 | 27 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.4158 | -12.401 | 1979 |
| 1466 | ТК-3-3/10 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.7 | 28 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 12.4153 | -12.4016 | 1979 |
| 1467 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.7 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.7 | 42 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.2139 | -6.206 | 1979 |
| 1468 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.7 | ТК-3-3/11 | 58 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.2134 | -6.2066 | 1979 |
| 1469 | ТК-3-3/11 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.9 | 11 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 6.2126 | -6.2073 | 1979 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1470 | ТК-3-3/7 | ТК-3-3/6 | 62.6 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 40.9142 | -40.8669 | 1979 |
| 1471 | ТК-3-3/6 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.1 | 27.8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.2646 | -12.2533 | 1979 |
| 1472 | ТК-3-3/6 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.3 | 31 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 28.647 | -28.6164 | 1979 |
| 1473 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.3 | Разветвление на Почта России | 49 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.8669 | -13.8513 | 1979 |
| 1474 | ЦО ЦТП-48 | ТК-3-3/8 | 19 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 26.8958 | -26.8654 | 1979 |
| 1475 | ТК-3-3/8 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.57 | 57 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 9.4506 | -9.4416 | 1979 |
| 1476 | ТК-3-3/8 | ТК-3-3/9 | 40 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 14.8208 | -14.804 | 1979 |
| 1477 | ТК-3-3/9 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.58 | 16 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.7558 | -9.747 | 1979 |
| 1478 | ТК-3-3/9 | Ввод ЦО Дет.Сад №17 | 80 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 5.0638 | -5.0582 | 1979 |
| 1479 | ТК-1/49 | ЦТП-49 | 85 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 65.934 | -65.846 | 1979 |
| 1480 | ЦТП-49 | Насос | 2 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 65.9269 | -65.8533 | 1979 |
| 1481 | Выход ЦО ЦТП-49 | ТК-3-3/12 | 7 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 37.0782 | -37.0377 | 1979 |
| 1482 | ТК-3-3/12 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.62 | 10 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 37.078 | -37.0379 | 1979 |
| 1483 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.62 | Выход ЦО МКД Наб.Леонова д.62 | 70 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 31.3226 | -31.2881 | 1979 |
| 1484 | Выход ЦО МКД Наб.Леонова д.62 | ТК-3-3/14 | 40 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 31.3206 | -31.2902 | 1979 |
| 1485 | ТК-3-3/14 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.60 | 6 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 5.3773 | -5.3726 | 1979 |
| 1486 | ТК-3-3/14 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.61 | 31 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 25.9421 | -25.9188 | 1979 |
| 1487 | Выход ЦО ЦТП-49 | ТК-3-3/13 | 21.3 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 28.8486 | -28.8158 | 1979 |
| 1488 | ТК-3-3/13 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.64 | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.774 | -6.7676 | 1979 |
| 1489 | ТК-3-3/13 | 1КП-НЛ-63 | 43.8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 22.074 | -22.0488 | 1979 |
| 1490 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.63 | Выход ЦО МКД Наб.Леонова д.63 | 111 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.6103 | -1.6042 | 1979 |
| 1491 | Выход ЦО МКД Наб.Леонова д.63 | ТК-3-3/15 | 22 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.6082 | -1.6064 | 1979 |
| 1492 | ТК-3-3/15 | Ввод ЦО Хоз.блок Н.Леон д.63/1 | 25 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.6081 | -1.6065 | 1979 |
| 1493 | ТК-1/52 | ЦТП-71 | 97 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 90.2443 | -90.1279 | 1986 |
| 1494 | ЦТП-71 | ТК-3-4/12 | 25 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 49.7518 | -49.697 | 1986 |
| 1495 | ТК-3-4/12 | 1КП-НЛ-66 | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 29.3294 | -29.296 | 1986 |
| 1496 | 1КП-НЛ-66 | 2КП-НЛ-66 | 100 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.6982 | -7.6839 | 1986 |
| 1497 | ТК-3-4/11 | Ввод ЦО Бульвар Роз,1 | 6 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.6945 | -7.6877 | 1986 |
| 1498 | ТК-3-4/12 | Вход ЦО ГМ "МАГНИТ" | 311 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 20.4214 | -20.402 | 2014 |
| 1499 | ЦТП-71 | ТК-3-4/10 | 20 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 39.7191 | -39.6757 | 1986 |
| 1500 | ТК-3-4/10 | Ввод ЦО МКД Бульвар Роз 3 | 9 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.0444 | -6.0391 | 1986 |
| 1501 | ТК-3-4/10 | Ввод ЦО Леонова, наб,66а | 33 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 33.6741 | -33.6372 | 1986 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | Выход ЦО Леонова, наб,66а | ТК-3-4/9 | 55 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 26.5091 | -26.4808 | 1986 |
| 1503 | ТК-3-4/9 | Вход ЦО Леонова, наб,66а | 8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 26.508 | -26.4819 | 1986 |
| 1504 | Выход ЦО Леонова, наб,67а | ТК-3-4/8 | 58 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.9874 | -11.9743 | 1986 |
| 1505 | ТК-3-4/8 | Ввод ЦО Леонова, наб,67б | 9 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.8701 | -3.8666 | 1986 |
| 1506 | ТК-3-4/8 | Ввод ЦО Бульвар Роз 5а | 26 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.1163 | -8.1087 | 1986 |
| 1507 | ТК-1/52 | ТК-1/52-1 | 360 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 14.9539 | -14.6083 | 0 |
| 1508 | ТК-1/52-1 | Ввод ЦО Леонова Наб. ул.д 54/2 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.2212 | -1.2201 | 0 |
| 1509 | ТК-ЗАО | ТК-Прояф | 947 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 13.6872 | -13.4351 | 0 |
| 1510 | ТК-1/33 | ЦТП-70 | 124 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 79.633 | -79.5295 | 1985 |
| 1511 | ЦТП-70 узел ЦО | ТК-3-4/2 | 27 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 7.7136 | -7.7059 | 1985 |
| 1512 | ТК-3-4/2 | КП-ТР-61 | 17 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.7131 | -7.7062 | 1985 |
| 1513 | Разветвление | Трнавская,63 | 10 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 31.2119 | -31.1802 | 1985 |
| 1514 | Вход ЦО Трнавская,63а | Вход ЦО Трнавская,63а | 74 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 20.0814 | -20.0598 | 1985 |
| 1515 | Вход ЦО Трнавская,63а | Выход (тр-т) ЦО Трнавская,63а | 73 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.9178 | -4.9117 | 1985 |
| 1516 | ЦТП-70 узел ЦО | Ввод Трнавская,55 | 17.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 39.9195 | -39.8674 | 1985 |
| 1517 | Ввод ЦО МКД Трнавская,55 | Выход ЦО МКД Трнавская,55 | 120 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 34.3619 | -34.3156 | 1985 |
| 1518 | 2КП-ТР-55 | ТК-3-4/3 | 16 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 34.3584 | -34.3192 | 1985 |
| 1519 | ТК-3-4/3 | КП-БР-13 | 65 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 12.5556 | -12.5434 | 1985 |
| 1520 | ТК-3-4/3 | Ввод ЦО Бульвар Роз,11 | 57 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 21.8023 | -21.7763 | 1985 |
| 1521 | Ввод тр. ЦО Бульвар Роз,11 | Выод тр. ЦО Бульвар Роз,11 | 100 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.4142 | -7.4037 | 1985 |
| 1522 | Бульвар Роз,11 | ТК-3-4/4 | 9 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.4123 | -7.4056 | 1985 |
| 1523 | ТК-1/50 | КП-БР-7 | 9 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.4122 | -7.4057 | 1985 |
| 1524 | ТК-1/34 | ЦТП-73 | 82 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 90.3762 | -90.2641 | 1985 |
| 1525 | ЦТП-73 | Разветвление | 3 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 90.3696 | -90.2708 | 1985 |
| 1526 | Разветвление | ТК-3-4/27 | 28 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.4716 | -17.4545 | 1985 |
| 1527 | ТК-3-4/27 | Ввод ЦО МКД Трнавская,67 | 5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.4352 | -8.4281 | 1985 |
| 1528 | ТК-3-4/27 | Ввод ЦО МКД Трнавская,-57 | 36 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.0359 | -9.027 | 1985 |
| 1529 | ЦТП-73 | ТК-3-4/28 | 30 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 71.3608 | -71.2814 | 1985 |
| 1530 | ТК-3-4/28 | Задвижка Ду 100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.9404 | -4.9344 | 1985 |
| 1531 | ТК-3-4/28 | 1КП-ТР-73 | 40 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 66.4195 | -66.3478 | 1985 |
| 1532 | 1КП-ТР-73 | 2КП-ТР-73 | 75 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 30.0106 | -29.9726 | 1985 |
| 1533 | 2КП-ТР-73 | ТК-3-4/26 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 30.0084 | -29.9748 | 1985 |
| 1534 | ТК-3-4/26 | 1КП-ТР-65 | 57 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.4457 | -17.4279 | 1985 |
| 1535 | Ввод ЦО Трнавская,65 | Выход тр. ЦО Трнавская,65 | 19 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.4447 | -17.429 | 1985 |
| 1536 | ТК-3-4/26 | ТК-3-4/25 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.5611 | -12.5484 | 1985 |
| 1537 | ТК-3-4/25 | ТК-3-4/24 | 18 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 12.5604 | -12.5491 | 1985 |
| 1538 | ТК-3-4/24 | КП-ТР-79 | 14 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 6.2801 | -6.2746 | 1985 |
| 1539 | Выход тр. ЦО Трнавская,65 | ТК-б/н | 26 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.6412 | -2.6386 | 1985 |
| 1540 | ТК-3-4/24 | КП-ТР-77 | 12 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 6.2801 | -6.2747 | 1985 |
| 1541 | 1КП-ТР-73 | ТК-3-4/28 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.6506 | -14.6373 | 1985 |
| 1542 | ТК-1/35 | ТК-3-4/21 | 1.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 94.6517 | -94.3851 | 1987 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1543 | ТК-3-4/18 | ЦТП-72 | 136.4 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 94.5874 | -94.4509 | 1987 |
| 1544 | ЦТП-72 | Разветвление | 3 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 94.5764 | -94.4622 | 1987 |
| 1545 | ЦТП-72 узел ЦО | ТК-3-4/16 | 14 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 42.194 | -42.1414 | 1987 |
| 1546 | ТК-3-4/16 | Задвижка Ду125 Леонова наб.72 | 21.8 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 42.1936 | -42.1419 | 1987 |
| 1547 | 1КП-НЛ-72 | КП-НЛ-72 | 99 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 23.7116 | -23.6766 | 1987 |
| 1548 | Выход ЦО Леонова наб.76 | Ввод ЦО Леонова наб.80 | 8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.2882 | -5.2835 | 1987 |
| 1549 | Разветвление | ТК-3-4/15 | 18 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 52.1366 | -52.0762 | 1987 |
| 1550 | ТК-3-4/15 | Ввод ЦО Леонова наб.75 | 26.2 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 27.6967 | -27.6683 | 1987 |
| 1551 | Ввод ЦО Леонова наб.75 | Выход ЦО Леонова наб.75 | 50 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.4232 | -16.4052 | 1987 |
| 1552 | ТК-3-4/22 | Ввод ЦО Леонова наб.78 | 27 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.4216 | -16.4069 | 1987 |
| 1553 | ТК-3-4/15 | Ввод ЦО Леонова наб.73 | 40 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 24.4396 | -24.4082 | 1987 |
| 1554 | 1КП-НЛ-73 | 2КП-НЛ-73 | 150 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 2.583 | -2.5714 | 1987 |
| 1555 | ТК-3-4/14 | КП-НЛ-69 | 53 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.5786 | -2.5759 | 1987 |
| 1556 | ТК-1/46 | ЦТП-50 | 97 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 64.661 | -64.5625 | 1981 |
| 1557 | ЦО ЦТП-50 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.35 | 13 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 8.1837 | -8.1766 | 1981 |
| 1558 | Выход ЦО ЦТП-50 | ТК-3-3/17 | 28 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 56.469 | -56.3942 | 1981 |
| 1559 | ТК-3-3/17 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.33 | 7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.6341 | -16.616 | 1981 |
| 1560 | Выход ЦО МКД Трнавск. ул. д.33 | ТК-3-3/16 | 20 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.1358 | -8.1275 | 1981 |
| 1561 | ТК-3-3/16 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.27 | 22 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.1355 | -8.1278 | 1981 |
| 1562 | ТК-3-3/17 | Ввод ЦО МКД Б.Роз ул. д12 | 8 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 39.8338 | -39.7791 | 1981 |
| 1563 | Ввод ЦО МКД Б.Роз ул. д12 | Выход ЦО МКД Б.Роз ул. д12 | 65 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 33.7287 | -33.6798 | 1981 |
| 1564 | Выход ЦО МКД Б.Роз ул. д12 | Вход ЦО Д.Сад №57 | 31 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.9052 | -4.9002 | 1981 |
| 1565 | Выход ЦО МКД Б.Роз ул. д12 | ТК-3-3/18 | 16 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 6.1513 | -6.1458 | 1981 |
| 1566 | ТК-3-3/18 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.43 | 13 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 6.1512 | -6.1459 | 1981 |
| 1567 | Выход ЦО МКД Б.Роз ул. д12 | ТК-3-3/19 | 40 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 22.6695 | -22.6358 | 1981 |
| 1568 | ТК-3-3/19 | ТК-3-3/20 | 21 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.8857 | -11.8737 | 1981 |
| 1569 | ТК-3-3/20 | ЦО СОШ №22 | 39 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.803 | -10.7928 | 1981 |
| 1570 | ТК-3-3/19 | ТК-3-3/21 | 114.8 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 10.7821 | -10.7633 | 1981 |
| 1571 | ТК-3-3/21 | ТК-3-3/22 | 24 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.1845 | -7.1775 | 1981 |
| 1572 | ТК-3-3/22 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.31 | 5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.592 | -3.5889 | 1981 |
| 1573 | ТК-3-3/22 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.31 | 8 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.5922 | -3.589 | 1981 |
| 1574 | ТК-3-3/21 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.31 | 21 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.5927 | -3.5892 | 1981 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1575 | ТК-5/14 | Задвижки псв/осв | 104 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 23.185 | -23.1648 | 2015 |
| 1576 | ТК-3/61 | ЦТП-26 | 16.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 40.4603 | -40.3885 | 1989 |
| 1577 | ЦТП-26 | Ввод ЦО МКД Менеделеева, 8 | 49.25 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 40.459 | -40.3899 | 1989 |
| 1578 | Ввод ЦО МКД Менеделеева, 8 | ВводЦО ТранзМКД Менеделеева, 9 | 99 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 19.1224 | -19.0904 | 1989 |
| 1579 | Ввод ЦО МКД Менеделеева, 9 | Ввод ЦО МКД Менеделеева,10 | 6 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 15.836 | -15.8128 | 1989 |
| 1580 | Ввод ЦО МКД Менеделеева,10 | ВыхЦО ТранзМКД Менеделеева,10 | 12 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 12.5524 | -12.5325 | 1989 |
| 1581 | ТК-2-5/2 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.2667 | -9.2548 | 1989 |
| 1582 | ТК-2-5/1 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.1304 | -3.1275 | 1989 |
| 1583 | ТК-2-5/1 | Ввод ЦО МКД Менеделеева,6 | 25.25 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 3.131 | -3.1277 | 1989 |
| 1584 | ТК-2-5/1 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.0042 | -3.0006 | 1989 |
| 1585 | ТК-2-5/2 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.2835 | -3.2799 | 1989 |
| 1586 | Ввод ЦО МКД Менеделеева, 8 | ВыхЦО Транз МКД Менеделеева, 8 | 14 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 18.0484 | -18.0223 | 1989 |
| 1587 | ВыхЦО Транз МКД Менеделеева, 8 | Ввод ЦО МКД Менеделеева, 1 | 16.2 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 18.0478 | -18.0229 | 1989 |
| 1588 | Ввод ЦО МКД Менеделеева, 1 | ВыхЦО Транз МКД Менеделеева, 1 | 57 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.7336 | -14.7131 | 1989 |
| 1589 | ТК-2-5/4 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.7467 | -5.7416 | 1989 |
| 1590 | ТК-2-5/4 | ТК-2-5/3 | 70.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.9852 | -8.9733 | 1989 |
| 1591 | ТК-2-5/3 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.7014 | -5.696 | 1989 |
| 1592 | ТК-2-5/3 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.2824 | -3.2787 | 1989 |
| 1593 | ТК-3/61 | Ввод ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 14 | 103.2 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 35.0623 | -35.0021 | 1969 |
| 1594 | ГРБ-14 | Ввод ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 14 | 5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 35.0577 | -35.0063 | 0 |
| 1595 | Выход ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 14 | Ввод ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.2303 | -10.2173 | 1969 |
| 1596 | Ввод ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | Выход ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | 74 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.23 | -10.2176 | 1969 |
| 1597 | Выход ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | Вход ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 16 | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.1074 | -5.1023 | 1969 |
| 1598 | транзит ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 14 | транзит ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 14 | 54 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 24.8272 | -24.7892 | 1969 |
| 1599 | 2КП-Н50-14 | 1КП-Н50-13 | 15 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 19.7161 | -19.6873 | 1969 |
| 1600 | ввод ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 13 | выход ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 13 | 57 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 13.721 | -13.6989 | 1969 |
| 1601 | Узел ЦО ж/д №13 | Узел ЦО ж/д №17 | 10 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 12.7971 | -12.7812 | 1969 |
| 1602 | ввод ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 17 | ГБР-17 | 3 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.921 | -0.9207 | 1969 |
| 1603 | 2КП-Н50-17 | КП-Н50-18 | 15 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 5.1841 | -5.1786 | 1969 |
| 1604 | ТК-3/62 | КП-Д/с-№13 | 33 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.9251 | -3.9206 | 1971 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | ТК-3/62 | ЦО МКД 50летВЛКСМ,21 | 43 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.3689 | -17.3459 | 1971 |
| 1606 | Ввод ЦО Наб.50 летВЛКСМ,21 (тр | Выход ЦО МКД 50летВЛКСМ,21 (тр | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.7823 | -9.7677 | 1969 |
| 1607 | ГБ-19 | КП-Н50-19 | 6 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5479 | -0.5476 | 1969 |
| 1608 | КП-Н50-20 | К-Н-50-22 | 37 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.2901 | -1.2883 | 1969 |
| 1609 | ТК-3/63 | Вввод в ГБ Менделеева ул.д.12 | 94.1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 57.1064 | -57.0059 | 1969 |
| 1610 | Ввод ЦО МКД Меделеева,12 | ГБ-Менделеева ул.д.12 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.224 | -1.224 | 1969 |
| 1611 | Ввод ЦО МКД Меделеева,12 | ВыхЦО МКД Транз Меделеева,12 | 85 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 24.5022 | -24.4636 | 1969 |
| 1612 | ВыхЦО МКД Транз Меделеева,12 | Задвижка Ду125 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 24.4997 | -24.4661 | 1969 |
| 1613 | ВыхЦО МКД Транз Меделеева,15 | ГБ-Менделеева ул.д.15 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5002 | -0.5002 | 1974 |
| 1614 | Ввод ЦО МКД Меделеева,15 | Задвижка Ду50 | 11.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 5.0925 | -5.0878 | 1969 |
| 1615 | Ввод ЦО МКД Меделеева,15 | ВыхЦО МКД Транз Меделеева,15 | 133 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.3306 | -12.3115 | 1974 |
| 1616 | ВыхЦО МКД Транз Меделеева,15 | Ввод ЦО МКД Наб.50летВЛКСМ,28 | 54 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.8279 | -11.8139 | 1974 |
| 1617 | Ввод ЦО МКД Наб.50летВЛКСМ,28 | ВыхЦО ТрназМКД 50 летВЛУСМ,28 | 50 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.4532 | -6.446 | 1974 |
| 1618 | ВыхЦО ТрназМКД 50 летВЛУСМ,28 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.4526 | -6.4466 | 1974 |
| 1619 | Ввод ЦО МКД Меделеева,12 | Задвижка Ду150 | 19 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 26.1223 | -26.0804 | 1969 |
| 1620 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,23 | Задвижка Ду125 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 21.0147 | -20.9807 | 1969 |
| 1621 | ВыхЦО ТрназМКД 50 летВЛУСМ,23 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,24 | 14 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 21.0123 | -20.9831 | 1969 |
| 1622 | ВыхЦО ТрназМКД 50 летВЛУСМ,24 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,25 | 8.75 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 13.3309 | -13.314 | 1969 |
| 1623 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,25 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.3206 | -8.3087 | 1969 |
| 1624 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,26 | ВыхЦО ТрназМКД 50 летВЛУСМ,26 | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.8846 | -3.8804 | 1969 |
| 1625 | ТК-8/3 | ЦТП - №15 стр | 366 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 50.6043 | -50.509 | 2012 |
| 1626 | ЦТП - №15 стр | ТК-(УТ-1) | 11 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 50.5888 | -50.5249 | 1965 |
| 1627 | ТК-(УТ-1) | КП-АК-12 | 17 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 25.8751 | -25.8516 | 2012 |
| 1628 | ТК-(УТ-1) | ТК-(УТ-2)/3КВ | 80 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 24.7133 | -24.6736 | 2013 |
| 1629 | ТК-(УТ-2)/3КВ | ТК-(УТ-3)/3КВ | 53 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 24.711 | -24.676 | 2013 |
| 1630 | ТК-(УТ-3)/3КВ | Ввод ЦО Ак.Жук,10 | 35 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.6298 | -7.6218 | 2009 |
| 1631 | ТК-(УТ-3)/3КВ | КП-АК-8 | 145 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 17.0796 | -17.0558 | 2013 |
| 1632 | ТК-8/5 | ИТП-124 | 29 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 24.2764 | -24.25 | 1982 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1633 | ТК-8/5 | ТК-28/6КВ | 207 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 95.0679 | -88.4537 | 1973 |
| 1634 | ТК-28/6КВ | Ввод ЦО Академика Жук,25/1 | 18 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.3096 | -4.3052 | 1973 |
| 1635 | ТК-28/6КВ | ТК-29/6КВ | 109.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 90.7416 | -84.1655 | 1973 |
| 1636 | ТК-29/6КВ | КП-ТИ-6 | 48 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.6883 | -1.6863 | 1973 |
| 1637 | ТК-29/6КВ | ТК-30/6КВ | 81.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 89.0445 | -82.4882 | 1973 |
| 1638 | ТК-30/6КВ | Ввод ЦО ООО кафе "Волжан-ка" | 48.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.3668 | -3.1965 | 1965 |
| 1639 | ТК-30/6КВ | ТК-7/3КВ | 115 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 85.6711 | -79.2984 | 1965 |
| 1640 | ТК-7/3КВ | ТК-16/4КВ | 44 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 85.6619 | -79.3079 | 1973 |
| 1641 | ТК-16/4КВ | ТК-17/4КВ | 29.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 85.6583 | -79.3115 | 1973 |
| 1642 | ТК-8/7 | ТК-25/6КВ | 52 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 26.3956 | -26.3738 | 1973 |
| 1643 | ТК-25/6КВ | Разветвление | 24.4 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 8.2235 | -8.2187 | 1973 |
| 1644 | Разветвление | КП-АК-30 | 8 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.5519 | -2.5495 | 1973 |
| 1645 | Разветвление | КП-АК-28 | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 5.6714 | -5.6694 | 1973 |
| 1646 | ТК-25/6КВ | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,28А | 4 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.5437 | -1.5422 | 1973 |
| 1647 | ТК-25/6КВ | ТК-26/6КВ | 93 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 16.6275 | -16.6139 | 1973 |
| 1648 | ТК-26/6КВ | Разветвление | 25 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.1914 | -3.1879 | 1973 |
| 1649 | ТК-26/6КВ | КП-АЖ-24А | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.1244 | -4.1228 | 1973 |
| 1650 | Разветвление | КП-АК-26 | 7.4 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.6501 | -1.6485 | 1973 |
| 1651 | Разветвление | КП-АК-24 | 17.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.5411 | -1.5396 | 1973 |
| 1652 | ТК-26/6КВ | ТК-27/6КВ | 80 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 9.3105 | -9.3044 | 1973 |
| 1653 | ТК-27/6КВ | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,20А | 6.1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.8427 | -3.8412 | 1973 |
| 1654 | ТК-27/6КВ | Разветвление | 15 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.4671 | -5.4638 | 1973 |
| 1655 | Врезка на МКД 20, 22 ул.Ак.Жук | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,22 | 7.4 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.9047 | -3.9032 | 1973 |
| 1656 | Врезка на МКД 20, 22 ул.Ак.Жук | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,20 | 17 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.5623 | -1.5608 | 1973 |
| 1657 | ТК-8/9 | ТК-9/5КВ | 56 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.9089 | -2.9035 | 1973 |
| 1658 | ТК-9/5КВ | Ввод ЦО ГУЗ СО Поликлиника №2 | 34.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.9079 | -2.9046 | 1973 |
| 1659 | ТК-8/9 | ТК-13/11КВ | 94 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 130.2422 | -135.8587 | 1973 |
| 1660 | Разветвление | ТК-11/11КВ | 58 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 130.2346 | -135.8665 | 1973 |
| 1661 | ТК-11/11КВ | ТП-11 РТС-1 | 88 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 120.7168 | -126.3698 | 1973 |
| 1662 | ТК-1/11КВ | ТК-1/5КВ | 5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 45.4351 | -51.3296 | 1973 |
| 1663 | ТК-1/5КВ | КП-ЛЕН-116 | 39 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.8839 | -3.8796 | 1973 |
| 1664 | ТК-1/5КВ | Разветвление | 42 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 28.0124 | -33.9755 | 1973 |
| 1665 | Разветвление | Разветвление | 28 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.0132 | -8.9989 | 1973 |
| 1666 | Разветвление | КП-РАД-30 | 32 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.6579 | -2.6554 | 1973 |
| 1667 | Разветвление | ТК-8/5КВ | 11 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.3548 | -6.344 | 1973 |
| 1668 | ТК-8/5КВ | ТК-10/5КВ | 64 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.3546 | -6.3443 | 1973 |
| 1669 | ТК-10/5КВ | КП-АК-33 | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9847 | -0.9837 | 1973 |
| 1670 | ТК-10/5КВ | КП-ЛЕН-118 | 61 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.3687 | -5.3618 | 1973 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | Разветвление | ТК-2/5КВ | 71 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 18.9958 | -24.9801 | 1973 |
| 1672 | ТК-2/5КВ | КП-ПИ-47 | 9 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.9842 | -0.9832 | 1973 |
| 1673 | ТК-2/5КВ | ТК-б/н | 55 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 18.0059 | -24.0028 | 1973 |
| 1674 | ТК-7/4КВ | ЦО Розы Люксембург,34а | 153 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.4178 | -2.4099 | 1973 |
| 1675 | Разветвление | ТК-1/4КВ | 76 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 4.9361 | 1.2108 | 1973 |
| 1676 | ТК-1/4КВ | Разветвление | 93 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 13.6043 | -13.5605 | 1973 |
| 1677 | Отвлетвление | КП-СтПр-5а | 89 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.179 | -1.1754 | 1973 |
| 1678 | Разветвление | Разветвление | 34 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 12.4214 | -12.3891 | 1973 |
| 1679 | Разветвление | КП-СтПр-5 | 27 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.997 | -0.9954 | 1973 |
| 1680 | Разветвление | КП-СтПр-8 | 31 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1767 | -1.1747 | 1973 |
| 1681 | Разветвление | ТК-8/4КВ | 27 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 10.2462 | -10.2205 | 1973 |
| 1682 | ТК-8/4КВ | КП-ЧП-149 | 49 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.6401 | -2.6367 | 1973 |
| 1683 | ТК-8/4КВ | Разветвление | 51 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.605 | -7.5849 | 1973 |
| 1684 | Разветвление | КП-СтПр-8а | 14 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9849 | -0.9835 | 1973 |
| 1685 | Разветвление | ТК-9/4КВ | 29 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.6191 | -6.6025 | 1973 |
| 1686 | ТК-9/4КВ | КП-ЧП-151 | 13 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.0836 | -1.0821 | 1973 |
| 1687 | ТК-9/4КВ | КП-ЧП-153 | 37 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.2227 | -1.2203 | 1973 |
| 1688 | ТК-9/4КВ | ТК-10/4КВ | 49 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.3123 | -4.3005 | 1973 |
| 1689 | ТК-10/4КВ | Разветвление | 85 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.8119 | -3.8061 | 1973 |
| 1690 | Разветвление | КП-СтПр-6а | 42 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8376 | -1.8362 | 1973 |
| 1691 | Разветвление | КП-ЧП-147 | 12 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9846 | -0.9837 | 1973 |
| 1692 | Разветвление | КП-ЧП-145 | 52 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9887 | -0.9874 | 1973 |
| 1693 | ТК-10/4КВ | Разветвление | 66.7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4994 | -0.4954 | 1973 |
| 1694 | Разветвление | ТК-5/кп | 29 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4982 | -0.4967 | 0 |
| 1695 | ТК-5/кп | ТК-8/кп | 40.2 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.435 | -0.4333 | 1973 |
| 1696 | Разветвление | ТК-7/кп | 33 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1973 |
| 1697 | ТК-7/кп | Разветвление | 17.3 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.3427 | -0.3425 | 1973 |
| 1698 | ТК-5/кп | Разветвление | 23 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4978 | -0.4971 | 1973 |
| 1699 | Разветвление | ТК-4/кп | 41 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1973 |
| 1700 | ТК-4/кп | ТК-3/кп | 64 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1973 |
| 1701 | ТК-б/н | КП-ЧП-114-2 | 6 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 170.3407 | -170.3393 | 1973 |
| 1702 | ТК-1/4КВ | ТК-11/4КВ | 20 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 45.0127 | -44.9233 | 1973 |
| 1703 | ТК-11/4КВ | ТК-15/4КВ | 12 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 24.83 | -24.7751 | 1973 |
| 1704 | ТК-15/4КВ | КП-АК-15 | 27 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9844 | -0.9833 | 1973 |
| 1705 | ТК-16/4КВ | ТК-б/н/3КВ | 54 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 23.8446 | -23.7928 | 1973 |
| 1706 | ТК-1/3КВ | ТК-3/3КВ | 126 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 9.5658 | -9.5487 | 1965 |
| 1707 | ТК-3/3КВ | Магазин | 13 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.4413 | -1.4403 | 1965 |
| 1708 | ТК-3/3КВ | ТК-4/3КВ | 12 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 8.1207 | -8.1122 | 1965 |
| 1709 | ТК-4/3КВ | Б/к врезка на Ак.Жук,6А | 31 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 8.1204 | -8.1126 | 1965 |
| 1710 | Б/к врезка на Ак.Жук,6А | Ввод ЦО в Ак.Жук,6А | 12 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.059 | -4.0575 | 1965 |
| 1711 | Разветвление | ТК-5/3КВ | 31 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 4.0605 | -4.056 | 1965 |
| 1712 | ТК-5/3КВ | Разветвление | 20 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 4.0596 | -4.0569 | 1965 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1713 | Б/к врезка на Ак.Жук,4А | Ввод ЦО МКД Академика Жук,4а | 12 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.059 | -4.0575 | 1965 |
| 1714 | ТК-1/3КВ | ТК-2/3КВ | 120 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.796 | -10.7816 | 1965 |
| 1715 | ТК-2/3КВ | Разветвление | 60 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.8967 | -8.8899 | 1965 |
| 1716 | Разветвление | КП-АК-12а | 23 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7855 | -0.7846 | 1965 |
| 1717 | Разветвление | Разветвление | 40 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 8.1104 | -8.1061 | 1965 |
| 1718 | Разветвление | КП-АК-18а | 40 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.055 | -4.0529 | 1965 |
| 1719 | ТК-2/3КВ | КП-РЛ-42 | 157 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.897 | -1.8939 | 1965 |
| 1720 | ТК-11/4КВ | Разветвление | 34 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 12.8753 | -12.8567 | 1973 |
| 1721 | Разветвление | КП-АК-17а | 9 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.6536 | -5.6487 | 1973 |
| 1722 | Разветвление | ТК-12/4КВ | 35 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.2207 | -7.2091 | 1973 |
| 1723 | ТК-12/4КВ | Разветвление | 7 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.903 | -1.9005 | 1973 |
| 1724 | Разветвление | КП-РЯ-33 | 11 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9098 | -0.909 | 1973 |
| 1725 | Разветвление | КП-РЯ-31 | 34 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.9931 | -0.9916 | 1973 |
| 1726 | ТК-12/4КВ | Разветвление | 20 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.317 | -5.3092 | 1973 |
| 1727 | Разветвление | КП-АК-17 | 13 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9845 | -0.9835 | 1973 |
| 1728 | Разветвление | Разветвление | 15 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.3324 | -4.3259 | 1973 |
| 1729 | Разветвление | КП-АК-19 | 11 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9949 | -0.9939 | 1973 |
| 1730 | Разветвление | Разветвление | 44 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.3374 | -3.3322 | 1973 |
| 1731 | Разветвление | КП-АК-21 | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9844 | -0.9834 | 1973 |
| 1732 | Разветвление | ТК-13/4КВ | 30 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.3526 | -2.3492 | 1973 |
| 1733 | ТК-13/4КВ | Разветвление | 30 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.3524 | -2.3494 | 1973 |
| 1734 | Разветвление | КП-РЛ-34 | 11 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.176 | -1.1749 | 1973 |
| 1735 | Разветвление | КП-РЯ-31а | 29 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1761 | -1.1748 | 1973 |
| 1736 | ТК-11/4КВ | Разветвление | 60 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.3057 | -7.2931 | 1973 |
| 1737 | Врезка на Титова,11 | ЦО МКД Ак.Жук,11 | 43 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.9986 | -0.997 | 1973 |
| 1738 | КП-АК-9 | Разветвление | 22 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.0003 | -0.999 | 1973 |
| 1739 | Разветвление | Разветвление | 21 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 6.306 | -6.2973 | 1973 |
| 1740 | Разветвление | КП-СтПр-7 | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9848 | -0.9838 | 1973 |
| 1741 | Разветвление | ТК-14/4КВ | 38 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.321 | -5.3137 | 1973 |
| 1742 | ТК-14/4КВ | Разветвление | 21 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.144 | -4.1387 | 1973 |
| 1743 | ТК-14/4КВ | КП-СтПр-10 | 26 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1767 | -1.1753 | 1973 |
| 1744 | Разветвление | Разветвление | 19 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.1436 | -3.1399 | 1973 |
| 1745 | Разветвление | КП-АК-7 | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9839 | -0.983 | 1973 |
| 1746 | Разветвление | Разветвление | 35 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.1596 | -2.157 | 1973 |
| 1747 | Разветвление | КП-АК-5 | 11 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9833 | -0.9823 | 1973 |
| 1748 | Разветвление | КП-ЧП-155 | 30 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1761 | -1.1748 | 1973 |
| 1749 | ТК-1/4КВ | ТК-2/4КВ | 163 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 20.4578 | -20.4096 | 1973 |
| 1750 | ТК-2/4КВ | Разветвление | 28 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.3262 | -11.308 | 1973 |
| 1751 | Разветвление | КП-РЯ-48а | 14 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9069 | -0.906 | 1973 |
| 1752 | Разветвление | Разветвление | 30 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.4187 | -10.4025 | 1973 |
| 1753 | Разветвление | КП-РЯ-48 | 14 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9148 | -0.9139 | 1973 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1754 | Разветвление | ТК-5/4КВ | 29 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.5034 | -9.4892 | 1973 |
| 1755 | ТК-5/4КВ | Разветвление | 12 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.3519 | -2.3492 | 1973 |
| 1756 | Разветвление | КП-РЯ-27 | 15 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1759 | -1.1748 | 1973 |
| 1757 | Разветвление | КП-РЯ-29 | 38 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1759 | -1.1746 | 1973 |
| 1758 | ТК-5/4КВ | Разветвление | 17 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 7.1509 | -7.1405 | 1973 |
| 1759 | Разветвление | Разветвление | 19 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.9871 | -1.9844 | 1973 |
| 1760 | Разветвление | КП-КрЯ-22 | 12 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9836 | -0.9827 | 1973 |
| 1761 | Разветвление | КП-КрЯ-20 | 53 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0033 | -1.0019 | 1973 |
| 1762 | ТК-2/4КВ | Разветвление | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.1247 | -9.1087 | 1973 |
| 1763 | Разветвление | КП-СтПр-3а | 12 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0034 | -1.0024 | 1973 |
| 1764 | Разветвление | Разветвление | 46 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.121 | -8.1065 | 1973 |
| 1765 | Разветвление | КП-СтПр-3 | 16 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0021 | -1.0011 | 1973 |
| 1766 | Разветвление | ТК-3/4КВ | 31 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.118 | -7.1063 | 1973 |
| 1767 | ТК-3/4КВ | Разветвление | 15 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.9512 | -2.9473 | 1973 |
| 1768 | Разветвление | КП-КрЯ-14 | 28 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9836 | -0.9825 | 1973 |
| 1769 | Разветвление | Разветвление | 22 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.9675 | -1.9649 | 1973 |
| 1770 | Разветвление | КП-КрЯ-16 | 11 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9837 | -0.9828 | 1973 |
| 1771 | Разветвление | КП-КрЯ-18 | 62 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9836 | -0.9822 | 1973 |
| 1772 | ТК-3/4КВ | ТК-4/4КВ | 71 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.1601 | -2.1564 | 1973 |
| 1773 | ТК-4/4КВ | Разветвление | 12 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.1594 | -2.1571 | 1973 |
| 1774 | Разветвление | КП-ЧП-143 | 20 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1758 | -1.1745 | 1973 |
| 1775 | Разветвление | КП-КрЯ-12 | 15 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9836 | -0.9826 | 1973 |
| 1776 | ТК-3/4КВ | Разветвление | 34 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.0061 | -2.0033 | 1973 |
| 1777 | Разветвление | Узел ЦО | 41 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9839 | -0.9826 | 1973 |
| 1778 | Разветвление | КП-СтПр-4 | 18 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.022 | -1.0209 | 1973 |
| 1779 | Разветвление | Разветвление | 26 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.1637 | -5.1563 | 1973 |
| 1780 | Разветвление | КП-КрЯ-24 | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0023 | -1.0014 | 1973 |
| 1781 | Разветвление | Разветвление | 45 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.1611 | -4.1552 | 1973 |
| 1782 | Разветвление | КП-КрЯ-26 | 12 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9831 | -0.9821 | 1973 |
| 1783 | Разветвление | Разветвление | 10 | 0.069 | 0.07 | Подз. канальная | 3.1776 | -3.1734 | 1973 |
| 1784 | Разветвление | КП-РЛ-30 | 15 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1754 | -1.1742 | 1973 |
| 1785 | Разветвление | Разветвление | 35 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.0021 | -1.9993 | 1973 |
| 1786 | Разветвление | Ввод ЦО Р.Люксимбург,32 | 20 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0008 | -0.9998 | 1973 |
| 1787 | Разветвление | КП-КрЯ-32а | 33 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.001 | -0.9998 | 1973 |
| 1788 | ТК-8/14 | ТК-8/14а | 142.1 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 86.8081 | -86.6003 | 1976 |
| 1789 | Задвижка Ду 50 | Ввод ЦО маг Милена ИП Шо-курова | 30 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.622 | -1.6205 | 2012 |
| 1790 | ТК-8/14а | ЦТП - 24 | 142.1 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 85.1681 | -84.9982 | 1976 |
| 1791 | ЦТП - 24 | ТК-1-7/20 | 3 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 85.1502 | -85.0165 | 1976 |
| 1792 | ТК-1-7/20 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 23.1282 | -23.1039 | 1976 |
| 1793 | ТК-1-7/19 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.2466 | -11.2341 | 1976 |
| 1794 | ТК-1-7/19 | Задвижка Ду76 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 11.8809 | -11.8706 | 1976 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1795 | ТК-1-7/20 | Задвижка Ду100 на Красн. 19 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.3014 | -4.2976 | 1976 |
| 1796 | ТК-1-7/20 | ТК-1-7/21 | 40.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 57.7182 | -57.6175 | 1976 |
| 1797 | ТК-1-7/21 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 13.8056 | -13.7937 | 1975 |
| 1798 | ТК-1-7/21 | Задвижка Ду70 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 8.0139 | -8.0069 | 1976 |
| 1799 | ТК-1-7/21 | Задвижка Ду150 на ТК-1-7/22 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 35.8936 | -35.8221 | 1976 |
| 1800 | ТК-1-7/22 | Ввод ЦО МКД Красн-я ул. д.11 | 10 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 35.8887 | -35.8271 | 1976 |
| 1801 | Выход ЦО МКД Красн-я ул. д.11 | Задвижка Ду 150 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 13.4563 | -13.4361 | 1976 |
| 1802 | Вход ЦО МКД Красн-я ул. д. 5 | Выход ЦО МКД Красн-я ул. д.5 | 63 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.9059 | -7.896 | 1976 |
| 1803 | Выход ЦО МКД Красн-я ул. д.5 | Вход ЦО МКД Красн-я ул. д.3 | 19 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.9047 | -7.8972 | 1976 |
| 1804 | Выход ЦО МКД Красн-я ул. д.9 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 16.852 | -16.8163 | 1976 |
| 1805 | Вход ЦО МКД Красн-я ул. д.9 | Выход ЦО МКД Красн-я ул. д.9 | 50 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 11.3211 | -11.2998 | 1976 |
| 1806 | Выход ЦО МКД Красн-я ул. д.9 | Вход ЦО МКД Красн-я ул. д.7 | 45 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 11.319 | -11.302 | 1976 |
| 1807 | Задвижка Ду100 | Выход ЦО МКД Красн-я ул. д.7 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.646 | -5.6396 | 1976 |
| 1808 | ТК-8/14 | ТК-1-7/1 | 80 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 263.8959 | -262.6659 | 1972 |
| 1809 | ТК-1-7/2 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.8028 | -7.7959 | 1972 |
| 1810 | ТК-1-7/2 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 22.2411 | -22.214 | 1972 |
| 1811 | ТК-1-7/3 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.9152 | -8.906 | 1972 |
| 1812 | ТК-1-7/3 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.102 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.3247 | -13.3091 | 1972 |
| 1813 | ТК-8/12 | ЦТП - 25 | 18 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 22.8902 | -22.8454 | 1982 |
| 1814 | ЦТП - 25 | Насос ПСВ ЦО ЦТП - 25 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 22.8887 | -22.8469 | 1982 |
| 1815 | Ввод ЦО МКД Ленина 108 | Выход ЦО МКД Ленина 108 | 90 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.9355 | -7.9072 | 1982 |
| 1816 | ТК-1-7/6 | Ввод ЦО Ленина ул. д.114 | 6 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6328 | -0.6311 | 1982 |
| 1817 | КП-ЛЕ-112а | КП-ЛЕН-112А/1 | 17 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.479 | -2.4619 | 1982 |
| 1818 | Ввод ЦО МКД Ленина 112а | Выход ЦО МКД Ленина 112а | 30 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1982 |
| 1819 | ТК-1-7/5 | ТК-б/н | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.8962 | -5.8882 | 1982 |
| 1820 | ТК-1-7/6 | Ввод ЦО МКД Ленина 112а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.3008 | -7.2779 | 1982 |
| 1821 | ТК-1-7/1 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 53.3622 | -53.2864 | 1972 |
| 1822 | ТК-1-7/4 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 23.3159 | -23.279 | 1971 |
| 1823 | ТК-1-4/1 | ТК-1-7/1 | 65 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 244.9256 | -243.7494 | 1972 |
| 1824 | ЦТП-20 | ТК-1-4/6 | 3 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 44.1504 | -44.0915 | 1971 |
| 1825 | ТК-1-4/6 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.4891 | -5.4835 | 1971 |
| 1826 | ТК-1-4/6 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.8591 | -10.8467 | 1971 |
| 1827 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.84 | ВыхЦО ТранзМКД Ленина ул.д.84 | 74 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.8644 | -5.8565 | 1971 |
| 1828 | ТК-1-4/6 | ТК-1-4/5 | 70 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 27.8002 | -27.7633 | 1971 |
| 1829 | ТК-1-4/5 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.78 | 36 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.1629 | -15.1458 | 1971 |
| 1830 | Ввод ЦО МКД Ленина | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.80 | 73 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.3705 | -7.3614 | 1971 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ул.д.78 | | | | | | | | |
| 1831 | ТК-1-4/5 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 12.6344 | -12.6205 | 1971 |
| 1832 | Ввод ЦО МКД Комсомоль-ская, 33 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8422 | -0.8395 | 1974 |
| 1833 | ТК-1-4/4 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.88 | 26 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.152 | -5.1469 | 1971 |
| 1834 | ТК-8/4 | ТК-21/6КВ | 58 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 12.1449 | -12.1159 | 1973 |
| 1835 | ТК-21/6КВ | КП-ЛЕН-122а | 37 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 3.8879 | -3.8823 | 1973 |
| 1836 | ТК-21/6КВ | ТК-22/6КВ | 35 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.2523 | -8.2384 | 1973 |
| 1837 | ТК-22/6КВ | КП-ЛЕН-124а | 33 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 3.1864 | -3.1816 | 1973 |
| 1838 | ТК-22/6КВ | КП-ЛЕН-124б | 51 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.7143 | -3.7097 | 1973 |
| 1839 | ТК-8/6 | КП-ЛЕН-122 | 32 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 3.3196 | -3.3147 | 1973 |
| 1840 | ТК-8/7 | ТК-24/6КВ | 29 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 11.5672 | -11.5538 | 1973 |
| 1841 | ТК-24/6КВ | КП-ЛЕН-120 | 10 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 6.3309 | -6.3247 | 1973 |
| 1842 | ТК-24/6КВ | КП-АЖ-32 | 31 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.2354 | -5.2299 | 1973 |
| 1843 | ТК-7/15 | Ввод ЦО Титова ул. д.2 | 12.4 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 12.3634 | -12.3515 | 1973 |
| 1844 | ТК-7/17 | Ввод ЦО Ленина ул.д.133 | 36 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.8589 | -1.8559 | 1973 |
| 1845 | ТК-7/21 | ТК-1/7КВ | 64.7 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 176.1637 | -175.2813 | 1973 |
| 1846 | ТК-1/7КВ | Разветвление | 15 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 96.9665 | -96.3211 | 1973 |
| 1847 | Разветвление | КП-ТИ-53 | 16 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.6136 | -2.6109 | 1973 |
| 1848 | Разветвление | ТК-2/7КВ | 31 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 94.3511 | -93.7121 | 1973 |
| 1849 | ТК-2/7КВ | КП-ТИ-55 | 25 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 4.0073 | -4.0018 | 1973 |
| 1850 | ТК-2/7КВ | КП-ТИ-51а | 26 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 4.0075 | -4.0024 | 1973 |
| 1851 | ТК-2/7КВ | Разветвление | 33 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 86.3324 | -85.712 | 1973 |
| 1852 | Разветвление | КП-ТИ-37а | 57 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.8883 | -3.8832 | 1973 |
| 1853 | Разветвление | Разветвление | 74 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 82.44 | -81.8331 | 1973 |
| 1854 | Разветвление | КП-ТИ-57 | 10 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.2549 | -2.2527 | 0 |
| 1855 | Разветвление | ТК-3/7КВ | 37 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 80.1757 | -79.5899 | 1973 |
| 1856 | ТК-3/7КВ | КП-ТИ-57а | 15 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 4.0148 | -4.0104 | 1973 |
| 1857 | ТК-3/7КВ | КП-ТИ-55а | 39 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 4.0084 | -4.0026 | 1973 |
| 1858 | ТК-3/7КВ | ТК-4/7КВ | 547 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 72.1478 | -71.5817 | 1961 |
| 1859 | ТК-4/7КВ | КП-ТИ-59 | 41.68 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.4254 | -6.4186 | 1973 |
| 1860 | ТК-4/7КВ | ТК-5/7КВ | 1028 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 65.6533 | -65.2338 | 1961 |
| 1861 | ТК-5/7КВ | ТК-7/7КВ | 87 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 7.3398 | -7.31 | 1961 |
| 1862 | ТК-7/7КВ | СЭС Гаражи | 21 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.768 | -5.7619 | 1973 |
| 1863 | ТК-5/7КВ | ТК-8/7КВ | 33.9 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 58.1836 | -58.0565 | 1961 |
| 1864 | ТК-8/7КВ | КП-АК-56а | 10 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.8165 | -1.8148 | 1973 |
| 1865 | ТК-8/7КВ | Тройник Ак. Жук,56-58 | 37 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.0425 | -5.0369 | 1973 |
| 1866 | ТК-8/7КВ | ТК-9/7КВ | 50.9 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 51.3203 | -51.2092 | 1961 |
| 1867 | ТК-9/7КВ | КП-АК-54а | 18 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 9.5201 | -9.509 | 1973 |
| 1868 | Тройник Ак.Жук,56-58 | Ввод Академика Жук,56 | 15 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.2717 | -2.2695 | 1973 |
| 1869 | ТК-9/7КВ | ТК10/7КВ | 45.7 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 39.4059 | -39.3214 | 1961 |
| 1870 | ТК-9/7КВ | КП-АК-54 | 15 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.3878 | -2.3854 | 1973 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | КП-АК-54а | КП-АК-48а | 84 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.1426 | -7.1333 | 1973 |
| 1872 | ТК10/7КВ | ТК-11/7КВ | 14 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 36.545 | -36.4748 | 1961 |
| 1873 | ТК-11/7КВ | Разветвление Ак.Жук 50.52 | 16 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.5171 | -3.513 | 1973 |
| 1874 | Разветвление | КП-АК-52 | 16 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.6432 | -2.6406 | 1973 |
| 1875 | Разветвление Ак.Жук 50. 52 | КП-АК-50 | 19 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.8737 | -0.8726 | 1973 |
| 1876 | ТК-11/7КВ | КП-АК-50а | 11 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.8551 | -2.8525 | 1973 |
| 1877 | ТК-11/7КВ | ТК-12/7КВ | 76.7 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 33.0262 | -32.9636 | 1961 |
| 1878 | ТК-12/7КВ | КП-АК-48 | 36 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 10.3884 | -10.3841 | 1973 |
| 1879 | ТК-12/7КВ | ТК-13/7КВ | 95.9 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 22.6316 | -22.5858 | 1961 |
| 1880 | ТК-13/7КВ | КП-АК-46 | 29 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.0006 | -3.9966 | 1973 |
| 1881 | ТК-13/7КВ | ТК-14/7КВ | 71.4 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 18.6269 | -18.5934 | 1973 |
| 1882 | ТК-14/7КВ | КП-АК-42а | 13 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.693 | -2.6905 | 1973 |
| 1883 | ТК-14/7КВ | Разветвление | 16 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.3831 | -5.3778 | 1973 |
| 1884 | Разветвление | КП-АК-44 | 18 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.6821 | -2.6796 | 1973 |
| 1885 | Разветвление | КП-АК-42 | 16 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.7008 | -2.6983 | 1973 |
| 1886 | ТК-14/7КВ | ТК-15/7КВ | 37 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 10.5477 | -10.5282 | 1973 |
| 1887 | ТК-15/7КВ | КП-АК-40 | 36 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.5431 | -2.5405 | 1973 |
| 1888 | ТК-15/7КВ | ТК-16/7КВ | 70.3 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.0031 | -7.9893 | 1961 |
| 1889 | ТК-16/7КВ | КП-АК-36а | 11 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.1182 | -2.1163 | 1973 |
| 1890 | ТК-16/7КВ | Разветвление | 17 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.8819 | -5.8761 | 1973 |
| 1891 | Разветвление | КП-АК-38 | 16 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.5372 | -2.5349 | 1973 |
| 1892 | Разветвление | КП-АК-36 | 16 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.3445 | -3.3414 | 1973 |
| 1893 | ТК-1/7КВ | ТК-17/7КВ | 63 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 79.189 | -78.9686 | 1973 |
| 1894 | ТК-17/7КВ | КП-ТИ-51 | 19 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.0064 | -4.0022 | 1973 |
| 1895 | ТК-17/7КВ | ТК-б/н | 20 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.0145 | -3.01 | 1973 |
| 1896 | ТК-17/7КВ | ТК-18/7КВ | 59 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 72.1601 | -71.9645 | 1973 |
| 1897 | ТК-18/7КВ | Разветвление | 29 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 8.3997 | -8.389 | 1973 |
| 1898 | Разветвление | КП-ТИ-47 | 21 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.3978 | -4.3931 | 1973 |
| 1899 | Разветвление | КП-ТИ-45 | 21 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.001 | -3.9967 | 1973 |
| 1900 | ТК-18/7КВ | Разветвление | 35 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 5.8513 | -5.8421 | 1973 |
| 1901 | Разветвление | КП-ТИ-47а | 25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.0144 | -3.0108 | 1973 |
| 1902 | Разветвление | КП-ТИ-45а | 26 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.8359 | -2.8324 | 1973 |
| 1903 | ТК-18/7КВ | ТК-19/7КВ | 98 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 57.9017 | -57.7411 | 1973 |
| 1904 | ТК-19/7КВ | Разветвление | 28 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 8.1376 | -8.1264 | 1973 |
| 1905 | Разветвление | КП-ТИ-43 | 21 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.2049 | -4.2004 | 1973 |
| 1906 | Разветвление | КП-ТИ-41 | 26 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 3.9318 | -3.9268 | 1973 |
| 1907 | ТК-19/7КВ | Разветвление | 27 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 5.7982 | -5.7894 | 1973 |
| 1908 | Разветвление | КП-ТИ-43а | 27 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.9616 | -2.958 | 1973 |
| 1909 | Врезка на МКД Тито-ва,41а,43А | Ввод ЦО МКД Титова,41а | 27 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.8358 | -2.8322 | 1973 |
| 1910 | ТК-19/7КВ | ТК-20/7КВ | 75 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 43.9536 | -43.8379 | 1973 |
| 1911 | ТК-20/7КВ | КП-ТИ-39 | 18 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.9318 | -3.9256 | 1973 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | ТК-20/7КВ | ТК-21/7КВ | 21 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 40.0123 | -39.9219 | 1973 |
| 1913 | ТК-21/7КВ | КП-ТИ-39а | 39 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.8359 | -2.8319 | 1973 |
| 1914 | ТК-21/7КВ | Разветвление | 49 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 37.1738 | -37.0928 | 1973 |
| 1915 | Разветвление | ТК-22/7КВ | 43 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 15.8425 | -15.8055 | 1973 |
| 1916 | ТК-22/7КВ | КП-ЛЕН-129 | 19 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 7.4864 | -7.4782 | 1973 |
| 1917 | ТК-22/7КВ | Разветвление | 46 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 8.1263 | -8.1087 | 1973 |
| 1918 | Разветвление | КП-ЛЕН-127 | 11 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 7.6356 | -7.6278 | 1973 |
| 1919 | Врезка Ленина,127 и Ак.Жук,34 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,34 | 54 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.487 | -0.4847 | 1973 |
| 1920 | Разветвление | Разветвление | 58 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 21.3251 | -21.2935 | 1973 |
| 1921 | Разветвление | КП-ЛЕН-131 | 14 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 17.8895 | -17.8714 | 1973 |
| 1922 | Разветвление | КП-ТИ-37 | 37 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.4309 | -3.427 | 1973 |
| 1923 | ТК-12/11КВ | Врезка Ленина,125, Ак. Жук,37 | 45 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.6842 | -5.6744 | 1973 |
| 1924 | ТК-12/11КВ | КП-ЛЕН-123 | 15 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 2.6275 | -2.6244 | 1973 |
| 1925 | ТК-12/11КВ | Ввод ЦО Радищева,36 | 45 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.2385 | -2.2354 | 1973 |
| 1926 | Врезка Ленина,125, Ак. Жук,37 | Ввод ЦО Ленина,125 | 11 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.7059 | -4.7015 | 1973 |
| 1927 | Врезка Ленина,125, Ак. Жук,37 | Ввод ЦО Академика Жук,37 | 25 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9764 | -0.9749 | 1973 |
| 1928 | ТК-12/11КВ | ТК-10/11КВ | 74 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 10.5533 | -10.531 | 1973 |
| 1929 | ТК-10/11КВ | Разветвление | 27 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.9676 | -2.9617 | 1973 |
| 1930 | Разветвление | КП-АК-41а | 10 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.9908 | -0.9897 | 1973 |
| 1931 | Разветвление | Разветвление | 23 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.9764 | -1.9726 | 1973 |
| 1932 | Разветвление | КП-АК-41 | 10 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.9883 | -0.9871 | 1973 |
| 1933 | Разветвление | КП-АК-39 | 41 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.9876 | -0.9859 | 1973 |
| 1934 | ТК-10/11КВ | ТК-1/11КВ | 60 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 13.5235 | -13.4901 | 1973 |
| 1935 | ТК-11/11КВ | Задвижки вТК-11/11КВ | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.5132 | -9.5015 | 1967 |
| 1936 | ТК-1/11КВ | ТК-2/11КВ | 97 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 75.063 | -74.8426 | 1973 |
| 1937 | ТК-2/11КВ | ТК-3/11КВ | 24 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 38.6258 | -38.4727 | 1973 |
| 1938 | ТК-3/11КВ | Врезка на Механизаторов,8а | 73 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 37.2785 | -37.19 | 1973 |
| 1939 | Разветвление | КП-МЕХ | 9 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 6.9863 | -6.9801 | 1973 |
| 1940 | Врезка на Механизато-ров,8а | ТК-1/12КВ | 102 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 30.2864 | -30.2159 | 1973 |
| 1941 | ТК-1/12КВ | ТК-2/12КВ | 41 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 30.2781 | -30.2243 | 1973 |
| 1942 | ТК-2/12КВ | Разветвление | 21 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 17.1109 | -17.0855 | 1973 |
| 1943 | Врезка на Радищева,50 | Ввод ЦО на Радищева,50 | 15 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8888 | -1.887 | 1973 |
| 1944 | Разветвление | Разветвление | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.2215 | -15.1991 | 1973 |
| 1945 | Разветвление | КП-МЕХ-3 | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8939 | -1.8922 | 1973 |
| 1946 | Разветвление | Разветвление | 44 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.3274 | -13.3072 | 1973 |
| 1947 | Врезка на Механизаторов,5 | Ввод ЦО Механизаторов,5 | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8857 | -1.8841 | 1973 |
| 1948 | Разветвление | ТК-7/12КВ | 30 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.4408 | -11.424 | 1973 |
| 1949 | ТК-7/12КВ | Ввод ЦО Академика Жук,51 | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.9008 | -1.8992 | 1973 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | ТК-7/12КВ | ТК-8/12КВ | 49 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.5394 | -9.5254 | 1973 |
| 1951 | ТК-8/12КВ | КП-АК-53 | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.9092 | -1.9076 | 1973 |
| 1952 | ТК-8/12КВ | Разветвление | 47 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 7.6292 | -7.6188 | 1973 |
| 1953 | Разветвление | КП-АК-55 | 11 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.9083 | -1.9066 | 1973 |
| 1954 | Разветвление | ТК-9/12КВ | 49 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.7205 | -5.7126 | 1973 |
| 1955 | ТК-9/12КВ | КП-АК-57 | 11 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.9079 | -1.9062 | 1973 |
| 1956 | ТК-9/12КВ | Разветвление | 47 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.8121 | -3.8069 | 1973 |
| 1957 | Разветвление | КП-АК-59 | 11 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.9075 | -1.9058 | 1973 |
| 1958 | Разветвление | КП-АК-61 | 60 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.9042 | -1.9015 | 1973 |
| 1959 | ТК-2/12КВ | Разветвление | 16 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 13.1639 | -13.1422 | 1973 |
| 1960 | Разветвление | КП-РАД-52 | 14 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8888 | -1.8871 | 1973 |
| 1961 | Разветвление | Разветвление | 47.2 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.2739 | -11.2564 | 1973 |
| 1962 | Разветвление | КП-РАД-54 | 16 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8965 | -1.8947 | 1973 |
| 1963 | Разветвление | ТК-3/12КВ | 47.2 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.3765 | -9.3626 | 1973 |
| 1964 | ТК-3/12КВ | ТК-4/12КВ | 16 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.3756 | -9.3635 | 1973 |
| 1965 | ТК-4/12КВ | КП-РАД-56 | 16 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8792 | -1.8775 | 1973 |
| 1966 | ТК-4/12КВ | ТК-4/12КВ | 30 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.4962 | -7.4862 | 1973 |
| 1967 | ТК-4/12КВ | Разветвление | 15 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 7.4958 | -7.4866 | 1973 |
| 1968 | Разветвление | КП-РАД-58 | 18 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8611 | -1.8593 | 1973 |
| 1969 | Разветвление | Разветвление | 45 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.6346 | -5.6275 | 1973 |
| 1970 | Разветвление | КП-РАД-60 | 19 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8845 | -1.8827 | 1973 |
| 1971 | Разветвление | ТК-6/12КВ | 38 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.7497 | -3.7452 | 1973 |
| 1972 | ТК-6/12КВ | Ак.Жук.62, ЦО | 13 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8841 | -1.8824 | 1973 |
| 1973 | ТК-6/12КВ | КП-АК-61а | 58 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8653 | -1.8631 | 1973 |
| 1974 | ТК-1/12КВ | Разветвление | 12 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.0788 | -6.0728 | 1973 |
| 1975 | Разветвление | Врезка МУП"Балаково-водоканал" | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 23.6051 | -23.5796 | 1972 |
| 1976 | Ввод ЦО на здание МУП БВ | ЦО МУП Балаково-Водоканал | 3 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.0785 | -6.0731 | 0 |
| 1977 | ТК-2/11КВ | ТК-5/11КВ | 38 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 24.6061 | -24.5779 | 1973 |
| 1978 | ТК-5/11КВ | Разветвление | 27 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.8146 | -7.8085 | 1973 |
| 1979 | Разветвление | КП-МЕХ-12б | 12 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.0088 | -3.0076 | 1973 |
| 1980 | Разветвление | ТК-6/11КВ | 21 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.8053 | -4.8015 | 1973 |
| 1981 | ТК-6/11КВ | Разветвление | 25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.8049 | -4.8018 | 1973 |
| 1982 | Врезка Механизаторов,12б | Ввод ЦО Механизаторов,12б | 13 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.4711 | -2.47 | 1973 |
| 1983 | Разветвление | КП-МЕХ-12 | 20 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.3333 | -2.3323 | 1973 |
| 1984 | ТК-5/11КВ | ТК-7/11КВ | 50 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 16.7899 | -16.771 | 1973 |
| 1985 | ТК-7/11КВ | КП-АК-45а | 22 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.4814 | -2.4802 | 1973 |
| 1986 | ТК-7/11КВ | ТК-8/11КВ | 31 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 14.3064 | -14.293 | 1973 |
| 1987 | ТК-8/11КВ | Задвижка Ду100 в ТК-8/11КВ | 21 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.8983 | -6.8939 | 1973 |
| 1988 | ТК-9/11КВ | Ввод ЦО Академика Жук,45 | 11 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.4725 | -2.4714 | 1973 |
| 1989 | ТК-9/11КВ | КП-АК-43 | 15 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.425 | -4.4233 | 1973 |
| 1990 | ТК-8/11КВ | Задвижка Ду150 вТК-8/11КВ | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.4068 | -7.4004 | 1973 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Врезка на Академика Жук,47 | Ввод ЦО Академика Жук,47 | 10 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.4712 | -2.4702 | 1973 |
| 1992 | Разветвление | Разветвление | 37 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.935 | -4.9308 | 1973 |
| 1993 | Врезка на Академика Жук,49 | Ввод ЦО Академика Жук,49 | 10 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.4623 | -2.4613 | 1973 |
| 1994 | Разветвление | КП-МЕХ-14 | 25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.472 | -2.4702 | 1973 |
| 1995 | ТК-2/11КВ | Разветвление | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.8233 | -11.7999 | 1973 |
| 1996 | Разветвление | КП-МЕХ-4а | 56 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.1801 | -1.1781 | 0 |
| 1997 | Врезка на Механизато-ров,4а | Врезка ЦО на Механизато-ров,6А | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.5491 | -4.541 | 1973 |
| 1998 | Разветвление | КП-МЕХ-6а | 8 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.178 | -1.1769 | 1973 |
| 1999 | Врезка ЦО на Механизато-ров,6А | ТК-4/11КВ | 39 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.3708 | -3.3645 | 1973 |
| 2000 | ТК-4/11КВ | Ввод ЦО Механизаторов,6 | 14 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.1783 | -1.177 | 1973 |
| 2001 | ТК-4/11КВ | Разветвление | 28 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.1917 | -2.1882 | 1973 |
| 2002 | Разветвление | КП-МЕХ-4 | 13 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.2046 | -1.2033 | 0 |
| 2003 | Разветвление | КП-МЕХ-2 | 32 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9866 | -0.9855 | 1973 |
| 2004 | ТК-1-7/1 | ТК-1-7/7 | 140 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 191.5517 | -190.4749 | 1989 |
| 2005 | ТК-1-7/7 | Запорная арматура Ду200 | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 66.9767 | -66.8658 | 1972 |
| 2006 | ТК-1-6/1 | ТК-1-6/2 | 47 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 52.8484 | -52.7633 | 1973 |
| 2007 | ТК-1-6/2 | Запорная арматура Ду150 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 19.7147 | -19.6936 | 1973 |
| 2008 | ТК-1-6/3 | Ввод ЦО МКД Ленина,105 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.2132 | -6.2077 | 1973 |
| 2009 | ТК-1-6/3 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.0852 | -6.079 | 1978 |
| 2010 | ТК-1-6/3 | ТК-1-6/4 | 44 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 20.8277 | -20.7908 | 1978 |
| 2011 | ТК-1-6/4 | Задвижка ДУ100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.4399 | -7.4326 | 1978 |
| 2012 | ТК-1-6/4 | ТК-1-6/5 | 65 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 13.3842 | -13.3618 | 1978 |
| 2013 | ТК-1-6/5 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.0554 | -6.0456 | 1978 |
| 2014 | ТК-1-6/6 | Запорная арматура Ду100 ЦО | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.9703 | -5.9635 | 1978 |
| 2015 | ТК-1-6/7 | Запорная арматура Ду150 ЦО | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.9716 | -5.9622 | 1978 |
| 2016 | ТК-1-6/7 | Запорная арматура Ду 100 ЦО | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.4382 | -12.4243 | 1978 |
| 2017 | ТК-б/н-1 | ТК-1-6/7 | 80 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 18.4163 | -18.3799 | 1978 |
| 2018 | ТК-6/10 | ТК-1-6/21 | 65 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 95.4784 | -94.0992 | 1978 |
| 2019 | ТК-1-6/21 | ТК-1-6/12 | 45 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 95.4668 | -94.1111 | 1978 |
| 2020 | ТК-1-6/12 | ТК-б/н | 147 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 95.4587 | -94.1194 | 1978 |
| 2021 | ТК-б/н | ТК-1-6/13 | 56 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 66.1176 | -64.8883 | 1978 |
| 2022 | ТК-1-6/13 | КП-ЛЕ-103б | 27 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.3573 | -6.2943 | 1978 |
| 2023 | ТК-б/н | Задвижка Ду200 | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 29.3147 | -29.2582 | 1978 |
| 2024 | ЦТП-19 | Насос ПСВ на ЦО | 1.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 29.3126 | -29.2603 | 1978 |
| 2025 | ЦО ЦТП 19 | ТК-б/н-1 | 25 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 23.8086 | -23.763 | 1978 |
| 2026 | ТК-б/н-1 | Ввод ЦО Ленина,97 | 11 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.3903 | -5.3852 | 1978 |
| 2027 | ЦТП 19 ЦО | ЦО Ленина ул.д.99а | 25 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 5.5035 | -5.498 | 1978 |
| 2028 | ТК-1-6/13 | ТК-1-6/14 | 101 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 58.7502 | -58.6043 | 1978 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | ТК-1-6/14 | ТК-1-6/15 | 45 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 5.674 | -5.6513 | 1978 |
| 2030 | ТК-1-6/15 | КП-ЛЕ-105б | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.6659 | -5.6596 | 1978 |
| 2031 | ТК-6/11 | ЦТП-16 | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 50.7888 | -50.6816 | 1969 |
| 2032 | ЦТП-16 | Насос ПСВ на ЦО ЦТП-16 | 1.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 50.7712 | -50.6997 | 1977 |
| 2033 | ЦТП 16 | Вход ЦОФ.Социализма ул. д.19 | 40 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 19.9733 | -19.9481 | 1977 |
| 2034 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул. д.19 | Выход ЦО Ф.Социализма ул. д.19 | 20 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 11.0348 | -11.02 | 1977 |
| 2035 | ТК-1-6/11 | Ввод ЦОФ.Социализма ул.д.23 | 18 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 6.3103 | -6.3038 | 1977 |
| 2036 | ТК-1-6/11 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.21 | 20 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.7228 | -4.7179 | 1977 |
| 2037 | ЦТП-16 | Ввод ЦО Ф. Социализма ул.д.19а | 57 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.8092 | -9.7981 | 1977 |
| 2038 | ЦТП-16 | Вход ЦО Ф. Социализма ул.д.29 | 15 | 0.159 | 0.159 | Подз. канальная | 20.9884 | -20.9537 | 1977 |
| 2039 | Вых ЦО Ф.Социализма ул. д.29 | Ввод ЦО Комсомольская 51 | 30 | 0.089 | 0.089 | Подвальная | 13.2954 | -13.2824 | 1977 |
| 2040 | ТК-6/12 | ЦТП-17 | 227 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 59.1046 | -58.9825 | 1980 |
| 2041 | ЦТП-17 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-17 | 1.5 | 0.207 | 0.207 | Надземная | 59.0863 | -59.0013 | 1980 |
| 2042 | ЦТП 17 | Вход ЦО Ф.Социализма ул.д.31 | 47 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.9624 | -15.9427 | 1980 |
| 2043 | Разветвление ЦО | Выход ЦО Ф. Социализма ул.д.31 | 10 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 8.7058 | -8.6953 | 1980 |
| 2044 | ТК-1-6/17 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.4994 | -7.4918 | 1980 |
| 2045 | ЦТП 17 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.37 | 42 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.9722 | -5.9658 | 1980 |
| 2046 | ЦТП 17 ЦО | Ф. Социализма ул.д.33 | 15 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 37.1514 | -37.0931 | 1980 |
| 2047 | Ввод ЦОФ.Социализма ул.д.33 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.33 | 100 | 0.15 | 0.15 | Подвальная | 29.8961 | -29.846 | 1980 |
| 2048 | Разветвление ЦО | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 7.2526 | -7.2452 | 1980 |
| 2049 | Задвижка Ду 150 ЦО | Разветвление ЦО | 60 | 0.15 | 0.15 | Подвальная | 9.5258 | -9.5113 | 1980 |
| 2050 | ТК-1-7/7 | ТК-1-7/11 | 169 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 76.0512 | -75.2019 | 1972 |
| 2051 | ТК-1-6/15 | Задвижка в ТК-1-7/11 | 82 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 28.7683 | 0.0152 | 1978 |
| 2052 | ТК-1-6/1 | Задвижка | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.1251 | -14.1058 | 1972 |
| 2053 | ТК-1-7/11 | Задвижка Ду 150 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 37.339 | -37.2652 | 1971 |
| 2054 | ТК-1-7/9 | ТК-1-7/12 | 149 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.8411 | -6.8292 | 1971 |
| 2055 | ТК-1-7/11 | Врезка на Комсомольсую,32 | 135 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 38.6819 | -37.9677 | 1972 |
| 2056 | Задвижки Ду80 | ЦО Почта "России" Комсом.,32 | 16 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.785 | -7.7777 | 1972 |
| 2057 | ТК-1-7/14 | Ввод ЦО Ком-тех-им.Грибанова | 107 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 24.7535 | -24.715 | 1972 |
| 2058 | ТК-б/н | Ввод ЦО Общежития БПТТ | 21 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.2867 | -11.276 | 1972 |
| 2059 | ТК-б/н | Ввод ЦО Учебный корпус БПТТ | 67 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.9498 | -6.9371 | 1972 |
| 2060 | ТК -б/н | ТК-1-/18 | 187 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.0232 | 0 | 1972 |
| 2061 | ТК-1-7/15 | Ввод ЦО МКД Ленина,109а | 106 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.133 | -5.4857 | 1972 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2062 | ТК-1-7/12 | ТК-1-7/9 | 149 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 37.3345 | -37.2698 | 1971 |
| 2063 | ТК-1-7/13 | ЦО Ленина ул.д.113а Д/с | 60 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.495 | -4.4888 | 1971 |
| 2064 | КП-ЛЕН-111 | КП-ЛЕН-111а | 78 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.058 | -8.048 | 1985 |
| 2065 | ТК-1-7/10 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.115 | 129 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.4723 | -8.4599 | 1971 |
| 2066 | ТК-1-7/7 | ТК-1-7/17 | 42 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 48.4987 | -48.433 | 0 |
| 2067 | ТК-1-7/17 | Ввод ЦО Ленина,26 | 32 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.1119 | -3.108 | 0 |
| 2068 | ТК-1-7/17 | ГБ Ленина ул.д.117 | 131 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 45.3834 | -45.3285 | 1973 |
| 2069 | Выход ЦО Ленина ул.д.117 | ТК-1-7/8 | 14 | 0.159 | 0.159 | Подз. канальная | 33.421 | -33.3845 | 1973 |
| 2070 | ТК-1-7/8 | Ввод ЦО Ленина ул.д.117а | 36 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.8879 | -14.8736 | 1973 |
| 2071 | ТК-1-7/8 | Врезка ЦО на Ленина ул.д.113 | 23.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 18.5324 | -18.5116 | 1973 |
| 2072 | ТК-1-6/14 | Задвижка Ду250 | 1 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 53.0581 | -52.9717 | 1980 |
| 2073 | ЦТП-23 | Разветвление ЦТП 23 | 7 | 0.259 | 0.259 | Надземная | 53.0535 | -52.9764 | 1980 |
| 2074 | ЦО ЦТП 23 | Вход ЦО Комсомольская ул.д.41 | 30 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.8594 | -11.8426 | 1980 |
| 2075 | Разветвление ЦТП 23 | Вход ЦО Комсомольская ул.д.37 | 38.9 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 33.804 | -33.7536 | 1980 |
| 2076 | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.37 | Выход ЦО Комсомольская ул.д.37 | 31 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 28.5202 | -28.4795 | 1980 |
| 2077 | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.43, | Выход ЦО Комсомольская ул.д.43 | 55 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 12.525 | -12.5053 | 1980 |
| 2078 | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.45 | Выход ЦО Комсомольская ул.д.45 | 50 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 5.2608 | -5.2527 | 1980 |
| 2079 | ЦО Комсомольская ул.д.43,49а | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.49а | 40 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.657 | -8.6479 | 0 |
| 2080 | ЦТП 23 | ЦО Комсомольская ул.д.39 | 46 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.3892 | -7.381 | 1980 |
| 2081 | ТК-6/12 | Задвижка Ду200 ТК-6/12 | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 77.6379 | -77.5215 | 1988 |
| 2082 | ЦТП-12 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-12 | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 77.6273 | -77.5324 | 1988 |
| 2083 | ЦТП-12 | Ввод ЦО в МКД Ф.Соц-а ул. д.16 | 22 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.1627 | -13.15 | 1988 |
| 2084 | ЦТП-12 | ТК-1-4/8 | 4 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 64.4641 | -64.383 | 1988 |
| 2085 | ТК-1-4/8 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 34.0195 | -33.976 | 1988 |
| 2086 | ТК-1-4/9 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.2051 | -11.1913 | 1988 |
| 2087 | ТК-1-4/9 | Задвижка Ду100 ТК-1-4/9 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 22.8133 | -22.7858 | 1988 |
| 2088 | транзит ЦО МКД Ф.Соц-ма д.12 | транзит ЦО МКД Ф.Соц-ма д.12 | 133 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.8807 | -6.8687 | 1988 |
| 2089 | Выход ЦО МКД Ф.Соц-ма ул.д.12 | Ввод ЦО МКД Вольская ул.д.75 | 40 | 0.07 | 0.07 | Подз. канальная | 6.8782 | -6.8712 | 1988 |
| 2090 | ТК-1-4/8 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 30.4444 | -30.4072 | 2015 |
| 2091 | ТК-1-4/7 | Задвижка Ду100 ТК-1-4/7 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.1472 | -13.134 | 1988 |
| 2092 | ТК-1-4/7 | Задвижка Ду100 ТК-1-4/7 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.959 | -10.9472 | 1988 |
| 2093 | ТК-1-4/7 | Задвижка Ду100 ТК-1-4/7 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.3367 | -6.3274 | 1988 |
| 2094 | П-Гагарина | Задвижки 9а-10б Ду200 в П-Гага | 2.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 13.6531 | -13.3737 | 1996 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2095 | ТК-7/30 | Врезка на дома | 33 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 4.3543 | -4.348 | 1965 |
| 2096 | Разветвление | КП-ГГ-69 | 17 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 1.0195 | -1.0184 | 0 |
| 2097 | Разветвление | КП-СА-119 | 32 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 3.3346 | -3.3299 | 1965 |
| 2098 | Врезка на дома | Ввод ЦО Садовая,74 | 34 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 1.0196 | -1.0182 | 1965 |
| 2099 | ТК-7/29 | ЦТП-18 | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 39.4901 | -39.4268 | 1982 |
| 2100 | ЦТП-18 | ТК-1-6/19 | 14 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 24.5058 | -24.4769 | 1982 |
| 2101 | ТК-1-6/19 | Ввод ЦО Гагарина 73 | 0.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.9444 | -5.9387 | 1982 |
| 2102 | ТК-1-6/19 | Ввод ЦО Гагарина 71 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.5111 | -6.5044 | 1982 |
| 2103 | ТК-1-6/19 | ТК-1-6/18 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.0492 | -12.0348 | 1982 |
| 2104 | ТК-1-6/18 | ТК-1-6/17 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.3462 | -7.3377 | 1982 |
| 2105 | ТК-1-6/17 | КП-СА-74а | 0.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0208 | -1.0199 | 1982 |
| 2106 | ТК-1-6/18 | Ввод ЦО на Гагарина 75 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.7027 | -4.6976 | 1982 |
| 2107 | ТК-1-6/17 | Ввод Садовая 75 | 58 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 6.3249 | -6.3183 | 1982 |
| 2108 | Разветвление ЦО ЦТП18 | Ввод ГВС на Гагарина 77 | 47 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 14.9775 | -14.9569 | 1982 |
| 2109 | Транзит ЦО Гагарина 77 | Транзит ЦО Гагарина 77 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 6.8983 | -6.8876 | 1982 |
| 2110 | Выход ЦО на Гагарина 77 | Ввод ЦО на Гагарина 79 | 17 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.8962 | -6.8897 | 1982 |
| 2111 | ТК-7/27 | Ввод ЦО Комсомольская,47/1 | 160 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.5601 | -9.5475 | 1992 |
| 2112 | ТК-6/9 | ЦТП-15 | 195 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 48.8329 | -48.7391 | 1982 |
| 2113 | ЦТП-15 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-15 | 1.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 48.8172 | -48.7552 | 1982 |
| 2114 | Разветвление ЦТП 15 | ТК-1-6/9 | 27 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 17.2842 | -17.2612 | 1982 |
| 2115 | ЦТП 15 | Ввод ЦО Рег. Палата | 44 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 8.0764 | -8.0674 | 1982 |
| 2116 | ТК-1-6/9 | Задвижка Ду 80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.4139 | -8.4053 | 1982 |
| 2117 | ТК-1-6/9 | Задвижка Ду 100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.8694 | -8.8567 | 1982 |
| 2118 | ТК-1-6/8 | КП-ЛЕ-93 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.5248 | -4.5189 | 1982 |
| 2119 | Разветвление | Ленина ул. д.93а | 17 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 23.4564 | -23.4268 | 1982 |
| 2120 | ЦО Ленина ул. д.93а транзит | ЦО Ленина ул. д.93а | 125 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 15.7148 | -15.6933 | 1982 |
| 2121 | ЦО Ленина ул. д.93а | ТК-1-6/10 | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.7124 | -15.6957 | 1982 |
| 2122 | ТК-1-6/10 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.9284 | -7.9199 | 1982 |
| 2123 | ТК-1-6/10 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул. д.17 | 19 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.9284 | -7.9199 | 1982 |
| 2124 | ТК-8/19 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 22.3407 | -22.3189 | 1966 |
| 2125 | ГБ Ф.Социализма ул.д.13 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.13 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 22.3406 | -22.319 | 1966 |
| 2126 | ТК-8/19 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.9953 | -12.9788 | 1966 |
| 2127 | ТК-8/19 | Задвижка Ду125 ТК-8/19 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 31.5531 | -31.5015 | 1970 |
| 2128 | ТК-1-4/21 | Зажвижка Ду125 ТК-1-4/21 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 16.1859 | -16.1668 | 1970 |
| 2129 | Вход ЦО Ф.Социализма ул.д.13а | Выход ЦО Ф.Социализма ул.д.13а | 125 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 6.5644 | -6.5561 | 1970 |
| 2130 | ТК-1-4/21 | ТК-Б/Н | 195 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 15.3663 | -15.3355 | 1970 |
| 2131 | ТК-Б/Н | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.3581 | -15.344 | 1970 |
| 2132 | ТК-8/18 | ТК-8/29 | 88.3 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 99.6013 | -95.9597 | 1965 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2133 | ТК-8/29 | ТК-8/30 | 75.9 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 89.1728 | -85.5882 | 1965 |
| 2134 | ТК-8/30 | ТК-8/31 | 68.6 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 69.4395 | -66.5023 | 1965 |
| 2135 | ТК-8/31 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 23.5632 | -21.4356 | 1965 |
| 2136 | ЦО ГБ Ф.Социализма ул.д.11 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.4758 | -5.4696 | 0 |
| 2137 | ТК-8/29 | задвижка ДУ100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.4126 | -10.3878 | 1972 |
| 2138 | Ввод ЦО МКД Ф.Социализма,9а | Задвижки Ду100 на выходе МКД | 123 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.0362 | -4.0186 | 1972 |
| 2139 | ТК-8/30 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.2218 | -10.2124 | 1968 |
| 2140 | ТК-8/30 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.4979 | -8.8874 | 1970 |
| 2141 | ТК-8/31 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.808 | -7.8007 | 1968 |
| 2142 | ТК-8/32 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.0605 | -13.7207 | 1973 |
| 2143 | ТК-8/32 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.5011 | -7.7165 | 1972 |
| 2144 | Ввод ЦО Ф. Социализма ул.д.6 | Выход ЦО Ф. Социализма ул.д.6 | 79 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.9624 | -8.1694 | 0 |
| 2145 | ТК-8/31 | Задвижка Ду250 | 1 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 38.056 | -37.2785 | 1973 |
| 2146 | ТК-1-1/11 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.1066 | -7.4059 | 1973 |
| 2147 | ТК-1-1/11 | Задвизка Ду150 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 29.9366 | -29.8858 | 1974 |
| 2148 | Вход ЦО Ф.Соцмализма ул.д.3а | Выход ЦО Ф.Социализма ул.д.3а | 70 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 23.8041 | -23.7637 | 1974 |
| 2149 | ТК-Б/Н | Вход ЦО Ф.Социализма ул.д.1 | 31 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 11.5028 | -11.487 | 1974 |
| 2150 | 2КП-ФС-1а | КП-ФС-1а | 55 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 12.2975 | -12.2806 | 0 |
| 2151 | КП-ФС-1а | КП-ДС-№41 | 45 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.7833 | -3.7775 | 1974 |
| 2152 | ТК-8/24 | ЦТП - 21 | 106 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 48.7805 | -48.6953 | 1976 |
| 2153 | ТК-1-1/4 | Ввод ЦО МКД Чапаева 117 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 24.8854 | -24.8522 | 1976 |
| 2154 | ТК-1-1/4 | Ввод ЦО МКД Чапаева 115 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 23.8857 | -23.8527 | 1976 |
| 2155 | Ввод ЦО МКД Чапаева 117 | Выход ЦО МКД Чапаева 117 | 50 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.4268 | -7.4171 | 1976 |
| 2156 | Ввод ЦО МКД Чапаева 115 | Выход ЦО МКД Чапаева 115 | 14 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 18.4564 | -18.4307 | 1976 |
| 2157 | ТК-8/25 | ГБ Чапаева 116а | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 44.0939 | -44.024 | 1968 |
| 2158 | Выход тр. ЦО Чапаев,116а | ТК-1-1/1 | 45 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 31.3729 | -31.3246 | 0 |
| 2159 | ТК-1-1/1 | Ввод ЦО МКД Чапаева 116г | 21 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 7.5545 | -7.5469 | 1968 |
| 2160 | ТК-1-1/1 | ТК-1-1/2 | 29 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 23.8165 | -23.7796 | 1968 |
| 2161 | ТК-1-1/2 | Ввод ЦО МКД Чапаева 116в | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 7.3291 | -7.3209 | 1968 |
| 2162 | ТК-1-1/2 | Ввод ЦО МКД Чапаева 116б | 48 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 16.4865 | -16.4596 | 1968 |
| 2163 | ТК-1-1/7 | Задвижка Ду100 ЦО | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.4812 | -8.472 | 1975 |
| 2164 | ТК-1-1/7 | Задвижка Ду50 ЦО | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.6441 | -4.6382 | 1975 |
| 2165 | ТК-1-1/6 | ТК-1-1/5 | 24 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 29.4529 | -29.4186 | 1975 |
| 2166 | ТК-1-1/5 | ЦО Чапаева ул.д.133 | 35 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 7.329 | -7.3213 | 1975 |
| 2167 | ТК-1-1/5 | Ввод ЦО Чапаева ул.д.131 | 12 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 22.1229 | -22.0983 | 1975 |
| 2168 | ТранзЦО Чапаева ул.д.131 | Транз ЦО Чапаева ул.д.131 | 11.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 14.7315 | -14.7147 | 1975 |
| 2169 | транз ЦО Чапаева ул.д.129 | транз ЦО Чапаева ул.д.129 | 11.5 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 7.3239 | -7.3157 | 1975 |
| 2170 | Разветвление | КП-КОМ-31 | 33 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 13.5553 | -13.5424 | 1974 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2171 | ТК-8/15 | Разветвление | 26.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 22.6336 | -22.6055 | 1974 |
| 2172 | Врезка на Отель"Линёво" | ТК-смотровая | 5 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 2.933 | -2.9294 | 0 |
| 2173 | ТК-8/27 | Вход ЦО в МКД Чапаева,109 | 52 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.8793 | -6.8715 | 1968 |
| 2174 | Отвлетвление | ТК-8/27 | 2 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 9.1742 | -9.1546 | 0 |
| 2175 | ТК-1-2/7 | Ввод ЦО Чапаева 107 Гипро-хим | 0.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.2361 | -7.2282 | 1980 |
| 2176 | ТК-1-2/7 | ЦТП-13 | 18 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 10.8966 | -10.8789 | 1980 |
| 2177 | ТК-1-2/8 | ТК-1-2/9 | 55 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.7845 | -9.7713 | 1980 |
| 2178 | ТК-1-2/9 | КП-ЧП-103 | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.3253 | -2.3231 | 1980 |
| 2179 | ТК-1-2/9 | КП-ЧП-107а | 40.4 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.4581 | -7.4493 | 1980 |
| 2180 | ТК-6/3 | Ш.П. | 40 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 128.4909 | -128.1424 | 1980 |
| 2181 | ЦТП-7 | Насо на подаче ЦО в ЦТП-7 | 2 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 128.4314 | -128.2032 | 1979 |
| 2182 | ЦТП-7 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д. 29 | 55 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 90.8482 | -90.7204 | 1979 |
| 2183 | Ввод ЦО МКД 2Свердлова ул.д.29 | Ввод ЦО МКД 3Свердлова ул.д.29 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 19.8799 | -19.8536 | 1979 |
| 2184 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д. 29 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д. 27 | 34.6 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.7566 | -8.7457 | 1979 |
| 2185 | Ввод ЦО МКД 2Свердлова ул.д.29 | Ввод ЦО МКД 1Свердлова ул.д.29 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 61.1399 | -61.0522 | 1979 |
| 2186 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д.31 | Вых ЦО Трназ МКД Свердлова 31 | 200 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 26.6765 | -26.6205 | 1979 |
| 2187 | Вых ЦО Трназ МКД Сверд-лова 31 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 26.6681 | -26.6291 | 1979 |
| 2188 | Ввод ЦО МКД 20 летВЛКСМ,58 | Вых ЦО Трназ МКД 20летВЛКСМ,58 | 75 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 16.9028 | -16.8767 | 1979 |
| 2189 | Ввод ЦО МКД 20 летВЛКСМ,56 | ВыхЦО ТранзМКД 20 летВЛКСМ,56 | 65 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.2639 | -7.255 | 1979 |
| 2190 | Ввод ЦО МКД Октяб-я ул.д.50 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.1918 | -1.146 | 1979 |
| 2191 | ВыхЦОТранзМКД Сверд-а ул.д.19 | Вход ЦО МКД Сверд-а ул.д.21 | 30 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 23.3846 | -23.3107 | 1979 |
| 2192 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д.19 | ВыхЦОТранзМКД Сверд-а ул.д.19 | 42 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 23.3864 | -23.3089 | 1979 |
| 2193 | ЦТП-7 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д.19 | 102 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 33.4997 | -33.4043 | 1979 |
| 2194 | ЦТП-7 | ВводЦО Д/сад11 Сверд-а ул.д.25 | 55 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.0834 | -4.0787 | 1979 |
| 2195 | ТК-1-3/3 | ЦО 20 лет ВЛКСМ 52 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.8585 | -9.8489 | 1985 |
| 2196 | ТК-1-3/2 | ТК-1-3/3 | 150 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 15.693 | -15.6627 | 1985 |
| 2197 | ТК-6/23 | ТК смотровая | 6 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 71.9734 | -71.8217 | 1985 |
| 2198 | ЦТП-6 ЦО | ТК1-3/11 | 6 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.697 | -9.688 | 1985 |
| 2199 | ЦТП 6 | ЦО МАДОУ Детсад №54 | 53 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.9839 | -3.9794 | 1985 |
| 2200 | ЦТП-6 ЦО | ТК-1-3/9 | 202 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 16.2258 | -16.1661 | 1985 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | ЦТП-6 ЦО | ТК-1-3/1 | 42 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 42.0545 | -42.0008 | 1985 |
| 2202 | ТК-1-3/1 | Ввод ЦО МКД Свердлова 15 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.8651 | -8.8564 | 1985 |
| 2203 | ТК-1-3/1 | Ввод ЦО МКД Свердлова 13 | 61 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 31.3441 | -31.3044 | 1985 |
| 2204 | Ввод ЦО МКД Свердлова 9 | Выход ЦО МКД Свердлова 9 | 74 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 9.2347 | -9.223 | 1985 |
| 2205 | ТК-6/22 | КП-СВ-2 | 67 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.321 | -3.3159 | 0 |
| 2206 | Ввод ЦО Чапаева,16А | ЦО ИП Граф О.В. | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9992 | -0.9983 | 0 |
| 2207 | Задвижка Ду300 в ТК-1/65 | ТК-1-5/1 | 40 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 242.9313 | -242.2554 | 1977 |
| 2208 | ТК-1-5/1 | ЦТП-14 | 70 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 60.152 | -60.0459 | 1977 |
| 2209 | ЦТП-14 | Насос ПСВ ЦО ЦТП-14 | 1.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 60.1407 | -60.0575 | 0 |
| 2210 | ЦТП-14 | ТК-1-5/4 | 35 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 50.2493 | -50.181 | 1977 |
| 2211 | ТК-1-5/4 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.0018 | -9.9914 | 1977 |
| 2212 | ТК-1-5/4 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 40.2447 | -40.1925 | 1977 |
| 2213 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-а ул.д.2а | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-а ул.д.4а | 135 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 26.7688 | -26.7321 | 1977 |
| 2214 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-а ул.д.4а | Ввод ЦО МКД Сверд-а ул.д.54 | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.2927 | -13.2798 | 1977 |
| 2215 | ЦТП-14 | Ввод ЦО МКД Ф. Соц-а ул.д. 4 | 16 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.8912 | -9.8767 | 1977 |
| 2216 | Ввод ЦО МКД Ф. Соц-а ул.д. 4 | ВыодТранз.ЦОМКД Ф.Соц-а ул.д.4 | 58 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.2446 | -4.2358 | 1977 |
| 2217 | ТК-1-5/1 | Задвижка Ду300 | 1 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 165.1694 | -164.6356 | 1977 |
| 2218 | ТК-1-5/2 | ЦТП-10 | 23 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 28.1997 | -28.1615 | 1977 |
| 2219 | ЦТП-10 | Разветвление | 6 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 28.1979 | -28.1634 | 0 |
| 2220 | ЦТП-10 | Ввод ЦО МКД Свердлова-ул.д.43 | 29 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 15.7642 | -15.7433 | 1977 |
| 2221 | Ввод ЦО МКД Свердлова-ул.д.43 | ВыхЦО ТранзМКД Свердло-ва,43 | 14 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 10.4878 | -10.4737 | 1977 |
| 2222 | Ввод ЦО МКД Свердлова-ул.д.45 | ВыхЦО ТранзМКД Свердло-ва,45 | 14 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.1957 | -5.1887 | 1977 |
| 2223 | ЦТП-10 | ТК-1-5/3 | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.4332 | -12.4205 | 1977 |
| 2224 | ТК-1-5/2 | Задвижка Ду300 | 1 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 136.937 | -136.5076 | 1977 |
| 2225 | ТК-1-2/1 | ТК-1-2/2 | 174 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 133.033 | -132.7938 | 1988 |
| 2226 | ТК-1-2/2 | ЦТП-9 | 84 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 133.011 | -132.8163 | 1988 |
| 2227 | ЦТП-9 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-9 | 2 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 133.0043 | -132.8232 | 1988 |
| 2228 | ЦТП-9 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д. 58 | 75 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 11.9518 | -11.939 | 1988 |
| 2229 | ЦТП-9 | ТК-1-2/3 | 8 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 121.0521 | -120.8846 | 1988 |
| 2230 | ТК-1-2/3 | ТК-1-2/2 | 84 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 42.7342 | -42.676 | 1979 |
| 2231 | ТК-1-2/3 | ТК-1-2/4 | 45 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 78.3176 | -78.2089 | 1988 |
| 2232 | ТК-1-2/4 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 56.6781 | -56.5962 | 1988 |
| 2233 | ТК-1-2/5 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 16.4759 | -16.4599 | 1988 |
| 2234 | ТК-1-2/5 | ТК-1-2/6 | 103 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 40.1981 | -40.1406 | 1988 |
| 2235 | ТК-1-2/6 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 17.4668 | -17.4505 | 1988 |
| 2236 | ТК-1-2/6 | ЦО Бр.Захаровых 16 Задвижка Ду | 48 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 22.7269 | -22.6945 | 1988 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2237 | Ввод ЦО МКД Б.Захаровых,16 | ВыходТранз ЦО МКД Б.Зах-х,16 | 48 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.6537 | -3.6427 | 1988 |
| 2238 | ТК-1-2/4 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 8.8799 | -8.8713 | 1988 |
| 2239 | ТК-1-2/4 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 12.7577 | -12.7433 | 1988 |
| 2240 | ТК-1-2/3 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 36.1981 | -36.1542 | 1988 |
| 2241 | Ввод ЦО МКД 4Свердлова ул.д.56 | Ввод ЦО МКД 5Свердлова,56 | 7 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 23.0899 | -23.0618 | 1988 |
| 2242 | ВыхЦО ТранзМКД 20 лет ВЛКСМ,53 | Ввод ЦО МКД 20 лет ВЛКСМ, 51 | 22 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.5497 | -5.5441 | 1988 |
| 2243 | ТК-1-2/1 | Ввод ЦО ИП Шокуров | 68 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.8123 | -3.8077 | 1988 |
| 2244 | ТК-1-5/1 | КП-Д-6а | 42 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.6027 | -17.5813 | 1977 |
| 2245 | КП-Д-6а | Ввод ЦО ИП Шокуров | 63 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.1196 | -1.1161 | 0 |
| 2246 | Ввод ЦО ИП Шокуров | Ввод ЦО ИП Кугрышев Д.А. | 22 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9163 | -0.9146 | 0 |
| 2247 | Задвижка Ду 100 | ЦО МКД Свободы пл.5 | 6 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.0949 | -4.091 | 0 |
| 2248 | ТК-Пл.Св.-5а | Врезка ЦО МКД Свободы пл.,5 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 9.2136 | -9.1974 | 1973 |
| 2249 | Врезка ЦО МКД Свободы пл.,5 | Вывод ЦО МКД Свободы пл.,5 | 30 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.6453 | -3.6371 | 1973 |
| 2250 | Задвижка Ду 70 | Ввод ЦО Ленина,68 | 26 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.5408 | -5.5354 | 1967 |
| 2251 | ТК-8/34 | Ввод ЦО Ленина,70 | 32 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.4817 | -4.4768 | 1967 |
| 2252 | ТК-8/34 | ТК-1-6/5 | 50 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.3672 | -5.3599 | 1971 |
| 2253 | ЦТП-11 | Ввод ЦО МКД Ленина ул. д.60 | 2 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 42.7837 | -42.7391 | 1985 |
| 2254 | ТК-6/9 | ТК-1 | 48 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 12.2837 | -12.2383 | 1979 |
| 2255 | ТК-1/1 | ТК-2-СВ | 133 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 12.2798 | -12.2422 | 1979 |
| 2256 | ТК-2-СВ | ТК-3-1 | 34 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 2.6421 | -2.637 | 1979 |
| 2257 | ТК-2 | ТК-4 | 78 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 9.6321 | -9.611 | 1979 |
| 2258 | ТК-4-1 | ТК-5-1 | 6 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.3092 | -7.2974 | 1979 |
| 2259 | Шахта подъёма | ТК-3/12КВ | 295 | 0.207 | 0.207 | Надземная | 35.2105 | -35.1147 | 2007 |
| 2260 | ТК-б/н-ВП | Узел ввода отопления | 43 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.9466 | -5.9402 | 0 |
| 2261 | ТК-б/н-ВП | ЦО ЧОП Боевое содружество" | 18 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.3405 | -2.3381 | 0 |
| 2262 | ТК-6/15 | Задвижка Ду250 | 357 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 118.0269 | -117.6766 | 2015 |
| 2263 | ЦТП-5 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-5 | 1.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 117.9368 | -117.7688 | 1993 |
| 2264 | ЦТП-5 | ТК-1-4/14 | 14 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 81.1339 | -81.0059 | 1993 |
| 2265 | ТК-1-4/14 | ТК-1-4/13 | 60 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 53.0407 | -52.9448 | 1993 |
| 2266 | ТК-1-4/13 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 34.8802 | -34.8135 | 1993 |
| 2267 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.146 | ВыходТранзЦОМКДБЗа-х ул.д.146 | 66 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 23.6987 | -23.6481 | 1993 |
| 2268 | ВыходТранзЦОМКДБЗа-х ул.д.148 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.150 | 21 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 15.8718 | -15.8405 | 1993 |
| 2269 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.150 | ВыходТранзЦОМКДБЗах-х ул.д.150 | 194 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 8.0516 | -8.028 | 1993 |
| 2270 | Выход ЦО МКД Бр.Зах-х ул.д.150 | Вход ЦО МКД Гагарина ул.д.38 | 62.2 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.0458 | -8.0338 | 1993 |
| 2271 | ТК-1-4/13 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 18.1557 | -18.1361 | 1993 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2272 | Ввод ЦО МКД Гагарина ул.д.40а | Выход ЦО МКД Гагарина ул.д.40а | 25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.7077 | -7.698 | 1993 |
| 2273 | Выход ЦО МКД Гагарина ул.д.40а | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.2121 | -6.2054 | 1993 |
| 2274 | Выход ЦО МКД Гагарина ул.д.40а | ЦО Магазин Гагарина ул.д.42а | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6978 | -0.6969 | 1993 |
| 2275 | ТК-1-4/11 | КП-БЗ-144 | 4.5 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.0784 | -0.0784 | 1993 |
| 2276 | ТК-1-4/11 | Ввод ЦО МКД Б.Зах-х ул.д.142 | 54 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 28.092 | -28.0623 | 1993 |
| 2277 | Ввод ЦО МКД Б.Зах-х ул.д.142 | ВыходЦОТранз.МКДБЗах-х ул.д142 | 75 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.2976 | -13.2824 | 1993 |
| 2278 | ЦТП-5 | ТК-1-4/12 | 60 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 36.7241 | -36.6849 | 1993 |
| 2279 | ТК-1-4/12 | Ввод ЦО в МКД Бр.З-х ул.д.152 | 21 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 36.7216 | -36.6867 | 1993 |
| 2280 | Ввод ЦО в МКД Бр.З-х ул.д.152 | Выход Транз ЦО Бр.З-х ул.д.152 | 57 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 14.2327 | -14.2183 | 1993 |
| 2281 | НО-5 | Задвижка 1,2 | 5 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 58.7688 | -58.576 | 1989 |
| 2282 | ТК-6/24 | Задвижки ПСВ/ОСВ в ТК-6/24 | 1 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 76.3594 | -76.2344 | 1983 |
| 2283 | ЦТП-8 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-8 | 1.5 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 76.3509 | -76.2431 | 1983 |
| 2284 | Выход ЦО ЦТП-8 | ТК-1-3/4 | 46 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.1223 | -15.1062 | 1983 |
| 2285 | ТК-1-3/4 | Задвижка Ду 70 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 8.7875 | -8.7794 | 1983 |
| 2286 | ТК-1-3/4 | Задвижка Ду 70 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 6.3339 | -6.3277 | 1983 |
| 2287 | Выход ЦО ЦТП-8 | Ввод ЦО Свердлова 5а | 77 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.2432 | -5.2369 | 1983 |
| 2288 | Выход ЦО ЦТП-8 | ТК-1-3/5 | 95 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 55.9849 | -55.9005 | 1983 |
| 2289 | ТК-1-3/5 | КП-60-32 | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.6739 | -16.6514 | 1983 |
| 2290 | КП-60-32 | КП-60-31 | 178 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.9031 | -7.8892 | 1983 |
| 2291 | ТК-1-3/5 | Задвижки в ТК-1-3/5 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 39.307 | -39.2531 | 1983 |
| 2292 | ТК-1-3/6 | Задвижки вТК-1-3/6 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.8493 | -5.8418 | 1983 |
| 2293 | ТК-1-3/6 | Задвижка Ду 100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.2978 | -16.28 | 1983 |
| 2294 | КП-60-29 | КП-60-30 | 50 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.5271 | -7.5185 | 1983 |
| 2295 | ТК-1-3/6 | КП-60-28 | 91 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 17.1546 | -17.1367 | 1983 |
| 2296 | ТК-6/26 | ЦТП-4 | 30.2 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 83.6796 | -83.559 | 1985 |
| 2297 | ЦТП-4 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-4 | 2.5 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 83.6758 | -83.563 | 1985 |
| 2298 | ТК-6/28 | ТК-Горсеть-2 | 410 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 23.7479 | -23.6456 | 1973 |
| 2299 | ТК-Горсеть-2 | ИТП 20 лет ВЛКСМ,38 | 92 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 16.8842 | -16.8492 | 1973 |
| 2300 | ТК-Горсеть-2 | ТК-Горсеть-1 | 161 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 6.8464 | -6.8142 | 1973 |
| 2301 | ТК-Горсеть-1 | КП-СОВ-66 | 136 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 6.8395 | -6.8212 | 1973 |
| 2302 | ТК-6/29 | 2КП-ПР-4 | 8 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 43.2209 | -43.164 | 1993 |
| 2303 | транзит ВКС МКД Проле-тарская 4 | транзит ВКС МКД Пролетар-ская 4 | 77 | 0.15 | 0.15 | Подвальная | 43.2202 | -43.1647 | 1993 |
| 2304 | 1КП-ПР-4 | КП-ПР-2 | 28 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.3624 | -1.3613 | 1993 |
| 2305 | ГРБ-2 | КП-ПР-3 | 57 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.2881 | -11.2738 | 1993 |
| 2306 | ТК-6/31 | Вход в здание гаража с ТП | 10 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 12.483 | -12.4646 | 1974 |
| 2307 | ТК-6/31 | ТК-1-9/17 | 2 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 13.3273 | -13.2628 | 1974 |
| 2308 | Разветвление | КП-ЧП-13 | 18 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.5201 | -2.5167 | 1974 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2309 | Врезка на Советскую, д.13 | ТК-1-9/19 | 148 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 10.7999 | -10.7536 | 1974 |
| 2310 | ТК-1-9/17 | КП-ЧАП-14 | 44 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.0992 | -2.0962 | 1974 |
| 2311 | ТК-1-9/19 | ТК-1-9/20 | 46 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 8.6944 | -8.6639 | 1974 |
| 2312 | ТК-1-9/20 | ТК-1-9/21 | 48 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 2.9605 | -2.9541 | 1974 |
| 2313 | ТК-1-9/20 | ТК-1-9/22 | 43 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 5.7325 | -5.7111 | 1974 |
| 2314 | ТК-1-9/19 | КП-СОВ-37 | 14 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.13 | -1.1287 | 1974 |
| 2315 | ТК-1-9/22 | ТК-1-9/23 | 210 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.6012 | -4.5837 | 1974 |
| 2316 | ТК-1-9/23 | ТК-1-9/26 | 51 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.8541 | -1.85 | 1974 |
| 2317 | ТК-1-9/25 | ТК-1-9/24 | 30 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.7431 | -2.7378 | 1974 |
| 2318 | ТК-6/32 | КП-МОС-12 | 41 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4048 | -0.4032 | 1974 |
| 2319 | Разветвление | ТК-1-9/10 | 25 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.7225 | -2.719 | 0 |
| 2320 | ТК-1-9/10 | КП-ТОП-4 | 9 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7986 | -0.7976 | 0 |
| 2321 | ТК-1-9/10 | КП-КОМ-7 | 15 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.6021 | -1.6003 | 0 |
| 2322 | ТК-1-9/10 | КП-ТОП-4а | 21 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3218 | -0.3212 | 0 |
| 2323 | ТК-6/38 | Ввод ЦО ПЧ-15+МКД ПАО РусГидро | 25 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.4116 | -3.4079 | 0 |
| 2324 | ТК-б/н | НО-7 | 148.1 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 26.7385 | -26.5748 | 1982 |
| 2325 | ТК-6/34 | ТК-б/н-3а | 80.07 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 9.5955 | -9.5571 | 1975 |
| 2326 | ТК-б/н-3а | МОУ Детдом №4 | 248 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 6.8487 | -6.822 | 1975 |
| 2327 | ТК-6/42 | Задвижки 1, 2 в ТК-6/42 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6906 | -0.6889 | 1974 |
| 2328 | ТК-6/41 | ТК-1б/н | 88 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.5379 | -2.5229 | 1977 |
| 2329 | ТК-1б/н | Ввод ЦО Церковь | 95 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4461 | -0.4419 | 1977 |
| 2330 | ТК-1б/н | ТК-2б/н | 36.7 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.0902 | -2.0827 | 1977 |
| 2331 | ТК-6/45 | Ввод ЦО МАЯ-1а | 260 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 12.7925 | -12.766 | 1977 |
| 2332 | ТК-2б/н | ТК-3б/н | 39.3 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 1.6428 | -1.6373 | 1977 |
| 2333 | ТК-3б/н | КП-НАБ-2а | 1.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.6411 | -1.639 | 1977 |
| 2334 | ТК-6/41 | ТК-б/н на здание Военкомата | 102 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.7608 | -1.7549 | 1974 |
| 2335 | ТК-6/20 | подкач. н/с | 29 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 96.7914 | -96.4282 | 1974 |
| 2336 | подкач. н/с | ТК-1-10/9 | 50 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 96.7878 | -96.4319 | 1974 |
| 2337 | ТК-1-10/9 | ТК-1-10/16 | 47 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.6263 | -2.6217 | 1974 |
| 2338 | ТК-1-10/16 | КП-КОМ-106 | 26 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.5446 | -1.543 | 1974 |
| 2339 | ТК-1-10/16 | КП-КОМ-108а | 60 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.081 | -1.0793 | 1974 |
| 2340 | ТК-1-10/19 | ЦО МКД Коммун.,110а | 45 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5548 | -0.5531 | 1974 |
| 2341 | ТК-1-10/9 | ТК-1-10/15 | 33 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 86.8039 | -86.5406 | 1974 |
| 2342 | ТК-1-10/15 | КП-КОМ-119 | 11 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9159 | -0.915 | 1974 |
| 2343 | ТК-1-10/15 | ТК-1-10/17 | 80 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 85.8838 | -85.6299 | 1974 |
| 2344 | ТК-1-10/17 | КП-КОМ-121 | 14 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.0553 | -3.0524 | 1974 |
| 2345 | ТК-1-10/17 | ТК-1-10/18 | 50 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 82.8184 | -82.5879 | 1974 |
| 2346 | ТК-1-10/18 | ТК-1-10/19 | 25 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.4223 | -5.4167 | 1974 |
| 2347 | ТК-1-10/18 | ТК-1-10/19 | 37 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 77.3898 | -77.1777 | 1974 |
| 2348 | ТК-1-10/20 | ТК-1-10/27 | 69 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 76.8321 | -76.6276 | 1974 |
| 2349 | ТК-1-10/27 | ТК-1-10/28 | 18 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 63.2075 | -63.0392 | 1974 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2350 | ТК-1-10/28 | КП-КОМ-125-1 | 7.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 12.6762 | -12.6654 | 1974 |
| 2351 | ТК-1-10/28 | ТК-1-10/29 | 62 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 50.529 | -50.3761 | 1974 |
| 2352 | ТК-1-10/29 | КП-КОМ-125-2 | 8 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.8538 | -1.852 | 1974 |
| 2353 | ТК-1-10/29 | ТК-1-10/30 | 11 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 48.6702 | -48.5292 | 1974 |
| 2354 | ТК-1-10/30 | Тройник на проходе | 70 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 19.1398 | -19.1187 | 1970 |
| 2355 | ТК-1-10/30 | ТК-10/31 | 16 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 27.1467 | -27.0309 | 1974 |
| 2356 | ТК-10/31 | КП-КОР-31 | 28 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 11.5647 | -11.5541 | 1970 |
| 2357 | ТК-10/31 | ТК-10/32 | 42 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 27.146 | -27.0315 | 1974 |
| 2358 | ТК-10/32 | Ввод ЦО МКД Коммун-я 127 | 17 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.5918 | -3.5883 | 1974 |
| 2359 | ТК-10/32 | ТК-10/33 | 65 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 23.5489 | -23.4487 | 1974 |
| 2360 | ТК-10/33 | Ввод ЦО МКД Коммун-ая 129 | 24 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 11.4158 | -11.4055 | 1974 |
| 2361 | ТК-10/34 | ТК-10/35 | 57 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 12.1249 | -12.0516 | 1974 |
| 2362 | ТК-10/35 | ТК-1-10/40 | 123 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 8.5965 | -8.5414 | 1974 |
| 2363 | ТК-1-10/41 | ТК-1-10/42 | 89 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.5759 | -8.5625 | 1974 |
| 2364 | ТК-1-10/43 | ТК-1-10/44 | 58 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.5736 | -8.5648 | 1974 |
| 2365 | ТК-1-10/26 | КП-КОМ-123 | 49 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.1359 | -3.1322 | 1974 |
| 2366 | ТК-1-10/26 | ТК-1-10/24 | 78 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 10.4814 | -10.4636 | 1974 |
| 2367 | ТК-1-10/24 | ТК-1-10/25 | 78 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.0819 | -2.0783 | 1974 |
| 2368 | ТК-1-10/25 | Ввод ЦО Коммунист.-я,125 | 23 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.0812 | -2.079 | 1974 |
| 2369 | ТК-1-10/24 | ТК-1-10/21 | 41 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 8.3972 | -8.3876 | 1974 |
| 2370 | Тройник на проходе | Ввод ЦО Коммунист.-я,123а | 16 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.0519 | -2.0499 | 1974 |
| 2371 | Тройник на проходе | Ввод ЦО Коммунист.-я,123б | 27 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.9985 | -1.9966 | 1974 |
| 2372 | Тройник на проходе | КП-КОМ-121б | 70 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.3465 | -4.3415 | 1974 |
| 2373 | ТК-6/48 | ГРБ-30 | 47 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.7201 | -15.703 | 1978 |
| 2374 | ГРБ-30 | КП-ХА-30 | 4 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.7234 | -13.7081 | 1978 |
| 2375 | КП-ХА-30 | 1КП-ХА-28 | 27 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.5257 | -9.5146 | 1978 |
| 2376 | Разветвление | КП-КОМ-125-3 | 18 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.982 | -4.9775 | 1974 |
| 2377 | Ввод ЦО Коммунист.-я,125б | ЦО Коммунист.-я,125б | 102 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.5922 | -2.588 | 1974 |
| 2378 | ТК-1-10/9 | ТК-1-10/10 | 41 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.3513 | -7.2761 | 1974 |
| 2379 | ТК-1-10/10 | КП-КОМ-119б | 12 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.5471 | -1.4872 | 1974 |
| 2380 | ТК-1-10/10 | ТК-1-10/11 | 51 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.8034 | -5.7897 | 1974 |
| 2381 | ТК-1-10/11 | ТК-1-10/12 | 55 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.8025 | -5.7907 | 1974 |
| 2382 | ТК-1-10/12 | ТК-1-10/14 | 49 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.3759 | -3.3701 | 1974 |
| 2383 | ТК-1-10/14 | КП-КОМ-121а | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.5243 | -1.5229 | 1974 |
| 2384 | ТК-1-10/14 | КП-20-3 | 75 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.8509 | -1.8479 | 1974 |
| 2385 | ТК-1-10/12 | ТК-1-10/13 | 37 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.4256 | -2.4216 | 1974 |
| 2386 | ТК-1-10/13 | Разветвление | 25 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.4249 | -2.4223 | 1978 |
| 2387 | ТК-6/50 | ЦТП-3 гвс | 0.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 24.4623 | -24.4279 | 1986 |
| 2388 | ЦТП-3 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-3 | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 24.458 | -24.4322 | 1986 |
| 2389 | Разветвление | ТК-3-10/38 | 16 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 14.8009 | -14.7862 | 1986 |
| 2390 | ТК-3-10/38 | Харьковская 32 | 21 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.4005 | -7.3937 | 1986 |
| 2391 | ТК-3-10/38 | Харьковская 34 | 27 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.4 | -7.393 | 1986 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2392 | Узел ЦО ЦТП-3 | ТК-б/н -смотровая ЦО | 5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 9.6569 | -9.6463 | 1986 |
| 2393 | ТК-6/52 | ГБ-Дюсш-1 | 105.3 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.5386 | -9.5214 | 1974 |
| 2394 | ТК-б/н | ТК-2а | 22 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 43.1338 | -43.0701 | 1978 |
| 2395 | ТК-2а | ИБ-21а | 0.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.7614 | -4.7506 | 1978 |
| 2396 | ТК-2а | ЦТП-2 | 118 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 38.3715 | -38.3204 | 1978 |
| 2397 | ЦТП-2 | Насос ЦО на подаче в ЦТП-2 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 38.3665 | -38.3256 | 1978 |
| 2398 | ЦТП-2 | Рабочая 61 | 50 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 8.8548 | -8.8466 | 1978 |
| 2399 | Выход ЦО с ЦТП-2 | ТК-1-10/15 | 9 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 29.5117 | -29.4791 | 1978 |
| 2400 | ТК-1-10/5 | Рабочая 57 | 0.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.2275 | -4.2236 | 1978 |
| 2401 | ТК-1-10/5 | ТК-1-10/7 | 19 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 25.2838 | -25.2559 | 1978 |
| 2402 | ТК-1-10/7 | Разветвление на Рабочая 55 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.1157 | -15.0997 | 1978 |
| 2403 | Разветвление на Рабочая 55 | Рабочая 55 | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.2763 | -6.2707 | 1978 |
| 2404 | Разветвление на Рабочая 55 | ТК-б/н | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.8386 | -8.8297 | 1978 |
| 2405 | ТК-1-10/7 | ТК-1-10/6 | 37 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.1678 | -10.1566 | 1978 |
| 2406 | ТК-1-6/10 | Рабочая 53 | 0.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.7454 | -3.7418 | 1978 |
| 2407 | Рабочая 45 | Рабочая 47 | 33 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.4322 | -6.426 | 1978 |
| 2408 | ТК-1-10/4 | ЦО МКД Рабочая ул. д. 41 | 21 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 7.4726 | -7.4662 | 1989 |
| 2409 | ЦТП-1 | Насос на подаче в ЦТП-1 | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 50.5033 | -50.4367 | 1978 |
| 2410 | ТК-1-10/4 | 1КП-РА-45 | 76 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.1067 | -17.0843 | 1978 |
| 2411 | Разветвление | ТК-1-10/3 | 34 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 22.9682 | -22.9344 | 1978 |
| 2412 | Транзит Рабочая 39 | Транзит Рабочая 39 | 119 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.3696 | -14.3448 | 1978 |
| 2413 | Транзит Рабочая 37 | Транзит Рабочая 37 | 127 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.3865 | -11.3694 | 1978 |
| 2414 | Рабочая 37 | Разветвление на Рабочая 33 | 40 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.4531 | -2.4496 | 1978 |
| 2415 | Рабочая 37 | Рабочая 51 | 16.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.931 | -8.9222 | 1978 |
| 2416 | Разветвление | Ввод ЦО Детский сад № 16 | 40 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.9554 | -2.9523 | 1978 |
| 2417 | Вход ЦО МКД Ленина 112 | ЦО МКД Ленина 112 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.8759 | -5.8708 | 1982 |
| 2418 | ТК-3-11/2 | ТК-3-11/3 | 126 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 117.8707 | -117.6726 | 1980 |
| 2419 | ввод ЦО МКД 50 ВЛУСМ д.2 | ГБ-2 МКД 50 ВЛУСМ д.2 | 0.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 1.348 | -1.3479 | 1967 |
| 2420 | ТК-б/н | ТК-7/4КВ | 117 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 0.407 | 5.6585 | 1973 |
| 2421 | ТК-б/н | Разветвление | 28 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.6129 | -8.595 | 1973 |
| 2422 | Разветвление | Разветвление | 19 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.8034 | -5.7923 | 1973 |
| 2423 | Разветвление | КП-ПИ-52а | 19 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9931 | -0.9917 | 1973 |
| 2424 | Разветвление | Разветвление | 37 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.81 | -4.801 | 1973 |
| 2425 | Разветвление | КП-РЛ-41 | 13 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0007 | -0.9997 | 1973 |
| 2426 | Разветвление | Разветвление | 18 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.8086 | -3.802 | 1973 |
| 2427 | Разветвление | КП-РЛ-43 | 15 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6488 | -0.6481 | 1973 |
| 2428 | Разветвление | Разветвление | 22 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.1595 | -3.1543 | 1973 |
| 2429 | Разветвление | КП-РЛ-43а | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.984 | -0.9831 | 1973 |
| 2430 | Разветвление | Разветвление | 35 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.1751 | -2.1716 | 1973 |
| 2431 | Разветвление | КП-РЛ-45 | 11 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1765 | -1.1754 | 1973 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2432 | Разветвление | КП-АК-23 | 19 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9979 | -0.9969 | 1973 |
| 2433 | Разветвление | Разветвление | 48 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.8089 | -2.8032 | 1973 |
| 2434 | Разветвление | КП-АК-27 | 18 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.8215 | -1.8193 | 1973 |
| 2435 | Разветвление | КП-АК-25 | 48 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.9866 | -0.9848 | 1973 |
| 2436 | ТК-б/н | Разветвление | 38 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.7862 | -9.7635 | 1973 |
| 2437 | Врезка наПионерскую,50 | Ввод ЦО Пионерская,50 | 15 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9864 | -0.9851 | 1973 |
| 2438 | Разветвление | Разветвление | 44 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.7991 | -8.7791 | 1973 |
| 2439 | Разветвление | Разветвление | 17 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.9645 | -4.9542 | 1973 |
| 2440 | Разветвление | КП-ПИ-48а | 8 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9849 | -0.9839 | 1973 |
| 2441 | Разветвление | Разветвление | 42 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.9792 | -3.9706 | 1973 |
| 2442 | Разветвление | КП-РЛ-37 | 9 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.995 | -0.994 | 1973 |
| 2443 | Разветвление | Разветвление | 27 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.9834 | -2.9774 | 1973 |
| 2444 | Разветвление | КП-РЛ-35 | 12 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.9976 | -0.9965 | 1973 |
| 2445 | Разветвление | Разветвление | 28 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.9854 | -1.9815 | 1973 |
| 2446 | Разветвление | КП-РЛ-33а | 13 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.0005 | -0.9994 | 1973 |
| 2447 | Врезка на Розы Люксим-бург,33А | Ввод ЦО Розы Люксембург, 33 | 23 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9843 | -0.9826 | 1973 |
| 2448 | Разветвление | КП-КЯ-28 | 32 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.1765 | -1.1742 | 1973 |
| 2449 | Разветвление | Разветвление | 65 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.8338 | -3.8258 | 1973 |
| 2450 | Разветвление | КП-КЯ-30 | 35 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.3527 | -2.349 | 1973 |
| 2451 | ЦТП 25 | Ввод ГВС МКД Ленина д.108 | 19 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.3418 | 0 | 1982 |
| 2452 | Ввод ГВС МКД Ленина д.108 | ГВС МКД Ленина д.108 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.3417 | 0 | 1982 |
| 2453 | ЦТП 25 | Ввод ГВС МКД Ленина 106 | 50 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7715 | 0 | 1982 |
| 2454 | Ввод ГВС МКД Ленина 106 | ГВС МКД Ленина 106 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.1727 | 0 | 1982 |
| 2455 | Ввод ГВС МКД Ленина 106 | Выход ГВС МКД Ленина 106 | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5978 | 0 | 1982 |
| 2456 | Ввод ГВС МКД Ленина 112 | Выход ГВС МКД Ленина 112 | 30 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.1663 | 0 | 1982 |
| 2457 | Ввод ГВС МКД Ленина 112 | ГВС МКД Ленина 112 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4301 | 0 | 1982 |
| 2458 | Разветвление | Разветвление | 7 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.3015 | 0.001 | 2012 |
| 2459 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 15 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 1.3013 | 0.0008 | 2012 |
| 2460 | Разветвление | Разветвление | 134 | 0.125 | 0.082 | Подз. канальная | 1.8951 | 0.0047 | 1965 |
| 2461 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 39 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 1.4022 | 0.0007 | 2009 |
| 2462 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 153 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4889 | 0.0022 | 2013 |
| 2463 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,2 | ЦО МКД Академика Жук,2 | 5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 17.0753 | -17.0602 | 2013 |
| 2464 | КП-АК-10 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.6292 | -7.6225 | 2009 |
| 2465 | Ввод ЦО в Аэроклуб | ЦО в Аэроклуб | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.4411 | -1.4405 | 1965 |
| 2466 | Ввод ЦО МКД Академика Жук,6а | ЦО МКД Академика Жук,6а | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.0589 | -4.0575 | 1965 |
| 2467 | Ввод ЦО МКД Академика Жук,4а | ЦО МКД Академика Жук,4а | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.0589 | -4.0576 | 1965 |
| 2468 | КП-АК-12а | Узел ввода отопления | 0.1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7854 | -0.7847 | 1965 |
| 2469 | КП-АК-16а | Узел ввода отопления | 5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.055 | -4.0535 | 1965 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2470 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,18а | ЦО МКД | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.0547 | -4.0533 | 1965 |
| 2471 | Ввод ЦО в ДЮСШ №2 | ЦО ДЮСШ №2 | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.6879 | -1.6868 | 1973 |
| 2472 | Ввод ЦО Академика Жук,25/1 | ЦО ДЮСШ №1 "Олимпик" | 9 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.3094 | -4.3054 | 1973 |
| 2473 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,20А | ЦО МКД | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.8426 | -3.8413 | 1973 |
| 2474 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,22 | ЦО МКД | 1.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.9046 | -3.9032 | 1973 |
| 2475 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,20 | ЦО МКД | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.5622 | -1.5608 | 1973 |
| 2476 | КП-АК-24 | Узел ввода отопления | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.5411 | -1.5397 | 1973 |
| 2477 | КП-АК-26 | Узел ввода отопления | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.65 | -1.6485 | 1973 |
| 2478 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,24А | ЦО МКД | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.1243 | -4.1229 | 1973 |
| 2479 | КП-АК-28 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.6714 | -5.6694 | 1973 |
| 2480 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,30 | ЦО МКД Ак.Жук,30 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.5518 | -2.5496 | 1973 |
| 2481 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,28А | ЦО МКД | 5 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 1.5436 | -1.5422 | 1973 |
| 2482 | Ввод ЦО Ленина,120 | ЦО МКД | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 6.3306 | -6.325 | 1973 |
| 2483 | Ввод ЦО Ленина,122а | ЦО МКД | 1.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 3.3186 | -3.3157 | 1973 |
| 2484 | Ввод ЦО Ленина,32 | ЦО МКД | 6 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.235 | -5.2303 | 1973 |
| 2485 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,34 | ЦО МКД | 18 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4863 | -0.4854 | 1973 |
| 2486 | Ввод ЦО МКД Ленина 127 | ЦО-2 МКД Ленина 127 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 4.7162 | -4.712 | 1973 |
| 2487 | КП-АК-36 | Узел ввода отопления | 6 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.3444 | -3.3415 | 1973 |
| 2488 | КП-АК-36а | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.1182 | -2.1163 | 1973 |
| 2489 | КП-АК-38 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.5371 | -2.5349 | 1973 |
| 2490 | КП-АК-40 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.5429 | -2.5407 | 1973 |
| 2491 | КП-АК-42 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.7008 | -2.6984 | 1973 |
| 2492 | КП-АК-44 | Узел ввода отопления | 7 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.6821 | -2.6797 | 1973 |
| 2493 | КП-АК-42а | Узел ввода отопления | 12 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.693 | -2.6905 | 1973 |
| 2494 | КП-АК-46 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.0003 | -3.9968 | 1973 |
| 2495 | КП-АК-48 | ЦО МКД Академика Жук 48 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 10.3881 | -10.3844 | 1973 |
| 2496 | Ввод ЦО Академика Жук,49 | ЦО МКД Академика Жук,49 | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.4622 | -2.4614 | 1973 |
| 2497 | Ввод ЦО Академика Жук,47 | ЦО МКД Академика Жук,47 | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.4711 | -2.4703 | 1973 |
| 2498 | КП-МЕХ-14 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.4715 | -2.4707 | 1973 |
| 2499 | Ввод ЦО Академика Жук,45 | ЦО МКД Академика Жук,45 | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.4724 | -2.4715 | 1973 |
| 2500 | КП-АК-43 | Узел ввода отопления | 10 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.425 | -4.4234 | 1973 |
| 2501 | КП-АК-45а | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.4812 | -2.4804 | 1973 |
| 2502 | КП-АК-41а | Узел ввода отопления | 5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.9907 | -0.9898 | 1973 |
| 2503 | КП-АК-41 | Узел ввода отопления | 9 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.9882 | -0.9872 | 1973 |
| 2504 | КП-АК-39 | Узел ввода отопления | 9 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.9873 | -0.9863 | 1973 |
| 2505 | Ввод ЦО Академика Жук,37 | ЦО МКД Академика Жук,37 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9761 | -0.9752 | 1973 |
| 2506 | Ввод ЦО Ленина,125 | ЦО МКД Ленина,125 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.7057 | -4.7017 | 1973 |
| 2507 | Ввод ЦО Ленина,118 | ЦО МКД Ленина,118 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.3675 | -5.3629 | 1973 |
| 2508 | КП-АК-33 | Узел ввода отопления | 6 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 0.9846 | -0.9838 | 1973 |
| 2509 | КП-П-ка №2 | ЦО Поликлиника №2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.9074 | -2.9051 | 1973 |
| 2510 | Ввод ЦО Радищева,30 | ЦО МКД Радищева,30 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.6578 | -2.6555 | 1973 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2511 | КП-ЛЕН-116 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.8834 | -3.8801 | 1973 |
| 2512 | Ввод ЦО Ленина,123 | ЦО МКД Ленина,123 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 2.6271 | -2.6248 | 1973 |
| 2513 | Ввод ЦО Радищева,36 | ЦО МКД Радищева,36 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.2379 | -2.236 | 1973 |
| 2514 | КП-ЛЕН-121 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.5114 | -9.5033 | 1967 |
| 2515 | Ввод ЦО Ленина ул. д.114 | Ленина ул. д.114 | 25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6327 | -0.6313 | 1982 |
| 2516 | КП-ЛЕН-112А/1 | Узел ввода отопления | 7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.4787 | -2.4622 | 1982 |
| 2517 | Ввод ЦО МКД Ленина 112а | ЦО МКД Ленина 112а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.821 | -4.8169 | 1982 |
| 2518 | Ввод ЦО МКД Ленина 106 | ЦО МКД Ленина 106 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.8948 | -5.8896 | 1982 |
| 2519 | Ввод ЦО МКД Ленина д.108 | ЦО МКД Ленина д.108 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.9528 | -14.9401 | 1982 |
| 2520 | Ввод ЦО Пионерская,50 | ЦО Пионерская,50 | 1.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9862 | -0.9853 | 1973 |
| 2521 | КП-ПИ-48а | Узел ввода отопления | 6 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9849 | -0.984 | 1973 |
| 2522 | КП-РЛ-37 | Узел ввода отопления | 6 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9949 | -0.994 | 1973 |
| 2523 | КП-РЛ-35 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.9975 | -0.9966 | 1973 |
| 2524 | Ввод ЦО МКД Пионер-ская,47 | ЦО МКД Пионерская,47 | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.9841 | -0.9832 | 1973 |
| 2525 | КП-ПИ-52а | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9928 | -0.992 | 1973 |
| 2526 | КП-РЛ-41 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0006 | -0.9998 | 1973 |
| 2527 | КП-РЛ-43 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6487 | -0.6481 | 1973 |
| 2528 | КП-РЛ-43а | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.984 | -0.9831 | 1973 |
| 2529 | КП-РЛ-34 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1759 | -1.1749 | 1973 |
| 2530 | КП-РЯ-31а | Узел ввода отопления | 2 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.176 | -1.175 | 1973 |
| 2531 | КП-РЛ-45 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1764 | -1.1754 | 1973 |
| 2532 | КП-АК-23 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9978 | -0.997 | 1973 |
| 2533 | КП-АК-25 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.9861 | -0.9853 | 1973 |
| 2534 | КП-АК-21 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9843 | -0.9835 | 1973 |
| 2535 | КП-АК-19 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9948 | -0.994 | 1973 |
| 2536 | КП-РЯ-33 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9098 | -0.909 | 1973 |
| 2537 | КП-АК-17 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9844 | -0.9836 | 1973 |
| 2538 | КП-АК-17а | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.6535 | -5.6488 | 1973 |
| 2539 | КП-РЯ-31 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.9928 | -0.9919 | 1973 |
| 2540 | КП-АК-15 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9843 | -0.9834 | 1973 |
| 2541 | КП-АК-27 | Узел ввода отопления | 8 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.4922 | -1.4908 | 1973 |
| 2542 | Ввод ЦО МКД Розы Люким-бург,42 | ЦО МКД Розы Люкимбург,42 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8963 | -1.8947 | 1965 |
| 2543 | Ввод ЦО МКД 4 Акад. Жук 12/1 | ЦО МКД 4 Акад. Жук 12/1 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 25.8746 | -25.8521 | 1965 |
| 2544 | Ввод ЦО Ленина ул.д.111а | ЦО Ленина ул.д.111а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.0065 | -7.9995 | 0 |
| 2545 | КП-Прок-ра | КП-Прок-ра | 4 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7643 | -0.7044 | 1985 |
| 2546 | Ввод ЦО Прокуратура | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.3313 | -5.3268 | 1985 |
| 2547 | Ввод ЦО Механизаторов,6А | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.1779 | -1.1769 | 1973 |
| 2548 | Ввод ЦО Механизаторов,6 | ЦО МКД Механизаторов,6 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.1782 | -1.1772 | 1973 |
| 2549 | Ввод ЦО в здание нар. суда | ЦО нар. суд при УВД | 7 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 6.9862 | -6.9802 | 1973 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2550 | ТК-3/11КВ | Узел ввода отопления | 8 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.3454 | -1.2847 | 1973 |
| 2551 | КП-МЕХ-1а | Узел ввода отопления | 21 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.2646 | -1.2627 | 1972 |
| 2552 | КП-МЕХ-1а | ЦО Гараж УВД Механизаторов 1 | 75 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.3128 | -10.3009 | 1972 |
| 2553 | Узел ЦО Механизаторов,4 | ЦО МКД Механизаторов,4 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.2045 | -1.2034 | 0 |
| 2554 | Ввод ЦО Механизаторов,4А | ЦО МКД Механизаторов,4А | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.1796 | -1.1786 | 0 |
| 2555 | ГБ Ленина ул.д111 | ЦО ГБ Ленина ул.д111 | 6 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 1.4533 | -1.4528 | 1985 |
| 2556 | Механизаторов,2 | ЦО МКД | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9864 | -0.9856 | 1973 |
| 2557 | Ввод ЦО МКД Комсомоль-ская,109а | ЦО МКД Комсомольская,109а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.131 | -5.4878 | 1972 |
| 2558 | ЦО ленина ул. д. 109 | Ввод ЦО ленина ул. д. 109 | 6 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.8383 | -6.8321 | 1971 |
| 2559 | Ввод ЦО Общежития БПТТ | ЦО Общежитие БПТТ | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 11.2863 | -11.2764 | 1972 |
| 2560 | Ввод ЦО Учебный корпус БПТТ | ЦО Учебный корпус БПТТ | 107 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.9485 | -6.9384 | 1972 |
| 2561 | Ввод ЦО Ленина ул.д.113 | ЦО Ленина ул.д.113 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.6848 | -8.6773 | 1973 |
| 2562 | Ввод ЦО Ленина ул.д.117а | ЦО Ленина ул.д.117а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.8873 | -14.8743 | 1973 |
| 2563 | Выход ЦО Ленина ул.д.117 | ЦО Ленина ул.д.117 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.1094 | -8.1024 | 1973 |
| 2564 | Ввод ЦО Ленина,26 | ЦО УФСБ РОССИИ | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.1113 | -3.1086 | 0 |
| 2565 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.100 | ЦО МКД Ленина ул.д.100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.2525 | -7.2465 | 1972 |
| 2566 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.110 | ЦО МКД Ленина ул.д.110 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.5368 | -11.5272 | 1971 |
| 2567 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.102 | ВыхЦО Трназ. МКД Ленина 102 | 60 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.2521 | -6.244 | 1972 |
| 2568 | Ввод ГВС МКД Ленина ул.д.102 | ГВС МКД Ленина ул.д.102 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2958 | 0.0001 | 1972 |
| 2569 | КП-ЛЕ-102 | ГБ-102 | 5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4289 | -0.4288 | 1972 |
| 2570 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.102 | ЦО МКД Ленина ул.д.102 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.6429 | -6.6372 | 1972 |
| 2571 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.98 | ЦО МКД Ленина ул.д.98 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.9142 | -8.907 | 1972 |
| 2572 | Ввод ЦО маг Милена ИП Шокурова | ЦО маг Милена ИП Шокурова | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.6219 | -1.6206 | 2012 |
| 2573 | Ввод ЦО МКД Красн-ая ул. д.15 | ЦО МКД Красн-я ул. д.15 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 11.8808 | -11.8707 | 1976 |
| 2574 | Ввод ЦО МКД Красн-ая ул. д.21 | ЦО МКД Красн-я ул. д.21 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 11.2451 | -11.2356 | 1976 |
| 2575 | Ввод ЦО МКД Красн-я ул. д.13 | ЦО Красноармейская ул. д.13 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 13.8055 | -13.7938 | 1975 |
| 2576 | Ввод ЦО в МКД Красн-я ул. д.19 | Красноармейская ул. д. 19 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 4.3013 | -4.2976 | 1976 |
| 2577 | КП-КЯ-28 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.1759 | -1.1748 | 1973 |
| 2578 | КП-КЯ-30 | Узел ввода отопления | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1761 | -1.175 | 1973 |
| 2579 | КП-РЛ-33 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.9839 | -0.983 | 1973 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2580 | КП-РЛ-33а | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.0004 | -0.9995 | 1973 |
| 2581 | КП-РЛ-30 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1753 | -1.1743 | 1973 |
| 2582 | КП-КрЯ-26 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.983 | -0.9822 | 1973 |
| 2583 | КП-КрЯ-24 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0023 | -1.0014 | 1973 |
| 2584 | КП-РЯ-27 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1758 | -1.1748 | 1973 |
| 2585 | КП-РЯ-29 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1758 | -1.1748 | 1973 |
| 2586 | КП-КрЯ-32а | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0008 | -1 | 1973 |
| 2587 | КП-РЯ-48 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9147 | -0.9139 | 1973 |
| 2588 | КП-РЯ-48а | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9069 | -0.9061 | 1973 |
| 2589 | КП-СтПр-3а | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0034 | -1.0025 | 1973 |
| 2590 | КП-СтПр-3 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.002 | -1.0012 | 1973 |
| 2591 | КП-СтПр-4 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0219 | -1.021 | 1973 |
| 2592 | КП-КрЯ-16 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9837 | -0.9828 | 1973 |
| 2593 | КП-КрЯ-18 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9833 | -0.9825 | 0 |
| 2594 | КП-КрЯ-14 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9835 | -0.9827 | 1973 |
| 2595 | ЦО МКД Красн-я ул. д.7 | ЦО МКД Красн-я ул. д.7 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.6701 | -5.6653 | 1976 |
| 2596 | КП-КрЯ-12 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9835 | -0.9827 | 1973 |
| 2597 | Вход ЦО МКД Комсом-я ул. д.1 | ЦО МКД Комсом-я ул. д.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.4331 | -4.4293 | 1976 |
| 2598 | КП-ЧП-143 | Узел ввода отопления | 12 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1757 | -1.1746 | 1973 |
| 2599 | КП-ЧП-145 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9885 | -0.9876 | 1973 |
| 2600 | КП-ЧП-147 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9845 | -0.9837 | 1973 |
| 2601 | КП-СтПр-6а | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8374 | -1.8364 | 1973 |
| 2602 | Ввод ЦО Чапаева,149 | ЦО Чапаева,149 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.6395 | -2.6374 | 1973 |
| 2603 | КП-СтПр-8а | Узел ввода отопления | 10 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9847 | -0.9836 | 1973 |
| 2604 | КП-ЧП-151 | Узел ввода отопления | 10 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.0835 | -1.0823 | 1973 |
| 2605 | КП-ЧП-153 | Узел ввода отопления | 13 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.2222 | -1.2208 | 1973 |
| 2606 | КП-СтПр-8 | Узел ввода отопления | 10 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1764 | -1.1751 | 1973 |
| 2607 | КП-СтПр-10 | Узел ввода отопления | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1766 | -1.1755 | 1973 |
| 2608 | КП-СтПр-7 | Узел ввода отопления | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9847 | -0.9838 | 1973 |
| 2609 | КП-СтПр-5а | Узел ввода отопления | 10 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1778 | -1.1766 | 1973 |
| 2610 | КП-СтПр-5 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9966 | -0.9958 | 1973 |
| 2611 | КП-СтПр-6 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9837 | -0.9828 | 1973 |
| 2612 | КП-ЧП-155 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.176 | -1.175 | 1973 |
| 2613 | КП-АК-5 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9832 | -0.9824 | 1973 |
| 2614 | КП-АК-7 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9839 | -0.983 | 1973 |
| 2615 | КП-АК-9 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0001 | -0.9992 | 1973 |
| 2616 | КП-АК-11 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9982 | -0.9974 | 1973 |
| 2617 | КП-ТИ-33А | Узел ввода отопления | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.1908 | -4.1868 | 1973 |
| 2618 | Ввод ЦО МКД Титова,35а | ЦО МКД | 8 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 4.4743 | -4.4701 | 1973 |
| 2619 | КП-ТИ-27А | Узел ввода отопления | 8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.8945 | -2.8917 | 1973 |
| 2620 | Ввод ЦО Ленина,126 | ЦО Ленина,126 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.5067 | -7.8358 | 1973 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2621 | Ввод ЦО МКД Титова,31 | ЦО МКД Титова,31 | 7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.7656 | -3.7621 | 1973 |
| 2622 | Ввод ЦО МКД Титова,33 | ЦО МКД Титова,33 | 8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.2725 | -4.2685 | 1973 |
| 2623 | ЦО Титова,35 | Узел ввода отопления | 7 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.196 | -2.194 | 1973 |
| 2624 | Ввод ЦО Титова,23А | ЦО МКД Титова 23а | 1.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 3.6767 | -3.6734 | 1973 |
| 2625 | Ввод ЦО Титова,19А | ЦО МКД Титова 19а | 1.5 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 3.6768 | -3.6735 | 1973 |
| 2626 | Ввод ЦО Титова,19 | ЦО МКД Титова,19 | 7 | 0.15 | 0.15 | Подвальная | 8.776 | -8.7678 | 1973 |
| 2627 | Ввод ЦО Титова,17 | ЦО МКД Титова 17 | 8 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 4.2554 | -4.2514 | 1973 |
| 2628 | Ввод ЦО Титова,17А | ЦО МКД Титова, 17а | 1.5 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 4.0534 | -4.0498 | 1973 |
| 2629 | Ввод ЦО Титова,13 | ЦО МКД Титова 13 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 4.0947 | -4.0911 | 1973 |
| 2630 | Ввод ЦО Титова,11 | ЦО МКД Титова 11 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 4.0651 | -4.0615 | 1973 |
| 2631 | Ввод ЦО Титова,9 | ЦО МКД Титова,9 | 1.5 | 0.15 | 0.15 | Подвальная | 4.261 | -4.2571 | 1973 |
| 2632 | Ввод ЦО Титова,15 | ЦО МКД Титова,15 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.2987 | -5.294 | 0 |
| 2633 | Ввод ЦО Титова,25А | ЦО здание дома творчества | 1.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.1386 | -3.1358 | 1973 |
| 2634 | Ввод ЦО МКД Ленина,124А | ЦО МКД | 1.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 3.1855 | -3.1826 | 1973 |
| 2635 | ТК-22/6кв | КП-ЛЕН-124б | 11.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.3502 | -1.3487 | 1973 |
| 2636 | Ввод ЦО Ленина,124 | ЦО Ленина 124 (2под.) | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 3.7136 | -3.7103 | 1973 |
| 2637 | КП-ЛЕН-131 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 8.9474 | -8.9394 | 1973 |
| 2638 | КП-ТИ-37 | ИШБАНК | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.4305 | -3.4274 | 1973 |
| 2639 | КП-ТИ-39 | Узел ввода отопления | 14 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.931 | -3.9264 | 1973 |
| 2640 | КП-ТИ-39а | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.8352 | -2.8326 | 1973 |
| 2641 | Ввод ЦО МКД Титова,41а | ЦО МКД Титова,41а | 1.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.8353 | -2.8327 | 1973 |
| 2642 | ввод ЦО МКД Ленина 129 | ЦО МКД Ленина 129 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 7.4856 | -7.479 | 1973 |
| 2643 | КП-ТИ-43а | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.9611 | -2.9585 | 1973 |
| 2644 | КП-ТИ-45а | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.8354 | -2.8329 | 1973 |
| 2645 | КП-ТИ-41 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.931 | -3.9276 | 1973 |
| 2646 | КП-ТИ-43 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.2045 | -4.2008 | 1973 |
| 2647 | КП-ТИ-45 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.0006 | -3.9971 | 1973 |
| 2648 | КП-ТИ-47 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.3974 | -4.3935 | 1973 |
| 2649 | КП-ТИ-51 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.0061 | -4.0025 | 1973 |
| 2650 | КП-ТИ-49 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.7363 | -2.7339 | 1973 |
| 2651 | КП-ТИ-51а | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 4.0067 | -4.0032 | 1973 |
| 2652 | КП-ТИ-55 | Узел ввода отопления | 10 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 4.0066 | -4.0025 | 1973 |
| 2653 | КП-ТИ-53 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.6134 | -2.6111 | 1973 |
| 2654 | КП-ТИ-57 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.2548 | -2.2528 | 0 |
| 2655 | КП-ТИ-57а | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 4.0144 | -4.0108 | 1973 |
| 2656 | КП-ТИ-55а | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 4.0073 | -4.0037 | 1973 |
| 2657 | ЦО МОУ Титова ул. д.59 | Ввод ЦО Титова,59 СОШ №12 | 17 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.4249 | -6.4191 | 1973 |
| 2658 | КП-ТИ-37а | Узел ввода отопления | 2 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.8874 | -3.8841 | 1973 |
| 2659 | КП-ТИ-47а | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.0139 | -3.0112 | 1973 |
| 2660 | Ввод ЦО ак.Жук, ул. д.48А | ЦО МКД Ак.Жук, ул. д.48А | 2 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.141 | -7.135 | 1973 |
| 2661 | Ввод ЦО Академика Жук 50а | ЦО ТСЖ "Остров" | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.855 | -2.8526 | 1973 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2662 | Ввод ЦО Академика Жук,50 | ЦО МКД Академика Жук,50 | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.8735 | -0.8727 | 1973 |
| 2663 | Ввод ЦО Ак.Жук,52 | ЦО МКД Ак.Жук,52 | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.6431 | -2.6408 | 1973 |
| 2664 | Ввод ЦО Ак.Жук,54 | потребитель | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.3876 | -2.3856 | 1973 |
| 2665 | Ввод ЦО Академика Жук 54а | ЦО Мед центр "Андромед" | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.3774 | -2.3758 | 1973 |
| 2666 | Ввод ЦО Ак. Жук,56 | ЦО МКД | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.0364 | -2.0347 | 1973 |
| 2667 | КП-АК-58 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.7703 | -2.7679 | 1973 |
| 2668 | Ввод ЦО СЭС админ. здание | ЦО СЭС админ. здание | 0.1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.8971 | -3.8939 | 1973 |
| 2669 | КП-АК-61 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.9036 | -1.902 | 1973 |
| 2670 | КП-АК-59 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.9075 | -1.9059 | 1973 |
| 2671 | КП-АК-57 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.9079 | -1.9063 | 1973 |
| 2672 | КП-АК-61а | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.865 | -1.8634 | 1973 |
| 2673 | КП-АК-55 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.9082 | -1.9066 | 1973 |
| 2674 | КП-АК-53 | 9,7 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.9092 | -1.9076 | 1973 |
| 2675 | Ввод ЦО Академика Жук,51 | ЦО МКД Академика Жук,51 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.9008 | -1.8992 | 1973 |
| 2676 | Врезка на Механизаторов,5 | Ввод ЦО Механизаторов,5 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8857 | -1.8841 | 1973 |
| 2677 | КП-МЕХ-3 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8938 | -1.8922 | 1973 |
| 2678 | Ввод ЦО МКД механизаторов,12 | ЦО МКД механизаторов,12 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.3332 | -2.3324 | 1973 |
| 2679 | Врезка на Механизаторов,12а | ЦО МКД Механизаторов,12а | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.471 | -2.4701 | 1973 |
| 2680 | Врезка на Механизаторов,12б | ЦО МКД Механизаторов,12б | 12 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.0088 | -3.0076 | 1973 |
| 2681 | Ввод ЦО Радищева,50 | ЦО МКД Радищева,50 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8887 | -1.8871 | 1973 |
| 2682 | КП-РАД-52 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8887 | -1.8871 | 1973 |
| 2683 | КП-РАД-54 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8964 | -1.8948 | 1973 |
| 2684 | КП-РАД-56 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8792 | -1.8776 | 1973 |
| 2685 | КП-РАД-58 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.861 | -1.8594 | 1973 |
| 2686 | КП-РАД-60 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8844 | -1.8828 | 1973 |
| 2687 | КП-АК-62 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.884 | -1.8824 | 1973 |
| 2688 | Ввод ЦО Ленина ул.д.119 | ЦО Ленина ул.д.119 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.8453 | -9.8367 | 1973 |
| 2689 | ИБ-107 | Узел ввода отопления | 7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.0199 | -5.0155 | 1972 |
| 2690 | КП-КЯ-43 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.3359 | -7.3288 | 0 |
| 2691 | КП-КЯ-45 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.2618 | -7.2549 | 1980 |
| 2692 | Ввод ЦО Комсомольская,47/1 | ЦО МАОУ Лицей №2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.5581 | -9.5496 | 1992 |
| 2693 | Вых ЦО Комсомольская ул.д.47а | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.49 | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.5233 | -9.5139 | 1980 |
| 2694 | КП-КЯ-41 | Узел ввода отопления | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.2321 | -5.2269 | 0 |
| 2695 | КП-КЯ-37 | Узел ввода отопления | 7 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 5.2817 | -5.2763 | 0 |
| 2696 | КП-ЛЕ-105б | Узел ввода отопления | 13 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.6655 | -5.66 | 1978 |
| 2697 | Разветвление | ЦО Ленина ул.д.105, | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.3835 | -4.3796 | 1973 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2698 | Задвижка Ду80 | ЦО Ленина ул.д.103а | 179 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.0554 | -6.0456 | 1978 |
| 2699 | Ввод ЦО Ленина ул.д.101 | ЦО Ленина ул.д.101 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.9697 | -5.9642 | 1978 |
| 2700 | Запорная арматура Ду 100 ЦО | ЦО Ленина ул.д.95 | 34 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.4382 | -12.4243 | 1978 |
| 2701 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.78 | ЦО МКД Ленина ул.д.78 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.7917 | -7.7851 | 1971 |
| 2702 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.80 | ЦО МКД Ленина ул.д.80 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.3691 | -7.3628 | 1971 |
| 2703 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.84 | ЦО МКД Ленина ул.д.84 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.9946 | -4.9903 | 1971 |
| 2704 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.86 | ЦО МКД Ленина ул.д.86 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.8629 | -5.858 | 1971 |
| 2705 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.88 | ЦО МКД Ленина ул.д.88 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.1517 | -5.1472 | 1971 |
| 2706 | Ввод ЦО МКД Комсомоль-ская, 33 | ЦО МКД Комсомольская, 33 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.0706 | -9.0632 | 1974 |
| 2707 | ТК-1-4/1 | Ввод ЦО МКД Комсомольская, 33 | 44 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 15.067 | -15.0474 | 1974 |
| 2708 | Ввод ЦО МКД Комсомоль-ская, 33 | Задвижка Ду80 | 36.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.1528 | -5.146 | 1974 |
| 2709 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.92 | ЦО МКД Ленина ул.д.92 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7408 | -0.7401 | 0 |
| 2710 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.90 | ЦО МКД Ленина ул.д.90 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.4071 | -6.4017 | 1971 |
| 2711 | ГБ Ленина ул.д. 107 | ЦО ГБ Ленина ул.д. 107 | 5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 19.7132 | -19.6951 | 1973 |
| 2712 | Ввод ЦО МКД Красн-я ул. д.17 | ЦО МКД Красн-я ул. д.17 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 8.0138 | -8.007 | 1976 |
| 2713 | КП-КрЯ-22 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9836 | -0.9827 | 1973 |
| 2714 | КП-КрЯ-20 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.003 | -1.0022 | 1973 |
| 2715 | Выход ЦО МКД Красн-я ул. д.9 | ЦО МКД Красн-я ул. д.9 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.5261 | -5.5213 | 1976 |
| 2716 | Ввод ЦО МКД Красн-я ул. д.11 | ЦО в МКД Красн-я ул. д.11 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.58 | -5.5752 | 1976 |
| 2717 | ЦО МКД Красноармейская ул. д.5 | ЦО МКД Красноармейская ул. д.5 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.5477 | -5.5429 | 1976 |
| 2718 | Вход ЦО МКД Красн-я ул. д.3 | ЦО МКД Красн-я ул. д.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 7.9043 | -7.8976 | 1976 |
| 2719 | Ввод ЦО в МАУ УСК Аль-батроса | МАУ УСК "Альбатрос" | 3 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 170.3402 | -170.3398 | 1973 |
| 2720 | ТК-19/6КВ | Узел ввода отопления | 21 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 2.526 | -2.5219 | 1973 |
| 2721 | КП-РЛ-34а | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.4149 | -2.4129 | 1973 |
| 2722 | КП-РЛ-32 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0008 | -0.9999 | 1973 |
| 2723 | Разветвление ЦО | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.47а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 13.1096 | -13.0977 | 1980 |
| 2724 | КП-ФС-29 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.6857 | -7.6788 | 1977 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2725 | Разветвление ЦО | ЦО Ф. Социализма ул.д.19 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 8.9374 | -8.9293 | 1977 |
| 2726 | Разветвление ЦО | Ввод ЦО Ф. Социализма ул.д.31 | 5 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 7.2553 | -7.2486 | 1980 |
| 2727 | узел ЦО МКД Ф.Соц-ма ул. д.25 | ЦО м-н"Волга" в доме | 5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.0919 | -6.0862 | 1980 |
| 2728 | Вход ЦО Ф.Социализма ул.д.33 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.33 | 8 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 7.2546 | -7.2478 | 1980 |
| 2729 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.23 | ЦО МКД Ф.Социализма ул.д.23 | 12 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.5161 | -5.5109 | 1977 |
| 2730 | Ввод ЦО МКД Ф.Социализма,17а | абонент | 17 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.0303 | -6.0242 | 1982 |
| 2731 | Разветвление | ЦО Ленина ул.д.93а | 12 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.7413 | -7.7339 | 1982 |
| 2732 | КП-ФС-17 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.0756 | -8.0682 | 1982 |
| 2733 | Ввод ЦО Ленина ул. д.91 | Ленина ул. д91 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.4134 | -8.4058 | 1982 |
| 2734 | Ввод Цо Дом быта | Узел ввода отопление | 25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.5244 | -4.5193 | 1982 |
| 2735 | ЦО ГБ Ф.Социализма ул.д.13 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.15 | 45 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.172 | -11.1603 | 1966 |
| 2736 | ЦО ГБ Ф.Социализма ул.д.13 | ЦО Ф.Социализма ул.д.13 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.1685 | -11.1587 | 1966 |
| 2737 | ГБ Ф.Социализма ул.д.11 | ЦО ГБ Ф.Социализма ул.д.11 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.4758 | -5.4696 | 1966 |
| 2738 | Вход ЦО Ф.Социализма ул.д.13а | ЦО ф.Социализма ул.д.13а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.6204 | -9.6119 | 1970 |
| 2739 | КП-ФС-9а | Узел ввода отопления | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.3757 | -6.3698 | 1972 |
| 2740 | Ввод ЦО Ф. Социализма ул.д.7 | ЦО Ф.Социализма ул.д.7 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.887 | -9.8783 | 1968 |
| 2741 | Ввод ЦО Ф. Социализма ул.д.6 | ЦО Ф. Социализма ул.д.6 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.0979 | -5.5516 | 1973 |
| 2742 | КП-ФС-3а | Узел ввода отопления | 12 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 6.1305 | -6.1242 | 1974 |
| 2743 | ГБ Ф.Социализма ул.д.1 | ЦО Ф.Социализма ул.д.1 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 10.541 | -10.5317 | 1974 |
| 2744 | КП-ФС-1а | Узел ввода отопления | 13 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.5126 | -8.5048 | 1974 |
| 2745 | КП-ДС-№41 | Узел ввода отопления | 9 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.7822 | -3.7787 | 0 |
| 2746 | КП-ЧП-109 | Узел ввода отопления | 7 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.8787 | -6.8722 | 1968 |
| 2747 | Ввод ЦО МКД Чапаева 111 | ЦО МКД Чапаева 111 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.3859 | -5.381 | 1976 |
| 2748 | Ввод ЦО МКД Чапаева 117 | ЦО МКД Чапаева 117 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 5.3393 | -5.3344 | 1976 |
| 2749 | ГБ Чапаева 116а ЦО | ЦО МКД Чапаева 116а | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 11.7705 | -11.7593 | 1968 |
| 2750 | Ввод ЦО МКД Чапаева 116г | ЦО МКД Чапаева 116г | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 7.5543 | -7.5471 | 1968 |
| 2751 | Ввод ЦО МКД Чапаева 116в | ЦО МКД Чапаева 116в | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 7.3285 | -7.3215 | 1968 |
| 2752 | Ввод ЦО МКД Чапаева 116б | ЦО МКД Чапаева 116б | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 7.307 | -7.3001 | 1968 |
| 2753 | Ввод ЦО МКД Чапаева 119 | ЦО МКД Чапаева 119 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.4254 | -7.4186 | 1976 |
| 2754 | Ввод ЦО МКД Чапаева 115 | ЦО МКД Чапаева 115 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 5.4282 | -5.4232 | 1976 |
| 2755 | Ввод ЦО МКД Чапаева 121 | ЦО МКД Чапаева 121 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 5.4527 | -5.4477 | 1976 |
| 2756 | Ввод ЦО МКД Чапаева 125 | ЦО МКД Чапаева 125 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.4121 | -7.4054 | 1976 |
| 2757 | Выход ЦО МКД Чапаева 125 | Вход ЦО МКД Чапаева 125 | 15 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.5876 | -5.5817 | 1976 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2758 | Ввод ЦО Чапаева ул.д.131 | ЦО Чапаева ул.д.131 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 7.391 | -7.384 | 1975 |
| 2759 | Выход ЦО Чапаева ул.д.129 | ЦО Чапаева ул.д.129 | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 7.4068 | -7.3997 | 1975 |
| 2760 | Ввод ЦО Комсомольская,29 | Ввод ЦО Поликлинка, 6 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 12.8862 | -12.8752 | 1975 |
| 2761 | Узел ЦО | Поликлиника №6 | 17 | 0.08 | 0.08 | Подз. канальная | 12.8864 | -12.875 | 1974 |
| 2762 | КП-ЧП-116 | Узел ввода отопления | 12 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.1686 | -9.1604 | 1968 |
| 2763 | ТК-6/1 | Отопления ТЦ "Рим" | 23 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.455 | -1.4534 | 0 |
| 2764 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-а ул.д.2а | ЦО МКД Ф.Соц-а ул.д.2а | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 13.4742 | -13.462 | 1977 |
| 2765 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-ма ул.д.2 | ЦО МКД Ф.Соц-ма ул.д.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.0012 | -9.9921 | 1977 |
| 2766 | Ввод ЦО МКД Ф. Соц-а ул.д. 4 | ЦО МКД Ф. Соц-а ул.д. 4 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.6463 | -5.6412 | 1977 |
| 2767 | КП-Д-6а | Ввод ЦО КП-Д-6а | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.566 | -15.5514 | 1977 |
| 2768 | ТК-П-М | Ввод ЦО ИП Кугрышев Д.А. | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9159 | -0.9151 | 0 |
| 2769 | Ввод ЦО Редкова-52 | ЦО+ГВС МОУЗ Мед колледж | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.6429 | -3.6395 | 1973 |
| 2770 | ТК-Пл.Св.-5а | Ввод ЦО Пл.Св.-5а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.5668 | -5.5618 | 1973 |
| 2771 | Ввод ЦО Свободы пл.5 | ЦО МКД Свободы пл.5 | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.0948 | -4.0911 | 0 |
| 2772 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.70 | ЦО МКД Ленина ул.д.70 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.4813 | -4.4772 | 1967 |
| 2773 | Ввод ЦО Ленина,68 | ЦО МКД Ленина,68 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.5406 | -5.5356 | 1967 |
| 2774 | ТК-ЛЕН-60 | ЦО МКД Ленина,60 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 36.551 | -36.5162 | 1985 |
| 2775 | Ввод ЦО МКД Свердлова-ул.д.47 | ЦО МКД Свердловаул.д.47 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.1947 | -5.1897 | 1977 |
| 2776 | Ввод ЦО МКД Свердлова-ул.д.45 | ЦО МКД Свердловаул.д.45 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.2911 | -5.2861 | 1977 |
| 2777 | Ввод ЦО МКД Свердлова-ул.д.43 | ЦО МКД Свердловаул.д.43 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 5.2756 | -5.2705 | 1977 |
| 2778 | Ввод ЦО МКД 20 лет ВЛКСМ,55 | ЦО МКД 20 лет ВЛКСМ,55 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.4328 | -12.4209 | 1977 |
| 2779 | Ввод ЦО Д/сад Сверд-а ул.д.58 | ЦО Д/сад Сверд-а ул.д.58 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.2422 | -4.2383 | 1977 |
| 2780 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-а ул.д.4а | ЦО МКД Ф.Соц-а ул.д.4а | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 13.4704 | -13.4582 | 1977 |
| 2781 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-а ул.д.4а | ЦО МКД Сверд-а ул.д.54 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.2923 | -13.2802 | 1977 |
| 2782 | КП-ЧП-103 | Чапаева ул. д.103 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.3253 | -2.3231 | 1980 |
| 2783 | Ввод ЦО Чапаева 107 Ги-прохим | ЦО Чапаева 107 Гипрохим | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.2356 | -7.2287 | 1980 |
| 2784 | КП-ЧП-107а | Узел ввода отопления | 6 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.4574 | -7.4501 | 1980 |
| 2785 | ТК-3-1 | Ввод ЦО МКД Редкова,49 | 24 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.2528 | -1.2512 | 1979 |
| 2786 | ТК-3-1 | Ввод ЦО МКД Редкова,51 | 3 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.3883 | -1.3869 | 1979 |
| 2787 | Ввод ЦО МКД Вольская ул.д.75 | ЦО МКД Вольская ул.д.75 | 1 | 0.07 | 0.07 | Подз. канальная | 6.8778 | -6.8716 | 1988 |
| 2788 | ТК-5-1 | Узел ввода отопления | 120 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.4529 | -2.4475 | 1979 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2789 | Ввод ЦО МКД 2 Ленина ул.д. 58 | ЦО МКД 2 Ленина ул.д. 58 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.9834 | -3.9798 | 1988 |
| 2790 | Ввод ЦО МКД 4Свердлова ул.д.56 | ЦО МКД 4 Свердлова ул.д.56 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.2769 | -3.2739 | 1988 |
| 2791 | Ввод ЦО МКД 20 лет ВЛКСМ, 53 | ЦО МКД 20 лет ВЛКСМ, 53 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.7078 | -7.7008 | 1988 |
| 2792 | Ввод ЦО Ленина ул.д.48 | ЦО Детсад №70 "Теремок" | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 6.5319 | -6.526 | 1988 |
| 2793 | Ввод ЦО МКД 20 лет ВЛКСМ, 51 | ЦО МКД 20 лет ВЛКСМ, 51 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.5495 | -5.5444 | 1988 |
| 2794 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.50 | ЦО МКД Ленина ул.д.50 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 12.7563 | -12.7447 | 1988 |
| 2795 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.52 | ЦО МКД Ленина ул.д.52 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 8.8796 | -8.8716 | 1988 |
| 2796 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.56 | ЦО МКД 1 Ленина ул.д.56 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.2428 | -1.2416 | 1988 |
| 2797 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.54 | ЦО МКД Ленина ул.д.54 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 17.4666 | -17.4508 | 1988 |
| 2798 | Ввод ЦО МКД Б.Захаровых,16 | ЦО МКД Б.Захаровых,16 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 19.0712 | -19.0538 | 1988 |
| 2799 | Ввод ЦО МКД Б.Захаровых,14 | ЦО МКД Б.Захаровых,14 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.6499 | -3.6466 | 1988 |
| 2800 | Ввод ЦО Аптека Б.Захаровых,14А | ЦО Аптека Б.Захаровых,14А | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.6224 | -2.6199 | 1988 |
| 2801 | Ввод ЦО МКД 20 летВЛКСМ,58 | ЦО МКД 20 летВЛКСМ,58 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 9.7634 | -9.7545 | 1979 |
| 2802 | Ввод ЦО МКД 20 летВЛКСМ,56 | ЦО МКД 20 летВЛКСМ,56 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 9.6347 | -9.6259 | 1979 |
| 2803 | Ввод ЦО МКД 20 летВЛКСМ,54 | ЦО МКД 20 летВЛКСМ,54 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.5827 | -6.5768 | 1979 |
| 2804 | Ввод ЦО 20 лет ВЛКСМ 52 | ЦО 20 лет ВЛКСМ 52 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.8582 | -9.8493 | 1985 |
| 2805 | Ввод ЦО МКД Октяб-я ул.д.50 | ЦО МКД Октяб-я ул.д.50 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.0531 | -10.044 | 1979 |
| 2806 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д.31 | ЦО МКД Свердлова ул.д.31 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 24.6372 | -24.6148 | 1979 |
| 2807 | ВводЦО Д/сад11 Сверд-а ул.д.25 | ЦО Д/сад 11 Сверд-а ул.д.25 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.0829 | -4.0792 | 1979 |
| 2808 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д. 27 | ЦО МКД Свердлова ул.д. 27 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.7552 | -8.7472 | 1979 |
| 2809 | КП-СВ-27а | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 1.2948 | -1.2936 | 1979 |
| 2810 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д. 29 | ЦО МКД 2 Свердлова ул.д. 29 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 9.826 | -9.8171 | 1979 |
| 2811 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д.19 | ЦО МКД Свердлова ул.д.19 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 10.109 | -10.0998 | 1979 |
| 2812 | Вход ЦО МКД Сверд-а ул.д.21 | ЦО МКД Сверд-а ул.д.21 | 1 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 12.1356 | -12.1246 | 1979 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2813 | Ввод ЦО МАДОУ Детсад №54 | ЦО МАДОУ Детсад №54 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.9834 | -3.9798 | 1985 |
| 2814 | Ввод ЦО МКД Свердлова 15 | ЦО МКД Свердлова 15 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.8106 | -7.8036 | 1985 |
| 2815 | Ввод ЦО МКД Свердлова 17 | ЦО МКД Свердлова 17 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.6968 | -9.6881 | 1985 |
| 2816 | Ввод ЦО МКД Октябрьская 42 | ЦО МКД Октябрьская 42 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 9.233 | -9.2247 | 1985 |
| 2817 | Ввод ЦО Октябрьска,40 | ЦО Октябрьска,40 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.8482 | -5.843 | 1983 |
| 2818 | Ввод ЦО МКД Свердлова 5 | ЦО МКД Свердлова 5 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 8.7874 | -8.7795 | 0 |
| 2819 | Ввод ЦО МКД Свердлова 3 | ЦО МКД Свердлова 3 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 6.3337 | -6.328 | 1983 |
| 2820 | КП-60-32 | Узел ввода отопления | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.7705 | -8.7626 | 1983 |
| 2821 | Ввод ЦО Свердлова 5а | ЦО Свердлова 5а | 10 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.2425 | -5.2376 | 0 |
| 2822 | Ввод ЦО 60 лет СССР,31 | ЦО 60 лет СССР,31 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.8997 | -7.8927 | 1983 |
| 2823 | КП-60-30 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.5262 | -7.5195 | 1983 |
| 2824 | 60 лет СССР 29 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.77 | -8.7622 | 1983 |
| 2825 | КП-60-28 | Узел ввода отопления | 9 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 17.1534 | -17.1379 | 1983 |
| 2826 | Узел ввода отопления | ОАО Хемикомп | 9 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.3201 | -3.3167 | 0 |
| 2827 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-ма ул.д.12 | ЦО МКД Ф.Соц-ма ул.д.12 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.9321 | -15.9177 | 1988 |
| 2828 | Ввод ЦО в МКД Ф.Соц-а ул. д.14 | ЦО в МКД Ф.Соц-а ул. д.14 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.2108 | -10.2016 | 1988 |
| 2829 | Ввод ЦО в МКД Ф.Соц-а ул. д.14 | ЦО ИП Шингальс А. В. | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9925 | -0.9916 | 1988 |
| 2830 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул. д.16 | ЦО Ф.Социализма ул. д.16 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.1623 | -13.1504 | 1988 |
| 2831 | Ввод ЦО в МКД Ф.Соц-ма ул.д.18 | ЦО в МКД Ф.Соц-ма ул.д.18 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.9581 | -10.9482 | 1988 |
| 2832 | Ввод ЦО в МКД ФСоц-ма ул. д.22 | ЦО в МКД ФСоц-ма ул. д.22 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.1464 | -13.1345 | 1988 |
| 2833 | ВводЦО Д/сад№12ФСоц-ма ул.д.28 | ЦО Д/сад №12 Ф.Соц-а ул.д.28 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.3349 | -6.3292 | 1988 |
| 2834 | ТК-б/н | ИБ-27а | 1 | 0.15 | 0.15 | Подвальная | 13.6489 | -13.3781 | 1996 |
| 2835 | КП-ГГ-69 | Узел ввода отопления | 7 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0195 | -1.0185 | 0 |
| 2836 | КП-СА-119 | Узел ввода отопления | 9 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.3145 | -2.3121 | 0 |
| 2837 | Ввод ЦО Гагарина 73 | ЦО Гагарина 73 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.9442 | -5.9389 | 1982 |
| 2838 | Ввод ЦО Гагарина 71 | ЦО Гагарина 71 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.5106 | -6.5049 | 1982 |
| 2839 | Ввод ЦО на Садовая 74а | ЦО на Садовая 74а | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0208 | -1.0199 | 1982 |
| 2840 | КП-СА-74 | Узел ввода отопления | 12 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0194 | -1.0184 | 0 |
| 2841 | Ввод ЦО на Садовая 76 | ЦО на Садовая 76 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 6.3244 | -6.3188 | 1982 |
| 2842 | КП-ГГ-75 | ГВС на Гагарина 75 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.7022 | -4.698 | 1982 |
| 2843 | Ввод ЦО на Гагарина 77 | ЦО на Гагарина 77 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 8.0779 | -8.0707 | 1982 |
| 2844 | Ввод ЦО на Гагарина 77 | ЦО на Гагарина 77 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.896 | -6.8899 | 1982 |
| 2845 | Вход ЦО МКД Гагарина ул.д.44 | ЦО МКД Гагарина ул.д.44 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.2113 | -6.2062 | 1993 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2846 | Вход ЦО МКД Гагарина ул.д.38 | ЦО МКД Гагарина ул.д.38 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.0432 | -8.0365 | 1993 |
| 2847 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.150 | ЦО МКД Б.За-х ул.д.150 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 7.8196 | -7.8131 | 1993 |
| 2848 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.148 | ЦО МКД Б.За-х ул.д.148 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 7.8206 | -7.8141 | 1993 |
| 2849 | Вход ЦО в МКД Бр.З-х ул.д.152 | ЦО в МКД Бр.З-х ул.д.152 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 11.1338 | -11.1247 | 1993 |
| 2850 | Ввод ЦО в МКД Бр.З-х ул.д.152 | ЦО в МКД Бр.З-х ул.д.152 | 1 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 21.0143 | -20.997 | 1993 |
| 2851 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.146 | ЦО МКД Б.За-х ул.д.146 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 11.1781 | -11.1689 | 1993 |
| 2852 | Ввод ЦО МКД Гагарина ул.д.40а | ЦО МКД Гагарина ул.д.40а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.4473 | -10.4387 | 1993 |
| 2853 | Ввод ЦО бр.Захаровых,144 | ЦО В.В.Тупиков | 1 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.0784 | -0.0784 | 1993 |
| 2854 | Узел ввода ЦО Бр Захаро-вых,142 | Узел ввода ЦО Бр Зах,142-1 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.7935 | -14.781 | 1993 |
| 2855 | Вход ЦО  Б.Зах-х ул.д.140а | Вход ЦО МКД Б.Зах-х ул.д.140 | 21 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.2946 | -11.2843 | 1993 |
| 2856 | Разветвление | ГБ-ИНТ-1 | 7 | 0.15 | 0.15 | Подвальная | 16.739 | -16.712 | 0 |
| 2857 | Разветвление | КП-2 | 88 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 10.8947 | -10.8752 | 1973 |
| 2858 | ГБ-ИНТ-1 | Узел ввода отопления | 16 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.844 | -5.8371 | 1973 |
| 2859 | КП-2 | Узел ввода отопления | 17 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 10.8909 | -10.879 | 0 |
| 2860 | Ввод ЦО Советская,66 | ЦО Горсеть | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 6.8337 | -6.8271 | 0 |
| 2861 | Ввод ЦО МКД Пролетар-ская 4 | ЦО МКД Пролетарская 4 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.5365 | -9.5273 | 1993 |
| 2862 | Ввод ЦО МКД Пролетар-ская 2 | ЦО МКД Пролетарская 2 | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 21.0281 | -21.0075 | 1993 |
| 2863 | КП-ПР-3 | Узел ввода отопления | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.2866 | -11.2754 | 1993 |
| 2864 | ТП-гаражи | Ввод ЦО полик-ка МСЧ №156 | 14 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.6032 | 0 | 0 |
| 2865 | КП-МОС-12 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3203 | -0.32 | 0 |
| 2866 | КП-ЧП-13 | Узел ввода отопления | 9 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.5198 | -2.517 | 0 |
| 2867 | КП-ЧАП-14 | Узел ввода отопления | 11 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.0988 | -2.0966 | 0 |
| 2868 | КП-ЧП-12 | Узел ввода отопления | 9 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.3595 | -1.3577 | 0 |
| 2869 | ТК-1-9/19 | Узел ввода отопления | 17 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.5996 | -1.5979 | 0 |
| 2870 | КП-СОВ-37 | Узел ввода отопления | 12 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.13 | -1.1288 | 0 |
| 2871 | КОМ-22 | Узел ввода отопления | 13 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.8531 | -1.8511 | 0 |
| 2872 | КП-КОМ-30 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.7418 | -2.7391 | 0 |
| 2873 | ТК-1-9/11 | Узел ввода отопления | 4 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2143 | -0.214 | 0 |
| 2874 | ТК-1-9/14 | Разветвление | 2 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.7732 | -0.7716 | 1974 |
| 2875 | Разветвление | Разветвление | 13 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.488 | -0.4868 | 1974 |
| 2876 | Разветвление | Узел ввода отопления | 5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.0862 | -0.086 | 1974 |
| 2877 | Разветвление | Разветвление | 12 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4017 | -0.4009 | 1974 |
| 2878 | Разветвление | Узел ввода отопления | 4 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.247 | -0.2467 | 1974 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2879 | Разветвление | Узел ввода отопления | 5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.1545 | -0.1543 | 1974 |
| 2880 | Разветвление | Узел ввода отопления | 5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2852 | -0.2848 | 1974 |
| 2881 | ТК-1-9/16 | Узел ввода отопления | 4 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2924 | -0.2921 | 1974 |
| 2882 | КП-ТОП-4 | Узел ввода отопления | 7 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7985 | -0.7977 | 0 |
| 2883 | КП-КОМ-7 | Узел ввода отопления | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.602 | -1.6004 | 0 |
| 2884 | КП-ТОП-4а | Узел ввода отопления | 6 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3217 | -0.3213 | 0 |
| 2885 | Ввод ЦО Коммун.-я,1 | Ввод ЦО ПЧ-15+МКД ПАО РусГидро | 14 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.4114 | -3.4081 | 0 |
| 2886 | Ввод ЦО адм. здание ГЭСа | Насос ЦО на адм. здание ГЭСа | 3.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 26.7232 | -26.5905 | 0 |
| 2887 | Вход ЦО МОУ Детдом №4 | Насос на ЦО МОУ Детдом №4 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.8382 | -6.8328 | 0 |
| 2888 | ТК-б/н на здание Военкомата | Ввод ЦО Вольская,7 | 20 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.7588 | -1.7569 | 1974 |
| 2889 | КП-КОМ-119б | Узел ввода отопления | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.5471 | -1.4872 | 1974 |
| 2890 | КП-КОМ-119 | Узел ввода отопления | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9158 | -0.915 | 1974 |
| 2891 | КП-КОМ-121 | Узел ввода отопления | 5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.0552 | -3.0525 | 1974 |
| 2892 | КП-КОМ-108а | Узел ввода отопления | 11 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.0808 | -1.0796 | 1974 |
| 2893 | КП-КОМ-106 | Узел ввода отопления | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.5445 | -1.5431 | 1974 |
| 2894 | КП-КОМ-121/5 | Узел ввода отопления | 5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.8409 | -2.8384 | 1974 |
| 2895 | Ввод ЦО Коммунист.-я,121б | ЦО Коммунист.-я,121б | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.3458 | -4.3422 | 1974 |
| 2896 | Ввод ЦО Коммунист.-я,123а | ЦО Коммунист.- я,123а | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.0518 | -2.05 | 1974 |
| 2897 | КП-КОМ-123 | Узел ввода отопления | 5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.1354 | -3.1327 | 1974 |
| 2898 | КП-КОМ-121а | Узел ввода отопления | 6 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.5243 | -1.523 | 1974 |
| 2899 | КП-20-3 | Узел ввода отопления | 5 | 0.069 | 0.07 | Подз. канальная | 1.8502 | -1.8486 | 1974 |
| 2900 | Ввод ЦО Коммунист.-я,123б | ЦО Коммунист.-я,123б | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.9984 | -1.9967 | 1974 |
| 2901 | Ввод ЦО Коммунист-я,125 | ЦО Коммунист-я,125 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.081 | -2.0792 | 1974 |
| 2902 | КП-КОМ-125-3 | Узел ввода отопления | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.9819 | -4.9776 | 1974 |
| 2903 | Ввод ЦО Коммунистическая,125б | ЦО МКД Коммунистическая,125б | 5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.5912 | -2.589 | 1974 |
| 2904 | КП-ХА-30 | Узел ввода отопления | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.1977 | -4.1936 | 1978 |
| 2905 | КП-20-2 | Узел ввода отопления | 5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.4247 | -2.4225 | 1978 |
| 2906 | Ввод-1 ЦО МКД | Ввод-2 ЦО МКД | 0.1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 7.7291 | -7.7226 | 1974 |
| 2907 | КП-КОМ-125-2 | Узел ввода отопления | 5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.8537 | -1.8521 | 1974 |
| 2908 | КП-КОР-31 | Узел ввода отопления | 5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 11.5643 | -11.5544 | 1970 |
| 2909 | Ввод ЦО МКД Коммун-я 127 | ЦО МКД Коммун-я 127 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.5916 | -3.5885 | 1974 |
| 2910 | Ввод ЦО МКД Коммун-ая 129 | ЦО МКД Коммун-ая 129 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.7077 | -5.7029 | 1974 |
| 2911 | КП-КОМ-130 | Узел ввода отопления | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.5209 | -3.5178 | 1974 |
| 2912 | ТК-1-10/35 | ТК-1-10/36 | 11 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.5211 | -3.5176 | 1974 |
| 2913 | Разветвление | КП-ХА-36 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 9.6557 | -9.6475 | 1986 |
| 2914 | Харьковская 34 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.3996 | -7.3933 | 1986 |
| 2915 | Харьковская 32 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.4002 | -7.394 | 1986 |
| 2916 | Ввод ЦО-1 | Ввод ЦО-2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.2864 | -4.2827 | 1974 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2917 | КП-КОМ-137 | Узел ввода отопления | 7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.4624 | -5.4566 | 1974 |
| 2918 | КП-КОМ-137а | КП-КОМ-137 | 78 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.4638 | -5.4551 | 1974 |
| 2919 | КП-КОМ-137а | Узел ввода отопления | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.8546 | -3.8502 | 1974 |
| 2920 | Рабочая 21 ( Школа №4 ) | Узел ввода отопления | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.7589 | -4.7532 | 1978 |
| 2921 | Рабочая 61 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 8.8543 | -8.847 | 1978 |
| 2922 | КП-РА-57 | Узел ввода отопления | 5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.2273 | -4.2237 | 1978 |
| 2923 | Рабочая 55 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.2761 | -6.2709 | 1978 |
| 2924 | КП-РА-53 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 3.4041 | -3.4013 | 1978 |
| 2925 | Рабочая 59 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.8378 | -8.8305 | 1978 |
| 2926 | Рабочая 41 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 7.3322 | -7.3262 | 1978 |
| 2927 | Рабочая 45 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.4213 | -6.4159 | 1978 |
| 2928 | Рабочая 47 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.4318 | -6.4264 | 1978 |
| 2929 | Рабочая 49 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.6363 | -8.6291 | 1978 |
| 2930 | Ввод ЦО Детский сад № 16 | ЦО Детский сад № 16 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.9551 | -2.9526 | 1978 |
| 2931 | Ввод ЦО Рабочая,39 | ЦО МКД Рабочая,39 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.5976 | -8.5905 | 1978 |
| 2932 | КП-РА-51 | Узел ввода отопления | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.9307 | -8.9226 | 1978 |
| 2933 | КП-Н-1 | Насос на Храм | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4442 | -0.4438 | 0 |
| 2934 | КП-НАБ-2а | Насос МУДО ДЮСШ РОСТО | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.6408 | -1.6393 | 0 |
| 2935 | Разветвление на аптечный пункт | ЦО Гор. больница №1 | 2 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.7848 | -12.7738 | 1977 |
| 2936 | ЦТП | ТК-б/н | 73.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 25.6521 | -25.6186 | 1989 |
| 2937 | Ввод ЦО Титова,2 | ЦО ДрамТеатр ООО Трастсер-вис | 6 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.3629 | -12.3519 | 1973 |
| 2938 | Ввод ЦО Ленина ул.д.133 | ЦО ИП Слеповичев А.В. | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.8582 | -1.8566 | 1973 |
| 2939 | КП-ЛЕ-103б | Узел ввода отопления | 14 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.3568 | -6.2948 | 0 |
| 2940 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.82 | ЦО МКД Ленина ул.д.82 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.4887 | -5.484 | 1971 |
| 2941 | ТК-7/3 | Узел ввода отопления | 73 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7189 | -0.7176 | 2002 |
| 2942 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.5 | ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.5 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.903 | -6.8969 | 1967 |
| 2943 | выход ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.5 | ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.6 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.1164 | -5.1119 | 1967 |
| 2944 | ввод ЦО МКД 50 ВЛУСМ д.4 | ЦО МКД 50 ВЛУСМ д.4 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.2923 | -5.2876 | 1967 |
| 2945 | ввод ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.4 | ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.4 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.9918 | -4.9874 | 1967 |
| 2946 | КП-Н50-2 | Узел ввода отопления | 13 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.2503 | -5.2452 | 1967 |
| 2947 | КП-Н50-7 | Узел ввода отопления | 11 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.2426 | -5.2376 | 1967 |
| 2948 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.8 | ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.849 | -6.843 | 1967 |
| 2949 | ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 13 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.9944 | -5.989 | 1969 |
| 2950 | ввод ЦО МКД 50 ВЛКСМ д. 10 | ЦО МКД 50 ВЛКСМ д. 10 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.0102 | -4.0067 | 1967 |
| 2951 | ввод ЦО МКД 50 ВЛКСМ д. 9 | ЦО МКД 50 ВЛКСМ д. 9 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.0139 | -4.0103 | 1967 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2952 | 1КП-Н50-14 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.1088 | -5.1043 | 1969 |
| 2953 | Выход ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.1213 | -5.1167 | 1969 |
| 2954 | ввод ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.1071 | -5.1026 | 1969 |
| 2955 | Ввод ЦО Наб.50 лет ВЛКСМ,21 | ЦО МКД Наб.50 лет ВЛКСМ,21 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.5858 | -7.5791 | 1971 |
| 2956 | КП-Д/с-№13 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.9245 | -3.9212 | 1971 |
| 2957 | КП-Н50-18 | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 5.1836 | -5.179 | 1969 |
| 2958 | Транзит 50лет ВЛКСМ наб. 19 | Транзит 50лет ВЛКСМ наб. 20 | 38.16 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.2702 | -5.262 | 1969 |
| 2959 | КП-Н50-19 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.9629 | -3.9594 | 1969 |
| 2960 | КП-Н50-20 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.9787 | -3.9752 | 1969 |
| 2961 | К-Н-50-22 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.2898 | -1.2886 | 1969 |
| 2962 | Ввод ЦО МКД Меделее-ва,12 | ЦО МКД Меделеева,12 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 5.2503 | -5.2456 | 1969 |
| 2963 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,23 | ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,23 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.106 | -5.1014 | 1969 |
| 2964 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,24 | Задвижка Ду125 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 13.3333 | -13.3116 | 1969 |
| 2965 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,24 | ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,24 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 7.6786 | -7.6719 | 1969 |
| 2966 | 1КП-50-25 | ИБ-26 | 2 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.3939 | -0.3938 | 0 |
| 2967 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,25 | ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,25 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 5.01 | -5.0056 | 1969 |
| 2968 | ВыхЦО ТрназМКД 50 летВ-ЛУСМ,26 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,27 | 32.75 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.8845 | -3.8805 | 1969 |
| 2969 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,26 | ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,26 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.0401 | -4.0365 | 1969 |
| 2970 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,27 | ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,27 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.8842 | -3.8808 | 1969 |
| 2971 | Ввод ЦО МКД Наб.50летВЛКСМ,28 | ЦО МКД Наб.50летВЛКСМ,28 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.3737 | -5.3689 | 1974 |
| 2972 | Ввод ЦО МКД Меделеева ул.д.16 | ЦО МКД Меделеева ул.д.16 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.4524 | -6.4468 | 1974 |
| 2973 | Ввод ЦО МКД Меделее-ва,15 | ЦО МКД Меделеева,15 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 7.0748 | -7.0686 | 1969 |
| 2974 | Ввод ЦО МКД Меделеева ул.д.13 | ЦО МКД Меделеева ул.д.13 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 5.0924 | -5.088 | 1969 |
| 2975 | Ввод ЦО МКД Менеделее-ва, 8 | ЦО МКД Менеделеева, 8 | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 3.2842 | -3.2812 | 1989 |
| 2976 | ВводЦО ТранзМКД Ме-неделеева, 9 | ЦО МКД Менеделеева, 9 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 3.2835 | -3.2806 | 1989 |
| 2977 | КП-МЕ-10 | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 3.2835 | -3.2805 | 1989 |
| 2978 | Ввод ЦО МКД Менеделее- | ЦО МКД Менеделеева, 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.3135 | -3.3105 | 1989 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ва, 1 | | | | | | | | |
| 2979 | Ввод ЦО МКД Менеделее-ва, 2 | ЦО МКД Менеделеева, 2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.7467 | -5.7416 | 1989 |
| 2980 | Ввод ЦО МКД Менеделее-ва, 3 | ЦО МКД Менеделеева, 3 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.7012 | -5.6962 | 1989 |
| 2981 | Ввод ЦО МКД Менеделее-ва,4 | ЦО МКД Менеделеева,4 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.282 | -3.2791 | 1989 |
| 2982 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Менеделеева,5 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.2831 | -3.2803 | 1989 |
| 2983 | Ввод ЦО МКД Менеделее-ва,6 | ЦО МКД Менеделеева,6 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.1307 | -3.1279 | 1989 |
| 2984 | Ввод ЦО МКД Менеделее-ва,7 | ЦО МКД Менеделеева,7 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.1304 | -3.1276 | 1989 |
| 2985 | ВводЦО Спорт школа Менд-ва 11 | ЦО Спорт школа Менд-ва 11 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.0037 | -3.0011 | 1989 |
| 2986 | ТК-солнышко | Кафе "Солнышко" | 22 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.596 | -0.5953 | 1987 |
| 2987 | ТК-б/н1-2 | Узел ввода отопления | 5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 21.5316 | -21.5285 | 1963 |
| 2988 | КП-НЛ-1Б | Узел ввода отопления | 8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.4999 | -5.4949 | 1963 |
| 2989 | КП-НЛ-3а | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.6273 | -17.6124 | 1963 |
| 2990 | Ввод ЦО МКД Минская 2 | ЦО МКД Минская 2 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 17.7112 | -17.6961 | 1987 |
| 2991 | Ввод ЦО МКД Минская 4 | ЦО МКД Минская 4 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.7932 | -11.7831 | 1987 |
| 2992 | Ввод ЦО МКД Минская 6 | ЦО МКД Минская 6 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.4549 | -2.4528 | 1987 |
| 2993 | Ввод ЦО МКД наб.Леонова 18 | ЦО МКД наб.Леонова 18 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.227 | -5.2225 | 1987 |
| 2994 | Ввод ЦО МКД наб.Леонова 19 | ЦО МКД наб.Леонова 19 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.6773 | -5.6725 | 1987 |
| 2995 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова 21 | ЦО МКД Наб.Леонова 21 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.3333 | -7.327 | 1987 |
| 2996 | КП-МИН-8А | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.2667 | -5.2629 | 1973 |
| 2997 | Ввод ЦО МКД наб.Леонова 20 | ЦО МКД наб.Леонова 20 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.6063 | -4.6023 | 1987 |
| 2998 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.10 | ВыхЦО Трназ МКД Минская,10 | 28 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 10.1623 | -10.1511 | 1965 |
| 2999 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.10 | ЦО МКД Минская ул.д.10 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.8428 | -8.8356 | 1965 |
| 3000 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.12 | ВыхЦО Транз МКД Минская,12 | 14 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 27.6323 | -27.6027 | 1966 |
| 3001 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.12 | ЦО МКД Минская ул.д.12 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.9808 | -8.9736 | 1966 |
| 3002 | ТК-3/58 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.65 | 135.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.4166 | -8.4047 | 1966 |
| 3003 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.71 | ЦО МКД Волжская ул.д.71 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 8.9557 | -8.9484 | 1966 |
| 3004 | КП-ВО-69 | Узел ввода отопления | 9 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.8582 | -6.475 | 1973 |
| 3005 | ТК-3/58 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.65 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.4141 | -8.4073 | 1966 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3006 | КП-ВО-67а | Узел ввода отопления | 6 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.3508 | -4.3473 | 1973 |
| 3007 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,22 | ЦО МКД Леонова наб.,22 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.0701 | -8.0638 | 1987 |
| 3008 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,23 | ЦО МКД Леонова наб.,23 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 4.6764 | -3.9318 | 1987 |
| 3009 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,25 | ЦО МКД Леонова наб.ул.д.25 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.4419 | -4.4381 | 1966 |
| 3010 | ВыхЦО МКД ТрназЛеонова наб.,24 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,25 | 6.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.442 | -4.438 | 1966 |
| 3011 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,24 | ЦО МКД Леонова наб. ул.д.24 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.4415 | -4.4377 | 1966 |
| 3012 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,26 | ЦО МКД Леонова наб.ул.д.26 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.4866 | -5.4821 | 1966 |
| 3013 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,27 | ЦО МКД Леонова наб.ул.д.27 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.2945 | -5.2902 | 1966 |
| 3014 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,26а | ЦО МКД Леонова наб.,26а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.4434 | -5.439 | 1973 |
| 3015 | Ввод ЦО в МКД Леонова наб.,27а | ЦО в МКД Леонова наб.,27а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.8907 | -7.8839 | 1973 |
| 3016 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,28 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,29 | 29 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.7517 | -4.7469 | 1966 |
| 3017 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,28 | ЦО МКД Леонова наб.,28 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 4.7443 | -4.7401 | 1966 |
| 3018 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,29 | ЦО МКД Леонова наб.,29 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.7513 | -4.7472 | 1966 |
| 3019 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,28а | ЦО МКД Леонова наб.,28а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.9428 | -5.9377 | 1973 |
| 3020 | КП-НЛ-29а | Узел ввода отопления | 1 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 5.5057 | -5.0939 | 1973 |
| 3021 | КП-ВО-39 | МОУ СОШ №3 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.2757 | -8.2687 | 1973 |
| 3022 | КП-НЛ-31а | Узел ввода отопления | 1 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 5.7483 | -5.3717 | 1973 |
| 3023 | Ввод ЦО МКД Наб. Леонова 31 | Наб. Леонова 31 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 16.8665 | -16.8524 | 1968 |
| 3024 | КП-НЛ-31а/1 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.0658 | -4.0626 | 1968 |
| 3025 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,32 | ЦО МКД Леонова наб.ул.д.32 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.887 | -4.8828 | 1966 |
| 3026 | КП-Д-35 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.3521 | -6.3466 | 1966 |
| 3027 | Ввод-1 ЦО МКД Наб.Леонова,34а | Ввод-2 ЦО МКД Наб.Леонова,34а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.8713 | -3.8679 | 1966 |
| 3028 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова,37 | ЦО МКД Наб.Леонова,37 | 1 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 3.7606 | -3.7571 | 1966 |
| 3029 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.16 | ЦО МКД Минская ул.д.16 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.7235 | -8.7165 | 1966 |
| 3030 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.61 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.63 | 51.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.6381 | -8.6298 | 1965 |
| 3031 | Ввод ЦО МКД Волжская | ЦО МКД Волжская ул.д.61 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.4315 | -8.4246 | 1966 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ул.д.61 | | | | | | | | |
| 3032 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.59 | ЦО МКД Волжская ул.д.59 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.923 | -8.9158 | 1965 |
| 3033 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.63 | ЦО МКД Волжская ул.д.63 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.6374 | -8.6304 | 1965 |
| 3034 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.57 | ЦО МКД Волжская ул.д.57 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 8.4474 | -8.4406 | 1966 |
| 3035 | Выход ЦО Детский сад №15 | Ввод ЦО Детский сад №15 | 64 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.565 | -5.5594 | 1965 |
| 3036 | Ввод ЦО МКД Волжская №47 | ЦО МКД Волжская №47 | 2 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 8.5048 | -8.4979 | 0 |
| 3037 | Ввод ЦО МКД Волжская ул. д.55 | ЦО МКД Волжская ул. д.55 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 6.6092 | -6.6039 | 1966 |
| 3038 | Ввод ЦО МКД Волжская ул. д.53 | ЦО МКД Волжская ул. д.53 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 6.8374 | -6.8319 | 1966 |
| 3039 | ТК-б/н-ЦС | Узел ввода отопления | 5 | 0.08 | 0.08 | Подз. канальная | 3.6027 | -3.5164 | 1966 |
| 3040 | КП-ВО-45 | МУП Благоустройства | 4.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.8021 | -2.7996 | 1965 |
| 3041 | Ввод ЦО Наб.Леонова,40 | ЦО МКД Наб.Леонова,40 | 14 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 6.7439 | -6.7372 | 1966 |
| 3042 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,42 | ЦО МКД Леонова наб. ул.д.42 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 7.7336 | -7.727 | 1968 |
| 3043 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,43 | ЦО МКД Леонова наб.ул.д.43 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.7424 | -7.7357 | 1975 |
| 3044 | Ввод ЦО МКД Заречная 2 | ЦО МКД Заречная 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.8721 | -7.8653 | 1987 |
| 3045 | Ввод ЦО МКД Заречная,4 | ЦО МКД Заречная,4 | 10 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 19.0336 | -19.0167 | 1987 |
| 3046 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,44 | ЦО МКД Леонова наб.ул.д.44 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 7.9603 | -7.9535 | 1968 |
| 3047 | Ввод ЦО МДК Заречная 7 | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.0913 | -0.0911 | 1987 |
| 3048 | Вввод ЦО МКД Заречная 6а | ЦО МКД Заречная 6а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.1662 | -6.1609 | 1987 |
| 3049 | Ввод ЦО МКД Заречная,10 | ЦО МКД Заречная,10 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.8391 | -7.8324 | 1987 |
| 3050 | Ввод ЦО МКД Заречная,8 | ЦО МКД Заречная,8 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.7481 | -7.7414 | 1987 |
| 3051 | Ввод ЦО МКД Заречная 6 | ЦО МКД Заречная 6 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.3999 | -5.3952 | 1987 |
| 3052 | Ввод ЦО МКД Волжская, 1 | ЦО МКД Волжская 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.8961 | -8.8884 | 1987 |
| 3053 | ТК-см,разветвление Федо-рова | переход с150/100 | 26 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 6.5548 | -6.5439 | 1965 |
| 3054 | Ввод ЦО МОУ СОШ №10 | ЦО МОУ СОШ №10 | 6 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.5522 | -6.5466 | 1965 |
| 3055 | ТК-см,разветвление на Дубровин | ВЧД Дубровин А.И. | 10 | 0.025 | 0.025 | Подз. канальная | 0.0699 | -0.0698 | 1998 |
| 3056 | КП-ВО-37 | Художественная школа | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.277 | -3.2744 | 1965 |
| 3057 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.41 | ЦО МКД Волжская ул.д.41 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 9.2786 | -9.2715 | 1967 |
| 3058 | Ввод ЦО Балаковоатомком-плект | ЦО ООО "Балаковоатомком-плект" | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.004 | -4.0008 | 1989 |
| 3059 | Ввод ЦО СК Олимпик | ИТП СК Олимпик | 2.2 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.0448 | -0.0447 | 1989 |
| 3060 | Ввод ЦО МКД Минская | ЦО МКД Минская ул.д.23 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 6.1998 | -6.1948 | 1964 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ул.д.23 | | | | | | | | |
| 3061 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.21 | ЦО МКД Минская ул.д.21 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 6.0095 | -6.0047 | 1964 |
| 3062 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.25 | ЦО МКД Минская ул.д.25 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.1862 | -8.262 | 1964 |
| 3063 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.27 | ВыхЦО Транз МКД Минская,27 | 8 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 31.0642 | -30.1188 | 1964 |
| 3064 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.27 | ЦО МКД Минская ул.д.27 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 9.667 | -9.6591 | 1964 |
| 3065 | Ввод ЦО ПАО "почта Рос-сии" | ЦО ПАО "почта России" | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 7.3259 | -7.32 | 1971 |
| 3066 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.31 | ВыхЦО Транз МКД Минская,31 | 13 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.2441 | -9.2344 | 1989 |
| 3067 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.31 | ЦО МКД Минская ул.д.31 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.6197 | -9.6119 | 1989 |
| 3068 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.33 | ЦО МКД Минская ул.д.33 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.8868 | -8.8797 | 1989 |
| 3069 | ВыхЦО Транз МКД Мин-ская,29а | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.109 | 128 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 13.7643 | -13.7393 | 1971 |
| 3070 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.29а | ЦО МКД Минская ул.д.29а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.164 | -4.1611 | 1971 |
| 3071 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.109 | ЦО МКД Комарова ул.д.109 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.9967 | -5.9919 | 1971 |
| 3072 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.107 | ЦО МКД Комарова ул.д.107 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 5.6619 | -5.6573 | 1965 |
| 3073 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.105 | ЦО МКД Комарова ул.д.105 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 4.7266 | -4.7227 | 1965 |
| 3074 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.103 | ЦО МКД Комарова ул.д.103 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.7262 | -4.7223 | 1965 |
| 3075 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.111 | ЦО МКД Комарова ул.д.111 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 4.2622 | -4.2587 | 1965 |
| 3076 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.113 | ВыхЦО Транз МКД Комаро-ва,113 | 14 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.2631 | -4.2578 | 1965 |
| 3077 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.113 | ЦО МКД Комарова ул.д.113 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 5.0707 | -5.0666 | 1965 |
| 3078 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.17 | ЦО МКД Минская ул.д.17 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 4.167 | -4.1636 | 1965 |
| 3079 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.19 | ВыхЦО Транз МКД Минская,19 | 17 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 27.694 | -27.6577 | 1965 |
| 3080 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.19 | ЦО МКД Минская ул.д.19 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 4.7836 | -4.7798 | 1965 |
| 3081 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.15 | ЦО МКД Минская ул.д.15 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.19 | -4.1866 | 1965 |
| 3082 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.13 | ЦО МКД Минская ул.д.13 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.1019 | -5.0978 | 1965 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3083 | Ввод ЦОД/сад№10 Наб.Леонова,10 | ЦОД/сад№10 Наб.Леонова,10 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.4235 | -3.4209 | 1965 |
| 3084 | ввод ЦО в МКД Наб. Леонова 11 | ИБ-11 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.8228 | -6.8187 | 1964 |
| 3085 | ввод в МКД Наб. Леонова 12 | ИБ-12 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.1947 | -10.1884 | 1964 |
| 3086 | Ввод ЦО МКД Минская,7 | ЦО МКД Минская,7 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.966 | -4.962 | 1964 |
| 3087 | Ввод ЦО ООО "Фламинго" | ЦО ООО "Фламинго" | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2766 | -0.2764 | 1964 |
| 3088 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,13 | ЦО МКД Леонова наб.,13 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.9095 | -6.9051 | 1964 |
| 3089 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,14 | ЦО МКД Леонова наб.,14 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.8915 | -6.886 | 1964 |
| 3090 | ввод ЦО МКД Минская 3 | ЦО МКД Минская 3 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 14.8913 | -14.8811 | 1964 |
| 3091 | ввод ЦО МКД Леонова 15 | ЦО МКД Леонова 15 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.5928 | -7.5867 | 1964 |
| 3092 | Ввод ЦО МКД Минская,5 | Ввод ЦО МКД Минская,7 | 33 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.2434 | -5.2376 | 1964 |
| 3093 | КП-МИ-5 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 8.8849 | -8.8778 | 1964 |
| 3094 | КП-МАГ | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.8608 | -3.8576 | 2014 |
| 3095 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.11 | ЦО МКД Минская ул.д.11 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.021 | -6.0162 | 1965 |
| 3096 | КП-НЛ-9 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.3148 | -13.304 | 1966 |
| 3097 | КП-НЛ-7 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.4277 | -3.425 | 1966 |
| 3098 | КП-НЛ-8 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.0033 | -5.9985 | 1966 |
| 3099 | ввод ЦО МКД Наб. Леонова 3 | ЦО МКД Наб. Леонова 3 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.2304 | -8.2236 | 1966 |
| 3100 | 1КП-НЛ-2 | Ввод ЦО Наб.Леонова,2 | 16 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.6887 | -9.6799 | 1966 |
| 3101 | Вход ЦО МКД Наб. Леонова,4 | ЦО МКД Наб. Леонова,4 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.9326 | -4.9285 | 1966 |
| 3102 | ввод ЦО МКД Наб. Леонова 1 | ЦО МКД Наб. Леонова 1 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.9912 | -4.9871 | 1966 |
| 3103 | транзит ЦО МКД Наб. Леонова 1 | ЦО МКД Наб. Леонова 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 12.3435 | -12.3332 | 1966 |
| 3104 | ввод ЦО МКД Вокзальная 1 | ЦО МКД Вокзальная 1 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.0591 | -9.0515 | 1966 |
| 3105 | Ввод Леонова наб. д.23 | ЦО и ГВС Леонова наб. д.23 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.5443 | -4.5419 | 1966 |
| 3106 | Ввод ЦО Полик-ка3 Коморова,126 | ЦО Полик-ка3 Коморова,126 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.5114 | -8.5047 | 1986 |
| 3107 | КП-КО-128 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 9.2124 | -9.2053 | 1986 |
| 3108 | КП-КОМ-133 | Узел ввода отопления | 8 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.5034 | -3.5004 | 2014 |
| 3109 | Ввод ЦО в МКД Комарова, 144 | ЦО в МКД Комарова, 144 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 8.6531 | -8.6461 | 1997 |
| 3110 | МКД Комарова,135 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 8.0326 | -8.0064 | 2000 |
| 3111 | Ввод ЦО в МКД Комарова, 146 | ЦО в МКД Комарова, 146 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 8.715 | -8.708 | 1997 |
| 3112 | ТК-2-6/14 | Узел ввода отопления | 11 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.5127 | -0.5123 | 1997 |
| 3113 | ТК-2-6/14 | Ввод ЦО Комарова,144А | 22 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.5582 | -0.5577 | 1997 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3114 | Ввод ЦО в МКД Комарова, 148 | ЦО в МКД Комарова, 148 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.738 | -8.7309 | 1997 |
| 3115 | КП-КОМ-150 | Узел ввода отопления | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.6986 | -4.6945 | 1986 |
| 3116 | КП-КОМ-151 | Узел ввода отопления | 13 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.9665 | -4.9621 | 1986 |
| 3117 | ИТП-152 | ИТП-152 | 64 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.6147 | -11.5998 | 1986 |
| 3118 | ввод ЦО МКД Комарова 152 | Потребитель ЦО | 12 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.9919 | -4.9874 | 1986 |
| 3119 | Ввод ЦО в МКД Вокзальная 5 | ЦО в МКД Вокзальная 5 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.6964 | -8.6893 | 1997 |
| 3120 | Ввод ЦО Вокзальная ул.д6 | ЦО Вокзальная ул.д6 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.7697 | -8.7626 | 1997 |
| 3121 | Ввод ЦО Вокзальная ул.д7 | ЦО Вокзальная ул.д7 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 8.7679 | -8.7608 | 1997 |
| 3122 | Ввод ЦО Вокзальная ул.д9 | ЦО Вокзальная ул.д9 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 5.2357 | -5.2314 | 1997 |
| 3123 | Ввод ЦО МКД Вокзальная,17А | ЦО МКД Вокзальная,17А | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.2349 | -12.225 | 1960 |
| 3124 | Ввод ЦО МКД Вокзальная,13А | ЦО МКД Вокзальная,13А | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 8.8399 | -8.8327 | 2009 |
| 3125 | Задвижка Ду80 | ЦО МКД Вокзальная, 10 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 11.7101 | -11.7007 | 2014 |
| 3126 | Ввод ЦО МКД Вокзальная, 11 | ЦО МКД Вокзальная, 11 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 12.6808 | -12.6705 | 1960 |
| 3127 | ВыхЦОТранз.МКД Вокзальная,11 | Ввод ЦО МКД Вокзальная, 15 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.1731 | -12.1633 | 1960 |
| 3128 | Ввод ЦО МКД Вокзальная,14А | ЦО МКД Вокзальная,14А | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 8.8441 | -8.837 | 1960 |
| 3129 | Ввод ЦО МКД Вокзальная ул.д.13 | ЦО МКД Вокзальная ул.д.13 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.791 | -8.7839 | 1960 |
| 3130 | Ввод ЦО МКД Вокзальная, 14 | ЦО МКД Вокзальная, 14 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.8829 | -8.8758 | 1960 |
| 3131 | Ввод ЦО МКД Вокзальная ул.д.7а | ЦО МКД Вокзальная ул.д.7а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.1976 | -8.191 | 0 |
| 3132 | Ввод ЦО МКД Вокзальная ул.д.6а | ВыхЦОТранз.МКД Вокзальная,6а | 118 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.1886 | -8.1787 | 1981 |
| 3133 | Ввод ЦО МКД Вокзальная ул.д.6а | ЦО МКД Вокзальная ул.д.6а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.9188 | -7.9124 | 1981 |
| 3134 | Ввод ЦО МКД Вокзальная ул.д.5а | ЦО МКД Вокзальная ул.д.5а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.187 | -8.1804 | 1997 |
| 3135 | Ввод ЦО Вокзальная ул.д8 | ЦО Вокзальная ул.д8 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.667 | -8.66 | 1997 |
| 3136 | Задвижка Ду80 | ЦО Школа№11, Минская,59 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.2017 | -12.1921 | 1960 |
| 3137 | КП-КО-132а | Узел ввода отопления | 14 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.148 | -3.145 | 1960 |
| 3138 | КП-КО-132/1 | ДЮСШ "Юность" | 2 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.8996 | -3.8966 | 1986 |
| 3139 | 2КП-КО-132 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 8.7578 | -8.7507 | 1986 |
| 3140 | Ввод ЦО в МКД Комарова, 144 | ЦО в МКД Комарова, 144 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.1061 | -6.1011 | 1997 |
| 3141 | КП-КО-130а | Узел ввода отопление | 8 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 9.2904 | -9.2827 | 1986 |
| 3142 | 2КП-КО-134 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 6.1596 | -6.1546 | 1986 |
| 3143 | 3КП-КО-134а | Узел ввода отопления | 9 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 7.0586 | -7.0528 | 1986 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3144 | Ввод ЦО в МКД Комарова,142 | ЦО в МКД Комарова,142 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.0405 | -6.0356 | 1986 |
| 3145 | Ввод ЦО в МКД Комарова,140 | ЦО в МКД Комарова,140 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.0452 | -4.0418 | 1986 |
| 3146 | Ввод ЦО в МКД Комарова,140 | Ввод ЦО в МКД Комарова,138 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.0249 | -4.0216 | 1986 |
| 3147 | ЦТП-29 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.41 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 6.0415 | -6.0365 | 1986 |
| 3148 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.51 | ЦО МКД Минская ул.д.51 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.0192 | -6.0143 | 1986 |
| 3149 | ИБ-70 | Узел ввода отопления | 5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.8386 | -6.8334 | 1965 |
| 3150 | Ввод-1 ЦО МКД Минская ул.д.43 | ЦО-1 МКД Минская ул.д.43 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.7526 | -1.7512 | 1965 |
| 3151 | Ввод ЦО Минская ул.д.49 | ЦО МКД Минская ул.д.49 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.6369 | -3.634 | 1965 |
| 3152 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.55 | ЦО МКД Минская ул.д.55 | 67 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.2236 | -6.2162 | 1965 |
| 3153 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.47 | ЦО МКД Минская ул.д.47 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.3091 | -6.3039 | 1986 |
| 3154 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.45 | ЦО МКД Минская ул.д.45 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.1609 | -7.1551 | 1986 |
| 3155 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.39 | ЦО МКД Минская ул.д.39 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.9521 | -5.9472 | 1986 |
| 3156 | Узел ЦО | ЦО ж/д Комарова. 122А | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 6.7879 | -6.7824 | 1986 |
| 3157 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.122 | ЦО МКД Комарова ул.д.122 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 6.3372 | -6.332 | 1986 |
| 3158 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.37 | ЦО МКД Минская ул.д.37 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 8.3572 | -8.3504 | 1987 |
| 3159 | Ввод ЦО в МКД Комарова,136 | ЦО в МКД Комарова,136 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.2874 | -4.2839 | 1986 |
| 3160 | КП-КО-124 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 8.9082 | -8.901 | 1986 |
| 3161 | ТК-3/29 | Ввод ЦО МКД Минская 57А | 31.8 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 7.5883 | -7.5797 | 1981 |
| 3162 | Ввод ЦО Минская, ул. д.63а | ЦО Бизнес- инкубатор | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 5.823 | -5.8214 | 1981 |
| 3163 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.57 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.57 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 7.5869 | -7.581 | 1981 |
| 3164 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.65А | ЦО МКД Минская ул.д.65А | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 7.5765 | -7.5706 | 1981 |
| 3165 | Ввод ЦО БПНД Минская,71 | ЦО БПНД Минская,71 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.4488 | -3.4463 | 1981 |
| 3166 | Ввод ЦО ПНД Минская ул. д.69 | ЦО ПНД Минская ул. д.69 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.4356 | -3.4331 | 1965 |
| 3167 | Ввод ЦО МКД Шевченко,79а | ЦО МКД Шевченко ул.д.79а | 1.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 6.6798 | -6.675 | 1986 |
| 3168 | Ввод ЦО МКД Шевченко,79 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,79 | 14 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 8.954 | -8.9365 | 1986 |
| 3169 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.79 | ЦО МКД Шевченко ул.д.79 | 1 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 4.5567 | -4.5531 | 1986 |
| 3170 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.77 | ЦО МКД Шевченко ул.д.77 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.3921 | -4.3887 | 1986 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3171 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.81 | ЦО МКД Шевченко ул.д.81 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.5558 | -4.5522 | 1986 |
| 3172 | Ввод ЦО МКД Шевченко,101 | ЦО МКД Шевченко,101 | 3 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 12.7414 | -12.7314 | 2000 |
| 3173 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.85 | ЦО МКД Шевченко ул.д.85 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.203 | -5.1989 | 1981 |
| 3174 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.87 | ВыхЦОТранз МКД Шевченко,87 | 80 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.6032 | -8.5934 | 1987 |
| 3175 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.87 | ЦО МКД Шевченко ул.д.87 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.7706 | -8.7637 | 1981 |
| 3176 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.89 | ЦО МКД Шевченко ул.д.89 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.6017 | -8.595 | 1981 |
| 3177 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.91 | ЦО МКД Шевченко ул.д.91 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.994 | -8.9869 | 1981 |
| 3178 | ВыхЦО Трназ МКД Шевченко,83 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 22.9418 | -22.9168 | 1981 |
| 3179 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.83 | ВыхЦОТранз МКД Шевченко,83 | 80 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.9965 | -8.9843 | 1981 |
| 3180 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.83 | ЦО МКД Шевченко ул.д.83 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.0405 | -9.0334 | 1981 |
| 3181 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.96 | ЦО МКД Шевченко ул.д.96 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.1882 | -5.184 | 1969 |
| 3182 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.98 | О МКД Шевченко ул.д.98 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 7.163 | -7.1573 | 1969 |
| 3183 | 2КП-Ш-93 | Узел ввода отопления | 11 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.8002 | -8.7929 | 1981 |
| 3184 | Ввод ЦО МКД Шевченко,95 | ЦО МКД Шевченко,95 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.9653 | -8.9582 | 1981 |
| 3185 | Ввод ЦО МКД Шевченко,97 | ЦО МКД Шевченко,97 | 8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.9274 | -8.9201 | 1981 |
| 3186 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.100 | ЦО МКД Шевченко ул.д.100 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.365 | -5.3607 | 1969 |
| 3187 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.106 | ЦО МКД Шевченко ул.д.106 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.7905 | -8.7835 | 1969 |
| 3188 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.102 | ЦО МКД Шевченко ул.д.102 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.43 | -5.4257 | 1969 |
| 3189 | Ввод ЦО Д/сад34 Шевченко,92 | ЦО Д/сад34 Шевченко,92 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.5426 | -3.5399 | 1969 |
| 3190 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.94 | ЦО МКД Шевченко ул.д.94 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.928 | -11.9186 | 1969 |
| 3191 | ЦО МКД Шевченко ул.д.120А | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.120А | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.0083 | -11.9988 | 1969 |
| 3192 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.120 | ЦО МКД Шевченко ул.д.120 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.9808 | -8.9738 | 1987 |
| 3193 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.121 | ЦО МКД Шевченко ул.д.121 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.986 | -7.979 | 1987 |
| 3194 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,25 | ЦО МКД Сарат.шоссе,25 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.5556 | -8.5481 | 1987 |
| 3195 | Ввод ЦО МКД Са- | ЦО МКД Сарат.шоссе,23 | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 8.5568 | -8.5492 | 1987 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | рат.шоссе,23 | | | | | | | | |
| 3196 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,21 | ЦО МКД Сарат.шоссе,21 | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 11.0246 | -11.0149 | 1987 |
| 3197 | ТК-2-10/3 | Ввод ЦО Сар.Шоссе,19 | 50 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.9865 | -4.8347 | 1966 |
| 3198 | Ввод ЦО Сар.Шоссе,19 | ЦО УВД "ОВО" | 26 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.9863 | -4.835 | 1966 |
| 3199 | ЦТП-35 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,17 | 1 | 0.207 | 0.207 | Подвальная | 10.8196 | -10.8101 | 1966 |
| 3200 | КП-СШ-15 | Узел ввода отопления | 5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 7.9119 | -7.9042 | 1966 |
| 3201 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,13 | ЦО МКД Сарат.шоссе,13 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.6195 | -7.6129 | 1987 |
| 3202 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.114б | ЦО МКД Шевченко ул.д.114б | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.9391 | -7.9322 | 1969 |
| 3203 | Ответвление | ЦО ж/д Шевченко,104А | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.344 | -4.34 | 1993 |
| 3204 | Ввод ЦО МКД Шевченко,104 | Ввод ЦО МКД Шевченко,104б | 88 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.8766 | -3.8698 | 1993 |
| 3205 | Ввод ЦО МКД Шевченко,104 | ЦО МКД Шевченко,104 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.0197 | -12.0093 | 1993 |
| 3206 | Ввод ЦО МКД Шевченко,104б | ЦО МКД Шевченко,104б | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.8749 | -3.8715 | 1993 |
| 3207 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.108 | ЦО МКД Шевченко ул.д.108 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 12.2809 | -12.2712 | 1969 |
| 3208 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.110 | ЦО МКД Шевченко ул.д.112 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.5599 | -7.5539 | 1987 |
| 3209 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.112 | ЦО МКД Шевченко ул.д.112 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.2527 | -7.2469 | 1987 |
| 3210 | Ввод ЦО Шевченко,71А | ЦО Шевченко,71А | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.4789 | -1.4778 | 2001 |
| 3211 | Ввод ЦО МКД Шевченко,99 | Выход ТР.ЦО МКД Шевченко,99 | 40 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.4798 | -1.4769 | 2001 |
| 3212 | КП-ШЕ-99 | Узел ввода отопления | 2 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.4343 | -12.4244 | 2001 |
| 3213 | Вход ЦО МКД Вокзальная 10а | ЦО МКД Вокзальная 10а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 12.1886 | -12.1789 | 1981 |
| 3214 | Ввод ЦО Вокзальная 19 | ЦО Вокзальная 19 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.8636 | -8.8565 | 1981 |
| 3215 | Ввод ЦО МКД Вокзальная 18 | ЦО МКД Вокзальная 18 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.8747 | -8.8676 | 1981 |
| 3216 | Выход ЦО МКД Вокзальная 9а | ЦО МКД Вокзальная 9а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.6698 | -11.6605 | 1981 |
| 3217 | Ввод ЦО МКД Вокзальная 18а | Потребитель Вокзальная 18а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.2105 | -8.2039 | 1981 |
| 3218 | Ввод ЦО МКД Вокзальна 16а | Потребитель МКД Вокзальна 16а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.7377 | -9.7299 | 1981 |
| 3219 | 2КП-ВО-8а | Узел ввода отопления | 18 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 11.7434 | -11.7295 | 1981 |
| 3220 | Ввод ЦО Вокзальная,16 | ЦО СОШ №18 | 2 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 14.0767 | -14.0657 | 1981 |
| 3221 | Ввод ЦО Школа№8 Шевченко, 90 | ЦО Школа№8 Шевченко, 90 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 10.3468 | -10.3388 | 1965 |
| 3222 | ВыхЦО Транз МКД Минская,67 | ТК-2-1/4 | 150 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 14.6383 | -14.605 | 1986 |
| 3223 | Ввод ЦО МКД Минская | ЦО МКД Минская ул.д.67 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.2996 | -5.2955 | 1986 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ул.д.67 | | | | | | | | |
| 3224 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.61 | ЦО МКД Минская ул.д.61 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.2765 | -5.2724 | 1986 |
| 3225 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.75 | ЦО МКД Минская ул.д.75 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 8.4823 | -8.4757 | 1986 |
| 3226 | 2КП-ШЕ-75 | Узел ввода отопления | 13 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.3699 | -4.3661 | 1986 |
| 3227 | КП-МИ-73 | Узел ввода отопления | 18 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.4055 | -4.4016 | 1986 |
| 3228 | ИНД-77 | Узел ввода отопления | 8 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.1651 | -2.1634 | 0 |
| 3229 | Врезка ЦО на ИП Чутьёва | Задвижка 3, 4 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 0.3399 | -0.3394 | 1987 |
| 3230 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.122 | ЦО МКД Шевченко ул.д.122 | 5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.5239 | -8.5169 | 1987 |
| 3231 | Ввод ЦО МКД Каховская ул.д.9 | ЦО МКД Каховская ул.д.9 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.3537 | -7.3472 | 1987 |
| 3232 | Ввод ЦО МКД Каховская ул.д.5 | ЦО МКД Каховская ул.д.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.3553 | -8.348 | 1987 |
| 3233 | Ввод ЦО МКД Каховская ул.д.3 | ЦО МКД Каховская ул.д.3 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.2216 | -9.2135 | 1987 |
| 3234 | Ввод ЦО МКД Заречная ул.д.44 | ЦО МКД Заречная ул.д.44 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.0391 | -10.0303 | 1987 |
| 3235 | Ввод ЦО МКД Каховская ул.д.7 | ЦО МКД Каховская ул.д.7 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.5497 | -10.5405 | 1987 |
| 3236 | КП-КА-11 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 20.0057 | -19.9882 | 1988 |
| 3237 | 1КП-КА-13 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 11.9555 | -11.945 | 1988 |
| 3238 | КП-КА-15 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 4.1138 | -4.1101 | 1988 |
| 3239 | Ввод ЦО Детский сад №56 | ЦО Детский сад №56 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.0908 | -3.0881 | 1987 |
| 3240 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.1 | ЦО МКД Шевченко ул.д.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.5064 | -10.4973 | 1987 |
| 3241 | Ввод ЦО Дружбы ул.д.5 | ЦО МКД Дружбы ул.д.5 | 5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 14.2172 | -14.2046 | 1988 |
| 3242 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.5А | ЦО МКД Шевченко ул.д.5А | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.6395 | -4.6354 | 1987 |
| 3243 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.3А | ЦО МКД Шевченко ул.д.3А | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.0345 | -4.0309 | 1987 |
| 3244 | КП-3А-45а | Узел ввода отопления | 8 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.0425 | -2.0406 | 1987 |
| 3245 | 1КП-ШЕ-6 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.5487 | -7.5421 | 0 |
| 3246 | Ввод ЦО Детский сад №39 | ЦО Детский сад №39 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.3939 | -2.3918 | 1988 |
| 3247 | КП-ШЕ-14 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.9221 | -7.9153 | 1973 |
| 3248 | Ввод ЦО Шевченко,16 | Ввод ЦО Шевченко,16 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.4393 | -9.4312 | 1973 |
| 3249 | БГВС-24 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 13.0825 | -13.0724 | 1973 |
| 3250 | БГВС-22 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 11.102 | -11.0935 | 1973 |
| 3251 | КП-ШЕ-26 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.772 | -4.7679 | 1987 |
| 3252 | КП-ШЕ-28 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.7721 | -4.768 | 1987 |
| 3253 | КП-СШ-31а | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.126 | -4.1224 | 1987 |
| 3254 | КП-СШ-31 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 13.682 | -13.6701 | 1987 |
| 3255 | КП-СШ-29 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 12.4737 | -12.4628 | 1987 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3256 | Узел ввода ЦО | ЦО Сар.-Шоссе,27 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 13.552 | -13.5401 | 1987 |
| 3257 | Ввод ЦО МКД Шевченко,46 | ЦО МКД Шевченко,46 | 49 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 19.5801 | -19.5603 | 1987 |
| 3258 | КП-ШЕ-44 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.2913 | -10.2824 | 1993 |
| 3259 | ТК-2-8/1 | ЦО МКД Лобачевского ул. д.120 | 13.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.6749 | -17.659 | 1993 |
| 3260 | 2КП-ШЕ-38 | Узел ввода отопления | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.5648 | -6.5589 | 1987 |
| 3261 | Ввод ЦО МКД Шевченко,36 | ЦО МКД Шевченко,36 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.565 | -6.5593 | 1987 |
| 3262 | КП-ШЕ-1а | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.5211 | -7.5146 | 1987 |
| 3263 | 1КП-ШЕ-25 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.7121 | -6.7062 | 1993 |
| 3264 | КА-ШЕ-23 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.5047 | -6.499 | 1993 |
| 3265 | ТК-2-8/1 | Ввод ЦО в МКД Лобачевско-го,116 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.6744 | -17.659 | 1993 |
| 3266 | Ввод ЦО Каховская 43/2 | ЦО Каховская 43/2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4443 | -0.4439 | 2008 |
| 3267 | Ввод ЦО в МКД Кахов-ская,43 | ЦО МКД Каховская,43 | 9 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 27.0158 | -26.992 | 2008 |
| 3268 | КП-КА-41/1 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 23.7852 | -23.7645 | 2008 |
| 3269 | КП-КА-41 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.1562 | -11.1465 | 2008 |
| 3270 | КП-КА-39 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.9683 | -6.9622 | 2008 |
| 3271 | КП-КА-45 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 25.5262 | -25.504 | 2008 |
| 3272 | Ввод ЦО Детский сад №3 | ЦО Детский сад №3 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.2391 | -4.2354 | 1987 |
| 3273 | Ввод ЦО МКД Сар. шоссе, д.35 | ЦО МКД Сар. шоссе, д.35 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 11.2653 | -11.2555 | 0 |
| 3274 | 1КП-СШ-37а | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 11.335 | -11.3251 | 0 |
| 3275 | Насос | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.9687 | -11.9573 | 1983 |
| 3276 | КП-СШ-37 | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.1516 | -1.1505 | 1983 |
| 3277 | Ввод ЦО МКД Сар.шоссе,39 | ЦО МКД Сар.шоссе,39 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.9682 | -11.9578 | 1983 |
| 3278 | Ввод ЦО Шевченко,2 | ЦО МКД Шевченко,2 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 18.9203 | -18.9039 | 1988 |
| 3279 | Ввод ЦО Шевченко,4 | ЦО МКД Шевченко,4 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.5927 | -4.5887 | 1988 |
| 3280 | КП-ШЕ-7 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 11.5661 | -11.5561 | 1988 |
| 3281 | КП-ШЕ-9 | Узел ввода отопления | 10 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.352 | -4.3479 | 1988 |
| 3282 | Ввод ЦО Школа№26 Зареч-ная 45 | ЦО Школа№26 Заречная 45 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.9886 | -11.981 | 1987 |
| 3283 | Ввод ЦО БассейнЗаречная 45 | ЦО Бассейн Заречная 45 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.6871 | -4.6859 | 1987 |
| 3284 | Боксы Службы спасения | Гаражи "БалАвтоДор" | 30 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 2.4888 | -2.4861 | 1964 |
| 3285 | Разветвление | Узел ввода отопления | 13 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.3375 | -1.3357 | 1964 |
| 3286 | Врезка ЦО склад ЗАО"КАМ РТИ" | Задвижки | 2 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 7.1786 | -7.172 | 1964 |
| 3287 | Врезка на адм.зд. ЗАО"КАМ РТИ" | Задвижки | 2 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.307 | -17.2908 | 0 |
| 3288 | Врезка на кафе | Задвижки | 1 | 0.033 | 0.033 | Надземная | 0.6373 | -0.6367 | 1964 |
| 3289 | Разветвление | Узел ввода отопления | 45 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 23.2712 | -23.2372 | 1964 |
| 3290 | Врезка на ЗАО"КАМ РТИ" | Врезка на боксы ЗАО"КАМ | 21 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 27.5437 | -27.5135 | 1964 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РТИ" | | | | | | | |
| 3291 | Врезка на ООО"Полимер-продукт" | ЦО ООО"Полимер-продукт" | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.7577 | -1.7562 | 1964 |
| 3292 | Врезка на ИП Лавренов | ЦО на ИП Лавренов | 60 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7369 | -0.7354 | 1964 |
| 3293 | НО-б/н | Объекты ОАО "Автокалонна 1180" | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 21.6125 | -21.5726 | 1987 |
| 3294 | УТ-3 | База "ВПРОК" | 180 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.4845 | -2.4807 | 2003 |
| 3295 | Задвижка Ду 100 | Ввод ЦО Дом престарелых и инва | 65.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.7817 | -13.7727 | 0 |
| 3296 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО ГАУ "Дом-интернат" | 132 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 25.5602 | -25.5162 | 0 |
| 3297 | Задвижки ПСВ/ОСВ Ду100 ТК-5/13 | ТК-б/н | 269 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 14.3246 | -14.2766 | 0 |
| 3298 | Задвижка Ду 50 | Ввода отопления МУП "БЭТ" | 120 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1743 | -1.1722 | 0 |
| 3299 | КП-М-т | ЦО здания ГМ "МАГНИТ" | 5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 23.1788 | -23.1711 | 0 |
| 3300 | НО-4 | Задвижки у НО-4 | 1.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 56.8997 | -56.8062 | 0 |
| 3301 | Узел ввода-1 ДС "Кристалл" | КП-30-Кристалл | 14 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 19.2912 | -19.2781 | 2013 |
| 3302 | Ввод ЦО М-н Ярослав | ЦО М-н Ярослав | 20 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 7.2144 | -7.2123 | 2010 |
| 3303 | Ввод ЦО МКД 30 лет Побе-ды 36 | ЦО МКД 30 лет Победы 36 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.9024 | -13.8905 | 1959 |
| 3304 | Вход ЦО МКД 30 лет Побе-ды 36в | ЦО МКД 30 лет Победы 36в | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.0805 | -10.0719 | 1991 |
| 3305 | Ввод ЦО 30 лет Победы ул. д.38 | ЦО 30 лет Победы ул. д.38 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 25.564 | -25.5417 | 0 |
| 3306 | Ввод ЦО МКД Саратовск шоссе 49 | ЦО МКД Саратовское шоссе д.49 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.9945 | -14.9815 | 1988 |
| 3307 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.45 | ЦО МКД Степная ул. д.45 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.215 | -5.2104 | 1988 |
| 3308 | Ввод ЦО МКД Саратов шос-се 45а | ЦО МКД Саратов шоссе 45а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.2145 | -5.21 | 1988 |
| 3309 | Ввод ЦО МКД Саратов шос-се 45б | ЦО МКД Саратов шоссе 45б | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.0191 | -5.0148 | 1988 |
| 3310 | Ввод ЦО МКД Саратов шос-се 45в | ЦО МКД Саратов шоссе 45в | 30 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.0452 | -5.04 | 1988 |
| 3311 | Ввод ЦО МДОУ Детсад №18 | ЦО МДОУ Детсад №18 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.1 | -5.0956 | 1988 |
| 3312 | Ввод ЦО Саратовск шоссе 53 | ЦО МКД Саратовск шоссе 53 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подвальная | 14.9926 | -14.9796 | 1988 |
| 3313 | Ввод ЦО МКД Саратовск шоссе 55 | ЦО МКД Саратовское шоссе д.55 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 9.9462 | -9.9375 | 1988 |
| 3314 | Ввод ЦО Саратовское шос-се 51 | ЦО МКД Саратовское шоссе д.51 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 5.1347 | -5.1303 | 1990 |
| 3315 | Ввод ЦО МКД Сар.шоссе 57 | ЦО МКД Сар.шоссе 57 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.761 | -3.7578 | 1980 |
| 3316 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.18 | ЦО МКД Степная ул. д.18 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.011 | -10.0024 | 1980 |
| 3317 | Ввод ЦО МКД Степная ул. | ЦО МКД Степная ул. д.20 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.0125 | -10.0039 | 1980 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | д.20 | | | | | | | | |
| 3318 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.16 | ЦО МКД Степная ул. д.16 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.7746 | -15.7611 | 1980 |
| 3319 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.14 | ЦО МКД Степная ул. д.14 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.5454 | -6.5398 | 1980 |
| 3320 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.12 | ЦО МКД Степная ул. д.12 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.7227 | -9.7144 | 1980 |
| 3321 | Ввод ЦО СГСУ Степная ул. д.18а | ЦО СГСУ Степная ул. д.18а | 12 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.8308 | -4.8263 | 1987 |
| 3322 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,34/1 | ГВС МКД 30 лет Поб 34/1 | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.6131 | -7.606 | 2013 |
| 3323 | Ввод ЦО МКД 30 л. Победы д.32 | ЦО МКД 30 л. Победы д.32 | 1.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 11.711 | -11.701 | 1987 |
| 3324 | Ввод ЦО 30 лет Победы д.34 | ЦО МКД 30 лет Победы д.34 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.4241 | -11.4143 | 1959 |
| 3325 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы 36б | ГВС МКД 30 лет Победы 36б | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.9642 | -6.9582 | 1991 |
| 3326 | Вход ЦО МКД 30 лет Победы 36а | ЦО МКД 30 лет Победы 36а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.0102 | -10.0016 | 1959 |
| 3327 | Ввод ЦО 30 лет Победы,30 | ЦО МОУ СОШ №27 | 1 | 0.207 | 0.15 | Подз. канальная | 24.3412 | -24.3209 | 1959 |
| 3328 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.6 | ЦО МКД Степная ул. д.6 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.8523 | -9.8439 | 1987 |
| 3329 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.4 | ЦО МКД Степная ул. д.4 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.1075 | -10.0988 | 1987 |
| 3330 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.10 | ЦО МКД Степная ул. д.10 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.2698 | -15.2568 | 1980 |
| 3331 | Вход ЦО "Поликлиника №2" | ЦО "Поликлиника №2" | 1 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 15.7132 | -15.7082 | 1987 |
| 3332 | Выход ЦО МКД Ст д.8 а и д.10а | ЦО МКД Степная ул. д.8а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.6316 | -10.6224 | 1987 |
| 3333 | ЦО МКД Степная ул. д.8 и д.8б | ЦО МКД Степная ул. д.8 | 14.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.1867 | -10.1776 | 1987 |
| 3334 | Ввод ЦО МКД Степная д.22/24 | ЦО МКД Степная д.22/24 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 18.8819 | -18.8658 | 1980 |
| 3335 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.26 | ЦО МКД Степная ул. д.26 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.4902 | -6.4846 | 1980 |
| 3336 | Вход ЦО МКД Степная ул. д.28 | ЦО МКД Степная ул. д.28 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.3714 | -16.3575 | 1980 |
| 3337 | Вход ЦО МКД Степная ул. д.28/1 | ЦО м-н "На Степной" | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3119 | -0.3117 | 1980 |
| 3338 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.36 | ЦО МКД Героев пр. д.36 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.718 | -3.7148 | 1983 |
| 3339 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.38 | ЦО МКД Героев пр. д.38 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.5041 | -6.4985 | 1983 |
| 3340 | Разветвление ИП Демина | ЦО Универмаг ИП Демина | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5542 | -0.5535 | 1983 |
| 3341 | Ввод ЦО ИКС недвижи- | ЦО ИКС 5 недвижимость | 13 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 4.8837 | -4.8792 | 1983 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | мость | | | | | | | | |
| 3342 | КП-ПрГ-29 | Узел ввода отопления | 9 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.6439 | -1.6419 | 0 |
| 3343 | КП-ПрГ-31 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 11.3469 | -11.3373 | 1983 |
| 3344 | КП-ПрГ-33 | Насос Клуб "бездна" | 2 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.3793 | -2.3772 | 1983 |
| 3345 | КП-СШ-73 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.8504 | -8.8429 | 1983 |
| 3346 | КП-СТ-60 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 10.9951 | -10.9858 | 1983 |
| 3347 | ТК-б/н-32 | ЦО молод. инициатива | 6 | 0.5 | 0.5 | Подз. канальная | 2.3186 | -2.3109 | 1983 |
| 3348 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.44 | ЦО МКД Героев пр. д.44 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.5731 | -5.5683 | 1983 |
| 3349 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.46 | ЦО МКД Героев пр. д.46 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 4.7184 | -4.7144 | 1983 |
| 3350 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.44а | ЦО МКД Героев пр. д.44а | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 5.5931 | -5.5882 | 1983 |
| 3351 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.42 | ЦО МКД Героев пр. д.42 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 7.8777 | -7.871 | 1983 |
| 3352 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.44б | ЦО МКД Героев пр. д.44б | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 5.5453 | -5.5405 | 1983 |
| 3353 | Ввод ЦО Степная ул. д.24а | ЦО ЗАО "ВУТК" | 1 | 0.025 | 0.025 | Подз. канальная | 3.7098 | -3.7066 | 1983 |
| 3354 | Ввод ЦО МДОУ Детсад №65 | ЦО МДОУ Детсад №65 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.0299 | -4.0264 | 1980 |
| 3355 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.52 | ЦО МКД Героев пр.д.52 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.1883 | -5.1838 | 1988 |
| 3356 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.50 | ЦО МКД Героев пр. д.50 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.1888 | -5.1843 | 1988 |
| 3357 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.56 | ЦО МКД Героев пр.д.56 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 6.5203 | -6.5147 | 1990 |
| 3358 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.54 | ЦО МКД Героев пр.д.54 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 9.8937 | -9.8852 | 1990 |
| 3359 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58В | ЦО МКД Героев пр.д.58В | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.4631 | -10.4542 | 1990 |
| 3360 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58Б | ЦО МКД Героев пр.д.58Б | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.5692 | -6.5635 | 1990 |
| 3361 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58А | ЦО МКД Героев пр.д.58А | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.8784 | -9.8699 | 1990 |
| 3362 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58 | ЦО МКД Героев пр.д.58 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.2077 | -14.1956 | 1990 |
| 3363 | КП-СШ-65 | Узел ввода отопления | 13 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 11.014 | -11.0037 | 0 |
| 3364 | ИТП-ИП Кугрышев А.А. | ЦО ИП Кугрышев А.А. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.7973 | -3.794 | 0 |
| 3365 | КП-ПрГ-27 | Узел ввода отопления | 30 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.8642 | -9.8552 | 1983 |
| 3366 | КП-СТ-48 | КП-СТ-48 | 50 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.8228 | -2.8179 | 1983 |
| 3367 | КП-СТ-52 | ИП Баринова | 5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.1771 | -0.1768 | 0 |
| 3368 | Ввод ЦО СТепная,52 | ЦО МКД Степная,52 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.8099 | -6.8042 | 1983 |
| 3369 | Ввод ЦО Степная,54 | ЦО МКД Степная,54 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.1932 | -1.1922 | 1983 |
| 3370 | Ввод ЦО МКД Степная,56 | ЦО МКД Степная,56 | 1 | 0.08 | 0.069 | Подз. канальная | 6.8086 | -6.8029 | 1983 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3371 | КП-СТ-56 | ЦО ИП Дмитриев В.Л. | 0.1 | 0.025 | 0.025 | Подз. канальная | 0.1391 | -0.1338 | 0 |
| 3372 | КП-СТ-70 | Узел ввода отопления | 5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 2.0012 | -1.5878 | 0 |
| 3373 | КП-ТД | Узел ввода отопления | 10 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 2.9962 | -2.9928 | 0 |
| 3374 | тр-зит ЦО МКД Сар. Шоссе 69/6 | ЦО МКД Сар. Шоссе 69/6 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подвальная | 11.1528 | -11.1433 | 1991 |
| 3375 | Ввод ЦО МКД Сар. Шоссе 69/7 | ЦО МКД Сар. Шоссе 69/7 | 15 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 6.6868 | -6.6799 | 1991 |
| 3376 | Ввод ЦО Детский сад № 22 | ЦО Детский сад № 22 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 5.5814 | -5.5766 | 1991 |
| 3377 | КП-СШ-71 | Узел ввода отопления | 12 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.8385 | -3.8349 | 1991 |
| 3378 | ввод ЦО МКД Сар. Шоссе 71а | ЦО МКД Сар. Шоссе 71а | 2 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.0716 | -9.0639 | 1991 |
| 3379 | тр-зит ЦО МКД Сар. Шоссе 69/5 | ЦО МКД Сар. Шоссе 69/5 | 1 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 10.3988 | -10.3899 | 1991 |
| 3380 | тр-зит ЦО МКД Сар. Шоссе 69/4 | ЦО МКД Сар. Шоссе 69/5 | 1 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 10.3141 | -10.3052 | 1991 |
| 3381 | тр-зит цо МКД Сар. Шоссе 69/3 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 0.125 | Подвальная | 14.108 | -14.096 | 1991 |
| 3382 | тр-зит цо МКД Сар. Шоссе 69/2 | цо МКД Сар. Шоссе 69/2 | 1 | 0.15 | 0.125 | Подвальная | 13.5824 | -13.5708 | 1991 |
| 3383 | тр-зит цо МКД Сар. Шоссе 69/1 | цо МКД Сар. Шоссе 69/1 | 1 | 0.15 | 0.125 | Подвальная | 10.0031 | -9.9945 | 1991 |
| 3384 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 83/4 | ЦО МКД Сар.Шоссе 83/1 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.3805 | -3.3776 | 0 |
| 3385 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 83/3 | ЦО МКД Сар.Шоссе 83/3 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.3808 | -3.3779 | 0 |
| 3386 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 83/2 | ЦО МКД Сар.Шоссе 83/2 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.3812 | -3.3784 | 0 |
| 3387 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 83/1 | ЦО МКД Сар.Шоссе 83/1 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.5519 | -2.5498 | 0 |
| 3388 | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 85/3 | ЦО МКД Сар.Шоссе 85/3 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.8834 | -8.8759 | 1996 |
| 3389 | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 85/2 | ЦО МКД Сар.Шоссе 85/2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.9897 | -9.9813 | 1996 |
| 3390 | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 85/1 | ЦО МКД Сар.Шоссе 85/1 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.2317 | -4.2281 | 1996 |
| 3391 | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 89/4 | ЦО МКД Сар.Шоссе 89/4 | 2 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.4942 | -3.4912 | 1996 |
| 3392 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 89/1 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 89/1 | 2 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 4.9917 | -4.9874 | 1996 |
| 3393 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 91 | ЦО МКД Сар.Шоссе 91 | 2 | 0.125 | 0.1 | Подвальная | 12.4711 | -12.4605 | 1996 |
| 3394 | КП-СТ-93/1 | Узел ввода отопления | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.201 | -14.1889 | 1996 |
| 3395 | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 93 | ЦО МКД Сар.Шоссе 93 | 70 | 0.125 | 0.1 | Подвальная | 11.0961 | -11.0834 | 1996 |
| 3396 | ввод ЦО МКД Степная 108-1 | ЦО МКД Степная 108-1 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.1697 | -2.1678 | 0 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3397 | ввод ЦО МКД Степная 106 | Разветвл ЦО МКД Степная 106-1 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.1914 | -9.1834 | 2008 |
| 3398 | ввод ЦО МКД Степная 104 | Разветвл ЦО МКД Степная 104-1 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.6438 | -9.6354 | 2008 |
| 3399 | Ввод ЦО Степная,80 | ЦО МКД Степная,80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.2563 | -9.2485 | 0 |
| 3400 | ввод ЦО МКД Степная 78 | ЦО МКД Степная 78 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.369 | -9.361 | 0 |
| 3401 | ввод ЦО МКД Степная 76 | ЦО МКД Степная 76 | 2 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 6.204 | -6.1987 | 1991 |
| 3402 | ввод ЦО МКД Степная 72 | ЦО МКД Степная 72 | 6 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 9.2544 | -9.2465 | 1994 |
| 3403 | ввод ЦО МКД Степная 82 | ЦО МКД Степная 84 | 14 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 9.2919 | -9.2837 | 1994 |
| 3404 | ввод ЦО МКД Степная 86 | ЦО МКД Степная 88 | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.4355 | -9.4273 | 1994 |
| 3405 | ввод ЦО МКД Степная 84 | ЦО МКД Степная 84 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 15.4593 | -15.4461 | 1994 |
| 3406 | транзит ЦО МКД Степная 88 | ЦО МКД Степная 88 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подвальная | 12.0574 | -12.0471 | 1994 |
| 3407 | Разветвление | ТК-1-1А | 6.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 67.5073 | -67.409 | 1994 |
| 3408 | ввод ЦО МКД Степная 102 | Разветвл ЦО МКД Степная 102-1 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.6559 | -9.6475 | 2008 |
| 3409 | ТК-б/н Степная 102 | Разветвл ЦО МКД Степная 100-1 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.6304 | -9.6221 | 2008 |
| 3410 | ТК-3-7/10 | ввод ЦО МКД Степная 92 | 22 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 21.8149 | -21.7811 | 1994 |
| 3411 | ввод ГВС МКД Сар.Шоссе 93 | ГВС Степная 98 | 25 | 0.021 | 0.021 | Подз. канальная | 0.077 | 0 | 0 |
| 3412 | 2КП-СТ-92 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.3985 | -7.3922 | 1994 |
| 3413 | 2КП-СТ-94 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.2914 | -7.2852 | 1994 |
| 3414 | ввод ГВС МКД Степная 96 | ГВС МКД Степная 96 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 7.1175 | -7.1114 | 1994 |
| 3415 | ЦО Степная 47 в Степная 45 | ЦО Степная 47 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.7432 | -16.729 | 1994 |
| 3416 | Выход ЦО МКД Степная 45 | ЦО МКД Степная 45 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.0639 | -11.0545 | 1994 |
| 3417 | КП-СТ-49 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 14.0445 | -14.0325 | 1994 |
| 3418 | Ввод ЦО Степная 43 | ЦО Степная 43 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.4356 | -15.4225 | 1994 |
| 3419 | Ввод ЦО МКД Степная 37/2 | ЦО МКД Степная 37/2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.1738 | -10.1651 | 1994 |
| 3420 | ввод ЦО МКД Степная 37/1 | ЦО МКД Степная 37/1 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 19.6685 | -19.6517 | 1994 |
| 3421 | ввод ЦО МКД Степная 35/3 | ЦО МКД Степная 35/3 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 18.1904 | -18.175 | 1994 |
| 3422 | Ввод ЦО Степная ул. д.35/2 | ЦО Степная ул. д.35/2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 13.253 | -13.2417 | 1994 |
| 3423 | КП-СТ-35/1 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.1673 | -9.1595 | 1994 |
| 3424 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/3 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/4 | 80 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 44.8039 | -44.7298 | 1991 |
| 3425 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/3 | ЦО МКД Степная ул.27/3 | 10 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 11.7668 | -11.756 | 1991 |
| 3426 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/2 | ЦО МКД Степная ул.27/2 | 10 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 14.5909 | -14.5777 | 1991 |
| 3427 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/1 | Ввод ЦО МКД Степная 27/1-1 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.4047 | -5.3999 | 1988 |
| 3428 | ТК-3-8/15 | Ввод ЦО ООО УК БСС | 8 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.6219 | -3.6199 | 0 |
| 3429 | Ввод ЦО МКД Трнавская | ЦО МКД Трнавская ул.40 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.7864 | -17.771 | 1988 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ул.40 | | | | | | | | |
| 3430 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.36/6 | ЦО МКД Трнавская ул.36/6 | 2 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 17.7234 | -17.708 | 1988 |
| 3431 | Ввод ЦО Трнавская,32 | ЦО Трнавская,32 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.4036 | -9.3958 | 1988 |
| 3432 | Ввод ЦО Трнавская,26/7 | ЦО Трнавская,26/7 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.8666 | -9.8583 | 1988 |
| 3433 | Ввод ЦО Трнавская,26/6 | ЦО Трнавская,26/6 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.9877 | -13.9761 | 1988 |
| 3434 | Ввод ЦО Трнавская,26/5 | ЦО Трнавская,26/5 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.577 | -11.5673 | 1988 |
| 3435 | Ввод ЦО МКД Трнав-ская,28а | ЦО МКД Трнавская,28а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.2713 | -2.2694 | 1988 |
| 3436 | Ввод ЦО МКД Трнав-ская,28в | Ввод ЦО МКД Трнавская,28г | 33 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.7252 | -10.7137 | 1988 |
| 3437 | Ввод ЦО МКД Трнав-ская,28в | ЦО МКД Трнавская,28в | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.4424 | -3.4395 | 1988 |
| 3438 | Ввод ЦО МКД Трнав-ская,28б | ЦО МКД Трнавская,28б | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.0119 | -5.0077 | 1988 |
| 3439 | Ввод ЦО Трнавская,26/4 | ЦО Трнавская,26/4 | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.8202 | -7.8135 | 1988 |
| 3440 | Ввод ЦО Трнавская,26/3 | ЦО Трнавская,26/3 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.6655 | -8.6583 | 1988 |
| 3441 | Ввод ЦО Трнавская,26/2 | ЦО Трнавская,26/2 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 11.1677 | -11.1583 | 1988 |
| 3442 | Ввод ЦО Трнавская,26/1 | ЦО Трнавская,26/1 | 5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 6.2775 | -6.272 | 1988 |
| 3443 | ЦТП-РУСа | Насос на ИП Гайдамака | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2024 | -0.2022 | 1988 |
| 3444 | КП-РУС | Насос на ЦТП РУСа | 5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 11.6656 | -11.6538 | 1988 |
| 3445 | Ввод ЦО Трнавская,34 | ЦО Трнавская,34 | 79 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 9.7428 | -9.7332 | 1988 |
| 3446 | Ввод ЦО МКД Пр. Геро-ев,29/8 | ЦО МКД Пр. Героев,29/8 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 11.4011 | -11.3914 | 1989 |
| 3447 | Ввод ЦО МКД Пр. Геро-ев,29/9 | ЦО МКД Пр. Героев,29/9 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 5.7941 | -5.7892 | 1989 |
| 3448 | Ввод ЦО МКД Пр. Геро-ев,29/7 | ЦО МКД Пр. Героев,29/7 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 9.1827 | -9.1749 | 1989 |
| 3449 | Ввод ЦО МКД Пр Геро-ев,29/2а | ЦО МКД Пр Героев,29/2а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.096 | -2.0942 | 1989 |
| 3450 | Ввод ЦО МКД Пр Геро-ев,29/2г | ЦО МКД Пр Героев,29/2г | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.4428 | -3.4398 | 1989 |
| 3451 | Ввод ЦО МКД Пр Геро-ев,29/2б | ЦО МКД Пр Героев,29/2б | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.9602 | -4.956 | 1989 |
| 3452 | Ввод ЦО МКД Пр Геро-ев,29/2в | ЦО МКД Пр Героев,29/2в | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.4377 | -3.4347 | 1989 |
| 3453 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев 26/6 | ЦО МКД Пр. Героев 26/6 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.6864 | -8.679 | 1989 |
| 3454 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев 26/5 | ЦО МКД Пр. Героев 26/5 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 11.8911 | -11.881 | 1989 |
| 3455 | Ввод ЦО МКД Пр. Геро-ев,29/4 | ЦО МКД Пр. Героев,29/4 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.7132 | -5.7083 | 1989 |
| 3456 | Ввод ЦО МКД Пр. Геро-ев,29/4а | ЦО МКД Пр. Героев,29/4а | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.7129 | -5.708 | 1989 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3457 | Ввод ЦО МКД Пр. Геро-ев,29/3 | ЦО МКД Пр. Героев,29/3 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.8127 | -8.8052 | 1989 |
| 3458 | КП-СТ-70/1 | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 28.7714 | -27.9621 | 0 |
| 3459 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.23 | ЦО МКД Трнавская ул. д.23 | 2.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.7908 | -9.7826 | 1979 |
| 3460 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.21 | ЦО МКД Трнавская ул. д.21 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 10.8661 | -10.8569 | 1979 |
| 3461 | Выход ЦО МКД Трнавск ул. д.19 | ЦО МКД Трнавск ул. д.19 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 6.1385 | -6.1333 | 1979 |
| 3462 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.17 | ЦО МКД Героев пр. д.17 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 8.6106 | -8.6033 | 1979 |
| 3463 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.13 | ЦО МКД Героев пр. д.13 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.1077 | -4.1042 | 1979 |
| 3464 | Вход ЦО МКД Героев пр. д.3а | ЦО МКД Героев пр. д.3а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.3728 | -13.3616 | 1979 |
| 3465 | Ввод ЦО Героев пр. д.15 | ЦО Дет.Сад №47 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.6186 | -4.6147 | 1979 |
| 3466 | Ввод ЦО "Детск.поликлиника №2" | ЦО "Детск.поликлиника №2" | 6.35 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.3884 | -10.3796 | 1979 |
| 3467 | Выход ЦО МКД Трнавск. ул. д.33 | ЦО МКД Трнавская ул. д.33 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.497 | -8.4897 | 1981 |
| 3468 | Ввод ГВС МКД Трнавск ул. д.27 | ЦО МКД Трнавская ул. д.27а | 12 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.0674 | -4.0637 | 1981 |
| 3469 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.27 | ЦО МКД Трнавская ул. д.27 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.0678 | -4.0643 | 1981 |
| 3470 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.35 | ЦО МКД Трнавская ул. д.35 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 8.1837 | -8.1767 | 1981 |
| 3471 | Ввод ЦО МКД Б.Роз ул. д12 | ЦО МКД Б.Роз ул. д12 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.1048 | -6.0995 | 1981 |
| 3472 | Вход ЦО Д.Сад №57 | ЦО Д.Сад №57 | 1.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.9048 | -4.9006 | 1981 |
| 3473 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.31 | ЦО МКД Трнавская ул. д.31 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.5921 | -3.5891 | 1981 |
| 3474 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.31 | ЦО МКД Трнавская ул. д.31 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.592 | -3.5889 | 1981 |
| 3475 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.31 | ЦО МКД Трнавская ул. д.31 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.5925 | -3.5894 | 1981 |
| 3476 | ТК-3-3/20 | ЦО СОШ №22 Гараж | 6 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0823 | -1.0814 | 1981 |
| 3477 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.43 | ЦО МКД Трнавская ул. д.43 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 6.1512 | -6.1459 | 1981 |
| 3478 | Ввод ЦО СОШ №22 | ЦО СОШ №22 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.8025 | -10.7933 | 1981 |
| 3479 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.9 | ЦО МКД Героев пр. д.9 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 6.2126 | -6.2074 | 1979 |
| 3480 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.7 | ЦО МКД Героев пр. д.7 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.2011 | -6.1959 | 1979 |
| 3481 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.5 | ЦО МКД Героев пр. д.5 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 8.6058 | -8.5986 | 1979 |
| 3482 | Ввод ЦО МКД Героев пр. | ЦО МКД Героев пр. д.3 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 14.7788 | -14.7664 | 1979 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | д.3 | | | | | | | | |
| 3483 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.1 | ЦО МКД Героев пр. д.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.2641 | -12.2538 | 1979 |
| 3484 | Ввод ЦО Дет.Сад №17 | ЦО Дет.Сад №17 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.0628 | -5.0586 | 1979 |
| 3485 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.61 | ЦО МКД Наб.Леонова д.61 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 25.2305 | -25.209 | 1979 |
| 3486 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.60 | ЦО МКД Наб.Леонова д.60 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 5.3772 | -5.3727 | 1979 |
| 3487 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.62 | ЦО МКД Наб.Леонова д.62 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 5.755 | -5.7501 | 1979 |
| 3488 | Ввод ЦО Хоз.блок Н.Леон д.63/1 | ЦО Хоз.блок Н.Леон д.63/1 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.608 | -1.6066 | 1979 |
| 3489 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.58 | ЦО МКД Наб.Леонова д.58 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.7555 | -9.7473 | 1979 |
| 3490 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.57 | ЦО МКД Наб.Леонова д.57 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.4501 | -9.4421 | 1979 |
| 3491 | Вход ЦО ГМ "МАГНИТ" | ЦО ГМ "МАГНИТ" | 2.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 20.4148 | -20.4088 | 0 |
| 3492 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.63 | ЦО МКД Наб.Леонова д.63 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 20.4628 | -20.4454 | 1979 |
| 3493 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.64 | ЦО МКД Наб.Леонова д.64 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.7737 | -6.7679 | 1979 |
| 3494 | Ввод ЦО МКД Пр Героев 20 | ЦО МКД Пр Героев 20 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 5.6572 | -5.6523 | 1975 |
| 3495 | Ввод ГВС МКД Пр Героев 18 | ГВС МКД Пр Героев 18 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.824 | 0.0003 | 1975 |
| 3496 | Ввод ЦО МКД Трнавская,13 | ЦО МКД Трнавская,13 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.7137 | -5.7088 | 1975 |
| 3497 | Ввод ЦО МКД Трнавская,15 | ЦО МКД Трнавская,15 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.0081 | -10.9987 | 1975 |
| 3498 | Ввод ЦО МКД Трнавская,11 | ЦО МКД Трнавская,11 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.0795 | -4.076 | 1975 |
| 3499 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.7 | ЦО МКД Трнавская ул. д.7 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 7.4737 | -7.4673 | 1975 |
| 3500 | КП-ТР-7а | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.3223 | -3.3195 | 1975 |
| 3501 | Ввод ЦО МКД Трнавскя,8а | ЦО МКД Трнавскя,8а | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.4941 | -3.4911 | 1975 |
| 3502 | Ввод ЦО МКД Трнавская,8а | ЦО МКД Трнавская,8а | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.4945 | -3.4915 | 1975 |
| 3503 | Ввод ЦО Трнавская,16А | ЦО Трнавская,16А | 1 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 9.2435 | -9.2357 | 1975 |
| 3504 | КП-ТР-5 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 16.6262 | -16.6123 | 1975 |
| 3505 | 2КП-30-16 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.253 | -6.2478 | 1975 |
| 3506 | Ввод ЦО Трнавская,1 | ЦО МКД Трнавская,1 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 8.4613 | -8.4539 | 0 |
| 3507 | КП-30-20 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.6866 | -9.6785 | 1975 |
| 3508 | Ввод транзита Трнавска,3 | ЦО МКД Трнавская,3 | 13 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.0087 | -9.0005 | 0 |
| 3509 | КП-30-18 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 8.6239 | -8.6167 | 1975 |
| 3510 | КП-30-12 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.7778 | -4.7738 | 1975 |
| 3511 | Ввод ЦО Детский сад №5 | ЦО Детский сад №5 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 5.3672 | -5.3627 | 1975 |
| 3512 | КП-30-10 | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 11.2765 | -11.2669 | 1975 |
| 3513 | 1КП-30-6 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.9556 | -5.9505 | 1975 |
| 3514 | КП-30-4б | Узел ввода отопления | 60 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 11.0863 | -11.0746 | 1975 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3515 | КП-30-10 | ЦО м-н Магнит "собс.ИП Шо-уров" | 25 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.1935 | -2.1912 | 1975 |
| 3516 | КП-30-10 | Узел ввода отопления | 5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.1896 | -2.1876 | 1975 |
| 3517 | КП-30-4а | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.1216 | -11.1121 | 1975 |
| 3518 | КП-30-4 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.0753 | -11.0658 | 1975 |
| 3519 | КП-30-6а | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.6034 | -3.6003 | 1975 |
| 3520 | КП-НЛ-48 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 8.8318 | -8.8243 | 1975 |
| 3521 | КП-НЛ-50 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 8.8316 | -8.8241 | 1975 |
| 3522 | КП-НЛ-49 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 8.8305 | -8.823 | 1975 |
| 3523 | Набережная Леонова,51а | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.3509 | -4.3472 | 1975 |
| 3524 | Ввод ЦО МКД Пр.Героев,10 | ЦО МКД Пр.Героев,10 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.9143 | -16.8998 | 1975 |
| 3525 | Проспект Героев, 8 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.194 | -5.1895 | 1975 |
| 3526 | КП-Пр.Г-12 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 7.826 | -7.8193 | 1975 |
| 3527 | КП-ПрГ-6 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.8923 | -5.8872 | 1975 |
| 3528 | Проспект Героев, 4 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.5823 | -5.5775 | 1975 |
| 3529 | КП-ПрГ-2а | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.5933 | -5.5884 | 1975 |
| 3530 | Вход тр. ЦО Пр. Героев, 2 | ГВС МКД Пр.Героев,2 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 20.2133 | -20.1959 | 1975 |
| 3531 | КП-30-8 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 6.1021 | -6.0969 | 1975 |
| 3532 | КП-БР-13 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 12.5548 | -12.5442 | 1985 |
| 3533 | ЦО Бульвар Роз,11 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 14.3864 | -14.3743 | 1985 |
| 3534 | Узел ЦО | Бульвар Роз,7 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.4121 | -7.4059 | 1985 |
| 3535 | КП-БР-9 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.728 | -4.724 | 1985 |
| 3536 | 1КП-ТР-55 | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 5.557 | -5.5523 | 1985 |
| 3537 | КП-ТР-61 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.7129 | -7.7064 | 1985 |
| 3538 | КП-ТР-63 | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 11.1301 | -11.1207 | 1985 |
| 3539 | Ввод ЦО Трнавская,57 | ЦО МКД | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.0352 | -9.0277 | 1985 |
| 3540 | КП-ТР-67 | Узел ввода отопления | 0.1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.4351 | -8.4281 | 1985 |
| 3541 | Ввод ЦО Трнавская,75 | ЦО МКД Трнавская,75 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.65 | -14.6379 | 1985 |
| 3542 | Вход ЦО Трнавская,63а | ЦО МКД Трнавская,63а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.1623 | -15.1495 | 1985 |
| 3543 | КП-ТР-65 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.8031 | -14.7908 | 1985 |
| 3544 | ТК-б/н | ЦО Трнавская,65а | 5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.183 | -1.182 | 1985 |
| 3545 | Ввод ЦО Детский сад №64 | ЦО Детский сад №64 | 11 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.9397 | -4.9352 | 1985 |
| 3546 | 2КП-ТР-73 | Узел ввода отопления | 0.1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 21.7572 | -21.7392 | 1985 |
| 3547 | Ввод ЦО Трнавская,77 | ЦО МКД Трнавская,77 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 6.28 | -6.2748 | 1985 |
| 3548 | КП-ТР-79 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 6.2799 | -6.2747 | 1985 |
| 3549 | КП-ТР-74 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.458 | -1.4568 | 0 |
| 3550 | Ввод ЦО Леонова наб.78 | ЦО МКД Леонова наб.78 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.4211 | -16.4074 | 1987 |
| 3551 | Ввод ЦО Леонова наб.66 | ЦО Леонова наб.66 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 2.5783 | -2.5762 | 1987 |
| 3552 | Ввод ЦО Леонова наб.73 | ЦО МКД Леонова наб.73 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 21.8558 | -21.8376 | 1987 |
| 3553 | Ввод ЦО Леонова наб.75 | ЦО МКД Леонова наб.75 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 11.273 | -11.2636 | 1987 |
| 3554 | Ввод ЦО Леонова наб.73 | ЦО МКД Леонова наб.73 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 18.4813 | -18.4659 | 1987 |
| 3555 | Врезка ЦО Леонова наб.76 | ЦО МКД Леонова наб.76 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 18.3059 | -18.2906 | 1987 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3556 | Ввод ЦО Леонова наб.80 | ЦО МКД Леонова наб.80 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.2881 | -5.2836 | 1987 |
| 3557 | Ввод ЦО Леонова, наб,67б | ЦО ЦОИ Бал АЭС | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.87 | -3.8667 | 1986 |
| 3558 | Выход ЦО Леонова, наб,67а | ЦО МКД Леонова, наб,67а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.5202 | -14.508 | 1986 |
| 3559 | КП-НЛ-66а | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.1637 | -7.1577 | 1986 |
| 3560 | Ввод ЦО Бульвар Роз,3 | ЦО МКД Бульвар Роз,3 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.0443 | -6.0392 | 1986 |
| 3561 | Ввод ЦО Бульвар Роз 5 | Гимназия №2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.1159 | -8.1091 | 1986 |
| 3562 | Ввод ЦО Бульвар Роз,1 | ЦО МКД Бульвар Роз,1 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.6943 | -7.6878 | 1986 |
| 3563 | 2КП-НЛ-66 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 21.6308 | -21.6125 | 1986 |
| 3564 | Ввод ЦО Пр. Героев,29/1 | ЦО Пр. Героев,29/1 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.8026 | -3.7994 | 1989 |
| 3565 | Ввод ЦОДетский сад №67 | ЦО Детский сад №67 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.9074 | -3.9041 | 1988 |
| 3566 | ГВС ЦО Трнавская,28 | ЦО Трнавская,28 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 17.6713 | -17.6564 | 1989 |
| 3567 | Ввод ЦО МДОУ Детсад №72 | ЦО МДОУ Детсад №72 | 1.4 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 3.883 | -3.8796 | 1991 |
| 3568 | Ввод ЦО МКД Степная 31а,б,в,г | ЦО МКД Степная 31г | 7 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.4039 | -3.4008 | 1991 |
| 3569 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.31б | ЦО МКД Степная ул. д.31б | 1.7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.9045 | -4.9002 | 1991 |
| 3570 | Ввод ЦО МКД Степная 31б | ЦО МКД Степная 31а | 15 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.8754 | -8.8671 | 1991 |
| 3571 | Ввод ЦО МКД Степная 31а | Ввод ЦО МКД Степная 31в | 7 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.399 | -3.3959 | 1991 |
| 3572 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/4 | ЦО МКД Степная ул.27/4 | 10 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 9.1854 | -9.1768 | 1991 |
| 3573 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/5 | ЦО МКД Степная ул.27/5 | 10 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 9.0759 | -9.0674 | 1991 |
| 3574 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/6 | ЦО МКД Степная ул.27/6 | 10 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 11.5524 | -11.5419 | 1991 |
| 3575 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.27/7 | ЦО МКД Степная ул. д.27/7 | 25 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 13.4926 | -13.4793 | 1991 |
| 3576 | КП-Детсад | МАДОУ "Центр развития ре-бёнка" | 5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 20.9697 | -20.9581 | 0 |
| 3577 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.36 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 1 | 39 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 19.8331 | -19.8018 | 1988 |
| 3578 | Ввод ЦО Леонова Наб. ул.д 54/2 | Леонова Наб. ул.д 54/2 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.2212 | -1.2201 | 0 |
| 3579 | ТК-Проф | АЭС | 8.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 13.5671 | -13.5588 | 0 |
| 3580 | КП-30-1б | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.0409 | -4.0376 | 1984 |
| 3581 | Ввод ЦО 30 лет Победы,1а | ЦО 30 лет Победы,1а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 13.5525 | -13.5413 | 1984 |
| 3582 | Ввод ЦО 30лет Победы,1 | ЦО 30лет Победы,1 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 15.4107 | -15.398 | 1984 |
| 3583 | КП-30-9а | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 20.3601 | -20.3432 | 1984 |
| 3584 | Ввод ЦО МКД 30 лет Побе-ды 3 | ЦО МКД 30 лет Победы 3 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.2013 | -7.1953 | 1984 |
| 3585 | Ввод ЦО МКД 30 лет Побе-ды 3а | ЦО Стоматолог.пол-ка №2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.953 | -2.9505 | 1984 |
| 3586 | Выход ЦО МКД 30 лет По-беды 5а | ЦО МКД 30 лет Победы 5а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.6909 | -6.6853 | 1984 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3587 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 5б | ЦО МКД 30 лет Победы 5б | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.6544 | -1.653 | 1984 |
| 3588 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.5 | ЦО МКД 30 лет Победы д.5 | 1 | 0.1 | 0.125 | Подз. канальная | 10.5682 | -10.5595 | 1984 |
| 3589 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 7а | ЦО МКД 30 лет Победы д.7а | 1 | 0.08 | 0.1 | Подз. канальная | 6.8352 | -6.8295 | 1984 |
| 3590 | Ввод ЦО Муз.шк 30 лет Поб 9б | ЦО Муз.школа 30 лет Победы 9б | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.9786 | -3.9753 | 1984 |
| 3591 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.7б | ЦО МКД 30 лет Победы д.7б | 5.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.6777 | -1.6762 | 1984 |
| 3592 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 7 | ЦО МКД 30 лет Победы 7 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.0464 | -10.0381 | 1984 |
| 3593 | Ввод ЦО Трнавская, 3а | ЦО Трнавская, 3а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.6368 | -10.6271 | 1984 |
| 3594 | Узел ввода ЦО ООО "Новый мир" | ООО "Новый мир" | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.2768 | -3.2739 | 1998 |
| 3595 | ТК-б/н | Трнавская,3 | 9 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.4623 | -3.4594 | 1984 |
| 3596 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.13 | ЦО МКД 30 лет Победы д.13 | 5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.0308 | -9.0232 | 1984 |
| 3597 | Ввод ЦО МДОУ Дет.сад №61 | ЦО МДОУ Дет.сад №61 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 2.4201 | -2.418 | 1984 |
| 3598 | КП-ТР-12 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 12.7998 | -12.765 | 0 |
| 3599 | КП-ТР-6 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 15.4649 | -15.4514 | 2001 |
| 3600 | Ввод ЦО МКД Трнавская 6 | ЦО МКД Трнавская 8 | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.4128 | -11.4026 | 2001 |
| 3601 | Врезка МКД Трнавская,4 | ЦО МКД Трнавская,4 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.432 | -3.4289 | 2001 |
| 3602 | КП-ТР-2 | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.7682 | -3.7649 | 2001 |
| 3603 | КП-ПрЭ-2 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.9675 | -9.959 | 1981 |
| 3604 | ТК-3-6/14 | Узел ввода отопления | 16 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.0964 | -10.0872 | 1981 |
| 3605 | ВводЦО Библ-ка 30летПобеды,37 | ЦО МКД 30 лет Победы,45 | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.6062 | -6.6003 | 1983 |
| 3606 | ЦО 30 лет Победы,21А | ЦО Детский сад №8 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.5411 | -4.5373 | 1981 |
| 3607 | Ввод ЦО Атомнадзор Победы57А | ЦО Атомнадзор Победы57А | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8313 | -0.8306 | 1983 |
| 3608 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,57 | ЦО МКД 30 лет Победы,57 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.6195 | -10.6106 | 1983 |
| 3609 | Ввод ЦО МКД 30летПобеды,55 | ЦО МКД 30летПобеды,55 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.8233 | -3.8201 | 1983 |
| 3610 | Ввод ЦО МКД 30летПобеды,53 | ЦО МКД 30летПобеды,53 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 10.1101 | -10.1015 | 1983 |
| 3611 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,51 | ЦО МКД 30 лет Победы,51 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.0095 | -4.006 | 1983 |
| 3612 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,47/1 | ЦО МКД 30 лет Победы,47/1 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6147 | -0.6142 | 1983 |
| 3613 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,47 | ЦО МКД 30 лет Победы,47 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.2002 | -10.1916 | 1983 |
| 3614 | КП-30-41 | Узел ввода отопления | 15 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 10.0106 | -10.002 | 1983 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3615 | Ввод ЦО Детский сад №14 | ЦО Детский сад №14 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.7296 | -4.7256 | 1983 |
| 3616 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,43 | ЦО МКД 30 лет Победы,43 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.8346 | -6.8288 | 1983 |
| 3617 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,39 | ЦО МКД 30 лет Победы,39 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.2818 | -10.2731 | 1983 |
| 3618 | Ввод ЦО Фитнес лайф Победы,39а | ЦО Фитнес лайф Победы,39а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.3014 | -1.3003 | 1983 |
| 3619 | Выход транз.ЦО 30лет Победы,35 | ЦО МКД 30лет Победы,35 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.1529 | -10.1442 | 1981 |
| 3620 | Ввод ЦО Гиппократ | ЦО Гиппократ ВНИ "Панту Е.Г." | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.8354 | -1.8338 | 1981 |
| 3621 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,33 | ЦО МКД 30 лет Победы,33 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.6991 | -6.6933 | 1981 |
| 3622 | КП-30-31 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 6.7765 | -6.7707 | 1981 |
| 3623 | КП-30-27 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.7381 | -6.7323 | 1981 |
| 3624 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,25 | ЦО МКД 30 лет Победы,25 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.7427 | -6.7369 | 1981 |
| 3625 | КП-30-29 | Узел ввода отопления | 7 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 10.0484 | -10.0392 | 1981 |
| 3626 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,37 | ЦО МКД 30 лет Победы,37 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.5327 | -10.5238 | 1983 |
| 3627 | КП-30-21 | Узел ввода отопления | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 6.5906 | -6.5848 | 1981 |
| 3628 | 1КП-30-23 | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 10.079 | -10.0704 | 1981 |
| 3629 | КП-30-19 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.3928 | -10.3839 | 1981 |
| 3630 | Выход ЦО 30 лет Победы,17 | Выход ЦО пр.Энергетиков,4 | 5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 6.7003 | -6.6942 | 1981 |
| 3631 | КП-30-26 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 14.9351 | -14.9224 | 1980 |
| 3632 | КП-30-28 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 14.889 | -14.8763 | 1980 |
| 3633 | Ввод ЦО 30 лет Победы,30 | ЦО МКД 30 лет Победы,30 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 14.8892 | -14.8765 | 1980 |
| 3634 | КП-СТ-5 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 16.6266 | -16.6123 | 1980 |
| 3635 | КП-30-24 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.8999 | -9.8915 | 1980 |
| 3636 | КП-СТ-7 | Узел ввода отопления | 1 | 0.081 | 0.081 | Подз. канальная | 5.6777 | -5.6728 | 1980 |
| 3637 | КП-СТ-9 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.4262 | -10.4172 | 1982 |
| 3638 | 2КП-СТ-11 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.3533 | -5.3487 | 1982 |
| 3639 | КП-СТ-12 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.4915 | -9.4834 | 1982 |
| 3640 | Вход ЦО пр.Энергетиков,8 | ЦО МКД пр.Энергетиков,8 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.4055 | -5.4008 | 1980 |
| 3641 | Ввод ЦО МКД Энергетиков. пр.,1 | ЦО МКД пр.Энергетиков,10 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.3059 | -8.2988 | 1980 |
| 3642 | Ввод ЦО Энегетиков.пр.,6 | ЦО МКД Энегетиков.пр.,6 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.836 | -16.8216 | 1980 |
| 3643 | КП-30-22 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 19.3657 | -19.3491 | 1980 |
| 3644 | КП-СТ-13 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.3523 | -5.3476 | 1982 |
| 3645 | Ввод ЦО Степная,15 | ЦО МКД Степная,15 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.5845 | -5.5797 | 1982 |
| 3646 | Ввод ЦО МКД Степная,17 | ЦО МКД Степная,17 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.9177 | -4.9134 | 1979 |
| 3647 | Ввод ЦО Степная,19 | Ввод ЦО МКД Степная,19 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.8732 | -7.8664 | 1979 |
| 3648 | Ввод ЦО Героев пр.,д.30 | ЦО МКД Героев пр.,д.30 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 4.6547 | -4.6506 | 1979 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3649 | 1КП-ПрГ-28 | Узел ввода отопления | 13 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 4.9173 | -4.9119 | 1979 |
| 3650 | Ввод ЦО Энергетиков пр.,20 | ЦО МКД Энергетиков пр.,20 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 8.7709 | -8.7634 | 1979 |
| 3651 | 1КП-ПрЭ-18 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.91 | -4.9057 | 1982 |
| 3652 | Ввод ЦО Детский сад №62 | ЦО Детский сад №62 | 13 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.4792 | -5.4742 | 1979 |
| 3653 | КП-ПрЭ-22 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.1215 | -9.1136 | 1979 |
| 3654 | Ввод ЦО Энергетиков пр. д.14 | ЦО Энергетиков пр. д.14 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 14.3929 | -14.3805 | 1982 |
| 3655 | КП-ПрГ-22 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.2134 | -13.202 | 1979 |
| 3656 | КП-ПрЭ-24 | Узел ввода отопления | 13 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 14.3967 | -14.3838 | 1979 |
| 3657 | Ввод ЦО Детский сад № 50 | ЦО Детский сад № 50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.211 | -4.2074 | 1982 |
| 3658 | Узел ввод-1 ЦО Лицей№1 | ЦО Лицей№1 30летПобеды41А | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 7.1104 | -7.1045 | 1983 |
| 3659 | КП-30-НЛ | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 13.0262 | -13.0215 | 2010 |
| 3660 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.97А | ЦО МКД Шевченко ул.д.97А | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.4131 | -5.4089 | 1981 |
| 3661 | ввод ЦО Редкова,50 | ЦО МОУ СОШ №2 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.366 | -5.3611 | 1971 |
| 3662 | Врезка на детскую больни-цу | Задвижка | 1.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 4.1732 | -4.168 | 1989 |
| 3663 | Врезка на детскую больни-цу | Врезка на роддом | 56.5 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 14.2363 | -14.2068 | 1989 |
| 3664 | Врезка на роддом | Задвижка | 29 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 3.1378 | -3.1319 | 1989 |
| 3665 | ЦТП | Врезка на гараж ЦО | 61.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 19.7789 | -19.7295 | 1989 |
| 3666 | Врезка на роддом | Задвижка | 5 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 11.0961 | -11.0774 | 1989 |
| 3667 | ТК-б/н | Тубиркулёзный диспансер ГВС | 10.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 9.3231 | -9.3148 | 1989 |
| 3668 | ТК-б/н | Хоз.блок | 33.25 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.7688 | -1.7669 | 1989 |
| 3669 | Врезка на ЦТП | ЦТП | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 25.6522 | -25.6185 | 1989 |
| 3670 | Задвижка 1,2 - НО-5 | ЦТП | 200 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 58.7679 | -58.5769 | 1989 |
| 3671 | Врезка на спец корпус | Спец корпус ЦО | 28.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.653 | -1.6508 | 1989 |
| 3672 | ТК-б/н | Врезка Ду150/125 | 30 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 21.7574 | -21.7342 | 1989 |
| 3673 | Разветвление | Пристройка к хирур.корпусу | 80 | 0.125 | 0.125 | Надземная | 12.468 | -12.4545 | 1989 |
| 3674 | Врезка на хирургический корпус | Врезка на кислородную | 41 | 0.033 | 0.033 | Надземная | 0.4707 | -0.47 | 1989 |
| 3675 | Разветвление | кислородная | 1.5 | 0.027 | 0.027 | Надземная | 0.1977 | -0.1975 | 1989 |
| 3676 | Врезка на кислородную | Врезка на дизельную | 32 | 0.033 | 0.033 | Надземная | 0.273 | -0.2726 | 1989 |
| 3677 | ТК-б/н | ЦТП-ЦРБ | 112.5 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 94.1702 | -94.1292 | 0 |
| 3678 | ЦТП-Комсомол-47Б | ТК-б/н-ВП | 22 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.2875 | -8.2779 | 0 |
| 3679 | Разветвление | ВНИ Паранина Т.М. | 38 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.6585 | -5.3503 | 0 |
| 3680 | ТК-1-3/4 | Задвижка Ду 70 | 1 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.5193 | 0 | 1983 |
| 3681 | ТК-1-3/4 | Задвижка Ду 70 | 1 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6963 | 0 | 1983 |
| 3682 | Ввод ГВС МКД Свердлова 3 | ГВС МКД Свердлова 3 | 1 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.519 | 0 | 1983 |
| 3683 | Выход ГВС ЦТП-8 | ТК-1-3/4 | 23 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 1.2158 | 0 | 1983 |
| 3684 | Выход ГВС ЦТП-8 | Ввод ГВС Свердлова 5а д/с №1 | 77 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2375 | 0 | 1983 |
| 3685 | Выход ГВС ЦТП-8 | ТК-1-3/5 | 95 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 6.2194 | 0 | 1983 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3686 | Разветвление | Разветвление | 7 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 1.8173 | 0 | 1983 |
| 3687 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 5 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9111 | 0 | 1983 |
| 3688 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 89 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9059 | 0 | 1983 |
| 3689 | ТК-1-3/5 | ТК-1-3/6 | 177 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 4.398 | 0 | 1983 |
| 3690 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 91 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1312 | 0 | 1983 |
| 3691 | ТК-1-3/6 | Задвижка Ду 80 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.7939 | 0 | 1983 |
| 3692 | КП-60-29 | Узел ввода ГВС | 10 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.9949 | 0 | 1983 |
| 3693 | КП-60-29 | Узел ввода ГВС | 50 | 0.1 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7979 | 0 | 1983 |
| 3694 | ТК-1-3/6 | Октябрьская 40 | 128 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4676 | 0 | 1983 |
| 3695 | ЦТП-6 ГВС | ТК1-3/11 ГВС | 6 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2315 | 0.0001 | 1985 |
| 3696 | ЦТП 6 | ГВС МАДОУ Детсад №54 | 53 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4466 | 0.0004 | 1985 |
| 3697 | ЦТП-7 | ГВС Д/сад 11 Сверд-а ул.д.25 | 55 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2747 | 0.0003 | 1979 |
| 3698 | ЦТП-7 | Ввод ГВС МКД Свердл-а ул.д.19 | 102 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 2.376 | 0.0032 | 1979 |
| 3699 | Ввод ГВС МКД Свердл-а ул.д.19 | ГВС МКД Свердл-а ул.д.19 | 1 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9226 | 0.0004 | 1979 |
| 3700 | Ввод ГВС МКД Свердл-а ул.д.19 | ВыхГВСТранзМКД Сверд-а ул.д.19 | 42 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 1.449 | 0.0008 | 1979 |
| 3701 | Вход ГВС МКД Сверд-а ул.д.21 | ГВС МКД Сверд-а ул.д.21 | 1 | 0.125 | 0.082 | Подз. канальная | 0.7088 | 0 | 1979 |
| 3702 | ВыхГВСТранзМКД Сверд-а ул.д.19 | Вход ГВС МКД Сверд-а ул.д.21 | 30 | 0.125 | 0.082 | Подз. канальная | 1.4472 | 0 | 1979 |
| 3703 | ЦТП-7 | Ввод ГВС МКД Свердл-а ул.д. 29 | 55 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 4.8978 | 0.0122 | 1979 |
| 3704 | Ввод ГВС МКД Свердл-а ул.д. 29 | ГВС МКД Свердл-а ул.д. 27 | 60 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2783 | 0.002 | 1979 |
| 3705 | КП-СВ-27а | Узел ввода ГВС | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.0111 | 0 | 1979 |
| 3706 | Ввод ГВС МКД Свердл-а ул.д. 29 | ГВС МКД Свердл-а ул.д. 27 | 34.6 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2645 | 0.0008 | 1979 |
| 3707 | Ввод ГВС МКД Свердл-а ул.д. 29 | ГВС МКД Свердл-а ул.д. 29 | 1 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 1.1002 | 0.0004 | 1979 |
| 3708 | Ввод ГВС МКД Свердл-а ул.д. 29 | Задвижка Ду150 | 6 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 3.517 | 0.0087 | 1979 |
| 3709 | Ввод ГВС МКД Свердл-а ул.д.31 | ГВС МКД Свердл-а ул.д.31 | 1 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 1.2994 | 0.0005 | 1979 |
| 3710 | Ввод ГВС МКД Свердл-а ул.д.31 | Вых ГВС Транз МКД Свердл-а 31 | 200 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 2.2173 | 0.0081 | 1979 |
| 3711 | Ввод ГВС МКД 20 летВЛКСМ,58 | ГВС МКД 20 летВЛКСМ,58 | 1 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6057 | 0.0002 | 1979 |
| 3712 | Ввод ГВС МКД 20 летВЛКСМ,58 | Вых ГВС ТрназМКД 20летВЛКСМ,58 | 75 | 0.125 | 0.082 | Подз. канальная | 1.6015 | 0.0033 | 1979 |
| 3713 | Ввод ГВС МКД 20 летВЛКСМ,56 | ГВС МКД 20 летВЛКСМ,56 | 1 | 0.125 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1995 | 0.0004 | 1979 |
| 3714 | Ввод ГВС МКД 20 | Задвижка Ду125 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3991 | 0.0014 | 1979 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | летВЛКСМ,56 | | | | | | | | |
| 3715 | ЦТП-6 ГВС | ТК-1-3/1 | 42 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 2.6905 | 0.0039 | 1985 |
| 3716 | Ввод ГВС МКД Свердлова 13 | Выход ГВС МКД Свердлова 13 | 33 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.3507 | 0.0016 | 1985 |
| 3717 | Ввод ГВС МКД Свердлова 9 | Выход ГВС МКД Свердлова 9 | 74 | 0.1 | 0.05 | Подвальная | 0.7947 | 0.0007 | 1985 |
| 3718 | КП-СВ-9 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.555 | 0.0002 | 1985 |
| 3719 | ЦТП-9 | ГВС МКД Ленина ул.д. 58 | 76 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.5395 | 0 | 1988 |
| 3720 | ЦТП-9 | ТК-1-2/3 | 8 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 7.484 | 0.0107 | 1988 |
| 3721 | ТК-1-2/3 | Ввод ГВС МКД Свердлова ул.д.56 | 43 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 2.1997 | 0 | 1988 |
| 3722 | Ввод ГВС МКД Свердлова ул.д.56 | ГВС МКД Свердлова ул.д.56 | 1 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 1.3074 | 0 | 1988 |
| 3723 | Ввод ГВС МКД Свердлова ул.д.56 | Вых ГВС Траз.МКД Свердлова, 56 | 50 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 0.8905 | 0 | 1988 |
| 3724 | Ввод ГВС МКД 20 лет ВЛКСМ, 53 | ГВС МКД 20 лет ВЛКСМ, 53 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4164 | 0 | 1988 |
| 3725 | ВыхГВС ТранзМКД 20 летВЛКСМ,53 | Ввод ГВС МКД 20 лет ВЛКСМ, 51 | 22 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4699 | 0 | 1988 |
| 3726 | Ввод ГВС МКД 20 лет ВЛКСМ, 51 | ГВС МКД 20 лет ВЛКСМ, 51 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4697 | 0 | 1988 |
| 3727 | Ввод ГВС МКД Б.Захаровых,14 | ГВС Аптека Б.Захаровых,14А | 83 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0226 | 0.0004 | 1988 |
| 3728 | ТК-1-2/3 | ТК-1-2/2 | 81 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 2.5361 | 0 | 1979 |
| 3729 | ТК-1-2/3 | ТК-1-2/4 | 45 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 4.9476 | 0.0105 | 1988 |
| 3730 | ТК-1-2/4 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9548 | 0 | 1988 |
| 3731 | ТК-1-2/4 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.5321 | 0 | 1988 |
| 3732 | ТК-1-2/4 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 3.4588 | 0.0097 | 1988 |
| 3733 | ТК-1-2/5 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.5567 | 0.0004 | 1988 |
| 3734 | ТК-1-2/5 | ТК-1-2/6 | 103 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 2.8979 | 0.0074 | 1988 |
| 3735 | ТК-1-2/6 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.7871 | 0.0009 | 1988 |
| 3736 | ТК-1-2/6 | ГВС Бр.Захаровых 14 Задвиж-ка Д | 48 | 0.125 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1063 | 0.0033 | 1988 |
| 3737 | Ввод ГВС МКД Б.Захаровых,16 | ГВС МКД Б.Захаровых,16 | 1 | 0.15 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8438 | 0.0003 | 1988 |
| 3738 | Ввод ГВС МКД Б.Захаровых,16 | ВыходТранз ГВС МКД Б.Зах-х,16 | 48 | 0.15 | 0.082 | Подвальная | 0.2611 | 0.0023 | 1988 |
| 3739 | ЦТП-10 | ГВС МКД 20 лет ВЛКСМ,55 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.9827 | 0 | 1977 |
| 3740 | ЦТП-10 | Ввод ГВС МКД Свердлова-ул.д.43 | 29 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.0551 | 0 | 1977 |
| 3741 | Ввод ЦО МКД Свердлова-ул.д.43 | ЦО МКД Свердловаул.д.43 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.4606 | 0 | 1977 |
| 3742 | Ввод ГВС МКД Свердлова-ул.д.43 | ВыхГВС ТранзМКД Свердло-ва,43 | 14 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.5937 | 0 | 1977 |
| 3743 | Ввод ГВС МКД Свердлова- | ГВС МКД Свердловаул.д.45 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2526 | 0 | 1977 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ул.д.45 | | | | | | | | |
| 3744 | Ввод ГВС МКД Свердлова-ул.д.45 | ВыхГВС ТранзМКД Свердло-ва,45 | 14 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.34 | 0 | 1977 |
| 3745 | Узел ГВС | ГВС МКД Ленина.60 | 38 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.3631 | 0.0017 | 1985 |
| 3746 | ЦТП-14 | Ввод ГВС МКД Ф. Соц-а ул.д. 4 | 16 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3955 | 0 | 1977 |
| 3747 | Ввод ГВС МКД Ф. Соц-а ул.д. 4 | ГВС МКД Ф. Соц-а ул.д. 4 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3953 | 0 | 1977 |
| 3748 | Ввод ГВС МКД Ф. Соц-а ул.д. 4 | ВыхТранз.ГВСМКД Ф.Соц-а ул.д.4 | 58 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1977 |
| 3749 | ЦТП-14 | ТК-1-5/4 | 35 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.1662 | 0.0067 | 1977 |
| 3750 | ТК-1-5/4 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2564 | 0.0006 | 1977 |
| 3751 | ТК-1-5/4 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 2.9082 | 0.0046 | 1977 |
| 3752 | Ввод ГВС МКД Ф.Соц-а ул.д.2а | ГВС МКД Ф.Соц-а ул.д.2а | 1 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 1.4819 | 0.0006 | 1977 |
| 3753 | Ввод ГВС МКД Ф.Соц-а ул.д.2а | Ввод ГВС МКД Ф.Соц-а ул.д.4а | 135 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 1.4247 | 0.0033 | 1977 |
| 3754 | Ввод ГВС МКД Ф.Соц-а ул.д.4а | ГВС МКД Ф.Соц-а ул.д.4а | 1 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 0.365 | 0.0001 | 1977 |
| 3755 | Ввод ГВС МКД Ф.Соц-а ул.д.4а | ГВС МКД Сверд-а ул.д.54 | 23 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0538 | 0.0005 | 1977 |
| 3756 | ГВС ЦТП-13 | ТК-1-2/9 | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.1394 | 0.0017 | 1980 |
| 3757 | Разветвление | ТК-1-2/7 | 36 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.175 | 0.0013 | 1980 |
| 3758 | ТК-1-2/9 | ввод ГВС Чапаева 103 | 5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.0175 | 0 | 1980 |
| 3759 | ТК-1-2/9 | ввод ГВС Чапаева 107а | 40.4 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.1208 | 0.0006 | 1980 |
| 3760 | Узел ГВС Школа - интернат | ГВС Школа - интернат | 13 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2419 | 0 | 1973 |
| 3761 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 27 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.1451 | 0 | 1978 |
| 3762 | Разветвление | Разветвление | 31 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.1719 | 0 | 1978 |
| 3763 | Разветвление | Разветвление | 30 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.1715 | 0 | 1974 |
| 3764 | ТК-1-10/12 | ТК-1-10/14 | 31 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1231 | 0 | 1978 |
| 3765 | ТК-1-10/14 | ГВС пл.20 лет ВЛКСМ 3 | 18 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.123 | 0 | 1978 |
| 3766 | Разветвление | Разветвление | 50 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.0481 | 0 | 1978 |
| 3767 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 23.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0477 | 0 | 1974 |
| 3768 | 1КП-ХА-28 | Разветвление | 68.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.8007 | 0 | 1978 |
| 3769 | 1КП-ХА-28 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2986 | 0 | 1978 |
| 3770 | Разветвление | Разветвление | 2.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9169 | 0.001 | 1986 |
| 3771 | ТК-3-10/38 | Харьковская 34 | 0.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.5326 | 0.0004 | 1986 |
| 3772 | ТК-1-10/38 | Харьковская 32 | 22 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3843 | 0.0005 | 1986 |
| 3773 | Узел ГВС ЦТП-3 | ТК-б/н -смотровая ГВС | 5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.117 | -0.4659 | 1986 |
| 3774 | Разветвление | ТК-1-10/3 | 34 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.012 | 0 | 1978 |
| 3775 | Рабочая 37 | Рабочая 51 | 16.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6612 | 0 | 1978 |
| 3776 | Транзит Рабочая 37 | Транзит Рабочая 37 на 33 | 5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.0849 | 0 | 1978 |
| 3777 | Ввод ЦО Рабочая,33 | ГВС МКД Рабочая,33 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.0847 | 0 | 1978 |
| 3778 | Разветвление | ТК-1-10/4 | 11 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.2439 | 0 | 1978 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3779 | Разветвление | Ввод ГВС Детский сад №16 | 40 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.8357 | 0 | 1978 |
| 3780 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 1 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 2.0193 | 0 | 1978 |
| 3781 | ЦТП-2 | Выход с ЦТП на Рабочаю,57 | 20 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 2.0199 | 0 | 1978 |
| 3782 | Выход ГВС с ЦТП | ТК-1-10/5 | 9 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.5992 | 0 | 1978 |
| 3783 | ТК-1-10/7 | Разветвление | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.8767 | 0 | 1978 |
| 3784 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2886 | 0 | 1978 |
| 3785 | Разветвление на Рабочая 55 | ТК-б/н | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5874 | 0 | 1978 |
| 3786 | ТК-1-10/7 | ТК-1-10/6 | 37 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.3469 | 0 | 1978 |
| 3787 | Врезка на спец корпус | Спец корпус ГВС | 28.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.1028 | 0 | 1989 |
| 3788 | Врезка на спец.кор.ифе.отд.к-2 | Врезка на гараж | 57 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3396 | 0 | 1989 |
| 3789 | Ввод на Спец.кор. и ин-фе.кор-2 | ЦО Спец.корпуса | 61.45 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.0781 | 0.0008 | 1989 |
| 3790 | Врезка на гараж | Врезка на детскую больницу | 61.5 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9987 | 0 | 1989 |
| 3791 | Задвижка | Детская больница ГВС | 1.5 | 0.069 | 0.04 | Подз. канальная | 0.1298 | 0 | 1989 |
| 3792 | Врезка на детскую больни-цу | Врезка на роддом | 56.5 | 0.1 | 0.082 | Надземная | 0.788 | 0 | 1989 |
| 3793 | Врезка на роддом | Задвижка | 58 | 0.082 | 0.05 | Надземная | 0.348 | 0 | 1989 |
| 3794 | Врезка на роддом | Задвижка | 95.5 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 0.4389 | 0 | 1989 |
| 3795 | ТК-б/н | Тубиркулёзный диспансер ГВС | 10.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2661 | 0 | 1989 |
| 3796 | ТК-б/н | Хоз. блок | 33.65 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1703 | 0 | 1989 |
| 3797 | ЦТП | ТК-б/н | 73.5 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 3.1841 | 0 | 1989 |
| 3798 | Разветвление | Разветвление | 30 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 2.8462 | 0 | 1989 |
| 3799 | Разветвление | Осн.корпус хирургии | 36.5 | 0.082 | 0.05 | Надземная | 1.172 | 0 | 1989 |
| 3800 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 5 | 0.1 | 0.05 | Подз. канальная | 0.78 | 0.0003 | 1993 |
| 3801 | Выход ГВС МКД Пролетар-ская 2 | Ввод ГВС МКД Пролетарская 3 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7805 | 0.0004 | 1993 |
| 3802 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 10 | 0.1 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9283 | 0.0003 | 1993 |
| 3803 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 28 | 0.1 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6454 | 0.0004 | 1993 |
| 3804 | ГВС ГБ Ф.Социализма ул.д.13 | Ввод ГВС Ф.Социализма ул.д.15 | 45 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3255 | 0.0008 | 1966 |
| 3805 | ЦТП-20 | ТК-1-4/6 | 46 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 6.3779 | 0.0014 | 1971 |
| 3806 | ТК-1-4/6 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2887 | 0 | 1971 |
| 3807 | ТК-1-4/6 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.1824 | 0 | 1971 |
| 3808 | Ввод ГВС МКД Ленина ул.д.84 | ЦО ГВС Ленина ул.д.84 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.4426 | 0 | 1971 |
| 3809 | Ввод ГВС МКД Ленина ул.д.84 | ВыхГВС ТранзМКД Ленина ул.д.84 | 74 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.7397 | 0 | 1971 |
| 3810 | Ввод ГВС МКД Ленина ул.д.86 | ГВС МКД Ленина ул.д.86 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4955 | 0 | 1971 |
| 3811 | Ввод ГВС МКД Ленина ул.д.84 | ВыхГВС ТранзМКД Ленина ул.д.86 | 21.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2429 | 0 | 1971 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3812 | ТК-1-4/6 | ТК-1-4/5 | 70 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 3.9048 | 0 | 1971 |
| 3813 | ТК-1-4/5 | Ввод ГВС МКД Ленина ул.д.78 | 36 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.6057 | 0 | 1971 |
| 3814 | Ввод ГВС МКД Ленина ул.д.78 | ГВС МКД Ленина ул.д.78 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.1594 | 0 | 1971 |
| 3815 | Ввод ГВС МКД Ленина ул.д.78 | ГВС МКД Ленина ул.д.80 | 74 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.4458 | 0 | 1971 |
| 3816 | ТК-1-4/5 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.297 | 0 | 1971 |
| 3817 | Ввод ГВС МКД Ленина ул.д.90 | ВыхГВС Транз МКД Ленина 90 | 28 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.0199 | 0 | 1971 |
| 3818 | Ввод ГВС МКД Ленина ул.д.90 | ГВС МКД Ленина ул.д.90 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.276 | 0 | 1971 |
| 3819 | ГВС ЦТП-22 | ТК-1-1/6 | 68 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 3.0225 | 0.0013 | 1975 |
| 3820 | ТК-1-1/6 | ТК-1-1/5 | 24 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.0095 | 0 | 1975 |
| 3821 | Ввод ГВС Чапаева,133 | ГВС Чапаева ул.д.133 | 35 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.7058 | 0 | 1975 |
| 3822 | ТК-1-1/5 | Ввод ГВС Чапаева ул.д.131 | 12 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.3026 | 0 | 1975 |
| 3823 | ВводГВС Чапаева ул.д.131 | ГВС Чапаева ул.д.131 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7266 | 0 | 1975 |
| 3824 | Транз ГВС Чапаева ул.д.131 | Транз ГВС Чапаева ул.д.131 | 11.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.5758 | 0 | 1975 |
| 3825 | Выход ГВС Чапаева ул.д.129 | ГВС Чапаева ул.д.129 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.769 | 0 | 1975 |
| 3826 | транз ГВС Чапаева ул.д.129 | транз ГВС Чапаева ул.д.129 | 11.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.8062 | 0 | 1975 |
| 3827 | ГВС ЦТП-22 | ТК-1-1/7 | 68 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.147 | 0 | 1975 |
| 3828 | ТК-1-1/7 | Задвижка Ду50 ГВС | 155 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6482 | 0 | 1975 |
| 3829 | ТК-1-1/7 | Задвижка Ду100 ГВС | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4975 | 0 | 1975 |
| 3830 | ЦТП | ТК-1-1/4 | 20 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 3.6972 | 0 | 1976 |
| 3831 | ТК-1-1/4 | Ввод ГВС МКД Чапаева 115 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.865 | 0 | 1976 |
| 3832 | Ввод ГВС МКД Чапаева 121 | ГВС МКД Чапаева 121 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3976 | 0 | 1976 |
| 3833 | Ввод ГВС МКД Чапаева 121 | Выход ГВС МКД Чапаева 121 | 14 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.1035 | 0 | 1976 |
| 3834 | Ввод ГВС МКД Чапаева 125 | ГВС МКД Чапаева 125 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3291 | 0 | 1976 |
| 3835 | ТК-1-1/4 | Ввод ГВС МКД Чапаева 117 | 1 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 1.8317 | 0 | 1976 |
| 3836 | Ввод ГВС МКД Чапаева 111 | ГВС МКД Чапаева 111 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3972 | 0 | 1976 |
| 3837 | Выход ГВС МКД Чапаева 113 | Вход ГВС МКД Чапаева 111 | 18 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3973 | 0 | 1976 |
| 3838 | ГБ Чапаева 116а ГВС | ТК-1-1/1 | 45 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.3268 | 0 | 1968 |
| 3839 | ТК-1-1/1 | ТК-1-1/2 | 29 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.9225 | 0 | 1968 |
| 3840 | ТК-1-1/2 | Ввод ГВС МКД Чапаева 116в | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4951 | 0 | 1968 |
| 3841 | ТК-1-1/2 | Ввод ГВС МКД Чапаева 116б | 48 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4265 | 0 | 1968 |
| 3842 | ТК-1-1/1 | Ввод ГВС МКД Чапаева 116г | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4016 | 0 | 1968 |
| 3843 | ГБ Чапаева 116а ГВС | ГВС МКД Чапаева 116а | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.5501 | 0 | 1968 |
| 3844 | КП-ЛЕН-107 | КП-ЛЕН-105 | 40 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.8666 | 0 | 1973 |
| 3845 | КП-ЛЕН-105 | Узел ввода ГВС | 5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2352 | 0 | 1973 |
| 3846 | КП-ЛЕН-105 | КП-ЛЕН-103 | 45 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.6307 | 0 | 1978 |
| 3847 | Ввод ГВС МКД Ленина,103 | ГВС МКД Ленина,103 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4194 | 0 | 1978 |
| 3848 | КП-ЛЕН-107 | Узел ввода ГВС | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9339 | 0 | 1973 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3849 | Ввод ЦО МКД Комсомоль-ская,35 | ЦО МКД Комсомольская,35 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.1015 | -9.094 | 1972 |
| 3850 | ТК-б/н-1 | ТК-1-6/7 | 80 | 0.15 | 0.05 | Подз. канальная | 2.0875 | 0.0022 | 1978 |
| 3851 | ТК-б/н-1 | Ввод ГВС Ленина,97 | 11 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2566 | 0.0003 | 1978 |
| 3852 | ТК-1-6/7 | Запорная арматура Ду50 ГВС | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.5258 | 0.0009 | 1978 |
| 3853 | ТК-1-6/7 ГВС | Запорная арматура Ду 125 ГВС | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.5582 | 0.0009 | 1978 |
| 3854 | Ввод ГВС Ленина ул.д.103а | ГВС Ленина ул.д.103а | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.1793 | 0 | 1978 |
| 3855 | Ввод ГВС Ленина ул.д.103а | Задвижка Ду80 ГВС | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3777 | 0 | 1978 |
| 3856 | ЦТП 19 ГВС | ГВС Ленина ул.д.99а | 25 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3591 | 0.0004 | 1978 |
| 3857 | ЦТП-15 | ТК-1-6/9 | 27 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.843 | 0.0027 | 1982 |
| 3858 | ТК-1-6/9 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.909 | 0.0007 | 1982 |
| 3859 | ТК-1-6/9 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9332 | 0.0011 | 1982 |
| 3860 | Разветвление ГВС ЦТП 15 | Разветвление ГВС | 7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.1918 | 0.0068 | 1982 |
| 3861 | Ввод ГВС Ленина,93А | Выход ТР ГВС Ленина,93А | 135 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9186 | 0.0061 | 1982 |
| 3862 | Разветвление | ГВС Ленина ул.д.93а | 29 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 0.2731 | 0.0007 | 1982 |
| 3863 | ТК-1-6/10 | Задвижка Ду80 в ТК-1-6/10 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4526 | 0.0004 | 1982 |
| 3864 | ГВС ГБ Ф.Социализма ул.д.13 | ГВС Ф.Социализма ул.д.13 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2163 | 0 | 1966 |
| 3865 | ЦТП 16 | Вход ГВС Ф.Социализма ул.д. 29 | 15 | 0.15 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8326 | 0.0027 | 1977 |
| 3866 | Вых ГВС Ф.Социализма ул. д.29 | Ввод ГВС Комсомольская 51 | 30 | 0.089 | 0.089 | Подвальная | 0.4693 | 0.0006 | 1977 |
| 3867 | КП-ФС-29 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.361 | 0.0001 | 1977 |
| 3868 | ЦТП-16 | Ввод ГВС Ф.социализма ул.д.19а | 57 | 0.1 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7765 | 0.0005 | 1977 |
| 3869 | ЦТП 16 | Вход ГВСФ.Социализма ул. д.19 | 40 | 0.125 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1492 | 0.0023 | 1977 |
| 3870 | Разветвление ГВС | ГВС Ф. Социализма ул.д.31 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 0.3562 | 0.0001 | 1977 |
| 3871 | ТК-1-6/11 | Ввод ГВС Ф.Социализма ул. д.23 | 18 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7321 | 0.0005 | 1977 |
| 3872 | ТК-1-6/11 | Ввод ГВС Ф.Социализма ул.д.21 | 20 | 0.069 | 0.051 | Подз. канальная | 0.0578 | 0.0002 | 1977 |
| 3873 | ЦТП 17 | Вход ГВС Ф. Социализма ул.д.31 | 47 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.2591 | 0.002 | 1980 |
| 3874 | Разветвление ГВС | Ввод ГВС Ф. Социализма ул.д.31 | 5 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 0.8388 | 0.0004 | 1980 |
| 3875 | Разветвление ГВС | Выход ГВС Ф.Социализма ул.д.31 | 10 | 0.082 | 0.069 | Подвальная | 0.4191 | 0.0008 | 1980 |
| 3876 | ЦТП 17 ГВС | Ввод ГВС Ф.Социализма ул.д.37 | 42 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1167 | 0.0002 | 1980 |
| 3877 | ЦТП 17 ГВС | Ф. Социализма ул.д.33 | 15 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 1.7913 | 0.0055 | 1980 |
| 3878 | Вход ГВСФ.Социализма ул.д.33 | Ввод ГВС Ф. Социализма ул.д.33 | 8 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 0.3118 | 0.0002 | 1980 |
| 3879 | Ввод ГВС Ф.Социализма | Выход ГВС Ф.Социализма | 100 | 0.15 | 0.1 | Подвальная | 1.4788 | 0.005 | 1980 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ул.д.33 | ул.д.33 | | | | | | | |
| 3880 | ГВС Комсомольская,47а | ГВС Ф.Социализма,35 | 20.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.541 | 0.0006 | 1980 |
| 3881 | КП-ФС-47а | Узел ввода ГВС | 1 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 0.4156 | 0.0001 | 1980 |
| 3882 | Разветвление ГВС | Выход ГВСКомсомольска ул.д.47а | 60 | 0.1 | 0.05 | Подвальная | 0.514 | 0.0006 | 1980 |
| 3883 | ЦТП 23 | ГВС Комсомольская ул.д.39 | 46 | 0.069 | 0 | Подз. канальная | 1.2833 | 0 | 1980 |
| 3884 | ГВС ЦТП 23 | ГВС Комсомольская ул.д.41 | 30 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.8507 | 0.0009 | 1980 |
| 3885 | Разветвление ЦТП17 | Вход ГВС Комсомольская ул.д.37 | 38.9 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 2.5265 | 0.011 | 1980 |
| 3886 | Ввод ГВС Комсомольская ул.д.37 | Вых ГВС Комсомольская ул.д.37 | 31 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 2.2539 | 0.0087 | 1980 |
| 3887 | ГВС Комсомольская ул.д.43,49а | Ввод ГВС Комсомольская ул.д.43 | 1 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4127 | 0.0001 | 1980 |
| 3888 | Ввод ГВС Комсомольская ул.д.43 | Вых ГВС Комсомольская ул.д.43 | 55 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 1.5905 | 0.0048 | 1980 |
| 3889 | ГВС Комсомольская ул.д.43,49а | ГВС Комсомольская ул.д.49а | 40 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2482 | 0.0012 | 1980 |
| 3890 | Вход ГВС Комсомольская ул.д.45 | Ввод ГВС Комсомольская ул.д.45 | 50 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 1.5891 | 0.0034 | 1980 |
| 3891 | КП-КЯ-47 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4873 | 0.0002 | 1980 |
| 3892 | Вых ГВС Комсомольская ул.д.47 | ГВС Комсомольская ул.д.47/1 | 43 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 0.5359 | 0 | 1980 |
| 3893 | Ввод ГВС Комсомольская ул.д.45 | Вых ГВС Комсомольская ул.д.45 | 50 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 1.0252 | 0.0022 | 1980 |
| 3894 | КП-КЯ-45 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5629 | 0.0002 | 1980 |
| 3895 | КП-КЯ-37 | Узел ввода ГВС | 5 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2705 | 0.0002 | 1980 |
| 3896 | Разветвление ГВС ЦТП18 | Ввод ГВС на Гагарина 77 | 47 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.592 | 0 | 1982 |
| 3897 | Ввод ГВС на Гагарина 77 | ГВС на Гагарина 77 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2558 | 0 | 1982 |
| 3898 | транзит ГВС на Гагарина 77 | транзит ГВС на Гагарина 77 | 107 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 0.3356 | 0 | 1982 |
| 3899 | ЦТП-18 | ТК-1-6/19 | 14 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8648 | 0.002 | 1982 |
| 3900 | ТК-1-6/19 | Ввод ГВС Гагарина 71 | 0.5 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3556 | 0 | 1982 |
| 3901 | ТК-1-6/19 | Ввод ГВС Гагарина 73 | 0.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3496 | 0 | 1982 |
| 3902 | ТК-1-6/18 | Ввод ГВС на Гагарина 75 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.1577 | 0 | 1982 |
| 3903 | ЦТП-5 | ТК-1-4/14 | 14 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.827 | 0.0162 | 1993 |
| 3904 | ТК-1-4/14 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.2703 | 0.0041 | 1993 |
| 3905 | Вход ГВС МКД Б.Зах-х ул.д.142 | ВыхТранзГВСМКД БЗах-х ул.д.142 | 75 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4933 | 0.0023 | 1993 |
| 3906 | Узел ввода ГВС Бр Зах,142 | ГВС МКД Бр Зах ул.д.142 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7754 | 0.0003 | 1993 |
| 3907 | ЦТП-5 | ТК-1-4/12 | 60 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5331 | 0 | 1993 |
| 3908 | Ввод ГВС в МКД Бр.З-х ул.д.152 | ГВС в МКД Бр.З-х ул.д.152 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3557 | 0 | 1993 |
| 3909 | Ввод ГВС в МКД Бр.З-х ул.д.152 | Задвижка Ду80 | 57 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1739 | 0 | 1993 |
| 3910 | ТК-1-4/14 | ТК-1-4/13 | 60 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 2.5561 | 0.0115 | 1993 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3911 | ТК-1-4/13 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 1.4789 | 0.0068 | 1993 |
| 3912 | Вход ГВС МКД Б.За-х ул.д.146 | ГВС МКД Б.За-х ул.д.146 | 1 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4894 | 0.0002 | 1993 |
| 3913 | Вход ГВС МКД Б.За-х ул.д.146 | ВыходТранзГВСМКДБЗа-х ул.д.146 | 66 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9855 | 0.0047 | 1993 |
| 3914 | Вход ГВС МКД Б.За-х ул.д.148 | ГВС МКД Б.За-х ул.д.148 | 1 | 0.15 | 0.1 | Подвальная | 0.1966 | 0 | 1993 |
| 3915 | ВыходТранзГВСМКДБЗа-х ул.д.148 | Задвижка Ду100 | 63 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7844 | 0.0017 | 1993 |
| 3916 | ВыходГВС МКД Бр.Зах-х ул.д.150 | ГВС МКД Гагарина ул.д.38 | 62.2 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4273 | 0 | 1993 |
| 3917 | Вход ГВС МКД Б.За-х ул.д.150 | ГВС МКД Б.За-х ул.д.150 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3522 | 0 | 1993 |
| 3918 | ТК-1-4/13 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.0746 | 0.0021 | 1993 |
| 3919 | Ввод ГВС МКД Гагарина ул.д.40а | ГВС МКД Гагарина ул.д.40а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7747 | 0.0003 | 1993 |
| 3920 | Ввод ГВС МКД Гагарина ул.д.40а | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2866 | 0.001 | 1993 |
| 3921 | Задвижка Ду80 | ГВС МКД Гагарина ул.д.44 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2857 | 0.0001 | 1993 |
| 3922 | Ввод ГВС МКД Гагарина ул.д.40а | ГВС Магазин Гагарина ул.д.42а | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.0126 | 0.0002 | 1993 |
| 3923 | ЦТП-12 | ГВС в МКД Ф.Соц-а ул. д.16 | 22 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3505 | 0.0004 | 1988 |
| 3924 | ТК-1-4/8 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.5582 | 0.0031 | 2015 |
| 3925 | ТК-1-4/7 | Задвижка Ду50 ТК-1-4/7 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4903 | 0.0004 | 1988 |
| 3926 | ТК-1-4/7 | Задвижка Ду80 ТК-1-4/7 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4177 | 0.0005 | 1988 |
| 3927 | ТК-1-4/7 | Задвижка Ду40 ТК-1-4/7 | 1 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.6487 | 0.0006 | 1988 |
| 3928 | ТК-1-4/8 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 3.1382 | 0.0055 | 1988 |
| 3929 | ТК-1-4/9 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9222 | 0.0016 | 1988 |
| 3930 | Ввод ГВС в МКД ФСоц-а ул. д.14 | ГВС в МКД ФСоц-а ул. д.14 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9189 | 0.0003 | 1988 |
| 3931 | Ввод ГВС в МКД ФСоц-а ул. д.14 | ГВС ИП Шингальс А. В. | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.0021 | 0 | 1988 |
| 3932 | ТК-1-4/9 | Задвижка Ду80 ТК-1-4/9 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.2149 | 0.0032 | 1988 |
| 3933 | Ввод ГВС МКД Ф.Соц-ма ул.д.12 | ГВС МКД Ф.Соц-ма ул.д.12 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.9806 | 0.0008 | 1988 |
| 3934 | Транзит ГВС МКД Ф.Соц-ма д.12 | Транзит ГВС МКД Ф.Соц-ма д.12 | 133 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2339 | 0.002 | 1988 |
| 3935 | ТК-1-6/5 | КП-РЕД-50 | 82 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.3667 | -5.3604 | 1971 |
| 3936 | ЦТП-24 | ТК-1-7/20 | 16 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 6.8393 | 0.002 | 1976 |
| 3937 | ТК-1-7/20 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 3.0732 | 0.0013 | 1976 |
| 3938 | ТК-1-7/19 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.757 | 0.0007 | 1976 |
| 3939 | ТК-1-7/19 | Задвижка Ду 100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.3157 | 0 | 1976 |
| 3940 | ТК-1-7/20 | Задвижка Ду100 на Красн.19 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3837 | 0 | 1976 |
| 3941 | ТК-1-7/20 | ТК-1-7/21 | 40.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 3.3817 | 0 | 1976 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3942 | ТК-1-7/21 | Задвижка Ду70 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4801 | 0 | 1976 |
| 3943 | ТК-1-7/21 | Задвижка Ду50 на Красн. 13 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7021 | 0 | 1976 |
| 3944 | ТК-1-7/21 | ТК-1-7/22 | 116 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.1962 | 0 | 1976 |
| 3945 | Ввод ГВС МКД Красн-я ул. д.11 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.2654 | 0 | 1976 |
| 3946 | Ввод ЦО МКД Красн-я ул. д.11 | ГВС МКД Красн-я ул. д.11 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.36 | 0 | 1976 |
| 3947 | Выход ГВС МКД Красн-я ул. д.11 | Вход ГВС МКД Красн-я ул. д.9 | 35 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.2639 | 0 | 1976 |
| 3948 | Вход ГВС МКД Красн-я ул. д.9 | ГВС МКД Красн-я ул. д.9 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2216 | 0 | 1976 |
| 3949 | Выход ГВС МКД Красн-я ул. д.9 | Вход ГВС МКД Красн-я ул. д.7 | 45 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0418 | 0 | 1976 |
| 3950 | ГВС МКД Красн-я ул. д.7 | ГВС МКД Красн-я ул. д.7 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4454 | 0 | 1976 |
| 3951 | Выход ГВС МКД Красн-я ул. д.7 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5953 | 0 | 1976 |
| 3952 | Ввод ГВС МКД Красн-я ул. д.11 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5693 | 0 | 1976 |
| 3953 | Вход ГВС МКД Красн-я ул. д.5 | ГВС МКД Красн-я ул. д.5 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.1917 | 0 | 1976 |
| 3954 | Вход ГВС МКД Красн-я ул. д.5 | Выход ГВС МКД Красн-я ул. д.5 | 63 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 0.3764 | 0 | 1976 |
| 3955 | Ввод ГВС МКД Ленина ул.д.102 | ВыхГВС Трназ. МКД Ленина 102 | 60 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4535 | 0.0015 | 1972 |
| 3956 | Ввод ГВС МКД Ленина ул.д.104 | ГВС МКД Ленина ул.д.104 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4522 | 0.0001 | 1972 |
| 3957 | ГБ Ф. Социализма ул.д.7 | ГВС Ф. Социализма ул.д.7 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3286 | 0.0001 | 1968 |
| 3958 | ГБ ГВС МКД 50 ВЛКСМ д. 9 | ГВС МКД 50 ВЛКСМ д. 9 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4891 | 0.0001 | 1967 |
| 3959 | выход ГВС МКД 50 ВЛКСМ д. 9 | ввод ГВС МКД 50 ВЛКСМ д. 10 | 38 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3107 | 0.0008 | 1967 |
| 3960 | Выход ГВС Наб 50 лет ВЛКСМ 2 | ввод ГВС Наб 50 лет ВЛКСМ 2 | 22.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7525 | 0 | 1967 |
| 3961 | КП-Н50-7 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2535 | 0 | 1967 |
| 3962 | транзит ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.7 | транзит ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.7 | 70 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4986 | 0 | 1967 |
| 3963 | транзит ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.8 | транзит ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.8 | 70 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.0693 | 0 | 1967 |
| 3964 | ввод ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.4 | ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.4 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.1543 | 0 | 1967 |
| 3965 | транзит ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.3 | транзит ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.3 | 70 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9132 | 0 | 1967 |
| 3966 | ввод ГВС МКД 50 ВЛУСМ д.4 | ввод ГВС МКД 50 ВЛУСМ д.4 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2334 | 0 | 1967 |
| 3967 | транзит ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.4 | транзит ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.4 | 70 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6782 | 0 | 1967 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3968 | КП-Н50-5 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3607 | 0 | 1967 |
| 3969 | выход ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.5 | ввод ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.6 | 15.7 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3133 | 0 | 1967 |
| 3970 | Выход ГВС Наб 50 лет ВЛКСМ 2 | Ввод ГВС Наб 50 лет ВЛКСМ 3 | 22.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.0679 | 0 | 1967 |
| 3971 | КП-Н50-2 | Узел ввода ГВС | 16 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.1806 | 0 | 1967 |
| 3972 | 1КП-Н50-14 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4593 | 0 | 1969 |
| 3973 | 2КП-Н50-13 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3436 | 0 | 1969 |
| 3974 | 1КП-Н50-17 | Узел ввода ГВС ж/д №17 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.1214 | 0.0004 | 1969 |
| 3975 | 1КП-Н50-17 | Узел ввода ГВС ж/д №18 | 85 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5062 | 0.0024 | 1969 |
| 3976 | Выход ГВС МКД 50 лет ВЛКСМ 14 | Ввод ГВС МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9607 | 0 | 1969 |
| 3977 | Выход ГВС МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | ГВС МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.549 | 0 | 1969 |
| 3978 | Выход ГВС МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | Ввод ГВС МКД 50 лет ВЛКСМ 16 | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4099 | 0 | 1969 |
| 3979 | ЦТП-26 | Ввод ГВС МКД Менеделеева, 8 | 49.25 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.0566 | 0 | 1989 |
| 3980 | Ввод ГВС МКД Менеделеева, 8 | ВводГВСТранзМКД Менеделеева, 9 | 99 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.5397 | 0 | 1989 |
| 3981 | ВводГВСТранзМКД Менеделеева, 9 | ГВС МКД Менеделеева, 9 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.2865 | 0 | 1989 |
| 3982 | Ввод ГВС МКД Менеделеева, 9 | Ввод ГВС МКД Менеделеева,10 | 6 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.2502 | 0 | 1989 |
| 3983 | КП-МЕ-10 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2773 | 0 | 1989 |
| 3984 | Ввод ГВС МКД Менеделеева,10 | ВыхГВС ТранзМКД Менеделеева,10 | 12 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.9727 | 0 | 1989 |
| 3985 | ТК-2-5/2 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3196 | 0 | 1989 |
| 3986 | ТК-2-5/2 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6515 | 0 | 1989 |
| 3987 | ТК-2-5/1 | ГВС МКД Менеделеева,6 | 26.25 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3559 | 0 | 1989 |
| 3988 | ТК-2-5/1 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2945 | 0 | 1989 |
| 3989 | ВводГВС МКД Менделеева,12 | Ввод ГВС Менделеева,11 | 35 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.0156 | 0 | 1969 |
| 3990 | Ввод ГВС МКД Менеделеева, 8 | ВыхГВС ТранзМКД Менеделеева, 8 | 14 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.2916 | 0 | 1989 |
| 3991 | Ввод ГВС МКД Менеделеева, 8 | ГВС МКД Менеделеева, 8 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.2232 | 0 | 1989 |
| 3992 | ВыхГВС ТранзМКД Менеделеева, 8 | Ввод ГВС МКД Менеделеева, 1 | 16.2 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.2911 | 0 | 1989 |
| 3993 | ВыхГВС ТранзМКД Менеделеева, 8 | Ввод ГВС МКД Менеделеева, 1 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.2935 | 0 | 1989 |
| 3994 | Ввод ГВС МКД Менеделеева, 1 | ВыхГВС ТранзМКД Менеделеева, 1 | 57 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9971 | 0 | 1989 |
| 3995 | ТК-2-5/4 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3404 | 0 | 1989 |
| 3996 | ТК-2-5/4 | ТК-2-5/3 | 70.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.6549 | 0 | 1989 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3997 | ТК-2-5/3 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3463 | 0 | 1989 |
| 3998 | ТК-2-5/3 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3077 | 0 | 1989 |
| 3999 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 38.16 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2617 | 0 | 1969 |
| 4000 | ГБ Наб.50 летВЛКСМ,26 | ГВС МКД 50летВЛКСМ,27 | 32.75 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.37 | 0 | 1969 |
| 4001 | ГБ Наб.50 летВЛКСМ,26 | ГВС МКД 50летВЛКСМ,26 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3116 | 0 | 1969 |
| 4002 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,24 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4398 | 0 | 1969 |
| 4003 | Ввод ГВС МКД Наб.50летВЛКСМ,24 | ГВС МКД Наб.50летВЛКСМ,24 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9168 | 0 | 1969 |
| 4004 | ВводГВС МКД Наб.50 летВЛКСМ,23 | ГВС МКД Наб.50 летВЛКСМ,23 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2355 | 0 | 1969 |
| 4005 | ВводГВС МКД Менделее-ва,12 | ВыхГВС ТрназМКД Меделее-ва,12 | 85 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3567 | 0 | 1969 |
| 4006 | Ввод ГВС МКД Меделеева ул.д.15 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3539 | 0 | 1969 |
| 4007 | Ввод ГВС МКД Меделеева ул.д.15 | ГВС МКД Меделеева ул.д.15 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4982 | 0 | 1969 |
| 4008 | Выход с ГБ-Менделеева ул.д.15 | ВыхГВС ТрназМКД Меделее-ва,15 | 74 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3745 | 0 | 1974 |
| 4009 | Ввод ГВС МКД Наб.50летВЛКСМ,28 | ГВС МКД Наб.50летВЛКСМ,28 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.1313 | 0 | 1974 |
| 4010 | Ввод ГВС МКД Наб.50летВЛКСМ,28 | ВыхГВС ТрназМКД 50 летВ-ЛУСМ,28 | 50 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2407 | 0 | 1974 |
| 4011 | Выход ГВС ЦТП-27 | ГВС МКД Минская 2 | 46 | 0.125 | 0.069 | Подз. канальная | 0.6003 | 0.0006 | 1987 |
| 4012 | Выход ГВС ЦТП-27 | ТК-2-2/8 | 8.3 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.1498 | 0 | 1987 |
| 4013 | ТК-2-2/8 | Ввод ГВС МКД Минская 4 | 33.75 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.8246 | 0 | 1987 |
| 4014 | Ввод ГВС МКД Минская 4 | ГВС МКД Минская 4 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.824 | 0 | 1987 |
| 4015 | ТК-2-2/8 | Ввод ГВС МКД наб.Леонова 18 | 6 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.2175 | 0 | 1987 |
| 4016 | Ввод ГВС МКД наб.Леонова 18 | ГВС МКД наб.Леонова 18 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5056 | 0 | 1987 |
| 4017 | Ввод ГВС МКД наб.Леонова 18 | Выход ГВС МКД наб.Леонова 18 | 18 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7118 | 0 | 1987 |
| 4018 | ТК-2-2/8 | Ввод ГВС МКД наб.Леонова 19 | 48.75 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.1073 | 0 | 1987 |
| 4019 | Ввод ГВС МКД наб.Леонова 19 | ГВС МКД наб.Леонова 19 | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5531 | 0 | 1987 |
| 4020 | Ввод ГВС МКД наб.Леонова 19 | Выход ГВС МКД наб.Леонова 19 | 36 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5533 | 0 | 1987 |
| 4021 | Ввод ГВС МКД Леонова наб.,24 | ГВС МКД Леонова наб.ул.д.24 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3816 | 0 | 1987 |
| 4022 | Ввод ГВС МКД Леонова наб.,24 | ГВС МКД Леонова наб.ул.д.25 | 6.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4162 | 0 | 1987 |
| 4023 | Ввод ГВС МКД Волжская ул.д.71 | ГВС МКД Волжская ул.д.71 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6672 | 0 | 1966 |
| 4024 | Ввод ГВС МКД Волжская ул.д.71 | ВыхГВС Трназ МКД Волж-ская,71 | 11 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.3883 | 0 | 1966 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4025 | Ввод ГВС МКД Волжская ул.д.61 | ГВС МКД Волжская ул.д.63 | 52.2 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.7708 | 0 | 1965 |
| 4026 | Ввод ГВС МКД Волжская ул.д.61 | Ввод ГВС МКД Волжская ул.д.59 | 50.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.7845 | 0 | 1965 |
| 4027 | Ввод ГВС МКД Волжская ул.д.59 | ГВС МКД Волжская ул.д.59 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.7838 | 0 | 1965 |
| 4028 | Ввод ГВС МКД Волжская ул.д.61 | ГВС МКД Волжская ул.д.61 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.6546 | 0 | 1965 |
| 4029 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.12 | ВыхГВС МКД Минская ул.д.12 | 13 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 2.411 | 0 | 1966 |
| 4030 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.14 | ГВС МКД Минская ул.д.14 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6246 | 0 | 1966 |
| 4031 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.14 | ВыхГВС МКД Минская ул.д.14 | 64 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 0.6134 | 0 | 1966 |
| 4032 | ВыхГВС МКД Минская ул.д.12 | ТК-б/н | 37.75 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.239 | 0 | 1966 |
| 4033 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.12 | ГВС МКД Минская ул.д.12 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.1717 | 0 | 1966 |
| 4034 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.10 | ВыхГВС Транз МКД Минская,10 | 27 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 0.6911 | 0 | 1965 |
| 4035 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.10 | ГВС МКД Минская ул.д.10 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4728 | 0 | 1965 |
| 4036 | Ввод ГВС МКД Минская,5 | ГВС МКД Минская,5 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.3114 | 0 | 1964 |
| 4037 | Ввод ГВС МКД Минская,5 | Ввод ГВС МКД Минская,7 | 10 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2388 | 0 | 1964 |
| 4038 | КП-НЛ-15 | Узел ввода ГВС | 24 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.336 | 0 | 1964 |
| 4039 | КП-НЛ-15 | Узел ввода ГВС | 5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2107 | 0 | 1964 |
| 4040 | Ввод ГВС МКД Комарова ул.д.113 | ГВС МКД Комарова ул.д.113 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9093 | 0 | 1965 |
| 4041 | Ввод ГВС МКД Комарова ул.д.113 | Задвижка Ду100 | 12 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9299 | 0 | 1965 |
| 4042 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.19 | ВыхЦО Транз МКД Минская,19 | 36 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.7329 | 0 | 1965 |
| 4043 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.17 | ГВС МКД Минская ул.д.17 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3004 | 0 | 1965 |
| 4044 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.19 | ГВС МКД Минская ул.д.19 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2865 | 0 | 1965 |
| 4045 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.17 | ВыхГВС Транз МКД Минская,17 | 7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3005 | 0 | 1965 |
| 4046 | Безкамерная врезка. | ТК-2-4/10 | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6725 | 0 | 1965 |
| 4047 | ТК-2-4/10 | ГВС МКД Минская ул.д.15 | 25 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.6721 | 0 | 1965 |
| 4048 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.13 | ГВС МКД Минская ул.д.11 | 45 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.391 | 0 | 1965 |
| 4049 | Безкамерная врезка. | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.13 | 16 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.7573 | 0 | 1965 |
| 4050 | Ввод ГВС МКД Комарова ул.д.109 | ВыхГВС Транз МКД Комарова,109 | 62 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.9222 | 0 | 1965 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | Ввод ГВС МКД Комарова ул.д.109 | ГВС МКД Комарова ул.д.109 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.9777 | 0 | 1965 |
| 4052 | ВыхГВС Транз МКД Комарова,109 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9204 | 0 | 1965 |
| 4053 | Ввод ГВС МКД Комарова ул.д.103 | ГВС МКД Комарова ул.д.103 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.6768 | 0 | 1965 |
| 4054 | Ввод ГВС МКД Комарова ул.д.103 | ВыхГВС Транз МКД Комарова,103 | 113 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.1364 | 0 | 1965 |
| 4055 | КП-МИ-31 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.2438 | 0 | 1989 |
| 4056 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.31 | ВыхГВС Транз МКД Минская,31 | 13 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6413 | 0 | 1989 |
| 4057 | КП-МИ-27 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4833 | 0 | 1964 |
| 4058 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.27 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.6084 | 0 | 1964 |
| 4059 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.25 | ГВС МКД Минская ул.д.25 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.3369 | 0 | 1964 |
| 4060 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.25 | Вых ГВС Транз МКД Минская,25 | 14 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.2712 | 0 | 1964 |
| 4061 | Бескамерная врезка ЦО | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.23 | 32 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6635 | 0 | 1964 |
| 4062 | Бескамерная врезка ГВС | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.21 | 49 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6072 | 0 | 1964 |
| 4063 | ТК-8/23 | Задвижка Ду250 | 1 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 47.8928 | -47.7954 | 1975 |
| 4064 | ЦТП-31 | ТК-2-6/3 | 3 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.8733 | 0 | 1997 |
| 4065 | ТК-2-6/3 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4515 | 0 | 1997 |
| 4066 | ТК-2-6/3 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.4029 | 0 | 1997 |
| 4067 | ТК-2-6/4 | ТК-2-6/5 | 67 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 1.0462 | 0 | 1997 |
| 4068 | ТК-2-6/5 | ТК-2-6/6 | 45 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 1.0433 | 0 | 1997 |
| 4069 | ТК-2-6/6 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8041 | 0 | 1997 |
| 4070 | ТК-2-6/6 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2372 | 0 | 1997 |
| 4071 | ТК-2-6/7 | ТК-2-6/8 | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2359 | 0 | 1997 |
| 4072 | ТК-2-6/8 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2356 | 0 | 1997 |
| 4073 | ТК-2-6/4 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1952 | 0 | 1997 |
| 4074 | ТК-2-6/4 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1603 | 0 | 1997 |
| 4075 | Разветвление | КП-КОМ-152 | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9685 | 0 | 1986 |
| 4076 | КП-КОМ-152 | Узел ввода ГВС | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6161 | 0 | 1986 |
| 4077 | КП-КОМ-151 | Узел ввода ГВС | 7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3211 | 0 | 1986 |
| 4078 | КП-КОМ-151 | Разветвление на ИП Кугрышев | 34 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6472 | 0 | 1986 |
| 4079 | Ввод ГВС МКД Вокзальная,6а | ВыхГВС ТранзМКД Вокзальная,6а | 120 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.3382 | 0 | 1981 |
| 4080 | Ввод ГВС МКД Вокзальная,6а | ГВС МКД Вокзальная,6а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.2801 | 0 | 1997 |
| 4081 | ВыхГВС ТранзМКД Вокзальная,6а | ГВС МКД Вокзальная ул.д.7а | 11.3 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.3366 | 0 | 0 |
| 4082 | Ввод ГВС МКД Вокзальная,6а | ВыхГВС ТранзМКД Вокзальная,6а | 119 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.6655 | 0 | 1997 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4083 | ЦТП-32 | ТК-2-6/9 | 48 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 5.6767 | 0 | 2009 |
| 4084 | ТК-2-6/9 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.029 | 0 | 1960 |
| 4085 | Ввод ГВС МКД Вокзальная, 14 | ГВС МКД Вокзальная, 14 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9955 | 0 | 1960 |
| 4086 | Ввод ГВС МКД Вокзальная, 14 | ВыхГВС ТранзМКД Вокзальная, 14 | 12.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.0334 | 0 | 1960 |
| 4087 | ТК-2-6/9 | ТК-2-6/10 | 47 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 3.6438 | 0 | 2009 |
| 4088 | ТК-2-6/10 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.671 | 0 | 1960 |
| 4089 | ТК-2-6/10 | Ввод ГВС МКД Вокзальная,13А | 44.6 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 1.9689 | 0 | 2009 |
| 4090 | Ввод ГВС МКД Вокзальная,13А | ГВС МКД Вокзальная,13А | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 0.2715 | 0 | 2009 |
| 4091 | Ввод ГВС МКД Вокзальная,13А | ВыхГВС ТранзМКД Вокзальная,13А | 14 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 1.6937 | 0 | 2009 |
| 4092 | ТК-2-6/11 | Задвижка Ду80 | 12.8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3269 | 0 | 1960 |
| 4093 | ТК-2-6/11 | ТК-2-6/12 | 58.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 1.3622 | 0 | 1960 |
| 4094 | ТК-2-6/12 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3442 | 0 | 2014 |
| 4095 | ТК-2-6/12 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 1.0155 | 0 | 1960 |
| 4096 | Ввод ГВС МКД Вокзальная,11 | ГВС МКД Вокзальная,11 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.3529 | 0 | 1960 |
| 4097 | Ввод ГВС МКД Вокзальная,11 | ВыхГВС ТранзМКД Вокзальная,11 | 63 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.6612 | 0 | 1960 |
| 4098 | Разветвление | ТК-2-1/8 | 21 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 2.2024 | 0 | 1981 |
| 4099 | ТК-2-1/8 | Ввод ГВС МКД Вокзальна 16а | 6 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2907 | 0 | 1981 |
| 4100 | ТК-2-1/8 | Ввод ГВС МКД Вокзальная 18а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.1924 | 0 | 1981 |
| 4101 | ТК-2-1/8 | Ввод ЦО МКД Вокзальна 9а | 45 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.7175 | 0 | 1981 |
| 4102 | Ввод ГВС МКД Вокзальная 9а | ГВС задвижка вокзальная 8а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3627 | 0 | 1981 |
| 4103 | Транзит ГВС МКД Вокзальная 9а | Транзит ГВС МКД Вокзальная 9а | 71 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.3534 | 0 | 1981 |
| 4104 | Выход ГВС МКД Вокзальная 9а | Ввод ГВС МКД Вокзальная 18 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.6752 | 0 | 1981 |
| 4105 | Ввод ГВС МКД Вокзальная 18 | ГВС МКД Вокзальная 18 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2327 | 0 | 1981 |
| 4106 | Транзит ГВС Вокзальная 18 | Транзит ГВС Вокзальная 18 | 80 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4423 | 0 | 1981 |
| 4107 | Транзит ГВС МКД Вокзальная 9а | Транзит ГВС МКД Вокзальная 9а | 18 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.3762 | 0 | 1981 |
| 4108 | КП-ШЕ-99 | Узел ввода ГВС | 2 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5944 | 0 | 2001 |
| 4109 | Ввод ГВС МКД Шевченко,99 | Выход ТР.ГВС МКД Шевченко,99 | 40 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2332 | 0 | 2001 |
| 4110 | Вых ГВС МКД Шевченко ул.д.108 | ГВС МКД Шевченко ул.д.110 | 14 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.9217 | 0 | 1993 |
| 4111 | Вых ГВС МКД Шевченко ул.д.108 | ГВС МКД Шевченко ул.д.110 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.1921 | 0 | 1993 |
| 4112 | Ввод ГВС МКД Шевченко | ГВС МКД Шевченко ул.д.108 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.4168 | 0 | 1969 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ул.д.108 | | | | | | | | |
| 4113 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.108 | ВыхГВС ТранзМКД Шевченко,108 | 99 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.8232 | 0 | 1969 |
| 4114 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.106 | ГВС МКД Шевченко ул.д.106 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.3043 | 0 | 1969 |
| 4115 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.106 | ВыхГВС ТранзМКД Шевченко,106 | 200 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.514 | 0 | 1969 |
| 4116 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.98 | ВыхГВС ТранзМКД Шевченко,98 | 80 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.8608 | 0 | 1969 |
| 4117 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.98 | ГВС МКД Шевченко ул.д.98 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3764 | 0 | 1969 |
| 4118 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.98 | Ввод ГВС МКД Шевченко,100 | 15.3 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4276 | 0 | 1969 |
| 4119 | Ввод ГВС МКД Шевченко,100 | ГВС МКД Шевченко,100 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4274 | 0 | 1969 |
| 4120 | ВыхГВС ТранзМКД Шевченко,98 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.8573 | 0 | 1969 |
| 4121 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.96 | ГВС МКД Шевченко ул.д.96 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.4042 | 0 | 1969 |
| 4122 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.96 | ВыхГВС ТранзМКД Шевченко,96 | 40 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4524 | 0 | 1969 |
| 4123 | Ввод ГВС МКД Шевченко,104 | ГВС МКД Шевченко,104б | 34 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.8688 | 0 | 1969 |
| 4124 | Ввод ГВС МКД Шевченко,104 | ГВС МКД Шевченко,104 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.6711 | 0 | 1969 |
| 4125 | 2КП-ШЕ-104 | Узел ввода ГВС | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.3032 | 0 | 1969 |
| 4126 | ЦТП-35 | Вход ГВС Сар.Шоссе д.15 | 35 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.4216 | 0 | 1966 |
| 4127 | КП-СШ-15 | Узел ввода ГВС | 5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 0.227 | 0 | 1966 |
| 4128 | Ввод ГВС МКД Сарат.шоссе,15 | ВыхГВС ТранзМКД Сарат.шоссе,15 | 20 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.1942 | 0 | 1966 |
| 4129 | Ввод ГВС МКД Сарат.шоссе,13 | ГВС МКД Сарат.шоссе,13 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2098 | 0 | 1966 |
| 4130 | Ввод ГВС МКД Сарат.шоссе,13 | ВыхГВС ТранзМКД Сарат.шоссе,13 | 65 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.226 | 0 | 1993 |
| 4131 | ЦТП-35 | Ввод ГВС МКД Сарат.шоссе,17 | 10 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 4.7577 | 0 | 1966 |
| 4132 | Ввод ГВС МКД Сарат.шоссе,17 | ГВС МКД Сарат.шоссе,17 | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 0.3127 | 0 | 1966 |
| 4133 | Ввод ГВС МКД Сарат.шоссе,17 | Задвижка Ду200 | 99 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 4.4442 | 0 | 1987 |
| 4134 | Ввод ГВС МКД Сарат.шоссе,21 | ГВС МКД Сарат.шоссе,21 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.299 | 0 | 1987 |
| 4135 | Ввод ГВС МКД Сарат.шоссе,21 | ВыхГВС ТранзМКД Сарат.шоссе,21 | 100 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 4.1334 | 0 | 1987 |
| 4136 | Ввод ГВС МКД Сарат.шоссе,23 | ГВС МКД Сарат.шоссе,23 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.1853 | 0 | 1987 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4137 | Ввод ГВС МКД Сарат.шоссе,23 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.9432 | 0 | 1987 |
| 4138 | Ввод ГВС МКД Сарат.шоссе,25 | ГВС МКД Сарат.шоссе,25 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.2385 | 0 | 1987 |
| 4139 | Ввод ГВС МКД Сарат.шоссе,25 | Задвижка Ду150 | 99 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.6999 | 0 | 1987 |
| 4140 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.121 | ГВС МКД Шевченко ул.д.121 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2131 | 0 | 1987 |
| 4141 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.121 | ВыхГВС ТранзМКД Шевченко,121 | 80 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.4823 | 0 | 1987 |
| 4142 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.121 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.120 | 12 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.2207 | 0 | 1987 |
| 4143 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.120 | ГВС МКД Шевченко ул.д.120 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2728 | 0 | 1987 |
| 4144 | Тран ГВС МКД Шевченко ул.д.120 | Тран ГВС МКД Шевченко ул.д.120 | 75 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.9476 | 0 | 1987 |
| 4145 | транзит ГВС МКД Шевченко 75 | транзит ГВС МКД Шевченко 75 | 20 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.4694 | 0 | 1986 |
| 4146 | транзит ГВС МКД Шевченко 75 | ГВС МКД Шевченко 75 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5083 | 0 | 1986 |
| 4147 | выход ГВС МКД Шевченко 75 | вводд ГВС МКД Шевченко 73 | 39 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9609 | 0 | 1986 |
| 4148 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.79 | ГВС МКД Шевченко ул.д.79 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5103 | 0 | 1986 |
| 4149 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.79 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.1307 | 0 | 1986 |
| 4150 | Бескамерная врезка ГВС | ГВС МКД Шевченко ул.д.77 | 36 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5564 | 0 | 1986 |
| 4151 | Бескамерная врезка ГВС | ГВС МКД Шевченко ул.д.81 | 31.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5736 | 0 | 1986 |
| 4152 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.67 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 4.4154 | 0 | 1986 |
| 4153 | ТК-2-1/4 | ГВС МКД Минская ул.д.61 | 14 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.8345 | 0 | 1986 |
| 4154 | ТК-2-1/4 | ГВС МКД Минская ул.д.75 | 138 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.5777 | 0 | 1986 |
| 4155 | Узел ГВС МКД Минская,67 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.3212 | 0 | 1986 |
| 4156 | КП-КО-122а | Узел ввода ГВС | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4408 | 0 | 1986 |
| 4157 | ЦТП-29 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.41 | 6.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 4.3622 | 0 | 1986 |
| 4158 | ЦТП-29 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.41 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.4213 | 0 | 1986 |
| 4159 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.41 | ВыхГВСТрназ МКД Минская,41 | 14 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.9406 | 0 | 1986 |
| 4160 | ТК-2-4/1 | ГВС МКД Минская ул.д.39 | 30.8 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4258 | 0 | 1986 |
| 4161 | ТК-2-4/1 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.2229 | 0 | 1986 |
| 4162 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.45 | ГВС МКД Минская ул.д.45 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.5717 | 0 | 1986 |
| 4163 | Ввод ГВС МКД Минская,45 | Выход транзита ГВС Минская,45 | 34.25 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.6508 | 0 | 1986 |
| 4164 | ТК-2-4/1 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 2.2899 | 0 | 1986 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4165 | ТК-2-4/2 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.3289 | 0 | 1986 |
| 4166 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.51 | ГВС МКД Минская ул.д.51 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4504 | 0 | 1986 |
| 4167 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.51 | Вых ГВС Транз МКД Минская,51 | 30 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.878 | 0 | 1986 |
| 4168 | КП-МИ-43 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4168 | 0 | 1986 |
| 4169 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.43 | ГВС МКД Минская ул.д.55 | 51.8 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 0.4603 | 0 | 1986 |
| 4170 | ТК-2-4/2 | Задвижка Ду100 | 77 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9574 | 0 | 1986 |
| 4171 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.47 | ГВС МКД Минская ул.д.47 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5362 | 0 | 1986 |
| 4172 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.47 | Ввод ГВС Трназ. МКД Минская,49 | 30 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4183 | 0 | 1986 |
| 4173 | ЦТП-29 | ТК-2-4/3 | 31 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.501 | 0 | 1986 |
| 4174 | ТК-2-4/3 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.0061 | 0 | 1986 |
| 4175 | Ввод ГВС в МКД Комарова,140 | Ввод ГВС в МКД Комарова,140 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.331 | 0 | 1986 |
| 4176 | ТК-2-4/3 | ГВС в МКД Комарова,142 | 41.3 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4943 | 0 | 1986 |
| 4177 | Ввод ГВС в МКД Комарова,140 | Ввод ГВС в МКД Комарова,138 | 115 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6734 | 0 | 1986 |
| 4178 | Ввод ГВС в МКД Комарова,138 | ГВС в МКД Комарова,138 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3315 | 0 | 1986 |
| 4179 | Ввод ГВС в МКД Комарова,138 | Ввод ГВС в МКД Комарова,136 | 64 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3397 | 0 | 1986 |
| 4180 | Ввод ГВС в МКД Комарова,136 | ГВС в МКД Комарова,136 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3384 | 0 | 1986 |
| 4181 | Ввод ГВС МКД Шевченко,93 | Выход ТР.ГВС МКД Шевченко,93 | 40 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 2.012 | 0 | 1981 |
| 4182 | 2КП-Ш-93 | Узел ввода ГВС | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.0132 | 0 | 1981 |
| 4183 | Выход гвс, Шевченко.93 | Вход ГВС Шевченко.95 | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.0103 | 0 | 1981 |
| 4184 | 1КП-Ш-95 | Узел ввода ГВС | 6 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.5903 | 0 | 1981 |
| 4185 | Вход ГВС Шевченко.95 | Узел ввода ГВС | 60 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4197 | 0 | 1981 |
| 4186 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.87 | ВыхГВС Транз МКД Шевченко,87 | 79 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3574 | 0 | 1987 |
| 4187 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.87 | ГВС МКД Шевченко ул.д.87 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2879 | 0 | 1987 |
| 4188 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.83 | Вых ГВС Транз МКД Шевченко,83 | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5569 | 0 | 1981 |
| 4189 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.83 | ГВС МКД Шевченко ул.д.83 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.0862 | 0 | 1981 |
| 4190 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.83 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.0683 | 0 | 1981 |
| 4191 | ЦТП-33 | ТК-2-1/2 | 15.8 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 1.629 | 0 | 1981 |
| 4192 | ТК-2-1/2 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4245 | 0 | 1981 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4193 | Разветвление | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.57 | 20.8 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.2032 | 0 | 1981 |
| 4194 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.57 | ГВС МКД Минская ул.д.57 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.4389 | 0 | 1981 |
| 4195 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.57 | ВыхТразГВС МКД Минская ул.д.57 | 110 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.7636 | 0 | 1981 |
| 4196 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.65А | ГВС МКД Минская ул.д.65А | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.4437 | 0 | 1981 |
| 4197 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.65А | ВыхГВС ТранзМКД Мин-ская,65А | 63 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3157 | 0 | 1981 |
| 4198 | Ввод ГВС МКД Волжская ул.д.57 | Бескамерная врезка | 150 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.3821 | 0.0015 | 1966 |
| 4199 | Бескамерная врезка | ГВС Волжская ул.д.55 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3569 | 0.0001 | 1966 |
| 4200 | Бескамерная врезка | ГВС Волжская ул.д.53 | 46 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.0238 | 0 | 1966 |
| 4201 | Ввод ГВС МКД Волжская ул.д.57 | ГВС МКД Волжская ул.д.57 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.644 | 0 | 1966 |
| 4202 | Ввод ГВС МКД Леонова наб.,27 | ВыхГВС ТрназМКД Леонова наб,27 | 57 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.4197 | 0 | 1966 |
| 4203 | Ввод ГВС МКД Леонова наб.,27 | ГВС МКД Леонова наб.ул.д.27 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.3438 | 0 | 1966 |
| 4204 | Ввод ГВС МКД Леонова наб.,28 | ГВС МКД Леонова наб.,28 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8007 | 0 | 1966 |
| 4205 | Ввод ГВС МКД Леонова наб.,28 | Ввод ГВС МКД Леонова наб.,29 | 28 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.1899 | 0 | 1966 |
| 4206 | Ввод ГВС МКД Леонова наб.,28а | ГВС МКД Леонова наб.,28а | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 0.2136 | 0 | 1973 |
| 4207 | Ввод ГВС МКД Леонова наб.,28а | Задвижка Ду200 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7525 | 0 | 1973 |
| 4208 | Ввод ГВС МКД Леонова наб.,27а | ГВС МКД Леонова наб.,27а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4813 | 0 | 1973 |
| 4209 | 1КП-НЛ-27а ввод | 2КП-НЛ-27а вывод | 67 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.268 | 0 | 1973 |
| 4210 | Ввод ГВС МКД Леонова наб.,34 | ГВС МКД Леонова наб.ул.д.32 | 15.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4588 | 0 | 1966 |
| 4211 | Ввод ГВС МКД Леонова наб.,34 | ГВС МКД Леонова наб.ул.д.34 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2779 | 0 | 1966 |
| 4212 | Леонова наб. 34 | ГВС Леонова наб. 35 | 24.8 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3152 | 0 | 1966 |
| 4213 | Ввод ГВС МКД Наб.Леонова,37 | ГВС МКД Наб.Леонова ул.д.34а | 39 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4738 | 0 | 1966 |
| 4214 | Ввод ГВС МКД Наб.Леонова,37 | ГВС МКД Наб.Леонова ул.д.37 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.1888 | 0 | 1966 |
| 4215 | Ввод ГВС МКД Леонова наб.,43 | ГВС МКД Леонова наб.,43 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4185 | 0 | 1975 |
| 4216 | Ввод ГВС МКД Леонова наб.,43 | ВыхГВС ТранзМКД Леонова наб,43 | 19 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 0.5074 | 0 | 1975 |
| 4217 | Ввод ГВС МКД Леонова наб.,43 | ВыхГВС ТранзМКД Леонова наб,43 | 80 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 2.3353 | 0 | 1975 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4218 | ЦТП-28 | ТК-2-7/1 | 14.25 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 7.5761 | 0 | 1987 |
| 4219 | ТК-2-7/1 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.82 | 0 | 1987 |
| 4220 | Ввод ГВС МКД Заречная,10 | ГВС МКД Заречная,10 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.2836 | 0 | 1987 |
| 4221 | Ввод ГВС МКД Заречная,10 | Выход ГВС МКД Заречная,10 | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5358 | 0 | 1987 |
| 4222 | ТК-2-7/1 | Задвижка Ду 70 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2957 | 0 | 1987 |
| 4223 | ТК-2-7/1 | ТК-2-7/2 | 17 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.4597 | 0 | 1987 |
| 4224 | ТК-2-7/2 | Ввод ГВС МКД Заречная,7 | 6.75 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 4.4761 | 0 | 1987 |
| 4225 | КП-ЗАР-7 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.6306 | 0 | 1987 |
| 4226 | Ввод ГВС МКД Заречная,7 | Выход ГВС МКД Заречная,7 | 100 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 2.8454 | 0 | 1987 |
| 4227 | Ввод ГВС МКД Заречная,4 | ГВС МКД Заречная,4 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 2.354 | 0 | 1987 |
| 4228 | ТК-2-7/2 | ТК-2-7/3 | 17.25 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.9829 | 0 | 1987 |
| 4229 | Ввод ГВС МКД Заречная 6 | ГВС МКД Заречная 6 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4789 | 0 | 1987 |
| 4230 | ГВС Заречная 6 | Ввод ГВС МКД Вожская ул. д.1 | 8.25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5011 | 0 | 1987 |
| 4231 | ТК-1/71 | ИТП Центр "Семья" | 22 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.9553 | -3.9513 | 1987 |
| 4232 | Ввод ГВС МКД Заречная,4 | Выход ГВС МКД Заречная,4 | 100 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4882 | 0 | 1987 |
| 4233 | Разветвление | 2КП-НЛ-2 | 77 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.5348 | 0 | 1966 |
| 4234 | 2КП-НЛ-2 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4016 | 0 | 1966 |
| 4235 | 2КП-НЛ-2 | Узел ввода ГВС | 84 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1322 | 0 | 1966 |
| 4236 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4995 | 0 | 1966 |
| 4237 | Выход с ЦТП-37 | Ввод ГВС МКД Шевченко,46 | 44 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6262 | 0 | 1987 |
| 4238 | Разветвление | Разветвление | 4.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 7.2674 | 0 | 1987 |
| 4239 | Разветвление | Разветвление | 57 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.9233 | 0 | 1987 |
| 4240 | Разветвление | ГВС Детский сад №3 | 22 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.1608 | 0 | 1987 |
| 4241 | Разветвление | 2КП-ШЕ-38 | 77 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7608 | 0 | 1987 |
| 4242 | 2КП-ШЕ-38 | Узел ввода ГВС | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3476 | 0 | 1987 |
| 4243 | Выход ГВС МКД Шевчен-ко,38 | Ввод ГВС МКД Шевченко,36 | 12 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4088 | 0 | 1987 |
| 4244 | Разветвление | Разветвление | 44 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 6.344 | 0 | 1987 |
| 4245 | Разветвление | ГВС Сар.-Шоссе,27 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.5866 | 0 | 1987 |
| 4246 | Сар.ш.27 | КП-СШ-29 | 95 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 4.756 | 0 | 1987 |
| 4247 | КП-СШ-29 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 1.5071 | 0 | 1987 |
| 4248 | КП-СШ-29 | Разветвление ФГУП Почта России | 20 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.2448 | 0 | 1987 |
| 4249 | КП-СШ-31 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.6279 | 0 | 1987 |
| 4250 | КП-СШ-31 | Разветвление | 95 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 1.6032 | 0 | 1987 |
| 4251 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 4.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.6439 | 0 | 1987 |
| 4252 | Разветвление | Разветвление | 38 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9552 | 0 | 1987 |
| 4253 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 29 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4321 | 0 | 1987 |
| 4254 | Разветвление | КП-ШЕ-28 | 34.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.5224 | 0 | 1987 |
| 4255 | КП-ШЕ-28 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2521 | 0 | 1987 |
| 4256 | КП-ШЕ-28 | Узел ввода ГВС | 25 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.27 | 0 | 1987 |
| 4257 | Узел ГВС в ЦТП-36 | ТК-2-8/1 | 19 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.7276 | 0 | 1993 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4258 | Ввод ГВС МКД Лобачевского,120 | ГВС МКД Лобачевского,120 | 27 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.8127 | 0 | 1993 |
| 4259 | ТК-2-8/1 | ГВС МКД Лобачевского ул. д.116 | 103.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9143 | 0 | 1993 |
| 4260 | Узел ГВС в ЦТП-36 | ТК-2-8/2 | 17 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 6.2662 | 0 | 1993 |
| 4261 | Узел ГВС в ЦТП-36 | ГВС МКД Шевченко,44 | 102 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.3282 | 0 | 1993 |
| 4262 | ТК-2-8/2 | ГВС МКД Шевченко ул. д.21 | 4 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.4626 | 0 | 1993 |
| 4263 | ТК-2-8/2 | ТК-2-8/2' | 41.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.8031 | 0 | 1993 |
| 4264 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 4 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.6179 | 0 | 1993 |
| 4265 | ТК-2-8/2' ГВС | ТК-2-8/3 ГВС | 40 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.1844 | 0 | 1993 |
| 4266 | ТК-2-8/3 ГВС | 1КП-ШЕ-25 | 111 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.4109 | 0 | 1993 |
| 4267 | 1КП-ШЕ-25 | Узел ввода ГВС | 15 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2909 | 0 | 1993 |
| 4268 | 1КП-ШЕ-25 | Разветвление | 78 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1185 | 0 | 1993 |
| 4269 | ТК-2-8/3 | ГВС МКД Шевченко,17 | 51 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.7727 | 0 | 1993 |
| 4270 | 2КП-ШЕ-25 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.8671 | -1.8654 | 0 |
| 4271 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.103 | 0 | 1993 |
| 4272 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.0145 | 0 | 0 |
| 4273 | Разветвление | Разветвление | 19 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 3.9327 | 0.0065 | 2008 |
| 4274 | ГВС ТК-б/н-2 | Ввод ГВС в МКД Каховская,43 | 159 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.4713 | 0.0037 | 2008 |
| 4275 | ТК-2-4Б | ТК-3-4Б | 23 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 2.4608 | 0.0022 | 2008 |
| 4276 | ТК-б/н-3 | КП-КА-41 | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.1581 | 0.001 | 2008 |
| 4277 | КП-КА-41 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7393 | 0.0003 | 2008 |
| 4278 | КП-КА-41 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.4187 | 0.0006 | 2008 |
| 4279 | ЦТП-30В | ГВС ТК-б/н-4 | 9 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.2916 | 0.0052 | 2008 |
| 4280 | ГВС ТК-б/н-3 | ГВС Каховская 39 | 35 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.302 | 0.0008 | 2008 |
| 4281 | Ввод ГВС Сар.шоссе ул.д.37 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.2926 | 0 | 1983 |
| 4282 | ТК-2-9/2 ГВС | Узел ГВС в ЦТП-39 | 85 | 0.159 | 0.159 | Подз. канальная | 4.9004 | 0 | 1988 |
| 4283 | ТК-2-9/2 | Ввод ГВС Саратовское шоссе 37А | 15 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 4.1037 | 0 | 1988 |
| 4284 | Ввод ГВС Шевченко,37А | ГВС МКД Са.Шоссе,37а | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.4273 | 0 | 1988 |
| 4285 | Ввод ГВС Саратовское шоссе,37А | Выход ГВС Саратовское шоссе,37 | 79 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.6757 | 0 | 1988 |
| 4286 | Разветвление | КП-СШ-35 | 9.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.7926 | 0 | 1988 |
| 4287 | КП-СШ-35 | Узел ввода ГВС | 6 | 0.08 | 0.082 | Подз. канальная | 0.7925 | 0 | 1988 |
| 4288 | Узел ГВС ЦТП-39 | ГВС МКД Шевченко 16 | 63 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5187 | 0 | 1988 |
| 4289 | ЦТП-39 | Врезка на ТК-2-9/3 | 23 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.4076 | 0 | 1988 |
| 4290 | 2КП-ШЕ-16 | Узел ввода ГВС | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5175 | 0 | 1988 |
| 4291 | ТК-2-9/3 | ГВС Детский сад №39 | 27 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1355 | 0 | 1988 |
| 4292 | ТК-2-9/15 | Ввод ГВС Шевченко,6 | 61 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 8.2699 | 0 | 1988 |
| 4293 | Разветвление | 1КП-ШЕ-6 | 1 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 2.946 | 0 | 1988 |
| 4294 | 1КП-ШЕ-6 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.8234 | 0 | 1988 |
| 4295 | 1КП-ШЕ-6 | Узел ввода ГВС | 99 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.1225 | 0 | 1988 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4296 | Ввод ГВС Шевченко,6 | Ввод ГВС Шевченко,14 | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3606 | 0 | 1988 |
| 4297 | Разветвление | Разветвление | 24.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 4.9555 | 0 | 1988 |
| 4298 | ТК-2-9/6 | ГВС ТК б/н | 18.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0969 | 0 | 1987 |
| 4299 | ТК-2-9/6 ГВС | ТК-2-9/7 ГВС | 112.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 4.8554 | 0 | 1988 |
| 4300 | ТК-2-9/7 ГВС | ГВС МКД Шевченко 7, 9 | 22 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4106 | 0 | 1988 |
| 4301 | КП-ШЕ-9 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.0796 | 0 | 1988 |
| 4302 | КП-ШЕ-9 | Узел ввода ГВС | 35 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3307 | 0 | 1988 |
| 4303 | ТК-2-9/7 ГВС | Безкамерная врезка Др.5 ГВС | 145 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 4.4356 | 0 | 1988 |
| 4304 | безкамерная врезка | Ввод ГВС Дружбы ул.д.5 | 22 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.8828 | 0 | 1988 |
| 4305 | ГВС Безкамерная врезка Др.5 | ГВС МКД Каховская 15 | 52 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 2.5465 | 0 | 1988 |
| 4306 | КП-КА-15 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.1929 | 0 | 1988 |
| 4307 | КП-КА-15 | 1КП-КА-13 | 114 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 2.3513 | 0 | 1988 |
| 4308 | 1КП-КА-13 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.5206 | 0 | 1988 |
| 4309 | 1КП-КА-13 | Узел ввода ГВС | 166 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 1.8257 | 0 | 1988 |
| 4310 | ЦТП-38 | ГВС МКД Каховская ул.д.7 | 33 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.4975 | 0 | 1987 |
| 4311 | ЦТП-38 | ТК-2-9/9 | 67.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 2.8008 | 0 | 1987 |
| 4312 | ТК-2-9/9 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.8078 | 0 | 1987 |
| 4313 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.1 | ГВС МКД Шевченко ул.д.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.5162 | 0 | 1987 |
| 4314 | ВыхГВС Транз МКД Шев-ченко,1 | Ввод ГВС Детский сад №56 | 57 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2902 | 0 | 1987 |
| 4315 | ТК-2-9/9 | ТК-2-9/10 | 37.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.991 | 0 | 1987 |
| 4316 | ТК-2-9/10 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.6352 | 0 | 1987 |
| 4317 | ТК-1-9/12 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3585 | 0 | 1987 |
| 4318 | ТК-1-9/12 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2761 | 0 | 1987 |
| 4319 | ЦТП-38 | ТК-2-9/13 | 22.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 2.2333 | 0 | 1987 |
| 4320 | ТК-2-9/13 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.5314 | 0 | 1987 |
| 4321 | ТК-2-9/13 | ТК-2-9/14 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7011 | 0 | 1987 |
| 4322 | ТК-2-9/14 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.404 | 0 | 1987 |
| 4323 | ТК-2-9/14 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2962 | 0 | 1987 |
| 4324 | Ввод ГВС МКД Каховская ул.д.3 | ГВС МКД Заречная ул.д.44 | 80 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8385 | 0 | 1987 |
| 4325 | Ввод ГВС МКД Каховская ул.д.3 | ГВС МКД Каховская ул.д.3 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.6926 | 0 | 1987 |
| 4326 | ЦТП-75 | Трнавская 4 | 36.2 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 2.9237 | 0.0038 | 2010 |
| 4327 | 2КП-ТР-4 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.494 | 0.0002 | 2001 |
| 4328 | ГВС Ввод Трнавская 4 | переход | 34 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.1423 | 0.0005 | 2001 |
| 4329 | Трнавская,4 | Трнавская,6 | 24 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 2.2859 | 0.0015 | 2001 |
| 4330 | Выход ЦО МКД Трнавскя 6 | Ввод ЦО МКД Трнавскя 8 | 19 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4653 | 0.0006 | 2001 |
| 4331 | Ввод ГВС МКД Трнавская 6 | ГВС МКД Трнавская 6 | 10 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.1528 | 0.0005 | 2001 |
| 4332 | Узел ГВС в ЦТП-41 | ТК-3-6/15 | 4 | 0.05 | 0.04 | Подз. канальная | 0.1845 | 0.0002 | 1981 |
| 4333 | Разветвление | Разветвление | 8 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 9.2188 | 0.0179 | 1981 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4334 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 78.3 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5515 | 0.0012 | 1981 |
| 4335 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 16 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5008 | 0.0004 | 1981 |
| 4336 | Разветвление | Разветвление | 119.65 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 8.1664 | 0.0162 | 1981 |
| 4337 | Разветвление | КП-30-29 | 17 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 4.9323 | 0.009 | 1981 |
| 4338 | КП-30-29 | Узел ввода ГВС | 10 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.203 | 0.0006 | 1981 |
| 4339 | КП-30-29 | Разветвление | 75 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 3.729 | 0.0082 | 1981 |
| 4340 | Разветвление | КП-30-27 | 50 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4665 | 0.001 | 1981 |
| 4341 | КП-30-27 | Узел ввода ГВС | 10 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.765 | 0.0004 | 1981 |
| 4342 | КП-30-27 | Узел ввода ГВС | 20 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4655 | 0.0003 | 1981 |
| 4343 | Разветвление | Развлетвление | 4 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 2.4935 | 0.0044 | 1981 |
| 4344 | КП-30-35 | Узел ввода ГВС | 10 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.5565 | 0.0003 | 1981 |
| 4345 | Ввод ГВС 30 лет Победы,35 | Врезка на ТК-3-6/17 | 51 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.4579 | 0.0037 | 1981 |
| 4346 | Врезка на ТК-3-6/17 | Выход (тр.) 30 лет Победы,35 | 24 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.0312 | 0.0004 | 1981 |
| 4347 | ТК-3-6/17 | 2КП-30-33 | 30 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.8696 | 0.0023 | 1981 |
| 4348 | 2КП-30-33 | Узел ввода ГВС | 10 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.8398 | 0.0004 | 1981 |
| 4349 | 2КП-30-33 | Узел ввода ГВС | 19 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.0285 | 0.0005 | 1981 |
| 4350 | Разветвление | КП-30-21 | 71 | 0.15 | 0.082 | Подз. канальная | 3.2318 | 0.0056 | 1981 |
| 4351 | КП-30-21 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.15 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4225 | 0.0002 | 1981 |
| 4352 | 30 лет Победы 21 транзит ГВС | 30 лет Победы 21 транзит ГВС | 25 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 2.8062 | 0.0045 | 1981 |
| 4353 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 32 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1789 | 0.0006 | 1981 |
| 4354 | ТК-3-6/25 | ГВС 30 лет Победы 23 | 37 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.6259 | 0.0026 | 1981 |
| 4355 | 1КП-30-23 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 1.2528 | 0.0005 | 1981 |
| 4356 | 1КП-30-23 | Узел ввода ГВС | 50 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.3451 | 0.0017 | 1981 |
| 4357 | ЦТП-42 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы,47 | 23 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.4341 | 0.0014 | 1983 |
| 4358 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы,47 | ВыхГВС ТранзМКД 30летПобеды,47 | 23.02 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0052 | 0.0002 | 1983 |
| 4359 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы,47 | ГВС МКД 30 лет Победы,47 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7046 | 0.0003 | 1983 |
| 4360 | ТК-3-6/7 | ГВС МКД 30 лет Победы,47/1 | 11 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0051 | 0 | 1983 |
| 4361 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 42 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7239 | 0.0005 | 1983 |
| 4362 | ЦТП-42 | ТК-3-6/9 | 30.75 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 4.7317 | 0.0112 | 1983 |
| 4363 | ТК-3-6/9 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы,43 | 43 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 2.5756 | 0.0049 | 1983 |
| 4364 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы,43 | ГВС МКД 30 лет Победы,43 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.7948 | 0.0003 | 1983 |
| 4365 | ВводГВС Фитнес лайф Победы,39а | ГВС МКД 30 лет Победы,39 | 2 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.7149 | 0.0003 | 1983 |
| 4366 | ВыхГВС ТранзМКД 30летПобеды,43 | ВводГВС Фитнес лайф Победы,39а | 9 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8043 | 0.0004 | 1983 |
| 4367 | ТК-3-6/10 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы,37 | 24 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9745 | 0.0024 | 1983 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4368 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы,37 | ГВС МКД 30 лет Победы,37 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5378 | 0.0002 | 1983 |
| 4369 | ВводГВС Библ-ка 30летПобеды,37 | ГВС МКД 30 лет Победы,45 | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4262 | 0.0003 | 1983 |
| 4370 | ТК-3-6/9 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы, 51 | 76 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.1424 | 0.0055 | 1983 |
| 4371 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы, 51 | ГВС МКД 30 лет Победы, 51 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2133 | 0 | 1983 |
| 4372 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы, 51 | Ввод ГВС МКД 30летПобеды,53 | 74 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 1.9281 | 0.0044 | 1983 |
| 4373 | Ввод ГВС МКД 30летПобеды,53 | ГВС МКД 30летПобеды,53 | 1 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 0.8365 | 0.0003 | 1983 |
| 4374 | ВыхЦО ТранзМКД 30летПобеды,53 | ТК-3-6/11 | 13 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.087 | 0.0012 | 1983 |
| 4375 | Ввод ГВС МКД 30летПобеды,55 | ГВС МКД 30летПобеды,55 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2093 | 0 | 1983 |
| 4376 | Ввод ГВС МКД 30летПобеды,55 | ГВС МКД 30 лет Победы,57 | 40 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.7635 | 0.0008 | 1983 |
| 4377 | ТК-3-6/12 | Ввод ЦО Атомнадзор Победы57А | 20 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8316 | -0.8303 | 1983 |
| 4378 | ТК-3-6/9 | ГВС Детский сад №14 | 48 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0128 | 0.0002 | 1983 |
| 4379 | ТК-3-6/10 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,37 | 24 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 18.4958 | -18.476 | 1983 |
| 4380 | ТК-3-2/15 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 3 | 9.7 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.1553 | -10.1447 | 1984 |
| 4381 | ТК-3-2/14 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.5а | 4 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.847 | -16.8292 | 1984 |
| 4382 | ТК-6/33 | ТК-1-9/11 | 63 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.5597 | -1.552 | 1974 |
| 4383 | ТК-1-9/11 | ТК-1-9/12 | 27 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.3442 | -1.3392 | 0 |
| 4384 | ТК-1-9/12 | ТК-1-9/13 | 90 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.0516 | -1.0473 | 1974 |
| 4385 | ТК-1-9/14 | ТК-1-9/15 | 14 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2773 | -0.2767 | 1974 |
| 4386 | ТК-1-9/13 | ТК-1-9/14 | 22 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.0507 | -1.0482 | 1974 |
| 4387 | ТК-1-9/15 | ТК-1-9/16 | 16 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1974 |
| 4388 | ГВС ЦТП-40 | ТК-3-2/5 | 17.6 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 10.0331 | -0.9029 | 1984 |
| 4389 | ТК-3-2/6 | Ввод ГВС МДОУ Дет.сад №61 | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2609 | 0.0019 | 1984 |
| 4390 | ТК-3-2/5 | ТК-3-2/12 | 48 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 4.2474 | -0.9253 | 1984 |
| 4391 | ТК-3-2/12 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы 7а | 18 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.693 | -0.3354 | 1984 |
| 4392 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы 7а | ГВС МКД 30 лет Победы 7а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7466 | -0.3388 | 1984 |
| 4393 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы 7а | Выход ГВС МКД 30 лет Победы 7а | 96 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9461 | 0.0031 | 1984 |
| 4394 | Выход ГВС МКД 30 лет Победы 7 | ГВС МКД 30 лет Победы 7 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8933 | 0.0003 | 1984 |
| 4395 | Выход ГВС МКД 30 лет Победы,7 | ТК-3-2/17 | 25.25 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.0509 | 0.0009 | 1984 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4396 | ТК-3-2/12 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы д.5 | 6.8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.553 | -0.5908 | 1984 |
| 4397 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы д.5 | ГВС МКД 30 лет Победы д.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.3091 | -0.5956 | 1984 |
| 4398 | 1КП-30-5 | Разветвление | 69 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.2437 | 0.0047 | 1984 |
| 4399 | Выход ГВС МКД 30 лет Победы 5 | ТК-3-2/13 | 17 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.0093 | 0.0007 | 1984 |
| 4400 | Выход ГВС МКД 30 лет Победы 5 | ТК-3-2/11 | 9 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.2331 | 0.0026 | 1984 |
| 4401 | Выход ГВС МКД 30 лет Победы 5а | ГВС МКД 30 лет Победы 5а | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2448 | 0 | 1984 |
| 4402 | Выход ГВС МКД 30 лет Победы 5а | ТК-3-2/15 | 13.6 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9876 | 0.0018 | 1984 |
| 4403 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 3 | ЦО МКД 30 лет Победы 3 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.8998 | 0.0003 | 1984 |
| 4404 | Выход ГВС МКД 30 лет Победы 3 | ГВС Стоматолог.пол-ка №2 | 7.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0864 | 0 | 1984 |
| 4405 | ТК-3-2/5 | ТК-3-2/6 | 24 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 5.7849 | 0.0218 | 1984 |
| 4406 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы 9 | Выход ГВС МКД 30 лет Победы 9 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.6154 | 0.0034 | 1984 |
| 4407 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы 9 | ГВС МКД 30 лет Победы 9 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.0549 | 0.0004 | 1984 |
| 4408 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы 9 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы 9а | 49 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 3.8512 | 0.0144 | 1984 |
| 4409 | КП-30-9а | Узел ввода ГВС | 1 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 1.509 | 0.0006 | 1984 |
| 4410 | ТК-3-2/16 | Ввод ГВС 30лет Победы,1а | 10 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 1.2341 | 0.0005 | 1984 |
| 4411 | Выход тр.ГВС 30 лет Победы,9а | ТК-3-2/9 | 20 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 2.3322 | 0.0068 | 1984 |
| 4412 | ТК-3-2/16 | Узел ввода ГВС | 8.1 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0593 | 0.0004 | 1984 |
| 4413 | ТК-3-2/11 | 30 лет Победы 1б | 280 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0339 | 0.0014 | 1984 |
| 4414 | ГВС ЦТП-77 | ГВС 30 лет Победы ул. д.38 | 45 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.3941 | 0.0014 | 2010 |
| 4415 | ГВС ЦТП-57 | ТК-3-10/11 | 26 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 4.5217 | 0.0161 | 1988 |
| 4416 | ТК-3-10/11 | ТК-3-10/12 | 74 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 2.912 | 0.0084 | 1988 |
| 4417 | ТК-3-10/15 | ГВС МКД Саратовск шоссе д.49 | 25.5 | 0.1 | 0.05 | Подз. канальная | 0.8902 | 0.0004 | 1988 |
| 4418 | ТК-3-10/15 | ТК-3-10/16 | 53 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 2.0186 | 0.0047 | 1988 |
| 4419 | ТК-3-10/16 | ГВС МДОУ Детсад №18 | 24 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.128 | 0.0001 | 1988 |
| 4420 | ТК-3-10/16 | Ввод ГВС Саратовск шоссе 53 | 44.5 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 1.8883 | 0.0035 | 1988 |
| 4421 | Ввод ГВС Саратовск шоссе 53 | ГВС МКД Саратовск шоссе 53 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 0.8566 | 0.0003 | 1988 |
| 4422 | Ввод ГВС Саратовск шоссе 53 | ГВС МКД Саратовское шоссе 55 | 99 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.0277 | 0.0023 | 1988 |
| 4423 | ТК-3-10/11 | ТК-3-10/12 | 44 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 1.6086 | 0.0066 | 1988 |
| 4424 | ТК-3-10/12 | ГВС МКД Степная ул. д.45 | 18 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2908 | 0.0003 | 1988 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4425 | ТК-3-10/12 | ТК-3-10/13 | 65 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 1.3159 | 0.0043 | 1988 |
| 4426 | Ввод ГВС МКД Саратов шоссе 45а | ГВС МКД Саратов шоссе 45а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3338 | 0.0001 | 1988 |
| 4427 | Ввод ГВС МКД Саратов шоссе 45а | ТК-3-10/14 | 32 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9787 | 0.0017 | 1988 |
| 4428 | Ввод ГВС МКД Саратов шоссе 45б | ГВС МКД Саратов шоссе 45б | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.282 | 0 | 1988 |
| 4429 | Ввод ГВС МКД Саратов шоссе 45б | ГВС МКД Саратов шоссе 45б | 66 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.6961 | 0.0011 | 1988 |
| 4430 | ГВС ЦТП-56 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы 36б | 17 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 1.924 | 0.0058 | 1959 |
| 4431 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы 36б | ГВС МКД 30 лет Победы 36б | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5934 | 0.0002 | 1991 |
| 4432 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы 36б | ТК-3-10/9 | 49 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.3299 | 0.0053 | 1991 |
| 4433 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы 36а | ГВС МКД 30 лет Победы 36а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5019 | 0.0002 | 1991 |
| 4434 | Ввод ГВС МКД 30 лет Побед 36а | Ввод ГВС МКД 30 лет Побед 36 | 88 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.8266 | 0.0039 | 1991 |
| 4435 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы 36 | ГВС МКД 30 лет Победы 36 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.1615 | 0 | 1959 |
| 4436 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы 36 | Выход ГВС МКД 30 лет Победы 36 | 88 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6634 | 0.0021 | 1991 |
| 4437 | ГВС ЦТП-56 | Ввод ГВС 30 лет Победы,30 | 59 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5918 | 0.0014 | 1991 |
| 4438 | ГВС ЦТП-55 | ГВС МКД 30 лет Победы ул. д.32 | 26.5 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.8343 | 0.0006 | 1987 |
| 4439 | ГВС ЦТП-55 | ТК-3-10/2 | 38 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 7.4789 | 0.0135 | 1987 |
| 4440 | ТК-3-10/2 | Ввод ГВС МКД Степная ул. д.6 | 6.8 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.5014 | 0.0021 | 1987 |
| 4441 | Ввод ГВС МКД Степная ул. д.6 | ГВС МКД Степная ул. д.6 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.8779 | 0.0007 | 1987 |
| 4442 | Ввод ГВС МКД Степная ул. д.6 | Выход ГВС МКД Степная ул. д.6 | 75 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.6234 | 0.0013 | 1987 |
| 4443 | ТК-3-10/4 | ГВС Степная ул. д.18а | 43.2 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.271 | 0 | 1987 |
| 4444 | ТК-3-10/2 | ТК-3-10/4 | 41 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 4.9758 | 0.0097 | 1987 |
| 4445 | Выход ГВС МКД Ст д.8 а и д.10а | ГВС МКД Степная ул. д.8а | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 1.9805 | 0.0008 | 1987 |
| 4446 | Вход ГВС МКД Степная ул. д.8а | Выход ГВС МКД Ст д.8 а и д.10а | 39 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 3.4439 | 0.0027 | 1987 |
| 4447 | Выход ГВС МКД Ст д.8 а и д.10а | ГВС "Поликлиника №2" | 40 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.1731 | 0.0006 | 1987 |
| 4448 | Выход ГВС МКД Ст д.8 а и д.10а | ГВС МКД Степная ул. д.8 и 8б | 40 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 1.2898 | 0.001 | 1987 |
| 4449 | ТК-3-10/5 | Вход ГВС МКД Степная ул. д.8а | 44.7 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 3.4445 | 0.0031 | 1987 |
| 4450 | ТК-3-10/5 | ГВС МКД Степная ул. д.10 | 80 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.2558 | 0.0021 | 1987 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4451 | ГВС ЦТП-58 | ТК-3-10/8 | 57 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 2.7662 | 0.0041 | 1980 |
| 4452 | ТК-3-10/8 | ГВС МКД Степная ул. д.16 | 11.7 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.2388 | 0.0006 | 1980 |
| 4453 | ТК-3-10/8 | Ввод ГВС МКД Степная ул. д.14 | 12.3 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.5262 | 0.0027 | 1980 |
| 4454 | Ввод ГВС МКД Степная ул. д.14 | ГВС МКД Степная ул. д.14 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.7919 | 0.0003 | 1980 |
| 4455 | ГВС ЦТП-58 | ТК-3-11/4 | 52 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 6.8918 | 0.0157 | 1980 |
| 4456 | ТК-3-11/4 | Ввод ГВС МКД Степная ул. д.20 | 31 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.5509 | 0.0033 | 1980 |
| 4457 | Ввод ГВС МКД Степная ул. д.20 | ГВС МКД Степная ул. д.20 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6015 | 0.0002 | 1980 |
| 4458 | Ввод ГВС МКД Степная ул. д.20 | Ввод ГВС МКД Степная ул. д.18 | 59 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9488 | 0.0026 | 1980 |
| 4459 | Ввод ГВС МКД Степная д.18 | ГВС МКД Степная д.18 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.7344 | 0.0003 | 1980 |
| 4460 | Ввод ГВС МКД Степная 18 | ГВС МКД Сар.шоссе 57 | 85 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2132 | 0.0012 | 1980 |
| 4461 | ТК-3-11/4 | ТК-3-11/5 | 84 | 0.05 | 0.027 | Подз. канальная | 0.1421 | 0.0002 | 1980 |
| 4462 | ТК-3-11/4 | ГВС МКД Степная ул. д.22/24 | 39 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.1973 | 0.0107 | 1980 |
| 4463 | Ввод ГВС МКД Степная д.22/24 | ГВС МКД Степная д.22/24 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.533 | 0.001 | 1980 |
| 4464 | Ввод ГВС МКД Степная д.22/24 | Выход ГВС МКД Степная д.22 | 149 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 2.6625 | 0.0079 | 1980 |
| 4465 | Ввод ГВС МКД Степная 26 | ГВС МКД Степная 26 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4117 | 0.0002 | 1980 |
| 4466 | Ввод ГВС МКД Степная 26 | Ввод ГВС МКД Степная 28 | 50 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 2.2447 | 0.0015 | 1980 |
| 4467 | Ввод ГВС МКД Степная 26 | ГВС МКД Степная 26 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.2218 | 0.0008 | 1980 |
| 4468 | Вход ГВС МКД Степная ул. д.28 | ГВС М-н "На Степной" | 55 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.022 | 0 | 1980 |
| 4469 | ЦТП-51 | ТК-3-5/1 ГВС | 40 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 4.5158 | 0.009 | 1980 |
| 4470 | ТК-3-5/1 | ТК-3-5/1А | 8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.7667 | 0.0022 | 1980 |
| 4471 | ТК-3-5/1А | ГВС 30 лет Победы 30 | 8 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5511 | 0.0003 | 1980 |
| 4472 | ТК-3-5/1А | Узел ввода ГВС Степная 5 | 95.1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.2155 | 0.0017 | 1980 |
| 4473 | ТК-3-5/1 | ТК-3-5/2 | 14.5 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 2.7473 | 0.0051 | 1980 |
| 4474 | ТК-3-5/2 | Узел ввода ГВС 30 лет Победы 2 | 6 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.6002 | 0.0003 | 1980 |
| 4475 | ТК-3-5/2 | ТК-3-5/3 | 61 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 2.1384 | 0.0045 | 1980 |
| 4476 | ТК-3-5/3 | ГВС МКД 30 лет Победы,26 | 11 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.5989 | 0.0003 | 1980 |
| 4477 | ТК-3-5/3 | КП-30-22 | 53 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 1.5369 | 0.003 | 1980 |
| 4478 | КП-30-22 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.08 | 0.082 | Подз. канальная | 1.5327 | 0.0005 | 1980 |
| 4479 | Ввод ГВС Энегетиков.пр.,6 | ГВС МКД Энегетиков.пр.,6 | 10 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.3384 | 0.0006 | 1982 |
| 4480 | КП-ПрЭ-8 | 2КП-ПрЭ-6 | 50 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 1.3397 | 0.0015 | 1982 |
| 4481 | ТК-3-5/5 | Ввод ГВС Энергетиков. пр.,8 | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.8148 | 0.0021 | 1982 |
| 4482 | Ввод ГВС Энергетиков. пр.,8 | ГВС МКД Энергетиков. пр.,8 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4747 | 0.0002 | 1982 |
| 4483 | ТК-3-5/5 | Ввод ГВС МКД | 17 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.6875 | 0.0005 | 1982 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пр.Энергетиков,10 | | | | | | | |
| 4484 | ТК-3-5/8 | Разветвление | 152 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 2.5089 | 0.0093 | 1982 |
| 4485 | КП-СТ-7 | Узел ввода ГВС | 5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.5629 | 0.0002 | 1980 |
| 4486 | ТК-3-5/6 | ТК-3-5/7 | 65 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5642 | 0.0015 | 1980 |
| 4487 | Разветвление | Разветвление | 50 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9499 | 0.003 | 1980 |
| 4488 | ТК-3-5/6 | Узел ввода ГВС СОШ №21 | 34 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3835 | 0.0006 | 1980 |
| 4489 | ГВС ЦТП-61 | Ввод ГВС МКД Героев пр. д.44а | 25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.7917 | 0 | 1983 |
| 4490 | Ввод ГВС МКД Героев пр. д.44а | ГВС МКД Героев пр. д44б и д.42 | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.862 | 0 | 1983 |
| 4491 | ГВС МКД Героев пр. д44б и д.42 | Ввод ГВС МКД Героев пр. д.42 | 40 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4448 | 0 | 1983 |
| 4492 | ГВС МКД Героев пр. д44б и д.42 | Ввод ГВС МКД Героев пр. д.44б | 14.9 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4169 | 0 | 1983 |
| 4493 | Ввод ГВС МКД Героев пр. д.44а | ГВС МКД Героев пр. д.44а | 1 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2252 | 0 | 1983 |
| 4494 | Ввод ГВС МКД Героев пр. д.44а | Выход ГВС МКД Героев пр. д.44а | 14 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7039 | 0 | 1983 |
| 4495 | Ввод ГВС МКД Героев пр. д.44 | ГВС МКД Героев пр. д.44 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.406 | 0 | 1983 |
| 4496 | Ввод ГВС МКД Героев пр. д.44 | Выход ГВС МКД Героев пр. д.44 | 81 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2974 | 0 | 1983 |
| 4497 | ГВС ЦТП-61 | Ввод ГВС Степная ул. д.24а | 100 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0531 | 0 | 1983 |
| 4498 | ГВС ЦТП-61 | ТК-3-11/13 | 55 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.112 | 0.0038 | 1983 |
| 4499 | Ввод ГВС МКД Героев пр. д.38 | Выход ГВС МКД Героев пр. д.38 | 19 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5205 | 0.0007 | 1983 |
| 4500 | Ввод ГВС МКД Героев пр. д.38 | Ввод ГВС МКД Героев пр. д.36 | 9 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2061 | 0.0003 | 1983 |
| 4501 | Ввод ГВС МКД Героев пр. д.38 | ГВС МКД Героев пр. д.38 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3827 | 0.0001 | 1983 |
| 4502 | ГВС ЦТП-60 | Ввод ГВС МКД Героев пр.50 | 37 | 0.1 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7645 | 0.0016 | 1988 |
| 4503 | Ввод ГВС МКД Героев пр. д.50 | Выход ГВС МКД Героев пр. д.50 | 44 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4191 | 0.0013 | 1988 |
| 4504 | Ввод ГВС МКД Героев пр. д.50 | ГВС МКД Героев пр. д.50 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3447 | 0.0001 | 1988 |
| 4505 | ТК-3-11/17 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.56 | 5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 47.6468 | -47.5896 | 1990 |
| 4506 | ТК-3-11/19 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58В | 7.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.4632 | -10.4541 | 1990 |
| 4507 | ГВС ЦТП-59 | Ввод ГВС МКД Саратов шоссе 51 | 30 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7533 | 0.0004 | 1990 |
| 4508 | ГВС ЦТП-59 | Ввод ГВС МКД Героев пр.д.54 | 74.8 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 7.254 | 0.0143 | 1990 |
| 4509 | Ввод ГВС МКД Героев пр.д.54 | ГВС МКД Героев пр.д.54 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.8702 | 0.0007 | 1990 |
| 4510 | Ввод ГВС МКД Героев пр.д.54 | Выход ГВС МКД Героев пр.д.54 | 74 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.3805 | 0.0103 | 1990 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4511 | Ввод ГВС МКД Героев пр.д.56 | Выход ГВС МКД Героев пр.д.56 | 1 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3662 | 0.0001 | 1990 |
| 4512 | Ввод ГВС МКД Героев пр.д.56 | Выход ГВС МКД Героев пр.д.56 | 49 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 5.0123 | 0.0081 | 1990 |
| 4513 | Ввод ГВС МКД Героев пр.д.58 | ГВС МКД Героев пр.д.58 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.9809 | 0.0008 | 1990 |
| 4514 | Ввод ГВС МКД Героев пр.д.58 | Ввод ГВС МКД Героев пр.д.58А | 99 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.0273 | 0.0051 | 1990 |
| 4515 | Ввод ГВС МКД Героев пр.д.58А | ГВС МКД Героев пр.д.58А | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.9772 | 0.0007 | 1990 |
| 4516 | Ввод ГВС МКД Героев пр.д.58А | Ввод ГВС МКД Героев пр.д.58Б | 59 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.0482 | 0.0024 | 1990 |
| 4517 | Ввод ГВС МКД Героев пр.д.58Б | ГВС МКД Героев пр.д.58Б | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3991 | 0.0001 | 1990 |
| 4518 | Ввод ГВС МКД Героев пр.д.58Б | ТК-3-11/19 | 39 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6479 | 0.0011 | 1990 |
| 4519 | КП-СТ-13 | ТК-3-5/10 | 90 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 29.1115 | -29.0601 | 1982 |
| 4520 | Разветвление | 1КП-СТ-11 | 50 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.3628 | 0.0096 | 1982 |
| 4521 | 1КП-СТ-11 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.481 | 0.0002 | 1982 |
| 4522 | 1КП-СТ-11 | КП-СТ-13 | 89 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 2.8797 | 0.0072 | 1982 |
| 4523 | КП-СТ-13 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4839 | 0.0002 | 1982 |
| 4524 | КП-СТ-13 | КП-СТ-15 | 89 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 2.3937 | 0.0056 | 1982 |
| 4525 | ТК-3-5/10 | Ввод ГВС Степная,15 | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.475 | 0.0002 | 1982 |
| 4526 | ТК-3-5/10 | ТК-3-5/11 | 111.3 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.9166 | 0.0039 | 1982 |
| 4527 | ТК-3-5/11 | Ввод ГВС Энергетиков, пр.10А | 44 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2496 | 0.0003 | 1982 |
| 4528 | ТК-3-5/11 | ГВС Энергетиков 18 | 7 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.6648 | 0.0021 | 1982 |
| 4529 | 2КП-ПрЭ-18 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.514 | 0.0002 | 1982 |
| 4530 | 2КП-ПрЭ-18 | Узел ввода ГВС | 89 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 1.1508 | 0.0018 | 1982 |
| 4531 | Разветвление | КП-СТ-9 | 50 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.4068 | 0.0025 | 1982 |
| 4532 | КП-СТ-9 | Узел ввода ГВС | 10 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.6282 | 0.0004 | 1982 |
| 4533 | КП-СТ-9 | Узел ввода ГВС | 89 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.7776 | 0.0015 | 1982 |
| 4534 | ЦТП-53 | ТК-3-5/19 | 60.5 | 0.207 | 0.15 | Подз. канальная | 9.6796 | -0.1442 | 1979 |
| 4535 | ТК-3-5/19 | Ввод ГВС МКД Степная,17 | 27 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4674 | 0.0003 | 1979 |
| 4536 | ТК-3-5/18 | ТК-3-5/19 | 37 | 0.207 | 0.15 | Подз. канальная | 9.2071 | -0.1471 | 1979 |
| 4537 | ТК-3-5/18 | Ввод ГВС Степная,19 | 18 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5254 | 0.0006 | 1979 |
| 4538 | Разветвление | ТК-3-5/17 | 32 | 0.207 | 0.15 | Подз. канальная | 8.6787 | -0.1493 | 1979 |
| 4539 | ТК-3-5/17 | Разветвление | 28 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 4.2046 | -0.1587 | 1979 |
| 4540 | Ввод ГВС Героев 28 | Выход ГВС Героев 28 | 75 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.9314 | 0.0017 | 1979 |
| 4541 | ТК-3-5/17 | Разветвление | 89 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 4.4715 | 0.008 | 1979 |
| 4542 | ТК-3-5/16 | Ввод ГВС Энергетиков, пр.20 | 17 | 0.082 | 0.08 | Подз. канальная | 1.9854 | 0.0009 | 1979 |
| 4543 | ТК-3-5/16 | ТК-3-5/14 | 89 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 2.4822 | 0.0043 | 1979 |
| 4544 | ТК-3-5/14 | ГВС Детский сад № 62 | 50 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1303 | 0.0003 | 1979 |
| 4545 | ТК-3-5/14 | ТК-3-5/13 | 34 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 2.3493 | 0.0023 | 1979 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4546 | ТК-3-5/13 | ГВС Энергетиков 22 | 6 | 0.082 | 0.08 | Подз. канальная | 0.2272 | 0.0001 | 1979 |
| 4547 | ТК-3-5/13 | ГВС Энергетиков 24 | 37 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.121 | 0.0015 | 1979 |
| 4548 | Разветвление | Трнавская, 3 | 25 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.8276 | 0.002 | 1975 |
| 4549 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.2475 | 0.0009 | 1975 |
| 4550 | ЦТП-44 | ТК-3-1/9 | 17 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.1992 | 0.0054 | 1975 |
| 4551 | КП-30-16 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2718 | 0.0001 | 1975 |
| 4552 | КП-30-16 | ТК-3-1/11 | 85 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 2.9268 | 0.0048 | 1975 |
| 4553 | ТК-3-1/11 | КП-30-20 | 25 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 1.2464 | 0.0011 | 1975 |
| 4554 | КП-30-20 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.8102 | 0.0003 | 1975 |
| 4555 | КП-30-20 | ТК-3-1/10 | 7 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4359 | 0.0006 | 1975 |
| 4556 | ТК-3-1/11 | КП-30-18 | 45 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.6776 | 0.0018 | 1975 |
| 4557 | КП-30-18 | Узел ввода ГВС | 30 | 0.05 | 0.04 | Подз. канальная | 1.0424 | 0.0005 | 1975 |
| 4558 | КП-30-18 | ТК-3-1/13 | 35 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.6343 | 0.0008 | 1975 |
| 4559 | ТК-3-1/13 | Узел ввода ГВС | 18 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.5238 | 0.0003 | 1975 |
| 4560 | ТК-3-1/13 | ГВС Детский сад №5 | 33 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.11 | 0.0002 | 1975 |
| 4561 | ТК-3-1/17 | Ввод ЦО МКД Пр Героев 20 | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 5.6572 | -5.6523 | 1975 |
| 4562 | ЦТП-45 | ТК-3-1/15 | 27 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 3.7608 | 0.0083 | 1975 |
| 4563 | Разветвление | ГВС МКД Трнавская,15 | 28 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3983 | 0.0005 | 1975 |
| 4564 | ТК-3-1/15 | Ввод ГВС МКД Трнавская,13 | 10 | 0.1 | 0.05 | Подз. канальная | 3.3617 | 0.007 | 1975 |
| 4565 | Ввод ГВС МКД Трнавская,13 | ГВС МКД Трнавская,13 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3415 | 0.0001 | 1975 |
| 4566 | Тр-т ГВС МКД ВводТрнавская,13 | Тр-т ГВС МКД ВыходТрнавская,13 | 80 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 3.0201 | 0.0068 | 1975 |
| 4567 | ВВод ЦО МКД Проспект Героев 18 | ЦО МКД Проспект Героев 18 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.9363 | -4.9321 | 1975 |
| 4568 | Выход ГВС МКД Пр Героев 18 | ТК-3-1/17 | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9188 | 0.0006 | 1975 |
| 4569 | Тр-т ГВС МКД ВыходТрнавская,13 | ТК-3-1/16 | 13 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 1.7441 | 0.0019 | 1975 |
| 4570 | Тр-т ГВС МКД ВыходТрнавская,13 | ТК-3-1/18 | 74 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.2736 | 0.0033 | 1975 |
| 4571 | ТК-3-1/20 | ГВС Трнавская,16 | 60 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2188 | 0.0004 | 1975 |
| 4572 | ТК-3-1/19 | ТК-3-1/20 | 27.4 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.0528 | 0.0015 | 1975 |
| 4573 | 1КП-ТР-8а | Узел ввода ГВС | 15 | 0.07 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0094 | 0 | 1975 |
| 4574 | ТК-3-1/21 | ТК-3-1/22 | 22 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.0424 | 0.0008 | 1975 |
| 4575 | 2КП-ТР-8а | Узел ввода ГВС | 8 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.5199 | 0.0002 | 1975 |
| 4576 | ТК-3-1/22 | ГВС МКД Трнавская,8а | 16 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.522 | 0.0003 | 1975 |
| 4577 | ЦТП-45 | ТК-3-1/14 | 52.15 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5652 | 0.0011 | 1975 |
| 4578 | ТК-3-1/14 | ГВС МКД Трнавская ул. д.7 | 10 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3914 | 0.0002 | 1975 |
| 4579 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 21 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1731 | 0.0002 | 1975 |
| 4580 | ЦТП-43 | ТК-3-1/1 | 27 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.5115 | 0.0079 | 1975 |
| 4581 | ТК-3-1/1 | Ввод ГВС в м-н"Магнит" | 28 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.0968 | 0.0003 | 1975 |
| 4582 | ТК-3-1/1 | Ввод ГВС 30 лет Победы 4а | 92 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 4.4142 | 0.007 | 1975 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4583 | КП-30-4а | Узел ввода ГВС | 60 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.3613 | 0.0028 | 1975 |
| 4584 | КП-30-4а | Узел ввода ГВС | 1 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 1.9108 | 0.0007 | 1975 |
| 4585 | КП-30-4а | Узел ввода ГВС | 60 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 1.1381 | 0.0016 | 1975 |
| 4586 | ЦТП-43 | ТК-3-1/2 | 50 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 3.8826 | 0.0114 | 1975 |
| 4587 | ТК-3-1/2 | Ввод ГВС 30 лет Победы 10 | 22.3 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 0.4507 | 0.0008 | 1975 |
| 4588 | Разветвление | Разветвление | 11 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 3.4304 | 0.0091 | 1975 |
| 4589 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 42 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3176 | 0.0004 | 1975 |
| 4590 | Разветвление | 2КП-30-6 | 84 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 3.1124 | 0.0084 | 1975 |
| 4591 | 2КП-30-6 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.3725 | 0.0002 | 1975 |
| 4592 | 2КП-30-6 | ТК-3-1/4 | 54 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 2.7373 | 0.0056 | 1975 |
| 4593 | КП-30-6а | Узел ввода ГВС | 40 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2626 | 0.0003 | 1975 |
| 4594 | КП-30-6а | Разветвление | 53 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 2.4698 | 0.002 | 1975 |
| 4595 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 8 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3021 | 0.0001 | 1975 |
| 4596 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 31 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0755 | 0.0005 | 1975 |
| 4597 | Разветвление | Развлетвление | 8 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 1.3932 | 0.0008 | 1975 |
| 4598 | ввод ЦО Леонова наб. д48А | Узел ввода отопление | 35 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.0483 | -1.0467 | 1975 |
| 4599 | Разветвление | ТК-3-1/25 | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.1944 | -5.1891 | 1975 |
| 4600 | ТК-3-1/25 | Проспект Героев, 8 | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.1942 | -5.1893 | 1975 |
| 4601 | ЦТП-46 | ТК-3-1/23 | 29.2 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.3299 | 0.0076 | 1975 |
| 4602 | ТК-3-1/23 | Проспект Героев, 4 | 28.5 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 1.3752 | 0.003 | 1975 |
| 4603 | Проспект Героев, 4 | Проспект Героев, 2а | 20 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 1.1809 | 0.0023 | 1975 |
| 4604 | КП-ПрГ-2а | Узел ввода ГВС | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.1687 | 0 | 1975 |
| 4605 | Проспект Героев, 4 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.1935 | 0 | 1975 |
| 4606 | ТК-3-1/23 | Проспект Героев,6 | 29.6 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 1.9534 | 0.0033 | 1975 |
| 4607 | 2КП-ПрГ-6 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2416 | 0 | 1975 |
| 4608 | Проспект Героев, 6 | Разветвление | 80 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.7109 | 0.0027 | 1975 |
| 4609 | Разветвление | ТК-3-1/25 | 10 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2123 | 0.0002 | 1975 |
| 4610 | Разветвление | Бесканальная врезка | 31.5 | 0.1 | 0.05 | Подз. канальная | 1.4971 | 0.0009 | 1975 |
| 4611 | КП-НЛ-51а | Узел ввода ГВС | 24 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2008 | 0.0002 | 1975 |
| 4612 | Врезка ГВС МКД Наб.Леонова,51а | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,10 | 22 | 0.1 | 0.05 | Подз. канальная | 1.2957 | 0.0006 | 1975 |
| 4613 | Разветвление | ТК-3-1/22 | 8 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4369 | 0.0005 | 1975 |
| 4614 | ГВС ЦТП-48 | ТК-3-3/7 | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.4029 | 0.011 | 1979 |
| 4615 | Выход ГВС МКД Героев пр. д.5 | ГВС МКД Героев пр. д.5 | 5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.1985 | 0.0005 | 1979 |
| 4616 | Выход ГВС МКД Героев пр. д.5 | ТК-3-3/10 | 121 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8873 | 0.0028 | 1979 |
| 4617 | Ввод ГВС МКД Героев пр. д.7 | ГВС МКД Героев пр. д.7 | 1 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4207 | 0.0001 | 1979 |
| 4618 | Ввод ГВС МКД Героев пр. д.7 | ТК-3-3/11 | 58 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4636 | 0.0007 | 1979 |
| 4619 | ТК-3-3/7 | Выход ГВС МКД Героев пр. д.5 | 7.2 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 2.0859 | 0.0034 | 1979 |
| 4620 | Разветвление | КП-ПрГ-1 | 62.6 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 4.3168 | 0.0075 | 1979 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | ТК-3-3/6 | Ввод МКД Героев пр. д.1 | 28.8 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.3199 | 0 | 1979 |
| 4622 | ТК-3-3/6 | Вход ГВС МКД Героев пр. д.3 | 31 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 2.9942 | 0.0047 | 1979 |
| 4623 | Вход ГВС МКД Героев пр. д.3 | ГВС МКД Героев пр. д.3 | 5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 1.6534 | 0.0008 | 1979 |
| 4624 | Вход ГВС МКД Героев пр. д.3 | Разветвление на Почта России | 50 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.3395 | 0.0025 | 1979 |
| 4625 | ГВС ЦТП-48 | ТК-3-3/8 | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.0865 | 0.0024 | 1979 |
| 4626 | ТК-3-3/8 | ГВС МКД Наб.Леонова д.57 | 57 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4782 | 0.0004 | 1979 |
| 4627 | ТК-3-3/8 | ТК-3-3/9 | 40 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.6078 | 0.0015 | 1979 |
| 4628 | ТК-3-3/9 | ГВС Дет.Сад №17 | 81 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2027 | 0.0004 | 1979 |
| 4629 | ТК-3-3/9 | ГВС МКД Наб.Леонова д.58 | 16 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4043 | 0.0005 | 1979 |
| 4630 | Выход ГВС ЦТП-49 | ТК-3-3/13 | 22.3 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 1.9527 | 0.0036 | 1979 |
| 4631 | ТК-3-3/13 | ГВС МКД Наб.Леонова д.64 | 16 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8412 | 0.0005 | 1979 |
| 4632 | ТК-3-3/13 | Ввод ГВС МКД Наб.Леонова д.63 | 43 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1105 | 0.0027 | 1979 |
| 4633 | Ввод ГВС МКД Наб.Леонова д.63 | ГВС МКД Наб.Леонова д.63 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.0799 | 0.0004 | 1979 |
| 4634 | Выход ГВС ЦТП-49 | ТК-3-3/12 | 8 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 3.2589 | 0.0034 | 1979 |
| 4635 | Ввод ГВС МКД Наб.Леонова д.62 | ГВС МКД Наб.Леонова д.62 | 1 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 0.366 | 0.0001 | 1979 |
| 4636 | Ввод ГВС МКД Наб.Леонова д.62 | Выход ГВС МКД Наб.Леонова д.62 | 70 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 2.8924 | 0.0027 | 1979 |
| 4637 | ТК-3-3/14 | ГВС МКД Наб.Леонова д.60 | 7 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1358 | 0 | 1979 |
| 4638 | ТК-3-3/14 | Наб.Леонова д.61 | 31 | 0.1 | 0.05 | Подз. канальная | 2.754 | 0.0012 | 1979 |
| 4639 | ГВС ЦТП-47 | ТК-3-3/1 | 50 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.204 | 0.0141 | 1979 |
| 4640 | ТК-3-3/1 | ГВС МКД Героев пр. д.13 | 9 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2178 | 0.0001 | 1979 |
| 4641 | ТК-3-3/1 | Ввод ГВС МКД Героев пр. д.17 | 47 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 4.9841 | 0.0118 | 1979 |
| 4642 | Ввод ГВС МКД Героев пр. д.17 | ГВС МКД Героев пр. д.17 | 1 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9355 | 0.0004 | 1979 |
| 4643 | Ввод ГВС МКД Героев пр. д.17 | ТК-3-3/3 | 123 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 4.0465 | 0.0093 | 1979 |
| 4644 | ТК-3-3/3 | Ввод ГВС МКД Трнавск. ул. д.21 | 22 | 0.125 | 0.082 | Подз. канальная | 1.8343 | 0.0017 | 1979 |
| 4645 | Ввод ГВС МКД Трнавск. ул. д.21 | ГВС МКД Трнавская ул. д.21 | 1 | 0.125 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8397 | 0.0003 | 1979 |
| 4646 | Ввод ГВС МКД Трнавск. ул. д.21 | ГВС МКД Трнавская ул. д.23 | 57.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9939 | 0.0011 | 1979 |
| 4647 | ТК-3-3/3 | Выход ГВС МКД Трнавск ул. д.19 | 8 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 2.2085 | 0.0052 | 1979 |
| 4648 | Выход ГВС МКД Трнавск ул. д.19 | ГВС МКД Трнавск ул. д.19 | 1 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4088 | 0.0002 | 1979 |
| 4649 | Выход ГВС МКД Трнавск ул. д.19 | ТК-3-3/4 | 9 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 1.7969 | 0.0032 | 1979 |
| 4650 | Ввод ГВС МКД Трнавск. ул. | ГВС МКД Трнавск. ул. д.29 | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 1.1593 | 0.0004 | 1979 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | д.29 | | | | | | | | |
| 4651 | Ввод ГВС МКД Трнав-ская,29 | Выход ТР. ГВС МКД Трнав-ская,29 | 75 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.6345 | 0.0014 | 2019 |
| 4652 | ГВС ЦТП-47 | ТК-3-3/2 | 4 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3253 | 0.0009 | 1979 |
| 4653 | ТК-3-3/2 | Ввод ГВС Героев пр. д.15 | 40 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0411 | 0.0004 | 1979 |
| 4654 | ТК-3-3/2 | Ввод ГВС Трнавская,29А | 38.35 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2842 | 0.0005 | 1979 |
| 4655 | Выход ГВС ЦТП-50 | ТК-3-3/17 | 29 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 3.4446 | 0.0093 | 1981 |
| 4656 | ТК-3-3/17 | Ввод ГВС МКД Трнавск. ул. д.33 | 7 | 0.1 | 0.05 | Подз. канальная | 0.952 | 0.0011 | 1981 |
| 4657 | Выход ГВС МКД Трнавск ул. д.33 | ГВС МКД Трнавская ул. д.33 | 1 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.5 | 0.0002 | 1981 |
| 4658 | Выход ГВС МКД Трнавск ул. д.33 | ТК3-3/16 | 20 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.451 | 0.0006 | 1981 |
| 4659 | Ввод ГВС МКД Трнавск ул. д.27 | ГВС МКД Трнавск ул. д.27 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2239 | 0 | 1981 |
| 4660 | Ввод ГВС МКД Трнавск ул. д.27 | ГВС МКД Трнавская ул. д.27а | 12 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2267 | 0.0001 | 1981 |
| 4661 | ТК-3-3/17 | Ввод ГВС МКД Б.Роз ул. д12 | 8 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 2.4914 | 0.0077 | 1981 |
| 4662 | Ввод ГВС МКД Б.Роз ул. д12 | ГВС МКД Б.Роз ул. д12 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3754 | 0.0001 | 1981 |
| 4663 | Ввод ГВС МКД Б.Роз ул. д12 | Выход ГВС МКД Б.Роз ул. д12 | 65 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 2.1156 | 0.0074 | 1981 |
| 4664 | Выход ГВС Д.Сад №57 | ГВС Д.Сад №57 | 32.5 | 0.05 | 0.027 | Подз. канальная | 0.2797 | 0.0002 | 1981 |
| 4665 | Выход ГВС МКД Б.Роз ул. д12 | ТК-3-3/18 | 16 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3799 | 0.0003 | 1981 |
| 4666 | Выход ГВС МКД Б.Роз ул. д12 | ТК-3-3/19 | 40 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 1.4548 | 0.0061 | 1981 |
| 4667 | ТК-3-3/19 | ТК-3-3/21 | 114.8 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 1.3014 | 0.0043 | 1981 |
| 4668 | ТК-3-3/21 | ГВС МКД Трнавская ул. д.31 | 22 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.432 | 0.0002 | 1981 |
| 4669 | ТК-3-3/21 | ТК-3-3/22 | 24 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.8644 | 0.0006 | 1981 |
| 4670 | ТК-3-3/22 | ГВС МКД Трнавская ул. д.31 | 6 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4312 | 0.0002 | 1981 |
| 4671 | ТК-3-3/22 | ГВС МКД Трнавская ул. д.31 | 9 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4328 | 0.0002 | 1981 |
| 4672 | ТК-3-3/19 | ТК-3-3/20 | 21 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.1517 | 0.0005 | 1981 |
| 4673 | ТК-3-3/20 | ГВС СОШ №22 | 40 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1513 | 0.0002 | 1981 |
| 4674 | ГВС ЦТП-50 | ГВС МКД Трнавская ул. д.35 | 15 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 1.137 | 0.0005 | 1981 |
| 4675 | ТК-3-4/6 | КП-БР-9 | 24 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.917 | -4.9125 | 1985 |
| 4676 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 27 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.443 | 0.0005 | 1985 |
| 4677 | Разветвление | 2КП-ТР-55 | 17.5 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 3.4894 | 0.0112 | 1985 |
| 4678 | 2КП-ТР-55 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9874 | 0.0004 | 1985 |
| 4679 | 2КП-ТР-55 | ТК-3-4/3 | 16 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 2.4963 | 0.0052 | 1985 |
| 4680 | ТК-3-4/3 | Узел ввода ГВС | 66 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.8298 | 0.0009 | 1985 |
| 4681 | ТК-3-4/3 | 1КП-БР-11 | 158 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.666 | 0.004 | 1985 |
| 4682 | т | Узел ввода ГВС | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.0431 | 0.0004 | 1985 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4683 | 1КП-БР-11 | Узел ГВС Бульвар,7 | 49 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.6189 | 0.0008 | 1985 |
| 4684 | Разветвление | КП-ТР-63 | 21.2 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 1.5408 | 0.0023 | 1985 |
| 4685 | КП-ТР-63 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6495 | 0.0003 | 1985 |
| 4686 | Вход ГВС Трнавская,63 | Вход ГВС Трнавская,63а | 74 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.8906 | 0.0016 | 1985 |
| 4687 | Вход ГВС Трнавская,63а | ГВС МКД Трнавская, ул. д.63а | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.8775 | 0.0003 | 1985 |
| 4688 | Вход ГВС Трнавская,63а | Выход ГВС Трнавская,63А | 73 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0122 | 0.0006 | 1985 |
| 4689 | Узел ГВС в ЦТП-72 | ТК-3-4/16 | 35.8 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 2.7655 | 0.0045 | 1987 |
| 4690 | КП-НЛ-72 | Узел ввода ГВС | 5 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1417 | 0.0005 | 1987 |
| 4691 | КП-НЛ-72 | 2КП-НЛ-76 | 0.5 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 1.6221 | 0.0029 | 1987 |
| 4692 | Врезка ГВС Леонова наб.76 | ГВС МКД Леонова наб.76 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1935 | 0.0005 | 1987 |
| 4693 | Врезка ГВС Леонова наб.76 | Выход ГВС Леонова наб.76 | 125 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4278 | 0.0019 | 1987 |
| 4694 | Разветвление | Разветвление | 18 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 3.3834 | 0.0045 | 1987 |
| 4695 | Разветвление | КП-НЛ-75 | 26.2 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.8019 | 0.0025 | 1987 |
| 4696 | КП-НЛ-75 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.1 | 0.082 | Подвальная | 0.6896 | 0.0003 | 1987 |
| 4697 | Ввод ГВС (тр) Наб.Леонова,75 | Выход ГВС (тр) Наб.Леонова,75 | 50 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1118 | 0.0019 | 1987 |
| 4698 | ТК-3-4/15 | Ввод ГВС Леонова наб.73 | 40 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.5811 | 0.0017 | 1987 |
| 4699 | 1КП-НЛ-73 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.4592 | 0.0006 | 1987 |
| 4700 | Ввод ГВС Леонова наб.73 | Задвижка Ду 50 | 59 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1214 | 0.0006 | 1987 |
| 4701 | ТК-3-4/29 | КП-ТР-75 | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.6503 | -14.6376 | 1985 |
| 4702 | Разветвление | ТК-3-4/27 | 28 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9558 | 0.0013 | 1985 |
| 4703 | ТК-3-4/27 | ГВС МКД Трнавская,67 | 5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4739 | 0.0003 | 1985 |
| 4704 | ТК-3-4/27 | Ввод ГВС МКД Трнавская,57 | 36 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4814 | 0.0007 | 1985 |
| 4705 | Ввод ГВС Трнавская,57 | ГВС МКД Трнавская,57 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4809 | 0.0002 | 1985 |
| 4706 | ЦТП-73 | ТК-3-4/28 | 30 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 4.4381 | 0.0105 | 1985 |
| 4707 | Разветвление | Задвижка Ду 100 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5788 | 0.0012 | 1985 |
| 4708 | Разветвление | Разветвление | 40 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 3.8584 | 0.0087 | 1985 |
| 4709 | 2КП-ТР-73 | Узел ввода ГВС | 5 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.3033 | 0.0006 | 1985 |
| 4710 | 2КП-ТР-73 | Разветвление | 1 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 1.6243 | 0.0035 | 1985 |
| 4711 | ТК-3-4/26 | ГВС Трнавская 65 | 57 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.2307 | 0.0017 | 1985 |
| 4712 | Разветвление | Разветвление | 1 | 0.08 | 0.069 | Подз. канальная | 0.392 | 0.0008 | 1985 |
| 4713 | ТК-3-4/24 | ГВС МКД Трнавская,79 | 12 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1955 | 0.0001 | 1985 |
| 4714 | ТК-3-4/24 | Ввод ГВС Трнавская,79 | 27 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1958 | 0.0002 | 1985 |
| 4715 | КП-ТР-79 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1956 | 0 | 1985 |
| 4716 | Разветвление | 2КП-ТР-73 | 150 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 1.6288 | 0.0065 | 1985 |
| 4717 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9251 | 0.0008 | 1985 |
| 4718 | ЦТП-71 ГВС | ТК-3-4/10 | 20 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 2.3114 | 0.0043 | 1986 |
| 4719 | ТК-3-4/10 ГВС | Ввод МКД Бульвар Роз 3 | 10 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.335 | 0.0002 | 1986 |
| 4720 | ТК-3-4/10 ГВС | Ввод ГВС Леонова, наб,66а | 33 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.9758 | 0.0037 | 1986 |
| 4721 | КП-НЛ-66а | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.48 | 0.0002 | 1986 |
| 4722 | Выход ГВС Леонова, наб,66а | ТК-3-4/9 | 55 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.495 | 0.0026 | 1986 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4723 | Выход ГВС Леонова, наб,67а | ГВС МКД Леонова, наб,67а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.0134 | 0.0004 | 1986 |
| 4724 | Выход ГВС Леонова, наб,67а | ТК-3-4/8 | 58 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4806 | 0.0012 | 1986 |
| 4725 | ТК-3-4/8 | Бульвар Роз 5а | 28 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3711 | 0.0004 | 1986 |
| 4726 | ТК-3-4/8 | ГВС Леонова 67Б | 10 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1087 | 0 | 1986 |
| 4727 | ЦТП-71 ГВС | ТК-3-4/12 | 25 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.0929 | 0.0043 | 1986 |
| 4728 | 1КП-НЛ-66 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 1.4216 | 0.0005 | 1986 |
| 4729 | 1КП-НЛ-66 ГВС | 2КП-НЛ-66 | 111 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.6708 | 0.0032 | 1986 |
| 4730 | Выход ГВС ЦТП-63 | ТК-3-8/5 | 10 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 9.2366 | 0.0156 | 1988 |
| 4731 | ТК-3-8/5 | ГВС Трнавская,34 | 60 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2419 | 0.0006 | 1988 |
| 4732 | ТК-3-8/5 | ТК-3-8/4 | 30 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.9943 | 0.0148 | 1988 |
| 4733 | Ввод ГВС Трнавская,26/2 | Ввод ГВС Трнавская,26/3 | 50 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 5.1393 | 0.0072 | 1988 |
| 4734 | КП-ТР-26/3 | Узел ввода ГВС | 5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8151 | 0.0003 | 1988 |
| 4735 | Ввод ГВС Трнавская,26/3 | Выход ГВС Трнавская,26/3 | 39 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 4.3233 | 0.0062 | 1988 |
| 4736 | Выход ГВС Трнавская,26/3 | ТК-3-8/8 | 36 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 1.1343 | 0.0018 | 1988 |
| 4737 | Ввод ГВС Трнавская,28г | Ввод ГВС Трнавская,28б | 33 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4275 | 0.0004 | 1988 |
| 4738 | Ввод ГВС МКД Трнав-ская,28в | Ввод ГВС МКД Трнавская,28г | 33 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.8446 | 0.0012 | 1988 |
| 4739 | Ввод ГВС МКД Трнав-ская,28г | Ввод ГВС МКД Трнавская,28а | 33 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.1247 | 0.0003 | 1988 |
| 4740 | Ввод ГВС МКД Трнав-ская,28в | ГВС МКД Трнавская,28в | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.289 | 0 | 1988 |
| 4741 | Выход ГВС Трнавская,26/3 | Ввод ГВС Трнавская,26/4 | 39 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 3.1882 | 0.0039 | 1988 |
| 4742 | Ввод ГВС Трнавская,26/4 | ГВС Трнавская,26/4 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.7989 | 0.0003 | 1988 |
| 4743 | Ввод ГВС Трнавская,26/4 | Ввод ГВС Трнавская,26/5 | 80 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 2.3885 | 0.0031 | 1988 |
| 4744 | Ввод ГВС Трнавская,26/5 | ГВС Трнавская,26/5 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.07 | 0.0003 | 1988 |
| 4745 | Ввод ГВС Трнавская,26/5 | Ввод ГВС Трнавская,26/6 | 100 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.317 | 0.0017 | 1988 |
| 4746 | Ввод ГВС Трнавская,26/6 | ГВС Трнавская,26/6 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.315 | 0.0004 | 1988 |
| 4747 | Ввод ГВС Трнавская,26/7 | ГВС Трнавская,26/7 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.2027 | 0.0004 | 1988 |
| 4748 | ТК-3-8/10 | Ввод ГВС Трнавская 26/7 | 79.1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.2042 | 0.0014 | 1988 |
| 4749 | ТК-3-8/10 | ТК-3-8/11 | 11.4 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8416 | 0.0006 | 1988 |
| 4750 | ТК-3-8/9 | ТК-3-8/10 | 93 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 2.0477 | 0.0032 | 1988 |
| 4751 | ТК-3-8/9 | Ввод ГВС Трнавская,30 | 65 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1215 | 0.0007 | 1988 |
| 4752 | Ввод ГВС Трнавская,26/1 | Выход ГВС Трнавская,26/1 | 45 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 2.1703 | 0.0047 | 1988 |
| 4753 | КП-ТР-26/1 | Узел ввода ГВС | 5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5907 | 0.0002 | 1988 |
| 4754 | КП-ТР-26/2 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.0741 | 0.0003 | 1988 |
| 4755 | Ввод ГВС Трнавская,26/2 | Ввод ГВС Трнавская,26/1 | 50 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 2.762 | 0.0056 | 1988 |
| 4756 | Ввод ГВС МКД Трнавская ул.36/6 | Выход ГВС МКД Трнавская 36/6 | 80 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1988 |
| 4757 | Ввод ГВС МКД Трнавская ул.36/6 | ГВС МКД Трнавская ул.36/6 | 2 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.7133 | 0.0006 | 1988 |
| 4758 | ГВС ЦТП-65 | ТК-3-8/14 | 10 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 3.7401 | 0.003 | 1988 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4759 | Ввод ГВС МКД Трнавская ул.40 | ГВС МКД Трнавская ул.40 | 1 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 1.7555 | 0.0006 | 1988 |
| 4760 | Ввод ГВС МКД Трнавская ул.40 | Выход ГВС МКД Трнавская ул.40 | 137 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 0.633 | 0.0015 | 1988 |
| 4761 | Ввод ГВС МКД Степная ул.27/1 | ГВС МКД Степная ул.27/1 1-2п. | 1 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 0.6302 | 0.0002 | 1988 |
| 4762 | Ввод ГВС МКД Степная ул.27/2 | ГВС МКД Степная ул.27/2 | 10 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 1.2016 | 0.0005 | 1991 |
| 4763 | Ввод ГВС МКД Степная ул.27/3 | Ввод ГВС МКД Степная ул.27/2 | 150 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 2.0006 | 0.0037 | 1991 |
| 4764 | Ввод ГВС МКД Степная ул.27/3 | ГВС МКД Степная ул.27/3 | 10 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 0.9217 | 0.0007 | 1991 |
| 4765 | Ввод ГВС МКД Степная ул.27/3 | Ввод ГВС МКД Степная ул.27/4 | 80 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 3.3963 | 0.0059 | 1991 |
| 4766 | Ввод ГВС МКД Степная ул.27/4 | ГВС МКД Степная ул.27/4 | 10 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 0.7378 | 0.0004 | 1991 |
| 4767 | Ввод ГВС МКД Степная ул.27/4 | Ввод ГВС МКД Степная ул.27/5 | 120 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 2.6139 | 0.0047 | 1991 |
| 4768 | Ввод ГВС МКД Степная ул.27/5 | ГВС МКД Степная ул.27/5 | 10 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 0.6615 | 0.0003 | 1991 |
| 4769 | Ввод ГВС МКД Степная ул.27/5 | Ввод ГВС МКД Степная ул.27/6 | 120 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 1.9501 | 0.0033 | 1991 |
| 4770 | Ввод ГВС МКД Степная ул.27/6 | ГВС МКД Степная ул.27/6 | 10 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 0.9081 | 0.0004 | 1991 |
| 4771 | Ввод ГВС МКД Степная ул.27/6 | ГВС МКД Степная ул.27/7 | 120 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 1.0397 | 0.0017 | 1991 |
| 4772 | ГВС ЦТП-66 | ТК-3-7/2 | 17 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 7.5177 | 0.014 | 1991 |
| 4773 | ТК-3-7/1 | Ввод ГВС МКД Степная ул. д.31б | 30 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.0661 | 0.0008 | 1991 |
| 4774 | Ввод ГВС МКД Степная 31а,б,в,г | ГВС МКД Степная 31б | 1.7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.414 | 0.0002 | 1991 |
| 4775 | Ввод ГВС МКД Степная 31а | ВводГВС МКД Степная 31г | 7 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2449 | 0 | 1991 |
| 4776 | Ввод ГВС МКД Степная 31б | ВводГВС МКД Степная 31а | 15 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6516 | 0 | 1991 |
| 4777 | Ввод ГВС МКД Степная 31а,б,в,г | ГВС МКД Степная 31в | 7 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2662 | 0 | 1991 |
| 4778 | ТК-3-7/1 | Ввод ГВС Степная ул. д.29 | 81.4 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1304 | 0.0004 | 1991 |
| 4779 | ЦТП-67 | ТК-3-7/5 | 30 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 5.4964 | 0.0224 | 1994 |
| 4780 | ТК-3-7/5 | Вво д ГВС МКД Степная 47 | 25 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 3.3256 | 0.0096 | 1994 |
| 4781 | КП-СТ-49 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6538 | 0.0003 | 1994 |
| 4782 | транзит ГВС МКД Степная 49 | транзит ГВС МКД Степная 49 | 41.5 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 2.671 | 0.0086 | 1994 |
| 4783 | ТК-3-7/6 | Ввод ГВС МКД Степная 35/1 | 25 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 1.1007 | 0.0034 | 1994 |
| 4784 | КП-СТ-35/1 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4652 | 0.0002 | 1994 |
| 4785 | ТК-3-7/5 | Вво д ЦО МКД Степная 47 | 9 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 2.1698 | 0.0119 | 1994 |
| 4786 | ГВС Степная 47 в  Степная | ГВС Степная 47 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6222 | 0.0002 | 1994 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 45 | | | | | | | | |
| 4787 | транзит ГВС МКД Степная 45 | транзит ГВС МКД Степная 45 | 51 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 1.5425 | 0.0064 | 1994 |
| 4788 | Выход ГВС МКД Степная 45 | Выход ГВС МКД Степная 45 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4001 | 0.0002 | 1994 |
| 4789 | 2КП-СТ-45 | ТК-3-7/8 | 5.3 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 1.1402 | 0.004 | 1994 |
| 4790 | ТК-3-7/8 | Ввод ГВС МКД Степная 45 | 7.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6585 | 0.0004 | 1994 |
| 4791 | ТК-3-7/8 | ТК-3-7/7 | 66 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4814 | 0.0033 | 1994 |
| 4792 | Ввод ГВС МКД Степная 37/2 | ГВС МКД Степная 37/2 | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4783 | 0.0002 | 1994 |
| 4793 | ввод ГВС МКД Степная 37/1 | ГВС МКД Степная 37/1 | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.8006 | 0.0003 | 1994 |
| 4794 | КП-СТ-35/3 | КП-СТ-35/3 | 157 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.8033 | 0.0023 | 1994 |
| 4795 | ввод ГВС МКД Степная 35/3 | ГВС МКД Степная 35/3 | 1 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 0.7616 | 0.0003 | 1994 |
| 4796 | ТК-3-7/6 | Ввод ГВС МКД Степная 35/3 | 49.3 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.5659 | 0.0032 | 1994 |
| 4797 | Разветвление | Разветвление | 6.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 1.5932 | 0.0087 | 1994 |
| 4798 | ТК-3-7/9 | ТК-3-7/10 | 68 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 1.593 | 0.0084 | 1994 |
| 4799 | 2КП-СТ-92 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.1 | 0.07 | Подз. канальная | 0.4894 | 0.0002 | 1994 |
| 4800 | выход ЦО МКД Степная 94 | ввод ЦО МКД Степная 94 | 11.6 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.0989 | 0.0042 | 1994 |
| 4801 | 1КП-СТ-94 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.1 | 0.7 | Подз. канальная | 0.5178 | 0.0011 | 1994 |
| 4802 | выход ЦО МКД Степная 94 | ввод ЦО МКД Степная 96 | 21.6 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.5789 | 0.0009 | 1994 |
| 4803 | Разветвление | Разветвление | 115 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 4.5399 | 0.0315 | 1994 |
| 4804 | Ввод ГВС МКД Степная,88 | Задвижка Ду150 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 1.1181 | 0.0029 | 1994 |
| 4805 | ввод ГВС МКД Степная 88 | ГВС МКД Степная 88 | 1 | 0.1 | 0.069 | Подвальная | 0.463 | 0.0002 | 1994 |
| 4806 | транзит ГВС МКД Степная 88 | транзит ГВС МКД Степная 88 | 49 | 0.082 | 0.05 | Подвальная | 0.6529 | 0.0005 | 1994 |
| 4807 | транзит ГВС МКД Степная 88 | транзит ГВС МКД Степная 88 | 70 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.403 | 0.0095 | 1994 |
| 4808 | ввод ГВС МКД Степная 84 | ГВС МКД Степная 84 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.023 | 0.0004 | 1994 |
| 4809 | транзит ГВС Степная 84 | транзит ГВС Степная 84 | 153 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.7354 | 0.0044 | 1994 |
| 4810 | выход ГВС Степная 84 | ввод ГВС Степная 84 | 15 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.7325 | 0.0024 | 1994 |
| 4811 | транзит ГВС МКД Степная 74 | ГВС МКД Степная 74 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.934 | 0.0004 | 1994 |
| 4812 | транзит ГВС МКД Степная 74 | транзит ГВС МКД Степная 74 | 118 | 0.1 | 0.082 | Подвальная | 0.7982 | 0.0018 | 1994 |
| 4813 | транзит ЦО МКД Степная 74 | ЦО МКД Степная 74 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 11.9888 | -11.9786 | 1994 |
| 4814 | выход ЦО Степная 84 | ввод ЦО Степная 84 | 15 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 21.2472 | -21.2211 | 1994 |
| 4815 | ТК-1-1А | ввод ГВС МКД Степная 82 | 86 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.6412 | 0.0014 | 1994 |
| 4816 | ГВС ЦТП-76 | ТК-б/н Степная 81 | 7 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 3.3744 | 0.0056 | 2008 |
| 4817 | ГВС ТК-б/н Степная 81 | ввод ГВС МКД Степная 81 | 22 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.5405 | 0.0003 | 2008 |
| 4818 | ТК-б/н Степная 81 | ТК-б/н Степная 100 и 102 | 21 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 2.8337 | 0.0051 | 2008 |
| 4819 | ввод ГВС МКД Степная 104 | ГВС МКД Степная 104 | 14 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.5866 | 0.0003 | 2008 |
| 4820 | ГВС ТК-б/н Степная 102 и 100 | ГВС ТК-б/н Степная 100 | 138 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.3223 | 0.0028 | 2008 |
| 4821 | КП-СТ-102 | ввод ГВС МКД Степная 102 | 11 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.5466 | 0.0003 | 2008 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4822 | ТК-б/н Степная 102 | ввод ГВС МКД Степная 100 | 85 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7739 | 0.0007 | 2008 |
| 4823 | ТК-б/н Степная 108 и 100 | ТК-б/н Степная 104 | 28 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 1.5108 | 0.0016 | 2008 |
| 4824 | ТК-б/н Степная 104 | ТК-б/н Степная 108 и 106 | 60 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.9236 | 0.0011 | 2008 |
| 4825 | ТК-б/н Степная 108 и 106 | ввод ГВС МКД Степная 106 | 11 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6196 | 0.0003 | 2008 |
| 4826 | ТК-б/н Степная 106 и 108 | ввод ЦО МКД Степная 108 | 25 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3032 | 0.0002 | 2008 |
| 4827 | ТК-3-9/3 | ТК-3-9/2 | 49.4 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 6.6331 | 0.0135 | 1991 |
| 4828 | ТК-3-9/2 | ТК-3-9/1 | 95.6 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1634 | 0.0023 | 1991 |
| 4829 | ТК-3-9/1 | Ввод ГВС Детский сад.№ 22 | 54.8 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.1728 | 0.0002 | 1991 |
| 4830 | ТК-3-9/1 | ввод ГВС МКД Сар. Шоссе 71 | 22.3 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9888 | 0.0008 | 1991 |
| 4831 | КП-СШ-71 | Узел ввода ГВС | 5 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2416 | 0.0001 | 1991 |
| 4832 | транзит ГВС МКД Сар. Шос-се 71 | транзит ГВС МКД Сар. Шоссе 71 | 30 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7469 | 0.0006 | 1991 |
| 4833 | ТК-3-9/2 | Ввод ГВС МКД Сар. Шоссе 69/7 | 10 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.0826 | 0.0087 | 1991 |
| 4834 | Ввод ГВС МКД Сар. Шоссе 69/7 | ГВС МКД Сар. Шоссе 69/7 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4414 | 0.0002 | 1991 |
| 4835 | тр-зит ГВС МКД Сар. Шоссе 69/7 | тр-зит ГВС МКД Сар. Шоссе 69/7 | 60 | 0.1 | 0.069 | Подвальная | 4.6408 | 0.0081 | 1991 |
| 4836 | тр-ит ГВС МКД Сар. Шоссе 69/6 | ГВС МКД Сар. Шоссе 69/6 | 5 | 0.1 | 0.082 | Подвальная | 0.8714 | 0.0004 | 1991 |
| 4837 | тр-зит ГВС МКД Сар. Шоссе 69/6 | тр-зит ГВС МКД Сар. Шоссе 69/6 | 110 | 0.1 | 0.069 | Подвальная | 3.7682 | 0.0071 | 1991 |
| 4838 | тр-зит ГВС МКД Сар. Шоссе 69/5 | ГВС МКД Сар. Шоссе 69/5 | 5 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 0.6677 | 0.0003 | 1991 |
| 4839 | тр-зит ГВС МКД Сар. Шоссе 69/5 | тр-зит ГВС МКД Сар. Шоссе 69/5 | 90 | 0.1 | 0.069 | Подвальная | 3.0985 | 0.0058 | 1991 |
| 4840 | тр-зит ГВС МКД Сар. Шоссе 69/5 | ГВС МКД Сар. Шоссе 69/5 | 1 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 0.5982 | 0.0002 | 1991 |
| 4841 | тр-зит ГВС МКД Сар. Шоссе 69/4 | тр-зит ГВС МКД Сар. Шоссе 69/4 | 96 | 0.1 | 0.069 | Подвальная | 2.4985 | 0.0047 | 1991 |
| 4842 | тр-зит ЦО МКД Сар. Шоссе 69/3 | ЦО МКД Сар. Шоссе 69/3 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8371 | 0.0003 | 1991 |
| 4843 | тр-зит ГВС МКД Сар. Шоссе 69/4 | тр-зит ГВС МКД Сар. Шоссе 69/4 | 105 | 0.1 | 0.069 | Подвальная | 1.6596 | 0.0035 | 1991 |
| 4844 | тр-зит ГВС МКД Сар. Шоссе 69/2 | ГВС МКД Сар. Шоссе 69/2 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подвальная | 0.8524 | 0.0003 | 1991 |
| 4845 | тр-зит ГВС МКД Сар. Шоссе 69/2 | тр-зит ГВС МКД Сар. Шоссе 69/2 | 110 | 0.1 | 0.069 | Подвальная | 0.8052 | 0.0022 | 1991 |
| 4846 | ТК-3-9/3 | ТК-3-9/4 | 48 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 1.7726 | 0.0044 | 1991 |
| 4847 | ТК-3-9/4 | ввод ЦО МКД Степная 80 | 25 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.5675 | 0.0005 | 1991 |
| 4848 | ТК-3-9/4 | ТК-б/н Степная 78 | 73 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.203 | 0.0018 | 1991 |
| 4849 | ТК-б/н Степная 78 | ввод ГВС МКД Степная 78 | 5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.7511 | 0.0003 | 1991 |
| 4850 | ТК-б/н Степная 78 | ввод ГВС МКД Степная 76 | 69 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.451 | 0.0005 | 1991 |
| 4851 | Разветвление | Разветвление | 15 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 7.1931 | 0.0161 | 1996 |
| 4852 | Разветвление | КП-СШ-83/1 | 11 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1531 | 0.0024 | 1996 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4853 | ввод ГВС МКД Сар.Шоссе 83/1 | ГВС МКД Сар.Шоссе 83/1 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.1102 | 0 | 1996 |
| 4854 | тр-зит ГВС МКД Сар.Шоссе 83/1 | тр-зит ГВС МКД Сар.Шоссе 83/1 | 32 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.0426 | 0.0022 | 1996 |
| 4855 | ввод ГВС МКД Сар.Шоссе 83/2 | ГВС МКД Сар.Шоссе 83/2 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.1988 | 0 | 1996 |
| 4856 | тр-зит ГВС МКД Сар.Шоссе 83/2 | тр-зит ГВС МКД Сар.Шоссе 83/2 | 28 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.8436 | 0.0018 | 1996 |
| 4857 | ввод ГВС МКД Сар.Шоссе 83/3 | ГВС МКД Сар.Шоссе 83/3 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.1874 | 0 | 1996 |
| 4858 | тр-зит ГВС МКД Сар.Шоссе 83/3 | тр-зит ГВС МКД Сар.Шоссе 83/3 | 30 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.6559 | 0.0015 | 1996 |
| 4859 | ввод ГВС МКД Сар.Шоссе 83/4 | ГВС МКД Сар.Шоссе 83/4 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2106 | 0 | 1996 |
| 4860 | тр-зит ГВС МКД Сар.Шоссе 83/4 | тр-зит ГВС МКД Сар.Шоссе 83/4 | 77 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4448 | 0.0009 | 1996 |
| 4861 | ЦТП-74 | ТК-б/н смотровая | 85 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 27.52 | -27.4876 | 1996 |
| 4862 | Разветвление | ТК-3-9/6 | 42 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 6.0398 | 0.0136 | 1996 |
| 4863 | ТК-3-9/7 | ввод ГВС МКД Сар.Шоссе 85/5 | 18.7 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.6324 | 0.0017 | 1996 |
| 4864 | ввод ГВС МКД Сар.Шоссе 85/3 | ГВС МКД Сар.Шоссе 85/3 | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.6306 | 0.0002 | 1996 |
| 4865 | тр-зит ГВС МКД Сар.Шоссе 85/5 | тр-зит ГВС МКД Сар.Шоссе 85/5 | 94 | 0.082 | 0.069 | Подвальная | 0.6318 | 0.0011 | 1996 |
| 4866 | ввод ГВС МКД Сар.Шоссе 85/2 | ГВС МКД Сар.Шоссе 85/2 | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.6081 | 0.0002 | 1996 |
| 4867 | тр-зит ГВС МКД Сар.Шоссе 85/1 | тр-зит ГВС МКД Сар.Шоссе 85/1 | 59.5 | 0.082 | 0.069 | Подвальная | 0.6088 | 0.0008 | 1996 |
| 4868 | ввод ГВС МКД Сар.Шоссе 85/1 | ГВС МКД Сар.Шоссе 85/1 | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3222 | 0.0001 | 1996 |
| 4869 | ТК-3-6/8 | ввод ГВС МКД Сар.Шоссе 85/5 | 10 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9312 | 0.001 | 1996 |
| 4870 | ТК-3-9/7 | ТК-3-9/8 | 78 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 5.4056 | 0.01 | 1996 |
| 4871 | ТК-3-9/8 | ТК-3-9/9 | 42.4 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 4.472 | 0.0075 | 1996 |
| 4872 | ТК-3-9/9 | ввод ГВС МКД Сар.Шоссе 89/4 | 4.5 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.7968 | 0.0025 | 1996 |
| 4873 | ввод ГВС МКД Сар.Шоссе 89/4 | ГВС МКД Сар.Шоссе 89/4 | 2 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.1913 | 0 | 1996 |
| 4874 | тр-зит ГВС МКД Сар.Шоссе 89/4 | тр-зит ГВС МКД Сар.Шоссе 89/4 | 110 | 0.125 | 0.069 | Подз. канальная | 1.6054 | 0.0023 | 1996 |
| 4875 | ТК-3-9/9 | ввод ГВС МКД Сар.Шоссе 91 | 38.2 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 2.6739 | 0.0042 | 1996 |
| 4876 | тр-зит ГВС МКД Сар.Шоссе 91 | ЦО МКД Сар.Шоссе 91 | 2 | 0.125 | 0.069 | Подвальная | 0.8505 | 0.0003 | 1996 |
| 4877 | тр-зит ГВС МКД Сар.Шоссе 93/2 | тр-зит ГВС МКД Сар.Шоссе 93/2 | 80 | 0.125 | 0.069 | Подвальная | 1.8196 | 0.0024 | 1996 |
| 4878 | КП-СТ-93/1 | Узел ввода ГВС | 5 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8454 | 0.0004 | 1996 |
| 4879 | тр-зит ГВС МКД Сар.Шоссе 93/1 | тр-зит ГВС МКД Сар.Шоссе 93/1 | 70 | 0.125 | 0.069 | Подвальная | 0.8948 | 0.0012 | 1996 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4880 | Разветвление | ТК-3-9/11 | 25.4 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 3.8818 | -0.5849 | 1983 |
| 4881 | ТК-3-9/11 | Разветвление | 8 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.3418 | 0 | 1983 |
| 4882 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 30 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.3145 | 0 | 1983 |
| 4883 | Разветвление | ГВС ИКС 5 недвижимость | 84 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.0271 | 0 | 1983 |
| 4884 | ТК-3-9/11 | Разветвление | 48.6 | 0.08 | 0.069 | Подз. канальная | 2.5396 | -0.5851 | 1983 |
| 4885 | Разветвление | КП-СТ-48 | 37 | 0.08 | 0.069 | Подз. канальная | 1.4243 | -0.5855 | 1983 |
| 4886 | Разветвление | КП-СТ-52 | 40 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.1147 | 0 | 1983 |
| 4887 | КП-СТ-52 | ГВС ГВС МКД Степная 52 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4884 | 0 | 1983 |
| 4888 | КП-СТ-52 | КП-СТ-54 | 10 | 0.08 | 0.08 | Подз. канальная | 0.6255 | 0 | 1983 |
| 4889 | КП-СТ-54 | Ввод ГВС МКД Степная 54 | 6 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.0323 | 0 | 1983 |
| 4890 | КП-СТ-54 | КП-СТ-56 | 42 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.5929 | 0 | 1983 |
| 4891 | КП-СТ-56 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.5926 | 0 | 1983 |
| 4892 | ЦТП-62 | ТК-3-9/15 | 36 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.8968 | 0 | 1983 |
| 4893 | ТК-3-9/15 | Ввод ГВС Героев пр.,31 | 32 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 1.1579 | 0 | 1983 |
| 4894 | ТК-3-9/15 | ТК-3-9/17 | 82 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 2.7373 | 0 | 0 |
| 4895 | ТК-3-9/17 | Узел ввода ГВС | 32 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.1428 | 0 | 0 |
| 4896 | ТК-3-9/17 | Степная 60 | 181 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.591 | 0 | 0 |
| 4897 | КП-ПрГ-31 | ТК-б/н-32 | 50 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.0497 | 0 | 0 |
| 4898 | КП-ПрГ-31 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 1.1078 | 0 | 0 |
| 4899 | КП-СТ-48 | Узел ввода ГВС | 89 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.0836 | 0 | 1983 |
| 4900 | КП-СТ-48 | Узел ввода ГВС | 5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.3403 | -0.5859 | 1983 |
| 4901 | КП-СТ-48 | ЦО ИП Паранина | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.4083 | -1.4071 | 1983 |
| 4902 | КП-СТ-48 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 4.4467 | -4.443 | 1983 |
| 4903 | ТК-б/н-32 | Узел ввода ГВС | 20 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0218 | 0 | 0 |
| 4904 | Ответвление | АО "Концерн Росэнергоатом" | 11 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0273 | 0 | 0 |
| 4905 | Выход ГВС ЦТП-64 | Ввод ГВС Трнавская,28 | 125.5 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7755 | 0.003 | 1989 |
| 4906 | КП-ТР-38 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.5863 | 0.0002 | 1989 |
| 4907 | КП-ТР-38 | Разветвление | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.1836 | 0.0004 | 1989 |
| 4908 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0917 | 0 | 1989 |
| 4909 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 20 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0917 | 0.0001 | 1989 |
| 4910 | КП-ТР-38 | Разветвление | 23 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.6638 | -3.6581 | 1989 |
| 4911 | Разветвление | Узел ввода отопления | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.326 | -3.3231 | 1989 |
| 4912 | Разветвление | Узел ввода отопления | 20 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3368 | -0.336 | 1989 |
| 4913 | Выход ГВС ЦТП-64 | ТК-3-8/18 | 11 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 10.475 | 0.0242 | 1989 |
| 4914 | Ввод ГВС Героев пр. д.29/8 | ГВС Героев пр. д.29/8 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 2.374 | 0.0008 | 1989 |
| 4915 | Ввод ГВС МКД Пр. Героев,29/9 | ГВС МКД Пр. Героев,29/9 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4701 | 0.0002 | 1989 |
| 4916 | Ввод ГВС МКД Пр. Героев,29/9 | Выход ГВС МКД Пр. Героев,29/9 | 50 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 2.156 | 0.0054 | 1989 |
| 4917 | ТК-3-8/19 | ГВС Пр. Героев,29/1 | 20 | 0.05 | 0.033 | Подз. канальная | 0.0501 | 0 | 1989 |
| 4918 | ТК-3-8/19 | Ввод ГВС МКД Пр. Героев,29/2б | 17 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 2.1014 | 0.0024 | 1989 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4919 | Ввод ГВС МКД Пр Героев,29/2б | ГВС МКД Пр Героев,29/2б | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3769 | 0.0001 | 1989 |
| 4920 | Ввод ГВС МКД Пр Героев,29/2б | Ввод ГВС МКД Пр Героев,29/2г | 45 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.7242 | 0.0021 | 1989 |
| 4921 | Ввод ГВС МКД Пр Героев,29/2б | Ввод ГВС МКД Пр Героев,29/2а | 35 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.1426 | 0.0005 | 1989 |
| 4922 | Ввод ГВС МКД Пр Героев,29/2г | ГВС МКД Пр. Героев,29/2г | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.769 | 0.0002 | 1989 |
| 4923 | Ввод ГВС МКД Пр Героев,29/2г | Ввод ГВС МКД Пр Героев,29/2в | 37 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.7801 | 0.0007 | 1989 |
| 4924 | Ввод ГВС МКД Пр. Героев,29/8 | Ввод ГВС МКД Пр. Героев,29/7 | 25 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 5.4727 | 0.0157 | 1989 |
| 4925 | Ввод ГВС МКД Пр. Героев,29/7 | ГВС МКД Пр. Героев,29/7 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.594 | 0.0002 | 1989 |
| 4926 | Ввод ГВС МКД Пр. Героев,29/7 | Ввод ГВС МКД Пр. Героев,29/6 | 76.6 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 4.8779 | 0.0147 | 1989 |
| 4927 | Ввод ГВС МКД Пр. Героев,29/6 | ГВС МКД Пр. Героев,29/6 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.7923 | 0.0003 | 1989 |
| 4928 | Ввод ГВС МКД Пр. Героев,29/6 | Ввод ГВС МКД Пр. Героев,29/5 | 76.6 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 4.0833 | 0.0121 | 1989 |
| 4929 | Ввод ГВС МКД Пр. Героев,29/5 | ГВС МКД Пр. Героев,29/5 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1091 | 0.0004 | 1989 |
| 4930 | Ввод ГВС МКД Пр. Героев,29/5 | Ввод ГВС МКД Пр. Героев,29/4 | 100 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 2.9719 | 0.0094 | 1989 |
| 4931 | Ввод ГВС МКД Пр. Героев,29/4 | ГВС МКД Пр. Героев,29/4 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4397 | 0.0001 | 1989 |
| 4932 | Ввод ГВС МКД Пр. Героев,29/4 | Ввод ГВС МКД Пр. Героев,29/4а | 100 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 2.5178 | 0.0062 | 1989 |
| 4933 | Ввод ГВС МКД Пр. Героев,29/4а | ГВС МКД Пр. Героев,29/4а | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4506 | 0.0001 | 1989 |
| 4934 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/4а | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/3 | 36 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 2.0641 | 0.003 | 1989 |
| 4935 | Ввод ГВС МКД Пр. Героев,29/3 | ГВС МКД Пр. Героев,29/3 | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.4374 | 0.0005 | 1989 |
| 4936 | Ввод ГВС МКД Пр. Героев,29/3 | Ввод ГВС МКД Пр. Героев,29/1 | 36 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.6256 | 0.0013 | 1989 |
| 4937 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/3 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/1 | 36 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.8011 | -3.7947 | 1989 |
| 4938 | ЦТП-6 ГВС | ТК-1-3/9 | 202 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 0.902 | 0.0099 | 1985 |
| 4939 | ТК-7/25 | ЦТП-Комсомол-47Б | 101 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 13.9589 | -13.6149 | 0 |
| 4940 | ГВС ЦТП 19 | ТК-б/н-1 | 25 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 2.3452 | 0.0036 | 1978 |
| 4941 | ТК-3/30 | ТК-2-6/4 | 99 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 76.0786 | -75.9492 | 1997 |
| 4942 | транзит ЦО МКД Наб. Леонова 1 | Разветвление | 56 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 57.8207 | -57.7286 | 1966 |
| 4943 | ТК-2-9/11 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.355 | 0 | 1987 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4944 | ВыхГВС ТранзМКД 30летПобеды,43 | ТК-3-6/10 | 13 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9746 | 0.0026 | 1983 |
| 4945 | Проспект Героев, 2а | Проспект Героев, 2 | 59 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 1.0117 | 0.0018 | 1975 |
| 4946 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 105.7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.8185 | -0.1615 | 1979 |
| 4947 | ТК-3-3/4 | Ввод ЦО МКД Трнавск. ул. д.29 | 63.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 24.8142 | -24.7879 | 1979 |
| 4948 | Ввод ЦО МКД Трнавск. ул. д.29 | ЦО МКД Трнавск. ул. д.29 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 24.8115 | -24.7907 | 1979 |
| 4949 | Ввод ГВС МКД Степная ул. д.14 | Ввод ГВС МКД Степная ул. 12/1 | 43 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7341 | 0.0022 | 1980 |
| 4950 | КП-СТ-35/1 | Узел ввода ГВС | 294 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 0.6351 | 0.003 | 1994 |
| 4951 | Транзит Рабочая 45 | Транзит Рабочая 45 | 18 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1818 | 0 | 1978 |
| 4952 | Рабочая 45 | Рабочая 47 | 0.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8721 | 0 | 1978 |
| 4953 | Рабочая 45 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3637 | 0 | 1978 |
| 4954 | Транзит Рабочая 45 | Транзит Рабочая 45 | 78 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.6382 | -8.6271 | 1978 |
| 4955 | ТК-б/н | Ввод ЦО Чапаева ул.д.129 | 10 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 14.7307 | -14.7153 | 1975 |
| 4956 | ТК-б/н | ЦО Чапаева ул.д.127 | 30 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 7.3235 | -7.3159 | 1975 |
| 4957 | ТК-3-2/6 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9 | 33.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 81.4035 | -81.3011 | 1984 |
| 4958 | Задвижка Леонова наб.72 | ТК-3-4/17 | 17.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 23.7087 | -23.6796 | 1987 |
| 4959 | ТК-3-8/5 | ТК-3-8/4 | 51 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 100.49 | -100.3573 | 1988 |
| 4960 | ЦТП-22 | ЦО ЦТП-22 | 5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 47.876 | -47.8126 | 1975 |
| 4961 | ЦТП-28 | ТК-2-7/1 | 14.25 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 55.184 | -55.1163 | 1987 |
| 4962 | ТК-2-7/2 | ЦТП-28 | 24.75 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 55.186 | -55.1142 | 1987 |
| 4963 | ТК-2-7/1 | ТК-2-7/2 | 17 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 33.4278 | -33.3844 | 1987 |
| 4964 | Тройник с 2Ду1000 на 2Ду250 | Задвижка 2Ду1000 | 1 | 1 | 1 | Подз. канальная | 3449.7923 | -3434.592 | 1994 |
| 4965 | Врезка в Ду400/250 | 1Ш-1 | 24.6 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 132.3959 | -131.4426 | 1994 |
| 4966 | Тройник с 2Ду1000 на 2Ду250 | Задвижка на 2Ду250 | 1 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 132.4068 | -131.4314 | 1994 |
| 4967 | П-2 | П-2" | 21 | 0.902 | 0.902 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1973 |
| 4968 | ответвление | ГВС ж/д №1 Ф.Социализма | 1 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 0.4823 | 0 | 1974 |
| 4969 | Узел ГВС МКД Ф.Социализма,1 | Задвижка ГВС Ду100 | 5 | 0.125 | 0.125 | Подземная бес-канальная | 1.1079 | 0 | 1974 |
| 4970 | 2КП-ФС-1а (ГВС) | Узел ввода ГВС | 60 | 0.069 | 0.069 | Подземная бес-канальная | 0.0979 | 0 | 1974 |
| 4971 | 2КП-ФС-1а (ГВС) | Узел ввода ГВС | 10 | 0.125 | 0.125 | Подземная бес-канальная | 0.605 | 0 | 1974 |
| 4972 | Узе ввода ГВС | Ф.Социализма,11 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 0.1819 | 0 | 1966 |
| 4973 | ГВС ГБ Ф.Социализма ул.д.11 | ГВС Ф.Социализма ул.д.9 | 58 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 0.3448 | 0.0006 | 1966 |
| 4974 | Ф. Социализма ул.д.7 | ГВС Ф. Социализма ул.д.5 | 12 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2594 | 0.0003 | 1968 |
| 4975 | Ввод ЦО КП-Д-6а | Ф.Социализма, 6А | 3 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.5659 | -15.5516 | 0 |
| 4976 | ШО-27 | НО-26 | 82 | 1 | 1 | Надземная | 2190.7221 | -2191.4602 | 1994 |
| 4977 | НО-16 | НО-21 | 706 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 2211.9601 | -2436.8253 | 1992 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4978 | ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 | 2 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1798.1312 | -1590.7724 | 0 |
| 4979 | ТК-павильон ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 | 2 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1798.1326 | -1590.7709 | 0 |
| 4980 | Узел ввода в ПНС-3 | Задвижки на вводе ПНС-3 | 2 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1777.8822 | -1950.7191 | 0 |
| 4981 | ТК-павильон ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 | 2 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1777.8808 | -1950.7206 | 0 |
| 4982 | ТК-павильон ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 | 2 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1798.134 | -1590.7695 | 0 |
| 4983 | ТК-павильон ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 | 2 | 0.616 | 0.616 | Подвальная | 1798.1355 | -1590.768 | 0 |
| 4984 | ТК-павильон ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 | 2 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1777.8765 | -1950.725 | 0 |
| 4985 | ТК-павильон ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 | 2 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1777.875 | -1950.7265 | 0 |
| 4986 | ТК-павильон ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 | 2 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1798.1297 | -1590.7739 | 0 |
| 4987 | ТК-павильон ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 | 2 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1798.1283 | -1590.7753 | 0 |
| 4988 | 32 | ПП-1 | 0.5 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1370.7879 | -1950.6266 | 0 |
| 4989 | ПП-1 | 32 | 0.5 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1370.7882 | -1950.6262 | 0 |
| 4990 | Разветвление | ТК-3-5/8 | 88 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 2.5128 | 0.0132 | 1982 |
| 4991 | Узел равлетвления | ТК-3-5/11 | 35 | 0.1 | 0.1 | Подземная бес-канальная | 0.0362 | 0.0038 | 1984 |
| 4992 | Насосная 1 | ТК-3-2/9 | 68 | 0.1 | 0.082 | Подземная бес-канальная | 2.2951 | 0.0024 | 1984 |
| 4993 | Разветвление | Разветвление | 21 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 0.0261 | 646.1087 | 1994 |
| 4994 | Тройник Ду800 на обратке | Задвижка Ду800 | 5 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 0 | -646.012 | 1992 |
| 4995 | Задвижка 4А | Задвижка 4Б | 50 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 0 | -646.0183 | 2001 |
| 4996 | Задвижка Ду250 | Врезка Ду250/400 | 86 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 132.4067 | -131.4315 | 1994 |
| 4997 | ТК-1-8/4 | Ввод ЦО МКД Чапаева,157А | 48 | 0.082 | 0.082 | Подземная бес-канальная | 9.8694 | -9.8551 | 1988 |
| 4998 | ТК-1-8/4 | ТК-1-8/5 | 30 | 0.1 | 0.1 | Подземная бес-канальная | 16.6691 | -16.6507 | 1988 |
| 4999 | поворот 90 | ТК-1/7 | 40.82 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1086.0174 | -1080.3301 | 2011 |
| 5000 | ИТП Гипермаркет | ЦО гипермаркет ООО "Лента" | 1 | 0.1 | 0.1 | Подземная бес-канальная | 38.1474 | -38.14 | 2014 |
| 5001 | ТК-3/31 | Переход 150/100 | 10 | 0.15 | 0.15 | Подземная бес-канальная | 40.7831 | -40.7744 | 2014 |
| 5002 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.61 | ЦО М-н Наб.Леонова д.61/А | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7111 | -0.7104 | 1979 |
| 5003 | Ввод ГВС МКД Наб.Леонова д.61 | ГВС МКД Наб.Леонова д.61 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подвальная | 2.7534 | 0.0011 | 1979 |
| 5004 | Врезка перемычка | ТК-3/1 | 8.2 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 2191.2254 | -1774.0055 | 1992 |
| 5005 | Узел врезки | ТК-4/1 | 40.5 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1405.2562 | -1210.7272 | 1973 |
| 5006 | Врезка перемычка | Врезка | 1 | 0.616 | 0.616 | Надземная | 0.0007 | 0.0007 | 0 |
| 5007 | Задвижка 2Ду1000 | РД на подающем 2Ду1000 | 1.5 | 1 | 1 | Подз. канальная | 3449.7904 | -3434.5939 | 1994 |
| 5008 | ТК-1/23 | КП-ТР-3 | 6 | 0.15 | 0.15 | Подземная бес-канальная | 18.1854 | -18.1662 | 1975 |
| 5009 | ТК-1/24 | ТК-3-1/8 | 57.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 51.3516 | -51.275 | 1975 |
| 5010 | Узел ввода ГВС | Узел ввода ГВС | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.0635 | 0.0004 | 1985 |
| 5011 | Выход тр. ГВС Трнав- | ТК-б/н | 26 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1657 | 0.0002 | 1985 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ская,65 | | | | | | | | |
| 5012 | ТК-б/н | ГВС Трнавская,65а | 5 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 0.0339 | 0 | 1985 |
| 5013 | ТК-б/н | ЦТП-75 | 172 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 41.0148 | -40.9535 | 2010 |
| 5014 | ТК-3-2/8 | Ввод Трнавская.3а | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.6369 | -10.627 | 1984 |
| 5015 | Врезка с Ду500 на кц Мир | ШО-9 | 84 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 276.8094 | -274.4894 | 1998 |
| 5016 | Ввод ЦО Фитнес лайф Победы,39а | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,39 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.2818 | -10.2731 | 1983 |
| 5017 | ВводЦО Библ-ка 30летПобеды,37а | ЦО Библ-ка 30летПобеды,37а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.355 | -1.3539 | 1983 |
| 5018 | ВводГВС Библ-ка30летПобеды,37а | ГВС Библ-ка30летПобеды,37а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.0086 | 0 | 1983 |
| 5019 | Развлетвление | Узел ввода ГВС | 1 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0165 | 0.0003 | 1975 |
| 5020 | Развлетвление | Узел ввода ГВС | 19 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0741 | 0 | 0 |
| 5021 | ТК-3-6/20А | ТК-3-6/20 | 20 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 25.5863 | -25.5565 | 1981 |
| 5022 | ТК-3-6/20А | ЦО маг. Милена ИП Шокурова | 12 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.7732 | -1.7715 | 2014 |
| 5023 | Развлетвление | КП-30-35 | 28 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 2.4588 | 0.0042 | 1981 |
| 5024 | Развлетвление | м-н Милена | 12 | 0.05 | 0.05 | Подземная бесканальная | 0.0347 | 0 | 2014 |
| 5025 | Ввод ГВС Энергетиков. пр.,10 | ГВС МКД Энергетиков. пр.,10 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.6873 | 0.0003 | 1982 |
| 5026 | ТК-3/54 | Ввод ЦО Энегетиков.пр.,6 | 15 | 0.1 | 0.1 | Подземная бесканальная | 16.8363 | -16.8213 | 1980 |
| 5027 | Врезка на м-н "Романтик" | ИП Балахнина и ИП Осипова | 19 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 2.8621 | -2.8593 | 0 |
| 5028 | ТК-1/53 | Врезка на м-н "Романтик" | 1 | 0.207 | 0.207 | Подземная бесканальная | 130.9096 | -130.72 | 1980 |
| 5029 | ТК-3-10/3 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.4 | 4 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.1076 | -10.0987 | 1987 |
| 5030 | ТК-3-10/4 | ТК-3-10/5 | 87.6 | 0.125 | 0.125 | Подземная бесканальная | 4.703 | 0.0079 | 1987 |
| 5031 | ТК-3-10/9 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 36а | 4.1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 33.9967 | -33.9602 | 1991 |
| 5032 | ТК-3-10/10 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 36в | 9 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.0806 | -10.0718 | 1959 |
| 5033 | ГВС ЦТП-56 | Ввод ГВС МКД 30лет Победы,34/1 | 32.1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.4057 | 0.0034 | 1959 |
| 5034 | ТК-б/н ГВС | ГВС 30 лет Победы д.34 | 19.4 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.0347 | 0.0019 | 1959 |
| 5035 | Ввод ГВС МКД 30лет Победы,34/1 | ГВС МКД 30 лет Поб 34/1 | 15 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3698 | 0.0003 | 1959 |
| 5036 | Шахта опуска | ТК-7/6 | 65 | 0.616 | 0.616 | Надземная | 1773.0529 | -1947.0319 | 1991 |
| 5037 | Шахта опуска | П-Линёво | 224 | 0.616 | 0.616 | Надземная | 1797.5777 | -1591.3411 | 1973 |
| 5038 | ТК-3-6/14 | ТК-3-6/24 | 120 | 0.207 | 0.207 | Подземная бесканальная | 88.5442 | -88.405 | 1981 |
| 5039 | ЦТП-41 | Насос ЦО на ЦТП-41 | 2 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 114.2604 | -114.0933 | 1981 |
| 5040 | Ввод ГВС МКД Степная | ТК-3-7/1 | 54.9 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1973 | 0.0019 | 1991 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ул.27/3 | | | | | | | | |
| 5041 | ТК-1/17 | ТК-б/н | 9.4 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 158.9254 | -158.6988 | 1987 |
| 5042 | ТК-3-7/2 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/3 | 25 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 97.0412 | -96.8905 | 1991 |
| 5043 | ТК-3-9/6 | ТК-3-9/7 | 42 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 88.4818 | -88.3463 | 1996 |
| 5044 | ЦТП-74 | ТК-б/н смотровая | 51 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.0734 | 0.004 | 1996 |
| 5045 | ЦО на ЦТП-76 | насос ЦТП-76 | 7.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 52.7719 | -52.7085 | 2008 |
| 5046 | ЦТП-74 | КП-СШ-81 | 0.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 134.1435 | -133.9472 | 1996 |
| 5047 | Насос ЦО ЦТП-40 | ЦО ЦТП-40 | 6 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 135.6814 | -135.5062 | 1984 |
| 5048 | ЦТП-68 | Ответвление | 5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 124.5711 | -124.3993 | 1991 |
| 5049 | ЦТП-50 | Выход ЦО ЦТП-50 | 2 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 64.6529 | -64.5707 | 1981 |
| 5050 | ЦТП-47 | ЦО ЦТП-47 | 1 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 79.348 | -79.2492 | 1979 |
| 5051 | ЦТП-48 | ЦО ЦТП-48 | 1 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 88.834 | -88.7295 | 1979 |
| 5052 | Насос | Разветвление | 6 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 91.1173 | -90.9993 | 1975 |
| 5053 | ЦТП-53 | Разветвление | 2 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 73.9489 | -73.8274 | 1979 |
| 5054 | ЦТП-59 | Насос ЦО | 2 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 64.3631 | -64.2785 | 1990 |
| 5055 | ЦТП-58 | Насос ЦО | 3 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 117.8442 | -117.6998 | 1980 |
| 5056 | ЦО ЦТП-55 и ООО ПА Фе-мида-К | ЦО ЦТП-55 | 3 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 73.6102 | -73.5316 | 1987 |
| 5057 | ЦТП-51 | Разветвление | 8 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 128.036 | -127.8725 | 1980 |
| 5058 | Насос ЦО на обратке | Узел ЦО ЦТП-52 | 3 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 60.3808 | -60.2822 | 1982 |
| 5059 | ЦТП-61 | Насос ЦО | 2 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 50.8961 | -50.835 | 1983 |
| 5060 | ЦТП-60 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.50 | 37 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.3789 | -10.3662 | 1988 |
| 5061 | ЦТП-62 | Разветвление | 2 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 83.9914 | -83.8765 | 1983 |
| 5062 | ЦТП-73 | Разветвление | 3 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 90.3693 | -90.2711 | 1985 |
| 5063 | ЦТП-72 | Разветвление | 3 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 94.5762 | -94.4624 | 1987 |
| 5064 | ЦТП-71 | Разветвление | 5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 90.2361 | -90.1364 | 1986 |
| 5065 | ЦТП-66 | ЦО ЦТП-66 | 3 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 97.7191 | -97.5661 | 1991 |
| 5066 | ЦТП-67 | ТК-3-7/5 | 3 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 127.764 | -127.6078 | 1994 |
| 5067 | ЦТП-44 | Разветвление | 6 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 51.3396 | -51.2872 | 1975 |
| 5068 | ЦТП-45 | Разветвление | 8 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 63.1783 | -63.1008 | 1975 |
| 5069 | ЦТП-46 | Разветвление | 5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 72.6292 | -72.5366 | 1975 |
| 5070 | Насос ЦО ЦТП-41 | Узел ЦО на ЦТП-41 | 2 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 114.2603 | -114.0934 | 1981 |
| 5071 | ЦТП-42 | Разветвление | 7 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 91.8744 | -91.7683 | 1983 |
| 5072 | ТК-1-10/27 | ТК-1-10/26 | 40 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 13.619 | -13.5941 | 1974 |
| 5073 | ГБ-37 | КП-СШ-37 | 5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 11.9688 | -11.9572 | 1983 |
| 5074 | ЦТП-69 | ТК-3-7/9 | 6.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 21.818 | -21.7788 | 1994 |
| 5075 | ЦТП-69 | Разветвление | 2 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 89.7082 | -89.5694 | 1994 |
| 5076 | ТК-3-8/4 | Ввод ЦО Трнавская,26/2 | 8.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 100.4879 | -100.3595 | 1988 |
| 5077 | ТК-1-7/10 | Ввод ЦО Ленина ул.д.111а | 9 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.0066 | -7.9994 | 1985 |
| 5078 | ТК-1-7/9 | ТК-1-7/10 | 50 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.4798 | -16.4584 | 1971 |
| 5079 | ГВС ГБ Ленина ул.д.111 | Выход ГВС  Ленина ул.д.111 | 49 | 0.1 | 0.1 | Подземная бес-канальная | 1.7877 | 0.0026 | 1985 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5080 | Выход ГВС Ленина 111а | ГВС Ленина 115 | 25 | 0.082 | 0.082 | Подземная бес-канальная | 0.5949 | 0.0005 | 1985 |
| 5081 | Выход ГВС Ленина 111а | ГВС Ленина 111а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подземная бес-канальная | 0.4598 | 0.0001 | 1985 |
| 5082 | Выход ГВС Ленина 111а | Выход ГВС Механизаторов 8б | 50 | 0.05 | 0.05 | Подземная бес-канальная | 0.1211 | 0.0004 | 1985 |
| 5083 | ГВС ГБ Ленина ул.д.111 | Выход ГВС Ленина ул.д.111 | 50 | 0.1 | 0.1 | Подземная бес-канальная | 0.4238 | 0.0013 | 1985 |
| 5084 | ГБ Ленина ул.д.117 | ЦО ГБ Ленина ул.д.117 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 41.5305 | -41.4868 | 1973 |
| 5085 | ГБ Ленина ул.д.117 | Выход ГВС Ленина ул.д.117 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подземная бес-канальная | 0.3748 | 0 | 1973 |
| 5086 | Выход ГВС Ленина ул.д.113 | ГВС Ленина ул.д.113 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подземная бес-канальная | 0.4534 | 0 | 1973 |
| 5087 | Выход ГВС Ленина ул.д.113 | ТК-б/н | 19 | 0.05 | 0.05 | Подземная бес-канальная | 0.0628 | 0 | 1973 |
| 5088 | ТК-1-7/8 | Врезка ГВС на Ленина ул.д.113 | 23.5 | 0.1 | 0.1 | Подземная бес-канальная | 5.7578 | 0 | 1973 |
| 5089 | ТК-1-7/8 | Ввод ГВС Ленина ул.д.117а | 36 | 0.069 | 0.069 | Подземная бес-канальная | 0.6115 | 0 | 1973 |
| 5090 | ГВС ГБ Ленина ул.д.111 | ГВС Ленина ул.д. 111 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 0.2738 | 0 | 1985 |
| 5091 | Выход ГВС Ленина ул.д.117 | ТК-1-7/8 | 16 | 0.15 | 0.15 | Подземная бес-канальная | 6.3699 | 0 | 1973 |
| 5092 | Разветвление | Н.О.-15 | 80 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 1857.5381 | -2416.5721 | 1990 |
| 5093 | ввод ЦО МКД 50 ВЛКСМ д. 9 | ввод на ГБ-9 | 5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.479 | -4.4753 | 0 |
| 5094 | Разветвление | КП-ТИ-37а | 13 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.8875 | -3.8839 | 1973 |
| 5095 | ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 | 2 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1777.8779 | -1950.7235 | 0 |
| 5096 | Ввод ЦО ООО кафе "Вол-жанка" | ЦО ООО кафе "Волжанка" | 0.1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.8029 | -2.7178 | 1965 |
| 5097 | ТК-1-8/2 | ТК-1-8/3 | 77 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 34.0601 | -34.0062 | 1988 |
| 5098 | Ввод ЦО Чапаева,157А | Выход ЦО МКД Чапаева,157А | 19 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 4.1911 | -4.1829 | 1973 |
| 5099 | ТК-1-7/18 | КП-МЕХ-1а | 70 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.5788 | -11.5622 | 1972 |
| 5100 | Узел учёта ТЭ МУП"БВ" | Врезка управление МУП "БВ" | 104 | 0.07 | 0.07 | Надземная | 2.4315 | -2.4275 | 1972 |
| 5101 | ТК-1-7/18 | Отвлетвление | 150 | 0.1 | 0.1 | Подземная бес-канальная | 11.5816 | -11.5594 | 1972 |
| 5102 | Врезка МУП"Балаково-водоканал" | Атомэнергопроект | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.4806 | -4.4764 | 1972 |
| 5103 | ТК-6/4КВ | ТК-7/4КВ | 167 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 2.5121 | 3.6144 | 1973 |
| 5104 | ТК-6/4кв | Д/сад№10 Р.Люксембург 39 | 10 | 0.082 | 0.082 | Подземная бес-канальная | 2.0916 | -2.0579 | 1973 |
| 5105 | ИБ-39 | Узел отопления | 2 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 2.0915 | -2.058 | 1973 |
| 5106 | Ввод ЦО МКД Чапаева 116б | Выход ЦО МКД Чапаева 116б | 12 | 0.089 | 0.089 | Подземная бес-канальная | 9.1781 | -9.1609 | 1968 |
| 5107 | ТК-1-1/3 | Чапаева 118А | 30 | 0.1 | 0.1 | Подземная бес-канальная | 4.4318 | -4.4256 | 1976 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5108 | ИБ-118А | Д/сад №19 ЦО | 30 | 0.1 | 0.1 | Подземная бес-канальная | 4.4313 | -4.4262 | 0 |
| 5109 | ТК-1-1/3 | Отопление Гаража | 33 | 0.1 | 0.1 | Подземная бес-канальная | 1.6076 | -1.6048 | 1976 |
| 5110 | ТК-1-1/3 | ВНИ Подошвин ЦО | 72 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 3.137 | -3.1322 | 1976 |
| 5111 | Врезка на ГЭС | Врезка на СПК РусГидро | 40 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 18.1614 | -18.0374 | 0 |
| 5112 | ТК-б/н | ЦО хоз двор | 20 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 12.0226 | -12.0115 | 1982 |
| 5113 | ТК-б/н Хоз двор РусГидро | Задвижки 3,4 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.1944 | -3.1855 | 0 |
| 5114 | ТК-6/34 | ТК-б/н | 71 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 7.4451 | -7.4237 | 1975 |
| 5115 | ТК-6/1 ТМС-2Ду700 | Кафе-бар "Берлин" Ду50 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 2.7515 | -2.748 | 0 |
| 5116 | Разветвление | Узал вводо отопление | 2 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 2.9326 | -2.9298 | 0 |
| 5117 | Разветвление | Узал вводо отопление | 64 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 2.9329 | -2.9295 | 0 |
| 5118 | Врезка на ЗАО "Хемикомп" | Врезка на ПАО"РусГидро" | 70 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 16.3645 | -16.326 | 0 |
| 5119 | Врезка на ЗАО "Хемикомп" | Задвижки 2Д=80 | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.7557 | -1.7535 | 0 |
| 5120 | ТК-1/36 | ТК-1/37 | 146 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 91.1586 | -90.957 | 1981 |
| 5121 | Задвижка Ду 50 | ООО "ЕВА" | 76 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 2.5384 | -2.5332 | 1973 |
| 5122 | ТК-смотровая | ТК-б/н | 265 | 0.125 | 0.125 | Надземная | 9.3242 | -9.2973 | 1973 |
| 5123 | ТК-б/н | Здание гидросооружений | 6 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 6.7773 | -6.7728 | 1973 |
| 5124 | Ввод ЦО ИП Шокуров | Ввод ЦО Аптека Б.Захаровых,14А | 15 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.6225 | -2.6198 | 1988 |
| 5125 | Ввод ЦО ИП Шокуров | ЦО ИП Шокуров | 15 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1895 | -1.1883 | 1988 |
| 5126 | Ввод ГВС МКД Б.Захаровых,14 | ГВС МКД Б.Захаровых,14 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 0.2349 | 0 | 1988 |
| 5127 | ТК-1-3/3 | ЦО ПЧ-12 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.8281 | -5.8203 | 1985 |
| 5128 | ТК-7/7 | БРГСи С | 54.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.7243 | -1.7228 | 1988 |
| 5129 | Задвижка Ду40 | КНС "Шлюзы" Балаково-водо | 85 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.5907 | -0.5896 | 1988 |
| 5130 | ТК-б/н | узел вводы отопления | 19 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 12.9304 | -12.9189 | 1988 |
| 5131 | ТК-2-10/1 | ЦТП-35 | 30 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 60.1021 | -59.8149 | 1987 |
| 5132 | ТК-б/н на ИП Портнову | Задвижки Ду25 | 1 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.1654 | -0.1652 | 2009 |
| 5133 | Задвижки Ду25 | Ввод ЦО минимаркет | 27 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.1654 | -0.1652 | 2009 |
| 5134 | ШП | НО-11 | 220 | 1 | 1 | Надземная | 3277.2609 | -3265.8064 | 1994 |
| 5135 | ШО | ШП | 35 | 1 | 1 | Надземная | 3277.3267 | -3265.739 | 1994 |
| 5136 | НО-8 | ШО | 41 | 1 | 1 | Надземная | 3277.4037 | -3265.66 | 1994 |
| 5137 | НО-8 | Задвижка | 2 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 3.4217 | -3.4187 | 1994 |
| 5138 | Задвижка от НО-8 | ИП Рассамагин В.Л. | 50 | 0.082 | 0.082 | Подземная бес-канальная | 3.4217 | -3.4187 | 1994 |
| 5139 | Коллектор ТЭЦ-4 | Задвижки СП-СО-1 | 8 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 2305.3922 | -2525.2382 | 1993 |
| 5140 | Шахта опуска | узел ввода отопления | 24 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7078 | -0.7069 | 1990 |
| 5141 | ТК-3/51 | ТК-3/52 | 61.1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.5394 | -9.5293 | 1986 |
| 5142 | ТК-3/43" | ТК-3/58 | 42.1 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 45.6425 | -45.5731 | 1965 |
| 5143 | ТК-3/43" | ООО "ВОЛГОТОРГ" | 13 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4358 | -0.4353 | 0 |
| 5144 | Н.О.-21 | Врезка на ИП Манукян | 27 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 1802.6336 | -2364.1119 | 1990 |
| 5145 | НО-21 на ТП (ИП Ж.С. Ма- | Задвижки 1,2 | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 3.0954 | -3.0896 | 1990 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | нукян) | | | | | | | | |
| 5146 | Врезка на АЗС "Баррель" | Задвижки 5,6 Ду80 | 89 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1.0098 | -1.0067 | 1990 |
| 5147 | Врезка на ТП (ИП Ж.С. Манукян) | ЦО наТП (ИП Ж.С. Манукян) | 2 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1.5527 | -1.5514 | 1990 |
| 5148 | Ввод Автошкола "РОСТО" | Ввод ЦО ИП Монин А.С. | 725 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 16.5019 | -16.1745 | 1973 |
| 5149 | Отвлетвление | Автошколса "РОСТО" | 20.7 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.9398 | -0.9387 | 0 |
| 5150 | Узел ввода отопления | Ввод ЦО ИП Монин А.С. | 12 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.4681 | -5.4637 | 1973 |
| 5151 | ГС-О-Зенит | Узел ввода отопления | 232 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 10.9751 | -10.771 | 1973 |
| 5152 | Врезка ЦО на ИП Монин | Переход с Ду200/125 | 223.8 | 0.207 | 0.207 | Подземная бес-канальная | 9.689 | -9.642 | 1973 |
| 5153 | Безкамерная врезка | ИП Монин | 1 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 1.2088 | -1.2079 | 1989 |
| 5154 | Разветвление ЦО ГБ-2 | Ввод ЦО Наб 50 лет ВЛКСМ 1 | 37.25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.663 | -4.6575 | 1965 |
| 5155 | Н.О.-6 | Н.О.-10 | 620 | 0.616 | 0.616 | Надземная | 1617.0201 | -1412.6217 | 1973 |
| 5156 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.1994 | 0 | 1969 |
| 5157 | ГВС МКД 50летВЛКСМ,19 | Узел ГВС Наб.50 летВЛКСМ,19 | 52.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4978 | 0 | 1969 |
| 5158 | КП-Н50-8 | КП-Н50-11/1 | 33 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4331 | -0.4321 | 1967 |
| 5159 | ПНС-3 | АЗС "БАРРЕЛЬ" | 22 | 0.05 | 0.05 | Подземная бес-канальная | 0.9958 | -0.9947 | 0 |
| 5160 | Задвижка Ду 200 | Разветвление управ мусуль-ман | 5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 30.8541 | -30.3818 | 1973 |
| 5161 | Разветвление управ му-сульман | Врезка на ТК-ГС-О-Зенит | 467 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 30.1733 | -29.7026 | 1973 |
| 5162 | Задвижка Ду 50 | Управление мусульман | 23 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6804 | -0.6796 | 1973 |
| 5163 | Задвижка | ООО "ЛПК" | 130.8 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 9.1741 | -9.1547 | 1968 |
| 5164 | ТК-б/н | Разветвление ООО"ДЭУ" | 76 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 22.6591 | -22.6005 | 1995 |
| 5165 | Узел ЦО | Офис ПАО Т Плюс | 1 | 0.125 | 0.125 | Надземная | 22.284 | -22.2646 | 0 |
| 5166 | Разветвление Филиал "СВЭС" | Разветвление теплов. узел СВЭС | 176 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 10.0225 | -9.9943 | 1995 |
| 5167 | Разветвление мастер-ая СВЭС | ЦО мастерская Филиал "СВЭС" | 1 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1.4202 | -1.4189 | 1995 |
| 5168 | Разветвление мастер-ая СВЭС | ЦО бытовое помещение СВЭС | 146 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 1.679 | -1.672 | 1995 |
| 5169 | ТК-17/4КВ | ТП-4 | 18 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 84.0143 | -77.6792 | 1973 |
| 5170 | ТК-1/4КВ | ТК-11/4КВ | 24 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 39.0002 | -32.7573 | 1973 |
| 5171 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.83 | ГБ-Шевченко ул.д.83 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.5099 | -1.5099 | 1981 |
| 5172 | Ввод транзита Шевчен-ко,101 | ИТП МКД Шевченко,101 | 3 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5207 | -0.5206 | 2000 |
| 5173 | ТП-4 | Узел ЦО | 6 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.639 | -1.6375 | 1973 |
| 5174 | Врезка на Комсомольсую,32 | ТК-1-7/14 | 77 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 30.8912 | -30.1959 | 1972 |
| 5175 | ТК-1-7/14 | ТК-1-7/15 | 77 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.1344 | -5.4842 | 1972 |
| 5176 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 89/3 | ЦО МКД Сар.Шоссе 89/3 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 12.3815 | -12.3711 | 1996 |
| 5177 | тр-зит ГВС МКД Сар.Шоссе | тр-зит ГВС МКД Сар.Шоссе | 40 | 0.125 | 0.069 | Подз. канальная | 0.6964 | 0.0009 | 1996 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89/3 | 89/3 | | | | | | | |
| 5178 | ввод ГВС МКД Сар.Шоссе 89/3 | ГВС МКД Сар.Шоссе 89/3 | 2 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9057 | 0.0004 | 1996 |
| 5179 | тр-зит ГВС МКД Сар.Шоссе 89/2 | тр-зит ГВС МКД Сар.Шоссе 89/2 | 30 | 0.125 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3127 | 0.0004 | 1996 |
| 5180 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 89/2 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 89/2 | 30 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 4.9926 | -4.9868 | 1996 |
| 5181 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 89/2 | ЦО МКД Сар.Шоссе 89/2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.5111 | -6.5057 | 1996 |
| 5182 | ввод ГВС МКД Сар.Шоссе 89/2 | ГВС МКД Сар.Шоссе 89/2 | 2 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3826 | 0.0002 | 1996 |
| 5183 | УТ-3 | МКД стр. №3  21-мкр | 29.6 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 14.6411 | -14.6279 | 0 |
| 5184 | УТ-2 | УТ-3 | 55.7 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 25.2122 | -25.18 | 0 |
| 5185 | ТК-б/н-5 | ЦО Каховская 45 | 103 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 25.5281 | -25.502 | 2008 |
| 5186 | ТК-б/н-4-4Б | Ввод ЦО в МКД Каховская,47 | 41 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 33.3129 | -33.2806 | 2008 |
| 5187 | ГВС ТК-б/н-5 | ГВС Каховская 45 | 103 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.079 | 0.0024 | 2008 |
| 5188 | ГВС ТК-б/н-4 | ГВС Каховская 47 | 41 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.2111 | 0.0013 | 2008 |
| 5189 | ТК-б/н | КП-Олимпик | 7.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.6716 | -5.6666 | 1989 |
| 5190 | ТК-3/49 | КП-Олимпик | 10 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 5.6266 | -5.622 | 1989 |
| 5191 | ТК-б/н-гараж | ТК-врезка | 38 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.2096 | -0.2093 | 1987 |
| 5192 | Шахта опуска | Шахта подъёма | 11.75 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 66.4123 | -66.1406 | 1987 |
| 5193 | Шахта подъёма | Врезка на ИП Самылкину 150/50 | 10.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 66.4118 | -66.1411 | 1987 |
| 5194 | Задвижка Ду200 | ТК-2-10/1 | 35 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 98.8027 | -98.4534 | 1987 |
| 5195 | ТК-2-10/1 | ЦТП-35 | 75 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 52.1875 | -51.9136 | 1987 |
| 5196 | ТК-3/53 | ТК-3/54 | 54.4 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 65.1389 | -64.6656 | 1973 |
| 5197 | ТК-3/40 | ТК-3/54 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.5054 | -0.505 | 1973 |
| 5198 | Врезка на ИП Колесова | Врезка на ИП Шокуров | 29 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 44.5027 | -44.4032 | 1987 |
| 5199 | Врезка на ИП Крынкин | Врезка Ду200/25 | 5.5 | 0.025 | 0.027 | Надземная | 0.0443 | -0.0443 | 1969 |
| 5200 | Ввод ЦО МКД Трнавская 6 | Выход ЦО МКД Трнавская 6 | 39.8 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 3.2704 | -3.2692 | 2001 |
| 5201 | Жилой дом №93/1 | М-н Натали | 5 | 0.033 | 0.033 | Подвальная | 0.1996 | -0.1994 | 1996 |
| 5202 | УТ-6 | Разветвление | 262 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 311.731 | -311.0409 | 1991 |
| 5203 | ТК-1/11 | ТК-1/11А | 135.5 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 594.793 | -591.245 | 1990 |
| 5204 | ТК-2-10/4 | Клиника "Панацея" | 52 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 1.0458 | -1.0445 | 0 |
| 5205 | ТК-3-9/12 | Насос на "Остров сокровищ" | 30 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.4134 | -1.4119 | 1983 |
| 5206 | ТК-3-9/3 | Автосалон | 69.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.137 | -3.1317 | 1991 |
| 5207 | ТК-1/11А | ТК-б/н-Форум | 124 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.7146 | -3.7113 | 2010 |
| 5208 | Ввод ЦО ИП Шокуров | ЦО ИП Шокуров | 5 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 1.1184 | -1.1173 | 0 |
| 5209 | Узел ЦО ЗАО "Арсенал" | ЗАО "Арсенал" | 1 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 2.0014 | -1.9997 | 1993 |
| 5210 | Развлтвление | МУЗ ГУЗ №1 | 53 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 1.4737 | -1.472 | 1993 |
| 5211 | МКД Б.Захаровых, 154 | ООО "Легион" | 3 | 0.082 | 0.069 | Подвальная | 2.3329 | -2.331 | 1993 |
| 5212 | ТК-1-4/1 | маг"Гранд" | 68 | 0.082 | 0.082 | Подземная бес-канальная | 3.889 | -3.8838 | 2002 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5213 | ЦТП-РУС | Развлетвление | 5 | 0.125 | 0.125 | Подземная бес-канальная | 1.0443 | -1.0361 | 1988 |
| 5214 | Развлетвление | Развлетвление | 5 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 1.0441 | -1.0362 | 1988 |
| 5215 | ЦТП-РУСа | ИП Жидков | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6792 | -0.6786 | 1988 |
| 5216 | Здание АТС-3 | Административное здание | 2 | 0.05 | 0.05 | Подземная бес-канальная | 0.4724 | -0.4721 | 1988 |
| 5217 | ЦТП-РУС | Административное здание | 110 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 1.044 | -1.0364 | 1988 |
| 5218 | ЦТП-РУС | Административное здание | 2 | 0.125 | 0.125 | Подземная бес-канальная | 0.5683 | -0.5677 | 1988 |
| 5219 | ТК-1/46 | Бульвар Роз,18 | 14 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 1.5013 | -1.4994 | 0 |
| 5220 | ТК-6/21 | ТК-1-2/7 | 36 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 18.1342 | -18.1055 | 1980 |
| 5221 | ТК-1-9/16 | Узел ввода отопления | 4 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2772 | -0.2769 | 1974 |
| 5222 | Узел ЦО МКД Трнав-ская,26/3 | ЦО Трнавская,34/5 | 22.5 | 0.027 | 0.027 | Подвальная | 2.1584 | -2.1566 | 0 |
| 5223 | ЦО ЦТП-56 | ЦО МКУ УЖКХ | 5 | 0.025 | 0.025 | Подвальная | 0.8655 | -0.8647 | 1959 |
| 5224 | Ввод ЦО ст.Юного техника | 30 лет Победы 17 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.1796 | -3.1768 | 1981 |
| 5225 | Тройник Ду800 на обратке | ШО - шахта опуска | 90.2 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 2191.4049 | -1773.8217 | 1992 |
| 5226 | Ввод ЦО Чапаева,140А | ЦО на здание Буревестник | 1.5 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 6.2329 | -4.7482 | 1973 |
| 5227 | Раветвление | ГВС | 5 | 0.04 | 0.04 | Подвальная | 0.0751 | 0 | 1989 |
| 5228 | ТК-3-8/12 | ЦТП-65 | 9 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 65.3961 | -65.2827 | 1988 |
| 5229 | Задвижка Ду 70 | ЦО музей им. А.Н. Радищева | 34 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.4156 | -1.4136 | 0 |
| 5230 | ТК-3/29 | ЦТП-33 | 60 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 20.5898 | -20.5469 | 1981 |
| 5231 | Источник ТЭЦ-4 | Ответвление с Ду1000 на Ду800 | 30 | 1 | 1 | Надземная | 11633.624 | -11490.509 | 0 |
| 5232 | ГВС ЦТП-65 | ТК-3-8/13 | 18 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 2.3891 | 0.0025 | 1988 |
| 5233 | Врезка с Ду100 на Ду80 | Ответвление | 20 | 0.082 | 0.082 | Подземная бес-канальная | 1.4799 | -1.478 | 1973 |
| 5234 | Врезка на Пионерскую,48 и Крас | МКД Пионерская,32 | 7 | 0.05 | 0.05 | Подземная бес-канальная | 0.4775 | -0.477 | 1973 |
| 5235 | Разветвление | Узел ЦО Пионерская,48 | 5 | 0.05 | 0.05 | Подземная бес-канальная | 1.0021 | -1.0012 | 1973 |
| 5236 | Коллетор ТЭЦ-4 | Задвижки СП-СО Ду800 на Ду1000 | 102 | 1 | 1 | Надземная | 5754.603 | -5689.8387 | 1981 |
| 5237 | БТЭЦ-4 | ТП-1 | 110 | 0.414 | 0.414 | Надземная | 285.1748 | -284.4082 | 0 |
| 5238 | ТП-1 | ОАО Балаково-Центролит | 1062 | 0.414 | 0.414 | Надземная | 285.1394 | -284.4446 | 2013 |
| 5239 | Врезка на ЦТП | Станция скорой помощи ЦО | 5 | 0.05 | 0.05 | Подземная бес-канальная | 0.7648 | -0.7641 | 1986 |
| 5240 | ТК-1-10/3 | Ввод ЦО Рабочая,39 | 16 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 22.9675 | -22.935 | 1978 |
| 5241 | ТК-б/н-смотровая | Ввод ЦО Харьковская,36 | 115 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 9.6567 | -9.6464 | 1986 |
| 5242 | ТК-3-2/2 | ТК-3-2/4 | 158.3 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 146.3382 | -146.1128 | 1984 |
| 5243 | Задвижка 2 | ТК-3-1/16 | 13 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 10.5948 | -10.5831 | 1975 |
| 5244 | ТК-3-1/2 | Ввод ЦО 30 лет Победы 10 | 21.3 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 11.2772 | -11.2663 | 1975 |
| 5245 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 11 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3174 | 0.0002 | 1975 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5246 | ТК-3-1/4 | ТК-3-1/5 | 86 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 2.735 | 0.004 | 1975 |
| 5247 | Разветвление | Разветвление | 30 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.5798 | 0.0008 | 1975 |
| 5248 | ТК-3-1/9 | КП-30-16 | 9 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.1988 | 0.0051 | 1975 |
| 5249 | ТК-6/6 | ТК-б/н | 103 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 42.8156 | -42.7064 | 1985 |
| 5250 | Задвижка | ТК-3-1/18 | 74 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 24.3025 | -24.2724 | 1975 |
| 5251 | Ввод ГВС МКД Героев пр. 18 | ГВС МКД Героев пр. 18 | 84 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.9198 | 0.0014 | 1975 |
| 5252 | ТК-3-1/17 | ГВС МКД Пр Героев 20 | 10 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.9186 | 0.0004 | 1975 |
| 5253 | ТК-3-1/20 | ТК-3-1/21 | 22 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.0522 | 0.0011 | 1975 |
| 5254 | ТК-1-6/8 | ТК-б/н | 50 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.3446 | -4.3379 | 1982 |
| 5255 | ТК-б/н | Ввод ЦО Ленина ул.д.93 | 25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.3437 | -4.3388 | 1982 |
| 5256 |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.472 | 0.0002 | 1982 |
| 5257 | ТК -1-6/8 | ТК-б/н | 50 | 0.1 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4611 | 0.0009 | 1982 |
| 5258 | Ввод ЦО МКД Трнавская,8а | ЦО МКД Трнавская,8а | 1 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 3.4938 | -3.4908 | 1975 |
| 5259 | ТК-3-1/22 | КП-Пр.Г-12 | 30 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4368 | 0.0004 | 1975 |
| 5260 | ТК-б/н | ГВС Ленина ул.д.93 | 25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4602 | 0.0006 | 1982 |
| 5261 | Ввод ГВС МКД Героев пр. д.7 | ТК-3-3/10 | 8 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 0.8849 | 0.0012 | 1979 |
| 5262 | ТК-3-3/11 | ГВС МКД Героев пр. д.9 | 12 | 0.05 | 0.027 | Подз. канальная | 0.4624 | 0.0001 | 1979 |
| 5263 | П-2/2 Врезка на Ду1000 Ду800 | Врезка с Ду1000 на Ду700 | 1 | 1 | 1 | Подз. канальная | 3347.202 | -3331.278 | 1994 |
| 5264 | П-2/2 Задвижка 2Ду 800 | П-2/2 Врезка на Ду1000 Ду800 | 1 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1156.8062 | -1139.4832 | 1996 |
| 5265 | П-2/2 Задвижка 2Ду600 | ШП (шахта подъёма) | 32 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1334.7167 | -1327.4179 | 2011 |
| 5266 | П-2/2 | ТК-1/15 | 114.5 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 2012.4763 | -2003.8692 | 1992 |
| 5267 | ТК-6/1 | ТК-6/21 | 95.8 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 460.8638 | -458.2025 | 1971 |
| 5268 | ТК-6/1 задвижка Ду800 | ТК-6/2 | 128 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 792.5191 | -786.6188 | 2009 |
| 5269 | ТК-6/1 Врезка 600/50 | Врезка Ду700/400 | 2 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 1253.387 | -1244.8171 | 2009 |
| 5270 | ТК-6/1 тройник на врезке | Ввод ЦО Чапаева,16А | 27 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.9994 | -0.9981 | 0 |
| 5271 | ТК-6/1 на ТЦ "Рим" | Кафе-бар "Берлин" | 36 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.2971 | -0.2965 | 0 |
| 5272 | ТК-6/1 Задвижка | Ответвление на Дом спорта | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 2.7515 | -2.748 | 0 |
| 5273 | Разветвление | ШО-7 | 36 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 357.1574 | -162.9396 | 1993 |
| 5274 | Задвижка Ду100 | ВводГВС МКД Наб.50 летВЛКСМ,23 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.3582 | 0 | 1969 |
| 5275 | Ввод ГВС МКД Меделее-ва,12 | Задвижка Ду150 | 19 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.5945 | 0 | 1969 |
| 5276 | Ввод транзита Трнавска,3 | Выход транзита Трнавска,3 | 16.8 | 0.082 | 0.082 | Подземная бес-канальная | 9.1764 | -9.1659 | 1975 |
| 5277 | транзит ЦО МКД Шевченко 75 | транзит ЦО МКД Шевченко 75 | 30 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.8664 | -0.8646 | 1986 |
| 5278 | Ответвление | ГБ-108 | 98 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 72.6679 | -72.5478 | 1969 |
| 5279 | Разветвление | Узел ввода отопления | 21 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 46.0246 | -45.9786 | 0 |
| 5280 | ТК-3-1/6 | КП-НЛ-49 | 34.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 8.8308 | -8.8227 | 1975 |
| 5281 | Разветвление | Развлетвление | 34.45 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0911 | 0.0006 | 1975 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5282 | ТК-3-6/14 | Ввод ЦО Энергетиков пр,2 | 77 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.0777 | -11.0649 | 1981 |
| 5283 | Врезка у НО-3 на Ду900 | Задвижки 1,2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 10.8167 | -10.8097 | 2014 |
| 5284 | ТК-3-2/2 | ТК-3-2/3 | 30 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.1642 | -13.1514 | 1984 |
| 5285 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова,24 | ВыхЦО МКД Трназ Наб.Леонова,24 | 60 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.4431 | -4.4368 | 1987 |
| 5286 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова,37 | ГБ-Наб.Леонова ул.д.37 | 1 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 0.3756 | -0.3753 | 1966 |
| 5287 | ввод ЦО МКД Леонова 15 | ГБ-15 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3088 | -0.3088 | 1964 |
| 5288 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.109 | ГБ-Комарова ул.д.109 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.0922 | -1.0922 | 1971 |
| 5289 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.98 | ГБ-Шевченко ул.д.98 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.9401 | -0.94 | 1969 |
| 5290 | Узел ЦО | ИБ-122а | 3 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2505 | -0.2504 | 1986 |
| 5291 | Узел ввода ЦО | ГБ-112 | 9 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.1956 | -1.1953 | 1987 |
| 5292 | П-3 | Задвижки ДУ 500 | 1.5 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 516.9117 | -516.4355 | 0 |
| 5293 | Узел на 2Ду1000 | РД на подающем 2Ду1000 | 2 | 1 | 1 | Подз. канальная | 3449.7876 | -3434.5968 | 1994 |
| 5294 | Узел на 2Ду1000 | Тройник с 2Ду1000 на 2Ду900 | 7 | 1 | 1 | Подз. канальная | 3449.7839 | -3434.6006 | 1994 |
| 5295 | Ответвление | ИТП-33 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 16.0487 | -16.035 | 1973 |
| 5296 | Ввод ЦО МКД Волжская №47 | Разветвление | 23 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 18.568 | -18.4709 | 1965 |
| 5297 | ТК-1-8/5 | Технический корпус БИТТиУ | 10 | 0.1 | 0.1 | Подземная бес-канальная | 8.8947 | -8.8866 | 1973 |
| 5298 | ТК-1-8/5 | Ввод ЦО Чапаева,140 Адм. корп. | 64 | 0.1 | 0.1 | Подземная бес-канальная | 7.7738 | -7.7646 | 1973 |
| 5299 | ТК-6/38 | КП-а/я-21 | 212 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 26.7322 | -26.5813 | 1982 |
| 5300 | ТК-3/12 | Узел ввода ЦО | 20 | 0.15 | 0.15 | Подземная бес-канальная | 12.9757 | -12.9686 | 2003 |
| 5301 | Узел ввода ЦО | ИП Ахчин | 1.5 | 0.15 | 0.15 | Подвальная | 2.322 | -2.32 | 2003 |
| 5302 | Узел ввода ЦО | ООО "Мостин" | 58 | 0.069 | 0.069 | Подземная бес-канальная | 10.6528 | -10.6495 | 2003 |
| 5303 | ТК-3/13 | р-к "Рокот" | 46 | 0.15 | 0.15 | Подземная бес-канальная | 36.7023 | -36.6694 | 1963 |
| 5304 | Ввод ЦО ЦТП-27 | ЦТП-27 | 10 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 54.8111 | -54.7482 | 1987 |
| 5305 | Транзит ЦО наб. Леонова 18 | Задвижка 2Ду150 вТК-3/57 | 93 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 22.1417 | -21.3352 | 1987 |
| 5306 | ТК-3/56 | ТК-3/57 | 1.9 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 2.1736 | -2.3395 | 1973 |
| 5307 | ТК-17/4КВ | ТП-4 | 24 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 85.6559 | -79.3139 | 1973 |
| 5308 | ТП-4 | Узел ЦО | 6 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 85.654 | -79.3159 | 1973 |
| 5309 | ТК-1/11КВ | ТК-1/5КВ | 185 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 31.9112 | -37.8399 | 1973 |
| 5310 | Узел на 2Ду1000 | Тройник с 2Ду1000 на 2Ду900 | 125 | 1 | 1 | Подз. канальная | 3449.7576 | -3434.6276 | 1994 |
| 5311 | ЦТП-35 | ЦТП-35 | 5 | 0.207 | 0.207 | Подвальная | 52.1814 | -51.9198 | 1966 |
| 5312 | ЦТП-35 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,17 | 10.25 | 0.207 | 0.207 | Подвальная | 52.181 | -51.9202 | 1966 |
| 5313 | ТК-5/7 | П-5 | 2 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1293.7649 | -1272.1081 | 1997 |
| 5314 | Задвижки 5-6 П-5 | П-5 | 2 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1293.7624 | -1272.1106 | 1997 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5315 | ТК-3-9/3 | ЦТП-68 | 4.5 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 124.5719 | -124.3985 | 0 |
| 5316 | ЦТП-62 | Разветвление | 2 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 83.9912 | -83.8766 | 1983 |
| 5317 | Насос ЦО | ЦО ЦТП-61 | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 50.8959 | -50.8351 | 1983 |
| 5318 | ЦТП-68 | ТК-3-9/3 | 1.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 123.7147 | -123.5451 | 1991 |
| 5319 | Узел на 2Ду1000 | Тройник с 2Ду1000 на 2Ду900 | 7 | 1 | 1 | Подз. канальная | 3449.7707 | -3434.6141 | 1994 |
| 5320 | ЦТП-12 | ТК-1-4/8 | 4 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 4.6965 | 0.0087 | 1988 |
| 5321 | ЦТП-13 | Выход ЦТП-13 | 2 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 10.8959 | -10.8797 | 1980 |
| 5322 | Разветвление | ТК-2/1 | 3 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 1860.4843 | -2414.9804 | 1989 |
| 5323 | Разветвление | ТК-2/1 | 773 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 1860.4733 | -2414.9916 | 1989 |
| 5324 | Узел ЦО Ду600 | Дроельный узел | 3 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 2191.2017 | -1774.0297 | 1963 |
| 5325 | Задвижка Ду200 | ТК-1/4КВ | 1.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 4.9362 | 1.2109 | 1973 |
| 5326 | Разветвление | ТК-2/1 | 3 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 1860.4806 | -2414.9841 | 1989 |
| 5327 | Дроельный узел | Узел ЦО Ду600 | 3 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 2191.1995 | -1774.0319 | 1963 |
| 5328 | ТК-3/1` | ТК-3/3 | 329.3 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 2191.1974 | -1774.0341 | 2017 |
| 5329 | Узел ЦО | Узел ЦО | 3 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 1860.477 | -2414.9879 | 1989 |
| 5330 | ЦО ЦТП-55 | ЦО ЦТП-55 и ООО ПА Фемида-К | 2 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 73.6862 | -73.6073 | 1987 |
| 5331 | ТП-11 РТС-1 | ТК-1/11КВ | 39 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 120.7097 | -126.377 | 1973 |
| 5332 | ЦТП-65 | Насос ЦО в ЦТП-65 | 2.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 65.3948 | -65.2837 | 1988 |
| 5333 | Вход ЦО в ЦТП-64 | ЦТП-64 | 8 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 111.6133 | -111.4416 | 0 |
| 5334 | ЦТП-63 | Насос ЦО ЦТП-63 | 1.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 110.3214 | -110.1755 | 1988 |
| 5335 | ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 | 2 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1777.8793 | -1950.7221 | 0 |
| 5336 | Насос СО в ЦТП-67 | Узел СО в ЦТП-67 | 3 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 127.7637 | -127.6081 | 1994 |
| 5337 | ЦО ЦТП-66 | ТК-3-7/2 | 11 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 97.0417 | -96.89 | 1991 |
| 5338 | ЦТП-69 | ЦТП-69 | 2 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 89.708 | -89.5697 | 1994 |
| 5339 | насос ЦТП-76 | ЦО ЦТП-76 | 7.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 52.7716 | -52.7089 | 2008 |
| 5340 | ТК-1/49 | ЦТП-49 | 3 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 65.9271 | -65.853 | 1979 |
| 5341 | Насос ЦО | ЦО ЦТП-59 | 2 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 64.3629 | -64.2787 | 1990 |
| 5342 | Насос ЦО | ЦО ЦТП-58 | 3 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 117.8438 | -117.7001 | 1980 |
| 5343 | ТП-4 | Узел ЦО | 3 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 85.6535 | -79.3164 | 1973 |
| 5344 | Н.О.-10 | Задвижка Ду700 у НО-5 | 265.4 | 0.706 | 0.706 | Надземная | 1616.5779 | -1413.0759 | 1997 |
| 5345 | ТК-б/н | Ввода ЦО Трнавская,74 | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.458 | -1.4567 | 1985 |
| 5346 | Ввод ГВС МКД Чапаева 115 | ГВС МКД Чапаева 115 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.3608 | 0 | 1976 |
| 5347 | ТК-8/15 | Разветвление | 58 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 13.5578 | -13.5398 | 1974 |
| 5348 | ТК-8/15 | Разветвление | 11 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.0748 | -9.0668 | 1974 |
| 5349 | Выход транз.гвс, Шевчен-ко.99 | Вход транз.гвс, Шевченко.99 | 8 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2324 | 0 | 2001 |
| 5350 | ТК-1/46 | ЦТП-50 | 3 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 64.6532 | -64.5705 | 1981 |
| 5351 | Насос ЦО в ЦТП-70 | Узел ЦО на выходе из ЦТП-70 | 2 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 79.6275 | -79.5351 | 1985 |
| 5352 | ТК-1-6/6 | Вход ГВС Ленина ул.д.103а | 13 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.5573 | 0 | 1978 |
| 5353 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 1 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 1.4535 | 0.0006 | 1979 |
| 5354 | Выход ГВС МКД Ф.Соц-ма | ГВС МКД Вольская ул.д.75 | 40 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2322 | 0.0003 | 1988 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ул.д.12 | | | | | | | | |
| 5355 | Ввод ГВС МКД Наб.Леонова д.63 | Выход ГВС МКД Наб.Леонова д.63 | 111 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.0298 | 0.0017 | 1979 |
| 5356 | ТК-3-3/15 | Ввод ГВ Хоз.блок Н.Леон д.63/1 | 25 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0276 | 0.0001 | 1979 |
| 5357 | Ввод ГВ Хоз.блок Н.Леон д.63/1 | ГВ Хоз.блок Н.Леон д.63/1 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0275 | 0 | 1979 |
| 5358 | Ввод ГВС Комсомольская ул.д.51 | Ввод ГВС Комсомольская ул.д.51 | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4688 | 0.0001 | 1977 |
| 5359 | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.51 | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.51 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 13.2949 | -13.2829 | 1977 |
| 5360 | транзит ГВС МКД Наб. Леонова 3 | транзит ГВС МКД Наб. Леонова 3 | 14 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8174 | 0 | 1966 |
| 5361 | выход ГВС МКД Наб. Леонова 4 | ввод ГВС МКД Наб. Леонова 5 | 28 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4154 | 0 | 1966 |
| 5362 | ТК-2-2/3 | Узел ввода ГВС | 14 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1318 | 0 | 1966 |
| 5363 | 1КП-ШЕ-6 | КП-ШЕ-4 | 9 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.1435 | -12.1288 | 1988 |
| 5364 | ТК-1-3/3 | ГВС 20 лет ВЛКСМ 52 | 1 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.8807 | 0.0004 | 1985 |
| 5365 | ТК-1-3/2 | ТК-1-3/3 | 150 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 0.8873 | 0.0034 | 1985 |
| 5366 | ТК-1-3/9 ЦО | ТК-1-3/2 ЦО | 134 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 15.6987 | -15.6569 | 1985 |
| 5367 | ТК-1-3/9 ГВС | ТК-1-3/2 ГВС | 134 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 0.8932 | 0.006 | 1985 |
| 5368 | Ввод ГВС МКД Леонова наб.,29 | ГВС МКД Леонова наб.ул.д.29 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.1896 | 0 | 1966 |
| 5369 | ВыхГВС ТранзМКД Вокзальная,11 | ГВС МКД Вокзальная,15 | 11.3 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6584 | 0 | 1960 |
| 5370 | ТК-2-6/14 | ТК-2-6/15 | 57.4 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.437 | 0 | 1997 |
| 5371 | ТК-2-6/15 | ГВС в МКД Комарова,ул.д.130 | 12.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4362 | 0 | 1997 |
| 5372 | ТК-2-9/16 | Ввод ГВС Шевченко,2 | 38.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 3.6718 | 0 | 1988 |
| 5373 | Ввод ГВС Шевченко,2 | ГВС МКД Шевченко,2 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 3.6706 | 0 | 1988 |
| 5374 | Выход ГВС Саратовское шоссе,37 | ТК-2-9/16 | 16.8 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 3.6723 | 0 | 1988 |
| 5375 | ТК-3-10/10 | Вход ГВС МКД 30 лет Победы 36в | 9 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.6616 | 0.0003 | 1991 |
| 5376 | Вход ГВС МКД 30 лет Победы 36в | ГВС МКД 30 лет Победы 36в | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.6615 | 0.0002 | 1991 |
| 5377 | ТК-3-2/3 | ГВС МКД 30 лет Победы д.13 | 5.2 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6124 | 0.0002 | 1984 |
| 5378 | ТК-3-2/2 | ТК-3-2/3 | 30 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.613 | 0.0008 | 1984 |
| 5379 | ТК-3-2/6 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы 9 | 33.5 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 5.523 | 0.0192 | 1984 |
| 5380 | Врезка на ЕМК мебельная | П-4 | 3 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 1307.626 | -1280.3886 | 1990 |
| 5381 | Врезка с Ду800/150 | Шатура мебель | 2 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 323.2726 | -322.8161 | 1990 |
| 5382 | Переход с Ду1000 в Ду900 | ШО-1 | 356 | 0.902 | 0.902 | Надземная | 3266.8025 | -2978.5356 | 1970 |
| 5383 | Врезка с Ду900/100 | Врезка у НО-9 на МРСК Волга | 2 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 6.3234 | -6.3104 | 1970 |
| 5384 | НО-14 | Воздушник на компенсаторе | 101 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 2212.3972 | -2436.3772 | 1993 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5385 | НО-14 | МУП "Балаково Эл.Транс | 45 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 40.0995 | -40.0601 | 1993 |
| 5386 | НО-5 | НО-8 | 125 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 2261.6104 | -2483.5199 | 1993 |
| 5387 | Врезка 800/150 | Ввод ЦО ЗАО Резинотехника | 128 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 42.7803 | -42.7453 | 0 |
| 5388 | КП-30-25 | ЦО ООО "Успех" | 5 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.6865 | -0.6859 | 1981 |
| 5389 | 30 лет Победы,31 | 30 лет Победы,31а | 5 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.1183 | -0.1181 | 1981 |
| 5390 | ЦО ЦТП-55 | ЦО ООО ПА Фемида-К | 5 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.0759 | -0.0758 | 1987 |
| 5391 | КП-30-55 | 30 лет Победы, 55а | 5 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.1135 | 0 | 1983 |
| 5392 | ООО УК Зодчий | ЦО ООО УК Зодчий | 5 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.2385 | -0.2383 | 1984 |
| 5393 | Задвижка Ду50 | КП-КО-КНС МУП "Балак-Водокан" | 55 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6303 | -0.6293 | 1986 |
| 5394 | КП-КО-КНС МУП "Балак-Водокан" | КНС 4 м-он | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.63 | -0.6295 | 1986 |
| 5395 | Ввод ГВС МКД Пр Геро-ев,29/2г | ГВС ИП Ленюшкина | 5 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.0316 | 0 | 1989 |
| 5396 | Ввод ЦО МКД Пр Геро-ев,29/2г | ЦО ИП Ленюшкина | 1 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.1009 | -0.1008 | 1989 |
| 5397 | ТК-2-1/7 | Вокзальная, 7/1 | 51 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.0823 | -2.0802 | 2004 |
| 5398 | ТК-б/н | ЦО Вокзальная, 65 | 52 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.8845 | -1.8821 | 1981 |
| 5399 | Ввод ЦО ИП Андрианов Е.Б. | ЦО ИП Андрианов Е.Б. | 1 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.2083 | -0.2082 | 1971 |
| 5400 | КП-ЛЕ-100/1 | Узел ввода отопления | 11 | 0.042 | 0.042 | Подз. канальная | 0.5098 | -0.5093 | 1972 |
| 5401 | КП-ЛЕ-100А | Узел ввода отопления | 12 | 0.032 | 0.032 | Подз. канальная | 0.0404 | -0.0403 | 1972 |
| 5402 | ТК-2-3/6 | ТК-б/н | 35 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 0 | 0 | 0 |
| 5403 | ТК-б/н | ИП Венедиктова Ю.А. | 50 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9737 | -0.9724 | 0 |
| 5404 | КП-ЛЕН-127/1 | ООО "КРАСС" | 1 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.2244 | -0.2242 | 1973 |
| 5405 | Ответвление | Узел ввода отопления | 5 | 0.032 | 0.032 | Подз. канальная | 0.0404 | -0.0403 | 1972 |
| 5406 | ТК-22/7КВ | КП-ЛЕН-127/1 | 7 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.2244 | -0.2241 | 1973 |
| 5407 | ТК-5-1 | ООО "Финанс-Кансалтинг" | 76 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.3637 | -1.3617 | 1979 |
| 5408 | Ввод ЦО Ленина,92 | ЦО МКД Ленина,92А | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.1005 | -0.1004 | 0 |
| 5409 | Врезка на Вольскую,1А | Ввод ЦО Красной Звезды,89 | 43 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.5909 | -0.5899 | 1974 |
| 5410 | Ввод ЦО Красная Звезда,89 | ЦО МКД Красная Звезда, 89 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.5907 | -0.5901 | 1989 |
| 5411 | Ввод ГВС МКД Героев пр. д.38 | ГВС Банк Открытие | 3 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.0056 | 0 | 1983 |
| 5412 | КП-МИН-12/1 | ЦО ИП Шокуров | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1625 | -1.1619 | 1966 |
| 5413 | ТК-б/н | КП-МОС-12 | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3203 | -0.3199 | 1974 |
| 5414 | ТК-б/н | КП-МОС-13 | 8.2 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.084 | -0.0838 | 1974 |
| 5415 | КП-МОС-13 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0839 | -0.0839 | 0 |
| 5416 | Вход в ТП | Выход из ТП | 22 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.7768 | -10.7602 | 0 |
| 5417 | ТК-3-3/8 | Ввод ЦО Леонова наб.,56/1 | 173.9 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.624 | -2.6201 | 1979 |
| 5418 | Ввод ЦО Леонова наб.,56/1 | Ввод ЦО Озд.Комплекс | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.6232 | -2.621 | 1979 |
| 5419 | Врезка на ЦТП | УК "Зодчий" | 5 | 0.05 | 0.05 | Подземная бес-канальная | 0.2453 | -0.2451 | 1986 |
| 5420 | Врезка с Ду80/32 | разветвление ГУ МЧС | 40 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 6.6708 | -6.6641 | 0 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5421 | Врезка на УКС | Задвижка 15,16 | 2 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.438 | -0.4371 | 0 |
| 5422 | 1КП-НЛ-76А | Узел ввода отопления | 30 | 0.032 | 0.032 | Подз. канальная | 0.1102 | -0.11 | 1987 |
| 5423 | Вых ЦО Транз МКД Октяб-я,50 | ЦО Школа Октябрьская, 50/1 | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1906 | -1.1473 | 1979 |
| 5424 | ТК-7 | Узел ввода отопления | 8 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3291 | -0.3286 | 1973 |
| 5425 | Рабочая, 53 ЦО | ИП Литвякова Т.А | 5 | 0.04 | 0.04 | Подвальная | 0.3411 | -0.3408 | 1978 |
| 5426 | ЦТП-73 | ОАО Росэнергоатом | 5 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 1.5367 | -1.5354 | 1985 |
| 5427 | ЦТП-70 | ОАО Росэнергоатом | 2 | 0.021 | 0.021 | Подз. канальная | 0.7825 | -0.7818 | 1985 |
| 5428 | ЦТП-70 | ОАО Росэнергоатом | 2 | 0.021 | 0.021 | Подз. канальная | 0.0265 | 0 | 1985 |
| 5429 | ЦТП-73 | ОАО Росэнергоатом | 5 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.0432 | 0 | 1985 |
| 5430 | ТК-1-6/17 | Задвижка ДУ 50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.2056 | -1.2044 | 1980 |
| 5431 | Врезка на ресторан | Задвижки, 3,4 | 1.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.0494 | -4.0456 | 1983 |
| 5432 | ТК-б/н | Рябкина В.Г."Ресторан" | 59.8 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.0488 | -4.0462 | 1983 |
| 5433 | ТК-б/н | Рябкина В.Г. "Автомойка" | 34.9 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.0492 | -4.0458 | 1983 |
| 5434 | Ввод ЦО ИП Щербакова А,П. | Врезка у НО-9 на МРСК Волга | 79 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 6.1297 | -6.1177 | 1970 |
| 5435 | Ввод ЦО ИП Щербаков А.П. | ЦО ИП Щербаков А.П. | 6 | 0.027 | 0.027 | Надземная | 0.1933 | -0.1931 | 1970 |
| 5436 | ВНИ Ольхов В.А. | ВНИ Ольхов А.С. | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4468 | -0.4463 | 1995 |
| 5437 | ВНИ Ольхов А.С. | Ф."Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 4.5 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.0792 | -0.0792 | 1995 |
| 5438 | 1КП-СШ-25 | ООО "ГЕЯ" | 30 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.2186 | -0.2183 | 1987 |
| 5439 | ЦО ЦТП-57 | ЦО ООО Лада | 3 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.1304 | -0.1303 | 1988 |
| 5440 | ГВС ЦТП-57 | ГВС ООО Лада | 3 | 0.014 | 0.014 | Подз. канальная | 0.0053 | 0 | 1988 |
| 5441 | Задвижка Ду 300 | Разветвление | 1.5 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 0.1495 | -0.1487 | 1993 |
| 5442 | НО-12 | НО-13 | 139.5 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 2260.7031 | -2484.1482 | 1993 |
| 5443 | Ввод ГВС МКД Саратов шоссе 51 | ГВС МКД Саратовское шоссе д.51 | 1 | 0.069 | 0.05 | Подвальная | 0.753 | 0.0003 | 1990 |
| 5444 | ЦО Саратовское шоссе д.51 | Ввод ЦО Саратовское шоссе 51/2 | 10 | 0.082 | 0.069 | Подвальная | 1.6815 | -1.6799 | 1990 |
| 5445 | Ввод ЦО Саратовское шос-се 51/2 | ЦО Саратовское шоссе 51/2 | 5 | 0.021 | 0.021 | Надземная | 1.6814 | -1.68 | 1990 |
| 5446 | Ввод ЦО Саратовск шоссе 53 | ЦО АО"Саратовоблжилстрой" | 3 | 0.027 | 0.027 | Подвальная | 0.1803 | -0.1801 | 1988 |
| 5447 | Ввод ГВС Саратовск шоссе 53 | ГВС АО "Саратовоблжилстрой" | 3 | 0.021 | 0.021 | Подвальная | 0.0027 | 0 | 1988 |
| 5448 | УТ-3 | Ввод ЦО МКД Сар.шоссе №66 | 29 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.0024 | -7.9949 | 0 |
| 5449 | Ответвление | МКД стр. №3  21-мкр | 3 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 14.6408 | -14.6283 | 0 |
| 5450 | ЦТП-68 | ВНИ Симаков Ф.И. | 2.85 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.7215 | -0.7208 | 0 |
| 5451 | Ответвление | Н/с | 1.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 123.7148 | -123.545 | 1991 |
| 5452 | ЦТП-68 | ВНИ Симаков Ф.И. | 1.5 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.1342 | -0.1341 | 0 |
| 5453 | ТК-5 | Ответвление | 35.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.8562 | -4.85 | 1979 |
| 5454 | Ответвление | Ответвление | 27 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.6854 | -2.6819 | 1979 |
| 5455 | Ответвление | Ответвление | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.6204 | -1.6183 | 1979 |
| 5456 | Ответвление | Ответвление | 15 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.7592 | -1.7574 | 1979 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5457 | Ответвление | Ответвление | 50 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.5553 | -0.5543 | 1979 |
| 5458 | Ответвление | Ответвление | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0649 | -1.0638 | 1979 |
| 5459 | Ответвление | Ответвление | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0649 | -1.0638 | 1979 |
| 5460 | Ответвление | Ответвление | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0649 | -1.0638 | 1979 |
| 5461 | Ответвление | ТК-6 | 7.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.4447 | -4.4393 | 1979 |
| 5462 | Ответвление | Ответвление | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4114 | -0.4109 | 1979 |
| 5463 | Ответвление | пл.Свердлова,7/4 | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2462 | -0.246 | 1979 |
| 5464 | Ответвление | пл.Свердлова,7/5 | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1651 | -0.165 | 1979 |
| 5465 | Ответвление | МАУДО"Музыкальная школа №1" | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3129 | -0.3126 | 1979 |
| 5466 | Ответвление | МАУДО"ОМЦ УК БМР" | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.4463 | -1.4449 | 1979 |
| 5467 | Ответвление | Насос | 2 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 134.1437 | -133.947 | 1996 |
| 5468 | Ответвление | ООО "Лифтремонт" | 5 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.0639 | -0.0639 | 0 |
| 5469 | Ответвление | ООО "Алькор 2" | 5 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.0528 | -0.0528 | 0 |
| 5470 | Ответвление | ООО "Алькор 2" | 1.5 | 0.021 | 0.021 | Подз. канальная | 0.004 | 0 | 1996 |
| 5471 | ЦО ТК-1-3/1 | ЦО Свердлова,13/1 | 19.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8436 | -1.8418 | 1985 |
| 5472 | Свердлова,15 | м-н "Саяны" | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0541 | -1.0531 | 1985 |
| 5473 | ТК-6/10 | ГУЗ СО ДГП г.Балаково | 17.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.0444 | -4.0403 | 1977 |
| 5474 | ответвление | МКУ БМР Служба субсидий | 1.5 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.3824 | -0.3821 | 1994 |
| 5475 | Ответвление | МКУ БМР Служба субсидий | 1.5 | 0.021 | 0.021 | Подз. канальная | 0.0134 | 0 | 1994 |
| 5476 | ГВС ЦТП-66 | ГВС МАУК "БГЦБ" (Библиоте-ка) | 1.5 | 0.021 | 0.021 | Подз. канальная | 0.004 | 0 | 1991 |
| 5477 | ЦО ЦТП-66 | Насос ЦО | 3 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 97.0418 | -96.8899 | 1991 |
| 5478 | ЦО ЦТП-66 | ЦО МАУК "БГЦБ" (Библиотека) | 1.5 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 0.0818 | -0.0816 | 1991 |
| 5479 | ГВС МКД Степна ул. д.8 и д.8б | ГВС МКД Степная ул. д.8 | 14.5 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 1.2751 | 0.0006 | 1987 |
| 5480 | ГВС МКД Степна ул. д.8 и д.8б | ГВС ООО "Хорт" | 1.5 | 0.021 | 0.021 | Подз. канальная | 0.0142 | 0 | 1987 |
| 5481 | ЦО МКД Степная ул. д.8 и д.8б | ЦО ООО "Хорт" | 1.5 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.5656 | -0.5651 | 1987 |
| 5482 | КП-СТ-17 | Узел ввода отопления | 5 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.4682 | -0.4678 | 1979 |
| 5483 | Отвевление от ЦТП-66 | ЦО ООО "Магнолия" | 14 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.5954 | -0.5948 | 1991 |
| 5484 | Ввод ГВС МКД Степная ул.27/4 | ЗАО "Магазин мебель" | 19 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.0431 | 0 | 1991 |
| 5485 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/4 | ЗАО "Магазин мебель" | 19 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.479 | -1.4776 | 1991 |
| 5486 | ИП Балахнина и ИП Осипо-ва | ИП Осипова Н.А. ИП Балахни-на | 1 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 2.862 | -2.8594 | 0 |
| 5487 | Ответвление | АО "Концерн Росэнергоатом" | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.1567 | -2.1548 | 1983 |
| 5488 | Ответвление | АО "Концерн Росэнергоатом" | 5.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7103 | -0.7097 | 1983 |
| 5489 | Выход ЦО ЦТП-63 | ТК-3-8/5 | 10 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 110.2337 | -110.0896 | 1988 |
| 5490 | Выход ЦО ЦТП-63 | ЦО ООО "Сервис-Лифт" | 5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.087 | -0.0865 | 1988 |
| 5491 | Выход ГВС ЦТП-63 | ГВС ООО "Сервис-Лифт" | 5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2456 | 0.0001 | 1988 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5492 | Выход ЦО ЦТП-64 | ЦО ООО "Сервис-Лифт" | 1.5 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.5408 | -0.5404 | 1989 |
| 5493 | Выход ГВС ЦТП-64 | ГВС МУП"ИРЦ" | 1.5 | 0.021 | 0.021 | Подз. канальная | 0.004 | 0 | 1989 |
| 5494 | ЦО ж/д №26/2 | ИП Северина М.С. | 12.5 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 1.4682 | -1.4668 | 0 |
| 5495 | ЦО ж/д №26/2 | ИП Северина М.С. | 12.5 | 0.027 | 0.027 | Подвальная | 0.0173 | 0 | 0 |
| 5496 | ТК-б/н | ООО "Клён" | 9 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.1498 | -0.1497 | 1984 |
| 5497 | Трнавская,3/3 | ТК-б/н | 6 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.6122 | -3.609 | 1984 |
| 5498 | КП-ТР-3б | Узел ввода отопления | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.5204 | -0.5199 | 1984 |
| 5499 | ТК-5/4 | Задвижки Ду150 | 1.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 11.1215 | -11.09 | 0 |
| 5500 | Ответвление | ООО "Информ" | 24 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 0.5364 | -0.532 | 1959 |
| 5501 | Ответвление | ООО "РегионКрафт" | 24 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 10.5806 | -10.5627 | 1959 |
| 5502 | ответвление | ООО "РегионКрафт" | 24 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 4.7256 | -4.7176 | 1959 |
| 5503 | Узел ввода ЦО | ИП Копиевский И.В. | 24 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 5.853 | -5.8471 | 1959 |
| 5504 | Транспортная,3 | ООО "Агрохимик" | 150 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0 | 0 | 0 |
| 5505 | Задвижка Ду50 | МУП "Балаково-Водоканал" | 120 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.4714 | -4.4663 | 1983 |
| 5506 | ТК-3-5/21 | ООО "МегаКон" | 17.5 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.1079 | -0.1077 | 1979 |
| 5507 | Ввод ГВС МКД Степная ул. 12/1 | ГВС ИП Попов В.А. | 1 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.0811 | 0 | 1980 |
| 5508 | Ответвление | "Алькор+" | 1.5 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.6402 | -0.6396 | 1980 |
| 5509 | Ответвление | "Алькор+" | 1.5 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.0125 | 0 | 1980 |
| 5510 | 1КП-СТ-11 | Узел ввода ЦО | 19 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.636 | -0.6354 | 1982 |
| 5511 | 1КП-СТ-11 | Узел ввода ГВС | 19 | 0.014 | 0.014 | Подз. канальная | 0.007 | 0 | 1982 |
| 5512 | ЦО ЦТП-57 | ТК-3-10/11 | 23 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 65.7322 | -65.6243 | 1988 |
| 5513 | Задвижка Ду40 | МУП Балаково-Водоканал" | 32 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.4978 | -0.4971 | 1987 |
| 5514 | ТК-1/33 | ЦТП-70 | 5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 79.6277 | -79.5349 | 1985 |
| 5515 | Ввод ЦО Героев Пр. ул. д.26/6 | ООО "Променад" | 58 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.8668 | -0.8656 | 1989 |
| 5516 | Выход ЦО из ЦТП-13 | Вход ЦО в гараж ЦО Кондратюк | 11 | 0.04 | 0.04 | Надземная | 1.1106 | -1.1091 | 1980 |
| 5517 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 2 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9377 | 0 | 1987 |
| 5518 | ИНД-77 | Узел ввода отопления | 3 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.082 | -0.0819 | 0 |
| 5519 | Разветвление | ВНИ Гамина Н.В. | 5.5 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.3194 | 0 | 1987 |
| 5520 | Врезка на Минская,77 | ГУЗ СО Скорая помощь | 5.5 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.306 | 0 | 1987 |
| 5521 | ТК-1/52 | ЦТП-71 | 5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 90.2365 | -90.136 | 1986 |
| 5522 | ТК-б/н | 1КП-ШЕ-38 | 32.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.1329 | -13.1151 | 1987 |
| 5523 | Задвижка Ду50 | КНС "4Б" Балаково-водоканал | 42 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4238 | -0.423 | 1987 |
| 5524 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 3 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5505 | 0.0002 | 1981 |
| 5525 | Врезка на магазин "Бегемот" | Здание №2 | 39.5 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.1342 | -0.1337 | 1969 |
| 5526 | Врезка на магазин "Бегемот" | Здание №2 | 32.4 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 6.293 | -6.2863 | 1969 |
| 5527 | Узел ввода ЦО в здании ТВ | Врезка на админ.здание | 42 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 15.1845 | -15.1534 | 1969 |
| 5528 | Врезка Ду100/50 | Узел ЦО на входе в зд.магазина | 59 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 8.2195 | -8.2097 | 1969 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5529 | Врезка Ду100/50 | Узел ЦО на входе в зд.магазина | 12.05 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 4.1246 | -4.1206 | 1969 |
| 5530 | Узел ЦО на входе магазин | Узел ЦО магазина | 1 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 4.0938 | -4.0903 | 1969 |
| 5531 | Узел ЦО на вводе в КПП | Узел ЦО КПП | 1 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 4.1244 | -4.1208 | 1969 |
| 5532 | Узел ввода ЦО в здании ТВ | Врезка на ИП Горчаков | 167.7 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 6.9612 | -6.9476 | 1969 |
| 5533 | ЦО на входе магазин "Бе-гемот" | ЦО магазина "Бегемот" | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 6.2924 | -6.2869 | 1969 |
| 5534 | Узел ТВ | Врезка с Ду100/80 | 75.5 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 15.1827 | -15.1553 | 1969 |
| 5535 | Врезка Ду100/50 | Узел ЦО на входе в зд.магазина | 29.5 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 15.1813 | -15.1567 | 1969 |
| 5536 | Врезка на ИП Горчаков | ООО Автопроект | 18.5 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 2.6079 | -2.605 | 1969 |
| 5537 | Врезка на ИП Горчаков | ЦО ИП Горчаков | 1 | 0.027 | 0.027 | Подвальная | 4.3498 | -4.3461 | 1969 |
| 5538 | Врезка на магазин Бегемот | Узел на вводе в м-н Бегемот | 10 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 0 | 0 | 1969 |
| 5539 | Врезка на ИП Горчаков | Выход ЦО ИП Горчаков | 12.5 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 2.6082 | -2.6047 | 1969 |
| 5540 | Врезка 150/50 | ВНИ Лавриков | 23.5 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 66.4133 | -66.1395 | 1987 |
| 5541 | Врезка 150/50 | ВНИ Лавриков | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 1.4483 | -1.4469 | 1987 |
| 5542 | Врезка на ИП Самылкину 150/50 | ЗАО "Балаковоагропромснаб" | 10.5 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 65.9013 | -65.632 | 1987 |
| 5543 | ЗАО "Балаковоагро-промснаб" | Врезка на ИП Крынкин | 10 | 0.207 | 0.207 | Надземная | 65.8588 | -65.5904 | 1969 |
| 5544 | На ЗАО "Балаковоагро-промснаб" | Задвижки 5,6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 0.8087 | -0.8079 | 1969 |
| 5545 | Врезка с Ду150/50 | ВНИ Самылкина | 5.7 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.51 | -0.5095 | 1969 |
| 5546 | Врезка на ИП Крынкин | Врезка Ду200/100 | 1 | 0.207 | 0.207 | Надземная | 65.0493 | -64.7833 | 1969 |
| 5547 | Врезка на ИП Колесова | Врезка на ИП Крынкин | 21 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 44.5487 | -44.4457 | 1987 |
| 5548 | Врезка на ИП Колесова | ЦО ИП Колесова | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.2054 | -2.2035 | 1987 |
| 5549 | Врезка на ИП Крынкин | ИП Крынкин ЦО | 1 | 0.027 | 0.027 | Надземная | 0.0421 | -0.0421 | 1969 |
| 5550 | Врезка 1 на ОАО "Стройград" | Врезка 2 на ОАО "Стройград" | 15.7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.6126 | -15.4576 | 1987 |
| 5551 | Врезка ОАО "Стройград" | ОАО "Стройград" ЦО | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.6807 | -2.6783 | 1987 |
| 5552 | Врезка 2 на ОАО "Стройград" | ИП Боцман | 126.5 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 13.5649 | -13.4124 | 1987 |
| 5553 | Врезка ОАО "Стройград" | Задвижка 5,6 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.0474 | -2.0456 | 1987 |
| 5554 | Врезка на ИП Колесов | ИП Боцман | 430 | 0.207 | 0.207 | Надземная | 10.7068 | -10.6204 | 1987 |
| 5555 | Врезка на ИП Боцман | Врезка на ИП Колесов | 10 | 0.207 | 0.207 | Надземная | 12.9399 | -12.8498 | 1987 |
| 5556 | ИП Колосов | ИП Колосов ЦО | 17 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.2323 | -2.2302 | 1987 |
| 5557 | Врезка на ИП Боцман | ИП Боцман ЦО | 57.25 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.5947 | -0.5936 | 1987 |
| 5558 | Переход Ду125/50 | Задвижки 1,2 | 12 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.3247 | -0.3241 | 1987 |
| 5559 | Врезка на ТП | Задвижки 7,8 | 5 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 25.2614 | -25.2072 | 1987 |
| 5560 | Врезка на ЗАО Олимп | ВНИ Шингальс ЦО | 31.5 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 0.8278 | -0.8265 | 1987 |
| 5561 | Врезка на ИП Колесова | ИП Колесов ЦО | 10 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 12.3687 | -12.3387 | 1987 |
| 5562 | Врезка на ИП Колесова | ИП Колесов ЦО | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.669 | -0.6677 | 1987 |
| 5563 | Врезка на ИП Колесова | ИП Колесов ЦО | 54.4 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.4973 | -1.4937 | 1987 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5564 | Врезка на ТП | Врезка на ООО Наша Марка | 152.5 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 10.3152 | -10.2963 | 1987 |
| 5565 | Врезка на склады | ООО "Наша марка" ЦО | 80 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 4.459 | -4.451 | 1987 |
| 5566 | Врезка на ИП Судакова | Врезка на ИП Шокурова | 64.5 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 2.6889 | -2.686 | 1987 |
| 5567 | Врезка на ООО Наша Марка | ЦО Врезка на ООО "Наша Марка" | 2.5 | 0.027 | 0.027 | Надземная | 5.8533 | -5.8482 | 1987 |
| 5568 | ТК-3-4/21 | НО | 104 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 94.6397 | -94.3974 | 1987 |
| 5569 | НО | ТК-3-4/21 | 100 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 94.6266 | -94.4108 | 1987 |
| 5570 | ТК-3-4/20 | ТК-3-4/19 | 105.3 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 94.614 | -94.4237 | 1987 |
| 5571 | ТК-3-4/19 | ТК-3-4/18 | 105.3 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 94.6007 | -94.4373 | 1987 |
| 5572 | Разветвление | КП-НЛ-72 | 0.3 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 2.7638 | 0.0034 | 1987 |
| 5573 | ТК-3-4/16 | 1КП-НЛ-72 | 0.3 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 42.193 | -42.1425 | 1987 |
| 5574 | Задвижка Леонова наб.72 | ТК-3-4/17 | 17.5 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 1.6221 | 0.0029 | 1987 |
| 5575 | Задвижка ЦО Леонова наб.73 | ТК-3-4/14 | 8 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.5786 | -2.5759 | 1987 |
| 5576 | 1КП-НЛ-73 | Узел ввода ГВС | 8 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1212 | 0.0003 | 1987 |
| 5577 | Врезка на Привокзальную д.2, 3 | Врезка на Привокзальную д.4, 5 | 25 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 28.8128 | -28.7307 | 1987 |
| 5578 | Врезка-тройникДу250/57 | Разветвление | 69 | 0.259 | 0.259 | Надземная | 32.7901 | -32.681 | 1987 |
| 5579 | 1КП-ТР-73 | ТК-3-4/29 | 12 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.6505 | -14.6374 | 1985 |
| 5580 | ГВС Трнавская 73 | ТК-3-4/29 | 7 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9251 | 0.0008 | 1985 |
| 5581 | ТК-3-4/28 | Ввод ЦО Детский сад №64 | 39 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.9404 | -4.9344 | 1985 |
| 5582 | ТК-3-4/28 | ГВС Детский сад №64 | 39 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5788 | 0.0012 | 1985 |
| 5583 | Разветвление | Разветвление | 1 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 3.8572 | 0.0079 | 1985 |
| 5584 | ТК-3-4/28 | 1КП-ТР-73 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 66.4183 | -66.349 | 1985 |
| 5585 | 2КП-ТР-73 | ТК-3-4/26 | 50.6 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 1.6242 | 0.0035 | 1985 |
| 5586 | 2КП-ТР-73 | ТК-3-4/26 | 50.6 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 30.0083 | -29.9749 | 1985 |
| 5587 | ТК-3-4/26 | ТК-3-4/25 | 35 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.392 | 0.0008 | 1985 |
| 5588 | ТК-3-4/26 | ТК-3-4/25 | 35 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.5611 | -12.5485 | 1985 |
| 5589 | Врезка-тройникДу250/50 | Задвижка Ду 50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 2.2816 | -2.2794 | 1987 |
| 5590 | Задвижка Ду 50 | Разветвление | 11.5 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 2.2816 | -2.2794 | 1987 |
| 5591 | Разветвление | Узел ввода отопления | 11.5 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 2.2816 | -2.2795 | 1987 |
| 5592 | ТК-1-10/3 | Рабочая, 39 | 16 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.0114 | 0 | 1978 |
| 5593 | Транзит Рабочая 37 | Транзит Рабочая 37 | 15 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.7473 | 0 | 1978 |
| 5594 | Транзит Рабочая 37 | Транзит Рабочая 37 | 50 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7471 | 0 | 1978 |
| 5595 | ТК-3/12 | Задвижка Ду 150 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подземная бесканальная | 38.1058 | -38.0648 | 2003 |
| 5596 | НО-25 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.4823 | -8.3151 | 1992 |
| 5597 | Задвижка Ду150 | Переход Ду150/300 | 5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.4822 | -8.3152 | 1992 |
| 5598 | Задвижка 3,4 | Врезка на ВНИ Лаврикова | 23.5 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 74.0283 | -73.7448 | 1987 |
| 5599 | Врезка на ВНИ Осмае | ЦО на ВНИ Осаенко | 3.5 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.6434 | -0.6428 | 1987 |
| 5600 | Врезка на ИП Осмаев | Переход Ду125/150 | 87.3 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 14.5381 | -14.5152 | 1987 |
| 5601 | Врезка на ИП Колесова | Врезка на ВНИ Саенко | 4.5 | 0.125 | 0.125 | Надземная | 15.1817 | -15.1578 | 1987 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5602 | Врезка на ИП Бабаян | Задвижки | 4.5 | 0.125 | 0.125 | Надземная | 1.3677 | -1.3553 | 1987 |
| 5603 | Врезка на ВНИ Бабаян | ЦО ВНИ Бабаян | 1 | 0.125 | 0.125 | Надземная | 0.2731 | -0.2728 | 1987 |
| 5604 | Врезка на ВНИ Бабаян | Врезка на офис ИП Осмаев | 150 | 0.125 | 0.125 | Надземная | 1.0935 | -1.0836 | 1987 |
| 5605 | Ввод ЦО офис ИП Осмаев | ЦО офис ИП Осмаев | 1.5 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 1.0891 | -1.0881 | 1987 |
| 5606 | ТК-б/н | ТК-1/3КВ | 50 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 23.8403 | -23.7972 | 1973 |
| 5607 | ТК-1/3кв | ЦО ИП Шокурова Н.В. | 65 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.4745 | -3.471 | 2015 |
| 5608 | Врезка с Ду32/25 | Дизельная | 4 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.2729 | -0.2726 | 1989 |
| 5609 | Тройник на Ду32 | Врезка на КНС | 50 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.2391 | -0.2387 | 1989 |
| 5610 | ЦТП | ТК-б/н | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 1.3449 | -1.3437 | 1989 |
| 5611 | Врезка на КНС | КНС "Больничный городок" | 7.5 | 0.027 | 0.027 | Надземная | 0.2563 | -0.2561 | 1989 |
| 5612 | Врезка на спец.кор.ифе.отд.к-2 | Врезка на гаражи | 57 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.2751 | -3.2694 | 1989 |
| 5613 | Прачечная | Врезка на КНС | 15 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.4954 | -0.4947 | 1989 |
| 5614 | Врезка на гаражи | Прачечная | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8404 | -1.8383 | 1989 |
| 5615 | Врезка на гараж | Гараж ГВС | 13.5 | 0.021 | 0.021 | Подз. канальная | 0.3048 | 0 | 1989 |
| 5616 | Врезка на гараж | Гараж ЦО | 13.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.4336 | -1.4323 | 1989 |
| 5617 | ТК-б/н | Врезка на инфикц.корпус 1ЦО | 10 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.8916 | -3.8876 | 1989 |
| 5618 | Отв. на БСМЭ и пат.лабор. | Бюро СМЭ (морг) | 17 | 0.04 | 0.04 | Надземная | 0.4009 | -0.4005 | 1989 |
| 5619 | Отв. на БСМЭ и пат.лабор. | Патогист.лаборатория | 15 | 0.04 | 0.04 | Надземная | 0.7021 | -0.7014 | 1989 |
| 5620 | Врезка на инфикц.корпус 1 ЦО | Ответвление | 22.5 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 1.1031 | -1.1018 | 1989 |
| 5621 | Врезка на инфикц.корпус 1 ЦО | Инфикц.корпус 1 ЦО | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.7884 | -2.7859 | 1989 |
| 5622 | ТК-б/н | Врезка на инфикц.корпус 1ГВС | 10 | 0.05 | 0.04 | Подз. канальная | 0.3365 | 0 | 1989 |
| 5623 | Врезка на инфикц.корпус 1 ГВС | Инфикц.корпус 1 ГВС | 10 | 0.05 | 0.033 | Подз. канальная | 0.1982 | 0 | 1989 |
| 5624 | Врезка на инфикц.корпус 1ГВС | Ответвление | 22.5 | 0.04 | 0.033 | Подз. канальная | 0.1383 | 0 | 1989 |
| 5625 | Отв. на БСМЭ и пато-гист.лаб. | Патогистол.лаборатория | 15 | 0.04 | 0.033 | Надземная | 0.1036 | 0 | 1989 |
| 5626 | Отв. на БСМЭ и пат.лабор. | Бюро суд.эксперт | 17 | 0.033 | 0.033 | Надземная | 0.0346 | 0 | 1989 |
| 5627 | Врезка на гараж | Врезка на детскую больницу | 37.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 18.4111 | -18.3732 | 1989 |
| 5628 | Задвижка | Гараж ЦО | 25 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.3628 | -1.3614 | 1989 |
| 5629 | Врезка на хирургический корпус | Врезка на приёмное отделение | 14 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 8.8159 | -8.8125 | 1989 |
| 5630 | Разветвление | Пристройка к хирур.корпусу | 5 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 8.8157 | -8.8127 | 1989 |
| 5631 | Разветвление | Пристр.к хирург.корпусу | 80 | 0.082 | 0.05 | Надземная | 1.6738 | 0 | 1989 |
| 5632 | Врезка на спец корпус | Инфекц. корпус 2 | 17 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 1.6528 | -1.6511 | 1989 |
| 5633 | Врезка на спец корпус | Инфекц. корпус 2 ГВС | 17 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1025 | 0 | 1989 |
| 5634 | ТК-3-4/12 ГВС | 1КП-НЛ-66 | 20 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.0926 | 0.004 | 1986 |
| 5635 | ТК-3-4/11 ГВС | Ввод ГВС Бульвар Роз,1 | 7 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.6665 | 0.0003 | 1986 |
| 5636 | Задвижка | Ввод ЦО Перинатальный центр 1п | 40 | 0.125 | 0.125 | Надземная | 3.1366 | -3.1331 | 1989 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5637 | Задвижка | Роддом ГВС | 80 | 0.082 | 0.05 | Надземная | 0.3472 | 0 | 1989 |
| 5638 | Задвижка | Детская больница ЦО | 20 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 4.1731 | -4.168 | 1989 |
| 5639 | Задвижка | Детская больница ГВС | 20 | 0.069 | 0.04 | Подз. канальная | 0.1298 | 0 | 1989 |
| 5640 | ТК-3-4/9 | Ввод ГВС Леонова, наб,67а | 8 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.4943 | 0.0019 | 1986 |
| 5641 | Задвижка 1,2 | Врезка нс СТО ВАЗа и КАМ РТИ | 223 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 157.5108 | -156.7907 | 1964 |
| 5642 | Задвижка 1,2 | ТК-б/н | 241 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 68.6974 | -68.5652 | 1995 |
| 5643 | НО-б/н | Объекты ОАО "Автокалонна 1180" | 17.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 21.6124 | -21.5727 | 1987 |
| 5644 | Врезка на ИП Саенко | Врезка на ИП Осмаева | 18 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 11.7122 | -11.7014 | 1987 |
| 5645 | Переход Ду125/50 | Задвижки 2,3 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 2.4968 | -2.4943 | 1987 |
| 5646 | Узел ЦО ВНИ Сушкова | ЦО ВНИ Сушкова | 12 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.3246 | -0.3242 | 1987 |
| 5647 | ВНИ ЛавриковЦО 26/10 | Задвижка на ЦО 26/10 | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.6386 | -1.637 | 1987 |
| 5648 | Задвижка | ВНИ Лавриков, ЦО 26/18 | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.6307 | -1.6292 | 1987 |
| 5649 | НО-б/н | Врезка на Блок Г | 19 | 0.414 | 0.414 | Надземная | 109.1867 | -108.6163 | 1987 |
| 5650 | Врезка на Блок Г ИП Лаврик-ов | ВНИ Лавриков Блок Г | 81 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 1.4283 | -1.4263 | 1987 |
| 5651 | Задвижка ЦО Блок Б | ЦО на Блок Б | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.4482 | -1.4469 | 1987 |
| 5652 | ВНИ Лавриков, ЦО Блок В | ВНИ Лавриков, ЦО 26/10 | 36.25 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.7174 | -4.7126 | 1987 |
| 5653 | ВНИ Лавриков, ЦО Блок В | ВНИ Лавриков, ЦО 26/10 | 25 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.2694 | -3.2661 | 1987 |
| 5654 | ИП Лавриков, ЦО Блок Б | ИП Лавриков, ЦО Блок В | 1.5 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 1.4479 | -1.4467 | 1987 |
| 5655 | Задвижка | ВНИ Лавриков, ЦО 26/10 | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.6386 | -1.6371 | 1987 |
| 5656 | Рабочая 39 | Рабочая 37 | 16 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.3673 | -14.3471 | 1978 |
| 5657 | Рабочая 39 | Рабочая 37 | 16 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.5667 | 0 | 1978 |
| 5658 | Задвижка | ВНИ Лавриков Блок А | 16 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 1.4483 | -1.4469 | 1987 |
| 5659 | Задвижка ЦО Блок Б | Врезка по ЦО на Блок Б | 18.5 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 6.1657 | -6.1594 | 1987 |
| 5660 | Задвижки 7,8 | ТК-б/н | 27 | 0.207 | 0.207 | Надземная | 4.46 | -4.4517 | 1987 |
| 5661 | Врезка на ВНИ Перевознюк | Врезка на ООО Наша Марка | 152.5 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 0.5556 | -0.5493 | 1987 |
| 5662 | ТК-б/н | Врезка на ТП, ИП Колесова | 55 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 23.0263 | -22.9761 | 1987 |
| 5663 | ТК-б/н | ИП Судаков ЦО | 3 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 2.2341 | -2.2321 | 1987 |
| 5664 | Задвижки 7,8 | ТК-б/н | 27 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 9.5938 | -9.5801 | 1987 |
| 5665 | Врезка на ИП Колесова | ИП Колесов ЦО | 54.4 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.0615 | -1.0596 | 1987 |
| 5666 | Переход Ду 300/100 | Врезка на ПЧ-12 ДПО РЖД | 1.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.4034 | -8.3958 | 1992 |
| 5667 | Врезка на ИП Колесова | ИП Колесов ЦО | 54.4 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1987 |
| 5668 | Врезка на "ООО Лагуна 2004" | Задвижки | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 5.1334 | -5.1287 | 1987 |
| 5669 | ТК-6/26 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6394 | -0.6384 | 0 |
| 5670 | Задвижка Ду50 | КНС "Балаково-Водоканал" | 36 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6394 | -0.6384 | 0 |
| 5671 | ТК-3/52 | Задвижка Ду 50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6303 | -0.6293 | 1986 |
| 5672 | Вокзальная 22 Админ. зда-ние | Административное здание | 1 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.8087 | -0.808 | 1969 |
| 5673 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 18 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4427 | 0.0002 | 1985 |
| 5674 | Разветвление | 2КП-ТР-55 | 120 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 2.5015 | 0.0105 | 1985 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5675 | ТК-3-4/3 | 1КП-БР-11 | 49 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.6199 | 0.0015 | 1985 |
| 5676 | 1КП-БР-11 | Узел ГВС Бульвар,7 | 22.6 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.6183 | 0.0004 | 1985 |
| 5677 | Врезка на ИП Крынкин | ОАО "Стройград" | 40 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 18.294 | -18.1351 | 1987 |
| 5678 | КП-ТР-63а | Узел ввода ГВС | 25 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.0114 | 0.0002 | 1985 |
| 5679 | ОАО "Стройград" ЦО | Задвижка 7,8 | 7.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.6807 | -2.6783 | 1987 |
| 5680 | Задвижка 5,6 | ОАО "Стройград" ЦО | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.0474 | -2.0456 | 1987 |
| 5681 | ТК-б/н | КП-ТИ-49 | 33 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.7367 | -2.7335 | 1973 |
| 5682 | ТК-б/н | Задвижка Ду40 | 1 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.2775 | -0.2768 | 1973 |
| 5683 | ТК-1/32 | ТК-1/33 | 111.3 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 358.9628 | -358.1726 | 1981 |
| 5684 | Задвижка Ду40 | КНС "Космос", МУП БВ | 75 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.2775 | -0.2768 | 1973 |
| 5685 | ТК-1/33 | ТК-1/34 | 115.2 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 279.2936 | -278.6802 | 1981 |
| 5686 | ТК-1/34 | ТК-1/35 | 115.9 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 188.8799 | -188.4546 | 1981 |
| 5687 | Врезка ЦО на Ленина ул.д.113 | Ввод ЦО Ленина ул.д.119 | 92.3 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.847 | -9.8349 | 1973 |
| 5688 | ТК-б/н | Задвижка Ду40 | 1 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.5907 | -0.5896 | 1988 |
| 5689 | Врезка ГВС на Ленина ул.д.113 | Ввод ГВС Ленина ул.д.119 | 93.3 | 0.1 | 0.1 | Подземная бес-канальная | 5.2394 | 0 | 1973 |
| 5690 | Врезка ГВС на Ленина ул.д.113 | Ввход ГВС Ленина ул.д.113 | 6.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5179 | 0 | 1973 |
| 5691 | Врезка ЦО на Ленина ул.д.113 | Ввод ЦО Ленина ул.д.113 | 6.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.685 | -8.6771 | 1973 |
| 5692 | Ввод ГВС Ленина ул.д.117а | ГВС Ленина ул.д.117а | 36 | 0.069 | 0.069 | Подземная бес-канальная | 0.6111 | 0 | 1973 |
| 5693 | ТК-1/30 | ТК-1/31 | 1 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 464.3997 | -462.6638 | 1981 |
| 5694 | НО-21 | НО-25 | 259 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 2200.3037 | -2427.7219 | 1992 |
| 5695 | НО-23 | Задвижка 1,2 | 1.5 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 8.9962 | -8.9831 | 1992 |
| 5696 | ТК-6/37 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 25.1019 | -25.098 | 1977 |
| 5697 | Задвижка 1,2 | Врезка на "Саратовгесстрой" | 11.2 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 8.9962 | -8.9832 | 1992 |
| 5698 | Врезка на "Саратовгес-строй" | Задвижки 3,4 | 19 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 8.9957 | -8.9837 | 1992 |
| 5699 | Задвижки 3,4 | Торговая база "Надежда" | 27.5 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 8.9949 | -8.9845 | 1992 |
| 5700 | ТК-б/н | Ввод ГВС Ленина ул.д.113а | 11 | 0.05 | 0.05 | Подземная бес-канальная | 0.0627 | 0 | 1973 |
| 5701 | Задвижка Ду100 | Узел учёта ТЭ | 100 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 25.1019 | -25.0981 | 1977 |
| 5702 | Транзит Ленина ул.д.113 | Транзит Ленина ул.д.113 | 78 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.0644 | 0 | 1973 |
| 5703 | ТК-1/12А | НО-10 | 1 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 567.8297 | -565.2724 | 1989 |
| 5704 | Ввод ГВС Ленина ул.д.119 | ГВС Ленина ул.д.119 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подземная бес-канальная | 5.2376 | 0 | 1973 |
| 5705 | Ввод ГВС Ленина,113а | ГВС Ленина ул.д.113а | 1 | 0.05 | 0.05 | Подземная бес-канальная | 0.0627 | 0 | 1973 |
| 5706 | ТК-2б/н | ТК-б/н | 60.2 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.447 | -0.4459 | 1977 |
| 5707 | Задвижка Ду40 | КНС "Профилакторий" | 15 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.4467 | -0.4462 | 1977 |
| 5708 | ТК-б/н | Задвижка Ду40 | 1 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.4467 | -0.4462 | 1977 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5709 | Врезка на прачечную | Прачечная ГВС | 10 | 0.021 | 0.021 | Подз. канальная | 0.0345 | 0 | 1989 |
| 5710 | ТК-6/52 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2975 | -0.2972 | 1974 |
| 5711 | Задвижка Ду50 | КНС "Дзержинского" | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2975 | -0.2972 | 1974 |
| 5712 | Зажвижка | ТК-б/н | 95.5 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 11.0959 | -11.0776 | 1989 |
| 5713 | Задвижка | ТК-б/н | 95.5 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 0.4377 | 0 | 1989 |
| 5714 | Разветвление | Задвижка Ду40 | 69 | 0.04 | 0.04 | Надземная | 0.498 | -0.4969 | 1987 |
| 5715 | ТК-1-10/4 | Рабочая 41 | 21 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.2437 | 0 | 1978 |
| 5716 | ТК-3-6/2 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.4714 | -4.4663 | 1983 |
| 5717 | Рабочая 41 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.2436 | 0 | 1978 |
| 5718 | ТК-2-9/4 | Ж/д Шевченко №14 | 14 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.9224 | -7.915 | 1973 |
| 5719 | ТК-2-9/4 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3472 | -0.3463 | 1973 |
| 5720 | Задвижка Ду50 | КНС "4В" Балаково-водоканал | 63 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3472 | -0.3463 | 1973 |
| 5721 | Транзит Рабочая 45 | разветвление на Рабочая 47 | 12 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.0706 | -15.0528 | 1978 |
| 5722 | ТК-2-8/6 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4238 | -0.423 | 1987 |
| 5723 | Врезка на гараж | Врезка на детскую больницу | 37.5 | 0.1 | 0.082 | Надземная | 0.9185 | 0 | 1989 |
| 5724 | Врезка на гараж ГВС | Гараж-прачечная | 25 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.079 | 0 | 1989 |
| 5725 | ТК-3-5/3 | КП-30-22 | 149 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 1.5346 | 0.0019 | 1980 |
| 5726 | Задвижка | Детская больница ЦО | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 2.0861 | -2.0842 | 1989 |
| 5727 | Задвижка | Детская больница ГВС | 1 | 0.069 | 0.04 | Подз. канальная | 0.0863 | 0 | 1989 |
| 5728 | Рабочая 45 | Рабочая 49 | 78 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.6372 | -8.6281 | 1978 |
| 5729 | Осн. корпус дет. больн. ГВС | Инфекц. отд. дет. больн.ГВС | 52 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.0432 | 0 | 1989 |
| 5730 | Детская больница ЦО | Инф. отд. дет.больн. ЦО | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.0865 | -2.0845 | 1989 |
| 5731 | Транзит Рабочая 45 | Транзит Рабочая 45 | 0.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.6372 | -8.6281 | 1978 |
| 5732 | Рабочая 43 | Ввод ГВС Детский сад №16 | 40 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.8353 | 0 | 1978 |
| 5733 | Рабочая 39 | Узел ввода ГВС | 8 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.442 | 0 | 1978 |
| 5734 | ТК-2-3/2 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6337 | -0.633 | 1966 |
| 5735 | Задвижка Ду50 | КНС "3мкр" Балаково-водоканал | 18 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6337 | -0.633 | 1966 |
| 5736 | Транзит Рабочая 39 | Транзит Рабочая 39 | 119 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.569 | 0 | 1978 |
| 5737 | 1КП-РА-37 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.818 | 0 | 1978 |
| 5738 | Ввод ЦО Рабоячая,37 | МКД ЦО Рабоячая,37 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.9805 | -2.978 | 1978 |
| 5739 | Транзит Рабочая 37 | Транзит Рабочая 37 | 62 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7484 | 0 | 1978 |
| 5740 | Выход ЦО Рабочая,37 | Ввод ЦО Рабочая,33 | 14 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.0849 | 0 | 1978 |
| 5741 | Транзит Рабочая 37 | Транзит Рабочая 37 на 33 | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.0849 | 0 | 1978 |
| 5742 | ЦТП | Спец.корпус и инфе.кор-2 | 32.6 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.6346 | 0 | 1989 |
| 5743 | Врезка на спец.кор.ифе.отд.к-2 | ЦО ГУЗ Гор.больница, спец.корп | 32.6 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 8.3635 | -8.355 | 0 |
| 5744 | Ввод ЦО Рабочая 33 | ЦО МКД Рабочая 33 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 1.9291 | -1.9275 | 1978 |
| 5745 | Разветвление на Рабочая 33 | Разветвление Рабочая 31 | 8.9 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 0.5235 | -0.5226 | 1978 |
| 5746 | Разветвление на Рабочая 33 | Разветвление на Рабочая 31 | 30 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.5234 | -0.5226 | 1978 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5747 | Врезка на Рабочую,31 | Ввод ЦО Рабочая,31 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.5232 | -0.5228 | 1978 |
| 5748 | ЦТП | Спец.корпус инфе.кор-2 | 219 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 13.3009 | -13.2658 | 1989 |
| 5749 | Ввод ГВС МКД Рабочая, 51 | ГВС МКД Рабочая, 51 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6608 | 0 | 1978 |
| 5750 | ТК-2а | Рабочая 21 ( Школа №4 ) | 132 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.7614 | -4.7506 | 1978 |
| 5751 | Ввод ГВС на Ст.Скорой помощи | ГВС Ст.Скорой помощи | 1.5 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 0.0426 | 0 | 1986 |
| 5752 | Выход ЦО пр.Энергетиков,8 | ТК-3/54 | 17 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.8366 | -16.821 | 1980 |
| 5753 | ВыходГВС пр.Энергетиков,8 | ТК-3-5/4 | 12 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.3391 | 0.0011 | 1982 |
| 5754 | Задвижка 1,2 | ТК-б/н | 54 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 37.1136 | -37.0423 | 1964 |
| 5755 | ТК-б/н | Врезка на гаражи | 5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 37.1113 | -37.0446 | 1964 |
| 5756 | Задвижка 9,10 | Врезка на гараж | 61 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 13.6007 | -13.5849 | 1964 |
| 5757 | Разветвление | Разветвление | 39 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.8266 | -3.8214 | 1964 |
| 5758 | Врезка на гараж | Задвижка 11,12 | 39 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 9.7735 | -9.7641 | 1964 |
| 5759 | Задвижки 5,6 | Бокс ОГУ СССО ЦО | 25 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.3374 | -1.3358 | 1964 |
| 5760 | Задвижка 11,12 | Гараж ЦО | 12 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 9.7732 | -9.7645 | 1964 |
| 5761 | Задвижка 15,16 | ИП Пролежаева | 25.6 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.438 | -0.4371 | 0 |
| 5762 | Ш.П. | Н.О.-13 | 10 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 1858.2619 | -2417.2626 | 1990 |
| 5763 | Н.О.-13 | Задвижка Ду800 | 1.5 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 1858.2497 | -2417.275 | 1990 |
| 5764 | Разветвление | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.7079 | -0.7067 | 1990 |
| 5765 | ЦТП-2 | Ввод ГВС Рабочая,61 | 50 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.0198 | 0 | 1978 |
| 5766 | Задвижка Ду50 | Шахта опуска | 38.5 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.7079 | -0.7067 | 1990 |
| 5767 | Разветвление на Рабочая 57 | Рабочая 57 | 10 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 0.375 | 0 | 1978 |
| 5768 | Рабочая 57 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 0.3749 | 0 | 1978 |
| 5769 | Врезка на гаражи БалАвто-Дор | Врезка на адм.зд БалАвтоДор | 10 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 22.2169 | -22.1815 | 1964 |
| 5770 | Врезка на гаражи БалАвто-Дор | Задвижка 13,14 | 2 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1.2868 | -1.2853 | 0 |
| 5771 | Задвижка 13,14 | ЦО на гаражи БалАвтоДор | 15 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 1.2868 | -1.2853 | 0 |
| 5772 | ТК-1-10/7 | Разветвление на Рабочая 55 | 40 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.1157 | -15.0997 | 1978 |
| 5773 | ТК-1-10/7 | Разветвление на Рабочая 55 | 40 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.8767 | 0 | 1978 |
| 5774 | Врезка на ИП Прлежаева | Задвижка 7,8 | 2 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 7.11 | -7.1004 | 0 |
| 5775 | Врезка на ИП Пролежаева | Задвижки 3,4 | 2 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 15.1065 | -15.0816 | 1964 |
| 5776 | ТП | ОАО"Балаково Сервис-Лада" | 51.4 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 14.5028 | -14.4858 | 1964 |
| 5777 | ТК-б/н | Рабочая 59 | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.8382 | -8.8301 | 1978 |
| 5778 | ТК-1-10/6 | Рабочая 53 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.928 | 0 | 1978 |
| 5779 | ТК-1-10/6 | Рабочая 45 | 17 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.4181 | 0 | 1978 |
| 5780 | Рабочая 45 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1805 | 0 | 1978 |
| 5781 | Задвижки 3,4 | ТП | 71.7 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 15.1064 | -15.0816 | 1964 |
| 5782 | Рабочая 45 | Рабочая 49 | 78 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1815 | 0 | 1978 |
| 5783 | Транзит Рабочая 45 | Транзит Рабочая 45 | 0.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1815 | 0 | 1978 |
| 5784 | Рабочая 47 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8716 | 0 | 1978 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5785 | 1КП-СТ-11 | КП-СТ-13 | 31 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 2.8785 | 0.0064 | 1982 |
| 5786 | Транзит Рабочая 45 | Транзит Рабочая 45 | 30 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.0542 | 0 | 1978 |
| 5787 | ТК-1-10/5 | КП-РА-57 | 10 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.2275 | -4.2236 | 1978 |
| 5788 | узел ввода отопления | ВНИ Загеменнова | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2892 | -0.289 | 1990 |
| 5789 | узел ввода отопления | АЗС-Сервис | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4184 | -0.4181 | 1990 |
| 5790 | Разветвление на Рабочая 55 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2884 | 0 | 1978 |
| 5791 | Рабочая 59 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5866 | 0 | 1978 |
| 5792 | ТК-1-10/6 | Рабочая 53 | 29 | 0.069 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9278 | 0 | 1978 |
| 5793 | Рабочая 45 | Рабочая 47 | 33 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.872 | 0 | 1978 |
| 5794 | КП-СТ-13 | ТК-3-5/10 | 49.6 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 29.1077 | -29.064 | 1982 |
| 5795 | КП-СТ-13 | КП-СТ-15 | 49.6 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 2.3926 | 0.0047 | 1982 |
| 5796 | ТК-1-10/6 | Рабочая 53 | 29 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.928 | 0 | 1978 |
| 5797 | ТК-1-10/6 | Рабочая 53 | 29 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.7454 | -3.7418 | 1978 |
| 5798 | Разветвление на Рабочая 55 | ТК-б/н | 0.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.8382 | -8.8301 | 1978 |
| 5799 | ТК-б/н | Рабочая 59 | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.587 | 0 | 1978 |
| 5800 | Задвижка 3,4 | ООО Трасса -М | 47 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 7.7885 | -7.7774 | 1987 |
| 5801 | Задвижки 7,8 | ООО Волга-Строй М ЦО | 86 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1.0864 | -1.0832 | 1987 |
| 5802 | Распределительный узел | Задвижка 3,4 | 1 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 1.7971 | -1.7954 | 1987 |
| 5803 | Задвижка 3,4 | ИП Парфёнов С.В. | 1 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 1.7971 | -1.7955 | 1987 |
| 5804 | Выход ГВС пр.Энергетиков,18 | ТК-3-5/12 | 16 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1496 | 0.001 | 1982 |
| 5805 | 2КП-ПрЭ-18 | Узел ввода ГВС | 14 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1493 | 0.0006 | 1982 |
| 5806 | Переход диаметра 100/200 | ИП Боцман | 346 | 0.207 | 0.207 | Надземная | 13.5625 | -13.4148 | 1987 |
| 5807 | Врезка на боксы и адм.здания | Врезка на здания ООО Трасса -М | 31 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 7.3533 | -7.3448 | 1987 |
| 5808 | Врезка на здания ООО Трасса -М | Врезка на КПП ООО Трасса -М | 15 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 0.4344 | -0.4335 | 1987 |
| 5809 | ТК-3-5/15 | ТК-3-5/14 | 44.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 29.0017 | -28.9676 | 1979 |
| 5810 | Задвижка 1,2 | Переход с Ду300/400 | 223 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 157.4708 | -156.8316 | 1964 |
| 5811 | Шахта подъёма | Врезка нс СТО ВАЗа и КАМ РТИ | 50 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 157.3985 | -156.9056 | 1964 |
| 5812 | Героев 28 | ТК-3-5/21 | 14 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9307 | 0.001 | 1979 |
| 5813 | Задвижки 3,4 | Адм. зд. ООО Промэнерго | 17 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 16.3183 | -16.2983 | 1964 |
| 5814 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.5323 | 0.0002 | 1986 |
| 5815 | Харьковская 32 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3839 | 0.0001 | 1986 |
| 5816 | Ввод ГВС Харьковская ул. д.36 | ГВС МКД Харьковская,36 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.1158 | -0.4671 | 1986 |
| 5817 | ТК-3-10/38 | Харьковская 32 | 22 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3841 | 0.0003 | 1986 |
| 5818 | ТК-3-10/38 | Харьковская 34 | 27 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.5326 | 0.0004 | 1986 |
| 5819 | Врезка на здания ООО Трасса -М | Врезка на боксы и адм.здания | 31 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 7.3529 | -7.3452 | 1987 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5820 | Врезка на аккумуляторную | Врезка на боксы и адм.здания | 2 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 6.7973 | -6.7914 | 1987 |
| 5821 | Задвижка 3,4 | ООО Трасса -М | 18 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 0.5552 | -0.5542 | 1987 |
| 5822 | Врезка на КПП ООО Трасса -М | Сварочный цех | 19.5 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.3208 | -0.3203 | 1987 |
| 5823 | Врезка на здания ООО Трасса -М | КПП ЦО | 2 | 0.033 | 0.033 | Надземная | 0.1134 | -0.1133 | 1987 |
| 5824 | Врезка на админ.здание | Боксы ЦО | 1.5 | 0.027 | 0.027 | Надземная | 5.6608 | -5.6559 | 1987 |
| 5825 | Врезка на админ.здание | Административное здание ЦО | 5 | 0.033 | 0.033 | Надземная | 1.1365 | -1.1355 | 1987 |
| 5826 | Врезка у НО-6 Ду900/100 | Врезка на ПУТ-2 900/500 | 320 | 0.902 | 0.902 | Надземная | 2160.7974 | -2126.9875 | 1969 |
| 5827 | Компрессорную ст. | Пост ЭЦ | 109 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 4.3168 | -4.3089 | 1969 |
| 5828 | Врезка с Ду900/100 | Задвижки 1,2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 4.3228 | -4.3028 | 1969 |
| 5829 | Задвижки | ООО Лагуна 2004 ЦО | 23 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 5.1334 | -5.1287 | 1987 |
| 5830 | Задвижки 7,8 | Переход с Ду100/150 | 7 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 25.2613 | -25.2073 | 1987 |
| 5831 | Врезка на ИП Судакова | Задвижки | 5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 16.5496 | -16.5128 | 1987 |
| 5832 | Врезка на ИП Шокуров | Врезка на ИП Судакова | 5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 41.8115 | -41.7196 | 1987 |
| 5833 | Врезка на ЗАО Олимп | ЗАО Олимп ЦО | 4.5 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.8275 | -0.8268 | 1987 |
| 5834 | Задвижки | Врезка на ИП Звовнова и Вел-лес | 70 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.669 | -0.6678 | 1987 |
| 5835 | Врезка на ЗАО Олимп | ИП Тарасов ЦО | 8 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.4398 | -0.4394 | 1987 |
| 5836 | Задвижки | Врезка на ИП Звовнова и Вел-лес | 1 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.6687 | -0.6681 | 1987 |
| 5837 | Врезка на ЗАО Олимп | ЗАО Олимп ЦО | 1 | 0.027 | 0.027 | Подвальная | 0.3877 | -0.3873 | 1987 |
| 5838 | Врезка на ИП Колесова | ИП Колесов ЦО | 54.4 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.4978 | -1.4932 | 1987 |
| 5839 | ТК-6/50 | ЦТП-3 гвс | 52.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 24.4622 | -24.4279 | 1986 |
| 5840 | Задвижки 1,2 | Врезка на компресорную ст. | 316 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 4.3228 | -4.3028 | 1969 |
| 5841 | Задвижка ДУ 100 | Узел учета ТЭ | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 19.1245 | -19.1032 | 1972 |
| 5842 | Узел учета ТЭ | Врезка РМЦ | 1 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 16.6929 | -16.6758 | 1972 |
| 5843 | Узел учета ТЭ | Врезка РМЦ | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.6205 | -4.6164 | 1972 |
| 5844 | Врезка РМЦ | Врезка хим. лаборатория | 20 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 12.0724 | -12.0594 | 1972 |
| 5845 | Врезка хим. лаборатория | Врезка на гаражи МУП "БВ" | 1 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 10.6425 | -10.6316 | 1972 |
| 5846 | Врезка на гаражи МУП "БВ" | Врезка на здание гараж МУП"БВ" | 12 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 7.7566 | -7.7483 | 1972 |
| 5847 | Врезка на здание гараж МУП"БВ" | Врезка на  гараж МУП"БВ" | 12 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 6.9259 | -6.9187 | 1972 |
| 5848 | Врезка хим.лаборатория МУП"БВ" | Хим. лаборатория | 1 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 1.4295 | -1.4282 | 1972 |
| 5849 | Врезка на гаражи МУП"БВ" | Гаражи МУП"Балаково-водоканал" | 1 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 2.8859 | -2.8833 | 1972 |
| 5850 | Врезка на ПУТ-2 900/500 | П-3 | 39 | 0.902 | 0.902 | Надземная | 2149.8534 | -2117.5425 | 1969 |
| 5851 | Врезка на гараж МУП"БВ" 2.5.3 | Здание гаража МУП "БВ" | 1 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 0.8305 | -0.8298 | 1972 |
| 5852 | Врезка на ПУТ-2 900/500 | Задвижка ДУ 500 | 1 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 10.455 | -9.9467 | 1969 |
| 5853 | Ввод ЦО ПУТ-2 | ЦО ПУТ-2 | 1.5 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 10.2092 | -10.1988 | 1969 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5854 | Задвижки ДУ 500 | ПУТ-2 | 490 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 10.4545 | -9.9472 | 1969 |
| 5855 | Задвижки ДУ 500 | ПУТ-1 | 28 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 516.9109 | -516.4363 | 0 |
| 5856 | Врезка на Привокзальную ул.1,8 | Вход ЦО Привокзальную ул.8 | 38.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.4933 | -5.4863 | 1987 |
| 5857 | Врезка на Привокзальную ул.6,7 | ЦО на Привокзальную,1 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.7344 | -1.7329 | 1987 |
| 5858 | Ввод ЦО в Привокзаль-ную,8а | ЦО в дом связи | 1 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 1.5224 | -1.5211 | 1987 |
| 5859 | Врезка на дом связи РЖД | Узел ЦО АФТО РЖД | 35 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.535 | -1.5327 | 1987 |
| 5860 | Врезка на АФТО "РЖД" | Ввод ЦО адм.здание дома связи | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.5224 | -1.5211 | 1987 |
| 5861 | Узел ЦО на Привокзальную ул.8 | ЦО Привокзальную ул.8 | 1 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.9244 | -0.9237 | 1987 |
| 5862 | Вход ЦО Привокзальную ул.8 | Врезка на БРЭС ОАО"РЖД" | 18 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.0578 | -3.0549 | 1987 |
| 5863 | Врезка на БРЭС ОАО"РЖД" | ЦО на Вагон ВЧД-14"РЖД" | 18 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 1.0618 | -1.0608 | 1987 |
| 5864 | Врезка на БРЭС ОАО"РЖД" | ЦО на БРЭС ОАО"РЖД" | 3 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 1.9959 | -1.9942 | 1987 |
| 5865 | Врезка на Привокзальную ул.1 | Ввод ЦО на Привокзальную,1 | 20 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.7347 | -1.7326 | 1987 |
| 5866 | Врезка на гаражи Почта РОСИИ | Задвижки 3,4 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 3.8836 | -3.8782 | 1964 |
| 5867 | Переход с Ду400/150 | Задвижки 1,2 на ЗАО "Терми-нал" | 5 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 12.5097 | -12.4881 | 1964 |
| 5868 | Задвижки 7,8 | НП "Водострой" | 49 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 4.5048 | -4.5 | 1964 |
| 5869 | Ввод ЦО Бр. Захаро-вых,12А | АО "Россельхозбанк", Евр общ. | 1 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 0.6448 | -0.6442 | 1985 |
| 5870 | КП-БЗ-12 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 6.4689 | -6.4631 | 1985 |
| 5871 | КП-БЗ-12а | КП-БЗ-12 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.6448 | -0.6441 | 1985 |
| 5872 | Бр. Захаровых 10 | Бр. Захаровых 12 | 30 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.114 | -7.1068 | 1985 |
| 5873 | Бр. Захаровых 10 транзит | Бр. Захаровых 10 транзит | 60 | 0.15 | 0.125 | Подвальная | 7.1166 | -7.105 | 1985 |
| 5874 | Бр. Захаровых 10 транзит | Бр. Захаровых 10 транзит | 0.5 | 0.15 | 0.125 | Подвальная | 29.5628 | -29.5277 | 1985 |
| 5875 | Бр. Захаровых 10 | Узел ввода отопления | 19 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 22.4445 | -22.4239 | 1985 |
| 5876 | транзит Бр. Захаровых 10 | транзит Бр. Захаровых 10 | 0.5 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 2.1872 | 0.0042 | 1985 |
| 5877 | транзит Бр. Захаровых 10 | транзит Бр. Захаровых 10 | 60 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 0.5192 | 0.0023 | 1985 |
| 5878 | Бр. Захаровых 10 | Бр. Захаровых 12 | 30 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5173 | 0.0004 | 1985 |
| 5879 | Бр. Захаровых 12 | Бр. Захаровых 12а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.0139 | 0 | 1985 |
| 5880 | Ввод ГВС Бр. Захаро-вых,12А | АО "Россельхозбанк", Евр общ. | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.0139 | 0 | 1985 |
| 5881 | КП-БЗ-12а | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.503 | 0 | 1985 |
| 5882 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 3 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.6668 | 0.0007 | 1985 |
| 5883 | ЦТП-15 | Ввод ГВС Рег. Палата | 44 | 0.1 | 0.033 | Надземная | 1.098 | 0 | 1982 |
| 5884 | Ф. Социализма 17 | Узел ввода ГВС | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.0971 | 0 | 1982 |
| 5885 | Переход с Ду100/150 | Задвижки 7,8 | 39.5 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 25.2612 | -25.2074 | 1987 |
| 5886 | Транзит Бр. Захаровых 8 | Транзит Бр. Захаровых 8 | 20 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 49.0913 | -49.0254 | 1985 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5887 | 1КП-БЗ-8 | Узел ввода отопления | 14 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 19.5213 | -19.5028 | 1985 |
| 5888 | Транзит Бр. Захаровых 8 | Транзит Бр. Захаровых 8 | 130 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 29.5691 | -29.5231 | 1985 |
| 5889 | Бр. Захаровых 8 | Бр. Захаровых 10 | 20 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 29.5636 | -29.5271 | 1985 |
| 5890 | транзит Бр. Захаровых 8 | транзит Бр. Захаровых 10 | 20 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 3.5963 | 0.0101 | 1985 |
| 5891 | Разветвление на Бр.Захаровых 8 | Узел ввода ГВС | 5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.4039 | 0.0007 | 1985 |
| 5892 | транзит Бр. Захаровых 8 | транзит Бр. Захаровых 10 | 130 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 2.1918 | 0.0088 | 1985 |
| 5893 | Бр. Захаровых 8 | Бр. Захаровых 10 | 20 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 2.1878 | 0.0048 | 1985 |
| 5894 | Ответвление | ЦО Концерн Росэнергоатом | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.4464 | -1.4452 | 1983 |
| 5895 | транзит Бр. Захаровых 8 | транзит Бр. Захаровых 10 | 0.5 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 3.5957 | 0.0095 | 1985 |
| 5896 | транзит Бр. Захаровых 10 | транзит Бр. Захаровых 10 | 40 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 2.1872 | 0.0042 | 1985 |
| 5897 | Бр. Захаровых 10 транзит | Бр. Захаровых 10 транзит | 40 | 0.15 | 0.125 | Подвальная | 29.5627 | -29.5277 | 1985 |
| 5898 | транзит Бр. Захаровых 10 | транзит Бр. Захаровых 10 | 0.5 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 0.5174 | 0.0004 | 1985 |
| 5899 | Бр. Захаровых 10 транзит | Бр. Захаровых 10 транзит | 0.5 | 0.15 | 0.125 | Подвальная | 7.1141 | -7.1068 | 1985 |
| 5900 | ТК-4-2 | ТК-4-3 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 60.0535 | -59.9693 | 1985 |
| 5901 | ТК-1-3/8 | Бр. Захаровых 8 | 20 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 49.0921 | -49.0248 | 1985 |
| 5902 | ТК-1-3/8 | Бр. Захаровых 6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.9583 | -10.9477 | 1985 |
| 5903 | Узел ввода ЦО Бр Захаровых,6 | Узел ввода ЦО Бр Захаровых,6-1 | 1 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 10.9579 | -10.9481 | 1985 |
| 5904 | ТК-4-2 | ТК-4-3 | 0.5 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 5.5578 | 0.0129 | 1985 |
| 5905 | ТК-4-3 | Бр. Захаровых 8 | 20 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 3.5969 | 0.0107 | 1985 |
| 5906 | Узел Вх ЦОМКД Степная ул д39 | Ввод узла 1 | 1 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 13.4943 | -13.4829 | 1983 |
| 5907 | ТК-7/26 | Шахта подъёма | 20.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 35.2121 | -35.113 | 2007 |
| 5908 | ТК-1-3/8 | Бр. Захаровых 6 | 0.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.9593 | 0.0005 | 1985 |
| 5909 | Врезка МУП"Балаково-водоканал" | Задвижка ДУ 100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 19.1245 | -19.1032 | 1972 |
| 5910 | ТК-1-3/8 | Узел ввода ГВС Бр Захаровых,6 | 20 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.9593 | 0.0005 | 1985 |
| 5911 | Узел ввода ГВС Бр Захаровых,6 | ГВС МКД Братьев Захаровых,6 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.9218 | 0.0004 | 1985 |
| 5912 | ТК-1-3/8 | Узел ввода ЦО Бр Захаровых,6 | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.9583 | -10.9477 | 1985 |
| 5913 | ЦТП-4 | ГВС ТК-1-3/7 | 13 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.2974 | 0.0136 | 1985 |
| 5914 | ТК-4-2 | Бр. Захаровых 4 | 0.5 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7395 | 0.0006 | 1985 |
| 5915 | ТК-4-2 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7387 | 0.0003 | 1985 |
| 5916 | ТК-4-2 | ТК-4-3 | 73 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 60.0535 | -59.9693 | 1985 |
| 5917 | ТК-4-2 | ТК-4-3 | 36.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.5578 | 0.0129 | 1985 |
| 5918 | ТК-4-2 | Бр. Захаровых 4 | 0.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.539 | -8.5297 | 1985 |
| 5919 | ТК-4-2 | Бр. Захаровых 4 | 62 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.539 | -8.5297 | 1985 |
| 5920 | Бр. Захаровых 4 | Узел ввода отопления | 5 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 8.5383 | -8.5305 | 0 |
| 5921 | ТК-4-2 | Бр. Захаровых 4 | 62 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7395 | 0.0006 | 1985 |
| 5922 | Насос ЦО на подаче в ЦТП-4 | ЦО ТК 1-3/7 | 13 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 68.5931 | -68.4986 | 1985 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5923 | ТК-8/33 | Задвижка Ду70 в ТК-8/33 | 0.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.0949 | -4.091 | 0 |
| 5924 | Разветвление на ЦТП-4 | опуск в подземку | 36 | 0.15 | 0.1 | Надземная | 15.0825 | -15.0645 | 1985 |
| 5925 | Разветвление | Октяборьская 8а | 32 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 15.0809 | -15.0652 | 1985 |
| 5926 | КП-ОК-8а | Узел ввода отопления | 5 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 15.0796 | -15.0658 | 0 |
| 5927 | Узел ГВС на ЦТП-4 | опуск в подземку | 36 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.8807 | 0.0007 | 1985 |
| 5928 | Разветвление | Бр. Захаровых 8а | 32 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.8805 | 0.0005 | 1985 |
| 5929 | Бр. Захаровых 8а | Узел ввода ГВС | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.8804 | 0.0003 | 1985 |
| 5930 | ТК-8/34 | Задвижка Ду 70 | 26 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.541 | -5.5351 | 1967 |
| 5931 | Разветвление на ТП-10 МУП"БЭТ" | ЦТП-62 | 93 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 83.9989 | -83.8688 | 1983 |
| 5932 | Врезка с Ду150/100 | ЗАО "Балаковоагропромснаб" | 1.3 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 0.8087 | -0.8079 | 1969 |
| 5933 | Врезка на ВНИ Бабаян | Задвижки | 32 | 0.125 | 0.125 | Надземная | 1.3676 | -1.3554 | 1987 |
| 5934 | Задвижки | Врезка на ИП Бабаян | 4.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 16.5495 | -16.5129 | 1987 |
| 5935 | Врезка на Транспуртную 3 | Шахта опуска | 23 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 17.052 | -16.9498 | 1964 |
| 5936 | Задвижки 3,4 | ЦО Почта РОССИИ | 218 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 3.8836 | -3.8782 | 1964 |
| 5937 | ТК-5/13 | Задвижка ДУ 100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.3246 | -14.2765 | 0 |
| 5938 | Задвижки 1,2 | Врезка на ВНИ Сушкова | 12 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.3246 | -0.3241 | 1987 |
| 5939 | Задвижки 2,3 | Узел ЦО ООО Экселент ЛТД | 37 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 2.4968 | -2.4943 | 1987 |
| 5940 | Врезка на ИП Осмаев | Переход Ду125/150 | 17.7 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 14.5345 | -14.519 | 1987 |
| 5941 | ТК-7/7КВ | Задвижка Ду 76 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.5609 | -1.5594 | 1973 |
| 5942 | ТК-7/7кв | Автошкола РОСТО | 5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.5608 | -1.5594 | 1973 |
| 5943 | Переход с Ду100/80 | ЦО ООО Наша Марка | 42.4 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 4.4575 | -4.4526 | 1987 |
| 5944 | Врезка на ОАО "Промэнер-го" | Врезка на Почта РОССИИ | 25 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 103.8994 | -103.6337 | 1964 |
| 5945 | Врезка на Почта РОССИИ | Врезка на Транспортную 3 | 13 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 100.0033 | -99.7683 | 1964 |
| 5946 | ТК-б/н | ЦО УП Мастерские | 4.8 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.065 | -1.0639 | 1979 |
| 5947 | ТК-3/56 | Задвижка Ду 100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.2671 | -5.2625 | 1973 |
| 5948 | ТК-5/14 | Задвижка Ду 50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1743 | -1.1722 | 0 |
| 5949 | Задвижки | ЦО ЗАО "КАМ РТИ" Склад | 31.1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 7.1786 | -7.172 | 1964 |
| 5950 | Врезка на КПП ЗАО "КАМР-ТИ" | ЦО ЗАО "КАМРТИ" Офис | 115 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 24.4877 | -24.4607 | 1964 |
| 5951 | Врезка на КПП ЗАО "КАМ РТИ" | ЦО ЗАО "КАМ РТИ" Офис | 2 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.1359 | -0.1357 | 1964 |
| 5952 | Разветвление на КП-ПрГ-29 | Разветвление на ТП-10 МУП"БЭТ" | 5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 84.6732 | -84.5417 | 1983 |
| 5953 | Разветвление на ТП-10 МУП"БЭТ" | Задвижка Ду 50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6739 | -0.6733 | 1983 |
| 5954 | Задвижка Ду 50 | ТП №10 МУП"БЭТ" | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6739 | -0.6733 | 1983 |
| 5955 | КП-СТ-48 | ГВС ИП Паранина | 16 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.0819 | 0 | 1983 |
| 5956 | КП-СТ-48 | КП-СТ-48 | 15 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.8219 | -2.8189 | 1983 |
| 5957 | КП-СТ-52 | ТК-3-9/14 | 17 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 9.8552 | -9.8403 | 1983 |
| 5958 | КП-СТ-52 | КП-СТ-54 | 17 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.6254 | 0 | 1983 |
| 5959 | Врезка на ИП Куликов | Врезка на ИП Манукян | 29.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.3288 | -3.3245 | 1964 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5960 | Врезка на ИП Манукян | ЦО на ИП Манукян | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.5916 | -2.5894 | 1964 |
| 5961 | Врезка 800/150 | Задвижка Ду 150 | 1 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 42.7809 | -42.7447 | 0 |
| 5962 | Задвижка Ду 150 | Узел учета ЗАО "Резинотехни-ка" | 12 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 42.7808 | -42.7447 | 0 |
| 5963 | ТП | Задвижки Ду80 | 2.97 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 4.3986 | -4.392 | 1964 |
| 5964 | Врезка на магазин ЗАО"КАМ РТИ" | Врезка на ТП ЗАО"КАМ РТИ" | 7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 26.7737 | -26.7393 | 1964 |
| 5965 | Врезка на магазин ЗАО"КАМ РТИ" | Задвижки | 0.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1964 |
| 5966 | Врезка на ТП ЗАО "КАМ РТИ" | Задвижки Ду100 | 2 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 24.6249 | -24.595 | 1964 |
| 5967 | Врезка на ТП ЗАО "КАМР-ТИ" | ЗАдвижки Ду100 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 2.1487 | -2.1444 | 1964 |
| 5968 | Врезка на ТП ЗАО "КАМР-ТИ" | ЦО ЗАО "КАМРТИ" гаражи | 52 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 2.0946 | -2.0907 | 1964 |
| 5969 | Врезка на ТП | ЦО на здание ТП | 2.82 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 0.054 | -0.0538 | 1964 |
| 5970 | Ввод ЦО ЗАО "КАМРТИ" гаражи | ЦО ЗАО "КАМРТИ" пом.охраны | 16.5 | 0.033 | 0.033 | Надземная | 0.0926 | -0.0924 | 1964 |
| 5971 | Врезка на охранное поме-щение | ЦО ЗАО "КАМРТИ" гаражи | 1 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 2.001 | -1.9993 | 1964 |
| 5972 | Задвижки Ду100 | ЦО на СТО "КАМРТИ" гаражи | 2.5 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 54.3187 | -54.2514 | 1964 |
| 5973 | Врезка на ИП Гарпаченко | Врезка на магазин ЗАО"КАМ РТИ" | 67 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 26.7749 | -26.738 | 1964 |
| 5974 | Врезка на боксы СТО КАМРТИ | ЦО на боксы СТО КАМРТИ | 97.5 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 17.1061 | -17.0831 | 1964 |
| 5975 | Врезка на ИП Гарпиченко | Задвижки Ду50 | 10.7 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 6.1624 | -6.1569 | 1964 |
| 5976 | Врезка на боксы СТО КАМРТИ | ЦО на боксы СТО КАМРТИ | 97.5 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 16.4024 | -16.3837 | 1964 |
| 5977 | Врезка на ИП Савельева | Задвижки Ду40 | 1 | 0.04 | 0.04 | Надземная | 0.7019 | -0.7013 | 1964 |
| 5978 | Врезка на ИП Явтушенко О.М. | Задвижки Ду80 | 2.88 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 13.0074 | -12.996 | 1964 |
| 5979 | Врезка на ИП Явтушенко | Задвижка 1,2 Ду50 | 3.28 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.3931 | -3.3896 | 1964 |
| 5980 | Задвижка 1,2 | ЦО ИП Гордюнин | 62 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.3931 | -3.3896 | 1964 |
| 5981 | Задвижки Ду80 | ЦО на ИП Явтушенко О.М. | 2.88 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 13.0074 | -12.996 | 1964 |
| 5982 | Задвижки Ду40 | ЦО на ИП Савельева | 5 | 0.04 | 0.04 | Надземная | 0.7019 | -0.7013 | 1964 |
| 5983 | Задвижки Ду150 | Узел ТП | 9.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 28.6214 | -28.5786 | 1964 |
| 5984 | Задвижки Ду50 | ЦО на ИП Гарпиченко | 4.09 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 6.1623 | -6.1569 | 1964 |
| 5985 | Объекты ИП Шаталов А.В. | Задвижки 7,8 Ду80 | 3.22 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 0.9512 | -0.9498 | 1964 |
| 5986 | Задвижки 7,8 | Объекты ИП Шаталов А.В. | 30 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 0.9512 | -0.9498 | 1964 |
| 5987 | Врезка на боксы СТО КАМРТИ | ЦО на боксы СТО КАМРТИ | 97.5 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 23.2703 | -23.2381 | 1964 |
| 5988 | Врезка в адм. здании | ЦО Административное здание | 1.5 | 0.15 | 0.15 | Подвальная | 16.3155 | -16.3012 | 1964 |
| 5989 | Ввод ЦО в адм.здание | Врезка ЦО на адм. здание | 15 | 0.15 | 0.15 | Подвальная | 16.3161 | -16.3006 | 1964 |
| 5990 | Выход ГВС МКД | ТК-3-3/15 | 22 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0277 | 0.0002 | 1979 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наб.Леонова д.63 | | | | | | | | |
| 5991 | Врезка на боксы СТО КАМРТИ | ЦО на боксы СТО КАМРТИ | 97.5 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 7.0282 | -7.0184 | 1964 |
| 5992 | Врезка на ИП Муганцев | Врезка на ИП Мордовин | 235 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 9.0697 | -9.0512 | 1964 |
| 5993 | Ввод ЦО на ЗАО"Терминал" | ЦО на пекарню ЗАО"Терминал" | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 3.44 | -3.437 | 1964 |
| 5994 | Врезка на ИП Лавренов, склады | ЦО на ИП Лавренов, магазин | 24 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7366 | -0.7357 | 1964 |
| 5995 | Задвижки в КПП ИП Куликов | ЦО на ИП Куликов | 1.8 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.7886 | -2.7862 | 1964 |
| 5996 | Задвижки 1,2 | Врезка на ИП Горелова | 55 | 0.207 | 0.207 | Подземная бесканальная | 82.9448 | -82.8252 | 1964 |
| 5997 | Задвижки | ЦО ООО"Бизнес-Сервис-транс" | 1 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 3.76 | -3.7567 | 1964 |
| 5998 | Врезка на объекты ООО"Б-С-Т" | Врезка на кафе | 47 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 4.3979 | -4.3928 | 1964 |
| 5999 | Задвижки | Врезка на абонентов | 54.59 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 4.3986 | -4.3921 | 1964 |
| 6000 | ТК-3-3/12 | Ввод ГВС МКД Наб.Леонова д.62 | 10 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 3.2587 | 0.0032 | 1979 |
| 6001 | Выход ГВС МКД Наб.Леонова д.62 | ТК-3-3/14 | 40 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 2.891 | 0.0021 | 1979 |
| 6002 | ТК3-3/16 | Ввод ГВС МКД Трнавск ул. д.27 | 22 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4508 | 0.0004 | 1981 |
| 6003 | ТП | Гаражи ОАО"БалСервис-Лада" | 1.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.2083 | -0.208 | 1964 |
| 6004 | Задвижки 3,4 | Врезка на ИП Манукян | 83.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 6.1186 | -6.1095 | 1964 |
| 6005 | ТК-3-3/18 | ГВС МКД Трнавская ул. д.43 | 14 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3798 | 0.0002 | 1981 |
| 6006 | Врезка на ООО Промэнерго | Задвижки 3,4 | 2 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 16.3184 | -16.2983 | 1964 |
| 6007 | Врезка ЦО в адм. здании | Переход с Ду150/125 | 15 | 0.15 | 0.15 | Подвальная | 0 | 0 | 1964 |
| 6008 | Переход с надзем. в подземку | Адм. зд. ООО Промэнерго | 35 | 0.15 | 0.15 | Подземная бесканальная | 16.3176 | -16.2991 | 1964 |
| 6009 | Врезка на ЗАО "Терминал" | Задвижки 7,8 | 12.9 | 0.414 | 0.414 | Надземная | 4.509 | -4.4958 | 1964 |
| 6010 | Задвижки 1,2 на ЗАО"Терминал" | Узел ввода ЦО на ЗАО"Терминал" | 5 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 12.5097 | -12.4881 | 1964 |
| 6011 | Ввод ГВС МКД Трнавск. ул. д.33 | Выход ГВС МКД Трнавск ул. д.33 | 61 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9518 | 0.0011 | 1981 |
| 6012 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.33 | Выход ЦО МКД Трнавск. ул. д.33 | 61 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.6339 | -16.6161 | 1981 |
| 6013 | Шахта опуска | Шахта подъёма | 10.5 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 17.0405 | -16.9616 | 1964 |
| 6014 | Шахта подъёма | Переход Ду500/400 | 10.5 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 17.0353 | -16.9669 | 1964 |
| 6015 | Переход Ду500/400 | Врезка на ЗАО "Терминал" | 35 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 17.03 | -16.9723 | 1964 |
| 6016 | Переход с Ду300/400 | Врезка нс СТО ВАЗа и КАМ РТИ | 100 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 157.4307 | -156.8726 | 1964 |
| 6017 | Разветвление автошкола РОСТО | Гараж автошколы "РОСТО" | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.5608 | -1.5594 | 1973 |
| 6018 | Задвижка Ду 100 | Разветвление на учебный корпус | 84 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.7347 | -6.724 | 1966 |
| 6019 | Разветвление на учебный | Разветвление на Склады | 11 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5868 | -0.5857 | 1966 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | корпус | | | | | | | | |
| 6020 | Разветвление на учебный корпус | Разветвление на мастерские | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.1463 | -6.1399 | 1966 |
| 6021 | Разветвление на лабора-торные | Разветвление на гаражи | 29 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.4628 | -0.462 | 1966 |
| 6022 | Разветвление на гаражи | Универмаг | 15 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.0534 | -0.0532 | 1966 |
| 6023 | Разветвление на учебный корпус | Склады | 8 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4769 | -0.4763 | 1966 |
| 6024 | Разветвление на склады | Учебный корпус | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.1098 | -0.1096 | 1966 |
| 6025 | Разветвление на мастер-ские | Лабораторные Агротекс | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 5.6834 | -5.678 | 1966 |
| 6026 | ТК-8/23 | Задвижка Ду 100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.7347 | -6.724 | 1966 |
| 6027 | Разветвление на лабора-торные | Разветвление на гаражи | 1 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.4093 | -0.4089 | 1966 |
| 6028 | П-Линёво | Задвижка Ду 125 | 1 | 0.125 | 0.125 | Надземная | 9.3244 | -9.297 | 1973 |
| 6029 | Задвижка Ду125 | ТК-смотровая | 6 | 0.125 | 0.125 | Надземная | 9.3244 | -9.2971 | 1973 |
| 6030 | ТК-смотровая | ТК-б/н | 35 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 9.3164 | -9.3052 | 1973 |
| 6031 | ТК-б/н | Задвижка Ду 100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 6.7774 | -6.7728 | 1973 |
| 6032 | ТК-б/н | Задвижка Ду 50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 2.5384 | -2.5332 | 1973 |
| 6033 | Врезка на КПП ЗАО "КАМР-ТИ" | Ввод ЦО на КПП ЗАО "КАМР-ТИ" | 5 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.1359 | -0.1357 | 1964 |
| 6034 | ТК-7/7КВ | Задвижка Ду 80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.768 | -5.7619 | 1973 |
| 6035 | Задвижки Ду100 | ЦО ЗАО "КАМРТИ" гаражи | 2.82 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 2.1486 | -2.1444 | 1964 |
| 6036 | Врезка на ЗАО"КАМ РТИ" | Врезка на боксы ЗАО"КАМ РТИ" | 1 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 9.7756 | -9.7671 | 1964 |
| 6037 | Врезка на ЗАО"КАМ РТИ" | Врезка на боксы ЗАО"КАМ РТИ" | 35 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 10.7393 | -10.7286 | 1964 |
| 6038 | Задвижки Ду100 | Врезка на КПП ЗАО "КАМ РТИ" | 69 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 24.6249 | -24.595 | 1964 |
| 6039 | Задвижка 7,8 | Врезка на адм.зд. БалАвтоДор | 85.2 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 7.1099 | -7.1004 | 0 |
| 6040 | Врезка на ЗАО"КАМ РТИ" | Врезка на боксы ЗАО"КАМ РТИ" | 11.7 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 20.5151 | -20.4955 | 1964 |
| 6041 | ТК-1-6/10 | Ввод ЦО Ленинна ул.д.97а | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.7838 | -7.776 | 1982 |
| 6042 | Задвижка Ду80 | Ввод ГВС МКД ф.Социализма,17 | 19 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4526 | 0.0004 | 1982 |
| 6043 | ТК-1-6/10 | ГВС Ленина ул.д.97а | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4608 | 0.0004 | 0 |
| 6044 | ТК-3-3/4 | Ввод ГВС МКД Трнавск. ул. д.29 | 63.5 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 1.7965 | 0.0031 | 1979 |
| 6045 | | | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.472 | 0.0002 | 1982 |
| 6046 | ТК-1-6/8 | Дом Быта | 21 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.5248 | -4.5189 | 1982 |
| 6047 | ТК-3-3/5 | ГВС МКД Трнавская ул. д.25 | 11 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.6334 | 0.0003 | 2019 |
| 6048 | Врезка на ИП Горелова | ТК-б/н Транспортная ул. | 1.5 | 0.207 | 0.207 | Подземная бес-канальная | 82.9403 | -82.8297 | 1964 |
| 6049 | Врезка на ИП Горелов Д.А. | Задвижки 9,10 | 1.5 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1964 |
| 6050 | Задвижка Ду 80 | Ввод ЦО Ленина ул. д.91 | 40 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.4139 | -8.4053 | 1982 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6051 | Задвижка Ду 80 | Ввод ГВС Ленина ул. д.91 | 39 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9089 | 0.0007 | 1982 |
| 6052 | Задвижка Ду100 | ТК-1-6/8 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.8694 | -8.8568 | 1982 |
| 6053 | Задвижка Ду100 | ТК-1-6/8 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9332 | 0.0011 | 1982 |
| 6054 | Врезка с Ду900/100 | Ввод ЦО ИП Щербаков А.П. | 20 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 6.3234 | -6.3104 | 1970 |
| 6055 | Врезка МРСК Волги РС КПП | Врезка ЦО адм. здание МРСК РС | 103 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 6.0157 | -6.0068 | 1970 |
| 6056 | Врезка МРСК Волги РС КПП | МРСК Волги РС КПП | 7.5 | 0.027 | 0.027 | Надземная | 0.1126 | -0.1125 | 1970 |
| 6057 | Врезка ЦО адм. здание МРСК РС | Врезка ЦО адм. здание МРСК РС | 44.3 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 5.2027 | -5.1964 | 1970 |
| 6058 | Врезка ЦО МРСК Волги РЭП | Врезка ЦО МРСК Волги РЭП | 8 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.812 | -0.8113 | 1970 |
| 6059 | Врезка ЦО Врезка на гара-жи | ЦО Быт помещ. гараж РС МРСК | 42 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 1.0327 | -1.0313 | 1970 |
| 6060 | Врезка МРСК Волги РС КПП | ЦО ПЭМС МРСК | 53.5 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 4.1697 | -4.1656 | 1970 |
| 6061 | Ввод ЦО МКД Ф.Социализма,17 | ЦО абонентов Ф.Социализма,17 | 1 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 1.8978 | -1.8961 | 1982 |
| 6062 | Задвижка Ду100 | ТК-1-7/19 | 39 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 23.1282 | -23.1039 | 1976 |
| 6063 | ТК-1-7/20 | ТК-1-7/19 | 39 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.0732 | 0.0013 | 1976 |
| 6064 | ТК-1-7/19 | Ввод ЦО МКД Красн-ая ул. д.15 | 10 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 11.8809 | -11.8706 | 1976 |
| 6065 | Задвижка Ду50 | ГВС МКД Красн-я ул. д.15 | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.757 | 0.0007 | 1976 |
| 6066 | Переход с Ду100/50 | Врезка на охранное помеще-ние | 5 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 2.0936 | -2.0917 | 1964 |
| 6067 | ТК-1-7/19 | Ввод ЦО МКД Красн-ая ул. д.21 | 77 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.2466 | -11.2341 | 1976 |
| 6068 | Задвижки | Врезка на кафе | 1 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 3.76 | -3.7567 | 1964 |
| 6069 | Задвижки | ЦО на кафе | 12 | 0.033 | 0.033 | Надземная | 0.6373 | -0.6367 | 1964 |
| 6070 | СЭС Гаражи | Ввод ЦО СЭС админ. здание | 25 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.6593 | -4.6548 | 1973 |
| 6071 | СЭС Гаражи | Ввод ЦО СЭС Гаражи | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1084 | -1.1074 | 1973 |
| 6072 | ТК-1-7/19 (задвижки 2Ду50) | ГВС МКД Красн-я ул. д.21 | 77 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.3157 | 0 | 1976 |
| 6073 | ТК-1-7/20 (Задвижка Ду100) | Ввод ЦО в МКД Красн-я ул. д.19 | 13.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.3014 | -4.2976 | 1976 |
| 6074 | ТК-1-7/20 (задвижка) | Красноармейская ул. д.19 | 13.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3837 | 0 | 1976 |
| 6075 | Задвижка Ду50 | Ввод ЦО МКД Красн-я ул. д.13 | 12 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 13.8056 | -13.7937 | 1975 |
| 6076 | ТК-3-10/3 | ГВС МКД Степная ул. д.4 | 4 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.6219 | 0.0003 | 1987 |
| 6077 | ТК-1-7/21 (Задвижка Ду50) | Красноармейская ул. д.13 | 12 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7021 | 0 | 1976 |
| 6078 | ТК-1-7/21 Задвижка Ду150 | ТК-1-7/22 | 115 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 35.8936 | -35.8221 | 1976 |
| 6079 | Задвижки 1,2 Ду80 | Врезка АЗС"Баррель" | 51.5 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 3.0954 | -3.0896 | 1990 |
| 6080 | ТК-1-7/22 | ГВС МКД Красн-я ул. д. 11 | 10 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.1947 | 0 | 1976 |
| 6081 | Задвижка Ду70 | Ввод ЦО МКД Красн-я ул. д.17 | 11 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 8.0139 | -8.0069 | 1976 |
| 6082 | Выход ГВС МКД Красн-я ул. д.11 | Вход ГВС МКД Красн-я ул. д.5 | 24 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5685 | 0 | 1976 |
| 6083 | Выход ЦО МКД Красн-я ул. д.11 | Вход ЦО МКД Красн-я ул. д. 5 | 24 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 13.4545 | -13.4379 | 1976 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6084 | Выход ГВС МКД Красн-я ул. д.5 | ГВС МКД Красн-я ул. д.3 | 19 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3756 | 0 | 1976 |
| 6085 | Вход ГВС МКД Красн-я ул. д.9 | Выход ГВС МКД Красн-я ул. д.9 | 50 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0421 | 0 | 1976 |
| 6086 | Выход ЦО МКД Красн-я ул. д.11 | Вход ЦО МКД Красн-я ул. д.9 | 35 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 16.8487 | -16.8197 | 1976 |
| 6087 | Задвижка Ду70 | ГВС МКД Красн-я ул. д.17 | 11 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4801 | 0 | 1976 |
| 6088 | Задвижка Ду 150 | Ввод ЦО МКД Красн-я ул. д.11 | 40 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 13.4562 | -13.4361 | 1976 |
| 6089 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Красн-я ул. д.9 | 78 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 16.852 | -16.8163 | 1976 |
| 6090 | Выход ГВС МКД Степная ул. д.6 | ТК-3-10/3 | 2.7 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.622 | 0.0003 | 1987 |
| 6091 | Вход ЦО МКД Красн-я ул. д.7 | Выход ЦО МКД Красн-я ул. д.7 | 73 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 11.3171 | -11.304 | 1976 |
| 6092 | Задвижка Ду100 | Вход ЦО МКД Коммун-я ул. д.1 | 41 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.646 | -5.6396 | 1976 |
| 6093 | Задвижка Ду150 | Выход ГВС МКД Красн-я ул. д.11 | 40 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5692 | 0 | 1976 |
| 6094 | Задвижка Ду150 | Выход ГВС МКД Красн-я ул. д.11 | 78 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.2654 | 0 | 1976 |
| 6095 | Вход ГВС МКД Красн-я ул. д.7 | Выход ГВС МКД Красн-я ул. д.7 | 73 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.0416 | 0 | 1976 |
| 6096 | Задвижка Ду80 | ГВС МКД Комсомольская ул. д.1 | 41 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5953 | 0 | 1976 |
| 6097 | Задвижки 5,6 Ду80 | ЦО на АЗС"Баррель" | 65 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 1.009 | -1.0075 | 1990 |
| 6098 | ТК-1-4/8 Задвижка Ду100 | ТК-1-4/9 | 58 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 34.0195 | -33.976 | 1988 |
| 6099 | ТК-1-4/8 Задвижка Ду80 | ТК-1-4/9 | 58 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 3.1382 | 0.0055 | 1988 |
| 6100 | Врезка ТП (ИП Ж.С. Манукян) | Задвижки 3,4 Ду80 | 1 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 2.0852 | -2.0834 | 1990 |
| 6101 | Вход ЦО Ф.Социализма ул.д. 29 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул. д.29 | 87.62 | 0.2 | 0.2 | Подвальная | 13.302 | -13.2757 | 1977 |
| 6102 | Вход ГВС Ф.Социализма ул.д. 29 | Ввод ГВС Ф.Социализма ул. д.29 | 87.62 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 0.4709 | 0.0023 | 1977 |
| 6103 | Задвижки 3,4 Ду80 | Врезка на ТП (ИП Ж.С. Манукян) | 1 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 2.0852 | -2.0834 | 1990 |
| 6104 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО в МКД Ф.Соц-а ул. д.16 | 57 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.2051 | -11.1913 | 1988 |
| 6105 | Вход ГВС Ф.Социализма ул.д.19 | Выход ГВС Ф.Социализма ул.д.19 | 28 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.7918 | 0.0016 | 1977 |
| 6106 | Задвижка Ду80 | Ввод ГВС в МКД ФСоц-а ул. д.16 | 57 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9222 | 0.0016 | 1988 |
| 6107 | Вых ГВС Ф.Социализма ул.д. 19 | ТК-1-6/11 | 43 | 0.125 | 0.082 | Подз. канальная | 0.7913 | 0.0013 | 1977 |
| 6108 | Выход ЦО Ф.Социализма ул.д. 19 | ТК-1-6/11 | 43 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 11.0344 | -11.0204 | 1977 |
| 6109 | Врезка на ТП (ИП Ж.С. Манукян) | ЦО КП ГАИ | 2.5 | 0.021 | 0.021 | Надземная | 0.5325 | -0.532 | 1990 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6110 | Вход Транз. ЦО ФСоц-а д.16 | Выход Транз.ЦО ФСоц-а д.16 | 25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.204 | -11.1924 | 1988 |
| 6111 | Вход Транз.ГВС ФСоц-а ул. д.16 | Выход Транз.ГВСФСоц-а ул. д.16 | 25 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9214 | 0.0008 | 1988 |
| 6112 | Выход Транз.ЦО ФСоц-а ул. д.16 | Ввод ЦО в МКД Ф.Соц-а ул. д.14 | 11 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.2035 | -11.1929 | 1988 |
| 6113 | Выход Транз.ГВСФСоц-а ул. д.16 | Ввод ГВС в МКД ФСоц-а ул. д.14 | 11 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9211 | 0.0005 | 1988 |
| 6114 | Задвижка Ду100 ТК-1-4/9 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-ма ул.д.12 | 27 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 22.8133 | -22.7858 | 1988 |
| 6115 | Задвижка Ду80 ТК-1-4/9 | Ввод ГВС МКД Ф.Соц-ма ул.д.12 | 27 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.2149 | 0.0031 | 1988 |
| 6116 | Задвижка Ду 800 в П-3 | Врезка на ЕМК мебельная | 1630.3 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 1632.8785 | -1601.1718 | 1990 |
| 6117 | ТК-1-4/8 Задвижка Ду100 | ТК-1-4/7 | 75.8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 30.4444 | -30.4072 | 2015 |
| 6118 | ТК-1-4/8 | ТК-1-4/7 | 75.8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.5582 | 0.0031 | 2015 |
| 6119 | Задвижка Ду100 ТК-1-4/7 | Ввод в МКД Ф.Соц-ма ул.д.18 | 48 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.959 | -10.9473 | 1988 |
| 6120 | Задвижка Ду80 ТК--1-4/7 | ГВС в МКД Ф.Соц-ма ул. д.18 | 48 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4903 | 0.0004 | 1988 |
| 6121 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО в МКД ФСоц-ма ул. д.22 | 41 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 13.1472 | -13.134 | 1988 |
| 6122 | Задвижка Ду70 ТК-1-4/7 | ГВС в МКД ФСоц-а ул.д.22 | 41 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4177 | 0.0005 | 1988 |
| 6123 | Задвижка Ду80 ТК-1-4/7 | ВводЦО Д/сад№12ФСоц-ма ул.д.28 | 136 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.3367 | -6.3274 | 1988 |
| 6124 | Задвижка Ду50 ТК-1-4/7 | ГВС Д/сад №12 Ф.Соц-а ул.д.28 | 136 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.6487 | 0.0006 | 1988 |
| 6125 | ТК-3-10/9 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы 36а | 4.1 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 1.3287 | 0.0042 | 1991 |
| 6126 | Вход ЦО МКД 30 лет Поб д.36б | Выход ЦО МКД 30 лет Поб д.36б | 49 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 33.9983 | -33.9586 | 1991 |
| 6127 | Задвижка Ду200 ТК-6/12 | ЦТП-12 | 131 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 77.6378 | -77.5216 | 1988 |
| 6128 | Шахта опуска ШО-6 | Врезка на ИП Манукян | 7 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 1799.5054 | -2361.056 | 1990 |
| 6129 | Задвижка Ду250 | ЦТП-5 | 357 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 117.9819 | -117.7227 | 2015 |
| 6130 | ТК-1-4/12 | Задвижка Ду150 | 21 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5305 | 0 | 1993 |
| 6131 | Задвижка Ду150 | Ввод ГВС в МКД Бр.3-х ул.д.152 | 1 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5296 | 0 | 1993 |
| 6132 | Выход Транз ЦО Бр.3-х ул.д.152 | Вход ЦО в МКД Бр.3-х ул.д.154 | 42.1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 14.232 | -14.219 | 1993 |
| 6133 | Выход ТранзГВС Бр.3-х ул.д.152 | ГВС в МКД Бр.3-х ул.д.152 | 42.1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1509 | 0 | 1993 |
| 6134 | Задвижка Ду80 | Выход ТранзГВС Бр.3-х ул.д.152 | 42.1 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1733 | 0 | 1993 |
| 6135 | ТК-6/11 | ЦТП-16 | 218 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 50.7887 | -50.6817 | 1969 |
| 6136 | Задвижка Ду100 | Ввод ГВС МКД Гагарина ул.д.40а | 31 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.0745 | 0.0021 | 1993 |
| 6137 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Гагарина ул.д.40а | 31 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 18.1557 | -18.1362 | 1993 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6138 | Ввод ЦО МКД Ленина 112 | Выход ЦО МКД Ленина 112 | 30 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.8765 | -5.8702 | 1982 |
| 6139 | Врезка ЦО на ИП Сухоте-рина | Врезка ЦО на ИП Монин | 716.2 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 9.7475 | -9.5824 | 1973 |
| 6140 | ТК б/н | Ввод ЦО МКД Ленина 106 | 52 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.8957 | -5.8886 | 1982 |
| 6141 | Ввод ГВС полик-ка | ГВС на хирургию | 44 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.8933 | 0 | 0 |
| 6142 | Ввод ГВС МКД Ленина 112а | ГВС МКД Ленина 112а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.1655 | 0 | 1982 |
| 6143 | ТК-1-7/5 | Ввод ГВС МКД Ленина 112 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5968 | 0 | 1982 |
| 6144 | ТК б/н больница водников | Задвижка Ду 70 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.4156 | -1.4136 | 0 |
| 6145 | ТК б/н | ТК-1-7/5 | 22 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.597 | 0 | 1982 |
| 6146 | Ввод ЦО Ф. Социализма ул.д.25 | ЦО МКД Ф.Социализма ул.д.25 | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.4072 | -1.4058 | 1980 |
| 6147 | ТК-1-7/4 | ТК-1-7/5 | 38 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.7737 | -11.7573 | 1982 |
| 6148 | Выход ГВС МКД 30 лет Поб 36б | ТК-3-10/9 | 5 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 1.3289 | 0.0043 | 1991 |
| 6149 | ТК-1-6/17 Задвижка Ду50 | Ф.Социализма 25/1 | 16 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.2056 | -1.2044 | 1980 |
| 6150 | ТК-1-6/17 Задвижка Ду100 | Ввод ЦО Ф. Социализма ул.д.25 | 18 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.4993 | -7.4918 | 1980 |
| 6151 | ТК-1-6/17 Задвижка Ду100,50 | Ввод ГВС Ф. Социализма ул.д.25 | 18 | 0.1 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4183 | 0.0002 | 1980 |
| 6152 | Ввод ГВС Комсомольска ул.д.47а | Разветвление ГВС | 60 | 0.15 | 0.1 | Подвальная | 1.4731 | 0.0025 | 1980 |
| 6153 | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.47а | Разветвление ЦО | 60 | 0.15 | 0.15 | Подвальная | 29.8906 | -29.8516 | 1980 |
| 6154 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.35 | 21 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.2526 | -7.2452 | 1980 |
| 6155 | Задвижка Ду 150 ЦО | Вых ЦО Комсомольская ул.д.47а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 9.5233 | -9.5139 | 1980 |
| 6156 | Выход ЦО МКД 30 лет По-беды 36 | ТК-3-10/10 | 9.1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.0807 | -10.0717 | 1991 |
| 6157 | Выход ГВС МКД 30 лет Победы 36 | ТК-3-10/10 | 9.1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.6617 | 0.0004 | 1991 |
| 6158 | Задвижка Ду80 | Вход ЦО МКД Гагарина ул.д.44 | 63.9 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.2121 | -6.2054 | 1993 |
| 6159 | Задвижка Ду80 | Ввод ГВС МКД Гагарина ул.д.44 | 63.9 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2866 | 0.0009 | 1993 |
| 6160 | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.41 | Вых ЦО Комсомольская ул.д.41 | 45 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 6.6264 | -6.6166 | 1980 |
| 6161 | Вых ЦО Комсомольская ул.д.41 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 0.5762 | -0.5756 | 1980 |
| 6162 | Вых ЦО Комсомольская ул.д.41 | ЦО Комсомольская ул.д.49(4-5) | 1 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.5762 | -0.5756 | 1980 |
| 6163 | Выход ГВС Ф.Социализма ул.д.33 | ВходГВС Комсомольская ул.д.47а | 31 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 1.4745 | 0.0031 | 1980 |
| 6164 | Выход ЦОФ.Социализма ул.д.33 | Вход ЦО Комсомольская ул.д.47а | 31 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 29.8919 | -29.8503 | 1980 |
| 6165 | Вых ГВС Комсомольска | Ввод ГВС Комсомольска | 20 | 0.1 | 0.05 | Подз. канальная | 0.5128 | 0.0003 | 1980 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ул.д.47а | ул.д.49 | | | | | | | |
| 6166 | Вход ГВС Ф. Социализма ул.д.31 | Разветвление ГВС | 20 | 0.1 | 0.082 | Подвальная | 1.2582 | 0.0014 | 1980 |
| 6167 | Вход ЦО Ф. Социализма ул.д.31 | Разветвление ЦО | 20 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 15.9615 | -15.9436 | 1980 |
| 6168 | ВыходЦОТранз.МКДБЗах-х ул.д142 | Вход ЦО Б.Зах-х ул.д.140а | 11 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.2962 | -13.2838 | 1993 |
| 6169 | Выход ГВС МКД Бр.Зах ул.д.142 | Узел ввода ГВС Бр Зах,140 | 31 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4918 | 0.0008 | 1993 |
| 6170 | Узел ввода ЦО Бр Захаро-вых,140 | Узел ввода ЦО Бр Зах,140-1 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.2942 | -11.2847 | 1993 |
| 6171 | Узел ввода ГВС Бр Зах,140 | ГВС МКД Братьев Захаро-вых,140 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4912 | 0.0002 | 1993 |
| 6172 | ТК-3-10/13 | Ввод ГВС МКД Саратов шоссе 45а | 27 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 1.314 | 0.003 | 1988 |
| 6173 | ТК-3-10/14 | Ввод ГВС МКД Саратов шоссе 45б | 8 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9783 | 0.0013 | 1988 |
| 6174 | Задвижка Ду100 | Вход ГВС МКД Б.Зах-х ул.д.142 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 1.2688 | 0.0026 | 1993 |
| 6175 | Ввод ЦО 30 лет Победы ул. д71 | Разветвление | 39 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 7.2527 | -7.2347 | 0 |
| 6176 | Разветвление | банно/прачечный комплекс | 84 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.6245 | -0.6231 | 0 |
| 6177 | Разветвление | ул. 30 Лет Победы 71а | 61 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 6.6275 | -6.6123 | 0 |
| 6178 | Вых ГВС Ф. Социализма ул.д.31 | ТК-1-6/17 | 35 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4189 | 0.0007 | 1980 |
| 6179 | Выход Цо Ф. Социализма ул.д.31 | ТК-1-6/17 | 35 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.7056 | -8.6955 | 1980 |
| 6180 | Ввод ЦО 30 лет Победы ул. д71 | Балаковский "Дом-интернат" | 132 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 18.3049 | -18.2841 | 0 |
| 6181 | Задвижка Ду150 | Ввод ГВС МКД бр.Захаровых,146 | 15 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 1.4755 | 0.0052 | 1993 |
| 6182 | ВыходТранзГВСМКДБЗа-х ул.д.146 | Вход ГВС МКД Б.За-х ул.д.148 | 87 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9826 | 0.0034 | 1993 |
| 6183 | ВыходТранзЦОМКДБЗа-х ул.д.146 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.148 | 87 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 23.6968 | -23.6501 | 1993 |
| 6184 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.148 | ВыходТранзЦОМКДБЗа-х ул.д.148 | 63 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 15.8736 | -15.8386 | 1993 |
| 6185 | ТК-5/11 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 25.5602 | -25.5161 | 0 |
| 6186 | Вход ГВС МКД Б.За-х ул.д.150 | ВыхТранзГВСМКДБЗах-х ул.д.150 | 62.2 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4285 | 0 | 1993 |
| 6187 | Ввод ЦО Дом для престарелых | Дом престарелых и инвалидов | 4 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.7805 | -13.774 | 0 |
| 6188 | ТК-5/10 | Задваижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.7817 | -13.7727 | 0 |
| 6189 | Задвижка Ду100 | Задвижка Ду100 | 21 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7832 | 0.0004 | 1993 |
| 6190 | ТК-1-6/14 Задвижка Ду250 | ЦТП-23 | 35 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 53.058 | -52.9718 | 1980 |
| 6191 | Вход ЦО Комсомольская | Ввод ЦО Комсомольская | 20 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 11.8589 | -11.8432 | 1980 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ул.д.41 | ул.д.41 | | | | | | | |
| 6192 | Задвижка Ду100 | Вход ГВС МКД Б.За-х ул.д.150 | 105 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7828 | 0 | 1993 |
| 6193 | Вход ГВС Комсомольская ул.д.47 | Ввод ГВС Комсомольская ул.д.47 | 37 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 0.5363 | 0.0005 | 1980 |
| 6194 | Вых ГВС Комсомольская ул.д.47 | ГВС МАОУ Лицей №2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 0.5353 | 0 | 1980 |
| 6195 | Вых ГВС Комсомольская ул.д.45 | Вход ГВС Комсомольская ул.д.47 | 30 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.0243 | 0.0012 | 1980 |
| 6196 | Выход ЦО Комсомольская ул.д.45 | Выход ЦО Комсомольская ул.д.4 | 30 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.2599 | -5.2537 | 1980 |
| 6197 | Вход ЦО Комсомольская ул.д.45 | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.45 | 50 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 12.5236 | -12.5067 | 1980 |
| 6198 | Вых ГВС Комсомольская ул.д.43 | ВходГВС Комсомольская ул.д.45 | 19 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.5894 | 0.0038 | 1980 |
| 6199 | Выход ЦО Комсомоль-ская,43 | Вход ЦО Комсомольская,45 | 18 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 12.5239 | -12.5063 | 1980 |
| 6200 | Вход ЦОКомсомольская ул.д.43 | ЦО Комсомольская ул.д.43,49а | 50 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 28.5187 | -28.481 | 1980 |
| 6201 | Вход ГВС Комсомольская ул.д.43 | ГВС Комсомольская ул.д.43,49а | 50 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 2.2524 | 0.0072 | 1980 |
| 6202 | Вых ГВС Комсомольская ул.д.37 | Вход ГВС Комсомольская ул.д.37 | 20 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 2.253 | 0.0078 | 1980 |
| 6203 | Выход ЦО Комсомольская ул.д.37 | Вход ЦО Комсомольская ул.д.43 | 20 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 28.5193 | -28.4804 | 1980 |
| 6204 | Вход ГВС Комсомольская ул.д.37 | Ввод ГВС Комсомольская ул.д.37 | 31 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 2.5254 | 0.0099 | 1980 |
| 6205 | Вход ЦО Комсомольская ул. д.37 | Ввод ЦО Комсомольская ул. д.37 | 31 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 33.8029 | -33.7548 | 1980 |
| 6206 | Задвижка Ду150 | Задвижка Ду150 | 78 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 1.4789 | 0.0068 | 1993 |
| 6207 | Задвижка Ду150 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.146 | 78 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 34.8801 | -34.8136 | 1993 |
| 6208 | ТК-1-2/7 | Ввод ГВС Чапаева 107 Гипро-хим | 0.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.1743 | 0.0006 | 1980 |
| 6209 | Задвижка Ду100 в ТК-1-4/14 | Ввод ЦО МКД Б.Зах-х ул.д.142 | 78 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.2703 | 0.0041 | 1993 |
| 6210 | Задвижку Ду200 | ЦТП-14 | 70 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 60.1463 | -60.0517 | 1977 |
| 6211 | Вход ГВС МКД Саратов шоссе 45а | Выход ГВС МКД Сарат шоссе 45а | 49 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.3131 | 0.0025 | 1988 |
| 6212 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 45а | ТК-3-10/14 | 32 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.0657 | -10.0534 | 1988 |
| 6213 | ВыодТранз.ЦОМКД Ф.Соц-а ул.д.4 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.2435 | -4.237 | 1977 |
| 6214 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО Д/сад Сверд-а ул.д.58 | 69 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.2435 | -4.237 | 1977 |
| 6215 | Вход ГВС МКД Чапаева 123 | ГВС МКД Чапаева 123 | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.7626 | 0 | 1976 |
| 6216 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-ма ул.д.2 | 34 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.0018 | -9.9915 | 1977 |
| 6217 | Задвижка Ду80 | Ввод ГВС МКД Ф.Соц-ма ул.д.2 | 34 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2564 | 0.0005 | 1977 |
| 6218 | ТК-б/н | Вход ЦО ГМ "МАГНИТ" | 39 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 20.4155 | -20.408 | 2014 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6219 | Задвижка Ду150 | Задвижка Ду150 | 36 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 40.2446 | -40.1925 | 1977 |
| 6220 | Задвижка Ду150 | Задвижка Ду150 | 36 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 2.9082 | 0.0046 | 1977 |
| 6221 | Ввод ЦО МКД Чапаева 113 | Выход ЦО МКД Чапаева 113 | 39 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.5878 | -6.5803 | 1976 |
| 6222 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-а ул.д.2а | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 40.2431 | -40.1941 | 1977 |
| 6223 | Задвижка Ду150 | Ввод ГВС МКД Ф.Соц-а ул.д.2а | 1 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 2.9066 | 0.0039 | 1977 |
| 6224 | ЦТП-21 | Насос ПСВ на ЦО | 4 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 48.772 | -48.7041 | 1976 |
| 6225 | Ввод ГВС МКД Чапаева 119 | ГВС МКД Чапаева 119 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4822 | 0 | 1976 |
| 6226 | Ввод ЦО МКД Чапаева 113 | Выход ЦО МКД Чапаева 113 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 6.5878 | -6.5802 | 1976 |
| 6227 | Ввод ЦО МКД Чапаева 113 | ЦО МКД Чапаева 113 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 5.5285 | -5.5235 | 1976 |
| 6228 | Выход ГВС МКД Чапаева 117 | Ввод ГВС МКД Чапаева 113 | 43 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9246 | 0 | 1976 |
| 6229 | Ввод ГВС МКД Чапаева 113 | ГВС МКД Чапаева 113 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.526 | 0 | 1976 |
| 6230 | Выход ЦО МКД Чапаева 115 | Ввод ЦО МКД Чапаева 121 | 55 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 18.456 | -18.4312 | 1976 |
| 6231 | Ввод ЦО МКД Чапаева 121 | Выход ЦО МКД Чапаева 121 | 14 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 13.0017 | -12.9851 | 1976 |
| 6232 | Выход ГВС МКД Чапаева 121 | Ввод ГВС МКД Чапаева 125 | 59 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1032 | 0 | 1976 |
| 6233 | Вход ЦО МКД Сверд-а ул.д.21 | ВыхЦОТранзМКД Сверд-а ул.д.21 | 95 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 11.2482 | -11.1867 | 1979 |
| 6234 | Вход ГВС МКД Сверд-а ул.д.21 | ВыхГВСТранзМКД Сверд-а ул.д.21 | 95 | 0.125 | 0.082 | Подз. канальная | 0.7375 | 0 | 1979 |
| 6235 | ТК-3-11/5 | ГВС МДОУ Детсад №65 | 46 | 0.05 | 0.027 | Подз. канальная | 0.1416 | 0 | 1980 |
| 6236 | ВыхЦОТранзМКД Сверд-а ул.д.21 | Ввод ЦО МКД Октяб-я ул.д.50 | 25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.2454 | -11.1896 | 1979 |
| 6237 | ВыхГВСТранзМКД Сверд-а ул.д.21 | Вход ГВС МКД Октяб-я ул.д.50 | 25 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7346 | 0 | 1979 |
| 6238 | Ввод ЦО МКД Чапаева 125 | Выход ЦО МКД Чапаева 125 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.588 | -5.5813 | 1976 |
| 6239 | Ввод ГВС МКД Чапаева 125 | Выход ГВС МКД Чапаева 125 | 30 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.7729 | 0 | 1976 |
| 6240 | Выход ГВС МКД Чапаева 125 | Вход ГВС МКД Чапаева 123 | 15 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.7726 | 0 | 1976 |
| 6241 | Вход ГВС МКД Октяб-я ул.д.50 | ГВС МКД Октяб-я ул.д.50 | 1 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7344 | 0 | 1979 |
| 6242 | ТК-3-10/6 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.10 | 8.25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.27 | -15.2566 | 1980 |
| 6243 | Ввод ГВС МКД Степная ул. 12/1 | ГВС МКД Степная ул. 12 | 59 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6512 | 0.0014 | 1980 |
| 6244 | Задвижка Ду100 | Задвижка Ду100 | 63 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.1918 | -1.1461 | 1979 |
| 6245 | Задвижка Ду100 | Вых ЦО Транз МКД Октяб-я,50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1906 | -1.1473 | 1979 |
| 6246 | ТК-3-11/7 | Ввод ГВС МКД Степная 26 | 34 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 2.6574 | 0.0027 | 1980 |
| 6247 | Ввод ГВС МКД Чапаева 117 | Выход ГВС МКД Чапаева 117 | 60 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4833 | 0 | 1976 |
| 6248 | ТК-1-1/4 | Ввод ГВС МКД Чапаева 117 | 1 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4225 | 0 | 1976 |
| 6249 | Выход ГВС МКД Чапаева 117 | Ввод ГВС МКД Чапаева 119 | 26 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4825 | 0 | 1976 |
| 6250 | Выход ЦО МКД Чапаева 117 | Ввод ЦО МКД Чапаева 119 | 26 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.4259 | -7.4181 | 1976 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6251 | ТК-1-1/4 | Ввод ЦО МКД Чапаева 117 | 17 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 24.8854 | -24.8523 | 1976 |
| 6252 | ТК-1-1/4 | Ввод ГВС МКД Чапаева 117 | 17 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 1.8317 | 0 | 1976 |
| 6253 | ТК-1-1/4 | Ввод ЦО МКД Чапаева 115 | 38 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 23.8857 | -23.8528 | 1976 |
| 6254 | ТК-1-1/4 | Ввод ГВС МКД Чапаева 115 | 38 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.8649 | 0 | 1976 |
| 6255 | Выход ЦО МКД Чапаева 115 | Ввод ЦО МКД Чапаева 121 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 18.4544 | -18.4328 | 1976 |
| 6256 | Ввод ЦО МКД Чапаева 125 | Выход ЦО МКД Чапаева 125 | 29 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.588 | -5.5813 | 1976 |
| 6257 | Задвижка Ду150 | Ввод ГВС МКД Свердл-а ул.д.31 | 1 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 3.5167 | 0.0086 | 1979 |
| 6258 | Вых ГВС Транз МКД Свердл-а 31 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 2.2086 | 0.0041 | 1979 |
| 6259 | Задвижка Ду150 | Ввод ГВС МКД 20 летВЛКСМ,58 | 45 | 0.125 | 0.082 | Подз. канальная | 2.2085 | 0.0041 | 1979 |
| 6260 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД 20 летВЛКСМ,58 | 45 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 26.668 | -26.6292 | 1979 |
| 6261 | Вых ГВС ТрназМКД 20летВЛКСМ,58 | Ввод ГВС МКД 20 летВЛКСМ,56 | 32 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.5993 | 0.0023 | 1979 |
| 6262 | Вых ЦО Трназ МКД 20летВЛКСМ,58 | Ввод ЦО МКД 20 летВЛКСМ,56 | 32 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 16.8996 | -16.8799 | 1979 |
| 6263 | Ввод ГВС МКД Чапаева 115 | Выход ГВС МКД Чапаева 121 | 14 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.503 | 0 | 1976 |
| 6264 | Задвижка Ду200 | ЦТП 19 | 25 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 29.3146 | -29.2583 | 1978 |
| 6265 | Запорная арматура Ду50 ГВС | ГВС Ленина ул.д.95 | 34 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.5258 | 0.0009 | 1978 |
| 6266 | ВыхЦО ТранзМКД 20 летВЛКСМ,56 | Задвижка Ду80 | 17 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.583 | -6.5765 | 1979 |
| 6267 | Запорная арматура Ду 125 ГВС | ТК-1-6/6 | 29 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.5582 | 0.0009 | 1978 |
| 6268 | ВыхГВС Транз МКД 20летВЛКСМ,56 | Ввод ГВС МКД 20 летВЛКСМ,54 | 17 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3885 | 0.0004 | 1979 |
| 6269 | Запорная арматура Ду150 ЦО | ТК-1-6/6 | 29 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.9715 | -5.9623 | 1978 |
| 6270 | Выход ГВС Ленина ул.д.103а | Вход ГВС Ленина ул.д.101 | 75 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2108 | 0 | 1978 |
| 6271 | Задвижка Ду 80ГВС | ГВС Ленина ул.д.105а | 70 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3777 | 0 | 1978 |
| 6272 | Запорная арматура Ду100 ЦО | Ввод ЦО Ленина ул.д.101 | 34 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.9703 | -5.9635 | 1978 |
| 6273 | Задвижка Ду125 | ВыхГВС Транз МКД 20летВЛКСМ,56 | 65 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3991 | 0.0014 | 1979 |
| 6274 | Запорная арматура Ду200 | ТК-1-6/1 | 39 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 66.9766 | -66.8659 | 1972 |
| 6275 | Запорная арматура Ду150 | ГБ Ленина ул.д. 107 | 34 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 19.7146 | -19.6936 | 1973 |
| 6276 | Задвижка Ду80 | ЦО Ленина ул.д.105а | 34 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.0852 | -6.079 | 1978 |
| 6277 | Задвижка ДУ100 | Ввод ЦО МКД Ленина ,103(1,2п) | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.4399 | -7.4326 | 1978 |
| 6278 | Ввод ГВС МКД 20 летВЛКСМ,54 | ГВС МКД 20 летВЛКСМ,54 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3882 | 0.0001 | 1979 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6279 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД 20 летВЛКСМ,54 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.5827 | -6.5767 | 1979 |
| 6280 | Выход ГВС МКД Степная д.22 | ТК-3-11/7 | 22 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 2.6581 | 0.0033 | 1980 |
| 6281 | ВыхЦО ТранзМКД 20 летВЛКСМ,54 | Вых ЦО Транз МКД Октяб-я,50 | 40 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1979 |
| 6282 | Ввод ЦО МКД Чапаева 117 | Выход ЦО МКД Чапаева 117 | 40 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 12.1188 | -12.1012 | 1976 |
| 6283 | Ввод ГВС МКД Чапаева 117 | Выход ГВС МКД Чапаева 117 | 40 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9253 | 0 | 1976 |
| 6284 | Ввод ГВС МКД Чапаева 113 | Выход ГВС МКД Чапаева 113 | 40 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3977 | 0 | 1976 |
| 6285 | ТК-3-11/3 | ЦТП-58 | 84 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 117.8548 | -117.6889 | 1980 |
| 6286 | Врезка с Ду500 на кц Мир | Задвижка Ду 100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.2795 | -3.2711 | 1998 |
| 6287 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.50 | 109 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 12.7577 | -12.7433 | 1988 |
| 6288 | Задвижка Ду80 | ГВС МКД Ленина ул.д.50 | 110 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9548 | 0 | 1988 |
| 6289 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-а ул.д.4а | Ввод ЦО МКД Сверд-а ул.д.54 | 13 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.2925 | -13.28 | 1977 |
| 6290 | Выход ГВС МКД Степная 26 | Ввод ГВС МКД Степная 28 | 13 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 2.244 | 0.001 | 1980 |
| 6291 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.52 | 28 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 8.8799 | -8.8714 | 1988 |
| 6292 | Задвижка Ду50 | ГВС МКД Ленина ул.д.52 | 29 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.5321 | 0 | 1988 |
| 6293 | ТК 1-2/4 Задвижка Ду150 | ТК-1-2/5 | 96 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 56.6781 | -56.5963 | 1988 |
| 6294 | ТК-1-2-4 Задвижка Ду150 | ТК-1-2/5 Задвижка Ду150 | 95 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 3.4587 | 0.0097 | 1988 |
| 6295 | ТК 1-2/5 Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.56 | 41 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 16.4759 | -16.4599 | 1988 |
| 6296 | ТК-1-2/5 Задвижка Ду80 | ГВС МКД Ленина ул.д.56 | 42 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.5567 | 0.0004 | 1988 |
| 6297 | НО-5 | НО-6 | 42 | 1 | 1 | Надземная | 3280.9043 | -3268.9977 | 1994 |
| 6298 | ТК 1-2/6 Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.54 | 17 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 17.4668 | -17.4506 | 1988 |
| 6299 | ТК 1-2/6 Задвижка Ду80 | ГВС МКД Ленина ул.д.54 | 18 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.7871 | 0.0009 | 1988 |
| 6300 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Б.Захаровых,16 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 22.7249 | -22.6965 | 1988 |
| 6301 | Задвижка Ду150 | Ввод ГВС МКД Б.Захаровых,16 | 1 | 0.15 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1049 | 0.0027 | 1988 |
| 6302 | ВыходТранз ЦО МКД Б.Зах-х,16 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.6501 | -3.6464 | 1988 |
| 6303 | ВыходТранз ГВС МКД Б.Зах-х,16 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 0.2576 | 0.0006 | 1988 |
| 6304 | Выход ЦО МКД Бр.Захаровых 16 | Ввод ЦО МКД Б.Захаровых,14 | 16 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.6501 | -3.6464 | 1988 |
| 6305 | Выход ГВС МКД Б.Захаровых,16 | Ввод ГВС МКД Б.Захаровых,14 | 16 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 0.2576 | 0.0006 | 1988 |
| 6306 | ТК-1-2/2 | Ввод ЦО Ленина ул.д.48 | 65 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 6.5325 | -6.5254 | 1988 |
| 6307 | ТК-1-2/2 | Ввод ГВС МКД Ленина ул.д.48 | 65 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3329 | 0 | 1988 |
| 6308 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД 20 лет ВЛКСМ, 53 | 38 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 13.2595 | -13.2429 | 1988 |
| 6309 | Задвижка Ду150 | Ввод ГВС МКД 20 лет ВЛКСМ, 53 | 38 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8883 | 0 | 1988 |
| 6310 | Зажвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД 4Свердлова ул.д.56 | 20 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 36.1981 | -36.1543 | 1988 |
| 6311 | ВыхЦО Транз.МКД Сверд- | Задвижка Ду150 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 13.2595 | -13.2429 | 1988 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | лова,56 | | | | | | | | |
| 6312 | Вых ГВС Траз.МКД Свердлова, 56 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8883 | 0 | 1988 |
| 6313 | Ввод ЦО МКД 20 лет ВЛКСМ, 53 | ВыхЦО ТранзМКД 20 лет ВЛКСМ,53 | 116 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.5512 | -5.5426 | 1988 |
| 6314 | Ввод ГВС МКД 20 лет ВЛКСМ, 53 | ВыхГВС ТранзМКД 20 летВЛКСМ,53 | 116 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4714 | 0 | 1988 |
| 6315 | Задвижки 1,2 | Автосалон Бал-Авто | 100 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 10.8167 | -10.8098 | 2014 |
| 6316 | Выход ГВС МКД Чапаева 115 | Вход ГВС МКД Чапаева 121 | 56 | 0.125 | 0.082 | Подз. канальная | 1.5027 | 0 | 1976 |
| 6317 | Выход ЦО МКД Героев пр.д.54 | ТК-3-11/17 | 8 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 47.6471 | -47.5893 | 1990 |
| 6318 | Выход ГВС МКД Героев пр.д.54 | ТК-3-11/17 | 8 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.3791 | 0.0088 | 1990 |
| 6319 | ТК-3-11/17 | Ввод ГВС МКД Героев пр.д.56 | 5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.3787 | 0.0085 | 1990 |
| 6320 | Выход ЦО МКД Героев пр.д.56 | ТК-3-11/18 | 11.3 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 41.1242 | -41.0773 | 1990 |
| 6321 | Выход ГВС МКД Героев пр.д.56 | ТК-3-11/18 | 11.3 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 5.0102 | 0.0071 | 1990 |
| 6322 | ВыхТразГВС МКД Минская ул.д.57 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.65А | 32 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.7603 | 0 | 1981 |
| 6323 | ТК-3-11/18 | Ввод ГВС МКД Героев пр.д.58 | 33.3 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 5.0097 | 0.0069 | 1990 |
| 6324 | ТК-3-11/19 | Ввод ГВС МКД Героев пр.д.58В | 7.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.6471 | 0.0003 | 1990 |
| 6325 | Ввод ГВС МКД Героев пр.д.58В | ГВС МКД Героев пр.д.58В | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.647 | 0.0002 | 1990 |
| 6326 | Выход ГВС МКД Героев пр.д.58Б | ТК-3-11/19 | 8.5 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6472 | 0.0004 | 1990 |
| 6327 | Выход ЦО МКД Героев пр.д.58Б | ТК-3-11/19 | 8.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.4633 | -10.454 | 1990 |
| 6328 | ВыхГВС ТранзМКД Минская,65А | ГВС МКД Шевченко ул.д.97А | 53.3 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3144 | 0 | 1981 |
| 6329 | Выход ГВС МКД Героев пр. д.50 | Ввод ГВС МКД Героев пр. д.52 | 23 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4183 | 0.0004 | 1988 |
| 6330 | Выход ЦО МКД Героев пр.д.50 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.52 | 23 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.1886 | -5.1835 | 1988 |
| 6331 | Ввод ГВС МКД Героев пр. д.52 | ГВС МКД Героев пр. д.52 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.418 | 0.0001 | 1988 |
| 6332 | ВыхЦО Транз МКД Минская, 65А | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.97А | 52.25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.4141 | -5.4079 | 1981 |
| 6333 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Вокзальная, 14 | 3 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 17.7275 | -17.7123 | 1960 |
| 6334 | Задвижка Ду80 | Ввод ГВС МКД Вокзальная, 14 | 8 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.029 | 0 | 1960 |
| 6335 | ВыхЦОТранз.МКД Вокзальная, 14 | Ввод ЦО МКД Вокзальная,14А | 29 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 8.8444 | -8.8367 | 1960 |
| 6336 | ВыхГВС ТранзМКД Вокзальная, 14 | ГВС МКД Вокзальная,14А | 30 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.0332 | 0 | 1960 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6337 | ВыхЦОТранз.МКД Вокзальная,13А | ТК-2-6/11 | 77.8 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 73.4813 | -73.3869 | 1960 |
| 6338 | ВыхГВС ТранзМКД Вокзальная,13А | ТК-2-6/11 | 77.8 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 1.6925 | 0 | 1960 |
| 6339 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Вокзальная ул.д.13 | 1.75 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.791 | -8.7839 | 1960 |
| 6340 | Задвижка Ду80 | ГВС МКД Вокзальная ул.д.13 | 2.8 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.671 | 0 | 1960 |
| 6341 | Задвижка Ду80 | ГВС МКД Вокзальная,17А | 11.8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3267 | 0 | 1960 |
| 6342 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Вокзальная,17А | 11 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.2351 | -12.2248 | 1960 |
| 6343 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Вокзальная,12 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.3154 | -9.3079 | 1960 |
| 6344 | Задвижка Ду80 | ГВС МКД Вокзальная,10 | 11 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3442 | 0 | 2014 |
| 6345 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Вокзальная, 10 | 10 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 27.0617 | -27.0359 | 2014 |
| 6346 | Задвижка Ду150 | Ввод ГВС МКД Вокзальная,11 | 29.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 1.0154 | 0 | 1960 |
| 6347 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Вокзальная, 11 | 29.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 24.858 | -24.8296 | 1960 |
| 6348 | ВыхГВСТрназ МКД Минская,41 | ТК-2-4/1 | 31.85 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.94 | 0 | 1986 |
| 6349 | ВыхЦОТрназ МКД Минская,41 | ТК-2-4/1 | 31.85 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 25.4502 | -25.4114 | 1986 |
| 6350 | ВыхЦО Транз МКД Вокзальная,10 | ТК-2-6/13 | 32 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 15.3509 | -15.3359 | 1960 |
| 6351 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО Школа№11, Минская,59 | 14 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.202 | -12.1918 | 1960 |
| 6352 | ТК-2-6/13 | ТК-3/64 | 21.71 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.1485 | -3.1445 | 1960 |
| 6353 | Ввод -1ЦО ГБ Ленина ул.д. 107 | Ввод -2ЦО ГБ Ленина ул.д. 107 | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 9.8565 | -9.8476 | 1973 |
| 6354 | Задвижка | Ввод ЦО МКД Комсомольская,35 | 40 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.1251 | -14.1058 | 1972 |
| 6355 | Задвижка Ду100 | Ввод ГВС в МКД Комарова,140 | 82 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.006 | 0 | 1986 |
| 6356 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО в МКД Комарова,140 | 82 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.3614 | -12.3433 | 1986 |
| 6357 | Задвижка Ду50 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.45 | 81 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.2229 | 0 | 1986 |
| 6358 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.45 | 81 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.1619 | -7.154 | 1986 |
| 6359 | Задвижка Ду150 | ТК-2-4/2 | 82.26 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 12.3337 | -12.3127 | 1986 |
| 6360 | Задвижка Ду150 | ТК-2-4/2 | 82.26 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 2.2898 | 0 | 1986 |
| 6361 | Вход ГВС Ленина ул.д.103а | Ввод ГВС Ленина ул.д.103а | 27 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.5572 | 0 | 1978 |
| 6362 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.51 | 22.74 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.0196 | -6.0139 | 1986 |
| 6363 | Задвижка Ду100 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.51 | 20.94 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.3288 | 0 | 1986 |
| 6364 | Вых ГВС Трназ. МКД Минская,47 | ГВС МКД Минская,49 | 3.8 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.418 | 0 | 1986 |
| 6365 | Выход ГВС Ленина ул.д.101 | ГВС Ленина ул.д.101 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2102 | 0 | 1978 |
| 6366 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.47 | 77 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.3105 | -6.3025 | 1986 |
| 6367 | Задвижка Ду100 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.47 | 77 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9559 | 0 | 1986 |
| 6368 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.51 | Вых ГВС Транз МКД Минская,43 | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.8774 | 0 | 1986 |
| 6369 | ТК-1-6/2 | ТК-1-6/3 | 47 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 33.1299 | -33.0736 | 1973 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6370 | ТК-3А-Ника | Вход ЦО ООО Промэнерго | 110 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.5232 | -9.5132 | 1973 |
| 6371 | ВыхЦОТранз МКД Сарат.шоссе,17 | ТК-2-10/3 | 30 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 41.3525 | -41.1192 | 1966 |
| 6372 | ВыхГВС ТранзМКД Сарат.шоссе,17 | ТК-2-10/3 | 30 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 4.4359 | 0 | 1987 |
| 6373 | ТК-2-10/3 | Ввод ГВС МКД Сарат.шоссе,21 | 51.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 4.4346 | 0 | 1987 |
| 6374 | ВыхГВС ТранзМКД Сарат.шоссе,21 | Ввод ГВС МКД Сарат.шоссе,23 | 10.3 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 4.129 | 0 | 1987 |
| 6375 | ВыхГВС ТранзМКД Сарат.шоссе,23 | Ввод ГВС МКД Сарат.шоссе,25 | 10.3 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.9389 | 0 | 1987 |
| 6376 | ВыхГВС ТранзМКД Сарат.шоссе,25 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.121 | 8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.9861 | -7.9789 | 1987 |
| 6377 | ВыхГВС ТранзМКД Сарат.шоссе,25 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.121 | 8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.6956 | 0 | 1987 |
| 6378 | ВводЦО Ленина ул.д.105 | ЦО ИП Шокуров | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8297 | -1.8281 | 1973 |
| 6379 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.122 | ВыхГВС ТранзМКД Шевченко,121 | 6 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.2208 | 0 | 1987 |
| 6380 | ВыхГВС ТранзМКД Сар.шоссе,13 | ГВС МКД Шевченко ул.д.114б | 17 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2254 | 0 | 1993 |
| 6381 | ВыхГВС ТранзМКД Шевченко,108 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.8189 | 0 | 1969 |
| 6382 | ВыхГВС ТранзМКД Шевченко,106 | ВыхГВС ТранзМКД Шевченко,106 | 5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5114 | 0 | 1969 |
| 6383 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.94 | ГВС МКД Шевченко ул.д.94 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4514 | 0 | 1969 |
| 6384 | ВыхГВС ТранзМКД Шевченко,96 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.94 | 10.3 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4516 | 0 | 1969 |
| 6385 | Вых ГВС МКД Шевченко ул.д.121 | Ввод ГВС Шевченко 122 | 12 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.26 | 0 | 1987 |
| 6386 | Выход ЦО Чапаева ул.д.131 | ТК б/н | 35 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 14.7312 | -14.715 | 1975 |
| 6387 | Выход ГВС Чапаева ул.д.131 | ТК б/н | 35 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.5756 | 0 | 1975 |
| 6388 | Выход ЦО Чапаева ул.д.129 | ТК-б/н | 16 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 7.3237 | -7.3158 | 1975 |
| 6389 | Выход ГВС Чапаева ул.д.129 | ТК-б/н | 16 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.8061 | 0 | 1975 |
| 6390 | ТК-1-6/5 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.326 | -7.3191 | 1978 |
| 6391 | Задвижка ДУ100 | ЦО Ленина ул.д.103(3,4п) | 13 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.326 | -7.3191 | 1978 |
| 6392 | ВыхГВС ТранзМКД Сарат.шоссе,15 | Ввод ГВС МКД Сарат.шоссе,13 | 29 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4362 | 0 | 1966 |
| 6393 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,15 | ВыхЦОТранз МКД Сарат.шоссе,15 | 12 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 52.1878 | -51.9132 | 1987 |
| 6394 | ЦО ЦТП-22 | ТК-1-1/6 | 68 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 32.4554 | -32.4124 | 1975 |
| 6395 | ТК-1-1/6 | ТК-1-1/5 | 2 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.9996 | -2.9967 | 1975 |
| 6396 | ЦО ЦТП-22 | ТК-1-1/7 | 68 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.1266 | -13.1088 | 1975 |
| 6397 | ВыхГВС ТранзМКД Шевчен- | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5106 | 0 | 1969 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ко,106 | | | | | | | | |
| 6398 | Задвижка Ду250 | ТК-1-1/7 | 64 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 47.8927 | -47.7955 | 1975 |
| 6399 | ТК-1-1/7 | ЦТП 22 | 68 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 47.8846 | -47.8038 | 1975 |
| 6400 | ЦТП 22 | ЦО МУЗ "Ст.Скорой помощи" | 9.94 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 2.2939 | -2.2916 | 0 |
| 6401 | Задвижка Ду200 | ВыхГВС ТранзМКД Сарат.шоссе,17 | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 4.436 | 0 | 1987 |
| 6402 | Задвижка Ду150 | ВыхГВС ТранзМКД Сарат.шоссе,23 | 99 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.9432 | 0 | 1987 |
| 6403 | Задвижка Ду150 | ВыхГВС ТранзМКД Сарат.шоссе,25 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 7.9862 | -7.9788 | 1987 |
| 6404 | Задвижка Ду150 | ВыхГВС ТранзМКД Сарат.шоссе,25 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.6956 | 0 | 1987 |
| 6405 | Задвижка Ду50 ЦО | Пионерская ул.д.1а | 155 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.6441 | -4.6382 | 1975 |
| 6406 | Задвижка Ду50 ГВС | ГВС пионерская ул.д.1а | 154 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6474 | 0 | 1975 |
| 6407 | ТК-1-1/7 Задвижка Ду100 ЦО | ЦО МОУ Гимназия №1 | 33 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.4812 | -8.472 | 1975 |
| 6408 | Задвижка Ду100 ГВС | ГВС МОУ Гимназия №1 | 33 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4974 | 0 | 1975 |
| 6409 | Задвижка Ду150 | ТК-2-6/4 | 23 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 68.6746 | -68.5941 | 1997 |
| 6410 | Задвижка Ду150 | ТК-2-6/4 | 26 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.4029 | 0 | 1997 |
| 6411 | Задвижка Ду50 | Ввод ЦО в МКД Комарова, 146 | 8 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 8.7151 | -8.7079 | 1997 |
| 6412 | ТК-2-6/4 | ввод ГВС МКД Комарова, 146 | 6 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1952 | 0 | 1997 |
| 6413 | Задвижка Ду50 | Ввод ЦО в МКД Комарова, 144 | 16 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 8.6532 | -8.646 | 1997 |
| 6414 | Задвижка Ду50 | ГВС в МКД Комарова, 144 | 17 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1603 | 0 | 1997 |
| 6415 | Задвижка Ду80 | ГВС в МКД Вокзальная 5 | 14 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8041 | 0 | 1997 |
| 6416 | Задвижка Ду100 | ТК-2-6/7 | 66 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2372 | 0 | 1997 |
| 6417 | Задвижка Ду100 | Безкамерная врезка | 44 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 19.9591 | -19.9389 | 1997 |
| 6418 | Задвижка Ду50 | Ввод ЦО Вокзальная ул.д9 | 48.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 5.2359 | -5.2312 | 1997 |
| 6419 | Задвижка Ду100 | ГВС Вокзальная ул.д8 | 26 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2356 | 0 | 1997 |
| 6420 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО Вокзальная ул.д8 | 32 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.6676 | -8.6594 | 1997 |
| 6421 | ТК-2-6/4 | ЦТП-31 | 48.75 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 76.0662 | -75.9619 | 1997 |
| 6422 | Задвижка Ду100 ТК-2-6/3 | ТК-2-6/14 | 50.8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4515 | 0 | 1997 |
| 6423 | Задвижка Ду100 ТК-2-6/3 | ТК-2-6/14 | 50.8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.6206 | -6.6115 | 1997 |
| 6424 | Задвижка Ду 80 | Ввод ЦО МКД Свердлова 3 | 28 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 6.3339 | -6.3278 | 1983 |
| 6425 | Задвижка Ду 80 | Ввод ЦО МКД Свердлова 3 | 28 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.5193 | 0 | 1983 |
| 6426 | Ввод ГВС МКД Свердлова 5 | ГВС МКД Свердлова 5 | 1 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6959 | 0 | 1983 |
| 6427 | Задвижка Ду 70 | Ввод ЦО МКД Свердлова 5 | 18 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 8.7875 | -8.7794 | 1983 |
| 6428 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 40 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6963 | 0 | 1983 |
| 6429 | Ввод ГВС Свердлова 5а | ГВС Свердлова 5а | 1 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2368 | 0 | 1983 |
| 6430 | ВыхЦО Транз МКД Менеделеева, 1 | ТК-2-5/4 | 36 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.7325 | -14.7142 | 1989 |
| 6431 | ВыхГВС ТранзМКД Менеделеева, 1 | ТК-2-5/4 | 36 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.996 | 0 | 1989 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6432 | Задвижки в ТК-1-3/5 | ТК-1-3/6 | 177 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 39.307 | -39.2532 | 1983 |
| 6433 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Менеделеева, 2 | 1.75 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.7467 | -5.7416 | 1989 |
| 6434 | Задвижка Ду80 | Ввод ГВС МКД Менеделеева, 2 | 2.75 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3404 | 0 | 1989 |
| 6435 | Выход ЦО МКД 60 лет СССР, 32 | Ввод ГВС МКД 60 лет СССР, 31 | 3 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.8998 | -7.8926 | 1983 |
| 6436 | Выход ГВС МКД 60 лет СССР, 32 | Ввод ГВС МКД 60 лет СССР, 31 | 3 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9042 | 0 | 1983 |
| 6437 | Ввод ГВС 60 лет СССР,31 | ГВС 60 лет СССР,31 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9041 | 0 | 1983 |
| 6438 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Менеделеева, 3 | 16 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.7014 | -5.696 | 1989 |
| 6439 | Задвижки Ду80 в ТК-2-5/3 | Ввод ГВС МКД Менеделеева,3 | 17 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3463 | 0 | 1989 |
| 6440 | 60 лет СССР 30 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.1 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7969 | 0 | 1983 |
| 6441 | ТК-1-3/6 | 60 лет СССР 29 | 36 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 2.7939 | 0 | 1983 |
| 6442 | ТК-1-3/6 | Ввод ЦО МКД 60 лет СССР 29 | 36 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.2978 | -16.28 | 1983 |
| 6443 | 60 лет СССР 28 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 1.13 | 0 | 1983 |
| 6444 | КП-60-40 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4643 | 0 | 1983 |
| 6445 | Задвижки Ду80 ТК-2-5/3 | Ввод ЦО МКД Менеделеева,4 | 29.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.2824 | -3.2787 | 1989 |
| 6446 | Задвижка Ду80 | ГВС МКД Менеделеева ул.д.4 | 29.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3077 | 0 | 1989 |
| 6447 | ВыхЦО ТранзМКД Менеделеева,10 | ТК-2-5/2 | 61.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 12.552 | -12.5328 | 1989 |
| 6448 | ВыхЦО ТранзМКД Менеделеева,10 | ТК-2-5/2 | 61.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9723 | 0 | 1989 |
| 6449 | Врезка на ИП Сёмина Т.В. | Врезка на Механизаторов,4а | 25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.7297 | -5.7186 | 1973 |
| 6450 | Врезка на ИП Сёмина Т.В. | Задвижки 1,2 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.76 | -0.7568 | 1973 |
| 6451 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Менеделеева,5 | 29.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.2835 | -3.2799 | 1989 |
| 6452 | Задвижки Ду80 в ТК-2-5/2 | ГВС МКД Менеделеева,5 | 30.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3196 | 0 | 1989 |
| 6453 | Задвижка Ду100 | ТК-2-5/1 | 56 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6515 | 0 | 1989 |
| 6454 | Задвижка Ду100 | ТК-2-5/1 | 56 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.2666 | -9.2548 | 1989 |
| 6455 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.56 | ЦО МКД 2 Ленина ул.д.56 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 13.5698 | -13.5575 | 1988 |
| 6456 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.56 | ЦО МКД 3 Ленина ул.д.56 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.6628 | -1.6612 | 1988 |
| 6457 | Ввод ЦО МКД Б.Захаровых,16 | ВыходТранз ЦО МКД Б.Захаровых,16 | 48 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.6516 | -3.6448 | 1988 |
| 6458 | Ввод ЦО МКД Б.Захаровых,16 | ВыходТранз ЦО МКД Б.Захаровых,16 | 48 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.6507 | -3.6457 | 1988 |
| 6459 | Ввод ГВС МКД Б.Захаровых,16 | ВыходТранз ГВС МКД Б.Захаровых,16 | 48 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 0.2581 | 0.0011 | 1988 |
| 6460 | Ввод ГВС МКД Б.Захаровых,16 | ВыходТранз ГВС МКД Б.Захаровых,16 | 48 | 0.1 | 0.082 | Подвальная | 0.259 | 0.0017 | 1988 |
| 6461 | Задвижка Ду50 | ГВС МКД Минская 57А | 46 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4245 | 0 | 1981 |
| 6462 | Задвижки вТК-1-3/6 | Октябрьская 40 | 128 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.8493 | -5.8418 | 1983 |
| 6463 | ТК-1-3/6 | Октябрьская 40 | 128 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4659 | 0 | 1983 |
| 6464 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Менеделеева,7 | 5.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.1304 | -3.1276 | 1989 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6465 | Задвижки Ду80 в ТК-2-5/1 | Ввод ГВС МКД Менеделеева,7 | 6.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2945 | 0 | 1989 |
| 6466 | Задвижка Ду100 | ВводЦО Спорт школа Менд-ва 11 | 21.25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.0041 | -3.0007 | 1989 |
| 6467 | Транзит Вокзальная 8а | Транзит Вокзальная 8а | 14 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 89.3729 | -89.213 | 1959 |
| 6468 | Вокзальная 8а | Вокзальная 16а | 38 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 89.3712 | -89.2148 | 1959 |
| 6469 | Транзит Вокзальная 16а | Транзит Вокзальная 16а | 14 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 89.3664 | -89.2197 | 1959 |
| 6470 | Вокзальная 16а | ТК-2-1/7 | 21 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 89.3646 | -89.2215 | 1959 |
| 6471 | Ввод ГВС МКД Вокзальна 16а | Потребитель МКД Вокзальна 16а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2907 | 0 | 1981 |
| 6472 | Ввод ГВС МКД Вокзальная 18а | Потребитель Вокзальная 18а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.1922 | 0 | 1981 |
| 6473 | Ввод ГВС МКД Вокзальная 8а | ГВС МКД Вокзальная 8а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3617 | 0 | 1981 |
| 6474 | Ввод ГВС МКД Вокзальная 10а | ГВС МКД Вокзальная 10а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3755 | 0 | 1981 |
| 6475 | ТК б/н | Вход ГВС Чапаева ул.д.129 | 10 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.5753 | 0 | 1975 |
| 6476 | Ввод ГВС МКД Ленина ул. д.60 | МКД Ленина.60 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.3624 | 0.0009 | 1985 |
| 6477 | ТК-б/н | ГВС Чапаева ул.д.127 | 30 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.806 | 0 | 1975 |
| 6478 | Выход ГВС МКД Вокзальная 9а | Ввод ГВС МКД Вокзальная 8а | 15 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3619 | 0 | 1981 |
| 6479 | 1КП-ВО-9а | 2КП-ВО-8а | 15 | 0.089 | 0.089 | Подз. канальная | 11.7436 | -11.7293 | 1981 |
| 6480 | Выход ГВС МКД Вокзальная 9а | Ввод ГВС МКД Вокзальная 10а | 12 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3757 | 0 | 1981 |
| 6481 | Выход ЦО МКД Вокзальная 9а | Вход ЦО МКД Вокзальная 10а | 10 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 12.1888 | -12.1788 | 1981 |
| 6482 | Ввод ГВС Вокзальная 19 | ГВС Вокзальная 19 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4404 | 0 | 1981 |
| 6483 | Выход ЦО Вокзальная 18 | ТК-б/н | 80 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.7492 | -10.7374 | 1981 |
| 6484 | Выход ГВС Вокзальная 18 | ТК-б/н | 80 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4412 | 0 | 1981 |
| 6485 | ТК-1-5/1 | Задвижка Ду300 | 181 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 165.1692 | -164.6358 | 1977 |
| 6486 | ТК-2-1/8 | Ввод ГВС МКД Вокзальная 18а | 16.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.1924 | 0 | 1981 |
| 6487 | ТК-2-1/8 | Ввод ЦО МКД Вокзальная 18а | 16.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.2107 | -8.2037 | 1981 |
| 6488 | Вых ГВС МКД Шевченко ул.д.120 | ГВС МКД Шевченко ул.д.120А | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.9462 | 0 | 1987 |
| 6489 | Ввод ЦО МКД Ленина ул. д.60 | Ввод ЦО обобщенный потребитель | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.2308 | -6.2248 | 1985 |
| 6490 | Ввод ЦО обобщенный потребитель | обобщенный потребитель | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.2308 | -6.2248 | 1985 |
| 6491 | ВыхЦО ТранзМКД Свердлова,43 | Ввод ЦО МКД Свердлова-ул.д.45 | 29 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.4874 | -10.4742 | 1977 |
| 6492 | ВыхГВС ТранзМКД Свердлова,43 | Ввод ГВС МКД Свердлова-ул.д.45 | 29 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5932 | 0 | 1977 |
| 6493 | Транзит ГВС Вокзальная 9а-8а | Транзит ГВС Вокзальная 9а-8а | 60 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3627 | 0 | 1981 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6494 | Транзит ЦО Вокзальная 9а-8а | Транзит ЦО Вокзальная 9а-8а | 60 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.7448 | -11.7281 | 1981 |
| 6495 | ВыхЦО ТранзМКД Свердлова,45 | Ввод ЦО МКД Свердлова-ул.д.47 | 39 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.1954 | -5.1889 | 1977 |
| 6496 | ВыхГВС ТранзМКД Свердлова,45 | Ввод ГВС МКД Свердлова-ул.д.47 | 40 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3398 | 0 | 1977 |
| 6497 | Выход ГВС МКД Вокзальная 9а | ГВС МКД Вокзальная 9а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2999 | 0 | 1981 |
| 6498 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.38 | ЦО МКД Героев пр. д.40 | 10 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.5442 | -6.5383 | 1983 |
| 6499 | Вых ЦО МКД Шевченко ул.д.121 | Вход ЦО МКД Шевченко ул.д.120 | 11.75 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.981 | -8.9735 | 1987 |
| 6500 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.122 | Вых ГВС ТранзМКД Шевченко, 122 | 60 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 1.2597 | 0 | 1987 |
| 6501 | Шахта опуска под дорогой | Шахта подъёма | 21 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 2305.147 | -2525.4896 | 1993 |
| 6502 | Выход из здания СС Гиперфлоу | Задвижки 2Ду800 | 7 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 2305.1021 | -2525.5357 | 1993 |
| 6503 | Выход ГВС МКД Героев пр. д.38 | ГВС МКД Героев пр. д.40 | 10 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5145 | 0.0003 | 1983 |
| 6504 | Задвижки 2Ду800 | НО-5 врезка АО Резинотехника | 578.6 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 2305.0936 | -2525.5444 | 1993 |
| 6505 | Задвижка Ду300 | ТК-1-2/1 | 509 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 136.9368 | -136.5078 | 1977 |
| 6506 | Задвижки СП-СО-1 | Шахта опуска под дорогой | 160 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 2305.3825 | -2525.2481 | 1993 |
| 6507 | Шахта опуска под дорогой | Шахта подъёма | 34 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 2305.1883 | -2525.4473 | 1993 |
| 6508 | Задвижки СП-СО Ду900 | Врезка на ВСЗМ Ду1000 | 1578.5 | 1 | 1 | Надземная | 5754.4115 | -5690.0353 | 1981 |
| 6509 | Задвижки СП-СО Ду900 | Врезка на БалАвто | 1737.7 | 0.902 | 0.902 | Надземная | 3288.3276 | -2991.1536 | 1970 |
| 6510 | Задвижка Ду250 | ЦТП-20 | 40 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 44.1536 | -44.0882 | 2013 |
| 6511 | Вход СС Гиперфлоу | Выход СС Гиперфлоу | 16 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 2305.1216 | -2525.5158 | 1993 |
| 6512 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.44а | ТК-3-11/15 | 9.4 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.2931 | -10.2812 | 1983 |
| 6513 | Выход ГВС МКД Героев пр. д.44а | ТК-3-11/15 | 9.4 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7036 | 0 | 1983 |
| 6514 | ТК-3-11/15 | Выход ГВС МКД Героев пр. д.44а | 7 | 0.082 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7035 | 0 | 1983 |
| 6515 | Выход ГВС МКД Героев пр. д.44 | ТК-3-11/16 | 5.3 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2963 | 0 | 1983 |
| 6516 | ТК-3-11/16 | Ввод ГВС МКД Героев пр. д.46 | 10 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2963 | 0 | 1983 |
| 6517 | ТК-3-11/13 | ТК-3-11/12 | 31 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 1.111 | 0.0028 | 1983 |
| 6518 | ТК-3-11/12 | Ввод ГВС МКД Героев пр. д.38 | 7 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 1.1096 | 0.0014 | 1983 |
| 6519 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.82 | 34 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.4891 | -5.4836 | 1971 |
| 6520 | Задвижка Ду80 | ГВС МКД Ленина ул.д.82 | 35 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2887 | 0 | 1971 |
| 6521 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.84 | 10 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.8591 | -10.8467 | 1971 |
| 6522 | Задвижка Ду80 | Ввод ГВС МКД Ленина ул.д.84 | 10 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.1824 | 0 | 1971 |
| 6523 | ВыхЦО ТранзМКД Ленина ул.д.84 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.86 | 39 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.8634 | -5.8574 | 1971 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6524 | ВыхГВС ТранзМКД Ленина ул.д.84 | Ввод ГВС МКД Ленина ул.д.84 | 39 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.7387 | 0 | 1971 |
| 6525 | Выход ГВС МКД Ленина ул.д.85 | ВыхГВС ТранзМКД Ленина ул.д.86 | 45 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2427 | 0 | 1971 |
| 6526 | Разветвление управ мусульман | Задвижка Ду 50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6804 | -0.6796 | 1973 |
| 6527 | ТК-б/н | Ввод ГВС Вокзальная 19 | 10 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4405 | 0 | 1981 |
| 6528 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.90 | 120 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 12.6344 | -12.6205 | 1971 |
| 6529 | Задвижка Ду80 | Ввод ГВС МКД Ленина ул.д.90 | 120 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.297 | 0 | 1971 |
| 6530 | ТК-б/н | ЦТП-11 | 150 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 42.8026 | -42.7197 | 1985 |
| 6531 | ВыхГВС Транз МКД Ленина 90 | ГВС МКД Ленина ул.д.92 | 30 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.0196 | 0 | 1971 |
| 6532 | Выход ГВС МКД Вокзальная 9а | Ввод ГВС МКД Вокзальная 18 | 18 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.6752 | 0 | 1981 |
| 6533 | Выход ЦО МКД Вокзальная 9а | Ввод ЦО МКД Вокзальная 18 | 18 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 19.6258 | -19.6032 | 1981 |
| 6534 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.108 | ГБ Шевченко ул.д.108 | 5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.7014 | -0.701 | 1969 |
| 6535 | Транзит ЦО МКД Вокзальная 9а | Транзит ЦО МКД Вокзальная 9а | 0.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 12.1888 | -12.1788 | 1981 |
| 6536 | Транзит ГВС МКД Вокзальная 9а | Транзит ГВС МКД Вокзальная 9а | 0.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.3757 | 0 | 1981 |
| 6537 | Вых ЦО ТранзМКД Комсомая,33 | ТК-1-4/4 | 25 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.1524 | -5.1465 | 1974 |
| 6538 | Задвижка Ду100 | Вых ЦО ТранзМКД Комсомая,33 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.1524 | -5.1465 | 1974 |
| 6539 | Задвижка Ду80 | Вых ЦОТранз МКД Комсом-ая 33 | 36.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.8422 | -0.8395 | 1974 |
| 6540 | Врезка на ЗАО "Хемикомп" | ТК-б/н Хоз двор РусГидро | 35 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 15.2198 | -15.1942 | 0 |
| 6541 | Врезка на ПАО"РусГидро" | ЦО здания упр. ПАО"РусГидро" | 15 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.139 | -1.1376 | 1982 |
| 6542 | Ввод ГВС МКД Героев пр. д.36 | ГВС МКД Героев пр. д.36 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2059 | 0 | 1983 |
| 6543 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 28 | Ввод ЦО ФГУП "Почта России" | 1 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.4076 | -0.4072 | 1980 |
| 6544 | Ввод ЦО ФГУП "Почта России" | ФГУП "Почта России" | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4076 | -0.4072 | 1980 |
| 6545 | ТК-3-5/2 | Ввод ГВС ФГУП "Почта России" | 1 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.0081 | 0 | 1980 |
| 6546 | ВыхГВС Транз МКД Комсом-ая 33 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.92 | 14 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.8415 | -0.8402 | 0 |
| 6547 | ТК-1-2/9 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.0175 | 0 | 1980 |
| 6548 | ввод ГВС Чапаева 107а | ГВС Чапаева 107а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.1203 | 0 | 1980 |
| 6549 | Ввод ГВС Чапаева 107 Гипрохим | ГВС Чапаева 107 Гипрохим | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.1738 | 0 | 1980 |
| 6550 | Ввод ЦО Академика Жук 56 | ФГУП "Почта России" | 3 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2352 | -0.2349 | 1973 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6551 | ТК-9/7КВ | Задвижка Ду 80 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.3878 | -2.3854 | 1973 |
| 6552 | ТК-1-2/7 | Ввод ГВС Чапаева 107 Гипро-хим | 25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.1743 | 0.0005 | 1980 |
| 6553 | ТК-1-2/7 | Ввод ЦО Чапаева 107 Гипро-хим | 25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.2361 | -7.2282 | 1980 |
| 6554 | Врезка на ГЭСВрезка на ГЭС | Врезка на ЗАО "Хемикомп" | 470 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 18.1582 | -18.0407 | 0 |
| 6555 | ТК-1-2/8 | ТК-1-2/9 | 55 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.1391 | 0.0014 | 1980 |
| 6556 | Разветвление на Почта России | Вход ГВС МКД Героев пр. д.3а | 50 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.3288 | 0.0015 | 1979 |
| 6557 | Разветвление на Почта России | Ввод ГВС ФГУП " Почта Рос-сии" | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.0097 | 0 | 1979 |
| 6558 | Разветвление на ПОчта России | Вход ЦО МКД Героев пр. д.3а | 50 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.3738 | -13.3607 | 1979 |
| 6559 | Разветвление на ПОчта России | Вход ЦО ФГУП "Почта России" | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4922 | -0.4916 | 1979 |
| 6560 | Разветвление | 2КП-ШЕ-38 | 119 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4111 | 0 | 1987 |
| 6561 | ТК-2-8/9 | ТК-2-8/8 | 72 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 9.5457 | -9.5343 | 1973 |
| 6562 | Выход ЦО МКД Чапаева 121 | Ввод ЦО МКД Чапаева 125 | 59 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.0012 | -12.9856 | 1976 |
| 6563 | Вход ЦО Адм. здание | ТК-б/н ЗАО "Волга-СГЭМ" | 17 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.1922 | -3.1878 | 0 |
| 6564 | Вход ЦО МКД Чапаева 125 | ЦО МКД Чапаева 125 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.392 | -5.3871 | 1976 |
| 6565 | Выход ЦО МКД Чапаева 117 | Вход ЦО МКД Чапаева 113 | 43 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 12.1176 | -12.1024 | 1976 |
| 6566 | ВыходЦО МКД Чапаева 113 | Ввод ЦО МКД Чапаева 111 | 18 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.5873 | -6.5808 | 1976 |
| 6567 | ТК-б/н | ЦО на здание терапии | 1.5 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 1.0255 | -1.0244 | 0 |
| 6568 | Врезка | Врезка на прачечную | 25 | 0.125 | 0.125 | Надземная | 9.7507 | -9.7364 | 0 |
| 6569 | Врезка на фабрику кухню | ТК-б/н | 34 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 4.933 | -4.927 | 0 |
| 6570 | Врезка на ТК-б/н | Врезка на фабрику - кухня | 10 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 4.1494 | -4.1435 | 0 |
| 6571 | Врезка ЦО на фабрику-кухню | ЦО на фабрику-кухню | 5 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 0.742 | -0.7411 | 0 |
| 6572 | Врезка на фабрику - кухню | ТК-б/н | 39.4 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 3.4073 | -3.4024 | 0 |
| 6573 | ТК-б/н | Вход ЦО в здание хирургии №1 | 8 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.677 | -1.6753 | 0 |
| 6574 | Врезка на прачку | Врезка на фабрику - кухня | 5 | 0.125 | 0.125 | Надземная | 9.0825 | -9.0703 | 0 |
| 6575 | Врезка ЦО на прчечную | ЦО Прачечная | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6675 | -0.6668 | 0 |
| 6576 | ТК-б/н | Вход ЦО в здание поликлиники | 10 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 4.9325 | -4.9274 | 0 |
| 6577 | Вход ЦО в здание поликли-ники | ЦО здание поликлиники | 1 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 2.4635 | -2.4611 | 0 |
| 6578 | Задвижка Ду 70 | ЦО музей им. А.Н. Радищева | 34 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 0.8878 | 0 | 0 |
| 6579 | Выход ЦО МКД Ленина 108 | ТК-1-7/6 | 8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.9338 | -7.9089 | 1982 |
| 6580 | ГВС на здание терапии | Ввод ЦО ГВС на прачечную | 26 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9955 | 0 | 0 |
| 6581 | ГВС на терапевтический корпус | ГВС терапевтический корпус | 40 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.6866 | 0 | 0 |
| 6582 | Вход ГВС полик-ка | Выод ГВС полик-ка | 30 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.7098 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6583 | ТК-1-7/6 | Ввод ЦО МКД Ленина 112а | 43 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.3008 | -7.278 | 1982 |
| 6584 | Ввод ЦО на фабрику-кухню | ЦО на фабрику-кухню | 1 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 0.5852 | -0.5846 | 0 |
| 6585 | Вход ЦО пфабрика-кухня | Выод ЦО полик-ка | 6 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1568 | -0.1566 | 0 |
| 6586 | Узел ГВС на фабрику-кухню | ГВС на фабрику-кухню | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.0272 | 0 | 0 |
| 6587 | Вход ГВС фабрика-кухня | ГВС на здание терапии | 26 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.6823 | 0 | 0 |
| 6588 | Узел ГВС на прачечную | ГВС на прачечную | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1076 | 0 | 0 |
| 6589 | Выход ЦО МКД Ленина 112а | Вход ЦО МКД Ленина 112 | 9 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1982 |
| 6590 | ТК-б/н | Врезка на здания МСЧ | 1.5 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 10.7762 | -10.7608 | 0 |
| 6591 | ТК-б/н | ТК-б/н | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3143 | -0.3138 | 0 |
| 6592 | ТК-б/н | Вход ЦО в здание хирургии №2 | 8 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3143 | -0.3139 | 0 |
| 6593 | Вход ЦО в здание гаража - ИТП | Ввод ЦО ИТП | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.6309 | -1.6309 | 0 |
| 6594 | Ввод ЦО МКД Ленина 112 | Выход ЦО МКД Ленина 112 | 17 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.8768 | -5.8699 | 1982 |
| 6595 | ТК-1-7/5 | Ввод ГВС МКД Ленина 112 | 16 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5967 | 0 | 1982 |
| 6596 | Выход ГВС МКД Ленина 112 | Вход ГВС МКД Ленина 112а | 9 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.1657 | 0 | 1982 |
| 6597 | Выход ГВС МКД Ленина 106 | ТК-б/н | 31 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5974 | 0 | 1982 |
| 6598 | Врезка на ТК-2-9/3 | ТК-2-9/3 ГВС | 13.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 8.2717 | 0 | 1988 |
| 6599 | ТК-1-7/4 | ТК-1-7/5 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.773 | -11.7581 | 1982 |
| 6600 | Ввод ЦО МКД Ленина 112 | Выход ЦО МКД Ленина 112 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.8768 | -5.8699 | 1982 |
| 6601 | ТК-1-7/5 | ТК-б/н | 21 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.8961 | -5.8882 | 1982 |
| 6602 | ТК-б/н | Вход ГВС в здание поликлини-ки | 10 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.8875 | 0 | 0 |
| 6603 | Выход ЦО из ТП | ТК-б/н | 10 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 10.7764 | -10.7606 | 0 |
| 6604 | ТК-б/н | Вход ЦО в здание поликлиники | 10 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 2.4689 | -2.4664 | 0 |
| 6605 | Вход ГВС полик-ка | Вход ГВС фабрика-кухня | 6 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.7095 | 0 | 0 |
| 6606 | Ввод ГВС МКД Свердлова 17 | ГВС МКД Свердлова 17 | 1 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2314 | 0 | 1985 |
| 6607 | ТК1-3/11 ЦО | Ввод ЦО МКД Свердлова 17 | 2 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.6969 | -9.6881 | 1985 |
| 6608 | ТК1-3/11 ГВС | Ввод ГВС МКД Свердлова 17 | 2 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2314 | 0 | 1985 |
| 6609 | Ввод ГВС МАДОУ Детсад № 54 | ГВС МАДОУ Детсад №54 | 1 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4461 | 0.0001 | 1985 |
| 6610 | Вход в ТП | ЦО здание гаража с ТП | 0.5 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.0745 | -0.0744 | 0 |
| 6611 | Ввод ГВС 20 лет ВЛКСМ 52 | ГВС 20 лет ВЛКСМ 52 | 1 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.8804 | 0.0003 | 1985 |
| 6612 | Ввод ГВС МКД Свердлова 15 | ГВС МКД Свердлова 15 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4156 | 0 | 1985 |
| 6613 | ТК-б/н | Насос на ЦО Уч.корпус СГЮАП | 19 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.0391 | -5.0324 | 1975 |
| 6614 | ТК-б/н | Насос врезка ЦО здания ФГБУЗ | 29 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.4002 | -2.3972 | 1975 |
| 6615 | Врезка ЦО на 1и 2 корпус | Врезка ЦО на корпус №1 | 5.3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1651 | -1.1639 | 1975 |
| 6616 | Врезка ЦО корпус №2 ФГБУЗ | ЦО корпус №2 ФГБУЗ | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.2348 | -1.2336 | 1975 |
| 6617 | Врезка ЦО на здания гара- | ЦО здание гаража | 2.7 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1243 | -0.1242 | 1975 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | жа | | | | | | | | |
| 6618 | Узел ЦО на корпус №2 | ЦОна корпус №2 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1105 | -1.1094 | 1975 |
| 6619 | Выход ГВС МКД Свердлова 13 | Ввод ГВС МКД Свердлова 9 | 15 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.35 | 0.0011 | 1985 |
| 6620 | Выход ЦО МКД Свердлова 13 | Вход ЦО МКД Свердлова 9 | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 18.7953 | -18.7744 | 1985 |
| 6621 | Выход ГВС МКД Свердлова 9 | Ввод ГВС МКД Октябрьская 42 | 22 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7933 | 0.0004 | 1985 |
| 6622 | Выход ЦО МКД Свердлова 9 | Ввод ЦО МКД Октябрьская 42 | 23 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.2333 | -9.2244 | 1985 |
| 6623 | Вход ЦО МКД Свердлова 9 | ЦО МКД Свердлова 9 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.5603 | -9.5517 | 1985 |
| 6624 | Выход ГВС МКД Свердлова 9 | ГВС МКД Октябрьская 42 | 1 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.793 | 0.0003 | 1985 |
| 6625 | ТК-7/29 | ЦТП-18 | 81.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 39.4901 | -39.4269 | 1982 |
| 6626 | Разветвление ФГУП Почта России | КП-СШ-31 | 75 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.2344 | 0 | 1987 |
| 6627 | Разветвление ФГУП Почта России | КП-СШ-31 | 75 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 25.3334 | -25.3027 | 1987 |
| 6628 | Разветвление ФГУП Почта России | ФГУП "Почта России" | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.0096 | 0 | 1987 |
| 6629 | Разветвление ФГУП Почта России | ФГУП " Почта России" | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.1105 | -0.1104 | 1987 |
| 6630 | Ввод ГВС Гагарина 73 | ГВС Гагарина 73 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3494 | 0 | 1982 |
| 6631 | ТК-1-6/19 | Ввод ГВС Гагарина 73 | 14 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3496 | 0 | 1982 |
| 6632 | ТК-1-6/19 | Ввод ЦО Гагарина 73 | 14 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.9444 | -5.9387 | 1982 |
| 6633 | ТК-1-6/19 | Ввод ЦО Гагарина 71 | 21 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.511 | -6.5045 | 1982 |
| 6634 | ТК-1-6/19 | С | 21 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3556 | 0 | 1982 |
| 6635 | ТК-1-6/19 | ТК-1-6/18 | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.0492 | -12.0348 | 1982 |
| 6636 | ТК-1-6/19 | ТК-1-6/18 | 60 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.1595 | 0.0018 | 1982 |
| 6637 | ТК-1-6/17 | Ввод ЦО на Садовая 74а | 0.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0208 | -1.0199 | 1982 |
| 6638 | ТК-1-6/18 | Ввод ЦО на Гагарина 75 | 23 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.7026 | -4.6976 | 1982 |
| 6639 | ТК-1-6/18 | Ввод ГВС на Гагарина 75 | 23 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.1577 | 0 | 1982 |
| 6640 | ТК-1-6/18 | ТК-1-6/17 | 24 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.3462 | -7.3377 | 1982 |
| 6641 | Ввод ГВС на Гагарина 75 | ГВС на Гагарина 75 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.1572 | 0 | 1982 |
| 6642 | Ввод ГВС Гагарина 71 | ГВС Гагарина 71 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3552 | 0 | 1982 |
| 6643 | Вход ЦО МКД Чапаева 125 | Разветвление ФГУП Почта России | 15 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.1954 | -0.1948 | 1976 |
| 6644 | Вход ГВС МКД Чапаева 123 | Разветвление ФГУП Почта России | 15 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.0098 | 0 | 1976 |
| 6645 | Ввод ГВС ФГУП Почта России | ФГУП "Почта России" | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.1952 | -0.195 | 1976 |
| 6646 | Разветвление ФГУП Почта России | ФГУП "Почта России" | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.0096 | 0 | 1976 |
| 6647 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО Школа№26 Заречная | 35.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.9892 | -11.9804 | 1987 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 45 | | | | | | | |
| 6648 | Задвижка Ду100 | ГВС Школа№26 Заречная,45 | 36.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.355 | 0 | 1987 |
| 6649 | ТК б/н | КП-3А-45а | 50 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.043 | -2.0401 | 1988 |
| 6650 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 50 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0968 | 0 | 1987 |
| 6651 | ТК смотровая | ЦТП 6 | 88 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 71.9727 | -71.8225 | 1985 |
| 6652 | ТК-2-9/11 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.355 | 0 | 1987 |
| 6653 | Задвижка Ду50 | Ввод ЦО БассейнЗаречная 45 | 19 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.6872 | -4.6858 | 1987 |
| 6654 | ТК-2-9/11 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1987 |
| 6655 | Разветвление ГВС ГБ-2 | Ввод ГВС Наб 50 лет ВЛКСМ | 0.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.5808 | 0 | 1965 |
| 6656 | Ввод ГВС Наб 50 лет ВЛКСМ 1 | ГВС Наб 50 лет ВЛКСМ 1 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3999 | 0 | 1965 |
| 6657 | Выход ЦО из Адм. здание | ТК-б/н | 20 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0 | 0 | 0 |
| 6658 | ТК-1-3/1 | Ввод ГВС МКД Свердлова 15 | 14 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4159 | 0 | 1985 |
| 6659 | ТК-1-3/1 | Ввод ЦО МКД Свердлова 15 | 14 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.865 | -8.8564 | 1985 |
| 6660 | Выход ГВС на Гагарина 77 | Ввод ГВС на Гагарина 79 | 17 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3346 | 0 | 1982 |
| 6661 | Ввод ГВС на Гагарина 79 | ГВС на Гагарина 79 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3345 | 0 | 1982 |
| 6662 | Транзит ЦО Гагарина 77 | Транзит ЦО Гагарина 77 | 107 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 6.8983 | -6.8876 | 1982 |
| 6663 | Транзит ЦО Гагарина 77 | Транзит ЦО Гагарина 77 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.8963 | -6.8897 | 1982 |
| 6664 | транзит ГВС на Гагарина 77 | транзит ГВС на Гагарина 77 | 0.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3346 | 0 | 1982 |
| 6665 | ЦТП-18 | Распределительный узел | 2 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 39.4835 | -39.4336 | 1982 |
| 6666 | ЦТП-38 | ТК-2-9/9 | 67.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 38.956 | -38.9094 | 1987 |
| 6667 | ТК-2-9/9 | ТК-2-9/10 | 37.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 25.3539 | -25.3289 | 1987 |
| 6668 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.1 | 35.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.5991 | -13.5835 | 1987 |
| 6669 | Задвижка Ду100 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.1 | 35.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.8078 | 0 | 1987 |
| 6670 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.1 | ВыхГВС Транз МКД Шевчен-ко,1 | 38 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2909 | 0 | 1987 |
| 6671 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.1 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,1 | 38 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.092 | -3.0869 | 1987 |
| 6672 | Ввод ГВС в Соц-ма ул. д.22 | ГВС в МКД ФСоц-а ул.д.22 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4173 | 0.0001 | 1988 |
| 6673 | Задвижка Ду80 | ТК-1-9/12 | 66.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 8.6747 | -8.6656 | 1987 |
| 6674 | Задвижка Ду80 | ТК-1-9/12 | 66.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.6352 | 0 | 1987 |
| 6675 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.3А | 8.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.0345 | -4.0309 | 1987 |
| 6676 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.3А | 9.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3585 | 0 | 1987 |
| 6677 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.5А | 11.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.6396 | -4.6353 | 1987 |
| 6678 | Задвижка Ду80 | ГВС МКД Шевченко ул.д.5А | 12.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2761 | 0 | 1987 |
| 6679 | Ввод ЦО МКД Рабочая, | ФГУП "Почта России" | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1403 | -0.1402 | 1978 |
| 6680 | ТК-2-9/13 | ТК-2-9/14 | 50 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.7102 | -15.694 | 1987 |
| 6681 | ТК-2-9/13 | ТК-2-9/14 | 50 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7011 | 0 | 1987 |
| 6682 | ТК-1-7/9 | ГБ Ленина ул.д.111 | 11 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 37.3282 | -37.2762 | 1971 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6683 | ГБ Ленина ул.д.111 | ТК-1-7/9 | 11 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 27.8164 | -27.7759 | 1971 |
| 6684 | ВыхЦО ТранзМКД 20 летВЛКСМ,56 | ФГУП "Почта России" | 10 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.6801 | -0.6793 | 1979 |
| 6685 | ТК-б/н | ТК-б/н | 145 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 128.437 | -128.204 | 2008 |
| 6686 | ВыхГВС Транз МКД 20летВЛКСМ,56 | ФГУП "Почта России" | 17 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.0098 | 0.0002 | 1979 |
| 6687 | ТК-3-7/8 | ТК-3-7/7 | 35.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 20.1067 | -18.7771 | 1994 |
| 6688 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Каховская ул.д.5 | 7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.3554 | -8.3479 | 1987 |
| 6689 | Задвижка Ду100 | ГВС МКД Каховская ул.д.5 | 8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.404 | 0 | 1987 |
| 6690 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Каховская ул.д.9 | 7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.3538 | -7.3471 | 1987 |
| 6691 | Задвижка Ду100 | ГВС МКД Каховская ул.д.9 | 8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2961 | 0 | 1987 |
| 6692 | ТК-б/н | ТК-б/н | 82 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 128.411 | -128.2307 | 2008 |
| 6693 | УВД | Задвижки Ду50 | 5 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.7643 | -0.7044 | 0 |
| 6694 | Задвижка Ду50 | Ввод ЦО Прокуратура | 5 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.7643 | -0.7044 | 0 |
| 6695 | Задвижка Ду150 | ТК-1-7/12 | 105 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 37.339 | -37.2652 | 1971 |
| 6696 | Задвижка Ду80 | Ввод ГВС МКД Каховская ул.д.3 | 30 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.5314 | 0 | 1987 |
| 6697 | Ввод ЦО МКД Шевчен-ко,79а | ФГУП "Почта России" | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2086 | -0.2085 | 1986 |
| 6698 | ТК-3-7/4 | ЦТП-67 | 91 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 127.7754 | -127.5961 | 1994 |
| 6699 | транзит ГВС МКД Степная 47 | транзит ГВС МКД Степная 47 | 110 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 2.1695 | 0.0115 | 1994 |
| 6700 | Ввод ГВС МКД Степная 45 | ГВС МКД Степная 45 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6584 | 0.0003 | 1994 |
| 6701 | ТК-3-7/7 | Ввод ГВС МКД Степная 37/2 | 173.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4805 | 0.0024 | 1994 |
| 6702 | ТК-1-3/3 | ГВС 20 лет ВЛКСМ 52 | 29 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.8807 | 0.0004 | 1985 |
| 6703 | ТК-1-3/3 | ЦО 20 лет ВЛКСМ 52 | 29 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.8585 | -9.8489 | 1985 |
| 6704 | Ввод ЦО МКД Степная-37/2 | КП-СТ-37/2 | 79 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.9312 | -8.6133 | 0 |
| 6705 | Ввод ЦО МКД Степная-37/1 | КП-СТ-37/1 | 105 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0 | 0 | 0 |
| 6706 | Выход ЦО МКД Степная 35/3 | Ввод ЦО МКД Степная 37/1 | 53 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.7402 | -11.0354 | 1994 |
| 6707 | Выход ГВС МКД Степная 35/3 | Ввод ЦО МКД Степная 37/1 | 53 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.8013 | 0.0008 | 1994 |
| 6708 | Ввод ГВС Степная, 35/1 | ГВС Степная, 35/1 | 1 | 0.1 | 0.069 | Подвальная | 0.6295 | 0.0002 | 1994 |
| 6709 | Ввод ГВС МКД 30 лет По-беды 9а | Транзит | 77 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 2.34 | 0.0123 | 1984 |
| 6710 | Ввод ЦО МКД 30 лет Побе-ды 9а | Транзит | 77 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 33.0147 | -32.966 | 1984 |
| 6711 | ТК-1-3/3 | ЦО ПЧ-12 | 99 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.8281 | -5.8203 | 1985 |
| 6712 | Выход ГВС Ленина ул.д.111 | Вход ГВС Ленина ул.д.111а | 10 | 0.082 | 0.082 | Подземная бес-канальная | 1.7867 | 0.0017 | 1985 |
| 6713 | Вход ГВС Ленина ул.д.111а | Выход ГВС Ленина ул.д.111а | 10 | 0.082 | 0.082 | Подземная бес-канальная | 1.176 | 0.0011 | 1985 |
| 6714 | Выход ГВС Ленина ул.д.111 | ГВС Ленина ул.д.109 | 18 | 0.082 | 0.082 | Подземная бес-канальная | 0.4229 | 0.0003 | 1985 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6715 | ТК-1-3/1 | Ввод ГВС МКД Свердлова 15 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4159 | 0 | 1985 |
| 6716 | ТК-1-3/1 | Ввод ГВС МКД Свердлова 13 | 61 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.0852 | 0.0031 | 1985 |
| 6717 | ТК-1-3/1 | Ввод ЦО МКД Свердлова 13 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 12.5451 | -12.5338 | 1985 |
| 6718 | ТК-1-3/1 | Ввод ГВС МКД Свердлова 13 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7333 | 0.0003 | 1985 |
| 6719 | ТК-1-3/1 | Ввод ГВС МКД Свердлова 13 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.084 | 0.0019 | 1985 |
| 6720 | ТК-1-3/1 | Ввод ЦО МКД Свердлова 13 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 31.3415 | -31.3071 | 1985 |
| 6721 | ТК-3-2/17 | Ввод ГВС МКД 30 лет Побе-ды,7б | 39 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.0506 | 0.0006 | 1984 |
| 6722 | ТК-3-2/16 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы 7 | 11.1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9448 | 0.0017 | 1984 |
| 6723 | Выход ЦО МКД Степная 49 | ТК-3-7/6 | 62 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 50.358 | -51.6045 | 1994 |
| 6724 | Ввод ГВС МКД Степная 47 | Разветвление | 62 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 2.6692 | 0.0078 | 1994 |
| 6725 | Выход ЦО МКД 30 лет По-беды д.5 | ТК-3-2/11 | 61 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 16.8488 | -16.8274 | 1984 |
| 6726 | ТК-3-2/11 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы 5а | 4 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.2329 | 0.0024 | 1984 |
| 6727 | ВыхЦО ТранзМКД 30летПобеды,47 | ТК-3-6/7 | 9 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6149 | -0.6141 | 1983 |
| 6728 | ВыхГВС ТранзМКД 30летПобеды,47 | ТК-3-6/7 | 9 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0051 | 0 | 1983 |
| 6729 | ТК-3-2/13 | ГВС МКД 30 лет Победы 5б | 37 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.0091 | 0.0005 | 1984 |
| 6730 | Ввод ЦО МКД Свердлова 9 | Выход ЦО МКД Свердлова 9 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.2347 | -9.223 | 1985 |
| 6731 | ТК-3-2/15 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы 3 | 9.7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9873 | 0.0015 | 1984 |
| 6732 | Ввод ГВС МКД Свердлова 9 | Выход ГВС МКД Свердлова 9 | 1 | 0.1 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7947 | 0.0007 | 1985 |
| 6733 | Ввод ГВС МКД 30 лет По-беды 3 | Выход ГВС МКД 30 лет Побе-ды 3 | 48 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.0874 | 0.001 | 1984 |
| 6734 | Ввод ЦО МКД Свердлова 13 | Выход ЦО МКД Свердлова 13 | 33 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 18.7963 | -18.7734 | 1985 |
| 6735 | ТК-б/н ЗАО "Волга-СГЭМ" | Задвижки 3,4 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.0007 | 0.0007 | 0 |
| 6736 | Задвижки Ду80 | Врезка на гараж и бытовку | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0 | 0 | 0 |
| 6737 | Вход ЦО Адм. здание | Выход ЦО из Адм. здание | 35 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0 | 0 | 0 |
| 6738 | Вход ЦО Адм. здание | ЦО Адм. здания | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.1915 | -3.1885 | 0 |
| 6739 | Выход ЦО из Адм. здание | ТК-б/н | 2 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0 | 0 | 0 |
| 6740 | Ввод ГВС МКД 30летПобеды,53 | ВыхГВС ТранзМКД 30летПобеды,53 | 75 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.0884 | 0.0027 | 1983 |
| 6741 | ТК-3-6/11 | Ввод ГВС МКД 30летПобеды,55 | 22 | 0.1 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0867 | 0.0009 | 1983 |
| 6742 | ВыхЦО ТранзМКД 30летПобеды,57 | ТК-3-6/12 | 22 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8318 | -0.83 | 1983 |
| 6743 | Разветвление | Хоз.блок | 26 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 4.0782 | -4.0698 | 0 |
| 6744 | Разветвление | ул. 30 Лет Победы 71а(1п) | 61 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 2.5482 | -2.5436 | 0 |
| 6745 | Ввод ЦО ГАУ "Дом-интернат" | ИТП ГАУ "Дом-интернат" | 1.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.2528 | -7.2346 | 0 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6746 | Ввод ЦО ГВС 30 лет Победы,43 | ВыхГВС ТранзМКД 30летПобеды,43 | 50 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.7799 | 0.004 | 1983 |
| 6747 | ИТП ул.30 Лет Победы д.71 | ГВС ул.30 Лет Победы д.71а | 101 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.196 | 0 | 1988 |
| 6748 | ГВС ТК-б/н-4 | ГВС ТК-б/н-5 | 70 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.0803 | 0.0038 | 2008 |
| 6749 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы,37 | ВводГВС Библ-ка30летПобеды,37а | 74 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4362 | 0.0018 | 1983 |
| 6750 | ИТП ул.30 Лет Победы д.71 | ГВС ул.30 Лет Победы д.71 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.9862 | 0.0007 | 1988 |
| 6751 | ВводГВС Фитнес лайф Победы,39а | ГВС Фитнес лайф Победы,39а | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.0892 | 0 | 1983 |
| 6752 | Вход ЦО "Балаково-Водоканал" | ЦО МУП "Балаково-Водоканал" | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 4.4708 | -4.4669 | 1983 |
| 6753 | транзит ЦО МКД Степная 35/2 | транзит ЦО МКД Степная 35/2 | 129 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 13.2547 | -13.2401 | 1994 |
| 6754 | ВыхЦО Трназ. МКД Ленина 102 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.104 | 44 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.2513 | -6.2447 | 1972 |
| 6755 | ВыхГВС Трназ. МКД Ленина 102 | Ввод ГВС МКД Ленина ул.д.104 | 44 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4527 | 0.0007 | 1972 |
| 6756 | Задвижки Ду80 | Врезка на гараж и бытовку | 20 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.0003 | 0.0003 | 0 |
| 6757 | Задвижки 3,4 | ТК-б/н ЗАО "Волга-СГЭМ" | 30 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.0007 | 0.0007 | 0 |
| 6758 | Задвижки 3,4 | ТК-б/н ЗАО "Волга-СГЭМ" | 35 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.1944 | -3.1856 | 0 |
| 6759 | Задвижка Ду150 | ТК-1-7/2 | 55 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 53.3621 | -53.2864 | 1972 |
| 6760 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.100 | Задвижка Ду100 | 8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.8028 | -7.7959 | 1972 |
| 6761 | ТК-1-7/4 | Задвижка Ду150 | 179 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 23.3159 | -23.279 | 1971 |
| 6762 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.98 | 53 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.9152 | -8.906 | 1972 |
| 6763 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.104 | ЦО МКД Ленина ул.д.104 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.2508 | -6.2453 | 1972 |
| 6764 | ТК-6/29 | ввод ВКС МКД Пролетарская 4 | 8 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 43.2206 | -43.1643 | 1993 |
| 6765 | выход ВКС МКД Пролетарская 4 | ввод ВКС МКД Пролетарская 2 | 23 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 43.217 | -43.168 | 1993 |
| 6766 | выход ГВС МКД Пролетарская 2 | ввод ГВС МКД Пролетарская 2 | 0.5 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6449 | 0.0003 | 1993 |
| 6767 | Выход ЦО МКД Пролетарская 2 | Ввод ЦО МКД Пролетарская 4 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.3902 | -9.3801 | 1993 |
| 6768 | Выход ГВС Механизаторов 8б | ГВС Механизаторов 8б | 54 | 0.029 | 0.029 | Подземная бесканальная | 0.1209 | 0.0001 | 1985 |
| 6769 | ввод ГВС МКД Пролетарская 2 | ГВС МКД Пролетарская 2 | 1 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6446 | 0.0002 | 1993 |
| 6770 | Выход ЦО МКД Пролетарская 2 | Ввод ЦО МКД Пролетарская 3 | 24 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.287 | -11.2749 | 1993 |
| 6771 | Выход ГВС МКД Пролетарская 2 | Ввод ГВС МКД Пролетарская 3 | 24 | 0.1 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7805 | 0.0004 | 1993 |
| 6772 | Выход ЦО МКД Пролетарская 2 | Ввод ЦО МКД Пролетарская 4 | 23 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.3898 | -9.3806 | 1993 |
| 6773 | Ш.П. | Ш.О. | 80 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 128.4837 | -128.1497 | 1980 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6774 | Ш.О. | ТК-6/53 | 34.4 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 128.4693 | -128.1644 | 1980 |
| 6775 | ТК-6/53 | ТК-6/54 | 70.5 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 128.4631 | -128.1708 | 1980 |
| 6776 | ТК-6/54 | ЦТП-7 | 106 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 128.4505 | -128.1837 | 1980 |
| 6777 | Ввод ГВС МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | ГВС МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4096 | 0 | 1969 |
| 6778 | Ввод ГВС МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | Выход ГВС МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | 74 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9604 | 0 | 1969 |
| 6779 | Выход транз. 50 лет ВЛКСМ,14 | Вход транз. 50 лет ВЛКСМ,13 | 16.39 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3439 | 0 | 1969 |
| 6780 | выход ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 13 | ввод ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 17 | 13.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 13.7186 | -13.7013 | 1969 |
| 6781 | Ввод ГВС 50 лет ВЛКСМ наб.,17 | ГВС 50 лет ВЛКСМ наб.,18 | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5046 | 0.0007 | 1969 |
| 6782 | Ввод ГВС МДОУ Дет.сад №61 | ГВС МДОУ Дет.сад №61 | 53 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.2607 | 0.0017 | 1984 |
| 6783 | ТК-1-7/3 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.102 | 40 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.3247 | -13.3091 | 1972 |
| 6784 | Задвижка Ду100 | ТК-1-7/3 | 59 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 22.241 | -22.214 | 1972 |
| 6785 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 9 | ТК-3-2/2 | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6131 | 0.001 | 1984 |
| 6786 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 9 | ТК-3-2/2 | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.1644 | -13.1512 | 1984 |
| 6787 | Задвижка Ду150 | ВыхЦО ТрназМКД Меделеева,12 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 26.1215 | -26.0812 | 1969 |
| 6788 | Задвижка Ду150 | ВыхГВС ТрназМКД Меделеева,12 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.5942 | 0 | 1969 |
| 6789 | ВыхЦО ТрназМКД Меделеева,12 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,23 | 18.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 26.1214 | -26.0813 | 1969 |
| 6790 | ВыхГВС ТрназМКД Меделеева,12 | ВводГВС МКД Наб.50 летВЛКСМ,23 | 18.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.5941 | 0 | 1969 |
| 6791 | ВыхГВС ТрназМКД 50летВЛУСМ,23 | Ввод ГВС МКД Наб.50летВЛКСМ,24 | 14 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.3569 | 0 | 1969 |
| 6792 | Задвижка Ду125 | ВыхЦО ТрназМКД 50 летВЛУСМ,23 | 79 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 21.0147 | -20.9807 | 1969 |
| 6793 | ВыхГВС ТрназМКД 50летВЛКСМ,23 | Задвижка Ду100 | 69 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.3582 | 0 | 1969 |
| 6794 | Задвижка Ду125 | ВыхЦО ТрназМКД 50 летВЛУСМ,24 | 79 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 13.3333 | -13.3117 | 1969 |
| 6795 | Задвижка Ду100 | ВыхГВС ТрназМКД 50летВЛКСМ,24 | 49 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4398 | 0 | 1969 |
| 6796 | ВыхГВС ТрназМКД 50 летВЛУСМ,24 | ГВС МКД Наб.50 летВЛКСМ,25 | 9.75 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4389 | 0 | 1969 |
| 6797 | ВыхЦО ТрназМКД 50 летВЛУСМ,25 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,26 | 36.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.3193 | -8.31 | 1969 |
| 6798 | Задвижка Ду100 | ВыхЦО ТрназМКД 50 летВЛУСМ,25 | 69 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.3206 | -8.3087 | 1969 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6799 | КП-КОМ-32 | ФГУП "Почта России" | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.7848 | -7.778 | 1972 |
| 6800 | Врезка на Комсомольскую,32 | Задвижки Ду80 | 1.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.785 | -7.7777 | 1972 |
| 6801 | ТК-3-6/24 | ЦТП-41 | 120 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 114.2829 | -114.0702 | 1981 |
| 6802 | ВыхГВС Транз МКД Комарова,113 | Ввод ГВС МКД Комарова ул.д.111 | 55.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.9297 | 0 | 1965 |
| 6803 | ВыхЦО Транз МКД Комарова,113 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.111 | 59.75 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.2629 | -4.258 | 1965 |
| 6804 | Задвижка Ду100 | ВыхГВС Транз МКД Комарова,113 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.9297 | 0 | 1965 |
| 6805 | ТК-б/н | ГВС МКД Ф.Социализма,3А | 20 | 0.125 | 0.125 | Подземная бесканальная | 0.4029 | 0 | 1974 |
| 6806 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО в ДС-№41 | 45 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.7828 | -3.7781 | 1974 |
| 6807 | Задвижка ГВС Ду100 | ТК-б/н | 55 | 0.125 | 0.125 | Подземная бесканальная | 1.1077 | 0 | 1974 |
| 6808 | Задвижка Ду150 | Вход ЦО Ф.Социализма ул.д.3а | 46 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 29.9366 | -29.8859 | 1974 |
| 6809 | Задвижка Ду150 | ЦО Ф.Социализма ул.д.3 | 20 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.1065 | -7.4059 | 1973 |
| 6810 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.5 | 16 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.808 | -7.8007 | 1968 |
| 6811 | Задвижка Ду100 | ТК-8/32 | 36.1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 23.5631 | -21.4356 | 1965 |
| 6812 | Задвижка Ду100 | ГБ Ф.Социализма ул.д.7 | 16 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.2218 | -10.2124 | 1968 |
| 6813 | Задвижка Ду100 | ЦО Ф.Социализма ул.д.7а | 30 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.4979 | -8.8874 | 1970 |
| 6814 | Задвижка ДУ100 | Вход ЦО Ф. Социализма ул.д.9а | 34 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.4125 | -10.3878 | 1972 |
| 6815 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Ф.Социализма,9 | 52 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.4758 | -5.4696 | 1966 |
| 6816 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.11 | 9 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.9953 | -12.9788 | 1966 |
| 6817 | Задвижка Ду100 | ГБ Ф.Социализма ул.д.13 | 8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 22.3407 | -22.3189 | 1966 |
| 6818 | Задвижка Ду125 ТК-8/19 | ТК-1-4/21 | 26 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 31.553 | -31.5016 | 1970 |
| 6819 | Выход ЦО Ф.Социализма ул.д.13а | ЦО Ленина ул.д.76а | 19 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.5633 | -6.5572 | 1970 |
| 6820 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО Ленина ул.д.76 | 51 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.3581 | -15.344 | 1970 |
| 6821 | Зажвижка Ду125 | Вход ЦО Ф.Социализма ул.д.13а | 39 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 16.1859 | -16.1668 | 1970 |
| 6822 | Задвижки Ду100 на выходе МКД | ЦО Упр.Обр. Ф.Социализма,9б | 123 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.0339 | -4.021 | 1972 |
| 6823 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО Ф. Социализма ул.д.6 | 12 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.0605 | -13.7207 | 1973 |
| 6824 | Задвижка Ду100 | ЦО Ф.Социализма ул.д.5 | 34 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.5011 | -7.7165 | 1972 |
| 6825 | ВыхЦО Транз МКД Минская,19 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 22.9098 | -22.8784 | 1965 |
| 6826 | ТК-8/25 | Ввод ЦО Чапаева,116а | 28 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 44.0938 | -44.0241 | 1968 |
| 6827 | ГБ-БПТТ | ТК-б/н | 21 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 18.2368 | -18.2127 | 1972 |
| 6828 | ТК-б/н | Ввод ГВС Общежития БПТТ | 21 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9737 | 0 | 1972 |
| 6829 | Ввод ГВС Общежития БПТТ | ГВС Общежития БПТТ | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9736 | 0 | 1972 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6830 | Ввод ЦО | ГБ--БПТТ | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5703 | -0.5703 | 1972 |
| 6831 | ТК-б/н | Ввод ГВС Учебный БПТТ | 67 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1972 |
| 6832 | ТК-3-6/14 | ЦТП-41 | 8 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 114.2614 | -114.0923 | 1981 |
| 6833 | КП-ПрЭ-2 | Задвижка Ду 80 | 8 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1087 | -1.1074 | 1981 |
| 6834 | Задвижка Ду 80 | ЦО МАУ ДОД ДХШ | 5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1086 | -1.1075 | 1981 |
| 6835 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.17 | 25 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 22.9098 | -22.8785 | 1965 |
| 6836 | Задвижка Ду150 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.17 | 25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.7322 | 0 | 1965 |
| 6837 | Ввод ГВС МКД Чапаева 116г | ГВС МКД Чапаева 116г | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4014 | 0 | 1968 |
| 6838 | ВыхЦО Транз МКД Минская,17 | Безкамерная врезка. | 82.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 18.7418 | -18.7158 | 1965 |
| 6839 | ВыхГВС Транз МКД Минская,17 | Безкамерная врезка. | 74 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.4312 | 0 | 1965 |
| 6840 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 7а | ТК-3-2/16 | 4.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 11.7254 | -11.7129 | 1984 |
| 6841 | Выход ГВС МКД 30 лет Победы 7а | ТК-3-2/16 | 4.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9448 | 0.0018 | 1984 |
| 6842 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 7 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 7 | 27 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 11.7252 | -11.7131 | 1984 |
| 6843 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы 7 | Выход ГВС МКД 30 лет Победы 7 | 27 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9446 | 0.0016 | 1984 |
| 6844 | ТК-1-1/1 | Ввод ГВС МКД Чапаева 116г | 21 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4016 | 0 | 1968 |
| 6845 | Ввод ГВС МКД Чапаева 116в | ГВС МКД Чапаева 116в | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4944 | 0 | 1968 |
| 6846 | ТК-1-1/2 | Ввод ЦО МКД Чапаева 116в | 68 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 7.3291 | -7.3209 | 1968 |
| 6847 | ТК-1-1/2 | Ввод ГВС МКД Чапаева 116в | 68 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.495 | 0 | 1968 |
| 6848 | Выход ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 14 | Ввод ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.2303 | -10.2174 | 1969 |
| 6849 | Выход ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 14 | Ввод ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9607 | 0 | 1969 |
| 6850 | Задвижка Ду250 | ТК-1-1/11 | 101 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 38.0559 | -37.2787 | 1973 |
| 6851 | Ввод ГВС МКД Чапаева 116б | ГВС МКД Чапаева 116б | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4261 | 0 | 1968 |
| 6852 | КП-30-29 | ТК-3-6/23 | 30 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 3.7267 | 0.0067 | 1981 |
| 6853 | КП-30-29 | ТК-3-6/23 | 9 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 41.529 | -41.4809 | 1981 |
| 6854 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.13 | ГВС МКД Минская ул.д.13 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3662 | 0 | 1965 |
| 6855 | ВводГВС МКД Менделеева,12 | ГВС МКД Менделеева,12 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2009 | 0 | 1969 |
| 6856 | ВыхГВС МКД Транз Меделеева,12 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3551 | 0 | 1969 |
| 6857 | Задвижка Ду125 | Ввод ЦО МКД Меделеева,15 | 58.19 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 24.4997 | -24.4662 | 1969 |
| 6858 | Задвижка Ду100 | Ввод ГВС МКД Меделеева,15 | 58.19 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3551 | 0 | 1969 |
| 6859 | Задвижка Ду50 ЦО Менде- | ГВС МКД Меделеева ул.д.13 | 12.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3539 | 0 | 1969 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | леева,15 | | | | | | | | |
| 6860 | Задвижка Ду50 ЦО Менделеева,15 | Ввод ЦО МКД Меделеева ул.д.13 | 11.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 5.0925 | -5.0879 | 1969 |
| 6861 | ВыхГВС МКД Транз Меделеева,15 | Ввод ГВС МКД Наб.50летВЛКСМ,28 | 54 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.373 | 0 | 1974 |
| 6862 | ВыхГВС ТрназМКД 50 летВЛУСМ,28 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.24 | 0 | 1974 |
| 6863 | разветвление | ТК-3-6/21 | 9 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.4295 | -7.4226 | 1981 |
| 6864 | Выход ЦО МКД Наб.50летВЛКСМ,28 | Ввод ЦО МКД Меделеева ул.д.16 | 9.25 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.4526 | -6.4467 | 1974 |
| 6865 | Задвижка Ду50 ГВС в МКД Меделе | ГВС МКД Меделеева ул.д.15 | 10.25 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.24 | 0 | 1974 |
| 6866 | ВыхЦО Транз МКД Минская,27 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 21.397 | -20.4599 | 1964 |
| 6867 | ВыхЦО Транз МКД Минская,25 | Бескамерная врезка ЦО | 29 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 12.2099 | -12.1988 | 1964 |
| 6868 | ВыхГВС Транз МКД Минская,25 | Бескамерная врезка ГВС | 29 | 0.068 | 0.068 | Подз. канальная | 1.2709 | 0 | 1964 |
| 6869 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.25 | 36 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 21.397 | -20.4599 | 1964 |
| 6870 | Задвижка Ду100 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.25 | 16 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.6083 | 0 | 1964 |
| 6871 | ввод ГВС МКД Наб. Леонова 5 | ГВС МКД Наб. Леонова 5 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4151 | 0 | 1966 |
| 6872 | Вх.транз.ГВС Наб.Леонова,4 | Вых. транз.ГВС Наб.Леонова,4 | 15 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4156 | 0 | 1966 |
| 6873 | транзит ГВС МКД Наб. Леонова 3 | транзит ГВС МКД Наб. Леонова 4 | 28 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8172 | 0 | 1966 |
| 6874 | ВыхЦО Транз МКД Минская,31 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.33 | 45 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.2438 | -9.2347 | 1989 |
| 6875 | ВыхГВС Транз МКД Минская,31 | Задвижка Ду100 | 45 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.641 | 0 | 1989 |
| 6876 | Задвижка Ду100 | ГВС МКД Минская ул.д.33 | 44 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6402 | 0 | 1989 |
| 6877 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы 7б | ГВС МКД 30 лет Победы 7б | 5.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.0501 | 0 | 1984 |
| 6878 | Вход ГВС в здание поликлиники | ГВС к пристройки поликлиники | 10 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.4444 | 0 | 0 |
| 6879 | Вход ГВС в здание поликлиники | ГВС здание поликлиники | 1 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.443 | 0 | 0 |
| 6880 | Задвижка Ду100 | ГВС МКД Комарова ул.д.107 | 84 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9204 | 0 | 1965 |
| 6881 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.107 | 83 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.6697 | -6.6611 | 1965 |
| 6882 | Узел ЦО на корпус №1 | ЦОна корпус №1 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1651 | -1.164 | 1975 |
| 6883 | ВыхЦО Транз МКД Комарова,103 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.105 | 7 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 4.7267 | -4.7226 | 1965 |
| 6884 | ВыхГВС Транз МКД Комарова,103 | ГВС МКД Комарова ул.д.105 | 8 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.135 | 0 | 1965 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6885 | Ввод транз.ГВС Наб.Леонова 3 | ГВС МКД Наб. Леонова 3 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.314 | 0 | 1966 |
| 6886 | Ввод ГВС МКД Наб. Леонова,4 | ГВС МКД Наб. Леонова,4 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4013 | 0 | 1966 |
| 6887 | Ввод ЦО МКД Вокзальная ул.д.6а | ВыхЦОТранз.МКД Вокзальная,6а | 120 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.6039 | -10.5919 | 0 |
| 6888 | ВыхГВС ТранзМКД Вокзальная,6а | ГВС МКД Вокзальная ул.д.6а | 13.8 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.6639 | 0 | 1997 |
| 6889 | ТК-6/5 | Задвижка Ду300 | 1 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 242.9315 | -242.2553 | 1989 |
| 6890 | Бескамерная врезка ЦО | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.87 | 30 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.7373 | -17.7194 | 1981 |
| 6891 | Бескамерная врезка ГВС | ГВС МКД Шевченко ул.д.85 | 37.8 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.0677 | 0 | 1981 |
| 6892 | Бескамерная врезка ЦО | Задвижка Ду100 | 55 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 22.9418 | -22.9168 | 1981 |
| 6893 | Задвижка Ду100 | Бескамерная врезка ГВС | 32 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.0683 | 0 | 1981 |
| 6894 | Бескамерная врезка ЦО | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.85 | 37.25 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.2035 | -5.1984 | 1981 |
| 6895 | ТК-1-10/30 | Задвижка Ду 50 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.3829 | -2.3806 | 1970 |
| 6896 | Задвижка Ду 50 | ЦО ИП Шокуров "Милена" | 28 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.3829 | -2.3806 | 1970 |
| 6897 | Выход ЦОТранз МКД Шевченко,87 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.89 | 39 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.6022 | -8.5945 | 1981 |
| 6898 | Выход ГВС Транз МКД Шевченко,8 | Вход ГВС МКД Шевченко ул.д.89 | 33 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3564 | 0 | 1981 |
| 6899 | ВыхЦОТранз МКД Шевченко,83 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.91 | 28.25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.995 | -8.9858 | 1981 |
| 6900 | Вых ГВС Транз МКД Шевченко,83 | ГВС МКД Шевченко ул.д.91 | 29.3 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5565 | 0 | 1981 |
| 6901 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.83 | ВыхЦО Трназ МКД Шевченко,83 | 18 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 22.9425 | -22.916 | 1981 |
| 6902 | ЦО ГБ Ф.Социализма ул.д.11 | ЦО Ф.Социализма ул.д.11 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 7.2163 | -7.21 | 0 |
| 6903 | Ввод ЦО МКД Трнавскя,8а | ЦО ИП Шокуров "Милена" | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1047 | -0.1046 | 1975 |
| 6904 | ТК-3-1/1 | Ввод ГВС в м-н"Магнит" | 15 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.0677 | 0 | 1975 |
| 6905 | Ввод ГВС м-н Магнит | ГВС м-н Магнит "соб.ИП Шоуров" | 25 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.0288 | 0 | 1975 |
| 6906 | Ввод ГВС МКД Менеделеева, 2 | ГВС МКД Менеделеева ул.д.2 | 2.75 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3404 | 0 | 1989 |
| 6907 | ТК-2-2/5 | ввод ЦО МКД Наб. Леонова 1 | 11.3 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.9913 | -4.987 | 1966 |
| 6908 | выход ЦО МКД Наб. Леонова 1 | ввод ЦО МКД Вокзальная 1 | 80 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.0601 | -9.0505 | 1966 |
| 6909 | Выход ЦО МКД Наб. Леонова 1 | ТК-2-2/2 | 87 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 57.8183 | -57.731 | 1966 |
| 6910 | ТК-2-2/2 | Задвижка в ТК-2-2/2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 12.2057 | -12.1869 | 1966 |
| 6911 | транзит ЦО МКД Наб. Леонова 4 | транзит ЦО МКД Наб. Леонова 4 | 53.25 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 4.9333 | -4.9278 | 1966 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6912 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.23 | ЦО м-н Магнит "соб ИП Шокуров" | 12 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.794 | -0.7931 | 1977 |
| 6913 | Ввод ГВС Ф.Социализма ул.д.23 | ГВС Ф.Социализма ул. д.23 | 18 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7288 | 0.0003 | 1977 |
| 6914 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.67 | ВыхЦО Транз МКД Минская,67 | 18 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.6386 | -14.6046 | 1986 |
| 6915 | ТК-3-3/16 | Ввод ЦО Гиппократ | 10 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8355 | -1.8338 | 1981 |
| 6916 | Задвижка Ду150 | ТК-2-1/4 | 72 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 4.4154 | 0 | 1986 |
| 6917 | Ввод ГВС Ф.Социализма ул.д.23 | ГВС м-н Магнит"соб ИП Шокуров" | 18 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0032 | 0 | 1977 |
| 6918 | ТК-2-2/3 | ввод ГВС МКД Наб. Леонова 3 | 14.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1316 | 0 | 1966 |
| 6919 | ТК-8/14а | Задвижка Ду50 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.622 | -1.6205 | 2012 |
| 6920 | ТК-3-6/31 | узел ввода БМО | 108 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 12.8012 | -12.7636 | 0 |
| 6921 | Ввод ГВС Дружбы ул.д.5 | ГВС МКД Дружбы ул.д.5 | 5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.8146 | 0 | 1988 |
| 6922 | Ввод ГВС Дружбы ул.д.5 | ГВС маг Милена ИП Шокурова | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0441 | 0 | 1988 |
| 6923 | Ввод ЦО Дружбы ул.д.5 | ЦО маг.Милена ИП Шокурова | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.0904 | -2.0885 | 1988 |
| 6924 | Ввод ЦО 30 лет Победы,35 | Врезка на ТК-3-6/17 | 51 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 25.5855 | -25.5573 | 1981 |
| 6925 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,79а | ТК-3/28 | 60 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 72.5836 | -72.4215 | 1965 |
| 6926 | ТК-2-2/2 | ТК-2-2/3 | 25 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 35.9187 | -35.8695 | 1966 |
| 6927 | КП-30-21 | Разветвление | 15 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 2.8051 | 0.0034 | 1981 |
| 6928 | КП-30-21 | ТК-3-6/25 | 15 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 30.3561 | -30.3207 | 1981 |
| 6929 | Выход (тр-та) 30 лет Победы,23 | Вход ГВС 30 лет Победы,17 | 5 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3436 | 0.0002 | 1981 |
| 6930 | разветвление | КП-30-27 | 12 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 34.7905 | -34.749 | 1981 |
| 6931 | КП-30-29 | ТК-3-6/23 | 12 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 2.9604 | 0.0057 | 1981 |
| 6932 | Разветвление | Разветвление | 49 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.0291 | 0.0012 | 1981 |
| 6933 | Ввод ГВС Комарова ул.д.107 | ГВС МКД Комарова ул.д.107 | 84 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8926 | 0 | 1965 |
| 6934 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.107 | ЦО маг. Милена ИП Шокурова | 20 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0063 | -1.0053 | 1965 |
| 6935 | Ввод ГВС Комарова ул.д.107 | ГВС маг Милена ИП Шокурова | 15 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.0266 | 0 | 1965 |
| 6936 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы 5а | Выход ГВС МКД 30 лет Победы 5а | 24 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.2328 | 0.0023 | 1984 |
| 6937 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,79 | ТК-2-1/3 | 74 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 8.9536 | -8.9367 | 1986 |
| 6938 | ввод ГВС МКД Шевченко 73 | ГВС МКД Шевченко 73 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9603 | 0 | 1986 |
| 6939 | Вх.ГВС Транз МКД Вокзальная,7а | ГВС МКД Вокзальная ул.д.7а | 11.3 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.2587 | 0 | 0 |
| 6940 | Ввод ЦО МКД Вокзальная ул.д.7а | Врезка ЗАО"Тандер" маг. Магнит | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.4047 | -2.4026 | 0 |
| 6941 | Ввод ГВС  Вокзальная ул.д.7а | Врезка на ЗАО "Тандер" Магнит | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0778 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6942 | Задвижка Ду100 | ТК-2-1/3 | 13 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.1307 | 0 | 1986 |
| 6943 | ТК-2-1/3 | Бескамерная врезка ЦО | 21 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.1305 | 0 | 1986 |
| 6944 | ТК-2-1/3 | Бескамерная врезка ЦО | 74 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 8.9514 | -8.9381 | 1986 |
| 6945 | Вых ЦО Трназ Минская,65 | Ввод ЦО БПНД Минская,71 | 94 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.45 | -3.4451 | 1981 |
| 6946 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.102 | 49 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.431 | -5.4248 | 1969 |
| 6947 | ВыхГВС ТранзМКД Шевчен-ко,106 | ГВС МКД Шевченко ул.д.102 | 49 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5113 | 0 | 1969 |
| 6948 | Ввод ЦО МКД 30 лет Побе-ды,51 | ЦО Спицы А.И. | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1983 |
| 6949 | ЦО выход Трнавская 4 | ЦО ввод Трнавская 2 | 22 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.7683 | -3.7648 | 2001 |
| 6950 | Ввод ЦО МКД Трнавская,1 | Ввод ЦО маг. Ярослав Колосов | 17 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7143 | -0.713 | 0 |
| 6951 | переход | переход | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.1419 | 0.0002 | 2001 |
| 6952 | ГВС Выход Трнавская 4 | ГВС Ввод Трнавская 2 | 22 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1419 | 0.0001 | 2001 |
| 6953 | ТК-3-8/23 | Задвижка Ду 40 | 0.6 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 1.1359 | -1.1352 | 0 |
| 6954 | Задвижка Ду 40 | ЦО маг. Ярослав Колосов | 6.6 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 1.1359 | -1.1352 | 0 |
| 6955 | Задвижка Ду125 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.106 | 13 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 60.3786 | -60.2852 | 1969 |
| 6956 | Задвижка Ду100 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.106 | 13 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.8189 | 0 | 1969 |
| 6957 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.96 | 24 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 29.1279 | -29.0981 | 1969 |
| 6958 | Задвижка Ду150 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.96 | 21.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.8573 | 0 | 1969 |
| 6959 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.120А | 51.25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.0093 | -11.9978 | 1969 |
| 6960 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.94 | 8.25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.9282 | -11.9184 | 1969 |
| 6961 | Задвижки Ду150 | ООО "Информ" | 108 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 11.1215 | -11.09 | 0 |
| 6962 | Разветвление МРСК волги | Ввод ЦО МРСК Волга | 15 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 7.1885 | -7.1821 | 1995 |
| 6963 | Разветвление МРСК волги | Разветвление ГСМ ООО"ДЭУ" | 65 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 16.5504 | -16.5336 | 1995 |
| 6964 | Задвижка Ду 100 | Разветвление МРСК волги | 56 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 23.74 | -23.7147 | 1995 |
| 6965 | 1КП-НЛ-28а | ЗАО "Тандер" Наб.Леонова 28а | 30 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 0.4856 | -0.4841 | 1973 |
| 6966 | МУП "БалАвтоДор" | Разветвление Филиал "СВЭС" | 50 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.4703 | -10.4397 | 1995 |
| 6967 | ВНИ Ольхов А.С. | ЦО ВНИ Ольхов А.С. | 4.5 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.3675 | -0.3672 | 1995 |
| 6968 | Врезка на ЗАО "Тандер" Магнит | ГВС маг. Милена ООО Милена | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0353 | 0 | 0 |
| 6969 | Врезка на ЗАО "Тандер" Магнит | ЗАО "Тандер" маг. Магнит | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0425 | 0 | 0 |
| 6970 | Врезка ЗАО"Тандер" маг. Магнит | ЦО маг. Милена ООО Милена | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.2955 | -1.2944 | 0 |
| 6971 | Врезка ЗАО"Тандер" маг. Магнит | ЗАО "Тандер" маг. Магнит | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1091 | -1.1082 | 0 |
| 6972 | Ввод ЦО Дружбы ул.д.5 | ЦО ЗАО "Тандер" маг. Магнит | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.8663 | -0.8655 | 1988 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6973 | Ввод ГВС Дружбы ул.д.5 | ГВС ЗАО"Тандер" маг. Магнит | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0235 | 0 | 1988 |
| 6974 | ТК-3-2/2 | ТК-3-2/1 | 39 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 146.3413 | -146.1095 | 1984 |
| 6975 | Н.О.- 8 | Задвижка Ду 300 | 1 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 0.1497 | -0.1485 | 1993 |
| 6976 | МКД Б.Захаровых, 154 | ЦО ЗАО "Тандер" маг. Магнит | 5 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 0.7647 | -0.764 | 1993 |
| 6977 | 1КП-30-23 | ГВС ЗАО "Тандер" маг. Магнит | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0274 | 0 | 1981 |
| 6978 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.75 | ЦО ЗАО "Тандер" маг. Магнит | 20 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.869 | -0.8675 | 1986 |
| 6979 | Ввод ГВС МКД Волжская ул. д.1 | ГВС МКД Волжская ул. д.1 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5009 | 0 | 1987 |
| 6980 | ТК-2-7/4 | разветвление на ВЧД | 8.2 | 0.032 | 0.032 | Подз. канальная | 0.2049 | -0.2047 | 0 |
| 6981 | разветвление | ВЧД Сайфутдинов Ш.В. | 8.2 | 0.032 | 0.032 | Подз. канальная | 0.1016 | -0.1015 | 0 |
| 6982 | разветвление | ВЧД Пономарев А.В. | 1 | 0.032 | 0.032 | Подз. канальная | 0.1033 | -0.1032 | 0 |
| 6983 | Выход ЦО Ф. Социализма ул.д. 6 | ЦО Ф. Социализма ул.д. 8 | 60 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.9614 | -8.1704 | 0 |
| 6984 | ввод ЦО МКД Ленина 131 | ЦО МКД Ленина 131 | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 8.941 | -8.9331 | 1973 |
| 6985 | Вход ЦО Ф.Соцмализма ул.д.3а | ТК-Б/Н | 20 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 23.8011 | -23.7667 | 1974 |
| 6986 | Задвижка Ду 40 | Ввод ЦО в ТП | 16.5 | 0.04 | 0.04 | Надземная | 0.1493 | -0.149 | 1993 |
| 6987 | Ввод ЦО вТП | ЦО ВНИ Сайфутдинов Ш.В. | 3 | 0.04 | 0.04 | Надземная | 0.1492 | -0.1491 | 1993 |
| 6988 | Разветвление | Задвижка Ду 40 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | Надземная | 0.1493 | -0.149 | 1993 |
| 6989 | Вход ЦО Ф.Социализма ул.д.1 | ГБ Ф.Социализма ул.д.1 | 64 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.9605 | -0.9566 | 1974 |
| 6990 | НО-12 | Задвижка Ду 300 | 8 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 9.1266 | -8.8893 | 1993 |
| 6991 | Задвижки 2Д=80 | ЦО ЗАО "Хемикомп" | 34 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.7557 | -1.7535 | 0 |
| 6992 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,22 | 6 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.0704 | -8.0636 | 1987 |
| 6993 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,23 | 154 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 14.0574 | -13.2858 | 1987 |
| 6994 | ВыхЦО МКД Трназ Леонова наб,23 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,24 | 5.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.3728 | -9.3625 | 1966 |
| 6995 | ГБ Чапаева,116а | Выход тр. ЦО Чапаев,116а | 45 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 32.3202 | -32.2679 | 0 |
| 6996 | Врезка ЦО Чапаева 116а | ЦО ВНИ Нефёдова | 45 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.946 | -0.9447 | 0 |
| 6997 | Вых ГВС МКД Транз Волж-ская,57 | Ввод ГВС МКД Волжская ул.д.47 | 50 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.2335 | 0 | 1989 |
| 6998 | ТК-3-9/2 | ввод ЦО Дет.сад №22 (бас-сейн) | 47.7 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9778 | -0.9765 | 1991 |
| 6999 | ТК-3-9/2 | Ввод ГВС Детсад.№ 22 (бас-сейн) | 47.7 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.385 | 0.0004 | 1991 |
| 7000 | Ввод ЦО Дет.сад № 22 (бассейн) | ЦО Детский сад № 22 (бас-сейн) | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9775 | -0.9767 | 1991 |
| 7001 | Ввод ГВС Детсад.№ 22 (бассейн) | ГВС Детский сад.№ 22 (бас-сейн) | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3848 | 0.0001 | 1991 |
| 7002 | выход ЦО МКД Сар. Шоссе 71 | вход ЦО МКД Сар. Шоссе 71а | 48 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.0722 | -9.0632 | 1991 |
| 7003 | выход ГВС МКД Сар. Шоссе 71 | ввод ГВС МКД Сар. Шоссе 71а | 29.7 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7465 | 0.0004 | 1991 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7004 | ввод ГВС МКД Сар. Шоссе 71а | ГВС МКД Сар. Шоссе 71а | 2 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7461 | 0.0003 | 1991 |
| 7005 | Ввод ГВС Детский сад.№ 22 | ГВС Детский сад.№ 22 | 1 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.1726 | 0 | 1991 |
| 7006 | Задвижки Ду300 | ТК-б/н | 298.9 | 0.259 | 0.259 | Надземная | 170.3784 | -170.3004 | 2003 |
| 7007 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.61 | 47.75 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 27.2519 | -27.219 | 1966 |
| 7008 | ТК-б/н Степная 78 | ввод ГВС МКД Степная 78 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.751 | 0.0003 | 1991 |
| 7009 | ввод ГВС МКД Степная 80 | ГВС МКД Степная 80 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.5673 | 0.0002 | 1991 |
| 7010 | ТК-б/н Степная 78 | ввод ГВС МКД Степная 76 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4506 | 0.0002 | 1991 |
| 7011 | тр-зит ГВС МКД Сар. Шоссе 69/1 | ГВС МКД Сар. Шоссе 69/1 | 100 | 0.1 | 0.069 | Подвальная | 0.803 | 0.0012 | 1991 |
| 7012 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.10 | Задвижка Ду100 | 12 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 19.6599 | -19.641 | 1965 |
| 7013 | ВыхГВС Транз МКД Мин-ская,10 | ГВС МКД Минская ул.д.8 | 53 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6905 | 0 | 1965 |
| 7014 | ВыхЦО Трназ МКД Мин-ская,10 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.8 | 51.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.1618 | -10.1516 | 1965 |
| 7015 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.8 | ЦО МКД Минская ул.д.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 10.0295 | -10.0215 | 1965 |
| 7016 | Врезка на ПЧ20 | ЦО ПЧ20 | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.3633 | -2.3612 | 1987 |
| 7017 | Врезка на Привокзальную ул.1,8 | Ввод Привокзальная 8 | 3 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9244 | -0.9236 | 1987 |
| 7018 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.12 | 9.75 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 28.9865 | -28.9565 | 1966 |
| 7019 | ВыхЦО Транз МКД Мин-ская,12 | ТК-б/н | 37.75 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 18.6512 | -18.6294 | 1966 |
| 7020 | КП-30-4б | Узел ввода ГВС | 60 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 1.3602 | 0.0017 | 1975 |
| 7021 | ВыхЦО Транз МКД Мин-ская,14 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.16 | 62.75 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.7247 | -8.7153 | 1966 |
| 7022 | ВыхГВС МКД Минская ул.д.14 | ГВС МКД Минская ул.д.16 | 64 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6122 | 0 | 1966 |
| 7023 | ТК-3-7/2 | Ввод ГВС МКД Степная ул.27/3 | 25 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 7.517 | 0.0133 | 1991 |
| 7024 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/2 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/1-5 | 160 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 8.2067 | -8.1879 | 1991 |
| 7025 | Ввод ГВС МКД Степная ул.27/2 | Ввод ГВС МКД Степная ул.27/1 | 160 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 0.7961 | 0.0018 | 1991 |
| 7026 | Ввод ГВС МКД Трнавская ул.36 | ГВС МКД Трнавская ул.36 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.0246 | 0.0007 | 1988 |
| 7027 | ТК-3-8-13 | Ввод ГВС МКД Трнавская ул.40 | 12 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 2.3888 | 0.0023 | 1988 |
| 7028 | ТК-3-8/14 | Ввод ГВС МКД Трнавская ул.36/6 | 9 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 3.7396 | 0.0028 | 1988 |
| 7029 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.36/6 | Выход ЦО МКД Трнавская ул.36/6 | 80 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 3.6255 | -3.6173 | 1988 |
| 7030 | Ввод ЦО Трнавск 42 ООО УК БСС | ЦО Трнавск 42 ООО УК БСС | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.6215 | -3.6203 | 0 |
| 7031 | Выход ЦО МКД Трнавская | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/1 | 12.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.4048 | -5.3997 | 1988 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ул.40 | | | | | | | | |
| 7032 | Выход ГВС МКД Трнавская ул.40 | Ввод ГВС МКД Степная ул.27/1 | 12.5 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6304 | 0.0002 | 1988 |
| 7033 | тр-зит ГВС МКД Сар.Шоссе 83/4 | тр-зит ГВС МКД Сар.Шоссе 83/4 | 30 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4451 | 0.0012 | 1996 |
| 7034 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 83/1 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 83/1 | 30 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.4428 | -5.4342 | 0 |
| 7035 | ВыхЦОТрназМКД Леонова наб.,28а | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,28 | 39 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 10.0756 | -10.0632 | 1966 |
| 7036 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,27 | 141 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 11.2343 | -11.2097 | 1966 |
| 7037 | НО-13 | НО-14 | 50 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 2252.5574 | -2476.375 | 1993 |
| 7038 | ТК-б/н на Сар. Шоссе 81 | ввод ГВС МКД Сар.Шоссе 81 | 34 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.5381 | 0.001 | 1996 |
| 7039 | НО-13 | Задвижка Ду 125 | 1 | 0.125 | 0.125 | Надземная | 7.9764 | -7.9468 | 1993 |
| 7040 | ТК-б/н на Сар. Шоссе 81 | ввод ГВС МКД Сар.Шоссе 81 | 25 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.5333 | 0.0009 | 1996 |
| 7041 | ТК-б/н на Сар. Шоссе 81 | ввод ГВС МКД Сар.Шоссе 81 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.533 | 0.0006 | 1996 |
| 7042 | ТК-б/н | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 81 | 34 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.7576 | -13.7448 | 1996 |
| 7043 | ТК-б/н | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 81 | 25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.7589 | -13.7464 | 1996 |
| 7044 | ТК-б/н | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 81 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.7584 | -13.7469 | 1996 |
| 7045 | Задвижка Ду 125 | разветвление ПАП Балаково | 102 | 0.125 | 0.125 | Надземная | 7.9764 | -7.9468 | 1993 |
| 7046 | тепловой пункт энергохим-защиты | разветвление гараж Энерго-хим. | 1 | 0.081 | 0.081 | Надземная | 2.9891 | -2.9861 | 1993 |
| 7047 | разветвление гараж Энер-гохим. | Гаражи Энергохимзащита. | 10 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 2.3656 | -2.3634 | 1993 |
| 7048 | разветвление гараж Энер-гохим. | Адм. здание Энергохим. | 10 | 0.081 | 0.081 | Надземная | 0.6235 | -0.6227 | 1993 |
| 7049 | тепловой пункт энергохим-защиты | КПП Энергохимзащита. | 23 | 0.081 | 0.081 | Надземная | 0.1684 | -0.1676 | 1993 |
| 7050 | ВыхГВС ТрназМКД Леонова наб,27 | ГВС МКД Леонова наб. ул.д.26 | 7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.418 | 0 | 1966 |
| 7051 | ВыхЦО Трназ МКД Леонова наб,27 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,26 | 5.75 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.4867 | -5.482 | 1966 |
| 7052 | ТК-б/н на Сар. Шоссе 81 | ввод ГВС МКД Сар.Шоссе 81 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.5377 | 0.0006 | 1996 |
| 7053 | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 81 | ЦО МКД Сар.Шоссе 81 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.757 | -13.7454 | 1996 |
| 7054 | ТК-3-1/8 | ЦТП-44 | 33 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 51.3423 | -51.2845 | 1975 |
| 7055 | разветвление ПАП Балако-во | Задвижка Ду 80 | 1 | 0.081 | 0.081 | Надземная | 3.1581 | -3.1531 | 1993 |
| 7056 | Задвижка Ду 80 | тепловой пункт энергохимза-щиты | 50 | 0.081 | 0.081 | Надземная | 3.1581 | -3.1531 | 1993 |
| 7057 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,34 | 21 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.5118 | -16.4962 | 1966 |
| 7058 | КП-30-16 | ТК-3-1/11 | 7 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 2.9243 | 0.0031 | 1975 |
| 7059 | Ввод ГВС МКД Трнавская ул.36/6 | Выход ГВС МКД Трнавская ул.36 | 70 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.0259 | 0.002 | 1988 |
| 7060 | Выход ГВС МКД Трнавская 36/6 | ТК-3-8/15 | 5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1988 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7061 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 85/5 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 85/5 | 94 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 8.8861 | -8.8731 | 1996 |
| 7062 | ТК-3-1/10 | Узел ввода ГВС | 13 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4358 | 0.0006 | 1975 |
| 7063 | ввод ГВС МКД Сар.Шоссе 89/1 | ГВС МКД Сар.Шоссе 89/1 | 2 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3118 | 0.0001 | 1996 |
| 7064 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 91 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 91 | 105 | 0.125 | 0.1 | Подвальная | 37.9752 | -37.9273 | 1996 |
| 7065 | тр-зит ГВС МКД Сар.Шоссе 91 | тр-зит ГВС МКД Сар.Шоссе 91 | 105 | 0.125 | 0.069 | Подвальная | 2.6732 | 0.0037 | 1996 |
| 7066 | Разветвление | Трнавская, 3 | 30 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.5795 | 0.0005 | 1975 |
| 7067 | ввод ГВС МКД Сар.Шоссе 93 | ГВС МКД Сар.Шоссе 93 | 30 | 0.125 | 0.069 | Подвальная | 0.8927 | 0.0006 | 1996 |
| 7068 | ВыхЦО Транз.МКД Наб.Леонова,37 | ТК-2-7/6 | 111.75 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 94.563 | -93.4947 | 1966 |
| 7069 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова,37 | ВыхЦО Транз.МКД Наб.Леонова,37 | 14 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 94.5647 | -93.4929 | 1966 |
| 7070 | НО-21 | Задвижка ДУ 300 | 1 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 1.4156 | -1.3961 | 1992 |
| 7071 | ЦТП-74 | КП-СШ-81 | 17 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 106.6234 | -106.4597 | 1996 |
| 7072 | Задвижка Ду125 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,43 | 1.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 33.1401 | -33.1057 | 1968 |
| 7073 | ВыхЦО Транз.МКД Леонова наб,43 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,42 | 21.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.734 | -7.7265 | 1968 |
| 7074 | ВыхГВС ТранзМКД Наб.Леонова,43 | ГВС МКД Наб.Леонова ул.д.42 | 22.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.3337 | 0 | 1968 |
| 7075 | ВыхЦО Транз.МКД Леонова наб,43 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,44 | 14 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.9606 | -7.9532 | 1968 |
| 7076 | ВыхГВС ТранзМКД Леонова наб,43 | ГВС МКД Леонова наб.ул.д.44 | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5071 | 0 | 1968 |
| 7077 | ЦО ЦТП-76 | ТК-б/н Степная 81 | 7 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 52.7713 | -52.7092 | 2008 |
| 7078 | ТК-3-1/25 | Проспект Героев 8 | 10 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2122 | 0.0001 | 1975 |
| 7079 | Ш.П. | Ввод Ц.О. ПАО "Т Плюс" | 7 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 46.0248 | -45.9784 | 1995 |
| 7080 | ГВС ТК-б/н Степная 81 | ввод ЦО МКД Степная 81 | 1 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.5403 | 0.0002 | 2008 |
| 7081 | ввод ГВС МКД Степная 104 | ГВС МКД Степная 104 | 1 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.5865 | 0.0002 | 2008 |
| 7082 | ввод ГВС МКД Степная 106 | ГВС МКД Степная 106 | 1 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6195 | 0.0002 | 2008 |
| 7083 | ввод ЦО МКД Степная 108 | ЦО МКД Степная 108 | 1 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.303 | 0.0001 | 2008 |
| 7084 | ввод ЦО МКД Степная 102 | ЦО МКД Степная 102 | 1 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.5465 | 0.0002 | 2008 |
| 7085 | ввод ГВС МКД Степная 100 | ГВС МКД Степная 100 | 1 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7732 | 0.0003 | 2008 |
| 7086 | Разветвление ООО "ДЭУ" | МУП "БалАвтоДор" | 50 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.9405 | -4.9341 | 1995 |
| 7087 | Разветвление ООО "ДЭУ" | Задвижка Ду 125 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.7172 | -17.6678 | 0 |
| 7088 | Задвижка Ду 125 | Тепловой пункт ООО "ДЭУ" | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.7172 | -17.6679 | 0 |
| 7089 | Тепловой пункт ООО "ДЭУ" | Разветвление КПП-1 | 10 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 17.7172 | -17.6679 | 0 |
| 7090 | Разветвление КПП-1 | ЦО КПП-1 ООО "ДЭУ" | 3 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.1218 | -0.1216 | 0 |
| 7091 | Разветвление КПП-1 | Разветвление скважина | 10 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 7.1249 | -7.1068 | 0 |
| 7092 | Разветвление скважина | ЦО скважина ООО "ДЭУ" | 1 | 0.025 | 0.025 | Подз. канальная | 0.0475 | -0.0475 | 0 |
| 7093 | Разветвление скважина | Разветвление боксы АТК | 60 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 7.0773 | -7.0595 | 0 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7094 | Разветвление производ. корпус | ЦО производ. корпус | 40 | 0.04 | 0.04 | Надземная | 2.6203 | -2.6179 | 0 |
| 7095 | Разветвление производ. корпус | Разветвление туалет/душ | 5 | 0.125 | 0.125 | Надземная | 2.7834 | -2.7759 | 0 |
| 7096 | Разветвление Гаражи УМР | ЦО Гаражи УМР ООО"ДЭУ" | 25 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 1.3298 | -1.3284 | 0 |
| 7097 | Разветвление бытовые помещение | ЦО бытовые помещиния ООО"ДЭУ" | 35 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 1.3312 | -1.3286 | 0 |
| 7098 | Разветвление КПП-2 ООО"ДЭУ" | Разветвление Гаражи УМР | 27 | 0.125 | 0.125 | Надземная | 2.6618 | -2.6562 | 0 |
| 7099 | Разветвление КПП-2 ООО"ДЭУ" | ЦО КПП-2 ООО"ДЭУ" | 16 | 0.027 | 0.027 | Надземная | 0.0803 | -0.0802 | 0 |
| 7100 | ТК-3-9/5 | ЦТП-76 | 17 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 52.7733 | -52.7071 | 2008 |
| 7101 | Разветвление боксы АТК | Разветвление производ. корпус | 68 | 0.125 | 0.125 | Надземная | 5.4057 | -5.3917 | 0 |
| 7102 | Разветвление боксы АТК | ЦО боксы АТК ООО "ДЭУ" | 1 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 1.6704 | -1.6689 | 0 |
| 7103 | Разветвление холодный бокс | Разветвление КПП-2 ООО"ДЭУ" | 25 | 0.125 | 0.125 | Надземная | 2.7428 | -2.7356 | 0 |
| 7104 | Разветвление туалет/душ | ЦО туалет/душ ООО "ДЭУ" | 2 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.0404 | -0.0404 | 0 |
| 7105 | Разветвление бытовые помещения | ЦО бытовые помещения ООО"ДЭУ" | 5 | 0.025 | 0.025 | Подз. канальная | 0.173 | -0.1728 | 0 |
| 7106 | ВыхГВСТрназМКД Леонова наб,28а | Ввод ГВС МКД Леонова наб.,27а | 66.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7506 | 0 | 1973 |
| 7107 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,28а | Задвижка Ду200 | 159 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 19.488 | -19.4337 | 1973 |
| 7108 | Задвижка Ду200 | ВыхГВСТрназМКД Леонова наб,28а | 98 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7525 | 0 | 1973 |
| 7109 | ТК-3-1/16 | Ввод ГВС МКД Трнавская,18 | 6 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 1.7439 | 0.0018 | 1975 |
| 7110 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.11 | ГБ Ф.Социализма ул.д.11 | 94 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.7788 | -5.769 | 1966 |
| 7111 | ТК-3-1/18 | ТК-3-1/19 | 34 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.2722 | 0.0023 | 1975 |
| 7112 | ВыхГВС Трназ МКД Волж-ская,71 | ГВС МКД Волжская ул.д.65 | 137 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.388 | 0 | 1966 |
| 7113 | Разветвление бытовые помещения | ЦО боксы ООО"ДЭУ" | 30 | 0.025 | 0.025 | Надземная | 1.1575 | -1.1564 | 0 |
| 7114 | Задвижка Ду125 | Ввод ЦО Сар.шоссе,39а | 1.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 18.4464 | -18.4258 | 1983 |
| 7115 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Сар.шоссе,39 | 23 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.9686 | -11.9574 | 1983 |
| 7116 | Задвижка Ду100 | ГВС МКД Сар.шоссе ул.д.39 | 23 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.2926 | 0 | 1983 |
| 7117 | Задвижка Ду100 |  | 29 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.82 | 0 | 1987 |
| 7118 | Задвижка Ду 100 | Ввод ЦО МКД Заречная 10 | 29 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.5885 | -15.5724 | 1987 |
| 7119 | Задвижка Ду 70 | Ввод ГВС МКД Заречная,6а | 10.25 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2957 | 0 | 1987 |
| 7120 | Задвижка Ду 80 | Ввод ЦО МКД Заречная 6а | 10.25 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.1663 | -6.1607 | 1987 |
| 7121 | Вход ЦО МКД Комсом-я ул. д.1 | ЦО ЗАО КамРТИ | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.2121 | -1.2111 | 1976 |
| 7122 | Выход ЦО МКД Зареч-ная,10 | Ввод ЦО МКД Заречная,8 | 18.75 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.7484 | -7.741 | 1987 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7123 | Выход ГВС МКД Зареч-ная,10 | ГВС МКД Заречная,8 | 18.75 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5354 | 0 | 1987 |
| 7124 | Разветвление теплов. узел СВЭС | Разветвление Гараж СВЭС | 54.2 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 5.5655 | -5.5517 | 1995 |
| 7125 | Разветвление теплов. узел СВЭС | ЦО Склад Филиал "СВЭС" | 1 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 2.4313 | -2.4292 | 1995 |
| 7126 | Разветвление теплов. узел СВЭС | Разветвление Склад СВЭС | 115 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 4.4537 | -4.446 | 1995 |
| 7127 | Разветвление Склад СВЭС | Разветвление РПБ Филиал СВЭС | 20 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 2.021 | -2.0184 | 1995 |
| 7128 | Разветвление Гараж СВЭС | Разветвление мастер-ая СВЭС | 50 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 3.0999 | -3.0903 | 1995 |
| 7129 | Разветвление РПБ Филиал СВЭС | Разветвление АБК Филиал СВЭС | 25 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1.953 | -1.9508 | 1995 |
| 7130 | Разветвление теплов. узел СВЭС | ЦО Склад Филиал "СВЭС" | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 0.0678 | -0.0677 | 1995 |
| 7131 | Разветвление Гараж СВЭС | ЦО Гараж филиал "СВЭС" | 1 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 2.4646 | -2.4625 | 1995 |
| 7132 | ввод ЦО МКД Степная 96 | ЦО МКД Степная 96 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.5782 | 0.0002 | 1994 |
| 7133 | ТК-2-7/2 | ТК-2-7/3 | 17.25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.2989 | -14.2808 | 1987 |
| 7134 | ТК-1-1А на Степная 84 | ввод ЦО МКД Степная 84 | 3 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 36.7111 | -36.6625 | 1994 |
| 7135 | ТК-2-7/3 | Ввод ГВС МКД Заречная, 6 | 22.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9823 | 0 | 1987 |
| 7136 | ТК-1-1А на Степная 84 | ввод ГВС МКД Степная 84 | 3 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 2.7584 | 0.0049 | 1994 |
| 7137 | ввод ГВС МКД Степная 72 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.7959 | 0.0003 | 1994 |
| 7138 | выход ГВС МКД Степная 84 | ТК-1-1А на Степная 84 | 15 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 3.4 | 0.0064 | 1994 |
| 7139 | выход ЦО МКД Степная 88 | ТК-1-1А на Степная 84 | 15 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 46.0045 | -45.9446 | 1994 |
| 7140 | транзит ГВС МКД Степная 92 | транзит ГВС МКД Степная 92 | 115 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.5905 | 0.0067 | 1994 |
| 7141 | Выход ГВС МКД Заречная,7 | Ввод ГВС МКД Заречная,4 | 4.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 2.8424 | 0 | 1987 |
| 7142 | Выход ЦО МКД Заречная,7 | Ввод ЦО МКД Заречная,4 | 4.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 19.0338 | -19.0165 | 1987 |
| 7143 | ТК-3-7/10 | ввод ГВС МКД Степная 92 | 22 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.5909 | 0.0071 | 1994 |
| 7144 | транзит ГВС МКД Степная 94 | транзит ГВС МКД Степная 94 | 100 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.0986 | 0.004 | 1994 |
| 7145 | Выход ГВС МКД Заречная,4 | Ввод ГВС МКД Заречная,2 | 26 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4869 | 0 | 1987 |
| 7146 | ввод ГВС МКД Степная 86 | ГВС МКД Степная 86 | 1 | 0.082 | 0.05 | Подвальная | 0.6523 | 0.0002 | 1994 |
| 7147 | ввод ГВС МКД Степная 82 | ГВС МКД Степная 82 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.6396 | 0.0002 | 1994 |
| 7148 | ТК-3-7/9 | Ввод ГВС МКД Степная,88 | 31 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 4.5251 | 0.0165 | 1994 |
| 7149 | ТК-3-7/9 | Ввод ЦО МКД Степная,88 | 31 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 67.5064 | -67.4099 | 1994 |
| 7150 | разветвление ПАП Балако-во | Задвижка Ду 100 | 1 | 0.081 | 0.081 | Надземная | 4.8152 | -4.7968 | 1993 |
| 7151 | Задвижка Ду 100 | тепловой пункт ПАП Балаково | 15 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 4.8152 | -4.7968 | 1993 |
| 7152 | тепловой пункт ПАП Бала-ково | разветвление | 12 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 4.8149 | -4.7971 | 1993 |
| 7153 | разветвление Лабор-ый к. ПАП | АРМ ПАП Балаково | 163 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1.6888 | -1.6831 | 1993 |
| 7154 | разветвление Лабор-ый к. | Лабораторный корпус ПАП | 1 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 1.6873 | -1.6858 | 1993 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПАП | | | | | | | | |
| 7155 | разветвление | разветвление КПП ПАП Бала-ково | 115 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 1.4367 | -1.4304 | 1993 |
| 7156 | Врезка КПП ПАП Балаково | ЦО КПП ПАП Балаково | 3 | 0.027 | 0.027 | Надземная | 0.0718 | -0.0717 | 1993 |
| 7157 | разветвление Быт.корпус ПАП | ЦО Быт.корпус ПАП Балаково | 37 | 0.069 | 0.069 | Надземная | 1.3628 | -1.3609 | 1993 |
| 7158 | разветвление | разветвление Лабор-ый к. ПАП | 100 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 3.378 | -3.3669 | 1993 |
| 7159 | Выход ЦО МКД наб.Леонова 19 | Ввод ЦО МКД наб.Леонова 20 | 25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.6067 | -4.6018 | 1987 |
| 7160 | Выход ГВС МКД наб.Леонова 19 | Ввод ГВС МКД наб.Леонова 20 | 25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5526 | 0 | 1987 |
| 7161 | ТК-3-7/9 | Ввод ГВС МКД Степная,88 | 50 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 1.1181 | 0.0029 | 1994 |
| 7162 | Узел | ТК-3/57 | 159 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 22.1545 | -21.322 | 1987 |
| 7163 | транзит ЦО МКД Степная 88 | транзит ЦО МКД Степная 88 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | Подвальная | 21.495 | -21.4723 | 1994 |
| 7164 | Транзит ЦО наб. Леонова 18 | ТК-2-2/8 | 12 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 22.1549 | -21.3217 | 1987 |
| 7165 | ТК-2-2/8 | Ввод ЦО ЦТП-27 | 8.25 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 22.1551 | -21.3214 | 1987 |
| 7166 | Ввод ГВС МКД Пр. Геро-ев,29/4 | ЦО ИП Кугрышев Д.А. | 20 | 0.032 | 0.025 | Подз. канальная | 0.0114 | 0 | 1989 |
| 7167 | Выход ГВС МКД наб.Леонова 18 | Ввод ГВС МКД наб.Леонова 21 | 12 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7114 | 0 | 1987 |
| 7168 | Выход ЦО МКД Наб.Леонова 18 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова 21 | 12 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.3335 | -7.3268 | 1987 |
| 7169 | ТК-1/11 | ТК-б/н | 30.5 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 314.7371 | -314.0236 | 2008 |
| 7170 | Разветвление на ИП Кугрышев | ГВС МКД Комарова 150 | 2 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6294 | 0 | 1986 |
| 7171 | Разветвление на ИП Кугрышев | ГВС ИП Кугрышев Д.А. | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0172 | 0 | 1986 |
| 7172 | КП-КОМ-150 | ЦО ИП Кугрышев Д.А. | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.9474 | -1.9455 | 1986 |
| 7173 | Выход ЦО МКД Минская 4 | Ввод ЦО МКД Минская 6 | 42 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.4551 | -2.4526 | 1987 |
| 7174 | ТП | ООО "УЮТ+" | 40.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3924 | -0.391 | 1964 |
| 7175 | Выход ЦО МКД Пр. Геро-ев,29/9 | ТК-3-8/19 | 97 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 17.8457 | -17.8192 | 1989 |
| 7176 | Выход ГВС МКД Пр. Геро-ев,29/9 | ТК-3-8/19 | 97 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 2.1544 | 0.0044 | 1989 |
| 7177 | Разветвление на ГУ МЧС | ЦО Служба спасения МЧС | 3 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 6.6703 | -6.6645 | 0 |
| 7178 | ВыхГВС ТранзМКД Вок-зальная,11 | ГВС МКД Вокзальная,15 | 11.3 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6582 | 0 | 1960 |
| 7179 | ЦТП-65 | ЦО "БАЭС" | 2 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 1.014 | -0.9927 | 1988 |
| 7180 | ТК-смотровая | переход с 125/150 | 7 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 6.6306 | -6.6077 | 1965 |
| 7181 | ТК-см,разветвление на Дубровин | ТК-смотровая | 19 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 6.5601 | -6.5385 | 1965 |
| 7182 | ТК-смотровая | ТК-смотровая | 37 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 6.5593 | -6.5393 | 1965 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7183 | ТК-смотровая | ТК-см,разветвление Федорова | 70 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 6.5577 | -6.5409 | 1965 |
| 7184 | Задвижка Ду 100 | ТК-смотровая | 36 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 6.6316 | -6.6067 | 1965 |
| 7185 | переход с 125/150 | ТК-см,разветвление на Дубро-вин | 8 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 6.6304 | -6.608 | 1965 |
| 7186 | переход с150/100 | Ввод ЦО МОУ СОШ №10 | 77 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.5537 | -6.5451 | 1965 |
| 7187 | ввод ГВС МКД Вольская д.75 | ГВС МКД Вольская ул.д.75 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.232 | 0 | 1988 |
| 7188 | ввод ГВС МКД Ф.Соц-а ул. д.16 | ГВС в МКД Ф.Соц-а ул. д.16 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3503 | 0.0001 | 1988 |
| 7189 | ввод ГВС МКД Ф.Соц-ма ул. д.18 | ГВС МКД Ф.Соц-ма ул. д.18 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.49 | 0.0002 | 1988 |
| 7190 | ТК-3-8/4 | Ввод ГВС Трнавская,26/2 | 8.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.993 | 0.0134 | 1988 |
| 7191 | ТК-3-8/8 | Ввод ЦО МКД Трнавская,28в | 18 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 14.1679 | -14.153 | 1988 |
| 7192 | ТК-3-8/8 | Ввод ГВС МКД Трнавская,28в | 18 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 1.1338 | 0.0014 | 1988 |
| 7193 | ТК-3-8/11 | ГВС Трнавская,32 | 14.3 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.8414 | 0.0004 | 1988 |
| 7194 | ТК-2-6/4 | ГВС в МКД Комарова, 144 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1602 | 0 | 1997 |
| 7195 | ввод ГВС МКД Комарова, 144 | ГВС в МКД Комарова, 144 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1952 | 0 | 1997 |
| 7196 | Выход ЦО Трнавская,26/1 | ТК-3-8/9 | 12 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 23.1817 | -23.154 | 1988 |
| 7197 | Выход ГВС Трнавская,26/1 | ТК-3-8/9 | 12 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 2.1694 | 0.0041 | 1988 |
| 7198 | ТК-3/59 | ТК-3/60 | 42 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 220.3334 | -219.6173 | 1963 |
| 7199 | Ввод ЦО Трнавская,26/3 | Выход ЦО Трнавская,26/3 | 39 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 49.7213 | -49.6562 | 1988 |
| 7200 | выход ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.5 | ввод ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.6 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3131 | 0 | 1967 |
| 7201 | выход ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.4 | ввод ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.5 | 22.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.5023 | -16.4802 | 1967 |
| 7202 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.5 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.5 | 120 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 9.5989 | -9.5837 | 1967 |
| 7203 | транзит ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.5 | транзит ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.5 | 120 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3156 | 0 | 1967 |
| 7204 | выход ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.4 | ввод ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.5 | 22.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6768 | 0 | 1967 |
| 7205 | Выход ЦО Наб 50 лет ВЛКСМ 3 | Ввод ЦО Наб 50 лет ВЛКСМ 4 | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 21.7962 | -21.7661 | 1967 |
| 7206 | выход ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.3 | ввод ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.3 | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9118 | 0 | 1967 |
| 7207 | Ввод ГВС МКД Трнав-ская,28г | ГВС МКД Трнавская,28г | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.292 | 0 | 1988 |
| 7208 | Ввод ЦО МКД Трнав-ская,28г | ЦО МКД Трнавская,28г | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.4407 | -3.4378 | 1988 |
| 7209 | Ввод ГВС Трнавская,28б | ГВС Трнавская,28б | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.427 | 0.0001 | 1988 |
| 7210 | Ввод ГВС МКД Трнав-ская,28г | ГВС МКД Трнавская,28а | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.1243 | 0 | 1988 |
| 7211 | Выход ЦО Наб 50 лет | Ввод ЦО Наб 50 лет ВЛКСМ 7 | 22.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 16.5412 | -16.5131 | 1967 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВЛКСМ 2 | | | | | | | | |
| 7212 | Выход ЦО Наб 50 лет ВЛКСМ 7 | ввод ЦО Наб 50 лет ВЛКСМ 8 | 22.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.2959 | -11.2783 | 1967 |
| 7213 | Выход ГВС Наб 50 лет ВЛКСМ 7 | ввод ГВС Наб 50 лет ВЛКСМ 8 | 22.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4972 | 0 | 1967 |
| 7214 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.8 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.8 | 91 | 0.125 | 0.125 | Подвальная | 4.4464 | -4.4357 | 1967 |
| 7215 | ввод ГВС Наб 50 лет ВЛКСМ 8 | ГВС Наб 50 лет ВЛКСМ 8 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4968 | 0 | 1967 |
| 7216 | Насос МУДО ДЮСШ РОСТО | МУДО ДЮСШ РОСТО | 0.1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.6408 | -1.6393 | 0 |
| 7217 | Выход ГВС Наб 50 лет ВЛКСМ 2 | Ввод ГВС Наб 50 лет ВЛКСМ 1 | 38.25 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4003 | 0 | 1965 |
| 7218 | Насос на Храм | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4442 | -0.4438 | 0 |
| 7219 | Насос на Военкомат | Ввод ЦО Военкомат | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.7586 | -1.7571 | 1974 |
| 7220 | Неподвижная опора | ТК-6/15 | 1 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 418.6574 | -416.1148 | 2015 |
| 7221 | НО-6 | ТК-6/17 | 147.46 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 300.5634 | -298.5071 | 2014 |
| 7222 | Неподвижная опора | ТК-6/17 | 1 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 300.4899 | -298.5826 | 2014 |
| 7223 | Неподвижная опора | Неподвижная опора | 130 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 300.4267 | -298.6475 | 2014 |
| 7224 | Неподвижная опора | ТК-6/19 | 6 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 300.3114 | -298.7659 | 2014 |
| 7225 | Неподвижная опора | ТК-6/18 | 1 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 300.3618 | -298.7141 | 2014 |
| 7226 | Разветвление ИП Демина | ЦО Универмаг ИП Рыпалова | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.1956 | -0.1954 | 1983 |
| 7227 | Насос на "Остров сокро-вищ" | ЦО "Остров сокровищ" | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.4133 | -1.412 | 1983 |
| 7228 | ТК-3-8/18 | Ввод ГВС МКД Пр. Героев,29/8 | 26.4 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 10.4745 | 0.0237 | 1989 |
| 7229 | Насос на Клуб "Бездна" | ЦО Клуб "Бездна" ООО "Тонус" | 10 | 0.076 | 0.076 | Подз. канальная | 2.3793 | -2.3772 | 1983 |
| 7230 | КП-СТ-56 | ЦО ООО "Ракурс" | 0.1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3304 | -0.3301 | 0 |
| 7231 | КП-СТ-52 | ЦО ООО" Ракурс" | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6417 | -0.6411 | 0 |
| 7232 | КП-СТ-48 | ЦО ООО"Ракурс" | 1 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.0848 | -0.0847 | 1983 |
| 7233 | Ввод ГВС МКД Степная 54 | ГВС МКД Степная 54 | 6 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.0101 | 0 | 1983 |
| 7234 | Ввод ГВС МКД Степная 54 | ГВС ООО РИА "Экспресс" | 6 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.0221 | 0 | 1983 |
| 7235 | КП-СТ-54 | ЦО ООО РИА "Экспресс" | 0.1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1932 | -1.1922 | 1983 |
| 7236 | Ввод ГВС МКД Пр Геро-ев,29/2а | ГВС МКД Пр Героев,29/2а | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.142 | 0 | 1989 |
| 7237 | Ввод ГВС МКД Пр Геро-ев,29/2в | ГВС МКД Пр Героев,29/2в | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.7794 | 0.0002 | 1989 |
| 7238 | Ввод ЦО МКД Пр. Геро-ев,29/1 | ЦО МКД Пр. Героев,29/1 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.7996 | -3.7963 | 1989 |
| 7239 | Ввод ГВС МКД Пр. Геро-ев,29/1 | ГВС МКД Пр. Героев,29/1 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.6246 | 0.0002 | 1989 |
| 7240 | ТК-б/н-3а | Насос на Спортзал СГЮА | 125.49 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.7434 | -2.7385 | 1975 |
| 7241 | Насос на Спортзал СГЮА | ЦО Спортзал СГЮА | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.7418 | -2.7401 | 1975 |
| 7242 | Насос на ЦО Уч.корпус СГЮАП | Вход ЦО на учебный корпус | 2 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.0383 | -5.0333 | 1975 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7243 | Насос врезка ЦО здания ФГБУЗ | Врезка ЦО здания ФГБУЗ | 30 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.4 | -2.3973 | 1975 |
| 7244 | Насос на ЦО МОУ Детдом №4 | ЦО МОУ Детдом №4 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.8382 | -6.8328 | 0 |
| 7245 | Насос на ЦТП РУСа | ЦТП РУСа | 4 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 11.6652 | -11.6542 | 1988 |
| 7246 | ввод ГВС МКД 50 ВЛКСМ д. 10 | ГВС МКД 50 ВЛКСМ д. 10 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.31 | 0 | 1967 |
| 7247 | выход ГВС МКД Пролетарская 2 | ввод ГВС МКД Пролетарская 2 | 23 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6449 | 0.0003 | 1993 |
| 7248 | Ввод ЦО ГБ ФСоциализма ул.д.13 | ЦО Ф.Социализма ул.д.15 | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.1712 | -11.1612 | 1966 |
| 7249 | Ввод ГВС ГБ Ф.Социализма 13 | ГВС Ф.Социализма ул.д.15 | 5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3129 | 0.0002 | 1966 |
| 7250 | Ввод ГВС ГБ Ф.Социализма 13 | ГВС ООО "Детский мир" | 5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.012 | 0 | 1966 |
| 7251 | Задвижка Ду700 у НО-5 | НО-5 | 1 | 0.706 | 0.706 | Надземная | 1616.295 | -1413.3663 | 1997 |
| 7252 | Задвижка | Шахта опуска | 13 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 1256.2022 | -1247.4997 | 1993 |
| 7253 | Разветвление | ШО-7 | 36 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 1616.3287 | -1413.3317 | 1993 |
| 7254 | ТК-1-7/18 | ГВС УВД механизаторов 1 | 40 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.0195 | 0 | 1972 |
| 7255 | ТК-3-9/5 | ТК-3-9/6 | 65 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 134.2746 | -134.0492 | 2008 |
| 7256 | ИБ-27а | ЦО Балаковский техникум | 1 | 0.15 | 0.15 | Подвальная | 13.6487 | -13.3779 | 1996 |
| 7257 | ИБ-27а | ГВС Балаковский техникум | 1 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 0.3129 | 0 | 1996 |
| 7258 | Ввод ЦО МКД Коммун-ая 129 | ЦО ИП Дьяконова Н.В | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.7077 | -5.7029 | 1974 |
| 7259 | Разветвление ул. 30 ЛП 71 | ул. 30 Лет Победы 71 Хоз блок | 61 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1.5302 | -1.5273 | 0 |
| 7260 | Разветвление | ул. 30 Лет Победы 71а(2п) | 61 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 2.5476 | -2.543 | 0 |
| 7261 | Ввод ЦО Минская 9 здание маг. | Ввод ЦО Торговый павильон | 0.1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 5.6781 | -5.6735 | 1965 |
| 7262 | Ввод ЦО Торговый павильон | Ввод ЦО ИП Шахпарян | 0.1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.8609 | -3.8578 | 1965 |
| 7263 | ТК-3/тс11 | Ввод ЦО ООО "АссоРТИ" | 50 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2677 | -0.267 | 1965 |
| 7264 | Ввод ЦО СОШ3, Дубс, Антлантида | ЦО СОШ3, Дубс, Антлантида | 0.1 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.2674 | -0.2672 | 1965 |
| 7265 | Насос ТП-11 | ТП-11 | 1 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 10.0543 | -9.9821 | 1965 |
| 7266 | ТП-11 | ТК-б/н | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9138 | -0.9129 | 1965 |
| 7267 | ТК-б/н | ТК-б/н | 4 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.9137 | -0.913 | 1965 |
| 7268 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.55 | ЦО МКД Минская ул.д.55 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.2224 | -6.2175 | 1965 |
| 7269 | Ввод ГВС ИП Кугрышев А.А. | ГВС ИП Кугрышев А.А. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.0139 | 0 | 0 |
| 7270 | ИТП Центр "Семья" | ЦО Центр "Семья" | 0.1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.9549 | -3.9517 | 1987 |
| 7271 | Переход 150/100 | ЦО ООО Гипермаркет"Лента" | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 40.7827 | -40.7748 | 2014 |
| 7272 | Ввод ГВС ООО Гипермаркет Лента | ГВС гипермаркет ООО "Лента" | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Подземная бесканальная | 4.7325 | 0 | 2014 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7273 | Ввод ЦО Ленина ул.д.76 | ЦО Ленина ул.д.76 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 15.3571 | -15.345 | 1970 |
| 7274 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.16 | ЦО ИП Гайдым А.Р. (прис) | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2672 | -0.267 | 1966 |
| 7275 | Ввод ЦО ленина ул. д. 109 | ЦО ленина ул. д. 109 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.8382 | -6.8322 | 1971 |
| 7276 | Насос ЦО на подаче в ЦТП-4 | Тройник на подаче ЦО в ЦТП-4 | 2.5 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 83.6757 | -83.563 | 1985 |
| 7277 | Насос на подаче в ЦТП-1 | Тройник на ЦО | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 50.5032 | -50.4368 | 1978 |
| 7278 | Насос ЦО на подаче в ЦТП-2 | Тройник ЦО в ЦТП-2 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 38.3665 | -38.3256 | 1978 |
| 7279 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-3 | Тройник на ЦО | 1.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 24.4579 | -24.4323 | 1986 |
| 7280 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-5 | Тройник ЦО | 1.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 117.9366 | -117.7689 | 1993 |
| 7281 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.33 | ЦО ООО "Мещерякова" | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3562 | -0.3559 | 1989 |
| 7282 | ЦТП-12 | Разветвление | 5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 77.6272 | -77.5325 | 1988 |
| 7283 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-17 | Тройник на ЦО | 2 | 0.207 | 0.207 | Надземная | 59.0862 | -59.0014 | 1980 |
| 7284 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-15 | Тройник ЦО ЦТП-15 | 1.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 48.8171 | -48.7553 | 1982 |
| 7285 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-9 | Тройник на ЦО в ЦТП-9 | 2 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 133.0041 | -132.8234 | 1988 |
| 7286 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-11 | Ввод ЦО МКД Ленина ул. д.60 | 38 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 42.7834 | -42.7394 | 1985 |
| 7287 | Насо на подаче ЦО в ЦТП-7 | Тройник на ЦО в ЦТП-7 | 2 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 128.4314 | -128.2033 | 1979 |
| 7288 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-8 | Выход ЦО ЦТП-8 | 1.5 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 76.3507 | -76.2434 | 1983 |
| 7289 | Ввод ЦО Торговый павильон | ЦО Торговый павильон | 0.1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8172 | -1.8157 | 1965 |
| 7290 | Ввод ЦО ИП Шахпарян | ЦО ИП Шахпарян | 0.1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.8609 | -3.8578 | 1965 |
| 7291 | ТК-6/28 | ЦО ООО "Волгаэлектромонтаж" | 114.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.4765 | -1.474 | 1973 |
| 7292 | Ввод ЦО МКД Сар.шоссе №66 | ЦО МКД Сар.шоссе №66 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 5.5928 | -5.5881 | 0 |
| 7293 | Ввод ЦО МКД Сар.шоссе №66 | ЦО ОАО Балаковорезинотехника | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.2081 | -2.2063 | 0 |
| 7294 | Ввод ЦО МКД Сар.шоссе №66 | ЦОЗАО Саратовоблжилстрой | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2011 | -0.2009 | 0 |
| 7295 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.5 | ЦО Ф.Социализма ул.д.5 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.8078 | -7.8009 | 1968 |
| 7296 | ГБ-Ф.Социализма ул.д.7 | ЦО Ф.Социализма ул.д.7 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3345 | -0.3345 | 1968 |
| 7297 | Ввод ЦО МКД Ф.Социализма,9 | ЦО МКД Ф.Социализма,9 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.4751 | -5.4703 | 1966 |
| 7298 | Разветвление Филиал "СВЭС" | ЦО МО Быково-Отрогское | 16 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.0421 | -0.042 | 1995 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7299 | Ввод ЦО МКД Ленина ,103(3,4п) | ЦО МКД Ленина ,103(3,4п) | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.3258 | -7.3194 | 1978 |
| 7300 | Ввод ЦО МКД Ленина ,103(1,2п) | ЦО МКД Ленина ,103(1,2п) | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.4395 | -7.433 | 1978 |
| 7301 | КП-СТ-70/1 | ИП Макухин Р.В. | 0.1 | 0.025 | 0.025 | Подз. канальная | 0.096 | -0.0959 | 0 |
| 7302 | КП-СТ-70/1 | ИП Мамедова Н.А. | 0.1 | 0.025 | 0.025 | Подз. канальная | 0.2153 | -0.2152 | 0 |
| 7303 | Ввод ЦО МКД Титова 1 ул.д. | ЦО МКД Титова 1 ул.д. | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.9589 | -1.9571 | 1973 |
| 7304 | Ввод ЦО МКД Титова 1 ул.д. | ЦО ЗАО "Оригинал" | 0.1 | 0.032 | 0.032 | Подз. канальная | 0.5662 | -0.5657 | 1973 |
| 7305 | Ввод ЦО Титова,15 | ЦО ООО "Миф" | 0.1 | 0.032 | 0.032 | Подз. канальная | 0.6425 | -0.6419 | 0 |
| 7306 | Ввод ЦО Титова,15 | ЦО УФСС приставов | 0.1 | 0.032 | 0.032 | Подз. канальная | 0.8347 | -0.834 | 0 |
| 7307 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.16 | ЦО ИП Гайдым А.Р. (прис) | 0.1 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.1129 | -0.1128 | 1966 |
| 7308 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.16 | ЦО ВНИ Иванов А.В. | 0.1 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.0789 | -0.0788 | 1966 |
| 7309 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.16 | ЦО ИП Курчинов А.П. | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0754 | -0.0753 | 1966 |
| 7310 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.115 | ЦО Ленина ул.д.115 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.4698 | -8.4624 | 1971 |
| 7311 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.110 | ЦО Центр реструктуризации | 0.1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.8852 | -0.8845 | 1987 |
| 7312 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.14 | ЦО ООО "Фиалка" | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.7617 | -8.7546 | 1966 |
| 7313 | Ввод ЦО 30 лет Победы ул. д.38 | ЦО ИП Крылова И.В. | 0.1 | 0.025 | 0.025 | Подз. канальная | 0.1378 | -0.1377 | 0 |
| 7314 | Ввод ЦО 30 лет Победы ул. д.38 | ЦО ИП Шибаково О.М. | 0.1 | 0.025 | 0.025 | Подз. канальная | 0.0662 | -0.0661 | 0 |
| 7315 | Ввод ЦО ООО кафе "Вол-жанка" | ЦО ООО Аэроклуб "Беркут" | 0.1 | 0.032 | 0.032 | Подз. канальная | 0.5629 | -0.4797 | 1965 |
| 7316 | Ввод ЦО Харьковская,28 | Выход ЦО Харьковская,28 | 68.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3185 | 0 | 1978 |
| 7317 | Ввод ГВС МКД Харьков-ская,28 | ГВС МКД Харьковская,28 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.4804 | 0 | 1978 |
| 7318 | Ввод ЦО МКД Волжская ул. д.53 | МУП "Балаково-Водоканал" | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.1409 | -0.1408 | 1966 |
| 7319 | Ввод ЦО МКД Волжская ул. д.53 | МУП "Балаково-Водоканал" | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4847 | -0.4843 | 1966 |
| 7320 | Ввод ЦО МКД Волжская ул. д.53 | ООО "ЖЭК № 2" | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2758 | -0.2756 | 1966 |
| 7321 | Ввод ЦО МКД Волжская ул. д.53 | ООО "Лифтремонт" | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.1344 | -0.1343 | 1966 |
| 7322 | Ввод ЦО Следст. упр. СК РФ | ЦО Следст. упр. СК РФ | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8164 | -1.8148 | 1973 |
| 7323 | Ввод ЦО СЭС админ. зда-ние | ЦО Роспотребнадзор | 0.1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7619 | -0.7612 | 1973 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7324 | Вход ГВС м-н "на Степной" | ГВС М-н "На Степной" | 1 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.0219 | 0 | 1980 |
| 7325 | КП-СТ-56 | ЦО ООО ТЦ "Рокот" | 0.1 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.1899 | -0.1897 | 0 |
| 7326 | КП-СТ-48 | ЦО ООО"Ветеран" | 0.1 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.3218 | -0.3215 | 1983 |
| 7327 | КП-СТ-48 | ЦО МУП МВД РФ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 5.2209 | -5.2165 | 1983 |
| 7328 | Разветвление | ЦО МУП МВД РФ | 0.1 | 0.025 | 0.025 | Подз. канальная | 0.215 | -0.2146 | 1983 |
| 7329 | КП-ПрГ-31 | ЦО ИП Дмитриева И.С. | 0.1 | 0.025 | 0.025 | Подз. канальная | 0.1402 | -0.1401 | 1983 |
| 7330 | КП-ПрГ-27 | ЦО ИП Фрынкина А.В.27/2а | 0.1 | 0.025 | 0.025 | Подз. канальная | 0.1656 | -0.1655 | 1983 |
| 7331 | Ввод ГВС в МКД Кахов-ская,43 | ГВС МКД Каховская,43 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.4622 | 0.0005 | 2008 |
| 7332 | Ввод ЦО в МКД Кахов-ская,43 | ЦО ИП Петелько И.А. | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.17 | -0.1698 | 2008 |
| 7333 | Ввод ГВС в МКД Кахов-ская,43 | ГВС ИП Петелько И.А. | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.0061 | 0 | 2008 |
| 7334 | Тройник на ГВС | Ввод ЦО в МКД Каховская,47 | 50 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 33.3122 | -33.2814 | 2008 |
| 7335 | КП-ПрГ-27 | ЦО ИП Фрынкина А.В. 27/2 | 0.1 | 0.025 | 0.025 | Подз. канальная | 0.0761 | -0.076 | 1983 |
| 7336 | КП-ПрГ-27 | ЦО ВНИ Тюхай Ю.А. | 0.1 | 0.025 | 0.025 | Подз. канальная | 0.2037 | -0.2036 | 1983 |
| 7337 | Ввод ГВС в МКД Кахов-ская,47 | ГВС ЗАО"ВСЗ" | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.2103 | 0.0005 | 2008 |
| 7338 | Ввод ЦО Степная ул. д.24а | ЦО Балаково-Банк | 1 | 0.025 | 0.025 | Подз. канальная | 0.1376 | -0.1375 | 1983 |
| 7339 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.8 | ЦО МКД ИП БобковаТ.А. | 1 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 0.1313 | -0.1311 | 1965 |
| 7340 | ВыхГВС Транз МКД Мин-ская,8 | ГВС МКД Минская ул.д.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 0.6873 | 0 | 1965 |
| 7341 | ВыхГВС Транз МКД Мин-ская 8 | ГВС ИП БобковаТ.А. | 1 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 0.0022 | 0 | 1965 |
| 7342 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.71 | ЦО МКД Шеронов О.В. | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.4144 | -0.414 | 1966 |
| 7343 | КП-БР-9 | Узел ввода отопления | 1 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.1888 | -0.1887 | 1985 |
| 7344 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.38 | ЦО ИП Олейников М.П. | 1 | 0.025 | 0.025 | Подз. канальная | 0.2166 | -0.2164 | 1983 |
| 7345 | Врезка МКД Трнавская,4 | ЦО ИП Галимов Н. Н. | 1 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.6709 | -0.6703 | 2001 |
| 7346 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.57 | ЦО МКД ИП Тарасов Е.Б. | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.1624 | -0.1622 | 1966 |
| 7347 | Ввод ЦО Пионерская,48 | ЦО Пионерская,48 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подземная бес-канальная | 1.0021 | -1.0012 | 1973 |
| 7348 | Ввод ЦО Лицей№1 30летПобеды41А | ЦО Лицей№1 30летПобеды41А | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 7.1105 | -7.1046 | 1983 |
| 7349 | Узел ввод-2 ЦО Лицей№1 | ЦО Лицей№1 30летПобеды41А | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 7.1105 | -7.1046 | 1983 |
| 7350 | Ввод узла 4 | Узел ввода отопления 5 | 1 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 2.5717 | -2.5694 | 1983 |
| 7351 | Ввод узла 4 | Узел ввода отопления 4 | 1 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 2.5718 | -2.5695 | 1983 |
| 7352 | Ввод узла 3 | Ввод узла 4 | 1 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 5.1435 | -5.139 | 1983 |
| 7353 | Ввод узла 3 | Узел ввода отопления 3 | 1 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 2.5717 | -2.5694 | 1983 |
| 7354 | Ввод узла 2 | Ввод узла 3 | 1 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 7.7152 | -7.7083 | 1983 |
| 7355 | Ввод узла 2 | Узел ввода отопления 2 | 1 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 2.5715 | -2.5692 | 1983 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7356 | Ввод узла 1 | Ввод узла 2 | 1 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 10.2867 | -10.2776 | 1983 |
| 7357 | Ввод узла 1 | Узел ввода отопления 1 | 1 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 3.2076 | -3.2053 | 1983 |
| 7358 | Ввод ЦО МКД 3 Ленина ул.д. 58 | ЦО МКД 3 Ленина ул.д. 58 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.984 | -3.9804 | 1988 |
| 7359 | Ввод ЦО МКД 1 Ленина ул.д. 58 | ЦО МКД 1 Ленина ул.д. 58 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.9834 | -3.9798 | 1988 |
| 7360 | Ввод ЦО МКД 6Свердлова ул.д.56 | ЦО МКД 6 Свердлова ул.д.56 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.2764 | -3.2733 | 1988 |
| 7361 | Ввод ЦО МКД 5Свердлова ул.д.56 | ЦО МКД 5 Свердлова ул.д.56 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.2765 | -3.2735 | 1988 |
| 7362 | Ввод ЦО МКД 3Свердлова ул.д.56 | ЦО МКД 3 Свердлова ул.д.56 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.2765 | -3.2735 | 1988 |
| 7363 | Ввод ЦО МКД 2Свердлова ул.д.56 | ЦО МКД 2 Свердлова ул.д.56 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.2766 | -3.2736 | 1988 |
| 7364 | Ввод ЦО МКД 7Свердлова ул.д.56 | ЦО МКД 7 Свердлова ул.д.56 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.2763 | -3.2733 | 1988 |
| 7365 | Врезка на Прокуратуру по ГВС | ГВС Прокуратура | 50 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6107 | 0.0004 | 1985 |
| 7366 | Ввод ЦО МКД 1Свердлова ул.д.56 | ЦО МКД 1 Свердлова ул.д.56 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.2765 | -3.2734 | 1988 |
| 7367 | Ввод узла 5 | Узел ввода отопления 5 | 1 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 2.5717 | -2.5694 | 1983 |
| 7368 | Разветвл ЦО МКД Степная 100-3 | Ввод ЦО МКД Степная 100-3 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.21 | -3.2073 | 2008 |
| 7369 | Разветвл ЦО МКД Степная 100-1 | Разветвл ЦО МКД Степная 100-2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.4202 | -6.4147 | 2008 |
| 7370 | Разветвл ЦО МКД Степная 100-1 | Ввод ЦО МКД Степная 100-1 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.2102 | -3.2074 | 2008 |
| 7371 | Разветвл ЦО МКД Степная 100-2 | Разветвл ЦО МКД Степная 100-3 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.21 | -3.2072 | 2008 |
| 7372 | Разветвл ЦО МКД Степная 100-2 | Ввод ЦО МКД Степная 100-2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.2102 | -3.2074 | 2008 |
| 7373 | Ввод ЦО МКД 3Свердлова ул.д.29 | ЦО МКД 3 Свердлова ул.д.29 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 9.8259 | -9.817 | 1979 |
| 7374 | Ввод ЦО МКД 1Свердлова ул.д.29 | ЦО МКД 1 Свердлова ул.д. 29 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 9.826 | -9.817 | 1979 |
| 7375 | Выход ЦО МКД Трнавская 6 | ЦО ГУ "Центр занятости" | 1 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 3.2702 | -3.2693 | 2001 |
| 7376 | Ввод ЦО МКД 3Свердлова ул.д.29 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д. 27 | 59 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 10.0539 | -10.0367 | 1979 |
| 7377 | Ввод ЦО МКД 1Свердлова ул.д.29 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д.31 | 4 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 51.3139 | -51.2352 | 1979 |
| 7378 | Ввод ГВС МКД Трнавская 8 | ГВС МКД Трнавская 8 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.465 | 0.0002 | 2001 |
| 7379 | КП-ТР-8 | Узел ввода ГВС | 0.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6181 | 0.001 | 2001 |
| 7380 | Ввод ГВС МКД Трнавская 6 | ГВС ГУ "Центр занятости" | 19 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.667 | 0 | 2001 |
| 7381 | Разветвл ЦО МКД Степная 102-2 | Разветвл ЦО МКД Степная 102-3 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.219 | -3.2162 | 2008 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7382 | Разветвл ЦО МКД Степная 102-2 | Ввод ЦО МКД Степная 102-2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.2185 | -3.2157 | 2008 |
| 7383 | Разветвл ЦО МКД Степная 102-1 | Разветвл ЦО МКД Степная 102-2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.4375 | -6.4319 | 2008 |
| 7384 | Разветвл ЦО МКД Степная 102-1 | Ввод ЦО МКД Степная 102-1 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.2184 | -3.2156 | 2008 |
| 7385 | Разветвл ЦО МКД Степная 102-3 | Ввод ЦО МКД Степная 102-3 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.219 | -3.2162 | 2008 |
| 7386 | Разветвл ЦО МКД Степная 104-3 | Ввод ЦО МКД Степная 104-3 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.2145 | -3.2117 | 2008 |
| 7387 | Разветвл ЦО МКД Степная 104-2 | Разветвл ЦО МКД Степная 104-3 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.2145 | -3.2117 | 2008 |
| 7388 | Разветвл ЦО МКД Степная 104-2 | Ввод ЦО МКД Степная 104-2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.2147 | -3.2119 | 2008 |
| 7389 | Разветвл ЦО МКД Степная 104-1 | Разветвл ЦО МКД Степная 104-2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.4292 | -6.4236 | 2008 |
| 7390 | Разветвл ЦО МКД Степная 104-1 | Ввод ЦО МКД Степная 104-1 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.2146 | -3.2118 | 2008 |
| 7391 | Разветвл ЦО МКД Степная 106-3 | Ввод ЦО МКД Степная 106-3 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.0637 | -3.0611 | 2008 |
| 7392 | Разветвл ЦО МКД Степная 106-2 | Разветвл ЦО МКД Степная 106-3 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.0637 | -3.0611 | 2008 |
| 7393 | Разветвл ЦО МКД Степная 106-2 | Ввод ЦО МКД Степная 106-2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.0639 | -3.0612 | 2008 |
| 7394 | Разветвл ЦО МКД Степная 106-1 | Разветвл ЦО МКД Степная 106-2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.1276 | -6.1223 | 2008 |
| 7395 | Разветвл ЦО МКД Степная 106-1 | Ввод ЦО МКД Степная 106-1 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.0638 | -3.0612 | 2008 |
| 7396 | Ввод ЦО МКД 4Свердлова ул.д.56 | Ввод ЦО МКД 3Свердлова,56 | 7 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 9.8305 | -9.8195 | 1988 |
| 7397 | Ввод ЦО МКД 3Свердлова ул.д.56 | Ввод ЦО МКД 2Свердлова,56 | 7 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 6.5537 | -6.5463 | 1988 |
| 7398 | Ввод ЦО МКД 2Свердлова ул.д.56 | Ввод ЦО МКД 1Свердлова,56 | 8 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 3.2768 | -3.2731 | 1988 |
| 7399 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д.56 | ВыхЦО Транз.МКД Свердло-ва,56 | 7 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 13.2598 | -13.2426 | 1988 |
| 7400 | Ввод ЦО МКД 6Свердлова ул.д.56 | Ввод ЦО МКД 7Свердлова,56 | 7 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 16.5364 | -16.5156 | 1988 |
| 7401 | Ввод ЦО МКД 5Свердлова ул.д.56 | Ввод ЦО МКД 6Свердлова,56 | 7 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 19.8131 | -19.7886 | 1988 |
| 7402 | Ввод ЦО Военкомат | ЦО Военкомат-1 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.7586 | -1.7571 | 1974 |
| 7403 | Ввод ЦО Военкомат | насос на ЦО Военкомат-2 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.5718 | -1.5701 | 1974 |
| 7404 | Ввод ЦО МКД 3 Ленина ул.д. 58 | Ввод ЦО МКД 2 Ленина ул.д. 58 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.9668 | -7.9596 | 1988 |
| 7405 | Ввод ЦО МКД 2 Ленина | Ввод ЦО МКД 1 Ленина ул.д. | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.9834 | -3.9798 | 1988 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ул.д. 58 | 58 | | | | | | | |
| 7406 | Ввод ЦО МКД Комсомольская,35 | ИБ-107 | 153 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.0228 | -5.0126 | 1972 |
| 7407 | Ввод ЦО мини магазин | ЦО мини магазина | 1 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.1654 | -0.1652 | 2009 |
| 7408 | Ввод ЦО на Привокзальную,5 | ЦО МКД Привокзальная ул. д.5 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.2516 | -2.2496 | 1987 |
| 7409 | Ввод ЦО МКД Привокзальная,6 | ЦО МКД Привокзальная,6 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.0441 | -5.0401 | 1987 |
| 7410 | Ввод ЦО на Привокзальную,4 | ЦО МКД Привокзальная,4 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.2516 | -2.2496 | 1987 |
| 7411 | На Привокзальную ул. д.2,3 | ЦО МКД Привокзальная ул. д.2 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.7341 | -1.7325 | 1987 |
| 7412 | Ввод ЦО МКД Привокзальная, 3 | ЦО МКД Привокзальная, 3 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.7339 | -1.7324 | 1987 |
| 7413 | Ввод на АФТО РЖД | ЦО АФТО РЖД | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.5345 | -1.5332 | 1987 |
| 7414 | Ввод-2 ЦО МКД Наб.Леонова,34а | ЦО-2 МКД Наб.Леонова,34а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.8712 | -3.8679 | 1966 |
| 7415 | Ввод-1 ЦО МКД Наб.Леонова,34а | ЦО-1 МКД Наб.Леонова,34а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.8715 | -3.8681 | 1966 |
| 7416 | Ввод ЦО на гаражи ПЧ-20 | ЦО гаражи ПЧ-20 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.51 | -1.5087 | 1987 |
| 7417 | Ввод ЦО МКД Привокзальная,7 | ЦО МКД Привокзальная,7 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.5901 | -6.585 | 1987 |
| 7418 | Ввод ЦО-2 Наб.Леонова,90 | ЦО-2 Наб.Леонова,90 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.9501 | -5.9471 | 0 |
| 7419 | Ввод ЦО-1 Наб.Леонова,90 | Ввод ЦО-2 Наб.Леонова,90 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.9501 | -5.9471 | 0 |
| 7420 | Ввод ЦО-1 Наб.Леонова,90 | ЦО-1 Наб.Леонова,90 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 7.6166 | -7.6122 | 0 |
| 7421 | Ввод ЦО ЗАО Резинотехника | ЦО ЗАО Резинотехника | 1 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 42.7749 | -42.7508 | 0 |
| 7422 | Ввод-2 ЦО МКД Минская ул.д.43 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.55 | 39 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.0203 | -10.0067 | 1965 |
| 7423 | Ввод-2 ЦО МКД Минская ул.д.43 | ЦО-2 МКД Минская ул.д.43 | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.7523 | -1.7508 | 1965 |
| 7424 | Врезка на ВНИ Перевознюк | Ввод ЦО ВНИ Перевознюк | 1 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 0.5528 | -0.5522 | 1987 |
| 7425 | Н.О.-11 | Ш.П. | 500 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1858.8692 | -2416.639 | 1990 |
| 7426 | Ввод ЦО Ком-тех-им.Грибанова | ЦО мастерские БПТТ | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.9418 | -5.9366 | 1972 |
| 7427 | ЦО Комарова, 135/3/1 | Ввод ЦО ИП Ахчин С.П. | 7.7 | 0.05 | 0.05 | Подземная бесканальная | 0.6826 | -0.6819 | 2000 |
| 7428 | ЦО Комарова, 135/10 | ЦО ООО "Волгатепломонтаж" | 4 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 0.1986 | -0.1981 | 2000 |
| 7429 | ЦО Комарова, 135/8 | ЦО ВНИ Келарева Н.Н. | 35 | 0.15 | 0.15 | Подземная бесканальная | 3.2903 | -3.2822 | 2000 |
| 7430 | ГВС ЦТП-22 | ЦО МУЗ "Ст.Скорой помощи" | 68 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.1387 | 0.0001 | 1975 |
| 7431 | Ввод ЦО Перинатальный центр 2п | Перинатальный центр (роддом)2п | 1 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 3.1354 | -3.1343 | 1989 |
| 7432 | ЦО Комарова, 135/8 | ЦО ВНИ Келарева Н.Н. | 50 | 0.05 | 0.05 | Подземная бесканальная | 0.4801 | -0.4792 | 2000 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7433 | ЦО Комарова, 135/10 | ЦО ООО "Волгатепломонтаж" | 77.75 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 4.8835 | -4.8602 | 2000 |
| 7434 | ЦО Комарова, 135/1 | ЦО ВНИ Келарева Н.Н. | 1 | 0.05 | 0.05 | Подземная бесканальная | 0.2361 | -0.2359 | 2000 |
| 7435 | Распределительный узел ЦО | Ввод ЦО ИП Красильникова,135 | 12 | 0.027 | 0.027 | Надземная | 0.9116 | -0.9108 | 2000 |
| 7436 | ЦО Комарова, 135/8 | ЦО ВНИ Келарева Н.Н. | 2 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 0.2361 | -0.2359 | 2000 |
| 7437 | Ввод ЦО в ТП ЦО Комарова,135 | ЦО Комарова,135 | 46 | 0.15 | 0.15 | Подземная бесканальная | 12.5916 | -12.5838 | 2000 |
| 7438 | ТП | Ввод ЦО Комарова, 135/1 | 12.6 | 0.05 | 0.05 | Подземная бесканальная | 4.4733 | -4.4695 | 0 |
| 7439 | Ввод ЦО Комарова, 135/1 | ЦО Комарова, 135/1 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подземная бесканальная | 4.4732 | -4.4695 | 0 |
| 7440 | ТП Комарова,135 | Врезка на Комарова,135/2 | 92 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 0.9542 | -0.9497 | 2000 |
| 7441 | ЦО Комарова, 135/8 | Ввод ЦО Комарова,135 | 47 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 0.2705 | -0.269 | 2000 |
| 7442 | Ввод ЦО на Комарова,135/3/1 | ЦО ИП Нефёдова Е.Е. | 1 | 0.05 | 0.05 | Подземная бесканальная | 0.4181 | -0.4178 | 2000 |
| 7443 | ЦО Комарова, 135/10 | ЦО ООО "Волгатепломонтаж" | 30 | 0.15 | 0.15 | Подземная бесканальная | 8.1848 | -8.1557 | 2000 |
| 7444 | ЦО Комарова, 135/10 | ЦО ООО "Волгатепломонтаж" | 77.75 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 3.4921 | -3.4769 | 2000 |
| 7445 | ЦО Комарова, 135/10 | ЦО ООО "Волгатепломонтаж" | 26 | 0.04 | 0.04 | Надземная | 0.1509 | -0.1506 | 2000 |
| 7446 | Врезка в ТК-3/13 | Ввод ЦО в ТП ЦО Комарова,135 | 46 | 0.15 | 0.15 | Подземная бесканальная | 18.021 | -18.001 | 2000 |
| 7447 | ЦО Комарова, 135/10 | ЦО ООО "Волгатепломонтаж" | 3.5 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 3.1491 | -3.1462 | 2000 |
| 7448 | Врезка на ИП Денисенко | ЦО ИП Денисенко | 7 | 0.033 | 0.033 | Надземная | 0.3994 | -0.3991 | 2000 |
| 7449 | ТК-б/н | ТК-б/н | 42 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 1.6605 | -1.6582 | 2000 |
| 7450 | ТК-б/н | ЦО Комарова, 135/11 | 2 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 0.8589 | -0.8582 | 2000 |
| 7451 | ЦО Комарова, 135/8 | ЦО ВНИ Келарева Н.Н. | 5 | 0.069 | 0.069 | Подземная бесканальная | 0.8012 | -0.8004 | 2000 |
| 7452 | Распределительный узел | ТК-б/н | 10 | 0.15 | 0.15 | Подземная бесканальная | 2.141 | -2.137 | 2000 |
| 7453 | Ввод ЦО Комарова,144А | ЦО конд. Уралочка | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.5582 | -0.5577 | 1997 |
| 7454 | ТК-б/н | Ввод ЦО МКД Минская,14 | 25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.488 | -17.4682 | 1966 |
| 7455 | ТК-б/н | Ввод ГВС МКД Минская 14 | 25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.2385 | 0 | 1966 |
| 7456 | Ввод -2ЦО ГБ Ленина ул.д. 107 | ЦО-2 Ленина ул.д.107 | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 9.8564 | -9.8477 | 1973 |
| 7457 | Ввод -1ЦО ГБ Ленина ул.д. 107 | ЦО-1 Ленина ул.д.107 | 1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 9.8565 | -9.8477 | 1973 |
| 7458 | Ввод ЦО-1 МКД Харьковская,28 | ЦО-1 МКД Харьковская,28 | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.5246 | -9.5156 | 1978 |
| 7459 | ЦО на | ЦО Упр.Обр. Ф.Социализма,9б | 123 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.0316 | -4.0234 | 1972 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Упр.Обр.Ф.Социализма,9б | | | | | | | | |
| 7460 | ТК-б/н | Ввод ГВС Ф.Социализма,1 | 10 | 0.125 | 0.125 | Подземная бес-канальная | 0.4032 | 0 | 1974 |
| 7461 | Узел ЦО ж/д №13 | Узел ЦО ж/д №17 | 33 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.1855 | -5.1772 | 1969 |
| 7462 | 1КП-Н50-17 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 7.6112 | -7.6045 | 1969 |
| 7463 | Узел выход ЦТП-13 | ТК-1-2/8 | 15 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 9.7852 | -9.7706 | 1980 |
| 7464 | ГБ-БПТТ | ТК-б/н | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9972 | 0 | 1972 |
| 7465 | ЦТП 6 | Насос ЦО ЦТП 6 | 1.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 71.9616 | -71.8339 | 1985 |
| 7466 | Узел ЦТП - 25 | Ввод ЦО МКД Ленина д.108 | 19 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 22.8887 | -22.847 | 1982 |
| 7467 | Ввод ЦО МКД Трнавская 6 | ЦО ИП Ахметова Д. В. | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.373 | -2.3709 | 2001 |
| 7468 | ТК-1/11КВ | Ввод ЦО ИП Андрианов Е.Б. | 32 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.2084 | -0.2081 | 1973 |
| 7469 | Ввод-3 ЦО МКД | ЦО-3 МКД Коммунистическая 125 | 0.1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.4251 | -4.4214 | 1974 |
| 7470 | Ввод-2 ЦО МКД | Ввод-3 ЦО МКД | 0.1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.4251 | -4.4214 | 1974 |
| 7471 | Ввод-2 ЦО МКД | ЦО-2 МКД Коммунистическая 125 | 0.1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.304 | -3.3012 | 1974 |
| 7472 | Ввод-1 ЦО МКД | ЦО-1 МКД Коммунистическая 125 | 0.1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.947 | -4.9429 | 1974 |
| 7473 | Распределительный узел | Врезка ЦО Комарова, 135/6 | 15 | 0.033 | 0.033 | Надземная | 1.388 | -1.3867 | 2000 |
| 7474 | преходт с Ду150/50 | ЦО Комарова, 135/4 | 3 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 3.1489 | -3.1463 | 2000 |
| 7475 | ЦО Комарова, 135/8 | ЦО ВНИ Келарева Н.Н. | 5 | 0.069 | 0.069 | Подземная бес-канальная | 0.8012 | -0.8004 | 2000 |
| 7476 | ЦО Комарова, 135/10 | ЦО ИП Старинцев Н.Н. | 1 | 0.069 | 0.069 | Подземная бес-канальная | 0.8011 | -0.8005 | 2000 |
| 7477 | Ввод ЦО Комарова, 135/10 | ЦО ООО "Волгатепломонтаж" | 1 | 0.04 | 0.04 | Надземная | 0.1508 | -0.1507 | 2000 |
| 7478 | Ввод ГВС 50 лет ВЛКСМ наб.,18 | ГВС 50 лет ВЛКСМ наб.,18 | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5043 | 0.0004 | 1969 |
| 7479 | Ввод ЦО ИП Красильнико-ва,135 | ЦО ИП Красильникова,135 | 1 | 0.027 | 0.027 | Надземная | 0.9116 | -0.9109 | 2000 |
| 7480 | Выход ГВС Харьковская,28 | Врезка ГВС | 40 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3176 | 0 | 1978 |
| 7481 | Ввод ГВС МКД Волжская ул.д.47 | ГВС МКД Волжская ул.д.47 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.2331 | 0 | 1989 |
| 7482 | Вход ГВС МКД Ленина ул.д.85 | ГВС МКД Ленина ул.д.85 | 45 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2422 | 0 | 1971 |
| 7483 | Переход с Ду200/125 | ТП | 44 | 0.125 | 0.125 | Подземная бес-канальная | 9.6706 | -9.6606 | 1973 |
| 7484 | Переход с ду50/32 | ЦО Быт помещ. гараж РС МРСК | 11.5 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 1.0325 | -1.0315 | 1970 |
| 7485 | Разветвл ЦО МКД Степная 108-1 | Разветвл ЦО МКД Степная 108-2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.1696 | -2.1677 | 2008 |
| 7486 | Ввод-1 ЦО МКД Степ-ная,108 | ЦО МКД Степная,108 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.1696 | -2.1677 | 0 |
| 7487 | ввод ЦО МКД Степная 81 | Разветвл ЦО МКД Степная 81-1 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 10.3024 | -10.2934 | 2008 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7488 | Разветвл ЦО МКД Степная 81-1 | Ввод ЦО МКД Степная 81-1 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.4341 | -3.4312 | 2008 |
| 7489 | Разветвл ЦО МКД Степная 81-1 | Разветвл ЦО МКД Степная 81-2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.8682 | -6.8622 | 2008 |
| 7490 | Разветвл ЦО МКД Степная 81-2 | Ввод ЦО МКД Степная 81-2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.4342 | -3.4312 | 2008 |
| 7491 | Разветвл ЦО МКД Степная 81-2 | Разветвл ЦО МКД Степная 81-3 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.434 | -3.431 | 2008 |
| 7492 | Разветвл ЦО МКД Степная 81-3 | Ввод ЦО МКД Степная 81-3 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.434 | -3.431 | 2008 |
| 7493 | Ввод ЦО-2 | ЦО-2 МКД Коммунистическая 139 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.2864 | -4.2828 | 1974 |
| 7494 | Ввод ЦО-1 | ЦО-1 МКД Коммунистическая 139 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.2864 | -4.2828 | 1974 |
| 7495 | ТК-1-7/4 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.110 | 7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.5369 | -11.5271 | 1971 |
| 7496 | Ввод ЦО Рябкина В.Г."Ресторан" | ЦО Рябкина В.Г."Ресторан" | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.0482 | -4.0468 | 1983 |
| 7497 | Разветвл ЦО МКД Степная 27/1-1 | Ввод ЦО МКД Степная 27/1-1 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.7023 | -2.7 | 2008 |
| 7498 | Ввод ЦО МКД Степная 27/1-1 | Ввод ЦО МКД Степная 27/1-2 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.7023 | -2.6999 | 1988 |
| 7499 | Разветвл ЦО МКД Степная 27/1-2 | Ввод ЦО МКД Степная 27/1-2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.7023 | -2.6999 | 2008 |
| 7500 | Разветвл ЦО МКД Степная 27/1-5 | Ввод ЦО МКД Степная 27/1-5 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.7333 | -2.731 | 2008 |
| 7501 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/1-5 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/1-4 | 1 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 5.4666 | -5.4618 | 1991 |
| 7502 | Разветвл ЦО МКД Степная 27/1-4 | Ввод ЦО МКД Степная 27/1-4 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.7333 | -2.7309 | 2008 |
| 7503 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/1-4 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/1-3 | 1 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 2.7333 | -2.7309 | 1991 |
| 7504 | Разветвл ЦО МКД Степная 27/1-3 | Ввод ЦО МКД Степная 27/1-3 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.7333 | -2.7309 | 2008 |
| 7505 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.33 | ГВС МКД Минская ул.д.33 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5843 | 0 | 1989 |
| 7506 | Ввод ГВС МКД Минская ул.д.33 | ГВС ООО "Мещерякова" | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.055 | 0 | 1989 |
| 7507 | Распределительный узел | Врезка ЦО Комарова, 135/6 | 15 | 0.033 | 0.033 | Надземная | 0.2188 | -0.2186 | 2000 |
| 7508 | Ввод ЦО Комарова,135/6 | ЦО ООО "Волготепломонтаж" | 15 | 0.033 | 0.033 | Надземная | 0.7698 | -0.7691 | 2000 |
| 7509 | ГВС ЦТП-65 | ГВС Рос.кон.по произ. эл.энерг | 1.5 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 0.0261 | 0 | 1988 |
| 7510 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 1 | ЦО МКД Трнавская ул. д.36 - 1 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.9649 | -3.9615 | 2008 |
| 7511 | Ввод ЦО Комарова,135/3/1 | ЦО ОАО Балаково-Банк | 1 | 0.033 | 0.033 | Подземная бес-канальная | 0.2644 | -0.2642 | 2000 |
| 7512 | ЦО Комарова, 135/3/1 | Ввод ЦО ИП Ахчин С.П. | 7.7 | 0.05 | 0.05 | Подземная бес- | 0.2699 | -0.2696 | 2000 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | канальная | | | |
| 7513 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 1 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 2 | 39 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 15.8665 | -15.8415 | 1988 |
| 7514 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 2 | ЦО МКД Трнавская ул. д.36 - 2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.965 | -3.9616 | 2008 |
| 7515 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 2 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 3 | 39 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 11.8999 | -11.8811 | 1988 |
| 7516 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 3 | ЦО МКД Трнавская ул. д.36 - 3 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.965 | -3.9616 | 2008 |
| 7517 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 3 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 4 | 39 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 7.9332 | -7.9207 | 1988 |
| 7518 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 4 | ЦО МКД Трнавская ул. д.36 - 4 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.9651 | -3.9617 | 2008 |
| 7519 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 4 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 5 | 39 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 3.9664 | -3.9601 | 1988 |
| 7520 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 5 | ЦО МКД Трнавская ул. д.36 - 5 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.9648 | -3.9613 | 2008 |
| 7521 | Узел ввода ЦО Бр Захаро-вых,6-1 | ГВС МКД Братьев Захаро-вых,6-1 | 1 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 5.4789 | -5.474 | 1985 |
| 7522 | Узел ввода ЦО Бр Захаро-вых,6-1 | Узел ввода ЦО Бр Захаро-вых,6-2 | 1 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 5.479 | -5.4741 | 1985 |
| 7523 | Узел ввода ЦО Бр Захаро-вых,6-2 | ЦО МКД Бр Захаровых ул,6-2 | 1 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 5.479 | -5.4741 | 1985 |
| 7524 | Узел ввода ЦО Бр Зах,140-1 | ЦО МКД Братьев Захаро-вых,140-1 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.7662 | -3.763 | 1993 |
| 7525 | Узел ввода ЦО Бр Зах,140-1 | Узел ввода ЦО Бр Зах,140-2 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.528 | -7.5217 | 1993 |
| 7526 | Узел ввода ЦО Бр Зах,140-2 | ЦО МКД Братьев Захаро-вых,140-2 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.7641 | -3.7609 | 1993 |
| 7527 | Узел ввода ЦО Бр Зах,140-2 | Узел ввода ЦО Бр Зах,140-3 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.7639 | -3.7607 | 1993 |
| 7528 | Узел ввода ЦО Бр Зах,140-3 | ЦО МКД Братьев Захаро-вых,140-3 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.7639 | -3.7608 | 1993 |
| 7529 | Ввод ЦО Ленина,124 | ЦО Ленина,124 (1под.) | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 3.8868 | -3.8834 | 1973 |
| 7530 | Выход ЦО МКД Гагарина ул.д.40а | ЦО ЗАО "ТД "Эластик" | 10 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7973 | -0.7963 | 1993 |
| 7531 | Ввод ЦО ТП | ЦО ОАО ВМУ"Гидромонтаж" | 1 | 0.125 | 0.125 | Подземная бес-канальная | 9.6693 | -9.662 | 1973 |
| 7532 | Ввод ЦО МКД Ленина 127 | ЦО-1 МКД Ленина 127 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 2.9189 | -2.9163 | 1973 |
| 7533 | Узел ввода ЦО Бр Зах,142-1 | ЦО МКД Братьев Захаро-вых,142-1 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.6981 | -3.695 | 1993 |
| 7534 | Узел ввода ЦО Бр Зах,142-1 | Узел ввода ЦО Бр Зах,142-2 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.0953 | -11.086 | 1993 |
| 7535 | Узел ввода ЦО Бр Зах,142-2 | ЦО МКД Братьев Захаро-вых,142-2 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.6985 | -3.6954 | 1993 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7536 | Узел ввода ЦО Бр Зах,142-2 | Узел ввода ЦО Бр Зах,142-3 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.3968 | -7.3906 | 1993 |
| 7537 | Узел ввода ЦО Бр Зах,142-3 | ЦО МКД Братьев Захаровых,142-3 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.6985 | -3.6954 | 1993 |
| 7538 | Узел ввода ЦО Бр Зах,142-3 | Узел ввода ЦО Бр Зах,142-4 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.6983 | -3.6952 | 1993 |
| 7539 | Узел ввода ЦО Бр Зах,142-4 | ЦО МКД Братьев Захаровых,142-4 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 3.6983 | -3.6952 | 1993 |
| 7540 | ЦТП-75 | ЦО ООО "Промэнерго" (в ЦТП) | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.6121 | -0.6059 | 2001 |
| 7541 | Вых ЦО Комсомольская ул.д.47а | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.49 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 6.0485 | -6.0428 | 1980 |
| 7542 | Вых ЦО Комсомольская,49 | ЦО Комсомольская,49 (1-3) | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.5229 | -9.5143 | 1980 |
| 7543 | Задвижка 2Ду800 в ПП-1 | ПП-1 | 1.5 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1799.3274 | -2361.2387 | 1990 |
| 7544 | Задвижки | Ввод на адм.зд. ЗАО"КАМ РТИ" | 25.6 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.3069 | -17.2909 | 0 |
| 7545 | Ввод на адм.зд. ЗАО"КАМ РТИ" | ЦО на адм.зд. ЗАО"КАМ РТИ" | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.3064 | -17.2914 | 0 |
| 7546 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 45а | Выход ЦО МКД Саратов шоссе 45а | 76 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 15.2834 | -15.2601 | 1988 |
| 7547 | Ввод ЦО ООО "ВОЛГОТОРГ" | ЦО ООО "ВОЛГОТОРГ" | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1685 | -0.1684 | 0 |
| 7548 | ТК-3-3/9 | ГВС МКД Наб.Леонова д.58 | 16 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.404 | 0.0003 | 1979 |
| 7549 | Ввод ГВС МКД Наб.Леонова д.57 | ГВС МКД Наб.Леонова д.57 | 1 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4777 | 0.0002 | 1979 |
| 7550 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,26 | ЦО ИП Кузнецова В.П. | 11 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.7708 | -0.7701 | 1980 |
| 7551 | Выход транзита Шевченко,101 | ТК-3/27 | 60 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 119.0793 | -118.8153 | 1965 |
| 7552 | Ввод ЦО стоянка ИП Сафонов | ЦО стоянка ИП Сафонов | 1.5 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.3081 | -0.3079 | 0 |
| 7553 | Ввод ЦО Детский сад №15 | ЦО Детский сад №15 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.5642 | -5.5602 | 1965 |
| 7554 | ТК-1-5/3 | Ввод ЦО МКД 20 лет ВЛКСМ,55 | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.4331 | -12.4206 | 1977 |
| 7555 | 1КП-Н50-14 | 2КП-Н50-13 | 50 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 0.3449 | 0 | 1969 |
| 7556 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.108 | ЦО ИП Баранов А.С. | 1 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.1501 | -0.15 | 1969 |
| 7557 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.108 | ГВС ИП Баранов А.С. | 1 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.0103 | 0 | 1969 |
| 7558 | ТК-б/н | Ввод ЦО стоянка ИП Сафонов | 58 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.3083 | -0.3077 | 0 |
| 7559 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.90 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.92 | 3 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.2257 | -6.2204 | 1971 |
| 7560 | Ввод ЦО Минская, 122/2 | ЦО Гамина Н.В.,Зиновьева Е.Н. | 2 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.082 | -0.0819 | 0 |
| 7561 | Задвижка ИНД-77 | Ввод ЦО Минская, 122/2 | 5.5 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.082 | -0.0819 | 0 |
| 7562 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.122 | Вых ЦО ТранзМКД Шевченко, 122 | 60 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.9838 | -8.9707 | 1987 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7563 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.122 | Вых ЦО ТранзМКД Шевченко, 122 | 40 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 9.3253 | -9.3084 | 1987 |
| 7564 | Ввод ЦО Шевченко,122 | ЦО на автосервис ИП Чутьёва | 23 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 0.3399 | -0.3394 | 1987 |
| 7565 | НО-14 | МУП "Балаково Эл.Транс | 3 | 0.15 | 0.15 | Надземная | 40.0976 | -40.0621 | 1993 |
| 7566 | ТК-3/29 | ТК-2-6/1 | 63 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 26.0204 | -25.9571 | 1965 |
| 7567 | Ввод ЦО МКД Шевченко,79а | ЦО МКД Шевченко ул.д.79а | 1.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 6.1541 | -6.1496 | 1986 |
| 7568 | Узел ГВС МКД Шевченко,79а | ГВС ФГУП "Почта России" | 15 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.9389 | 0 | 1986 |
| 7569 | Ввод ЦО МКД Шевченко,79а | Ввод в ИТП МКД Шевченко,79а | 1.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 0.5256 | -0.5255 | 1986 |
| 7570 | Изменение димаметра | Врезка на ИП Юрина и Осмаев | 18 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 11.7119 | -11.7017 | 1987 |
| 7571 | ТК-1-10/40 | ТК-1-10/41 | 40 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 8.5809 | -8.5573 | 1974 |
| 7572 | ТК-6/32 | Задвижка Ду200 | 1.5 | 0.207 | 0.207 | Подземная бесканальная | 28.1341 | -28.0928 | 2017 |
| 7573 | ТК-1 | ТК-3 | 97.3 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 16.1107 | -16.0891 | 2017 |
| 7574 | ТК-3 | ТК-4 | 25.41 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 8.0429 | -8.0405 | 2017 |
| 7575 | ТК-4 | Ввод Коммунистическая,20В | 19.01 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 4.0252 | -4.0247 | 2017 |
| 7576 | ТК-4 | Ввод Коммунистическая,20Г | 13.8 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.0169 | -4.0166 | 2017 |
| 7577 | ТК-6/32 | ТК-1 | 78.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 28.134 | -28.0929 | 2017 |
| 7578 | ТК-1-9/16 | ТК-1-9/23 | 84 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1974 |
| 7579 | Задвижка Ду80 | ТК-1-9/25 | 2 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1974 |
| 7580 | НО-21 | ЦО ИП Михеев Е.Г. | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.4068 | -1.4051 | 2017 |
| 7581 | Насос ЦО ПСВ | Узел ЦО в ЦТП-75 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 41.0075 | -40.9609 | 2001 |
| 7582 | Насос ЦО ЦТП 6 | Узел ЦО ЦТП 6 | 1.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 71.9614 | -71.8341 | 1985 |
| 7583 | Насос ПСВ ЦО ЦТП-14 | Узел ЦО ЦТП-14 | 1.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 60.1406 | -60.0576 | 0 |
| 7584 | Насос ПСВ на ЦО ЦТП-16 | Узел ЦО в ЦТП-16 | 1.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 50.771 | -50.6998 | 1977 |
| 7585 | ЦТП-20 | ТК-1-4/6 | 43 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 44.1502 | -44.0917 | 1971 |
| 7586 | ЦТП-19 Насос ПСВ на ЦО | Узел ЦО на ЦТП-19 | 6 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 29.3125 | -29.2605 | 1978 |
| 7587 | ЦТП - 24 | ТК-1-7/20 | 16 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 85.1498 | -85.0169 | 1976 |
| 7588 | Насос ПСВ на ЦО | ТК-1-1/4 | 16 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 48.7718 | -48.7043 | 1976 |
| 7589 | Насос ПСВ ЦО ЦТП - 25 | Узел ЦО ЦТП - 25 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 22.8887 | -22.8469 | 1982 |
| 7590 | ЦТП-60 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.50 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 10.3789 | -10.3662 | 1988 |
| 7591 | ЦТП-56 | Насос ПСВ ЦО ЦТП-56 | 2 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 85.214 | -85.1174 | 1991 |
| 7592 | Насос в ЦТП-64 | Узел ЦО ЦТП-64 | 2 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 111.612 | -111.4426 | 1989 |
| 7593 | ТК-1-3/9 | М-н "Гроздь" Центр рестр." | 17 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.5185 | -0.5179 | 1985 |
| 7594 | Безкамерная врезка | Чапаева,124 | 12.2 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.4976 | -0.4973 | 1973 |
| 7595 | Шахта опуска | ТК-6/1 | 55 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 1256.19 | -1247.5122 | 1993 |
| 7596 | НО-18 | ЦТП-39 | 3 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 127.3064 | -127.1118 | 1988 |
| 7597 | Ввод ЦО Минская ул.д.49 | ЦО МКД Минская ул.д.49 | 28.3 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.0869 | -0.0868 | 1965 |
| 7598 | Ввод ЦО Минская ул.д.49 | ЦО МКД Минская ул.д.49 | 2.9 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.0869 | -0.0868 | 1965 |
| 7599 | Выход ЦО Минская ул.д.49 | Абонент | 21 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.0714 | -0.0712 | 1965 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7600 | Ввод ЦО Минская ул.д.49 | ЦО МКД Минская ул.д.49 | 9 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.0714 | -0.0713 | 1965 |
| 7601 | Ввод ЦО Минская ул.д.49 | ЦО МКД Минская ул.д.49 | 1 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.0713 | -0.0713 | 1965 |
| 7602 | ТК-1-1/8 | ЦО гаражи | 5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6684 | -0.6678 | 1974 |
| 7603 | ТК-1-1/6 | ГВС женская консультация | 2 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.011 | 0 | 1975 |
| 7604 | ТК-7/25 | ЦТП-Комсомол-47Б | 1.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 8.2876 | -8.2777 | 0 |
| 7605 | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.41 | Вых ЦО Комсомольская ул.д.49 | 45 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 6.0494 | -6.0419 | 1980 |
| 7606 | Узел ГВС КОМ-137а | Узел ввода ГВС КОМ-137 | 78 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3215 | 0 | 1974 |
| 7607 | Узел ГВС | Узел ГВС послеГБ -137а | 1.5 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.0505 | 0 | 1974 |
| 7608 | Узел ввода ЦО | ГБ -137а | 1.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2182 | -0.2182 | 1974 |
| 7609 | Узел ГВС послеГБ -137а | Узел ГВС МКД Коммунист.137 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3212 | 0 | 1974 |
| 7610 | ТК-б/н | Задвижки 1,2 | 1.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 46.6283 | -46.5708 | 1974 |
| 7611 | ТК-б/н | ЦО ОАО "БПАК" | 1.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 46.6096 | -46.5901 | 1974 |
| 7612 | ТК-б/н | ЦО ОАО "БПАК" | 1.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 46.6001 | -46.5999 | 1974 |
| 7613 | Задвижки 3,4 | ЦО ОАО "БПАК" | 116 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 46.6095 | -46.5902 | 1974 |
| 7614 | ТК-б/н | ТК-б/н | 230 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 46.6282 | -46.571 | 1974 |
| 7615 | Врезка на ПЧ-12 ДПО РЖД | Задвижки 3, 4 Ду100 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.4035 | -8.3957 | 1992 |
| 7616 | Задвижки 3, 4 Ду100 | Ввод ЦО на ПЧ-12 ДПО РЖД | 2.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.4035 | -8.3957 | 1992 |
| 7617 | ТК-3-9/3 | ТК-3-9/2 | 48 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 24.833 | -24.8042 | 1991 |
| 7618 | ЦТП-68 | ТК-3-9/3 | 4.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 123.7145 | -123.5453 | 1991 |
| 7619 | Задвижка вТК-1-7/11 | ТК-1-7/11 | 1.5 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 28.7536 | 0 | 1978 |
| 7620 | ТК-б/н | Врезка Ду150/50 | 36.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 9.2881 | -9.281 | 1989 |
| 7621 | Переход диаметра с Ду80/50 | Осн.корпус хирургии | 14 | 0.05 | 0.04 | Надземная | 1.1716 | 0 | 1989 |
| 7622 | Задвижка 4АБ | Тройник Ду800 | 1.5 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 0 | -646.0806 | 2001 |
| 7623 | Тройник Ду600 | ШО - шахта опуска | 57 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 2191.2953 | -1773.9339 | 1992 |
| 7624 | Ввод ГВС МКД ф.Социализма,17 | ГВС МКД ф.Социализма,17 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4175 | 0.0001 | 1982 |
| 7625 | Ввод ГВС МКД ф.Социализма,17 | ГВС абонентов Ф.Социализма,17 | 1 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.0347 | 0 | 1982 |
| 7626 | ТК-2-10/4 | Ввод ЦО ОСЗ Клиника "Пана-цея" | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 1.0455 | -1.0447 | 0 |
| 7627 | Ввод ЦО МКД Шевчен-ко,101 | ЦО МКД Шевченко,101 | 2 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9297 | 0 | 2000 |
| 7628 | Ввод ГВС МКД Лобачевско-го,120 | ЦО МКД Лобачевского ул. д.120 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.6747 | -17.6593 | 1993 |
| 7629 | Ввод ГВС Лобачевского,120 | ЦО МКД | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.8122 | 0 | 1993 |
| 7630 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,16а | ЦО МКД | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.055 | -4.0536 | 1965 |
| 7631 | КП-МИ-45 | Узел ввода ГВС | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.6502 | 0 | 1986 |
| 7632 | Выход транзита ГВС Мин-ская,45 | Ввод ГВС МКД Минская,37 | 35 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.6505 | 0 | 1986 |
| 7633 | Ввод ЦО Чапаева,140 Адм. корп. | ЦО Адм. корпус БИТТиУ | 1.5 | 0.1 | 0.1 | Подземная бес-канальная | 7.7726 | -7.7659 | 1973 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7634 | Ввод ЦО Чапаева,140 тех. корп. | ЦО Технический корпус БИТ-ТиУ | 1.5 | 0.1 | 0.1 | Подземная бес-канальная | 8.8945 | -8.8868 | 1973 |
| 7635 | Выход ГВС МКД Ст д.8 а и д.10а | ГВС "Поликлиника №2" | 1.5 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 0.1726 | 0 | 1987 |
| 7636 | ТК-8-5/1 | ГВС МКД Степная,5 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.2142 | 0.0005 | 1980 |
| 7637 | Ввод ГВС Леонова наб.80 | ГВС МКД Леонова наб.80 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4252 | 0.0001 | 1987 |
| 7638 | Выход ГВС Леонова наб.76 | Ввод ГВС Леонова наб.80 | 8 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4254 | 0.0002 | 1987 |
| 7639 | ТК-3-4/17 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.72 | 8.4 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 23.7082 | -23.6801 | 1987 |
| 7640 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.76 | Врезка ЦО Леонова наб.76 | 125 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 5.4021 | -5.3898 | 1987 |
| 7641 | ТК-3-4/17 | Ввод ГВС МКД Леонова наб.76 | 8.4 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 1.6216 | 0.0025 | 1987 |
| 7642 | Воздушник на компенсато-ре | НО-16 | 259 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 2212.2745 | -2436.5029 | 1993 |
| 7643 | Врезка воздушника Ду800 | Вентиль сброса воздуха Ду50 | 4 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 1.2521 | -1.247 | 1993 |
| 7644 | 1КП-НЛ-73 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1209 | 0 | 1987 |
| 7645 | 1КП-НЛ-73 | Узел ввода ГВС | 53 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1211 | 0.0003 | 1987 |
| 7646 | ТК-3-4/22 | Ввод ГВС Наб.Леонова,78 | 27 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1101 | 0.0008 | 1987 |
| 7647 | Выход ЦО Леонова наб.75 | ТК-3-4/22 | 36.4 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 16.4223 | -16.4062 | 1987 |
| 7648 | Выход ГВС Леонова наб.75 | ТК-3-4/22 | 36.4 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1108 | 0.0013 | 1987 |
| 7649 | ТК-3-4/16 | Задвижка Ду125 | 21.8 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 2.7645 | 0.0038 | 1987 |
| 7650 | ТК-3-4/25 | ТК-3-4/24 | 18 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3916 | 0.0005 | 1985 |
| 7651 | ТК-3/11КВ | Ввод ЦО Механизаторов,8б | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5809 | -0.5804 | 1973 |
| 7652 | Дроельный узел Ду600 | Узел ЦО Ду600 | 3 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 2191.2039 | -1774.0276 | 1963 |
| 7653 | ТК-3-5/12 | Ввод ГВС Энергетиков пр.,14 | 13 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1494 | 0.0008 | 1982 |
| 7654 | Ввод ГВС Шевченко,4 | ГВС МКД  Шевченко,4 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.1206 | 0 | 1988 |
| 7655 | Выход Транз ЦО Бр.3-х ул.д.152 | ЦО ЗАО "Тандер" маг. Магнит | 1 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.0221 | 0 | 1993 |
| 7656 | ТК-2-6/3 | Ввод ГВС Комарова,144А | 22 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.0187 | 0 | 1997 |
| 7657 | ТК-2-6/14 | ГВС автомойка | 11 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.0136 | 0 | 1997 |
| 7658 | КП-ХА-30 | 1КП-ХА-28 | 27 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.5252 | -9.5151 | 1978 |
| 7659 | 1КП-ХА-28 | Разветвление | 68.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.7998 | 0 | 1978 |
| 7660 | НО-21 | ЦО ИП Михеев Е.Г. | 15 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.4068 | -1.4051 | 2017 |
| 7661 | Ввод ЦО в здание Болше-грузавто | ЦО ИП Михеев Е.Г. | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.4066 | -1.4053 | 2017 |
| 7662 | ТК-б/н-смотровая | Ввод ГВС Харьковская,36 | 115 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.1169 | -0.4661 | 1986 |
| 7663 | ТК-б/н | Бывший кинотеатр "Октябрь" | 5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.0881 | -1.0869 | 1979 |
| 7664 | ТК-1-10/5 | ТК-1-10/7 | 19 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 4.224 | 0 | 1978 |
| 7665 | Врезка в ТК-3/13 на Ду150 | Ввод ЦО в ТП ЦО Комаро-ва,135 | 61.7 | 0.069 | 0.069 | Подземная бес-канальная | 18.6793 | -18.6703 | 2000 |
| 7666 | Ввод ЦО в Комарова,135 | ЦО "Макдональдс" | 1.5 | 0.069 | 0.069 | Подземная бес-канальная | 18.6787 | -18.6709 | 2000 |
| 7667 | Врезка на Ду600/400 | ТК-3/59 Задвижка | 1 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 220.3341 | -219.6167 | 1963 |
| 7668 | Разветвление | 2КП-ШЕ-38 | 32.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7593 | 0 | 1987 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7669 | Ввод ЦО МКД Чапаева 111 | пристройка Чапаева 111 | 1 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 1.2011 | -1.2 | 1976 |
| 7670 | ТК-1/24 | ТК-3-1/8 | 57.5 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 51.3469 | -51.2797 | 1975 |
| 7671 | ТК-1/69А | Задвижки вТК-1/69 | 435 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 71.8167 | -71.4179 | 2018 |
| 7672 | ТК-2-7/7 | ТК-2-7/8 | 49 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 71.6604 | -71.5787 | 1968 |
| 7673 | ТК-1-1 | Ввод ЦО МКД Строительная,41 | 41.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.6631 | -17.6507 | 2018 |
| 7674 | ТК-1-1 | СКУ | 67 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 36.4038 | -36.3542 | 1968 |
| 7675 | ТК-1-2 | Ввод ЦО МКД Волжская,29 | 8 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.577 | -17.5659 | 2018 |
| 7676 | ВыхЦО Трназ МКД Леонова наб,27 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,26 | 24.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.5896 | -17.5779 | 1966 |
| 7677 | Ввод ЦО МКД Строитель-ная,41 | ЦО МКД Строительная,41 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.6623 | -17.6515 | 1966 |
| 7678 | Ввод ЦО МКД Волжская,29 | ЦО МКД Волжская,29 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.5892 | -17.5783 | 1966 |
| 7679 | Ввод ЦО МКД Волжская,29 | ЦО МКД Волжская,29 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.5769 | -17.566 | 2018 |
| 7680 | ТК-Кристалл | ТК-б/н-гараж | 43.8 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 1.019 | -0.9592 | 1992 |
| 7681 | ЦТП-67 | ТК-3-7/5 | 30 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 127.7636 | -127.6082 | 1994 |
| 7682 | Тройник Академика Жук,56-58 | Ввод Академика Жук,58 | 7 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.7703 | -2.7678 | 1973 |
| 7683 | ТК-2-7/7 | ТК-2-7/8 | 64.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 18.8159 | -18.7994 | 1968 |
| 7684 | Ввод ЦО МКД Волжская,29 | ЦО МКД Волжская,29 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 18.814 | -18.8014 | 2018 |
| 7685 | ТК-2/11КВ | Врезка на ИП Сёмина Т.В. | 64 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.76 | -0.7568 | 1973 |
| 7686 | ТК-б/н | ЦО ИП Сёмина Т.В. | 3 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7587 | -0.7581 | 1973 |
| 7687 | ТК-б/н | ЦО ИП Сёмина Т.В. | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7587 | -0.7581 | 1973 |
| 7688 | Задвижка Ду100 | Врезка на Прокуратуру | 12 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.822 | -11.8012 | 1973 |
| 7689 | ТК-2/11КВ | Задвижка Ду100 | 66 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 11.8232 | -11.8 | 1973 |
| 7690 | ЦТП-31 | ТК-2-6/3 | 2.25 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 75.8538 | -75.763 | 1997 |
| 7691 | Узел ЦО в ЦТП-31 | ЦО Каджоян Ваагн Степанович | 48.75 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.2059 | -0.2056 | 1997 |
| 7692 | Врезка на Прокуратуру | Задвижка Ду100 | 0.2 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.3319 | -5.3263 | 1985 |
| 7693 | Насос ЦО | ЦО РУС Гидро | 7 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 8.5615 | -8.5534 | 0 |
| 7694 | Разветвление Филиал "СВЭС" | ЦО МО Быково-Отрогское | 6 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.2409 | -2.2389 | 1995 |
| 7695 | Задвижка Ду125 | Ввод ЦО Сар.шоссе,39а | 69.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 14.397 | -14.3802 | 1983 |
| 7696 | Задвижки 3,4 | ТК-б/н | 9.4 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.0493 | -4.0457 | 1983 |
| 7697 | ТК-8/21 | Задвижки в ТК-8/16 | 118.4 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 193.2856 | 0 | 1976 |
| 7698 | ТК-2-4/11 | ИНБ-ТП | 24 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 11.5908 | -11.5755 | 2014 |
| 7699 | ТК-1-10/36 | ТК-1-10/37 | 13 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 3.521 | -3.5177 | 1974 |
| 7700 | КП-КОМ-130 | Узел ввода отопления | 8 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 3.5209 | -3.5178 | 1974 |
| 7701 | ТК-1-10/42 | ТК-1-10/43 | 89 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.5747 | -8.5636 | 1974 |
| 7702 | ТК-1-10/19 | ЦО Коммунистическая 121/5 | 25 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.8411 | -2.8382 | 1974 |
| 7703 | ТК-1-10/19 | ЦО ИП Халилов Р.С. | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.5809 | -2.5787 | 1974 |
| 7704 | Ввод (2-п )ЦО МКД Лени-на,122а | ЦО МКД и абоненты | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 23.8788 | -23.8588 | 1982 |
| 7705 | ТК-3/1 | ТК-3/1' Тройник Ду600 | 5 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 2191.2188 | -1774.0122 | 1963 |
| 7706 | Задвижки ПСВ/ОСВ в ТК- | ТК-3/10 | 5.8 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 918.6867 | -508.1157 | 1963 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3/9 | | | | | | | | |
| 7707 | Задвижки ПСВ/ОСВ в ТК-3/9 | ТК-3/30 | 185 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 677.3451 | -673.5958 | 1974 |
| 7708 | Узел ГВС в ЦТП-51 до насоса | Насос ГВС в ЦТП-51 на дома | 2.5 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 5.4659 | 0.0121 | 1980 |
| 7709 | Насос ГВС ЦТП-51 на дома | Узел ГВС в ЦТП после насоса | 2.5 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 5.4658 | 0.0121 | 1980 |
| 7710 | КП-а/я-21 | Узел ввода отопления | 3.5 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 26.7231 | -26.5906 | 0 |
| 7711 | ТК-1/12КВ | Разветвление | 3 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.8469 | -0.8461 | 1973 |
| 7712 | Тк-б/н | Тк-б/н врезка на ПЧ-15 | 135 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 30.161 | -29.9716 | 1982 |
| 7713 | Задвижка 24-23 | Врезка перемычки Ду600 | 7.5 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1405.2824 | -1210.7003 | 1973 |
| 7714 | Шахта опуска | ТК-4/1 | 210.1 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1403.69 | -1209.2297 | 1973 |
| 7715 | Задвижки 1-2 в П-Линёво | Н.О.-4 | 973 | 0.616 | 0.616 | Надземная | 1788.0928 | -1582.2089 | 1973 |
| 7716 | ТК-1-10/6 | Ввод ЦО Рабочая,45 | 30 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.4216 | -6.4156 | 1978 |
| 7717 | ТК-1-3/1 ГВС | ГВС Свердлова,13/1 | 19.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1881 | 0 | 1985 |
| 7718 | Задвижка Ду100 | ГВС МКД Сар.шоссе ул.д.39 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.2922 | 0 | 1983 |
| 7719 | Ввод ГВС Шевченко,14 | ГВС МКД Шевченко, 14 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.3602 | 0 | 1988 |
| 7720 | Ввод ГВС Шевченко,12 | ГВС Детский сад №39 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1353 | 0 | 1988 |
| 7721 | ТК-2-7/9 | ТК-2-3/8 | 25 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 43.5678 | -43.0373 | 1973 |
| 7722 | Ввод ЦО Ленина, д.105а | ЦО Ленина ул.д.105а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 6.0848 | -6.0794 | 1978 |
| 7723 | Врезка на МКД Свободы пл.,5 | ТК-8/33 | 16 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 19.5202 | -19.4265 | 1973 |
| 7724 | Задвижки на вводе ду150 | Врезка ЦО МКД Свободы пл.,5 | 34 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 9.2135 | -9.1974 | 1973 |
| 7725 | НО-16 | Задвижка Ду800 в П-4 | 156 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 1307.6224 | -1280.3923 | 1990 |
| 7726 | Задвижка Ду300 | ООО "БАФА" | 98.4 | 0.309 | 0.309 | Надземная | 323.2722 | -322.8164 | 1990 |
| 7727 | ТК-3-5/19 | Ввод ГВС МКД Степная,17 | 1 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4671 | 0.0002 | 1979 |
| 7728 | Ввод ЦО Степная,12 | ЦО МКД Степная,12 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.7765 | 0.0003 | 1982 |
| 7729 | Выход ЦО Степная,17 | ООО "МегаКон" | 1 | 0.04 | 0.04 | Подз. канальная | 0.1078 | -0.1077 | 1979 |
| 7730 | Ввод ГВС Трнавская,29А | Ввод ГВС "Детск.поликлиник №2" | 38.35 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2837 | 0.0003 | 1979 |
| 7731 | Ввод ГВС Героев пр. д.15 | ГВС Дет.Сад №47 | 41 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0405 | 0.0002 | 1979 |
| 7732 | Всас насоса ГВС ЦТП-8 | Насос на подаче ГВС в ЦТП-8 | 1.5 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 7.6728 | 0 | 1983 |
| 7733 | Насос на подаче ГВС в ЦТП-8 | Напор насоса ГВС ЦТП-8 | 1.5 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 7.6728 | 0 | 1983 |
| 7734 | Ввод Степная,15 | ГВС МКД Степная,15 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.475 | 0.0002 | 1982 |
| 7735 | Ввод ГВС Героев пр.,д.30 | ГВС МКД Героев пр.,д.30 | 1 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9293 | 0.0003 | 1979 |
| 7736 | ТК-3-5/21 | Ввод ГВС Героев пр.,д.30 | 18 | 0.15 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9301 | 0.0007 | 1979 |
| 7737 | ВводГВС Степная,19 | ГВС МКД Степная,19 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.525 | 0.0002 | 1979 |
| 7738 | Ввод ГВС Энергетиков, пр.20 | ГВС МКД Энергетиков, пр.20 | 1 | 0.082 | 0.08 | Подз. канальная | 1.9852 | 0.0007 | 1979 |
| 7739 | Ввод ГВС Энергетиков пр.,10а | ГВС Детский сад № 50 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2494 | 0 | 1982 |
| 7740 | ТК-3-5/4 | Ввод ГВС Энегетиков.пр.,6 | 22 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.3388 | 0.0009 | 1982 |
| 7741 | ТК-3-3/10 | Ввод ГВС МКД Героев пр. д.7 | 28 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 0.8848 | 0.0011 | 1979 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7742 | Выход ГВС Д.Сад №57 | ГВС Д.Сад №57 | 32.5 | 0.05 | 0.027 | Подз. канальная | 0.2795 | 0.0001 | 1981 |
| 7743 | ТК-б/н смотровая | ТК-б/н на Сар. Шоссе 81 | 100 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 27.5184 | -27.4892 | 1996 |
| 7744 | ТК-б/н смотровая | ТК-б/н на Сар. Шоссе 81 | 100 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.0727 | 0.0033 | 1996 |
| 7745 | Ввод ЦО Вокзальная,6 | ЦО Вокзальная,6/1 | 25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 2.4199 | -2.417 | 1997 |
| 7746 | ТК-3/16 | ТК-2-2/9 | 22 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 122.3285 | -121.1906 | 1963 |
| 7747 | Ввод ГВС МКД Минская,7 | ГВС МКД Минская,7 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2387 | 0 | 1964 |
| 7748 | Ввод ЦО МКД Минская,7 | Врезка ЦО Минская ул.д.7а | 30 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.277 | -0.276 | 1964 |
| 7749 | Ввод ЦО МКД Минская,5 | Ввод ЦО МКД Минская,7 | 10 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.2431 | -5.2379 | 1964 |
| 7750 | Задвижка 25-26 | Врезка с Ду600/800 | 45 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1860.5674 | -1768.8131 | 1989 |
| 7751 | Задвижки 16-17 Ду500 в П-Гагар | П-Гагарина | 2.5 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 432.4936 | -429.3008 | 1996 |
| 7752 | Задвижки 12-11 Ду500 в П-Гагар | ТК-6/14 | 154.2 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 418.838 | -415.9297 | 1979 |
| 7753 | Задвижки 9а-10б Ду200 в П-Гага | ТК-б/н | 50 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 13.6529 | -13.3739 | 1996 |
| 7754 | Врезка на БалАвто | П-1 | 247 | 0.902 | 0.902 | Надземная | 3274.8558 | -2983.0701 | 1970 |
| 7755 | Ввод Ленина,122а | ИТП-124 | 29 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.3952 | -0.3935 | 1982 |
| 7756 | Ввод ЦО МКД Ленина,122а | Насос ЦО МКД Ленина,122а | 5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 23.8791 | -23.8586 | 1982 |
| 7757 | Ввод ЦО МКД Ленина,122а | Выход на насос ЦО МКД Ленина,1 | 3 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 23.8801 | -23.8575 | 1982 |
| 7758 | Выход на насос ЦО | Насос ЦО на МКД Ленина,122а | 16 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 23.8795 | -23.8581 | 1973 |
| 7759 | Ввод ГВС МКД Ленина,122а | ГВС МКД Ленина,122а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.663 | 0.0002 | 1973 |
| 7760 | Выход на насос ЦО Ленина,122а | Насос ЦО на МКД Ленина,122а | 16 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 23.88 | -23.8576 | 1973 |
| 7761 | Ввод ЦО МКД Ленина,122а | Насос ЦО МКД Ленина,122а | 5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 23.8803 | -23.8574 | 1982 |
| 7762 | Тройник на врезки байпаса ЦО | Задвижка на байпасе ЦО | 2.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1982 |
| 7763 | Задвижка на байпасе ЦО | Ввод ЦО МКД Ленина,122а | 2.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1982 |
| 7764 | Выход на насос ГВС | Насос ГВС на МКД Ленина,122а | 16 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6633 | 0.0005 | 1973 |
| 7765 | Насос ГВС на МКД Ленина,122а | Узел ГВС после ГБ МКД Ленина,1 | 16 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6636 | 0.0008 | 1973 |
| 7766 | Узел ГВС после ГБ МКД Ленина,1 | Выход на насос ГВС | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.664 | 0.0012 | 1973 |
| 7767 | Выход на насос ГВС | Насос ГВС на МКД Ленина,122а | 16 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6639 | 0.0011 | 1973 |
| 7768 | УТ-3 | Ввод ЦО МКД Сар.Шоссе,70-71 | 35.1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.0297 | -17.0155 | 0 |
| 7769 | Ввод ЦО МКД Сар.Шоссе,70-71 | ЦО МКД Сар.Шоссе,70-71 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.029 | -17.0161 | 0 |
| 7770 | УТ-2 | УТ-3 | 55.6 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 17.2074 | -17.1875 | 0 |
| 7771 | УТ-4 | Ввод ЦО+ГВС МКД Сар.Шоссе,72 | 97.7 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.2058 | -17.1892 | 0 |
| 7772 | Ввод ЦО+ГВС МКД Сар.Шоссе,72 | ЦО+ГВС МКД Сар.Шоссе,72 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.2039 | -17.191 | 0 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7773 | ТК-1/30 | ТК-1/46 | 32.1 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 132.1299 | -131.8734 | 1986 |
| 7774 | Врезка в ТК-1/30 на ост. п. Ря | Задвижки в ТК-1/30 | 1.5 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.1062 | -0.106 | 1981 |
| 7775 | Задвижки в ТК-1/30 | Вход ост. павиль-он"Рябинушка" | 1 | 0.033 | 0.033 | Подвальная | 0.1061 | -0.106 | 1981 |
| 7776 | Задвижки в ТК-1/30 | Вход ост. павиль-он"Рябинушка" | 31 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.1062 | -0.106 | 1981 |
| 7777 | Ввод ГВС МКД Трнав-ская,75 | ГВС МКД Трнавская,75 | 10 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9246 | 0.0005 | 1985 |
| 7778 | ТК-3-4/29 | Ввод ГВС МКД Трнавская,75 | 20 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.9249 | 0.0007 | 1985 |
| 7779 | Ввод ГВС МКД Ак.Жук,2 | МКД ГВС Ак.Жук,2 | 5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4869 | 0.0002 | 2013 |
| 7780 | Ввод ГВС МКД Минская 57А | ГВС МКД Минская 57А | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.4243 | 0 | 1981 |
| 7781 | Ввод ГВС МКД Пр.Героев,10 | ГВС МКД Пр.Героев,10 | 1 | 0.1 | 0.05 | Подз. канальная | 1.2952 | 0.0005 | 1975 |
| 7782 | Ввод ГВС Чапаева,157А | Чапаева,157А | 2 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2116 | 0 | 1965 |
| 7783 | Ввод ЦО Чапаева,157А | ЦО МКД Чапаева,157А | 3 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.6777 | -5.6728 | 1988 |
| 7784 | Задвижка на вводе в ПП-1 Ду600 | ПП-1 Ду600 II оч. | 8 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1370.794 | -1180.9404 | 1973 |
| 7785 | Выход из ПП-1 Ду800 | Вход в ПНС-3 Ду600-2 | 160 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1799.3256 | -1591.5631 | 1973 |
| 7786 | ПП-1 Задвижка Ду600 в ПП-1 | Выход из ПП-1 Ду800 | 1 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 0 | -769.6775 | 1973 |
| 7787 | НО-23 | Врезка Ду1000/500 | 235 | 1 | 1 | Надземная | 2526.5627 | -2521.44 | 1994 |
| 7788 | НО-23 | НО-9 | 10 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 334.8012 | -331.0462 | 1998 |
| 7789 | Ввод ГВС МКД Заречная,2 | ГВС МКД Заречная,2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.4865 | 0 | 1987 |
| 7790 | НО-16 | Врезка с Ду500 на кц Мир | 159 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 280.1682 | -277.6792 | 1998 |
| 7791 | НО-14 | Врезка у НО -14 на ЦТП-75 | 8 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 321.2429 | -318.5711 | 1998 |
| 7792 | Задвижка Ду600 | Врезка в Ду900 | 100 | 0.616 | 0.616 | Надземная | 2166.2993 | -2130.0806 | 0 |
| 7793 | П-1 | Тройник Ду1000 в Ду900 | 73.5 | 0.902 | 0.902 | Надземная | 3274.4761 | -2983.46 | 1970 |
| 7794 | НО-1 | НО-2 | 111 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 334.7962 | -331.0513 | 1998 |
| 7795 | НО-2 | НО-3 | 100 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 334.7409 | -331.1081 | 1998 |
| 7796 | НО-3 | НО-4 | 95 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 334.6911 | -331.1593 | 1998 |
| 7797 | НО-4 | НО-5 | 96 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 334.6437 | -331.2079 | 1998 |
| 7798 | НО-5 | НО-6 | 68 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 334.5959 | -331.2571 | 1998 |
| 7799 | НО-6 | Врезка на УФМС | 5 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 334.562 | -331.2919 | 1998 |
| 7800 | НО-7 | НО-8 | 70 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 321.476 | -318.3318 | 1998 |
| 7801 | НО-8 | НО-9 | 75 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 321.4411 | -318.3676 | 1998 |
| 7802 | НО-9 | НО-10 | 60 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 321.4037 | -318.406 | 1998 |
| 7803 | НО-10 | НО-11 | 62.5 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 321.3738 | -318.4367 | 1998 |
| 7804 | НО-11 | НО-12 | 70 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 321.3426 | -318.4687 | 1998 |
| 7805 | НО-12 | НО-13 | 100 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 321.3077 | -318.5045 | 1998 |
| 7806 | НО-13 | НО-14 | 30 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 321.2579 | -318.5557 | 1998 |
| 7807 | ТК-1-9/26 | Ввод ЦО Чапаева,22 | 5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.8532 | -1.851 | 1974 |
| 7808 | ТК-1-9/24 | ТК-1-9/25 | 7 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.7418 | -2.7391 | 1974 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7809 | ТК-1-9/24 | ТК-1-9/25 | 110 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 2.7428 | -2.7381 | 1974 |
| 7810 | Ввод ЦО Коммунистиче-ская,93 | Насос на Военкомат | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.7586 | -1.757 | 1974 |
| 7811 | Врезка на Вольскую,1А | Задвижки 3.4 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.0995 | -0.0992 | 1989 |
| 7812 | Врезка на Вольскую,1А | Ввод ЦО Вольскую,1А | 12 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.0994 | -0.0992 | 1989 |
| 7813 | Ввод ЦО Вольскую,1А | ЦО ВНИ Савочкина О.В. | 1 | 0.05 | 0.05 | Надземная | 0.0994 | -0.0993 | 1989 |
| 7814 | ТК-6/42 | Врезка на Вольскую,1А | 43 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.6906 | -0.6889 | 1974 |
| 7815 | Выход ЦО из гаража ЦО Кондратю | Ввод ЦО в гараж Упр.Департ.Суд | 19 | 0.04 | 0.04 | Надземная | 0.5363 | -0.5355 | 1980 |
| 7816 | Вход ЦО в гараж ЦО Кон-дратюк | Выход ЦО из гаража ЦО Кон-дратю | 25 | 0.04 | 0.04 | Надземная | 0.5363 | -0.5355 | 1980 |
| 7817 | Вход ЦО в гараж ЦО Кон-дратюк | ЦО гаража ЦО Кондратюк | 1 | 0.04 | 0.04 | Надземная | 0.5742 | -0.5737 | 1980 |
| 7818 | Ввод ЦО в здание гаража Упр.Де | Ввод ЦО в гараж Упр.Департ.Суд | 19 | 0.04 | 0.04 | Надземная | 0.5362 | -0.5356 | 1980 |
| 7819 | Ввод ЦО Трнавская. ул. д.1 | ЦО маг. Ярослав ИП Колосов А.Э | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7139 | -0.7133 | 0 |
| 7820 | Ввод ГВС Трнавская,1 | ГВС МКД Трнавская,1 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3939 | 0.0001 | 0 |
| 7821 | Ввод ГВС МКД Трнавская,1 | Ввод ГВС магазин "Ярослав" | 17 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.0418 | 0.0004 | 0 |
| 7822 | Ввод ГВС Трнавская. ул. д.1 | ГВС маг. Ярослав ИП Колосов А. | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.0415 | 0 | 0 |
| 7823 | Узел врезки | ТК-4/1 | 6 | 0.616 | 0.616 | Подз. канальная | 1403.6943 | -1209.2253 | 1973 |
| 7824 | Врезка на Вокзальная,111/1 | Задвижки Ду50 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.5331 | -1.5315 | 1969 |
| 7825 | Задвижки Ду50 | Ввод ЦО Вокзальная,111/1 | 22.25 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.5331 | -1.5315 | 1969 |
| 7826 | Ввод ЦО Вокзальная,111/1 | ЦО Акопян Вокзальная 111/1 | 1.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.533 | -1.5316 | 1969 |
| 7827 | Врезка на Прокуратуру | Врезка на ИП Сёмина Т.В. | 12 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.4899 | -6.4752 | 1973 |
| 7828 | Задвижка Ду100 | Ввод на здание Прокуратуры | 42 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 5.3319 | -5.3263 | 1985 |
| 7829 | ШО-4 | ШО-3 | 112 | 1 | 1 | Подз. канальная | 3449.3885 | -3435.0064 | 1994 |
| 7830 | Задвижка Ду800 | Врезка на М-н Юпитер | 1.5 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 1858.2479 | -2417.2769 | 1990 |
| 7831 | ТК-1/69/1 | ТК-1/70 | 58 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 198.1078 | -196.5574 | 1998 |
| 7832 | ТК- Смотровая | ЦТП-27 | 123.35 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 76.9817 | -76.0537 | 1987 |
| 7833 | Врезка на Привокзальную ул.6,7 | Врезка на Привокзальную ул.1,8 | 23.8 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 7.8568 | -7.8472 | 1987 |
| 7834 | ТК-б/н | Ввода ГВС Трнавская,74 | 10 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 0.1317 | 0 | 1985 |
| 7835 | Ввода ГВС Трнавская,74 | ЦО ЦД АЭС | 1 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 0.1316 | 0 | 1985 |
| 7836 | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.49а | ЦО МАДОУ №20 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.6559 | -8.6489 | 0 |
| 7837 | Ввод ГВС Комсомоль-ская,49А | ГВС МАДОУ №20 | 40 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2475 | 0.0004 | 1980 |
| 7838 | Выход ГВС Комсомоль-ская,49а | Ввод ГВС Комсомольская ул.д.49 | 40 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2478 | 0.0008 | 1980 |
| 7839 | Выход ЦО Комсомольская, 43 | Ввод ЦО Комсомольская,49а | 40 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 8.6565 | -8.6484 | 0 |
| 7840 | Задвижка 2Ду150 вТК-3/57 | Врезка в ТК-3/57 на ТК-2-3/1 | 93 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 22.139 | -21.338 | 1987 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7841 | Ввод ГВС МКД наб.Леонова 21 | ГВС МКД наб.Леонова 21 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.7112 | 0 | 1987 |
| 7842 | Ввод ГВС МКД наб.Леонова 20 | ГВС МКД наб.Леонова 20 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5521 | 0 | 1987 |
| 7843 | Разветвление | ВНИ Гамина Н.В. | 5.5 | 0.027 | 0.027 | Подз. канальная | 0.0134 | 0 | 1987 |
| 7844 | Ввод ГВС МКД Пр. Геро-ев,29/8 | Ввод ГВС МКД Пр. Героев,29/9 | 21 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 2.6267 | 0.0061 | 1989 |
| 7845 | Ввод ЦО МКД Пр. Геро-ев,29/8 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/9 | 21 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 23.6422 | -23.606 | 1989 |
| 7846 | Перемычка в ТК-1/35 | ТК-1/35 | 1.5 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 188.8426 | -188.493 | 1981 |
| 7847 | Задвижка Ду250 в ТК-1/35 | ТК-3-4/21 | 93.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 94.6515 | -94.3853 | 1987 |
| 7848 | Задвижка Ду300 в ТК-1/35 на МС | ТК-б/н | 111 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 94.1901 | -94.1086 | 0 |
| 7849 | Задвижка в ТК-6/8 | ТК-6/8 | 1.5 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 348.8116 | -345.6456 | 2006 |
| 7850 | ТК-8/20 | ТК-6/6 | 1 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 0.0003 | 0.0003 | 1973 |
| 7851 | Задвижки Ду500 в П-2/3 | ТК-1/23 | 101.4 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 1058.4582 | -1054.2476 | 2018 |
| 7852 | ТК-1/22 | П-2/3 перемычка 2Ду100 | 1.5 | 0.706 | 0.706 | Подз. канальная | 1149.626 | -1145.1951 | 1992 |
| 7853 | Задвижка в П-2/3 | ТК-1/36 | 55.7 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 91.1656 | -90.9498 | 1981 |
| 7854 | Задвижки в ТК-8/16 | ТК-8/16 | 1 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 193.2474 | 0 | 1976 |
| 7855 | Задвижки 7-8 в П-5 | ТК-5/8 | 52 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1293.7588 | -1272.1143 | 1997 |
| 7856 | НО-1 | НО-2 | 139.18 | 0.616 | 0.616 | Надземная | 1334.6849 | -1327.4505 | 2011 |
| 7857 | Задвижки 3-4 в П-4 | П-4 | 2 | 0.804 | 0.804 | Надземная | 1307.4329 | -1280.5867 | 1990 |
| 7858 | Перемычка в П-4 | ТК-5/1 | 137 | 0.804 | 0.804 | Подземная бес-канальная | 1307.2641 | -1280.7599 | 1990 |
| 7859 | Ввод ЦО Ленина,124б | ЦО Ленина,124б | 1.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.35 | -1.3488 | 1973 |
| 7860 | ТК-3/3` | ТК-3/23 | 138.3 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 258.8619 | -258.2623 | 1965 |
| 7861 | Врезка Коммунистиче-ская,93/1 | ЦО Военкомат-2 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.5717 | -1.5702 | 1974 |
| 7862 | Ввод ЦО Военкомат | насос на ЦО Военкомат-2 | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1974 |
| 7863 | Ввод ЦО Военкомат | насос на ЦО Военкомат-2 | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1974 |
| 7864 | Насос ЦО на военкомат-2 | ЦО Военкомат-2 | 3 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.5717 | -1.5702 | 1974 |
| 7865 | Ввод ЦО Военкомат | насос на ЦО Военкомат-2 | 12 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.5718 | -1.5701 | 1974 |
| 7866 | ТК-1/тс11 | Выход ЦО из МКД Волжская №47 | 30 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 9.1344 | -9.0754 | 1965 |
| 7867 | Выход 1 из МКД Волжская, 47 | Ввод вТП-11 п.Сазанлей | 40 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 10.0594 | -9.9769 | 1965 |
| 7868 | Выход ГВС Наб.Леонова,27а | ГВС Наб.Леонова,27а | 22.4 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2667 | 0 | 1973 |
| 7869 | ВыхГВС ТранзМКД Са-рат.шоссе,13 | ГВС МКД Шевченко ул.д.114б | 18 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2253 | 0 | 1993 |
| 7870 | Выход ЦО МКД Чапае-ва,116б | ТК-1-1/3 | 50 | 0.125 | 0.125 | Подземная бес-канальная | 9.1779 | -9.1611 | 1968 |
| 7871 | Выход тр. ЦО МКД Свободы пл,5а | Ввод ЦО Редкова-52 | 85 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.644 | -3.6384 | 1973 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7872 | Задвижка Ду100 | Прачечная | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.3018 | -14.2999 | 0 |
| 7873 | Задвижки вТК-11/11КВ | Ввод ЦО в МКД Лен ина,121 | 142 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.5132 | -9.5015 | 1967 |
| 7874 | ТК-б/н | Узел ЦО ЦТП | 74 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 14.3029 | -14.2988 | 0 |
| 7875 | Задвижки в ТК-5/14 | Ввод ЦО Саратовское шос-се,58 | 104 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 23.1819 | -23.1679 | 2015 |
| 7876 | Задвижки в ТК-3-8/3 | ТК-3-8/4 | 1.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 65.4186 | -65.2596 | 1988 |
| 7877 | Задвижки вТК-3-8/6 | ЦТП-63 | 8.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 110.3227 | -110.1746 | 0 |
| 7878 | Задвижки вТК-3-8/17 | Вход ЦО в ЦТП-64 | 37.5 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 111.6181 | -111.4368 | 1989 |
| 7879 | Задвижки 2Ду1000 | Тройник 2Ду1000 | 1449.5 | 1 | 1 | Надземная | 3584.9365 | -3563.2141 | 1987 |
| 7880 | Задвижки ПСВ/ОСВ 2Ду150 | Ввод ЦО в СК Кристалл | 187.2 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 19.2967 | -19.2725 | 0 |
| 7881 | СКУ | ТК-1-2 | 67 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 36.3984 | -36.3598 | 1968 |
| 7882 | Узел ЦТП | Ввод ЦО ул.Сар.Шоссе,50/8 | 54 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 14.3023 | -14.2994 | 0 |
| 7883 | Задвижки ПСВ/ОСВ в ТК-6/24 | ЦТП-8 | 46 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 76.3592 | -76.2346 | 1983 |
| 7884 | ТК-3-5/11 | ТК-3-5/10 | 86.4 | 0.1 | 0.1 | Подземная бес-канальная | 0.0356 | 0.0031 | 1984 |
| 7885 | ТК-3-2/16 | Узел ввода ГВС | 1 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 1.0591 | 0.0004 | 1984 |
| 7886 | ТК-3-2/16 | ГВС з0 лет Победы,1А | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 1.2339 | 0.0004 | 1984 |
| 7887 | Ввод ГВС Трнавская,65 | Выход тр. ГВС Трнавская,65 | 19 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.2296 | 0.001 | 1985 |
| 7888 | Ввод ГВС МКД Трнав-ская,79 | ГВС МКД Трнавская,79 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1954 | 0 | 1985 |
| 7889 | Трнавская 3 | Трнавская 1 | 52.7 | 0.082 | 0.082 | Подземная бес-канальная | 9.1762 | -9.1662 | 1975 |
| 7890 | ШП (шахта подъёма) | НО-1 | 12.5 | 0.616 | 0.616 | Надземная | 1334.6938 | -1327.4413 | 2011 |
| 7891 | Ввод ЦО Рабочая, 45 | Рабочая, 45/1 | 8 | 0.033 | 0.033 | Подвальная | 2.0346 | -2.0329 | 1978 |
| 7892 | ТК-4-1 | ЦО Свердлова,69 | 16 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.3196 | -2.317 | 1979 |
| 7893 | ТК-2-4/6 | Ввод ЦО Комарова,128 | 18 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.9557 | -1.9543 | 1986 |
| 7894 | Ввод ЦО Комарова,128 | ООО "Итерра" | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.9556 | -1.9544 | 1986 |
| 7895 | Вход ГВС 30 лет Победы,33 | ТК-3-6/18 | 9 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.0286 | 0.0007 | 1981 |
| 7896 | ТК-3-6/18 ГВС | Ввод ГВС | 10 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.0285 | 0.0006 | 1981 |
| 7897 | ТК-3-6/17 | 2КП-30-33 | 30 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.8692 | 0.0019 | 1981 |
| 7898 | Выход (тр.) 30 лет Побе-ды,35 | ТК-3-6/16 | 8 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0309 | 0 | 1981 |
| 7899 | ТК-3-3/16 | Ввод ЦО Гиппократ | 8 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 1.8356 | -1.8337 | 1981 |
| 7900 | ТК-3-6/16 | Ввод ЦО 30 лет Победы,35а | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0308 | 0 | 1981 |
| 7901 | ТК-3-3/16 | Ввод ГВС Гиппократ | 10 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0308 | 0 | 1981 |
| 7902 | ТК-3-4/22 | Ввод ГВС Наб.Леонова,78 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 1.1096 | 0.0004 | 1987 |
| 7903 | Задвижка в ТК-1/30 | ТК-1/31 | 78.8 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 464.439 | -462.6235 | 1981 |
| 7904 | Шахта опуска | ТК-4/1 | 12 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 1403.5402 | -1209.3832 | 1973 |
| 7905 | ТК-6/24 | ШО | 139.2 | 0.414 | 0.414 | Надземная | 290.9178 | -288.8874 | 1971 |
| 7906 | Ввод ГВС МКД Заречная 6 | Выход ГВС Заречная, 6 | 100 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.503 | 0 | 1987 |
| 7907 | ТК-2-7/3 | Ввод ЦО МКД Заречная, 6 | 22.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 14.2985 | -14.2811 | 1987 |
| 7908 | выход ВКС МКД Пролетар- | ввод ВКС МКД Пролетарская 4 | 23 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 9.5374 | -9.5263 | 1993 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ская 2 | | | | | | | | |
| 7909 | ТК-3-8/5 | ГВС Трнавская,34 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2413 | 0 | 1988 |
| 7910 | Выход ЦО Комсомольская ул.д.47 | ЦО Комсомольская ул.д.47 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.2593 | -5.2543 | 1980 |
| 7911 | Задвижка Ду150 у НО-17 | ТК-2-8/11 | 42.75 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 67.4959 | -67.4194 | 1973 |
| 7912 | Задвижка у НО-18 | ЦТП-39 | 163.5 | 0.414 | 0.414 | Подз. канальная | 211.8826 | -211.4139 | 1988 |
| 7913 | Задвижка у НО-13 | ТК-1/72 | 74.3 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 204.3394 | -203.8015 | 1999 |
| 7914 | Задвижка у НО-13 | ЦТП-37 | 128 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 88.8802 | -88.7141 | 1987 |
| 7915 | Ввод ГВС МКД Шевченко,46 | ГВС МКД Шевченко,46 | 44 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.6253 | 0 | 1987 |
| 7916 | ТК-6/14 | ТК-6/15 | 70 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 418.6924 | -416.079 | 2015 |
| 7917 | Задвижка вТК-6/15 | НО-5 | 131.9 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 300.6292 | -298.4396 | 2014 |
| 7918 | выход ЦО МКД 50 ВЛКСМ д. 8 | ввод ЦО МКД 50 ВЛКСМ д. 9 | 30 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.4793 | -4.4749 | 1967 |
| 7919 | ШО-ШП | Ввод ЦО Рабочая 33 | 14 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.9292 | -1.9274 | 1978 |
| 7920 | ТК-2-2/2 | ТК-2-2/3 | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 45.6075 | -45.5494 | 1966 |
| 7921 | Выход транз.цо, Шевченко.93 | Вход ЦО Шевченко.95 | 16 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.8948 | -17.8762 | 1981 |
| 7922 | Ввод ГВС МКД Шевченко,97 | ГВС МКД Шевченко,97 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4179 | 0 | 1981 |
| 7923 | Выход ГВС МКД Шевченко,95 | Ввод ГВС МКД Шевченко,97 | 34 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4185 | 0 | 1981 |
| 7924 | Ввод ГВС Шевченнко,99 | ГВС Шевченнко,99 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2323 | 0 | 2001 |
| 7925 | Ввод ГВС МКД Шевченко ул.д.91 | ЦО ГВС Шевченко ул.д.91 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.556 | 0 | 1981 |
| 7926 | Вых ЦО Транз МКД Шевченко,83 | ЦО МКД Шевченко ул.д.91 | 29.3 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 8.9945 | -8.9863 | 1981 |
| 7927 | Вход ГВС Транз МКД Шевченко,89 | ГВС МКД Шевченко ул.д.89 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3559 | 0 | 1981 |
| 7928 | Выход ГВС МКД Трнавск. ул. д.2 | ТК-3-3/5 | 10 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.6335 | 0.0004 | 2019 |
| 7929 | Ввод ГВС МКД Трнавская,25 | ГВС МКД Трнавская,25 | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.6332 | 0.0002 | 1979 |
| 7930 | Ввод ГВС МКД Трнавская,35 | ГВС МКД Трнавская,35 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1368 | 0.0004 | 1981 |
| 7931 | Выход ГВС Леонова, наб,66 | ТК-3-4/11 ГВС | 111 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.6686 | 0.0018 | 1986 |
| 7932 | Выход ЦО Леонова, наб,66 | ТК-3-4/11 | 100 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.6963 | -7.6858 | 1986 |
| 7933 | Ввод ГВС Бульвар Роз,1 | ГВС МКД Бульвар Роз,1 | 1 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.6663 | 0.0002 | 1986 |
| 7934 | Ввод ЦО Леонова, наб,66а | Выход ЦО Леонова, наб,66а | 33 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 26.5097 | -26.4802 | 1986 |
| 7935 | Ввод ГВС Леонова, наб,66а | Выход ГВС Леонова, наб,66а | 33 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.4954 | 0.003 | 1986 |
| 7936 | ТК-3-4/10 ГВС | Ввод МКД Бульвар Роз 3 | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3349 | 0.0001 | 1986 |
| 7937 | Ввод ГВС Леонова, наб,67а | Выход ГВС Леонова, наб,67а | 15 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.4942 | 0.0018 | 1981 |
| 7938 | Ввод ЦО Леонова, наб,67а | Выход ЦО Леонова, наб,67а | 15 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 26.5079 | -26.482 | 1981 |
| 7939 | Ввод ЦО Бульвар Роз 5 | Гимназия №2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3708 | 0.0001 | 1986 |
| 7940 | Вход ГВС Леонова, наб,67б | ГВС ЦОИ Бал АЭС | 1 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1086 | 0 | 1986 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7941 | Ввод ГВС МКД Лобачевского,116 | ГВС МКД Лобачевского,116 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.9123 | 0 | 1993 |
| 7942 | Ввод ЦО в МКД Лобачевского,11 | ЦО в МКД Лобачевского,116 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 17.6744 | -17.659 | 1993 |
| 7943 | ВводЦО Шевченко,17 | ЦО МКД Шевченко ул. д.17 | 51 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.925 | -4.9194 | 1993 |
| 7944 | Ввод ГВС Шевченко,17 | ГВС МКД Шевченко,17 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.7721 | 0 | 1993 |
| 7945 | Ввод ГВС МКД Шевченко,36 | ГВС МКД Шевченко,36 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4085 | 0 | 1987 |
| 7946 | ТК-1-9/21 | Ввод ЦО Чапаева,12 | 2 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.9591 | -2.9556 | 0 |
| 7947 | ТК-6/31 | ТК-1-9/17 | 148 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 13.3262 | -13.2638 | 1974 |
| 7948 | ТК-6/31 | ТК-1-9/17 | 22 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 13.3272 | -13.2629 | 1974 |
| 7949 | Врезка на Рабочую,31 | ЦО МКД Рабочая,31 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.5232 | -0.5228 | 1978 |
| 7950 | Ввод ГВС в МКД Ленина,97А | ГВС Ленина ул.д.97а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 0.4606 | 0.0002 | 0 |
| 7951 | Ввод ЦО МКД Ленинна,97а | ЦО МКД Ленинна,97а | 10 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 7.7836 | -7.7762 | 1982 |
| 7952 | Ввод ГВС Ленина,93А | Выход ТР ГВС Ленина,93А | 135 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.916 | 0.0034 | 1982 |
| 7953 | ЦТП-16 | Ввод ГВС Ф.социализма ул.д.19а | 1 | 0.1 | 0.05 | Подз. канальная | 0.7754 | 0.0003 | 1977 |
| 7954 | Ввод ЦО Ф. Социализма ул.д.19а | ЦО МКД Ф. Социализма,19а | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.8081 | -9.7992 | 1977 |
| 7955 | Ввод ГВС Ф.Социализма ул.д.21 | ГВС ПАО Балаково-Банк | 20 | 0.069 | 0.051 | Подз. канальная | 0.0576 | 0.0001 | 1977 |
| 7956 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.21 | ЦО ПАО Балаково-Банк | 20 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.7227 | -4.718 | 1977 |
| 7957 | Ввод ЦО Ленина,99А | ЦО МКД Ленина ул.д.99а | 25 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 5.5033 | -5.4981 | 1978 |
| 7958 | Ввод ГВС Ленина,99А | ГВС МКД Ленина ул.д.99а | 25 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3589 | 0.0002 | 1978 |
| 7959 | ТК-б/н-1 | ГВС Ленина ул.д.97 | 11 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2565 | 0.0002 | 1978 |
| 7960 | Ввод ЦО Ленина,97 | ЦО МКД Ленина,97 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 5.3902 | -5.3853 | 1978 |
| 7961 | Запорная арматура Ду50 ГВС | ГВС Ленина ул.д.95 | 34 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.5257 | 0.0007 | 1978 |
| 7962 | Задвижки ТК-1-6/7 | ЦО МКД Ленина ул.д.95 | 34 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 12.4376 | -12.4249 | 1978 |
| 7963 | Ввод ГВС МКД Ленина ул. д.91 | ГВС МКД Ленина ул. д.91 | 39 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.9084 | 0.0005 | 1982 |
| 7964 | Выход ГВС МКД 30 лет Победы 3 | ГВС Стоматолог.пол-ка №2 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0864 | 0 | 1984 |
| 7965 | Ввод ЦО Красноармейская,30 | МКД Красноармейская,30 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.176 | -1.175 | 1973 |
| 7966 | Ввод ЦО Красноармейская,32 | МКД Красноармейская,32 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подземная бесканальная | 0.4775 | -0.477 | 1973 |
| 7967 | ТК-6/44 | Задвижки Ду300 в ТК-6/43 | 1 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 0 | 0 | 1977 |
| 7968 | Задвижка Ду500 в 6/44 | ТК-6/44 | 1 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 203.2978 | -202.5657 | 1979 |
| 7969 | Задвижки Ду300 в ТК-6/44 | ТК-6/45 | 96.2 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 203.28 | -202.584 | 1977 |
| 7970 | Ввод ГВС МКД Ф.Соц-ма ул.д.2 | ГВС МКД Ф.Соц-ма ул.д.2 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.256 | 0 | 1977 |
| 7971 | Ввод ЦО МКД Редкова,49 | ЦО МКД Редкова,49 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.2526 | -1.2514 | 1979 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участ-ка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка теп-ловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7972 | Ввод ЦО МКД Редкова,51 | ЦО МКД Редкова,51 | 3 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 1.3883 | -1.3869 | 1979 |
| 7973 | Задвижки у НО-4 | УТ-2 | 206 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 56.8996 | -56.8063 | 0 |
| 7974 | ТК-1/68 | Заречная ул. д.4/1 | 22 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.0828 | -0.0826 | 1987 |
| 7975 | Вход ЦО Заречная,4/1 | ЦО ВЧД Васильева Г.А. | 1 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.0827 | -0.0827 | 1987 |
| 7976 | Ввод ГВС Степная ул. д.18а | ГВС Худ.Школа | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.2705 | 0 | 1987 |
| 7977 | ТК-3-10/5 | ГВС МКД Степная ул. д.10 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 1.2543 | 0.0005 | 1987 |
| 7978 | Вольская,2 | МАОУДО СДЮСШ по ВВС | 21.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.641 | -1.639 | 1977 |
| 7979 | ВыхГВС ТранзМКД Свердлова,45 | Ввод ГВС МКД Свердлова-ул.д.47 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.339 | 0 | 1977 |
| 7980 | Задвижки в ТК-2-1/7 | Ввод ЦО Вокзальная,16 | 172.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 14.0818 | -14.0605 | 1989 |
| 7981 | Ввод ГВС Менделеева,11 | ГВС МБУ "ГПМЦ "Ровесник" | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.0153 | 0 | 1969 |
| 7982 | Задвижка Ду50 Меделее-ва,15 | ГВС МКД Меделеева ул.д.13 | 12.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3539 | 0 | 1969 |
| 7983 | Ввод ГВС МКД 50летВЛКСМ,21 | ГВС МКД 50летВЛКСМ,21 | 50 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4973 | 0 | 1969 |
| 7984 | Ввод ГВС МКД Наб.50 летВЛКСМ,2 | ГВС МКД Наб.50 летВЛКСМ,25 | 9.75 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.4387 | 0 | 1969 |
| 7985 | Ввод ГВС МКД Меделеева ул.д.15 | ГВС МКД Меделеева ул.д.15 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.24 | 0 | 1974 |
| 7986 | Ввод ГВС Наб.50 летВЛКСМ,27 | ГВС МКД 50летВЛКСМ,27 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3697 | 0 | 1969 |
| 7987 | ГБ Наб.50 летВЛКСМ,21 | ГВС МКД 50летВЛКСМ,19 | 52.5 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 9.782 | -9.768 | 1969 |
| 7988 | Ввод ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ наб.2 | ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ наб. 20 | 38.16 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.261 | 0 | 1969 |
| 7989 | Транзит 50лет ВЛКСМ наб. 19 | Транзит 50лет ВЛКСМ наб. 20 | 38.16 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 5.2695 | -5.2627 | 1969 |
| 7990 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 38.16 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2614 | 0 | 1969 |
| 7991 | Ввод ГВС Ленина, ул. д.48 | ГВС Детсад №70 "Теремок" | 65 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3323 | 0 | 1988 |
| 7992 | ТК-3-1/19 | Ввод в гаражи СОШ №16 | 24 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 1.1448 | -1.1436 | 1975 |
| 7993 | Ввод в гаражи СОШ №16 | Гаражи СОШ №16 | 3.2 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 1.1447 | -1.1437 | 1975 |
| 7994 | ЦО ввод 30лПоб 34/1 | ЦО выход 30лПоб 34/1 | 44 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.4256 | -11.4129 | 2013 |
| 7995 | ГВС ввод 30лПоб 34/1 | ГВС выход 30лПоб 34/1 | 44 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.0355 | 0.0027 | 1959 |
| 7996 | Вывод 30л.Поб 34/1 | ТК-б/н | 14.6 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.0349 | 0.0021 | 1959 |
| 7997 | Выход ЦО МКД 30 лет Поб 34/1 | ТК-б/н | 14.6 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 11.4248 | -11.4137 | 2013 |
| 7998 | Ввод ГВС 30 лет Победы,34 | ГВС МКД 30 лет Победы,34 | 34 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.0345 | 0.0016 | 1959 |
| 7999 | Ввод ГВС 30 лет Победы,30 | ГВС МОУ СОШ №27 | 1 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5906 | 0.0002 | 1991 |
| 8000 | ТК-б/н | ТК-3-10/1 | 31.3 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 158.9237 | -158.7005 | 1987 |
| 8001 | ТК-3-3/1 | ГВС МКД Героев пр. д.13 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2178 | 0 | 1979 |
| 8002 | ТК-3-3/3 | Выход ГВС МКД Трнавск ул. д.19 | 84 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 2.2083 | 0.005 | 1979 |
| 8003 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.19 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.19 | 84 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 30.9554 | -30.9185 | 1979 |
| 8004 | Разветвление | Узел ввода ГВС | 23.5 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0475 | 0 | 1974 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8005 | ТК-3-6/15 | ГВС 30 лет Победы,21А | 49.8 | 0.05 | 0.04 | Подз. канальная | 0.1845 | 0.0002 | 1981 |
| 8006 | ТК-3-6/15 | ГВС 30 лет Победы,21А | 1 | 0.05 | 0.04 | Подз. канальная | 0.1843 | 0 | 1981 |
| 8007 | ТК-8/11КВ | Врезка на МКД Ак.Жук,47 | 15 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 7.4065 | -7.4007 | 1973 |
| 8008 | Задвижка в ТК-8/11КВ | ТК-9/11КВ | 21 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 6.8979 | -6.8943 | 1973 |
| 8009 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 9 | 25 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.1658 | -13.1497 | 1984 |
| 8010 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы 9 | Выход ГВС МКД 30 лет Победы 9 | 25 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.6154 | 0.0033 | 1984 |
| 8011 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы 9 | Выход ГВС МКД 30 лет Победы 9 | 50 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 0.6147 | 0.0026 | 1984 |
| 8012 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 9 | 50 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 13.1654 | -13.1502 | 1984 |
| 8013 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы 9а | Транзит | 25 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 2.3367 | 0.0099 | 1984 |
| 8014 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9а | Транзит | 25 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 33.0125 | -32.9683 | 1984 |
| 8015 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы 9а | Транзит | 78 | 0.15 | 0.125 | Подз. канальная | 2.3356 | 0.0092 | 1984 |
| 8016 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9а | Транзит | 78 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 33.0118 | -32.9691 | 1984 |
| 8017 | Ввод ГВС МКД Комарова ул.д.111 | ГВС МКД Комарова ул.д.111 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подвальная | 0.9292 | 0 | 1965 |
| 8018 | Переход 150/100 | ЦО ООО Гипермаркет"Лента" | 2 | 0.1 | 0.1 | Подвальная | 2.6351 | -2.635 | 2014 |
| 8019 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8020 | Вход ГВС Пр.Героев,2 | ГВС МКД Пр.Героев,2 | 1 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 1.0094 | 0.0004 | 1975 |
| 8021 | Выход тр. ЦО Пр. Героев, 2а | Вход тр. ЦО Пр. Героев, 2 | 15 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 21.2662 | -21.2379 | 1975 |
| 8022 | Выход ГВС Пр. Героев, 2а | Вход ГВС Пр. Героев, 2 | 15 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 1.0099 | 0.0007 | 1975 |
| 8023 | Ввод ГВС МКД Менеделеева,5 | ГВС МКД Менеделеева,5 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3192 | 0 | 1989 |
| 8024 | Ввод ГВС МКД Менеделеева,7 | ГВС МКД Менеделеева,7 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2944 | 0 | 1989 |
| 8025 | Ввод ГВС МКД Менеделеева,6 | ГВС МКД Менеделеева,6 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.3557 | 0 | 1989 |
| 8026 | Ввод ГВС МКД Менеделеева ул.д. | ГВС МКД Менеделеева ул.д.4 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3073 | 0 | 1989 |
| 8027 | Ввод ГВС МКД Менеделеева,3 | ГВС МКД Менеделеева,3 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.3461 | 0 | 1989 |
| 8028 | Ввод ЦО Чапаева,116а | ГБ Чапаева 116а | 10 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 32.321 | -32.2671 | 1968 |
| 8029 | ГБ Чапаева 116а ГВС | ТК-1-1/1 | 45 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 1.3254 | 0 | 1968 |
| 8030 | Ввод ГВС Чапаева,127 | ГВС Чапаева ул.д.127 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.8057 | 0 | 1975 |
| 8031 | Ввод ЦО Чапаева,127 | ЦО Чапаева ул.д.127 | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 7.3231 | -7.3162 | 1975 |
| 8032 | ТК-1-1/5 | ГВС Чапаева ул.д.133 | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.7055 | 0 | 1975 |
| 8033 | Ввод ГВС Чапаева,133 | ЦО Чапаева ул.д.133 | 1 | 0.082 | 0.069 | Подз. канальная | 7.3286 | -7.3216 | 1975 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8034 | Ввод ЦО Красноармейская,19 | ЦО Красноармейская,19 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 0.3836 | 0 | 1976 |
| 8035 | Задвижка Ду80 | ГВС МКД Красн-я ул. д.17 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 0.48 | 0 | 1976 |
| 8036 | Ввод ГВС Красн-ая,13 | ГВС Красноармейская,13 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 0.702 | 0 | 1976 |
| 8037 | Ввод ГВС МКД Красн-ая,15 | ГВС МКД Красн-я ул. д.15 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 1.757 | 0.0007 | 1976 |
| 8038 | Ввод ГВС МКД Красн-ая ул. д.21 | ГВС МКД Красн-я ул. д.21 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подвальная | 1.3153 | 0 | 1976 |
| 8039 | Выход ГВС МКД Красн-я ул. д.5 | ГВС МКД Красн-я ул. д.3 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подвальная | 0.3753 | 0 | 1976 |
| 8040 | ГВС МКД Комсомольская ул. д.1 | ГВС МКД Комсомольская ул. д.1 | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5947 | 0 | 1976 |
| 8041 | Ввод в МКД Героев пр. д.1 | ГВС МКД Героев пр. д.1 | 28.8 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 1.3196 | 0 | 1979 |
| 8042 | Ввод ГВС МКД Трнавская,67 | ГВС МКД Трнавская,67 | 5 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.4738 | 0.0002 | 1985 |
| 8043 | Ввод Трнавская ул. д.69 | ГВС Детский сад №64 | 39 | 0.1 | 0.082 | Подз. канальная | 0.5781 | 0.0007 | 1985 |
| 8044 | Задвижки в ТК-1/14 | Задвижки в ТК-3-7/44 | 181 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 225.5349 | -225.1208 | 1991 |
| 8045 | Задвижки в ТК-1/14 на ЦТП-69 | Ввод в ЦТП-69 | 266 | 0.259 | 0.259 | Подз. канальная | 89.7418 | -89.535 | 1994 |
| 8046 | Задвижки вТК-3-7/4 | ТК-3-7/3 | 70 | 0.207 | 0.207 | Подз. канальная | 97.7268 | -97.5581 | 1991 |
| 8047 | ТК-3-7/1 | ГВС МДОУ Детсад №72 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.13 | 0 | 1991 |
| 8048 | ТК-3-1/20 | ГВС Трнавская,16 | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.2185 | 0 | 1975 |
| 8049 | Вход ГВС Трнавская,63а | ТК-3-4/6 | 10 | 0.069 | 0.05 | Подз. канальная | 0.0115 | 0.0003 | 1985 |
| 8050 | Выход (тр-т) ЦО Трнавская,63а | ТК-3-4/6 | 10 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 4.9171 | -4.9124 | 1985 |
| 8051 | НО-11 | НО-13 | 92 | 1 | 1 | Надземная | 3119.3342 | -3109.4427 | 1994 |
| 8052 | ТК-5/4 | ТК-5/4` | 253.5 | 0.804 | 0.804 | Подз. канальная | 1306.3196 | -1281.7286 | 1990 |
| 8053 | ТК-7/15 | Ввод ЦО Титова ул. д.2 | 12.4 | 0.1 | 0.1 | Надземная | 12.3631 | -12.3517 | 1973 |
| 8054 | Ввод ЦО Наб.Леонова,2 | ЦО МКД Наб.Леонова,2 | 16 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 9.6885 | -9.6801 | 1966 |
| 8055 | Ввод ЦО МКД Степная 31а,б,в,г | ЦО МКД Степная 31а | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.0723 | -2.0705 | 1991 |
| 8056 | Ввод ГВС МКД Степная 31а,б,в,г | ГВС МКД Степная 31а | 1 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 0.1401 | 0 | 1991 |
| 8057 | Ввод ГВС МКД Степная 31в | ГВС МКД Степная 31в | 1 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 0.266 | 0 | 1991 |
| 8058 | Ввод ЦО МКД Степная 31в | ЦО МКД Степная 31в | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.3989 | -3.396 | 1991 |
| 8059 | Ввод ЦО МКД Степная 31г | ЦО МКД Степная 31г | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.4038 | -3.4009 | 1991 |
| 8060 | Ввод ГВС МКД Степная 31г | ГВС МКД Степная 31г | 1 | 0.125 | 0.1 | Подз. канальная | 0.2446 | 0 | 1991 |
| 8061 | Ввод ГВС МКД Степная ул.27/6 | ГВС МКД Степная ул.27/7 | 25 | 0.1 | 0.069 | Подз. канальная | 1.0374 | 0.0006 | 1991 |
| 8062 | ШО | ШП | 53.03 | 0.515 | 0.515 | Подз. канальная | 594.5073 | -589.2405 | 1997 |
| 8063 | РУ ЦРБ НО-5 | ШП | 439.5 | 0.515 | 0.515 | Надземная | 535.7043 | -530.6997 | 1996 |
| 8064 | Вода ГВС Комарова,144А | ГВС Кондитерская "Уралочка" | 1 | 0.033 | 0.033 | Подз. канальная | 0.0187 | 0 | 1997 |
| 8065 | Вход ЦО 30 лет Победы,17 | Вход ЦО пр.Энергетиков,4 | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 6.7001 | -6.6943 | 1981 |
| 8066 | Выход (тр-та) 30 лет Победы,23 | Вход ГВС МКД пр.Энергетиков,4 | 1 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3435 | 0.0001 | 1981 |

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметр под. труб-да, м | Диаметр обр. труб-да, м | Прокладка тепловой сети | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Расход воды в обр. тр-де, т/ч | Год ввода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8067 | Выход (тр-та) 30 лет Победы,23 | Вход ГВС МКД пр.Энергетиков,4 | 5 | 0.082 | 0.05 | Подз. канальная | 0.3435 | 0.0001 | 1981 |
| 8068 | Ввод ГВС Трнавская,30 | ГВС Детский сад №67 | 65 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 0.1212 | 0.0003 | 1988 |
| 8069 | ТК-2-7/5 врезка на Заречная,2 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,43 | 20 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 25.2675 | -25.2409 | 1968 |
| 8070 | Выход ГВС МКД Заречная,10 | ГВС МКД Заречная,8 | 18.75 | 0.1 | 0.1 | Подз. канальная | 0.5351 | 0 | 1987 |
| 8071 | Ввод ГВС Заречная,6а | ГВС МКД Заречная,6а | 1 | 0.069 | 0.069 | Подз. канальная | 0.2956 | 0 | 1987 |
| 8072 | ТК-1 | Ввод Коммунистическая,20А | 20.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.9987 | -3.9982 | 2017 |
| 8073 | Ввод Коммунистическая,20А | ЦО Коммунистическая,20А | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.9985 | -3.9984 | 2017 |
| 8074 | ТК-1 | ТК-2 | 25.9 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 7.9982 | -7.9955 | 2017 |
| 8075 | ТК-1 | Ввод Коммунистическая,20Б | 20.5 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.9987 | -3.9982 | 2017 |
| 8076 | Ввод Коммунистическая,20Б | ЦО Коммунистическая,20Б | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 3.9985 | -3.9984 | 2017 |
| 8077 | ТК-1 | Ввод Коммунистическая,20Д | 64.5 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 4.0188 | -4.0148 | 2017 |
| 8078 | Ввод Коммунистическая,20Д | МКД Коммунистическая,20Д | 1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 4.0169 | -4.0168 | 2017 |
| 8079 | Ввод Коммунистическая,20В | ЦО Коммунистическая,20В | 1 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 4.025 | -4.025 | 2017 |
| 8080 | Ввод Коммунистическая,20Г | ЦО Коммунистическая,20Г | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 4.0168 | -4.0167 | 2017 |
| 8081 | ТК-3 | ТК-5 | 34.1 | 0.125 | 0.125 | Подз. канальная | 8.0599 | -8.0568 | 2017 |
| 8082 | ТК-4 | Ввод Коммунистическая,20Ж | 19.01 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 4.0294 | -4.0289 | 2017 |
| 8083 | Ввод Коммунистическая,20Е | МКД Коммунистическая,20Ж | 1 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 4.0292 | -4.0292 | 2017 |
| 8084 | ТК-4 | Ввод Коммунистическая,20Ж | 19.01 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 4.0294 | -4.0289 | 2017 |
| 8085 | Ввод Коммунистическая,20Ж | ЦО Коммунистическая,20Ж | 1 | 0.082 | 0.082 | Подземная бесканальная | 4.0292 | -4.0292 | 2017 |
| 8086 | Ввод Красная Звезда, д.8 | Насос на Спортзал СГЮА | 1 | 0.082 | 0.082 | Подз. канальная | 2.7418 | -2.7401 | 1975 |
| 8087 | Ввод Красная Звезда, д.8А | Насос на ЦО Уч.корпус СГЮАП | 1 | 0.15 | 0.15 | Подз. канальная | 5.0383 | -5.0332 | 1975 |
| 8088 | Ввод Красная Звезда, д.6 | Насос врезка ЦО здания ФГБУЗ | 1 | 0.05 | 0.05 | Подз. канальная | 2.4 | -2.3973 | 1975 |
| 8089 | Ввод АЗС-Баррель | ЦО АЗС "БАРРЕЛЬ" | 1 | 0.05 | 0.05 | Подземная бесканальная | 0.9957 | -0.9948 | 0 |
| 8090 | Задвижки вТК-1/69А | ТК-1 в 3Г микрорйон | 435 | 0.309 | 0.309 | Подз. канальная | 71.7386 | -71.4982 | 2018 |