

ПРОТОКОЛ публичных слушаний

Дата оформления протокола: 09.04.2021 года.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 8 апреля 2021 года в 17 час. 30 мин., по адресу: г.Балаково, ул. Набережная Леонова, 1а, МАУК «Дворец культуры», малый зал.

Зарегистрировано: 198 человек

- список прилагается

Председательствующий на публичных слушаниях

- *Ирисов Роман Сергеевич*

Секретарь публичных слушаний

- *Сайфутдинова Алена Александровна*

Повестка: Рассмотрение вопроса актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Балаково на период до 2028 года, утвержденной постановлением администрации Балаковского муниципального района от 5 ноября 2014 года № 5358 «Об утверждении схемы теплоснабжения» (с изменениями).

Председательствующий:

Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, определенном Уставом муниципального образования город Балаково и нормативными актами представительного органа муниципального образования в части соответствующих требований, назначены постановлением главы муниципального образования город Балаково от 15.03.2021 г. № 21 «О проведении публичных слушаний» (опубликовано в печатном издании «Балаковские вести» №12 от 23 марта 2021 года и размещено на сайте администрации БМР и МО г.Балаково).

Организатор публичных слушаний: рабочая группа публичных слушаний.

Предлагается следующий регламент работы:

- Время продолжительности докладов 10 - 15 минут;
- Продолжительность выступлений 3 – 5 минут;
- Выступления в прениях до 5 минут;
- Справки, ответы на вопросы – до 3 минут;
- Собрание планируется провести за 30 минут без перерыва;
- Вопросы или предложения можно подавать в письменном виде в секретариат, либо высказывать их в процессе публичных слушаний.

Председательствующий: «Будут ли другие предложения?»

Предложений, замечаний не поступило.

Принимается.

Жители, желающие выступить на публичных слушаниях, должны были зарегистрироваться в рабочей группе публичных слушаний в качестве выступающих. В соответствии с Положением «О проведении публичных слушаний» регистрация в рабочей группе прекратилась за день до дня проведения публичных слушаний.

Лицу, не зарегистрировавшемуся в срок в качестве выступающего, может быть предоставлено слово после выступления всех зарегистрировавшихся при согласии участников публичных слушаний, полученного путем голосования. Согласие считается

полученным, если за него проголосовало более половины участников публичных слушаний.

Жители города Балаково могли предоставлять в рабочую группу публичных слушаний письменные предложения и замечания.

Прием письменных предложений и замечаний прекратился за два дня до проведения публичных слушаний. Поступили замечания от МКУ «УЖКХ».

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ:

Председательствующий:

Схема теплоснабжения МО город Балаково разработана на период до 20208 года и подлежит ежегодной актуализации.

Филиал Саратовский ПАО «Т Плюс» письмом от 10 февраля 2021 года №51200-18-0589 проинформировал администрацию БМР о повторном направлении доработанного проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Балаково.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Главы муниципального образования город Балаково от 15 марта 2021 года №21 были назначены публичные слушания по вопросу актуализации схемы.

По вопросу повестки с информацией **выступили:**

1. Директор – главный инженер территориального управления по теплоснабжения ТУТС в г. Балаково филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» Решетнев Андрей Александрович (информация прилагается).

Сообщил, что разделы проекта схемы теплоснабжения доработаны в соответствии с поступившими замечаниями и направлены в адрес администрации БМР письмом № 51200-18-1464 от 05.04.2021 г. Представил информацию о существующем положении в сфере теплоснабжения МО г. Балаково, отметил срок эксплуатации 85% тепловых сетей г. Балаково, составляющий более 30 лет. Предоставил неблагоприятный прогноз развития ситуации в системе теплоснабжения при сохранении дальнейшего старения тепловых сетей. Предложил на обсуждение ряд мероприятий для решения сложившейся ситуации в сфере теплоснабжения города, предусмотренные в проекте схемы теплоснабжения.

Доложил, что проектом схемы теплоснабжения рассмотрены два варианта развития системы теплоснабжения МО «Город Балаково». Представил подробную информацию о каждом варианте развития. Представил планируемые мероприятия техперевооружения и реконструкции внутриквартальных сетей на период 2022-2024 гг.

Первый вариант развития проводится только путем реконструкция магистральных сетей. Озвучил предложение о реализации второго варианта, вследствие которого прогнозируется повышение надежности эксплуатации системы теплоснабжения, снижение тепловых потерь в тепловых сетях, снижение количества повреждений, повышение качества горячего водоснабжения в целом.

После информации выступающего председательствующим было предоставлено слово для вопросов и замечаний.

Решетнев А.А. ответил на поступившие от участников слушаний вопросы:

Вопрос: Как повлияют планируемые работы на стоимость для жителей?

Ответ: В составе проекта схемы теплоснабжения рассматриваются только планируемые мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции теплосетевого комплекса, с предполагаемыми затратами, без конкретных источников финансирования.

Соловьев А.А.: В проекте схемы в период до 2024 года предлагается восстановить циркуляционные трубопроводы ГВС на 134 МКД из 353 МКД с отсутствующими Т4. В какие сроки планируется восстановление Т4 к оставшимся МКД?

В ряде домов города установлены ИТП с погодозависимой автоматической системой регулирования, работа которых показала положительный эффект, влияющий не только на возможность регулирования температурных параметров в квартирах, но и на возможность экономного использования ресурса, и как следствие, экономии на размере платы за ТЭ. Есть ли у жителей других домов возможность оборудования ИТП?

С какого периода принимаются к учету показания ИПУ, которые был заменен собственникам, при условии опломбирования его через период 2-3 мес.?

Решетнев А.А. Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации, в ходе чего возможно предусмотреть необходимые мероприятия в последующие периоды.

Да, техническая возможность оборудования ИТП имеется во всех МКД, при условии индивидуального подхода к определению конкретных мероприятий по реконструкции ЦТП. Для реализации чего заинтересованным жителям необходимо обратиться за получением технических условий.

Начисление платы производится по показаниям ИПУ не с момента его опломбирования, а с даты оповещения собственником ресурсоснабжающей организации о произведенной замене.

Ирисов Р.С. задал вопрос о состоянии текущей работы по опломбировке ИПУ ГВС в связи с многочисленными жалобами, поступающими от горожан в декабре-январе зимнего периода.

Решетнев А.А. проинформировал, что в настоящее время опломбированием занимаются 12 сотрудников (ранее 8 сотрудников), обрабатывающих до 12 заявок в день. В настоящее время жалоб от жителей на длительное время отработки заявок на опломбирование не поступает.

Далее Решетнев А.А. ответил на частные вопросы, касающиеся параметров отопления и ГВС, состояния коммуникаций в отдельных домах, опломбировки ИПУ ГВС и завершения отопительного периода.

2. Директор МКУ «УЖКХ» Филимонов А.Н. проинформировал, что администрацией БМР и филиалом «Саратовский» ПАО «Т Плюс» проведена работа по корректировке проекта актуализированной Схемы теплоснабжения МО город Балаково. Перечни замечаний и предложений по корректировке разработанного проекта Схемы теплоснабжения в части внесения изменений в мероприятия по реконструкции муниципального теплосетевого комплекса для обеспечения надежного теплоснабжения населения неоднократно направлялись в адрес ПАО «Т Плюс» для учета их в проекте схемы. Ключевые замечания учтены в рассматриваемой схеме.

07.04.2021г. в адрес администрации БМР поступил уточненный вариант проекта актуализированной схемы теплоснабжения г.Балаково, в которой с учетом требований действующего законодательства откорректированы сведения, содержащиеся в проекте схемы теплоснабжения, вынесенной сегодня на обсуждение публичных слушаний, не влекущие изменения принципиальных решений развития системы тепло-сетевого комплекса и мероприятий по реконструкции, запланированных к реализации на территории г.Балаково до 2028г.

Предложил принять за основу к утверждению рассмотренный проект актуализированной схемы теплоснабжения, поскольку корректировка документа не изменяет предложенные сегодня варианты решений по развитию тепло-сетевого комплекса города Балаково и условия их реализации.

Председательствующий подвел итог публичных слушаний:

С учетом представленной всеми выступающими информации, предлагаю принять за основу для утверждения представленный проект актуализированной схемы теплоснабжения МО город Балаково до 2028 года, рекомендовать администрации БМР осуществить утверждение схемы теплоснабжения города Балаково на основе рассмотренного проекта в соответствии с требованиями к порядку утверждения схем теплоснабжения, установленных Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. №154 по итогам результата рассмотрения корректировок, внесенных разработчиком проекта 07.04.2021г.

Кто за данное предложение прошу проголосовать.

За – 149 чел.

Воздержались – 1 чел.

Результаты публичных слушаний имеют рекомендательный характер.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ВЫНЕСЕНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний:

- опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном печатном издании Балаковского муниципального района газете «Балаковские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Балаково;

- в течение 14 дней направить главе Балаковского муниципального района протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний.

Главе Балаковского муниципального района:

- по результатам рассмотрения документов принять до 22 апреля 2021 года решение по вопросу слушаний в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Совету муниципального образования город Балаково:

- рассмотреть на очередном заседании заключение о результатах публичных слушаний.

Председатель публичных сообщил о завершении слушаний, поблагодарил присутствующих за участие.

Приложение:

1. Информация Решетнева А.А., директора – главного инженера территориального управления по теплоснабжению ТУТС в г. Балаково филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».
2. Информация Филимонова А.Н., директора муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
3. Список участников публичных слушаний на 15 л.
4. Аудиозапись публичных слушаний (CD-диск).

**Председательствующий
на публичных слушаниях**

Р.С. Ирисов

Секретарь публичных слушаний

А.А.Сайфутдинова

